

随意契約の契約状況表

(環境部)

契約担当課	件名	契約年月日	契約の相手方の所在地及び名称	契約金額 (単位：円)	地方自治法施行令第167条の2第1項中の号	随意契約の理由
1 清掃施設課	佐野清掃センター清掃工場排ガス・発生ガス測定装置点検整備業務委託	令和4年10月26日	大分市新貝11-15 安武科学器械(株)大分営業所	4,598,000	2号	本業務委託は、清掃工場内に設置されている排ガス及び発生ガス用測定装置の点検整備業務です。業務の履行に当たっては、製造メーカーでなければ調達困難な部品や部材等があり、取替えについても特殊な技術や高度な専門知識が不可欠となります。 したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により競争入札に適さないため、測定装置の製造メーカーである株式会社島津製作所の大分県内唯一の認定代理店である安武科学器械株式会社大分営業所と随意契約にて施行いたしたい。
2 清掃施設課	佐野清掃センター清掃工場コンプレッサー点検整備業務委託	令和4年10月17日	大分市弁天2丁目7番1号 柳井電機工業株式会社	10,670,000	2号	佐野清掃センター清掃工場には、窒素供給用の窒素用コンプレッサー（3台）プラント用コンプレッサー（3台）及び計装用コンプレッサー（2台）が設置されています。いずれのコンプレッサーも工場内のガス化溶解施設を中心とする運転制御は元より運転維持及び排ガス管理上欠かすことのできない最も重要な機器です。今回は、窒素発生用及びプラント用のコンプレッサー点検整備、計装用コンプレッサー点検整備を主に実施します。 定期点検整備では各種部品・部材の交換及び最も重要な制御機器の調整を実施します。また、経年劣化及び不具合箇所を把握する為、併せて設備診断も実施します。 点検整備に際しては、コンプレッサー本体そのものがコンパクトにまとめられたユニットタイプの特殊な構造で、部品・部材の調達に製造メーカーでなければ困難であり、しかも設備診断及び施工には特殊な技術や高度の専門知識が要求されることから、本機器に最も精通している業者の選定が望まれます。 従って、製造メーカーである(株)日立製作所の特設サービス会社 柳井電機工業(株)と地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、随意契約にて施行いたしたい。

随意契約の契約状況表

(環境部)

	契約担当課	件名	契約年月日	契約の相手方の所在地及び名称	契約金額 (単位：円)	地方自治法施行令第167条の2第1項中の号	随意契約の理由
3	清掃施設課	大洲園処理場PH計外点検業務委託	令和4年11月4日	大分市下郡東1-7-2 (株)旺計社大分支店	792,000	2号	<p>本委託は、本処理場に設置されているPH計・残留塩素計の点検業務を行い、機能維持の確保を目的とするものであります。</p> <p>これらの計器は、本処理場の運転監視に必要なデータ表示や各設備の自動制御に必要な測定信号を送っており、極めて重要な計器であります。</p> <p>本委託の施行にあたっては、当該計器類は本処理場の運転監視に密接に関連しているため、本処理場の運転制御や現場の状況に精通していることが必要であり、当該計器類に関する高度な知識や特殊な技術が不可欠で、施行に関する豊富な経験と知識が必要とされます。また、点検に関する技術的支援や交換部品の調達等で、製造メーカーの東亜DKK株式会社もしくはその代理店以外に本委託を行わせることは極めて困難であります。</p> <p>したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により競争入札に適さないため、計器の製造メーカーである東亜DKK株式会社の代理店である株式会社旺計社大分支店と随意契約にて施行いたしたい。</p>
4	清掃施設課	福宗環境センターリサイクルプラザNo.1缶・びん・ペットボトル受入コンベヤ点検整備業務委託	令和4年11月30日	香川県観音寺市中田井町1 島産業(株)	27,500,000	2号	<p>本業務委託は、当センターリサイクルプラザに設置されているNo.1缶・びん・ペットボトル受入コンベヤの点検整備を行い、施設の保全を目的とするものである。</p> <p>施行にあたっては、当該設備の施工業者でなければ調達困難な部品があり、また当施設のシステム全体に精通していることが必要とされる。</p> <p>したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により競争入札に適さないため、本機器の機械設備の施工業者であり、本施設の保守管理を請け負っている島産業株式会社と随意契約するものである。</p>

随意契約の契約状況表

(環境部)

	契約担当課	件名	契約年月日	契約の相手方の所在地及び名称	契約金額 (単位：円)	地方自治法施行令第167条の2第1項中の号	随意契約の理由
5	清掃施設課	福宗環境センターリサイクルプラザ粗破砕機外点検整備業務委託	令和4年10月21日	香川県観音寺市中田井町1 島産業(株)	109,560,000	2号	<p>本業務委託は、福宗環境センターリサイクルプラザ粗破砕機外設備の点検整備を行い、施設の性能維持を目的とするものである。</p> <p>本施設においては予備のラインを持っていないため、ライン上の機器の不具合・故障等が発生した場合、ごみ処理ラインの停止につながり、故障機器を復旧させるまでごみ処理を再開することができません。加えてごみ貯留ヤードの容量が限られているため、処理が停滞するとごみの受入れが不可能となり、市民生活に重大な影響を及ぼしかねない。</p> <p>そのため不燃粗大ライン以外を構成する指定の部品を一定期間毎に点検し取替、整備を行い性能維持が必要である。委託にあたっては、当該設備の施工業者でなければ調達困難な部品があり、また機器相互が関連したシステムであるため、本施設のシステム全体に精通していることが必要とされる。</p> <p>従って、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により競争入札に適さないため、本施設の機械設備の施工業者であり、本施設の保守管理を請負っている島産業株式会社と随意契約するものである。</p>
6	清掃施設課	福宗環境センターリサイクルプラザ缶類成形品搬出用ホイス点検整備業務委託	令和4年12月19日	福岡県福岡市博多区冷泉町2-1 (株)日立プラントメカニクス九州支店	935,000	2号	<p>本業務委託は、福宗環境センターリサイクルプラザに設置している缶類成形品搬出用ホイスの点検整備である。</p> <p>施行にあたっては、特殊な技術や高度な知識が不可欠で、品質機能保証を含め、本機器の構造に精通している必要がある。</p> <p>したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により競争入札に適さないため、本機器の製造業者である日立産機システムの関連会社であり、メンテナンスを請け負う株式会社日立プラントメカニクス九州支店と随意契約するものである。</p>

随意契約の契約状況表

(環境部)

No.	契約担当課	件名	契約年月日	契約の相手方の所在地及び名称	契約金額 (単位：円)	地方自治法施行令第167条の2第1項中の号	随意契約の理由
7	清掃施設課	福宗環境センターリサイクルプラザクレーン点検整備業務委託	令和4年10月27日	福岡県糟屋郡新宮町下府2-11-1 東洋ホイスト(株)	2,787,400	2号	<p>本業務委託は、福宗環境センターリサイクルプラザに設置されているクレーン設備について、労働安全衛生法に基づくクレーン等安全規則第34条により定められた定期自主検査を実施し、クレーン本体と付属するバケットの整備を併せて行うことで、本設備の円滑な運転を確保することを目的としている。</p> <p>本設備はごみクレーン2基（不燃ごみ用とプラスチックごみ用）、及びそれらに付属して使用するバケット3基（常用2基、予備1基）で構成されている。このうちクレーン本体が故障した場合はごみの供給ができなくなり、直ちに工場の処理ラインが稼働停止につながることから、極めて重要な設備である。</p> <p>委託の実施にあたっては、クレーン全体の構造及び技術に精通し、部材を容易に調達できることと、整備を短期間で確実に実施することが必要とされる。</p> <p>従って、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、競争入札に適さないため、本設備の製造業者である、東洋ホイスト株式会社と随意契約するものである。</p>
8	清掃施設課	福宗環境センター清掃工場外ごみ計量器点検整備業務委託	令和4年11月11日	大分市大字三佐字山ノ神966-1 (株)エクセム	3,850,000	2号	<p>本業務委託は、福宗環境センター清掃工場、リサイクルプラザ及び鬼崎埋立場のごみ計量器の点検整備を行うものである。</p> <p>実施にあたっては、特殊な技術や高度な知識が不可欠で、安全性の確保、ごみ受入設備との関連もあり、本設備に熟知している必要がある。</p> <p>また、機器の中には通常調達困難な特殊部品が多く、納入設置業者でなければ調達できない部品及びソフトウェアもある。</p> <p>従って、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により競争入札に適さないため、ソフトウェアの構築及びシステム納入設置業者である株式会社エクセムと随意契約するものである。</p>

随意契約の契約状況表

(環境部)

	契約担当課	件名	契約年月日	契約の相手方の所在地及び名称	契約金額 (単位：円)	地方自治法施行令第167条の2第1項中の号	随意契約の理由
9	清掃施設課	福宗環境センター清掃工場クレーン点検整備業務委託	令和4年10月17日	福岡県福岡市博多区冷泉町2-1 (株)日立プラントメカニクス九州支店	37,070,000	2号	<p>本業務委託は、福宗環境センター清掃工場に設置しているごみクレーン（2基）、灰クレーン（1基）、発電機室用ホイストクレーン（1基）の年次点検（性能検査立会合）で、併せて各機器の特殊な消耗品等の取替を行うものである。</p> <p>施行にあたっては、特殊な技術や高度な知識が不可欠で、品質機能保証を含め、本機器の構造に精通している必要がある。</p> <p>また、点検整備に要する部品は通常調達困難な特殊部品が多く、本機器の製造業者でなければ調達できない部品もある。したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により競争入札に適さないため、本機器の製造業者である株式会社日立プラントメカニクス九州支店と随意契約するものである。</p>
10	清掃施設課	福宗環境センター清掃工場コンプレッサー点検整備業務委託	令和4年12月22日	大分市弁天2-7-1 柳井電機工業(株)	5,720,000	2号	<p>本業務委託は、福宗環境センター清掃工場に設置している計装用コンプレッサー、排ガス用コンプレッサー、雑用コンプレッサー、噴霧用コンプレッサー及びこれらに付属する機器の点検整備で、各機器の特殊な消耗品等の取替を行うものである。</p> <p>施行にあたっては、特殊な技術や高度な知識が不可欠で、品質機能保障を含め、本機器の構造に精通している必要がある。また、点検整備に要する部分は部品調達困難な特殊部品が多く、本機器の製造業者でなければ調達困難な部品や部材等もある。</p> <p>したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により競争入札に適さないため、各コンプレッサーの製造業者である株式会社日立産機システムの特設サービス会社である柳井電機工業株式会社と随意契約するものである。</p>

随意契約の契約状況表

(環境部)

	契約担当課	件名	契約年月日	契約の相手方の所在地及び名称	契約金額 (単位：円)	地方自治法施行令第167条の2第1項中の号	随意契約の理由
11	清掃施設課	福宗環境センター清掃工場バケツ点検整備業務委託	令和4年10月19日	山口県下関市一の宮町2-13-2 (株)福島製作所下関営業所	7,898,000	2号	<p>本業務委託は、当センター清掃工場内に設置されているごみクレーンバケツ(3台)および灰クレーンバケツ(1台)点検整備業務の委託である。</p> <p>施行にあたっては、特殊な技術や高度な知識が不可欠で、品質機能保障を含め、本機器の構造に精通している必要がある。また、点検整備に要する部分は部品調達困難な特殊部品が多く、本機器の製造業者でなければ調達困難な部品や部材等もある。</p> <p>したがって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により競争入札に適さないため、本機器の製造業者である株式会社福島製作所下関営業所と随意契約するものである。</p>
12	清掃施設課	福宗環境センター清掃工場受変電設備点検業務委託	令和4年12月8日	大分市大字三芳1159-1 一般財団法人九州電気保安協会大分支部	4,015,000	2号	<p>本業務は、大分市福宗清掃工場電気保安規定にしたがい、福宗環境センター清掃工場に設置された電気工作物の保安を確保するため、また設備機器を安全かつ円滑に移動させるために、受変電設備の点検を実施するものである。</p> <p>本業務には、特別高圧電気設備、高圧電気設備及び低圧電気設備の保守管理に精通し、特に保護継電器の保護機能、試験方法、試験用機材及びその取り扱い方法などを熟知していることが要求される。また本業務は停電作業となるため、休日に集中的、かつ迅速に行う必要があり、作業の熟練度や豊富な経験・実績が必要となる。</p> <p>以上のことから地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により競争入札に適さないため、高圧電気設備、低圧電気設備の保守管理に精通している一般財団法人九州電気保安協会大分支部と随意契約するものである。</p>

随意契約の契約状況表

(環境部)

	契約担当課	件名	契約年月日	契約の相手方の所在地及び名称	契約金額 (単位：円)	地方自治法施行令第167条の2第1項中の号	随意契約の理由
13	清掃施設課	福宗環境センターリサイクルプラザ受変電設備点検業務委託	令和4年11月4日	大分市大字三芳1159-2 一般財団法人九州電気保安協会大分支部	605,000	2号	<p>本業務委託は、福宗環境センターリサイクルプラザに設置されている受変電設備を安全かつ円滑に稼働させるための年次精密点検である。また高圧電気設備、低圧電気設備の点検業務を行うため、各設備の保守管理に精通し、設備の構成を熟知していることを必要とする。</p> <p>実施にあたっては、リサイクルプラザに送電している高圧気中開閉器の遮断を行うため、停電業務となる。そのため、休日に行う必要と時間的な制約があり、作業の熟練度や豊富な経験、実績のある人材が多数必要となる。さらに、集中的かつ迅速に業務を行う必要がある。</p> <p>以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により競争入札に適さないため、高圧電気設備、低圧電気設備の保守管理に精通している一般財団法人九州電気保安協会大分支部と随意契約するものである。</p>