

イ. 処分した一般廃棄物の種類及び数量
令和元年度

| 焼却施設の名称 | | 福宗環境センター清掃工場 | | | | | | |
|----------|---------------|--------------|-------------------|-------------|-----|------|-------------------|--------------|
| 項目 月日 | ごみの種類組成 (wt%) | | | | | | | 焼却量 (t/月) |
| | 紙・布類 | ゴム・ 皮革類 | ビニール・ 合成樹脂類 | 木・竹・ わら類 | 厨芥類 | 不燃物 | その他 | |
| R2.1月10日 | 54.3 | 0.0 | 25.1 | 9.8 | 1.8 | 3.8 | 5.2 | 8,410.29 |
| 項目 月日 | 天候 | 気温 | 単 位 容 積 重 量 | 水分 | 灰分 | 可燃分 | 乾 燥 ごみの 灰 分 | 低 位 発熱量 |
| | --- | ℃ | kg/m ³ | wt% | wt% | wt% | wt% | kcal/kg |
| R2.1月10日 | 晴 | 12 | 214 | 50.1 | 4.4 | 45.5 | 8.8 | 1,750 |

□. 燃烧ガス温度・集じん機流入ガス温度・一酸化炭素濃度

令和2年 1月分

| 焼却施設 の名称 | 福宗環境センター清掃工場 | | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|----------|----------|-----------|----------|----------|------------|------------|------------|-------------------|----------|----------|
| 項目 日 | 燃烧ガス温度 | | | 集塵機入口ガス温度 | | | CO：4時間平均値 | | | O ₂ 濃度 | | |
| | 1号炉 ℃ | 2号炉 ℃ | 3号炉 ℃ | 1号炉 ℃ | 2号炉 ℃ | 3号炉 ℃ | 1号炉 ppm | 2号炉 ppm | 3号炉 ppm | 1号炉 % | 2号炉 % | 3号炉 % |
| 1日 | — | 1010 | 921 | — | 157 | 156 | — | 13.8 | 16.6 | — | 10.8 | 10.9 |
| 2日 | — | 1022 | 926 | — | 158 | 155 | — | 9.9 | 14.1 | — | 10.7 | 10.6 |
| 3日 | — | 1008 | 936 | — | 158 | 156 | — | 11.8 | 13.2 | — | 10.8 | 10.6 |
| 4日 | — | 1016 | 923 | — | 158 | 158 | — | 10.7 | 12.4 | — | 10.5 | 10.7 |
| 5日 | — | 995 | 947 | — | 159 | 159 | — | 9.5 | 8.7 | — | 10.0 | 10.1 |
| 6日 | — | 981 | 955 | — | 160 | 160 | — | 7.8 | 7.2 | — | 9.7 | 9.9 |
| 7日 | — | 962 | 952 | — | 161 | 161 | — | 7.3 | 7.6 | — | 9.8 | 9.9 |
| 8日 | — | 959 | 955 | — | 161 | 161 | — | 6.6 | 7.4 | — | 9.7 | 9.8 |
| 9日 | — | 988 | 963 | — | 161 | 160 | — | 8.7 | 9.0 | — | 9.6 | 9.8 |
| 10日 | — | 990 | 937 | — | 160 | 161 | — | 10.4 | 9.1 | — | 9.7 | 10.0 |
| 11日 | — | 976 | 945 | — | 160 | 160 | — | 10.8 | 10.0 | — | 9.7 | 9.7 |
| 12日 | — | 1028 | 997 | — | 160 | 160 | — | 11.4 | 11.0 | — | 9.6 | 9.7 |
| 13日 | — | 1000 | 996 | — | 160 | 160 | — | 14.2 | 12.2 | — | 9.6 | 9.8 |
| 14日 | — | 980 | 983 | — | 161 | 160 | — | 8.1 | 8.5 | — | 9.7 | 9.7 |
| 15日 | — | 981 | 983 | — | 161 | 161 | — | 9.7 | 11.2 | — | 9.4 | 9.4 |
| 16日 | — | 974 | 985 | — | 161 | 161 | — | 11.4 | 7.8 | — | 9.4 | 9.4 |
| 17日 | — | 978 | 970 | — | 161 | 161 | — | 11.8 | 10.4 | — | 9.5 | 9.3 |
| 18日 | — | 1016 | 984 | — | 161 | 161 | — | 11.9 | 9.7 | — | 9.2 | 9.3 |
| 19日 | — | 1006 | 991 | — | 161 | 161 | — | 13.6 | 12.8 | — | 9.1 | 9.1 |
| 20日 | — | 988 | 976 | — | 162 | 161 | — | 10.7 | 10.9 | — | 9.4 | 9.2 |
| 21日 | — | 976 | 968 | — | 161 | 162 | — | 13.1 | 12.1 | — | 9.6 | 9.7 |
| 22日 | — | 991 | 980 | — | 161 | 162 | — | 9.5 | 9.7 | — | 9.5 | 9.5 |
| 23日 | — | 1004 | 991 | — | 162 | 162 | — | 11.1 | 9.8 | — | 9.0 | 9.1 |
| 24日 | — | 999 | 983 | — | 163 | 162 | — | 9.0 | 9.5 | — | 9.1 | 8.9 |
| 25日 | — | 1012 | 1010 | — | 163 | 163 | — | 9.3 | 14.4 | — | 8.7 | 8.3 |
| 26日 | — | 1001 | 1019 | — | 163 | 163 | — | 8.7 | 10.6 | — | 8.8 | 8.6 |
| 27日 | — | 1019 | 1014 | — | 163 | 164 | — | 11.9 | 12.9 | — | 8.6 | 8.3 |
| 28日 | — | 1018 | 1000 | — | 163 | 163 | — | 10.4 | 11.6 | — | 8.7 | 8.5 |
| 29日 | — | 1020 | 1021 | — | 163 | 163 | — | 7.0 | 15.0 | — | 8.8 | 8.3 |
| 30日 | — | 1027 | 1017 | — | 163 | 163 | — | 7.5 | 12.5 | — | 8.5 | 8.5 |
| 31日 | — | 1029 | 1016 | — | 163 | 163 | — | 9.0 | 13.2 | — | 8.7 | 8.6 |
| 最大値 | — | 1029 | 1021 | — | 163 | 164 | — | 14.2 | 16.6 | — | 10.8 | 10.9 |
| 最小値 | — | 959 | 921 | — | 157 | 155 | — | 6.6 | 7.2 | — | 8.5 | 8.3 |
| 平均値 | — | 999 | 976 | — | 161 | 161 | — | 10.2 | 11.0 | — | 9.5 | 9.5 |

二の1 排ガス中のばい煙濃度
令和元年度

| 焼却施設の 名称 | 福宗環境センター清掃工場 | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------------------------------|------|------|---|-----|-----|--|-----|-----|
| 項目 | ばいじん濃度 (O ₂ 12%) g/m ³ N | | | 硫黄酸化物量 m ³ N/h | | | 塩化水素濃度 (O ₂ 12%) mg/m ³ N | | | 窒素酸化物濃度 (O ₂ 12%) ppm | | |
| | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
| 日付 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
| R2.1月10日 | — | <0.01 | <0.01 | — | 0.26 | 0.37 | — | 7.0 | 7.8 | — | 58 | 44 |
| 法規制値 | 0.08 | | | 104.6 | | | 700 | | | 250 | | |