

□. 燃烧ガス温度・集じん機流入ガス温度・一酸化炭素濃度

平成30年 1月分

焼却施設の名称	福宗環境センター清掃工場												
	項目	燃烧ガス温度			集塵機入口ガス温度			CO：4時間平均値			O <sub>2</sub> 濃度		
		1号炉 ℃	2号炉 ℃	3号炉 ℃	1号炉 ℃	2号炉 ℃	3号炉 ℃	1号炉 ppm	2号炉 ppm	3号炉 ppm	1号炉 %	2号炉 %	3号炉 %
1日	1050	-	980	158	-	159	10.5	-	10.1	10.5	-	10.7	
2日	1041	-	974	158	-	158	12.4	-	10.0	10.5	-	10.5	
3日	1056	-	1002	161	-	161	8.2	-	7.0	10.0	-	9.8	
4日	1038	-	994	163	-	162	8.9	-	7.1	9.7	-	9.6	
5日	1070	-	1013	163	-	163	5.5	-	6.3	9.4	-	9.1	
6日	1046	-	1013	163	-	163	5.3	-	5.4	9.4	-	8.9	
7日	1059	-	1041	163	-	162	6.0	-	4.3	9.2	-	8.7	
8日	1054	-	1015	164	-	163	8.4	-	6.4	9.4	-	9.0	
9日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
27日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
29日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30日	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
31日	957	-	-	161	-	-	20.5	-	-	11.3	-	-	
最大値	1070	-	1041	164	-	163	20.5	-	10.1	11.3	-	10.7	
最小値	957	-	974	158	-	158	5.3	-	4.3	9.2	-	8.7	
平均値	1041	-	1004	162	-	161	9.5	-	7.1	9.9	-	9.5	