

イ. 処分した一般廃棄物の種類及び数量
平成26年度

| 焼却施設の名称 | | 福宗環境センター清掃工場 | | | | | | |
|----------|---------------|--------------|-------------------|-------------|-----|------|-------------------|--------------|
| 項目 月日 | ごみの種類組成 (wt%) | | | | | | | 焼却量 (t/月) |
| | 紙・布類 | ゴム・ 皮革類 | ビニル・ 合成樹脂類 | 木・竹・ わら類 | 厨芥類 | 不燃物 | その他 | |
| 7月11日 | 44.2 | 0.0 | 26.0 | 15.1 | 8.6 | 3.1 | 3.0 | 8,128.97 |
| 項目 月日 | 天候 | 気温 | 単 位 容 積 重 量 | 水分 | 灰分 | 可燃分 | 乾 燥 ごみの 灰 分 | 低 位 発熱量 |
| | --- | ℃ | kg/m ³ | wt% | wt% | wt% | wt% | kcal/kg |
| 7月11日 | 晴 | 28.8 | 191 | 53.3 | 3.6 | 43.1 | 7.8 | 1,620 |

□. 燃烧ガス温度・集じん機流入ガス温度・一酸化炭素濃度

平成26年 7月分

| 焼却施設の名称 | 福宗環境センター清掃工場 | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|-----|-----|-----------|-----|------|-----------|------|------|-------------------|------|-----|
| | 項目 | 燃烧ガス温度 | | | 集塵機入口ガス温度 | | | CO：4時間平均値 | | | O ₂ 濃度 | | |
| | | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
| 日 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ppm | ppm | ppm | % | % | % | |
| 1日 | 921 | - | 883 | 163 | - | 164 | 27.9 | - | 19.2 | 10.2 | - | 10.7 | |
| 2日 | 917 | - | 897 | 164 | - | 164 | 25.8 | - | 18.9 | 10.4 | - | 10.6 | |
| 3日 | 958 | - | 900 | 163 | - | 163 | 22.4 | - | 19.0 | 9.9 | - | 10.0 | |
| 4日 | 945 | - | 893 | 163 | - | 164 | 20.9 | - | 16.3 | 10.2 | - | 10.2 | |
| 5日 | 927 | - | 894 | 163 | - | 164 | 29.2 | - | 16.2 | 10.6 | - | 10.5 | |
| 6日 | 922 | - | 898 | 164 | - | 164 | 21.4 | - | 18.4 | 10.6 | - | 10.9 | |
| 7日 | 957 | - | 939 | 163 | - | 164 | 16.4 | - | 13.5 | 10.1 | - | 10.4 | |
| 8日 | 953 | - | 931 | 164 | - | 165 | 16.3 | - | 13.9 | 10.3 | - | 10.6 | |
| 9日 | 957 | - | 938 | 164 | - | 164 | 14.4 | - | 12.4 | 10.1 | - | 10.3 | |
| 10日 | 947 | - | 943 | 164 | - | 164 | 16.7 | - | 15.0 | 10.3 | - | 10.4 | |
| 11日 | 968 | - | 927 | 164 | - | 164 | 13.1 | - | 15.0 | 10.1 | - | 10.6 | |
| 12日 | 953 | - | 928 | 164 | - | 163 | 19.1 | - | 16.3 | 10.6 | - | 10.6 | |
| 13日 | 975 | - | 913 | 164 | - | 163 | 12.5 | - | 14.4 | 10.3 | - | 10.6 | |
| 14日 | 954 | - | 935 | 164 | - | 163 | 12.7 | - | 13.5 | 10.5 | - | 10.5 | |
| 15日 | 951 | - | 960 | 164 | - | 163 | 11.1 | - | 11.9 | 10.4 | - | 10.3 | |
| 16日 | 950 | - | 937 | 164 | - | 164 | 11.0 | - | 11.9 | 10.3 | - | 10.5 | |
| 17日 | 939 | - | 923 | 164 | - | 164 | 12.1 | - | 14.7 | 10.3 | - | 10.6 | |
| 18日 | 937 | - | 922 | 165 | - | 164 | 12.0 | - | 15.5 | 10.3 | - | 10.6 | |
| 19日 | 953 | - | 920 | 164 | - | 164 | 16.8 | - | 14.5 | 10.3 | - | 10.5 | |
| 20日 | 973 | - | 928 | 164 | - | 164 | 10.6 | - | 13.0 | 10.0 | - | 10.2 | |
| 21日 | 941 | - | 953 | 165 | - | 165 | 9.4 | - | 11.9 | 10.0 | - | 10.0 | |
| 22日 | 942 | - | 939 | 165 | - | 165 | 11.2 | - | 12.5 | 10.2 | - | 10.2 | |
| 23日 | 925 | - | 921 | 165 | - | 164 | 11.0 | - | 13.4 | 10.1 | - | 10.3 | |
| 24日 | 931 | - | 952 | 165 | - | 164 | 10.8 | - | 11.9 | 9.9 | - | 10.0 | |
| 25日 | 929 | - | 947 | 165 | - | 165 | 12.4 | - | 13.2 | 10.0 | - | 10.2 | |
| 26日 | 926 | - | 932 | 165 | - | 165 | 13.0 | - | 12.8 | 10.2 | - | 10.2 | |
| 27日 | 928 | - | 941 | 165 | - | 165 | 10.4 | - | 11.8 | 9.8 | - | 9.9 | |
| 28日 | 946 | - | 947 | 165 | - | 165 | 12.0 | - | 11.8 | 10.0 | - | 10.1 | |
| 29日 | 942 | - | 949 | 165 | - | 165 | 11.6 | - | 11.6 | 10.0 | - | 10.2 | |
| 30日 | 968 | - | 938 | 164 | - | 165 | 11.8 | - | 11.6 | 9.8 | - | 10.2 | |
| 31日 | 967 | - | 951 | 164 | - | 164 | 10.7 | - | 11.3 | 9.7 | - | 10.0 | |
| 最大値 | 975 | - | 960 | 165 | - | 165 | 29.2 | - | 19.2 | 10.6 | - | 10.9 | |
| 最小値 | 917 | - | 883 | 163 | - | 163 | 9.4 | - | 11.3 | 9.7 | - | 9.9 | |
| 平均値 | 945 | - | 928 | 164 | - | 164 | 15.1 | - | 14.1 | 10.2 | - | 10.4 | |

二の1 排ガス中のばい煙濃度
平成26年度

| 焼却施設の 名 称 | 福宗環境センター清掃工場 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----|-------|------------------------------|-----|------|---|-----|------|--|-----|-----|
| 項 目 日 付 | ばいじん濃度 (O ₂ 12%) g/m ³ N | | | 硫黄酸化物量 m ³ N/h | | | 塩化水素濃度 (O ₂ 12%) mg/m ³ N | | | 窒素酸化物濃度 (O ₂ 12%) ppm | | |
| | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
| 7月24日 | <0.01 | - | <0.01 | 0.44 | - | 0.65 | 18 | - | 15.0 | 64 | - | 85 |
| 法規制値 | 0.08 | | | 104.6 | | | 700 | | | 250 | | |