

イ. 処分した一般廃棄物の種類及び数量
平成28年度

| 焼却施設の名称 | | 福宗環境センター清掃工場 | | | | | | |
|----------|---------------|--------------|-------------------|-------------|-----|------|-------------------|--------------|
| 項目 月日 | ごみの種類組成 (wt%) | | | | | | | 焼却量 (t/月) |
| | 紙・布類 | ゴム・ 皮革類 | ビニル・ 合成樹脂類 | 木・竹・ わら類 | 厨芥類 | 不燃物 | その他 | |
| 12月8日 | 26.2 | 0.0 | 25.7 | 41.1 | 1.8 | 1.1 | 4.1 | 9,338.11 |
| 項目 月日 | 天候 | 気温 | 単 位 容 積 重 量 | 水分 | 灰分 | 可燃分 | 乾 燥 ごみの 灰 分 | 低 位 発熱量 |
| | --- | ℃ | kg/m ³ | wt% | wt% | wt% | wt% | kcal/kg |
| 12月8日 | 晴 | 14.0 | 206 | 41.3 | 3.2 | 55.5 | 5.5 | 2,250 |

□. 燃烧ガス温度・集じん機流入ガス温度・一酸化炭素濃度

平成28年 12月分

| 焼却施設の名称 | 福宗環境センター清掃工場 | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|------|-----|-----------|-----|------|-----------|------|------|-------------------|------|-----|
| | 項目 | 燃烧ガス温度 | | | 集塵機入口ガス温度 | | | CO：4時間平均値 | | | O ₂ 濃度 | | |
| | | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
| 日 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ppm | ppm | ppm | % | % | % | |
| 1日 | 1012 | - | 971 | 162 | - | 162 | 20.4 | - | 19.3 | 9.6 | - | 9.4 | |
| 2日 | 1018 | - | 975 | 162 | - | 162 | 17.0 | - | 19.5 | 9.7 | - | 9.7 | |
| 3日 | 1029 | - | 997 | 161 | - | 161 | 21.3 | - | 21.3 | 9.6 | - | 9.5 | |
| 4日 | 999 | - | 987 | 162 | - | 161 | 20.8 | - | 19.8 | 9.7 | - | 9.5 | |
| 5日 | 1014 | - | 1009 | 161 | - | 162 | 29.6 | - | 24.6 | 9.7 | - | 9.4 | |
| 6日 | 1000 | - | 988 | 162 | - | 162 | 17.8 | - | 17.9 | 10.0 | - | 9.9 | |
| 7日 | 1038 | - | 1025 | 161 | - | 160 | 17.0 | - | 15.0 | 9.5 | - | 9.5 | |
| 8日 | 1007 | - | 993 | 162 | - | 162 | 16.6 | - | 13.4 | 9.5 | - | 9.5 | |
| 9日 | 1035 | - | 999 | 162 | - | 162 | 16.5 | - | 14.6 | 9.5 | - | 9.4 | |
| 10日 | 1014 | - | 996 | 162 | - | 162 | 15.1 | - | 15.3 | 9.7 | - | 9.4 | |
| 11日 | 1024 | - | 979 | 162 | - | 162 | 15.6 | - | 13.4 | 9.5 | - | 9.5 | |
| 12日 | 1018 | - | 996 | 162 | - | 162 | 14.5 | - | 13.2 | 9.9 | - | 9.5 | |
| 13日 | 1034 | - | 1001 | 163 | - | 163 | 11.5 | - | 12.2 | 9.6 | - | 9.5 | |
| 14日 | 1011 | - | 979 | 163 | - | 163 | 12.2 | - | 12.3 | 9.8 | - | 9.6 | |
| 15日 | 1024 | - | 1007 | 162 | - | 162 | 25.9 | - | 15.2 | 9.9 | - | 9.6 | |
| 16日 | 1006 | - | 958 | 162 | - | 161 | 14.4 | - | 16.9 | 9.7 | - | 9.7 | |
| 17日 | 1020 | - | 996 | 162 | - | 160 | 21.5 | - | 17.3 | 9.7 | - | 9.4 | |
| 18日 | 1007 | - | 992 | 161 | - | 159 | 18.8 | - | 19.5 | 9.7 | - | 9.9 | |
| 19日 | 1012 | - | 995 | 162 | - | 160 | 14.4 | - | 14.7 | 9.7 | - | 9.6 | |
| 20日 | 993 | - | 973 | 162 | - | 161 | 16.1 | - | 13.4 | 9.8 | - | 9.6 | |
| 21日 | 1003 | - | 981 | 163 | - | 163 | 14.1 | - | 17.0 | 9.6 | - | 9.7 | |
| 22日 | 1005 | - | 963 | 162 | - | 163 | 17.4 | - | 19.7 | 9.8 | - | 9.6 | |
| 23日 | 1045 | 1055 | 975 | 161 | 161 | 161 | 16.6 | 27.4 | 17.2 | 9.6 | 9.9 | 9.8 | |
| 24日 | 996 | 1053 | 978 | 162 | 161 | 161 | 13.7 | 19.0 | 14.6 | 10.0 | 10.3 | 9.9 | |
| 25日 | 991 | 1048 | 997 | 161 | 161 | 161 | 14.4 | 24.6 | 18.4 | 10.0 | 10.1 | 9.8 | |
| 26日 | 990 | 1050 | 991 | 162 | 162 | 162 | 13.4 | 20.2 | 10.5 | 10.1 | 10.4 | 10.0 | |
| 27日 | 995 | 1029 | 1002 | 162 | 163 | 162 | 10.4 | 16.5 | 10.6 | 9.9 | 10.6 | 10.0 | |
| 28日 | - | 1033 | 1016 | - | 161 | 161 | - | 17.4 | 8.3 | - | 10.5 | 10.2 | |
| 29日 | - | 1055 | 1009 | - | 161 | 161 | - | 14.8 | 10.3 | - | 10.2 | 10.1 | |
| 30日 | - | 1037 | 1013 | - | 160 | 160 | - | 18.2 | 14.7 | - | 10.8 | 10.0 | |
| 31日 | - | 1049 | 1042 | - | 161 | 160 | - | 14.3 | 10.1 | - | 10.8 | 9.9 | |
| 最大値 | 1045 | 1055 | 1042 | 163 | 163 | 163 | 29.6 | 27.4 | 24.6 | 10.1 | 10.8 | 10.2 | |
| 最小値 | 990 | 1029 | 958 | 161 | 160 | 159 | 10.4 | 14.3 | 8.3 | 9.5 | 9.9 | 9.4 | |
| 平均値 | 1013 | 1045 | 993 | 162 | 161 | 161 | 16.9 | 19.2 | 15.5 | 9.7 | 10.4 | 9.7 | |

二の1 排ガス中のばい煙濃度
平成28年度

| 焼却施設の 名 称 | 福宗環境センター清掃工場 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|------------------------------|------|------|---|-----|-----|--|-----|-----|
| 項 目 日 付 | ばいじん濃度 (O ₂ 12%) g/m ³ N | | | 硫黄酸化物量 m ³ N/h | | | 塩化水素濃度 (O ₂ 12%) mg/m ³ N | | | 窒素酸化物濃度 (O ₂ 12%) ppm | | |
| | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
| 12月26日 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.20 | 0.07 | 0.17 | 4.0 | 1.9 | 16 | 69 | 30 | 62 |
| 法規制値 | 0.08 | | | 104.6 | | | 700 | | | 250 | | |