

イ. 処分した一般廃棄物の種類及び数量
平成26年度

| 焼却施設の名称 | | 福宗環境センター清掃工場 | | | | | | |
|----------|---------------|--------------|-------------------|-------------|------|------|-------------------|--------------|
| 項目 月日 | ごみの種類組成 (wt%) | | | | | | | 焼却量 (t/月) |
| | 紙・布類 | ゴム・ 皮革類 | ビニール・ 合成樹脂類 | 木・竹・ わら類 | 厨芥類 | 不燃物 | その他 | |
| 12月11日 | 56.1 | 0.0 | 19.1 | 3.1 | 19.0 | 1.4 | 1.3 | 8,335.30 |
| 項目 月日 | 天候 | 気温 | 単 位 容 積 重 量 | 水分 | 灰分 | 可燃分 | 乾 燥 ごみの 灰 分 | 低 位 発熱量 |
| | --- | ℃ | kg/m ³ | wt% | wt% | wt% | wt% | kcal/kg |
| 12月11日 | 曇 | 12.6 | 177 | 50.3 | 4.8 | 44.9 | 9.7 | 1,720 |

□. 燃烧ガス温度・集じん機流入ガス温度・一酸化炭素濃度

平成26年 12月分

| 焼却施設の名称 | 福宗環境センター清掃工場 | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|------|-----|-----------|-----|-----|-----------|------|-----|-------------------|------|-----|
| | 燃烧ガス温度 | | | 集塵機入口ガス温度 | | | CO：4時間平均値 | | | O ₂ 濃度 | | |
| | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
| 日 | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ℃ | ppm | ppm | ppm | % | % | % |
| 1日 | 997 | 972 | - | 165 | 165 | - | 11.4 | 17.6 | - | 9.0 | 9.7 | - |
| 2日 | 984 | 975 | - | 165 | 165 | - | 9.8 | 16.9 | - | 9.2 | 9.8 | - |
| 3日 | 983 | - | - | 165 | - | - | 10.2 | - | - | 9.1 | - | - |
| 4日 | 1003 | - | - | 165 | - | - | 14.1 | - | - | 8.7 | - | - |
| 5日 | 990 | - | - | 165 | - | - | 16.2 | - | - | 8.8 | - | - |
| 6日 | 984 | - | - | 165 | - | - | 16.3 | - | - | 8.9 | - | - |
| 7日 | 1003 | - | - | 164 | - | - | 14.2 | - | - | 8.6 | - | - |
| 8日 | 995 | - | - | 165 | - | - | 12.6 | - | - | 8.7 | - | - |
| 9日 | 963 | - | - | 165 | - | - | 14.1 | - | - | 9.2 | - | - |
| 10日 | 956 | 984 | - | 165 | 164 | - | 15.3 | 15.3 | - | 9.5 | 9.7 | - |
| 11日 | 983 | 998 | - | 165 | 165 | - | 12.4 | 14.2 | - | 9.1 | 9.5 | - |
| 12日 | 949 | 980 | - | 165 | 164 | - | 11.6 | 15.5 | - | 9.3 | 9.7 | - |
| 13日 | 976 | 984 | - | 164 | 164 | - | 13.7 | 14.6 | - | 9.1 | 9.7 | - |
| 14日 | 959 | 968 | - | 163 | 163 | - | 15.8 | 15.4 | - | 9.4 | 9.9 | - |
| 15日 | 983 | 988 | - | 163 | 164 | - | 13.7 | 14.7 | - | 9.1 | 9.8 | - |
| 16日 | 981 | 999 | - | 163 | 164 | - | 21.9 | 13.4 | - | 9.2 | 9.8 | - |
| 17日 | 993 | 991 | - | 162 | 164 | - | 13.7 | 12.6 | - | 9.2 | 9.9 | - |
| 18日 | 959 | 993 | - | 160 | 162 | - | 15.1 | 11.7 | - | 10.1 | 10.1 | - |
| 19日 | 957 | 1002 | - | 160 | 162 | - | 14.5 | 10.6 | - | 10.3 | 10.0 | - |
| 20日 | 974 | 979 | - | 164 | 164 | - | 13.8 | 12.5 | - | 9.3 | 10.0 | - |
| 21日 | 914 | 967 | - | 163 | 163 | - | 16.0 | 13.9 | - | 10.1 | 10.2 | - |
| 22日 | 892 | 983 | - | 160 | 162 | - | 22.2 | 12.5 | - | 10.9 | 10.3 | - |
| 23日 | 933 | 984 | - | 158 | 161 | - | 17.5 | 11.2 | - | 10.9 | 10.7 | - |
| 24日 | 957 | 1002 | - | 158 | 161 | - | 13.4 | 10.0 | - | 10.6 | 10.4 | - |
| 25日 | 971 | 973 | - | 158 | 161 | - | 12.8 | 13.5 | - | 10.4 | 11.1 | - |
| 26日 | 946 | 949 | - | 158 | 160 | - | 17.4 | 16.0 | - | 11.0 | 11.7 | - |
| 27日 | 954 | 994 | - | 157 | 159 | - | 17.0 | 13.6 | - | 10.9 | 11.3 | - |
| 28日 | 976 | 1001 | - | 157 | 159 | - | 10.9 | 10.8 | - | 10.5 | 11.1 | - |
| 29日 | 971 | 978 | - | 158 | 160 | - | 10.7 | 11.8 | - | 10.6 | 11.2 | - |
| 30日 | 973 | 972 | - | 156 | 159 | - | 11.3 | 12.1 | - | 10.9 | 11.5 | - |
| 31日 | 974 | 963 | - | 156 | 158 | - | 11.3 | 13.9 | - | 11.1 | 11.7 | - |
| 最大値 | 1003 | 1002 | - | 165 | 165 | - | 22.2 | 17.6 | - | 11.1 | 11.7 | - |
| 最小値 | 892 | 949 | - | 156 | 158 | - | 9.8 | 10.0 | - | 8.6 | 9.5 | - |
| 平均値 | 969 | 982 | - | 162 | 162 | - | 14.2 | 13.5 | - | 9.7 | 10.4 | - |

二の1 排ガス中のばい煙濃度
平成26年度

| 焼却施設の 名 称 | 福宗環境センター清掃工場 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|-----|------------------------------|------|-----|---|-----|-----|--|-----|-----|
| 項 目 日 付 | ばいじん濃度 (O ₂ 12%) g/m ³ N | | | 硫黄酸化物量 m ³ N/h | | | 塩化水素濃度 (O ₂ 12%) mg/m ³ N | | | 窒素酸化物濃度 (O ₂ 12%) ppm | | |
| | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
| 12月25日 | <0.01 | <0.01 | - | 0.06 | 0.49 | - | 13 | 5.5 | - | 40 | 74 | - |
| 法規制値 | 0.08 | | | 104.6 | | | 700 | | | 250 | | |