

イ. 処分した一般廃棄物の種類及び数量  
平成26年度

焼却施設の名称		福宗環境センター清掃工場						
項目 月日	ごみの種類組成 (wt%)							焼却量 (t/月)
	紙・布類	ゴム・ 皮革類	ビニル・ 合成樹脂類	木・竹・ わら類	厨芥類	不燃物	その他	
10月9日	30.9	0.0	21.6	26.9	5.6	12.4	2.6	5,493.21
項目 月日	天候	気温	単 位 容 積 重 量	水分	灰分	可燃分	乾 燥 ごみの 灰 分	低 位 発熱量
	---	℃	kg/m <sup>3</sup>	wt%	wt%	wt%	wt%	kcal/kg
10月9日	曇	19.6	178	47.3	10.3	42.4	19.5	1,620

□. 燃烧ガス温度・集じん機流入ガス温度・一酸化炭素濃度

平成26年 10月分

焼却施設の名称	福宗環境センター清掃工場											
	燃烧ガス温度			集塵機入口ガス温度			CO：4時間平均値			O <sub>2</sub> 濃度		
項目	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
日	℃	℃	℃	℃	℃	℃	ppm	ppm	ppm	%	%	%
1日	-	-	942	-	-	166	-	-	15.3	-	-	9.7
2日	-	-	960	-	-	166	-	-	13.8	-	-	9.1
3日	-	-	953	-	-	167	-	-	16.1	-	-	9.4
4日	-	-	958	-	-	166	-	-	17.1	-	-	9.3
5日	-	-	945	-	-	167	-	-	14.4	-	-	9.4
6日	-	-	981	-	-	166	-	-	15.5	-	-	9.4
7日	-	-	950	-	-	166	-	-	15.5	-	-	9.5
8日	-	-	955	-	-	165	-	-	14.9	-	-	9.5
9日	-	-	919	-	-	165	-	-	20.3	-	-	9.9
10日	-	-	935	-	-	165	-	-	18.1	-	-	9.0
11日	-	-	936	-	-	166	-	-	17.5	-	-	9.3
12日	-	-	946	-	-	166	-	-	17.4	-	-	9.2
13日	-	-	947	-	-	167	-	-	16.9	-	-	9.3
14日	-	-	944	-	-	165	-	-	17.7	-	-	9.1
15日	-	-	950	-	-	165	-	-	15.0	-	-	9.3
16日	-	-	946	-	-	164	-	-	17.2	-	-	9.5
17日	-	-	951	-	-	166	-	-	16.2	-	-	9.3
18日	-	-	922	-	-	164	-	-	31.8	-	-	9.9
19日	-	-	960	-	-	165	-	-	20.6	-	-	9.7
20日	-	-	975	-	-	166	-	-	14.4	-	-	9.4
21日	-	-	955	-	-	165	-	-	19.4	-	-	10.0
22日	964	-	957	162	-	163	22.3	-	21.3	10.0	-	10.4
23日	967	-	956	161	-	163	20.1	-	28.0	10.0	-	10.8
24日	977	-	950	161	-	163	17.9	-	24.8	9.8	-	10.7
25日	971	-	954	163	-	164	22.1	-	21.3	9.7	-	10.5
26日	997	-	992	163	-	164	17.2	-	16.9	9.3	-	9.9
27日	-	-	973	-	-	166	-	-	14.7	-	-	9.9
28日	-	-	972	-	-	165	-	-	14.5	-	-	9.3
29日	-	-	971	-	-	165	-	-	13.8	-	-	9.4
30日	-	-	976	-	-	165	-	-	17.7	-	-	9.4
31日	-	-	917	-	-	164	-	-	27.5	-	-	10.1
最大値	997	-	992	163	-	167	22.3	-	31.8	10.0	-	10.8
最小値	964	-	917	161	-	163	17.2	-	13.8	9.3	-	9.0
平均値	975	-	953	162	-	165	19.9	-	18.2	9.8	-	9.6

二の1 排ガス中のばい煙濃度  
平成26年度

焼却施設の 名 称	福宗環境センター清掃工場											
項 目 日 付	ばいじん濃度 (O <sub>2</sub> 12%) g/m <sup>3</sup> N			硫黄酸化物量 m <sup>3</sup> N/h			塩化水素濃度 (O <sub>2</sub> 12%) mg/m <sup>3</sup> N			窒素酸化物濃度 (O <sub>2</sub> 12%) ppm		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
10月9日	-	-	<0.01	-	-	0.64	-	-	53	-	-	62
法規制値	0.08			104.6			700			250		