

【仕様書別紙】
対象施設の情報一覧

1. 基本情報

番号	施設名	所在地【全て大分市】	用途	地域電力会社と契約時の契約種別	電力供給方式	標準電圧(V)	計量電圧(V)	標準周波数(Hz)	受電方式	自動検針装置の有無	計量器の仕様	需給地点	電気工作物の財産分界点	保安上の責任分界点	自家発電設備の有無と発電設備出力	蓄熱設備の有無と容量	余剰電力の有無と売却先
1	上野ヶ丘中学校	上野町4番5号	学校 (校舎)	業務用電力A-1	交流3相 3線式	6000	6000	60	1回線受電	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分市の施設した開閉器の電源側接続点	左同	左同	無	無	無
2	王子中学校	南春日町6番1号	学校 (校舎)	業務用電力A	交流3相 3線式	6000	6000	60	1回線受電	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分市の施設した開閉器の電源側接続点	左同	左同	無	無	無
3	大分西中学校	高崎二丁目20番1号	学校 (校舎)	業務用電力A	交流3相 3線式	6000	6000	60	1回線受電	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分市の施設した開閉器の電源側接続点	左同	左同	無	無	無
4	南大分中学校	二又町1丁目4番53号	学校 (校舎)	業務用電力A	交流3相 3線式	6000	6000	60	1回線受電	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分市の施設した開閉器の電源側接続点	左同	左同	無	無	無
5	城南中学校	大字荏隈754番地の19	学校 (校舎)	業務用電力A	交流3相 3線式	6000	6000	60	1回線受電	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分市の施設した開閉器の電源側接続点	左同	左同	無	無	無
6	滝尾中学校	大字羽田349番地	学校 (校舎)	業務用電力A	交流3相 3線式	6000	6000	60	1回線受電	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分市の施設した開閉器の電源側接続点	左同	左同	有(太陽光)10kw	無	無
7	城東中学校	牧上町14番19号	学校 (校舎)	業務用電力A-1	交流3相 3線式	6000	6000	60	1回線受電	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分市の施設した開閉器の電源側接続点	左同	左同	無	無	無
8	原川中学校	寺崎町一丁目10番1号	学校 (校舎)	業務用電力A	交流3相 3線式	6000	6000	60	1回線受電	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分市の施設した開閉器の電源側接続点	左同	左同	無	無	無
9	明野中学校	明野南三丁目7番1号	学校 (校舎)	業務用電力A-1	交流3相 3線式	6000	6000	60	1回線受電	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分市の施設した開閉器の電源側接続点	左同	左同	無	無	無
10	鶴崎中学校	大字皆春1200番地の1	学校 (校舎)	業務用電力A	交流3相 3線式	6000	6000	60	1回線受電	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分市の施設した開閉器の電源側接続点	左同	左同	無	無	無
11	大東中学校	横尾東町1丁目23番1号	学校 (校舎)	業務用電力A-1	交流3相 3線式	6000	6000	60	1回線受電	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分市の施設した開閉器の電源側接続点	左同	左同	無	無	無
12	東陽中学校	大字下徳丸197番地の1	学校 (校舎)	業務用電力A-1	交流3相 3線式	6000	6000	60	1回線受電	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分市の施設した開閉器の電源側接続点	左同	左同	無	無	無
13	戸次中学校	大字中戸次4508番地の1	学校 (校舎)	業務用電力A-1	交流3相 3線式	6000	6000	60	1回線受電	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分市の施設した開閉器の電源側接続点	左同	左同	無	無	無
14	吉野中学校	大字辻812番地	学校 (校舎)	業務用電力A-1	交流3相 3線式	6000	6000	60	1回線受電	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分市の施設した開閉器の電源側接続点	左同	左同	無	無	無
15	竹中中学校	竹中3621番地	学校 (校舎)	業務用電力A-1	交流3相 3線式	6000	6000	60	1回線受電	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分市の施設した開閉器の電源側接続点	左同	左同	無	無	無
16	判田中学校	大字中判田2254番地	学校 (校舎)	業務用電力A	交流3相 3線式	6000	6000	60	1回線受電	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分市の施設した開閉器の電源側接続点	左同	左同	無	無	無
17	穂田中学校	大字市589番地の2	学校 (校舎)	業務用電力A-1	交流3相 3線式	6000	6000	60	1回線受電	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分市の施設した開閉器の電源側接続点	左同	左同	無	無	無
18	穂田東中学校	大字寒田1369番地の1	学校 (校舎)	業務用電力A	交流3相 3線式	6000	6000	60	1回線受電	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分市の施設した開閉器の電源側接続点	左同	左同	無	無	無
19	穂田西中学校	大字田原378番地	学校 (校舎)	業務用電力A-1	交流3相 3線式	6000	6000	60	1回線受電	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分市の施設した開閉器の電源側接続点	左同	左同	無	無	無
20	穂田南中学校	大字田尻123番地の1	学校 (校舎)	業務用電力A	交流3相 3線式	6000	6000	60	1回線受電	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分市の施設した開閉器の電源側接続点	左同	左同	無	無	無
21	賀来中学校	大字賀来101番地の3	学校 (校舎)	業務用電力A-1	交流3相 3線式	6000	6000	60	1回線受電	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分市の施設した開閉器の電源側接続点	左同	左同	無	無	無
22	大在中学校	大字政所2602番地の12	学校 (校舎)	業務用電力A	交流3相 3線式	6000	6000	60	1回線受電	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分市の施設した開閉器の電源側接続点	左同	左同	有(太陽光)10kw	無	無
23	坂ノ市中学校	坂ノ市南二丁目9番72号	学校 (校舎)	業務用電力A-1	交流3相 3線式	6000	6000	60	1回線受電	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分市の施設した開閉器の電源側接続点	左同	左同	無	無	無
24	神崎中学校	大字本神崎480番地	学校 (校舎)	業務用電力A-1	交流3相 3線式	6000	6000	60	1回線受電	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分市の施設した開閉器の電源側接続点	左同	左同	無	無	無
25	佐賀関中学校	佐賀関2の115番地の2	学校 (校舎)	業務用電力A-1	交流3相 3線式	6000	6000	60	1回線受電	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分市の施設した開閉器の電源側接続点	左同	左同	無	無	無
26	野津原中学校	野津原2978番地の13	学校 (校舎)	業務用電力A-1	交流3相 3線式	6000	6000	60	1回線受電	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分市の施設した開閉器の電源側接続点	左同	左同	無	無	無
27	碩田学園	碩田町二丁目5番60号	学校 (校舎)	業務用電力A	交流3相 3線式	6000	6000	60	1回線受電	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に大分市の施設した開閉器の電源側接続点	左同	左同	有(太陽光)5.5kw	無	無

【仕様書別紙】
対象施設の情報一覧

2. 最大電力(令和2年10月分～令和3年9月分実績)

番号	施設名	所在地【全て大分市】	契約種別	最大電力 (kw)	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
1	上野ヶ丘中学校	上野町4番5号	高圧	196	120	122	157	178	154	123	52	103	173	196	172	176
2	王子中学校	南春日町6番1号	高圧	114	82	73	85	90	84	82	73	68	85	114	89	85
3	大分西中学校	高崎二丁目20番1号	高圧	67	42	38	56	67	58	54	40	41	47	60	49	48
4	南大分中学校	二又町1丁目4番53号	高圧	109	57	67	84	86	88	66	58	60	82	109	69	87
5	城南中学校	大字荏隈754番地の19	高圧	82	46	49	57	65	61	59	49	51	69	82	71	49
6	滝尾中学校	大字羽田349番地	高圧	101	61	75	86	101	93	80	53	60	72	93	68	69
7	城東中学校	牧上町14番19号	高圧	174	50	61	124	136	119	88	49	52	129	174	161	162
8	原川中学校	寺崎町一丁目10番1号	高圧	67	43	46	58	60	62	49	38	45	52	67	59	59
9	明野中学校	明野南三丁目7番1号	高圧	85	51	55	78	84	74	70	43	47	72	85	77	70
10	鶴崎中学校	大字皆春1200番地の1	高圧	78	52	55	72	78	75	64	53	51	67	76	63	65
11	大東中学校	横尾東町1丁目23番1号	高圧	179	78	75	108	133	103	80	59	77	110	179	167	135
12	東陽中学校	大字下徳丸197番地の1	高圧	64	64	38	62	64	55	50	35	41	49	64	61	50
13	戸次中学校	大字中戸次4508番地の1	高圧	61	32	41	46	49	43	31	23	22	61	61	61	52
14	吉野中学校	辻812番地	高圧	58	26	31	58	48	40	40	26	28	33	46	41	31
15	竹中中学校	竹中3621番地	高圧	46	19	21	32	34	30	35	23	16	31	46	34	37
16	判田中学校	大字中判田2254番地	高圧	63	45	50	62	55	57	53	32	35	46	63	38	42
17	植田中学校	大字市589番地の2	高圧	78	40	32	47	49	48	44	44	45	73	78	50	47
18	植田東中学校	大字寒田1369番地の1	高圧	79	55	48	73	79	64	53	43	48	58	73	62	59
19	植田西中学校	大字田原378番地	高圧	57	35	35	55	53	51	47	32	32	48	57	55	45
20	植田南中学校	大字田尻123番地の1	高圧	76	42	42	59	76	63	62	45	44	62	67	56	63
21	賀来中学校	大字賀来101番地の3	高圧	103	62	62	91	103	99	76	43	52	80	88	91	87
22	大在中学校	大字政所2602番地の12	高圧	94	52	56	83	94	92	65	57	62	64	89	68	71
23	坂ノ市中学校	坂ノ市南二丁目9番72号	高圧	72	40	52	59	65	62	54	35	43	54	72	65	55
24	神崎中学校	本神崎480番地	高圧	97	31	44	65	73	63	53	34	47	71	97	61	66
25	佐賀関中学校	佐賀関2の115番地の2	高圧	57	29	26	41	44	40	39	28	29	34	57	37	33
26	野津原中学校	野津原2978番地の13	高圧	47	23	27	34	36	35	34	22	25	23	47	42	37
27	碩田学園	大分市碩田町2丁目5番60号	高圧	206	157	157	193	197	203	192	140	175	186	206	188	185
合計				2,510	1,434	1,478	2,025	2,197	2,016	1,743	1,229	1,399	1,931	2,446	2,055	1,965

【仕様書別紙】
対象施設の情報一覧

3. 電力使用量(令和2年10月分～令和3年9月分実績)

番号	施設名	所在地【全て大分市】	契約種別	電力使用量 合計(kWh)	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	電力使用 量 夏季(7～9 月)	電力使用 量 その他季
1	上野ヶ丘中学校	上野町4番5号	高圧	199,279	11,394	10,400	19,595	19,479	17,714	13,913	10,434	11,428	21,846	27,895	12,989	22,192	63,076	136,203
2	王子中学校	南春日町6番1号	高圧	195,986	17,497	13,655	16,816	17,261	15,938	17,279	14,167	15,146	18,289	22,454	13,193	14,291	49,938	146,048
3	大分西中学校	高崎二丁目20番1号	高圧	111,058	8,952	7,748	10,158	10,016	9,650	9,451	7,927	9,004	10,351	11,702	7,739	8,360	27,801	83,257
4	南大分中学校	二又町1丁目4番53号	高圧	165,588	12,565	10,775	15,467	14,653	13,864	13,459	11,528	12,320	16,718	20,119	10,429	13,691	44,239	121,349
5	城南中学校	大字荏隈754番地の19	高圧	145,860	11,309	10,544	13,215	12,686	11,862	12,640	11,070	11,562	12,908	17,660	9,787	10,617	38,064	107,796
6	滝尾中学校	大字羽田349番地	高圧	165,396	11,600	11,749	15,966	15,265	14,472	13,837	10,732	12,343	13,922	18,142	12,764	14,604	45,510	119,886
7	城東中学校	牧上町14番19号	高圧	165,790	10,949	10,039	14,834	14,694	13,043	12,505	9,392	10,908	17,216	24,796	10,907	16,507	52,210	113,580
8	原川中学校	寺崎町一丁目10番1号	高圧	127,435	9,794	7,974	10,928	10,914	10,517	10,230	8,525	10,273	12,305	14,400	10,115	11,460	35,975	91,460
9	明野中学校	明野南三丁目7番1号	高圧	145,616	10,248	9,059	13,326	13,686	12,210	11,267	8,999	9,934	12,991	17,209	13,943	12,744	43,896	101,720
10	鶴崎中学校	大字皆春1200番地の1	高圧	147,972	11,096	10,186	13,067	12,830	12,332	12,019	10,371	11,247	14,509	16,117	11,880	12,318	40,315	107,657
11	大東中学校	横尾東町1丁目23番1号	高圧	202,697	15,071	12,043	17,333	16,118	16,048	15,397	12,515	15,726	20,857	23,732	15,875	21,982	61,589	141,108
12	東陽中学校	大字下徳丸197番地の1	高圧	101,987	7,535	7,076	9,909	9,368	8,460	8,464	7,195	7,972	8,233	11,828	8,107	7,840	27,775	74,212
13	戸次中学校	大字中戸次4508番地の1	高圧	79,222	4,584	4,229	6,208	5,933	5,591	5,457	4,778	5,021	8,237	12,479	9,896	6,809	29,184	50,038
14	吉野中学校	辻812番地	高圧	72,550	5,014	4,919	6,878	6,924	6,624	6,746	5,490	5,149	5,724	8,512	6,162	4,408	19,082	53,468
15	竹中中学校	竹中3621番地	高圧	54,278	3,132	3,474	4,908	5,190	4,746	5,425	3,653	3,641	4,369	6,856	4,560	4,324	15,740	38,538
16	判田中学校	大字中判田2254番地	高圧	102,657	10,070	9,181	10,644	7,130	7,454	8,026	6,684	7,382	10,810	12,495	5,392	7,389	25,276	77,381
17	植田中学校	大字市589番地の2	高圧	100,158	7,295	6,765	8,753	9,157	8,148	8,439	7,222	8,399	10,047	11,528	6,556	7,849	25,933	74,225
18	植田東中学校	大字寒田1369番地の1	高圧	130,041	10,107	8,033	11,482	10,318	9,391	9,601	7,950	10,272	13,405	15,171	11,192	13,119	39,482	90,559
19	植田西中学校	大字田原378番地	高圧	101,239	7,022	6,565	9,043	8,960	8,428	8,468	7,054	7,408	9,112	11,833	9,386	7,960	29,179	72,060
20	植田南中学校	大字田尻123番地の1	高圧	122,055	8,952	8,475	10,794	10,698	10,523	10,301	8,859	10,193	10,753	12,730	8,658	11,119	32,507	89,548
21	賀来中学校	大字賀来101番地の3	高圧	123,884	9,161	8,030	10,947	10,577	10,568	9,467	7,453	8,728	13,033	14,976	9,959	10,985	35,920	87,964
22	大在中学校	大字政所2602番地の12	高圧	152,042	10,753	9,301	14,192	13,583	13,571	12,592	10,792	10,817	14,660	18,645	9,794	13,342	41,781	110,261
23	坂ノ市中学校	坂ノ市南二丁目9番72号	高圧	120,579	9,932	9,167	11,072	10,720	10,808	10,022	8,366	9,265	10,859	12,577	7,937	9,854	30,368	90,211
24	神崎中学校	本神崎480番地	高圧	115,552	7,752	7,260	10,556	10,389	10,328	10,388	7,645	8,260	9,284	14,669	8,564	10,457	33,690	81,862
25	佐賀関中学校	佐賀関2の115番地の2	高圧	54,798	3,570	3,420	4,878	5,142	4,950	4,962	3,606	3,822	4,950	7,062	4,116	4,320	15,498	39,300
26	野津原中学校	野津原2978番地の13	高圧	61,772	4,044	4,062	4,818	5,634	4,374	5,122	4,901	4,392	4,732	8,112	6,827	4,754	19,693	42,079
27	碩田学園	大分市碩田町2丁目5番60号	高圧	575,834	47,908	43,758	50,431	46,318	47,126	49,336	41,407	46,264	52,718	54,960	43,935	51,673	150,568	425,266
合計				3,841,325	287,306	257,887	346,218	333,643	318,740	314,813	258,715	286,876	362,838	448,659	290,662	334,968	1,074,289	2,767,036

合計	
夏季(7～9月)	1,074,289
その他季	2,767,036
合計	3,841,325

4. 負荷率

番号	施設名	所在地【全て大分市】	契約種別	年間最大電力(kW)	年間電力使用量(kWh)	負荷率(%)
1	上野ヶ丘中学校	上野町4番5号	高圧	196	199,279	11.61%
2	王子中学校	南春日町6番1号	高圧	114	195,986	19.63%
3	大分西中学校	高崎二丁目20番1号	高圧	67	111,058	18.92%
4	南大分中学校	二又町1丁目4番53号	高圧	109	165,588	17.34%
5	城南中学校	大字荏隈754番地の19	高圧	82	145,860	20.31%
6	滝尾中学校	大字羽田349番地	高圧	101	165,396	18.69%
7	城東中学校	牧上町14番19号	高圧	174	165,790	10.88%
8	原川中学校	寺崎町一丁目10番1号	高圧	67	127,435	21.71%
9	明野中学校	明野南三丁目7番1号	高圧	85	145,616	19.56%
10	鶴崎中学校	大字皆春1200番地の1	高圧	78	147,972	21.66%
11	大東中学校	横尾東町1丁目23番1号	高圧	179	202,697	12.93%
12	東陽中学校	大字下徳丸197番地の1	高圧	64	101,987	18.19%
13	戸次中学校	大字中戸次4508番地の1	高圧	61	79,222	14.83%
14	吉野中学校	大字辻812番地	高圧	58	72,550	14.28%
15	竹中中学校	竹中3621番地	高圧	46	54,278	13.47%
16	判田中学校	大字中判田2254番地	高圧	63	102,657	18.60%
17	植田中学校	大字市589番地の2	高圧	78	100,158	14.66%
18	植田東中学校	大字寒田1369番地の1	高圧	79	130,041	18.79%
19	植田西中学校	大字田原378番地	高圧	57	101,239	20.28%
20	植田南中学校	大字田尻123番地の1	高圧	76	122,055	18.33%
21	賀来中学校	大字賀来101番地の3	高圧	103	123,884	13.73%
22	大在中学校	大字政所2602番地の12	高圧	94	152,042	18.46%
23	坂ノ市中学校	坂ノ市南二丁目9番72号	高圧	72	120,579	19.12%
24	神崎中学校	大字本神崎480番地	高圧	97	115,552	13.60%
25	佐賀関中学校	佐賀関2の115番地の2	高圧	57	54,798	10.97%
26	野津原中学校	野津原2978番地の13	高圧	47	61,772	15.00%
27	碩田学園	碩田町二丁目5番60号	高圧	206	575,834	31.91%
合計				2,510	3,841,325	17.47%

注：年間最大電力(kw)と年間電力使用量(kwh)は、令和2年10月～令和3年9月分の12ヶ月間の数値である。