# 水質検査結果（給水栓水）

| 項目名 | | 基準値等（参考） | 古国府浄水場系 | | 古国府浄水場系 | | 西部第2浄水場系 | 西部第3浄水場系 | 東部浄水場系 | | | | 横尾浄水場系 | 岩ノ下浄水場系 | 坂ノ市浄水場系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | やすらぎ公園 | 八幡公園 | 吉野公民館 | 入蔵公民館 | 上詰公民館 | 長尾台公民館 | 大分県立看護科学大学横浜寮 | まほろば公園 | 神崎校区公民館 | 丹生公民館 | 一尺屋連絡所 | こうざき校区公民館 | 市尾上公民館 |
| | 採水日 | | 2023/12/05 | 2023/12/05 | 2023/12/05 | 2023/12/05 | 2023/12/05 | 2023/12/05 | 2023/12/05 | 2023/12/06 | 2023/12/06 | 2023/12/06 | 2023/12/06 | 2023/12/06 | 2023/12/06 |
| | 天候（前日） | | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 曇一時雨 |
| | 天候 | | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 曇一時雨 | 晴後曇 | 晴後曇 | 晴後曇 | 晴後曇 | 晴後曇 | 晴後曇 |
| | 採水時間 | | 09:45 | 11:05 | 10:30 | 10:05 | 11:01 | 11:21 | 10:28 | 09:58 | 10:33 | 09:30 | 10:37 | 10:23 | 09:55 |
| | 水温 | ℃ | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 16.2 | 16.1 | 14.8 | 15.2 | 12.5 | 15.0 | 16.5 | 16.0 | 16.1 | 17.6 |
| | 気温 | ℃ | 8.2 | 10.0 | 7.3 | 9.0 | 8.9 | 9.3 | 10.0 | 10.5 | 13.0 | 10.0 | 12.1 | 13.1 | 11.2 |
| | 採水者1 | | 馬見塚　守 | 若杉　明弘 | 馬見塚　守 | 若杉　明弘 | 水田憲二郎 | 水田憲二郎 | 若杉　明弘 | 若杉　明弘 | 若杉　明弘 | 馬見塚　守 | 水田憲二郎 | 馬見塚　守 | 水田憲二郎 |
| | 採水者2 | | 釘宮　将樹 | 中村　太朗 | 釘宮　将樹 | 中村　太朗 | 足立　和裕 | 足立　和裕 | 中村　太朗 | 田畑　雅司 | 田畑　雅司 | 安部　義博 | 岩本　雅典 | 安部　義博 | 岩本　雅典 |
| | 水質基準適合判定 | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
| 基準01 | 一般細菌 | 100CFU/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基準02 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 基準03 | カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | |
| 基準04 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | | | | | | |
| 基準05 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | |
| 基準06 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | |
| 基準07 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.002 | | | | | | |
| 基準08 | 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | |
| 基準09 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 基準10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | |
| 基準11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.24 | 1.4 | 0.51 | 0.43 | 0.42 | 1.1 | 1.0 | 0.60 | 0.46 |
| 基準12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | <0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.11 |
| 基準13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | <0.02 | 0.05 | 0.15 | | | | | | |
| 基準14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | |
| 基準15 | 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | | | | | | |
| 基準16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | |
| 基準17 | ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | |
| 基準18 | テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | |
| 基準19 | トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | |
| 基準20 | ベンゼン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | |
| 基準21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.06 | <0.06 | 0.10 | 0.11 | <0.06 | 0.07 | <0.06 | <0.06 |
| 基準22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 基準23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | <0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | <0.001 | <0.001 |
| 基準24 | ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
| 基準25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | <0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | <0.001 | <0.001 |
| 基準26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | |
| 基準27 | 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.012 | 0.016 | 0.016 | 0.019 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.017 | 0.023 | 0.002 | 0.002 |
| 基準28 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | <0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | <0.003 | <0.003 |
| 基準29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | <0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | 0.007 | 0.006 | 0.008 | <0.001 | <0.001 |
| 基準30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 基準31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | | | | | | |
| 基準32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | |
| 基準33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | | | | | | |
| 基準34 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | | | | |
| 基準35 | 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | |
| 基準36 | ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5.4 | 14 | 18 | 19 | 19 | 9.8 | 10 | 9.4 | 9.2 |
| 基準37 | マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | | | | | | |
| 基準38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 18 | 18 | 19 | 19 | 2.7 | 7.1 | 17 | 15 | 16 | 6.7 | 7.4 | 10 | 7.8 |
| 基準39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | 70 | 70 | 70 | 70 | 29 | 79 | 100 | 70 | 69 | 60 | 61 | 69 | 90 |
| 基準40 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 184 | 184 | 184 | 183 | 72 | 176 | 192 | | | | | | |
| 基準41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | | | | | | |
| 基準42 | ジェオスミン | 0.01μg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 基準43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.01μg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 基準44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | | | | | | |
| 基準45 | フェノール類 | 0.005mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | |
| 基準46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | <0.3 | <0.3 |
| 基準47 | pH値 | 5.8～8.6- | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 6.9 | 7.0 |
| 基準48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 基準49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 基準50 | 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 基準51 | 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 目標01 | アンチモン及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | |
| 目標02 | ウラン及びその化合物 | (0.002mg/L以下) | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | | | | | | |
| 目標03 | ニッケル及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | |
| 目標05 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004mg/L以下 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | <0.0004 | | | | | | |
| 目標08 | トルエン | 0.4mg/L以下 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | | | | | | |
| 目標10 | 亜塩素酸 | 0.6mg/L以下 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| 目標16 | 残留塩素 | 1mg/L以下 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.62 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.34 | 0.44 | 0.43 | 0.33 | 0.39 |
| 目標17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10～100mg/L | 70 | 70 | 70 | 70 | 29 | 79 | 100 | 70 | 69 | 60 | 61 | 69 | 90 |
| 目標18 | マンガン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | | | | | | |
| 目標19 | 遊離炭酸 | 20mg/L以下 | 2.5 | 3.8 | 3.3 | 2.9 | 1.7 | 1.7 | 3.7 | | | | | | |
| 目標20 | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.3mg/L以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | | | | |
| 目標21 | メチル-t-ブチルエーテル | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | |
| 目標23 | 臭気強度(TON) | 3以下 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| 目標24 | 蒸発残留物 | 30mg/L以上200mg/L以下 | 184 | 184 | 184 | 183 | 72 | 176 | 192 | | | | | | |
| 目標25 | 濁度 | 1度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 目標26 | pH値 | 7.5程度 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | 8.0 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 6.9 | 7.0 |
| 目標27 | 腐食性(ランゲリア指数) | －1程度以上とし、極力0に近づける | −0.7 | −1.0 | −1.0 | −0.8 | −1.3 | −0.5 | −0.6 | | | | | | |
| 目標28 | 従属栄養細菌 | (2000CFU/mL以下) | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | | | | | | |
| 目標29 | 1,1-ジクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | |
| 目標30 | アルミニウム及びその化合物 | 0.1mg/L以下 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | 0.02 | | | | | | |
| 管理01 | 水温 | ℃ | 14.0 | 13.5 | 14.0 | 16.2 | 16.1 | 14.8 | 15.2 | 12.5 | 15.0 | 16.5 | 16.0 | 16.1 | 17.6 |
| 管理02 | アルカリ度 | mg/L | 72 | 71 | 68 | 68 | 39 | 74 | 92 | 67 | 66 | 54 | 56 | 61 | 84 |
| 管理03 | 電気伝導率 | μS/cm | 247 | 247 | 248 | 248 | 88 | 234 | 300 | 240 | 238 | 180 | 183 | 185 | 221 |
| 管理04 | リチウムイオン | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 管理05 | カリウムイオン | mg/L | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1.0 | 4.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | 4.0 | 1.2 | 1.9 |
| 管理06 | カルシウムイオン | mg/L | 17 | 17 | 17 | 17 | 8.2 | 18 | 25 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 20 |
| 管理07 | マグネシウムイオン | mg/L | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 2.1 | 8.4 | 9.0 | 6.6 | 6.4 | 5.5 | 5.8 | 8.4 | 9.6 |
| 管理08 | アンモニア態窒素 | mg/L | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |

| 項目名 | | 基準値等(参考) | 古国府浄水場系 | | 古国府浄水場系 | | 西部第2浄水場系 | 西部第3浄水場系 | 東部浄水場系 | | | | 横尾浄水場系 | 岩ノ下浄水場系 | 坂ノ市浄水場系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | やすらぎ公園 | 八幡公園 | 吉野公民館 | 入蔵公民館 | 上詰公民館 | 長尾台公民館 | 大分県立看護科学大学職員宿舎 | まほろば公園 | 神崎校区公民館 | 丹生公民館 | 一尺屋連絡所 | こうざき校区公民館 | 市尾上公民館 |
| 管理09 | 臭化物イオン | mg/L | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 管理10 | 硫酸イオン | mg/L | 22 | 22 | 22 | 22 | 4 | 25 | 27 | 24 | 23 | 17 | 16 | 11 | 12 |
| 管理11 | リン酸イオン | mg/L | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 管理12 | 銀及びその化合物 | mg/L | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | |
| 管理13 | バリウム及びその化合物 | mg/L | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | <0.07 | | | | | | |
| 管理14 | モリブデン | mg/L | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | <0.007 | | | | | | |
| 管理16 | 溶解性物質 | mg/L | 184 | 184 | 184 | 183 | 72 | 176 | 192 | | | | | | |
| 管理18 | キシレン | mg/L | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | | | | | | |
| 管理19 | p-ジクロロベンゼン | mg/L | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | | | | |
| 管理20 | 1,2-ジクロロプロパン | mg/L | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | | | | | | |
| 管理26 | 紫外線吸光度E250 | ABS/50mm | 0.038 | 0.038 | 0.039 | 0.040 | 0.041 | 0.036 | 0.021 | 0.040 | 0.041 | 0.050 | 0.048 | 0.014 | 0.015 |
| 管理27 | 紫外線吸光度E260 | ABS/50mm | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 0.033 | 0.035 | 0.028 | 0.017 | 0.033 | 0.034 | 0.039 | 0.038 | 0.010 | 0.012 |
| 管理28 | 大腸菌群(定性) | | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 管理31 | ブロモクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 管理32 | ブロモジクロロ酢酸 | mg/L | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | <0.002 | <0.002 |
| 管理33 | ジブロモクロロ酢酸 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 管理34 | ブロモ酢酸 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 管理35 | ジブロモ酢酸 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 管理36 | トリブロモ酢酸 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |