

大分市書かないワンストップ窓口導入に伴う本庁舎1階窓口等環境整備業務委託 公募型プロポーザル

質問及び回答

令和8年7月21日

大分市市民部市民課

※質問者名は公表しません。

※質問内容は原文のまま掲載しています。ただし、誤字脱字等の軽微な修正を行う場合があります。

※本回答は、本公告、仕様書その他関係書類と一体のものとして取り扱ってください。

No.	質問項目	質問内容	回答
1	調達手続説明書 P5 第1章 企業概要について	「(1)提案書及び共同企業体等の場合は各構成員の概要、企業規模、組織体制を示すこと。」とありますが、各構成員の概要は会社概要を記せばよろしいでしょうか？ また、組織体制とは、今回の業務委託の体制を示せばよろしいでしょうか？	各構成員の概要については、会社概要（会社案内等）の内容を記載いただいて差し支えありません。また、組織体制については、お見込みのとおり、本業務における実施体制（担当者の配置、役割分担、連絡体制等）が分かる内容を記載してください。
2	調達手続説明書 P6 第2章 業務実施方針について	「(2)業務実施体制について、ア 専任・兼任の別」とありますが、専任とは本件専従で、本件以外の案件には従事しないという理解でよろしいでしょうか。	本業務における「専任」とは、本業務を主たる担当業務として配置することを指し、他業務への一切の従事を制限するものではありません。 また、「兼任」とは、他業務を兼務しながら本業務に従事する場合を指します。ご提案に当たっては、それぞれの配置区分に従って記載してください。
3	調達手続説明書 P6 第2章 業務実施方針	「(3)具体的な業務スケジュールを記載すること。」の中に「テスト」とありますが、「テスト」とは、配線	お見込みのとおりです。 本業務における「テスト」とは、施工又は設置した設

No.	質問項目	質問内容	回答
	について	工事であれば、電気工事、LAN 工事の通電・開通確認、家具などであればキズ等の検品確認ということによろしいでしょうか？	備・什器等が正常に機能し、安全に使用できることを確認するための各種検査・確認作業を指します。 (例：配線工事における通電・通信確認、什器等の設置状況・動作確認、傷や不具合等の検品確認など)
4	調達手続説明書 P7 第 5 章 運用・保守について	「(2) 障害対応について記載すること。」とありますが、どのような障害を想定されていますでしょうか。 業務委託に含まれる、什器、備品、サイン、配線等の障害（不具合）のことでしょうか。 また、搬入設置、配線工事等の工事当日の障害対応ということによろしいでしょうか。	本業務における「障害」とは、整備・導入した什器、備品、サイン、配線等について、引渡し（検収完了）後の運用において発生した不具合や破損等を指します。 「障害対応」の提案においては、障害発生時の連絡体制、復旧対応及び窓口業務を継続するための代替策等について記載してください。また、工事当日における施工上のトラブル対応を主として求めるものではありません。
5	仕様書 P8 7 木製品及び竹材製品導入業務について	「(1)材料 ア 木材は、大分県産材のスギ又はヒノキを使用すること。また、製品の主たる構成は木材とし」とありますが、待合ロビーに使用する椅子について、強度を持たせる観点から脚部分など部分的にスチール若しくは外国産木材を使用する提案は可能でしょうか。	強度、安全性及び耐久性を確保するため、構造上必要な部分（脚部、支柱等）にスチール材又は外国産木材を使用する提案は可能です。ただし、製品の主たる構成については、仕様書のとおり大分県産材のスギ又はヒノキとしてください。
6	仕様書 P9 7 木製品及び竹材製品導入業務について	「(2)安全性・強度 キ 強度確保のため、木の風合いを損なわない範囲で部材の一部を木材以外で製作することも可とする。金具を用いる場合は、強度・錆防止の観点から、ステンレス製若しくはアルミ製とする。」とあります。 金属の特徴として、一般的にアルミは強度が弱く、ステンレスは加工がし辛い素材になります。通常オフ	強度、安全性及び耐久性を確保するため、木の風合いを損なわない範囲で、支柱、補強脚、取付金具等の構造上必要な部分にスチール材を使用する提案は可能です。 ただし、仕様書で求める防錆性を確保するため、スチール材を使用する場合は、焼付塗装又は粉体塗装等、仕様書と同等以上の十分な防錆性能を有する表面処理を施してください。

No.	質問項目	質問内容	回答
		イス家具に使用する金属はスチールと塗装仕上の素材を使うことが多く、強度を要するパーティションの補強脚、支柱、耐震金物などもスチール製です。 以上の観点から、パーティション、ローパーティションの取り付け部分にスチール素材を使用する提案も可能でしょうか。	
7	仕様書 P6 6(7)パラペットサイン 移設及び表記内容の補正	柱面等に広告と思われるパネルが設置してありますが、こちらは空間デザインに合わせて移設等は可能でしょうか？	当該パネルは有料広告であり、現在の広告契約期間は令和 8 年 12 月 31 日までです。令和 9 年 2 月の供用開始以降を対象として、空間デザインに合わせた移設、配置変更又は新たな広告枠の提案は可能です。 ただし、提案に当たっては、市に帰属する広告料収入が現行以上となる内容としてください。 なお、詳細については契約締結後、受注者と協議の上、決定します。
8	仕様書 P6 6(7)パラペットサイン 移設及び表記内容の補正	既存パラペットを移設するにあたり、建築矩計図を提供いただくことは可能でしょうか？	建築矩計図は保有していないため、提供できません。
9	仕様書 P6 6(7)パラペットサイン 移設及び表記内容の補正	既存の吊り下げサインについて、移設・再利用を行う場合の施工条件について、既存吊り下げサイン（サイン本体、吊り材、支持金物等）は、既存部材を再利用することを前提とした仕様でしょうか。 あるいは安全性や提案内容を踏まえ、新規更新を含めた提案も可能でしょうか。	既存吊り下げサインについては、仕様書に記載のとおり移設を基本としますが、安全性、耐震性及び提案内容を踏まえ、新規更新を含めた提案も可能です。新規更新を提案する場合は、既存サインと同等以上の機能及び視認性を確保するとともに、提案上限額の範囲内で提案してください。

No.	質問項目	質問内容	回答
		また、既存吊り下げサインの重量、構造図、製作図、仕様書等の資料がございましたら、ご提供をお願いいたします。	なお、既存吊り下げサインの重量、構造図、製作図及び仕様書等の資料は保有していないため、提供できません。
10	仕様書 P6 6(7)パラペットサイン 移設及び表記内容の補正	既存の吊り下げサインについて、移設・再利用を行う場合の施工条件について、RC 躯体に使用されている既存アンカーの仕様（種類、径、定着方法等）が分かる資料はございますでしょうか。	既存アンカーに関する資料は保有していないため、提供できません。
11	仕様書 P6 6(7)パラペットサイン 移設及び表記内容の補正	既存サインを移設・再利用する場合、構造安全性、耐震性、落下防止対策等について、発注者として求める基準や要求事項がございましたら、ご教示ください。 また、移設時に必要となる構造計算、強度確認、引抜試験等について、実施が必要な項目や基準がございましたら、ご教示ください。	既存サインを移設又は更新する場合は、関係法令等を遵守するとともに、安全性、耐震性及び落下防止に十分配慮してください。 また、必要となる構造計算、強度確認、引抜試験等については、提案内容及び施工方法に応じて受注者において適切に判断し、必要な確認及び対応を行ってください。
12	仕様書 P5 6(5)0A フロア拡張（内装仕上げ工事）及び電気設備工事	LAN ケーブルのカラーのご指定はあるでしょうか？	LAN ケーブルの色について指定はありません。 なお、現状では赤色の LAN ケーブルを使用しています。提案に当たっては、保守性及び識別性に配慮するとともに、関係法令、規格等に適合したものを使用してください。