

質問回答書

佐賀関火葬場運営管理業務委託に関することについて、次の項目の質問に回答します。

No.	質問事項	回答
1	入札参加資格の委任先として支社を登録している場合、入札参加資格申請書における申請者は、本社ではなく委任登録されている支社としてよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
2	火葬件数について、前年度の月別火葬件数と年間の火葬がない日の日数をご教示ください。 また、1日の最大火葬件数をご教示ください。	令和6年度月別火葬件数 4月：11件、5月：25件、6月：14件、7月：16件 8月：17件、9月：27件、10月：20件、11月：26件 12月：30件、1月：46件、2月：21件、3月：25件 火葬なしの日数：179日 1日の最大火葬件数：3件
3	特記仕様書P2 5業務の実施要項(1)火葬業務④火葬炉設備の維持管理業務イ「～専門技術者による定期点検業務」について、実施回数は年1回との認識でよろしいでしょうか。 また、点検項目についてご教示ください。 (可能であれば点検表の写し等をご教示いただければ幸いです)	実施回数については、ご認識のとおりです。 火葬炉設備の定期点検項目については、主に下記のとおりです。 分解清掃等を伴う精密検査及び劣化状況の検査(異常の有無を問わず写真を添付) ・耐火台車：耐火台車上部・耐火台車架台部 ・耐火物：主燃焼室・再燃焼室・ガスチャンバー室 ・燃焼機器：主燃焼バーナー・再燃焼バーナー ・排気設備：排気筒(屋内・屋外) ・電気計装：火葬炉制御盤・炉前操作盤 ・付属機器：断熱扉昇降装置
4	特記仕様書P2 5業務の実施要項(2)施設の運営業務②施設の維持管理業務アについて、施設の日常点検の項目をご教示ください。 また、軽微な保守の内容をご教示ください。	施設の日常点検の項目については、主に下記のとおりです。 目視による外観検査や試運転による稼働状況の異常有無の確認 ・建物(外部)：建物の敷地及び地盤面・外構・外壁・庇・樋 ・建物(内部)：天井・壁面・建具・床 ・空調換気設備：空調設備・換気設備 ・給水衛生設備：受水槽・給排水管類 ・電気設備：分電盤(分電盤、動力盤、端子盤)・照明器具 ・防災設備：自動火災報知設備受信機・消火器 軽微な保守については、特記仕様書「2 用語の定義」を参照してください。
5	特記仕様書P2 5業務の実施要項(2)施設の運営業務②施設の維持管理業務イについて、日常清掃の範囲(内容)及び、樹木の剪定や草刈りにおいては、年回数は決まっていますか。 また、高木等の剪定も含まれますか。 含まれるとしたら高さはどれくらいになりますか。	日常清掃の範囲については、具体的な指定はしませんが、遺族の心情に配慮し、明るく清潔な環境整備に努めてください。 樹木の剪定や草刈りの回数については、年3回を目途に火葬のない日等に行うようにしてください。 敷地内に高木はありません。
6	特記仕様書P2 6業務従事者(1)業務従事者の配置について、「1日の配置人数は1名以上とし」とありますが、火葬がない日も1名以上配置との認識でよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。
7	特記仕様書P4 8業務計画書等の作成及び提出(3)業務終了後②保守点検業務日報について、保守点検業務日報の点検項目をご教示ください。 (可能であれば点検表の写し等を教示いただければ幸いです)	「火葬日誌(佐賀関) 見本」を参照してください。
8	特記仕様書P4 10受注者の負担及び支給材料等①点検に必要な工具や計測機器等について、受託者が別途準備を必要とする工具や測定機器等をご教示ください。	受注者の責において本業務を適正に履行するために必要な準備物をご用意ください。
9	特記仕様書P4 10受注者の負担及び支給材料等③「単品で5万円未満のものは受注者の負担とする。」とありますが、過去3年間の受注者負担の品目及び金額をご教示ください。	これまでは、共通仕様書P5 5(1)ウのとおり金額要件を設けず全て受注者負担としており、また、受注者負担の品目及び金額については報告を求めているため把握していません。

火葬日誌（佐賀関）

場長

次長

見本

令和8年4月1日				水 曜日		担当								
炉 No.	死亡者住所		死亡者氏名		年齢	火葬 予約時間	火葬 開始時間	火葬 終了時間	備考					
1						:	:	:						
2						:	:	:						
1						:	:	:						
2						:	:	:						
12歳 以上		件	12歳 未満		件	胎児		件	身体の 一部		件	汚物		件
灯油	受入量		L		連絡事項									
	タンク残量		L											

日常点検（佐賀関）

【施設】点検対象				異常	
				無	有
A 建物（外部）	1	建物の敷地及び地盤面・外構		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2	外壁・庇・樋			
B 建物（内部）	3	天井・壁面・建具・床			
C 空調換気設備	4	空調設備・換気設備			
D 給水衛生設備	5	受水槽・給排水管類			
E 電気設備	6	分電盤（分電盤、動力盤、端子盤）			
	7	照明器具			
F 防災設備	8	自動火災報知設備受信機			
	9	消火器			

【火葬炉設備】点検対象				異常	
				無	有
A 耐火台車	1	耐火台車上部		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2	耐火台車架台部			
B 炉内耐火物	3	主燃焼室			
	4	ガスチャンパー室			
	5	再燃焼室			
C 燃焼機器	6	主燃焼バーナー			
	7	再燃焼バーナー			
D 排気設備	8	排気筒（屋内・屋外）			
E 電気計装	9	火葬炉制御盤			
	10	炉前操作盤			
F 付属機器	11	断熱扉昇降装置・熱電対・その他			