

# 仕様書

## 1. 基本事項

### (1) 業務の目的

本仕様書は、環境分析室が使用している理化学試験室等の照明をLED化することで、地球温暖化ガス排出量削減を図る業務の、必要事項を定めることを目的とする。

### (2) 適用範囲

本仕様書は、発注者が発注する業務に関し、発注者及び受注者が遵守すべき事項を示すものである。

### (3) 疑義について

本仕様書に定めのない事項、又は本仕様書について疑義が生じた場合は、発注者及び受注者が協議し、対応を決定するものとする。

## 2. 一般事項

### (1) 件名

環境分析室照明LED化施設整備業務委託

### (2) 履行場所

環境対策課環境分析室

大分市弁天四丁目1番1号 大分市弁天水資源再生センター内

(別紙1 「環境分析室位置図」)

### (3) 履行期間

契約日の翌日から令和8年3月16日までとする。

なお、交換作業日については、原則として検査試料の持込日及びその翌日(通常は火、水曜日)を除くものとする。土日祝日に係る場合は施設管理者と協議の上、作業する。

### (4) 業務内容

#### ア 交換範囲

交換する照明の範囲は、別紙2「環境分析室平面図」、別紙3「各室内照明数量内訳表」のとおりとする。

#### イ 仕様

LED化する照明の仕様は、原則として既存機器の性能以上とする。

なお、JIS照明基準を満たすこと。

#### ウ 交換作業

照明器具の交換は電気工事有資格者が行うものとする。また、高所作

業が必要な場合は、仮設足場の設置など必要な安全対策を講じること。

エ 天井等の改修

交換作業にあたり、天井等の改修が必要な場合は、受注者の負担で行うこと。

(5) 留意事項

ア 交換作業のための諸設備及び作業の管理については、労働関係の諸法令、通達等を遵守し、労働安全衛生の確保に努めること。

イ 交換作業にあたっては、室内の機器を損傷しないよう注意を払うなど、周辺の安全に万全を期すこと。

ウ 照明機器ごとに作業前・中・後に写真を撮影し、整理のうえ、業務完了届とともに提出すること。

(6) 提出書類

本業務の着手に先立ち、受注者は速やかに次の書類を発注者に提出し、その承認を得るものとする。

ア 業務実施計画書

イ 業務工程表

ウ 業務責任者の選任届

エ その他本市が指示する関係書類

(7) 完了検査

受注者は、本業務が完了したときは次に掲げる書類を発注者に提出するとともに、業務責任者立ち会いの上、完了検査を受けるものとする。

ア 業務完了届

イ 交換LED機器数量一覧表

ウ 機器取扱説明書

エ 保証書

オ 点灯確認に関する書類（測定表）

カ 完成写真（2（5）ウによる。）

3 保証

完成後1年とし、かつ使用者の責に帰さない故障に対しては、受注者が無償にて修理又は交換を行うこと。

4 その他

ア 打合せ

受注者は、受注後速やかに担当まで連絡を取り、実施日時等について打合せを行うこと。照明の配置等の詳細は、担当者と受注者が現地立会いの

上、最終決定を行うこととする。

イ 付帯作業

受注者は機器の設置にあたり必要であれば電気工事を行うこととする。

なお、付帯作業にかかる経費は受注者の負担とする。

5 担当

大分市環境部環境対策課環境分析室

垣内誠也、廣川諒、佐藤文教

電話番号 097-536-3228

F A X番号 097-532-2549