

ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届出書（保管事業者及び所有事業者用）

令和 6 年 6 月 12 日

大分市長 殿

届出者
住 所 大分県大分市中島西2丁目4番1号
氏 名 大分県信用組合 代表理事 吉野 一彦
（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）
電話番号 097-534-8200

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条第1項（法第15条及び第19条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定に基づき、令和 5 年度のポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分の状況等を届け出ます。


1. ポリ塩化ビフェニル廃棄物について

保管事業場の名称	大分県信用組合				
保管事業場の所在地	大分県大分市中島西2丁目4番1号				
特別管理産業廃棄物管理責任者の職名及び氏名	常勤理事 総務部長 児玉洋一			電話番号	097-534-8200
保管の場所	大分県大分市中島西2丁目4番1号				

①前年度の3月31日に保管していたポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					処分予定年月	量		濃度区分	保管の状況				処理業者との調整状況	参考事項
		定格容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等		台数又は容器の数	総重量 （1台当たり重量×台数）		容器の性状	囲い等の有無	分別・混在の別	漏れ等のおそれ		
6-001	変圧器（トランス）	50 KVA	三菱電機	SF	1981年	その他（表記なし）		1 台	218 kg	低濃度	なし	囲い有、 掲示有	混在	なし		PCB濃度 33mg/kg
6-002	変圧器（トランス）	200 KVA	三菱電機	RA-T	1981年	その他（表記なし）		1 台	790 kg	低濃度	なし	囲い有、 掲示有	混在	なし		PCB濃度 0.89mg/kg
6-003	計器用変成器	3.3 KVA	明電舎	NI-F	1969年	その他（表記なし）		1 台	255 kg	低濃度	なし	囲い有、 掲示有	混在	なし		PCB濃度 1.1mg/kg
6-004	油入遮断器	150 MVA	明電舎	QST-1FZ62XB	1969年	その他（表記なし）		1 台	190 kg	低濃度	なし	囲い有、 掲示有	混在	なし		PCB濃度 1.5mg/kg

（日本工業規格 A列4番）



②前年度中に新たに保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物

番号	廃棄物の種類	廃棄物の型式等					量		濃度区分	保管開始年月日	保管開始理由	参考事項
		定格容量	製造者名	型式	製造年月	表示記号等	台数又は容器の数	総重量 (1台当たり重量×台数)				
6-001	変圧器（トランス）	50 KVA	三菱電機	SF	1981年	その他(表記なし)	1 台	218 kg	低濃度	R5. 7. 26	新規判明	PCB濃度33mg/kg
6-002	変圧器（トランス）	200 KVA	三菱電機	RA-T	1981年	その他(表記なし)	1 台	790 kg	低濃度	R5. 7. 26	新規判明	PCB濃度 0. 89mg/kg
6-003	計器用変成器	3. 3 KVA	明電舎	NI-F	1969年	その他(表記なし)	1 台	255 kg	低濃度	R5. 7. 26	新規判明	PCB濃度 1. 1mg/kg
6-004	油入遮断器	150 MVA	明電舎	QST-1FZ62XB	1969年	その他(表記なし)	1 台	190 kg	低濃度	R5. 12. 12	新規判明	PCB濃度 1. 5mg/kg

③前年度中に他の事業場又は他の事業者の事業場において保管することとなったポリ塩化ビフェニル廃棄物（④の場合を除く。）

[illegible]

④前年度中に自ら処分し、又は処分を委託したポリ塩化ビフェニル廃棄物

[illegible]