

イ. 処分した一般廃棄物の種類及び数量（令和5年12月）

| 焼却施設の名称 | | 佐野清掃センター 清掃工場 | | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|-------------------|-------------|-----|------|-------------------|---------------------|
| 項目 月 日 | ごみの種類組成（乾燥wt%） | | | | | | | 焼却量 (t/月) |
| | 紙・布類 | ゴム・ 皮革類 | ビニル・ 合成樹脂類 | 木・竹・ わら類 | 厨芥類 | 不燃物 | その他 | |
| 12月5日 | 44.7 | 0.0 | 36.5 | 14.8 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 6,780.6 |
| 項目 月 日 | 天候 | 気温 | 単 位 容 積 重 量 | 水 分 | 灰 分 | 可燃分 | 乾 燥 ごみの 灰 分 | 低 位 発熱量 (計算値) |
| | --- | ℃ | kg/m ³ | wt% | wt% | wt% | wt% | kcal/kg |
| 12月5日 | 雨 | 10 | 252 | 28.9 | 5.4 | 65.7 | 7.6 | 2,780 |

ハ. ばいじんの除去（令和5年12月）

| 焼却施設の 名称 | 佐野清掃センター 清掃工場 | | | |
|-------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|
| 項目 日 | 冷却設備にたい積したばいじんの除去 | | 排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去 | |
| | ダスト除去量 t | その他 作業記録 | 飛灰除去量 t | その他 作業記録 |
| 1日 | 0.10 | - | 9.56 | - |
| 2日 | 0.10 | - | 10.47 | - |
| 3日 | - | - | - | - |
| 4日 | 0.10 | - | 9.92 | - |
| 5日 | - | - | - | - |
| 6日 | - | - | - | - |
| 7日 | 0.10 | - | 10.15 | - |
| 8日 | 0.10 | - | 10.25 | - |
| 9日 | 0.10 | - | - | - |
| 10日 | - | - | 9.20 | - |
| 11日 | 0.11 | - | 10.81 | - |
| 12日 | - | - | - | - |
| 13日 | 0.12 | - | 10.18 | - |
| 14日 | - | - | - | - |
| 15日 | 0.10 | - | 9.95 | - |
| 16日 | - | - | - | - |
| 17日 | - | - | - | - |
| 18日 | - | - | - | - |
| 19日 | - | - | - | - |
| 20日 | - | - | 9.96 | - |
| 21日 | 0.11 | - | 11.06 | - |
| 22日 | - | - | - | - |
| 23日 | 0.10 | - | 10.30 | - |
| 24日 | - | - | - | - |
| 25日 | 0.11 | - | 9.98 | - |
| 26日 | - | - | 10.83 | - |
| 27日 | - | - | - | - |
| 28日 | - | - | 9.27 | - |
| 29日 | - | - | - | - |
| 30日 | 0.10 | - | 8.66 | - |
| 31日 | - | - | - | - |
| 合計 | 1.35 | ※ | 160.55 | ※ |

※飛灰等は、再資源化するため三池精錬・藤澤環境開発共同企業体に処理を委託。

□. 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度

(令和5年12月)

| 焼却施設 の名称 | 佐野清掃センター 清掃工場 | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---------------|----------|----------|----------|------------|----------|----------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | 項目 | 燃焼ガス温度 | | | 集じん機入口ガス温度 | | | CO：4時間平均値 | | | O ₂ 濃度 | | |
| | | 1号炉 ℃ | 2号炉 ℃ | 3号炉 ℃ | 1号炉 ℃ | 2号炉 ℃ | 3号炉 ℃ | 1号炉 ppm | 2号炉 ppm | 3号炉 ppm | 1号炉 ppm | 2号炉 ppm | 3号炉 ppm |
| 1日 | — | 915 | 919 | — | 156 | 156 | — | 0.1 | 1.2 | — | 9.9 | 10.2 | |
| 2日 | — | 917 | 915 | — | 160 | 160 | — | 0.0 | 0.8 | — | 9.9 | 10.2 | |
| 3日 | — | 902 | 917 | — | 155 | 156 | — | 0.0 | 0.8 | — | 9.9 | 10.2 | |
| 4日 | — | 906 | 920 | — | 160 | 160 | — | 0.0 | 0.5 | — | 10.1 | 10.3 | |
| 5日 | — | 912 | 919 | — | 160 | 158 | — | 0.1 | 0.9 | — | 10.0 | 10.3 | |
| 6日 | — | 909 | 925 | — | 160 | 160 | — | 0.2 | 1.4 | — | 9.9 | 10.2 | |
| 7日 | — | 918 | 924 | — | 160 | 159 | — | 0.1 | 1.7 | — | 9.9 | 10.2 | |
| 8日 | — | 920 | 929 | — | 160 | 160 | — | 0.0 | 0.9 | — | 10.1 | 10.2 | |
| 9日 | — | 926 | 923 | — | 160 | 160 | — | 0.0 | 0.8 | — | 10.1 | 10.1 | |
| 10日 | — | 915 | 926 | — | 160 | 160 | — | 0.1 | 0.9 | — | 10.3 | 10.2 | |
| 11日 | — | 932 | — | — | 160 | — | — | 1.0 | — | — | 9.9 | — | |
| 12日 | — | 932 | — | — | 160 | — | — | 0.9 | — | — | 10.2 | — | |
| 13日 | — | 945 | — | — | 156 | — | — | 0.0 | — | — | 10.0 | — | |
| 14日 | — | 938 | — | — | 160 | — | — | 0.3 | — | — | 10.3 | — | |
| 15日 | — | 937 | — | — | 159 | — | — | 0.1 | — | — | 9.8 | — | |
| 16日 | — | 931 | — | — | 160 | — | — | 0.1 | — | — | 10.1 | — | |
| 17日 | — | 944 | — | — | 159 | — | — | 0.2 | — | — | 9.9 | — | |
| 18日 | — | 940 | — | — | 160 | — | — | 0.0 | — | — | 10.3 | — | |
| 19日 | — | 950 | — | — | 154 | — | — | 0.0 | — | — | 10.3 | — | |
| 20日 | 894 | 907 | — | 158 | 156 | — | 2.4 | 0.9 | — | 11.1 | 9.8 | — | |
| 21日 | 920 | 929 | — | 157 | 160 | — | 1.4 | 0.1 | — | 11.3 | 9.7 | — | |
| 22日 | 913 | 910 | — | 160 | 160 | — | 1.3 | 0.0 | — | 11.8 | 10.1 | — | |
| 23日 | 916 | 927 | — | 160 | 160 | — | 1.2 | 0.0 | — | 11.6 | 9.9 | — | |
| 24日 | 917 | 910 | — | 160 | 159 | — | 1.3 | 0.0 | — | 11.8 | 10.1 | — | |
| 25日 | 922 | 921 | — | 160 | 160 | — | 1.1 | 0.0 | — | 11.8 | 9.9 | — | |
| 26日 | 918 | 913 | — | 160 | 160 | — | 1.2 | 0.1 | — | 11.9 | 9.8 | — | |
| 27日 | 914 | 915 | — | 157 | 159 | — | 1.1 | 0.0 | — | 11.8 | 9.8 | — | |
| 28日 | 919 | 924 | — | 159 | 160 | — | 1.2 | 0.0 | — | 11.7 | 9.7 | — | |
| 29日 | 921 | 917 | — | 158 | 160 | — | 1.5 | 0.6 | — | 11.6 | 9.6 | — | |
| 30日 | 933 | 922 | — | 160 | 160 | — | 1.3 | 0.1 | — | 11.7 | 9.8 | — | |
| 31日 | 933 | 921 | — | 160 | 159 | — | 1.2 | 0.0 | — | 11.5 | 9.7 | — | |
| 最大値 | 933 | 950 | 929 | 160 | 160 | 160 | 2.4 | 1.0 | 1.7 | 11.9 | 10.3 | 10.3 | |
| 最小値 | 894 | 902 | 915 | 157 | 154 | 156 | 1.1 | 0.0 | 0.5 | 11.1 | 9.6 | 10.1 | |
| 平均値 | 918 | 923 | 929 | 159 | 159 | 159 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 11.6 | 10.0 | 10.2 | |

二の2. 排ガス中のばい煙濃度（令和5年12月）

| 焼却施設の 名 称 | 佐野清掃センター 清掃工場 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|-----|------------------------------|------|-----|--|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|
| 項目 | ばいじん濃度 (O ₂ 12%) g/m ³ N | | | 硫黄酸化物量 m ³ N/h | | | 窒素酸化物濃度 (O ₂ 12%) ppm | | | 塩化水素濃度 (O ₂ 12%) mg/m ³ N | | | 水銀濃度 (O ₂ 12%) μg/m ³ N | | |
| | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 | 1号炉 | 2号炉 | 3号炉 |
| 日付 | <0.01 | <0.01 | — | <0.02 | 0.02 | — | 27 | 29 | — | 21 | 18 | — | 0.6 | 0.4 | — |
| 法規制値 | 0.04 | | | 15.2 | | | 250 | | | 700 | | | 50 | | |