

イ. 処分した一般廃棄物の種類及び数量
令和7年度

焼却施設の名称		福宗環境センター清掃工場						
項目 月日	ごみの種類組成 (wt%)							焼却量 (t/月)
	紙・布類	ゴム・ 皮革類	ビニール・ 合成樹脂類	木・竹・ わら類	厨芥類	不燃物	その他	
6月6日	38.0	0.0	34.5	19.8	4.4	0.8	2.5	6846.22
項目 月日	天候	気温	単 位 容 積 重 量	水 分	灰 分	可燃分	乾 燥 ごみの 灰 分	低 位 発熱量
	――	℃	kg/m ³	wt%	wt%	wt%	wt%	kcal/kg
6月6日	晴	24	144	48.3	4.2	47.5	8.2	1,850

二.の1 排ガス中のばい煙濃度
令和7年度

焼却施設 の 名 称	福宗環境センター清掃工場											
項 目	ばいじん濃度 (O ₂ 12%) g / m ³ N			硫黄酸化物量 m ³ N / h			塩化水素濃度 (O ₂ 12%) m g / m ³ N			窒素酸化物濃度 (O ₂ 12%) p p m		
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
日 付	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
6月18日	—	<0.01	—	—	0.68	—	—	17	—	—	54	—
法規制値	0.08			104.6			700			250		
項 目	水銀濃度 (O ₂ 12%) μ g / m ³ N											
	1号炉	2号炉	3号炉									
日 付	1号炉	2号炉	3号炉									
6月18日	—	2.3	—									
法規制値	50											

□. 燃烧ガス温度・集じん機流入ガス温度・一酸化炭素濃度
令和7年 6月分

焼却施設の 名称		福宗環境センター清掃工場											
項目 日	燃烧ガス温度			集塵機入口ガス温度			CO：4時間平均値			O ₂ 濃度			
	1号炉 ℃	2号炉 ℃	3号炉 ℃	1号炉 ℃	2号炉 ℃	3号炉 ℃	1号炉 ppm	2号炉 ppm	3号炉 ppm	1号炉 %	2号炉 %	3号炉 %	
1日	995	—	920	162	—	165	11.9	—	9.4	9.2	—	9.9	
2日	1013	—	916	162	—	165	19.4	—	9.3	9.1	—	10.0	
3日	1010	—	941	162	—	165	14.7	—	11.8	9.3	—	9.9	
4日	986	—	923	162	—	165	12.8	—	10.3	9.3	—	9.9	
5日	1023	—	926	162	—	166	13.1	—	13.1	9.7	—	10.4	
6日	1013	—	904	162	—	165	10.6	—	13.7	9.4	—	10.3	
7日	1038	—	903	163	—	165	11.6	—	13.9	9.2	—	10.1	
8日	1002	—	915	163	—	165	12.3	—	10.4	9.3	—	9.9	
9日	992	—	933	163	—	165	11.2	—	9.1	9.1	—	9.9	
10日	989	—	939	163	—	165	15.4	—	8.1	9.0	—	10.0	
11日	1008	—	931	163	—	166	14.5	—	8.5	8.9	—	10.0	
12日	996	—	919	163	—	165	15.4	—	8.8	9.1	—	10.1	
13日	957	—	906	163	—	165	12.0	—	11.8	9.5	—	10.5	
14日	955	—	899	162	—	165	13.9	—	13.9	9.9	—	10.6	
15日	—	1004	888	—	159	165	—	19.4	17.5	—	10.3	11.2	
16日	—	983	913	—	162	166	—	15.2	11.7	—	9.6	10.7	
17日	—	984	897	—	162	166	—	12.3	17.0	—	10.1	11.1	
18日	—	1001	911	—	162	165	—	13.7	11.8	—	10.0	10.7	
19日	—	1000	909	—	161	166	—	10.5	11.1	—	9.8	10.7	
20日	—	998	894	—	161	166	—	10.3	12.8	—	9.6	10.8	
21日	—	1003	917	—	162	166	—	10.7	13.7	—	9.7	10.8	
22日	—	1010	896	—	161	165	—	13.1	12.5	—	9.7	10.6	
23日	—	1015	895	—	161	165	—	11.2	12.3	—	9.8	10.8	
24日	—	991	900	—	161	166	—	11.2	11.7	—	9.9	10.8	
25日	—	987	894	—	161	166	—	9.7	12.0	—	9.7	10.9	
26日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
27日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30日	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
※ 6月26日～7月1日まで配管更新作業等により（休炉中）、測定データ無し													
最大値	1038	1015	941	163	162	166	19.4	19.4	17.5	9.9	10.3	11.2	
最小値	955	983	888	162	159	165	10.6	9.7	8.1	8.9	9.6	9.9	
平均値	998	998	912	163	161	165	13.5	12.5	11.8	9.3	9.8	10.4	