## イ. 処分した一般廃棄物の種類及び数量(令和7年6月)

焼却施設(	の名称	佐野清掃センター 清掃工場									
項目			焼却量								
	紙·布類	ゴム・	ピ゛ニール・	木·竹·	厨芥類	不燃物	その他				
月日		皮革類	合成樹脂類	わら類				( t /月)			
6月2日	6月2日 39.2 0.0		30.6	18.9	9.5	0.0	1.8	7,266.3			
項目	天候	気 温	単 位 香 重 量	水分	灰分	可燃分	乾 ごみの 灰 分	低 位 発熱量 (計算値)			
月日	$\exists$ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		kg/m <sup>3</sup>	wt%	wt%	wt%	wt%	kcal/kg			
6月2日	雨	20 166		46.6	3.7	49.7	7.0	1,960			

## ハ. ばいじんの除去(令和7年6月)

焼却施設 の名称	佐野清掃センター 清掃工場									
項目	冷却設備にたい積し	したばいじんの除去	排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去							
	ダスト除去量	その他	飛灰除去量	その他						
	t	作業記録	t	作業記録						
1 ⊟	-	-	-	-						
2日	0.10	-	9.69	-						
3⊟	0.10	-	11.22	-						
4日	-	-	-	-						
5⊟	-	-	10.52	-						
6⊟	-	-	-	-						
7⊟	-	-	9.53	-						
8日			_							
9⊟	-	-	10.24	-						
10日	0.10	-	9.57	-						
11⊟	-	-	-	-						
12日	0.10	-	9.53	-						
13⊟	-	-	-	-						
14日	0.11	-	10.31	-						
15⊟	-	-	_	-						
16⊟	-	-	1.91	-						
17⊟	1	ı	10.52	ı						
18⊟	1	ı	-	ı						
19⊟	_	-	11.70	ı						
20日	1	ı	-	ı						
21日	1	-	11.62	-						
22日	-	ı	-	ı						
23日	-	-	10.83	-						
24日	_		10.42	_						
25日	_		10.14	_						
26日	0.10		10.15							
27日	_		_							
28⊟	_		3.07	_						
29日										
30⊟		-	-							
合 計	0.61	*	160.97	*						

## □. 燃焼ガス温度・集じん機入口ガス温度・一酸化炭素濃度 (令和7年6月)

焼却施設 の名称	佐野清掃センター 清掃工場												
項目	燃焼ガス温度			集じん機入口がス温度			co:	4時間	平均值	O <sub>2</sub> 濃度			
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
	$^{\circ}$ C	$^{\circ}$	$^{\circ}$	$^{\circ}$	$^{\circ}$	$^{\circ}$	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	ppm	
1 ⊟	_	913	913	_	159	159	_	0.1	1.4	_	9.3	10.3	
2⊟	_	899	902	_	159	159	_	0.2	1.5	_	9.3	10.0	
3⊟	_	908	907	_	159	157	_	0.1	1.4	_	9.3	10.2	
4⊟	_	907	901	_	159	159	_	0.1	1.4	_	9.4	10.5	
5⊟	_	898	908	-	159	160	_	0.3	1.3	_	9.4	10.3	
6⊟	-	899	906	1	159	160	1	0.1	1.4	_	9.5	10.5	
7⊟	_	895	901	1	159	159	_	0.2	1.8	_	9.7	10.4	
8⊟	_	900	903		159	160	_	0.4	1.7	_	9.5	10.2	
9⊟	1	895	899		158	158		0.6	1.6	_	9.3	10.1	
10⊟	_	898	899	1	159	159	_	0.5	1.6	_	9.4	10.3	
11日	1	894	898	1	158	158	_	0.1	1.5	_	9.3	10.3	
12日		898	902		159	159	_	0.2	1.4	_	9.3	10.3	
13⊟	_	893	900	_	157	157	_	0.4	3.7	_	9.2	10.1	
14⊟	_	889	904	_	159	160	_	0.3	1.4	_	9.2	10.1	
15⊟	_	895	899	_	158	159	_	0.1	1.4	_	9.1	9.8	
16⊟	_	900	903	_	159	158	_	0.1	1.5	_	9.1	9.8	
17⊟	_	906	909	_	160	159	_	0.2	1.2	_	9.5	10.0	
18⊟	_	908	909	_	159	160	_	0.2	1.1	_	9.4	10.4	
19⊟	_	908	905	_	159	158	_	0.0	1.4	_	9.3	10.4	
20日	_	904	907	_	160	160	_	0.1	1.3	_	9.4	10.3	
21日	_	897	907	_	159	159	_	0.2	1.2	_	9.2	10.0	
22日	_	906	911	_	160	157	_	0.2	1.5	_	9.2	10.0	
23日	_	899	902	_	160	159	_	0.1	1.3	_	9.2	9.9	
24日	_	908	906	_	160	160	_	0.0	1.3	_	9.4	10.2	
25⊟	_	907	901	_	160	159	_	0.0	1.1	_	9.3	9.9	
26⊟	_	905	905	_	160	160	_	0.0	1.3	_	9.4	10.5	
27⊟	_	905	904	_	160	155	_	0.0	1.2	_	9.3	10.5	
28⊟	_	908	911	_	159	159	_	0.0	1.2	_	9.5	10.5	
29⊟	_	900	901	_	156	156	_	0.1	1.3	_	9.7	10.6	
30⊟	_	902	902		160	159	_	0.4	1.5	_	9.5	10.4	
最大値	_	913	913	_	160	160	_	0.6	3.7	_	9.7	10.6	
最小値	_	889	898	_	156	155	_	0.0	1.1	_	9.1	9.8	
平均值	_	901	904	_	159	159	_	0.2	1.5	_	9.4	10.2	

## 二の2. 排ガス中のばい煙濃度(令和7年6月)

焼却施設の 名 称	佐野清掃センター 清掃工場														
項目	ば	いじん濃	度	Ţ☆ <del>↓</del> エ₩₩₩₩₩₩₩			窒素酸化物濃度			塩化水素濃度			水銀濃度		
	(O <sub>2</sub> 12%)			硫黄酸化物量			(O <sub>2</sub> 12%)			(O <sub>2</sub> 12%)			(O <sub>2</sub> 12%)		
	g/m³N		1	m³N∕h			maq			mg∕m³N			μg∕m <sup>3</sup> N		
日付	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
6月24日	_	<0.01	<0.01	_	0.03	0.02	_	31	33	_	18	29	_	_	_
法規制値	0.04			15.2			250			700			50		