

## 二の1. 周縁地下水の検査結果（令和7年7月）

最終処分場の名称		佐野清掃センター 埋立場					
上久所 No.1				上久所 No.2			
No.	項目名	結果	単位	No.	項目名	結果	単位
1	水素イオン濃度	6.7	—	1	水素イオン濃度	6.6	—
2	電気伝導率	26	mS/m	2	電気伝導率	25	mS/m
3	塩化物イオン	10	mg/L	3	塩化物イオン	3.0	mg/L

試料採取年月日	令和7年7月8日
分析期間	令和7年7月8日～8月15日
分析機関	大分市環境部環境対策課環境分析室

二の2. 排ガス中のばい煙濃度（令和7年7月）

焼却施設の 名 称	佐野清掃センター 清掃工場														
項目	ばいじん濃度 (O <sub>2</sub> 12%)			硫黄酸化物量			窒素酸化物濃度 (O <sub>2</sub> 12%)			塩化水素濃度 (O <sub>2</sub> 12%)			水銀濃度 (O <sub>2</sub> 12%)		
	g/m <sup>3</sup> N			m <sup>3</sup> N/h			ppm			mg/m <sup>3</sup> N			μg/m <sup>3</sup> N		
日付	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉
7月16日	<0.01	<0.01	—	<0.01	0.04	—	31	26	—	15	9.4	—	0.27	0.22	—
法規制値	0.04			15.2			250			700			50		