［様式４－２］

堰・水閘門点検整備記録表（甲）

（月　点　検　A）

施　設　名		点検年月日	令和　　年　　月　　日
天　　候		操作員氏名	印

〔記入印〕 ○:異常なし　×:不良不足

点 検 箇 所	点検内容	点検方法	点　検　結　果				
			No.1	No2			記事
管　理　橋	外観異常の有無	目　視					
	施錠の有無	〃					
階　　段	外観異常の有無	〃					
	施錠の有無	〃					
開閉機建屋	破損の有無	〃					
	施錠の有無	〃					
	雨漏り、ｶﾞﾗｽ破損の有無	〃					
受配電設備	外観異常の有無	〃					
	盤計器・表示灯異常の有無	目視・ランプテスト					
発 電 設 備	外観異常の有無	目　視					
	燃料小出槽油量確認	〃					
	エンジン冷却水量確認	〃					
	エンジン潤滑油量確認	〃					
	始動空気槽圧力確認	〃					
	盤計器・表示灯異常の有無	目視・ランプテスト					
制御監視室	外観異常の有無	目　視					
	盤計器・表示灯異常の有無	目視・ランプテスト					
扉　　体	外観異常の有無	目　視					
	ｸﾞﾘｰｽﾊﾟｯｸｸﾞﾘｰｽ量確認	〃					
戸　当　り	外観異常の有無	〃					
開　閉　機	外観異常の有無	〃					
	グリース給油確認	〃					
	エンジン冷却水量確認	〃					
	エンジン燃料油量確認	〃					
	機側盤計器・表示灯有無	目視・ランプテスト					
防　護　柵	外観異常の有無	目　視					
構造物本体	ｸﾗｯｸ・傾斜・破損の有無	〃					
護　　岸	ｸﾗｯｸ・破損の有無	〃					
量　水　標	破損の有無	〃					
付近上下流	ゴミ等の堆積	〃					
清　　掃							