

大分市公園照明灯LED化ESCO事業の公募型プロポーザルについての質問・回答

寄せられた質問について、次のとおり回答いたします。

No.	質問内容	回答
1	コロナウィルスの影響が長期化した場合、計画・設計・工事など事業全体に影響を及ぼすことが見込まれます。優先交渉権の決定後においても影響が見込まれる場合、天災などの不可抗力と見做し、協議頂けるとい認識で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
2	コロナウィルスや天災等の影響により、事業年度を超えてしまった場合、ペナルティはありますでしょうか。	天災や経済状況の大幅な変動など、事業者の責に帰さない合理的な理由がある場合は、協議を行うこととします。
3	プレゼンテーションの際、パワーポイントを使用する予定です。パワーポイントの内容は提案書類の補足及びダイジェスト版とし、スクリーンに投影するとともに同じ内容の資料を配布する予定ですが、よろしいでしょうか。	提案提出書類以外の資料の使用・配布は禁止します。ただし、プレゼンテーション時に使用する資料を提案書に添付することは可能とします。
4	プレゼンテーション資料は、提案様式とは別の資料(パワーポイント等)で実施してもよろしいでしょうか。(プレゼンテーション資料は提出する提案様式に沿った内容です)	No.3のとおり。
5	最優秀提案者となった場合、詳細協議にて事業が困難と判断し辞退した場合、ペナルティはありますでしょうか。	理由などを踏まえ判断を行うことから、現時点でのペナルティの有無についてはお答えできません。
6	入札保証金、ならびに契約保証金は免除という認識でよろしいか。	いずれも不要です。
7	現地調査にあたり、契約情報との照合のため、分電盤による点灯確認をすることは可能でしょうか。	既存分電盤による確認は可能です。
8	「既設公園照明施設の管理番号を設置すること。」とありますが、これは「既設で各公園照明施設は付番されており、その番号と同じ番号を持つ新たな管理銘板を各公園照明施設に設置する。」という解釈でよろしいでしょうか。	新たな管理番号を設置するものとします。
9	柱については維持管理対象外という認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
10	「修繕は依頼を受けた日から起算して、原則3日以内に実施する」とは、大分市の営業日(土・日・祝を除く)と考えればよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
11	事業者にて保険加入するにあたり、保険事故が発生した場合、保険金受領に必要な書類につきまして、必要に応じて貴市から都度捺印を頂戴出来ると考えて宜しいでしょうか。	都度、協議のうえ対応します。
12	ESCO契約終了後、ESCO設備の所有権を事業者から貴市へ移転する場合、固定資産税の納付は免除ということで宜しいでしょうか。	ESCO設備を市に移管するまでの間は、課税対象となります。
13	ESCO期間終了後無償譲渡とした場合、固定資産税はESCOサービス料に含めなくてよいという認識でよろしいでしょうか。	提案によるものとします。
14	既存灯具に遮光機能(遮光版、ルーバー等)が備わっている公園照明灯の数量もしくは照明灯に対する割合をご教授下さい。	現地調査により確認するものとします。
15	遮光板、ルーバー等の見込むべき付属品の想定数量を明示いただけないでしょうか。	No.14のとおり。

大分市公園照明灯LED化ESCO事業の公募型プロポーザルについての質問・回答

寄せられた質問について、次のとおり回答いたします。

No.	質問内容	回答
16	既設ポールの取付にあたり必要なアダプタ費用は事業者負担でしょうか。事業者負担の場合、数量もしくは照明灯に対する割合をご教授下さい。	アダプタ費用は事業者負担とし、その数量又は割合は現地調査により確認するものとします。
17	本件のご契約については債務負担行為か長期継続契約のどちらでしょうか。長期継続契約の場合、翌年度以降に予算の削減等があった場合、事業者の損害を補填して頂けますでしょうか。	債務負担行為となります。
18	ESCOサービス料は、3カ月毎に1回のお支払いや毎月のお支払い対応が可能ということでしょうか。	詳細協議を行い、契約書にて定めます。
19	ESCOサービス料につき、貴市から事業者への支払タイミングをご教示ください。	詳細協議を行い、契約書にて定めます。
20	契約書(案)を開示いただけますでしょうか。	優先交渉権者の決定後、詳細協議を行い、契約内容を定めるため、現段階では開示できません。
21	役割に関する協定書等についてですが、添付する協定書は写しでよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
22	当社は非上場企業のため、キャッシュフロー計算書を作成しておりませんので、キャッシュフロー計算書以外の書類をご提出することで宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
23	ESCO事業実績一覧表の実績を証明できる書類(契約書等の写し)とは、契約書の表紙と捺印部分の写しを提出すると考えてよろしいでしょうか。また、一覧表に記載の全ての実績証明書類となると膨大な量となるため、何件以上の実績が必要でしょうか。	様式第6号の記載内容が確認できる書類を提出してください。
24	削減予定額の策定について、再エネ賦課金や燃料調整費は含まない計算でよろしいでしょうか。	含むものとします。
25	エネルギー計算は、全灯を九州電力公衆街路灯Aでの試算でよろしいでしょうか。	提案によるものとします。
26	契約情報の照合にあたり、各公園の電気系統図等、照明灯の引き込み状況がわかる図面の借用は可能でしょうか。	配布資料に図面は含みません。
27	各資格の有資格者1名分の資格者証(表・裏)の写しとは、「施工役割」・「維持管理役割」企業だけが有資格技術者職員を記載した本業務に関係のある資格について、代表各1名の写しを提出するという認識でよろしいでしょうか。	応募者の役割に係わらず記載し、各資格の有資格者1名分の資格者証(表・裏)の写しを提出してください。
28	各役割の責任者業務実績について、グループで1枚提出との認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
29		
30		