令和7年度 松岡水資源再生センター水質検査結果

放流水

No.	項目 (単位) ＼ 月	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大値	最小値	平均値
1	*水素イオン濃度(pH) (ー)	5.8以上 8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3
2	*生物化学的酸素要求量 (mg/l)	15以下(※1)	2.3	2.2	1.8	2.6	2.0	2.3	2.6	2.1	2.3	3.1	2.9	2.2	3.1	1.8	2.4
3	*化学的酸素要求量 (mg/l)	20以下	12	12	9.0	9.1	8.4	9.4	9.6	9.1	8.9	10	11	10	12	8.4	9.9
4	*浮遊物質量(SS) (mg/l)	40以下	<1	1	1	<1	1	2	1	1	<1	1	2	2	2	<1	1
5	*大腸菌数 (CFU/ml)	800以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	*窒素含有量 (mg/l)	60以下	24	22	20	22	21	24	23	21	23	27	25	21	27	20	23
7	*燐含有量 (mg/l)	8以下	0.29	0.39	0.44	0.40	0.57	0.53	0.49	0.37	0.28	0.55	0.26	0.24	0.57	0.24	0.40
8	*ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 (mg/l)	100以下 (※2)	17	17	18	19	20	21	17	15	16	24	21	14	24	14	18
9	*亜硝酸性窒素 (mg/l)		2.6	1.8	0.6	0.5	0.3	1.0	0.7	0.6	0.7	0.8	1.9	2.7	2.7	0.3	1.2
10	*硝酸性窒素 (mg/l)		0.8	0.6	0.3	<0.1	0.5	1.0	1.7	4.0	4.2	0.7	0.5	1.0	4.2	<0.1	1.3
11	*ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量 (mg/l)	(※3)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
12	フェノール類含有量 (mg/l)	5以下			<0.5			<0.5			<0.5			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
13	ふっ素及びその化合物 (mg/l)	8以下 (※4)	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
14	亜鉛含有量 (mg/l)	2以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
15	溶解性鉄含有量 (mg/l)	10以下	0.08	0.09	0.14	0.08	0.05	0.07	0.08	0.07	0.11	0.08	0.09	0.07	0.14	0.05	0.08
16	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量 (mg/l)	10以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
17	銅含有量 (mg/l)	3以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
18	六価クロム化合物 (mg/l)	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
19	クロム含有量 (mg/l)	2以下			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
20	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 (mg/l)	0.03以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
21	鉛及びその化合物 (mg/l)	0.1以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
22	総水銀 (mg/l)	0.005以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
23	アルキル水銀化合物 (mg/l)	検出されないこと			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
24	砒素及びその化合物 (mg/l)	0.1以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
25	シアン化合物 (mg/l)	1以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
26	有機りん化合物 (mg/l)	1以下			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
27	ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾌｪﾆﾙ(PCB) (mg/l)	0.003以下			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
28	ジクロロメタン (mg/l)	0.2以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
29	四塩化炭素 (mg/l)	0.02以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
30	1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	0.04以下			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
31	1.1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	1以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
32	ｼｽ1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	0.4以下			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
33	1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	3以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
34	1.1.2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ (mg/l)	0.06以下			<0.0006			<0.0006			<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
35	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	0.1以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
36	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ (mg/l)	0.1以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
37	1.3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (mg/l)	0.02以下			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
38	ベンゼン (mg/l)	0.1以下			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
39	ｾﾚﾝ及びその化合物 (mg/l)	0.1以下			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
40	シマジン (mg/l)	0.03以下			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
41	チオベンカルブ (mg/l)	0.2以下			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
42	チウラム (mg/l)	0.06以下			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
43	ほう素及びその化合物 (mg/l)	10以下(※4)			<0.1			<0.1			<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
44	1,4-ジオキサン (mg/l)	0.5以下			<0.05			<0.05			<0.05			<0.05	<0.05	<0.05	<0.05

項目及び基準値については、下水道法並びに水質汚濁防止法による

(※1) 計画放流水質

(※2) アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量

(※3) 鉱油類1以下、動植物油脂類5以下

(※4) 海域以外

＊印の項目は月平均値、その他の項目は1ヶ月に1回の測定値又は3ヶ月に1回の測定値

＜は定量下限値未満である