

坂ノ市中学校

【令和2年度】

単相 50 KVA 定格 **238** A
コロナ禍のため7、8月授業あり

定格値×80%
定格値 以上

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値
U (A)	25	60	150	128	154	129	130	100	120	110	150	160	160
V	5	10	26	14	32	23	20	10	10	10	20	20	32
W	30	70	136	114	122	106	100	90	130	130	170	180	180

67%
13%
76%

三相 75 KVA 定格 **206** A
コロナ禍のため7、8月授業あり

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値
U (A)	5	5	22	25	48	48	20	10	25	55	25	55	55
V	5	5	22	25	48	48	20	10	25	55	25	55	55
W	5	5	22	25	48	43	20	10	25	55	25	55	55

27%
27%
27%

【令和3年度】

単相 50 KVA 定格 **238** A

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値
U (A)	50	130	140	170	100	30	130	150	100	100	170	140	170
V	20	50	20	20	30	20	10	10	100	20	30	30	100
W	30	180	120	150	70	50	140	140	200	120	140	110	200

71%
42%
84%

三相 75 KVA 定格 **206** A

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値
U (A)	50	10	40	40	20	50	5	5	50	50	60	50	60
V	50	10	40	40	20	50	5	5	50	50	60	50	60
W	50	10	40	40	20	50	5	5	50	50	60	50	60

29%
29%
29%

【令和4年度】

単相 50 KVA 定格 **238** A

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値
U (A)	40	70	136	127	75	133	143	103	139	169	137	86	169
V	20	8	4	7	5	5	49	14	1	11	13	1	49
W	60	78	140	120	70	128	94	117	138	158	150	85	158

71%
21%
66%

三相 75 KVA 定格 **206** A

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値
U (A)	20	7	18	98	60	100	13	10	74	68	38	13	100
V	20	7	19	100	60	100	13	10	71	68	34	11	100
W	20	6	18	99	58	95	12	9	69	68	35	11	99

48%
48%
48%

【令和5年度】

単相 50 KVA 定格 **238** A

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値
U (A)	127	132	150	151	91	24	120	162	144	145	130	92	162
V	24	3	6	18	23	4	24	29	34	20	9	26	34
W	151	135	144	169	68	20	144	133	110	125	139	118	169

68%
14%
71%

三相 75 KVA 定格 **206** A

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値
U (A)	8	30	35	107	37	10	12	45	10	36	39	40	107
V	7	29	34	106	37	10	10	44	10	36	37	38	106
W	6	29	34	106	36	8	11	44	9	36	38	38	106

52%
51%
51%

【令和6年度】

単相 50 KVA 定格 **238** A

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値
U (A)	115	110	150	170	80	90	136	135	126	192	159	121	192
V	18	10	10	20	4	10	18	10	13	30	30	17	30
W	97	100	160	150	76	100	118	125	139	162	129	104	162

81%
13%
68%

三相 75 KVA 定格 **206** A

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値
U (A)	9	22	68	80	37	70	13	22	58	46	55	39	80
V	9	22	68	85	37	65	13	22	58	46	54	38	85
W	8	21	65	80	35	70	13	22	58	46	54	39	80

39%
41%
39%

【令和7年度】

単相 50 KVA 定格 **238** A

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値
U (A)	61	45											61
V	6	12											12
W	55	33											55

26%
5%
23%

三相 75 KVA 定格 **206** A

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	最高値
U (A)	7	9											9
V	7	9											9
W	4	7											7

4%
4%
3%