

## 入札説明書 質問記入欄

No	頁	第1	1	(1)	ア	(ア)	①	a	項目等	質問内容	回答
1	7	第3	2	(2)	エ	(ア)			応募に関する条件等	維持管理業務を行うに当たって、選択したエネルギー方式での運用に必要となる法的な資格を持つ者を配置できること。とあります が、この必要資格は発注仕様書P23 (3) の維持管理担当技術者の配置の②アに記載しております。冷媒フロン類取扱技術者等の法令で定める定期点検に必要な資格を有する者で足りるとの理解で良いでしょ うか？	お見込みのとおりです。
2	9								同日開札における落札制限について（入札公 告）	入札公告P9の同日開札における落札制限について、事例2のケー スですが、この場合は9：30に2グループ、10：00に1グループの入 札参加例ですが、9：30に1グループ、10：00に2グループの入 札参加の場合では、9：30に落札したグループは、10：00の入札 において落札制限がかかるとの認識でよいでしょ うか？	お見込みのとおりです。
3	7	第3	2	(2)	エ	(イ)			応募に関する条件等	大分市物品等供給契約競争入札参加資格審査要綱（昭和56 年大分市告示第258号）により、入札参加資格の認定を受け ているものであること。とありますが、物品・委託のいづ れかの認定を受けていれば良いとの認識でよいでしょ うか？	委託の認定を受けている事業者に限ります。
4	10	第3	5	(3)					参考図書（全対象施設 分）の貸与	貴市が保安管理業務を契約する法人などが計測している各変圧器 の負荷率などの情報があれば、一緒に（又は後日でも）開示して 頂けないでしょ うか。	追加の参考図書として、お示しします。

## 別紙1-3

## 発注仕様書 質問記入欄

No	本編	資料番号	頁	章	節	1	(1)	1)	①	ア	a)	項目等	質問内容	回答
1	本編		8	2		1	(2)					業務の期間	事業全体のスケジュールに整合した計画であれば、他の頁や書類で記載されている令和7年4月30日までの設計期間にとらわれないと理解でよろしいですか	設計期間は令和7年4月30日までとします。

別紙1-4

落札者決定基準 質問記入欄

No	本編	別紙 番号	頁	1	(1)	①	項目等	質問内容	回答
1	本編		7	6			落札者の決定	東部地域と西部地域の両方で優秀提案となった事業者がいた場合、どちらの事業が優先されますか	開札順で優先され、東部地域、西部地域の順で開札します。

別紙1-6

様式集（入札書類審査） 質問記入欄

No	本文	様式番号	1	(1)	①	項目等	質問内容	回答
1		A-4					ワード形式の様式A-4に別添のエクセルファイルを貼付・印刷して提出するという理解でよろしいですか。また、枚数制限が1枚ですが2枚に及んでも問題ありませんか。	様式A-4は、別添のエクセルファイルを使用しますが、ワード形式に貼付・印刷する必要はありません。枚数制限については、2枚に及んでも問題ありません。

別紙1-11

維持管理契約書（案） 質問記入欄

契約書

No	契約書	頁	条	1	(1)	項目等	質問内容	回答
1	契約書	33	別紙8			業務委託料の支払方法	部分引渡しから令和8年3月までの維持管理業務委託料は、提案上限額に含まれていますか。契約時に部分引渡しの対象校の数に応じて再計算（加算）されるとの理解でよろしいでしょうか。	部分引渡しから令和8年3月までの維持管理業務委託料は、提案上限額に含まれています。 ただし、令和8年3月までの部分引き渡しは、令和7年8月分までと令和8年3月分までの最大2回を想定しています。