

III 污水处理

污水处理

1. 処理水量分析表


年度	処理水量(m ³)
R 2	43,133,174
R 3	42,459,440
R 4	41,405,881
R 5	42,666,904
R 6	43,028,750

年度	有収水量(m ³)	有収率(%)
R 2	33,342,293	77.30
R 3	33,538,473	78.99
R 4	33,647,987	81.26
R 5	33,718,396	79.03
R 6	34,204,428	79.49

年度	無収水量(m ³)	無収率(%)
R 2	9,790,881	22.70
R 3	8,920,967	21.01
R 4	7,757,894	18.74
R 5	8,948,508	20.97
R 6	8,824,322	20.51

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響に対する減免措置（R 2、R 3）の対象とした水量については、有収水量として計上

【処理水量分析概念図】



2. 水資源再生センター別処理水量（令和6年度）

(単位: m³)

区分 月	弁 天	宮 崎	原 川	大 在	松 岡	合 計
4月	1,232,305	767,460	1,040,820	377,837	206,031	3,624,453
5月	1,243,468	737,750	1,006,110	389,031	203,710	3,580,069
6月	1,310,832	828,370	1,107,710	414,373	223,259	3,884,544
7月	1,365,855	835,890	1,131,910	428,973	222,913	3,985,541
8月	1,348,605	827,090	1,114,980	387,322	233,439	3,911,436
9月	1,294,758	712,230	1,167,220	397,748	201,390	3,773,346
10月	1,279,706	682,330	1,072,210	390,393	201,144	3,625,783
11月	1,251,194	657,560	1,006,810	376,047	196,320	3,487,931
12月	1,233,148	614,450	971,850	363,119	195,156	3,377,723
1月	1,194,343	611,800	948,320	358,882	194,071	3,307,416
2月	1,138,726	592,980	887,440	358,248	183,186	3,160,580
3月	1,183,199	622,960	950,620	359,344	193,805	3,309,928
計	15,076,139	8,490,870	12,406,000	4,601,317	2,454,424	43,028,750
1日平均	41,304	23,263	33,989	12,606	6,724	117,887
晴天時1日最大	47,084	28,100	42,370	16,122	7,415	—
	9月7日	7月3日	9月7日	5月16日	11月4日	—

3. 水質検査結果

各水資源再生センターからの放流水を水質検査した結果、下水道法及び水質汚濁防止法に基づく水質基準の全項目（44項目）について、適合していました。

※水資源再生センター別水質検査結果は、第4編資料（P166）に掲載