１．定期検査地点

浄水場	検体種別	検査地点	配水池系統
古国府浄水場	原水	古国府取水口	－
	浄水	古国府浄水池	－
	給水栓水	南大分スポーツパーク	太平寺配水場系
	給水栓水	やすらぎ公園	森岡山配水池系
	給水栓水	吉野公民館	石川配水場(No.1)系
	給水栓水	入蔵公民館	石川配水場(No.2)系
	給水栓水	第4区児童公園	
えのくま浄水場	原水	えのくま取水口	－
	浄水	えのくま浄水池	－
	給水栓水	九反田公園	庄の原第1配水池系
	給水栓水	はなの森公園	庄の原第2配水池系
	給水栓水	神崎校区公民館	三芳配水場系
横尾浄水場	原水	判田取水口	－
	原水	横尾導水ポンプ所	－
	浄水	横尾浄・配水池	－
	給水栓水	久原公園	横尾浄・配水池系
	給水栓水	公園通り2丁目公園	松岡配水池系
	給水栓水	丹生公民館	丹川配水池系
	給水栓水	一尺屋連絡所	佐賀関配水池系
坂ノ市浄水場	原水	坂ノ市ポンプ井	－
	給水栓水	市尾上公民館	坂ノ市配水池系
岩ノ下浄水場	原水	岩ノ下取水井	－
	原水	笹原取水井	－
	原水	木佐上取水井	－
	浄水	岩ノ下浄水池	－
	給水栓水	幸崎郵便局	岩ノ下配水池系
野津原東部浄水場	原水	野津原東部着水井	－
	浄水	野津原東部浄水池	－
	給水栓水	大分県立看護科学大学職員宿舎	野津原東部配水池系
野津原西部第2浄水場	原水	野津原西部第2着水井	－
	浄水	野津原西部第2配水池	－
	給水栓水	上詰公民館	野津原西部第2配水池系
野津原西部第3浄水場	原水	野津原西部第3着水池	－
	浄水	野津原西部第3配水池	－
	給水栓水	長尾台公民館	野津原西部第3配水池系

2.　定期検査結果

2．1　古国府浄水場系

古国府取水口

項　目	単　位	4月17日	5月23日	6月25日	7月3日	8月14日	9月25日	10月22日	11月27日
天候	-	雨	雨	晴	雨	晴	曇	晴	曇
天候(前日)	-	晴	曇	晴	曇	曇	曇	晴	曇
水温	℃	14.8	18.6	21.9	22.4	27.0	21.8	16.2	13.0
気温	℃	15.3	19.2	30.9	24.5	32.5	25.0	20.1	14.2
一般細菌	CFU/ml	4300	7200	9500	38000	11000	11000	4200	3800
大腸菌	-	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L			0.002			0.002		
六価クロム化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.008	0.014	0.005	0.009	0.010	0.007	0.014	0.016
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.40	0.55	0.57	0.43	0.40	0.60	0.60	0.57
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.11	0.10	0.09	0.13	0.11	0.09	0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.07			0.07		
四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001		
塩素酸	mg/L								
クロロ酢酸	mg/L								
クロロホルム	mg/L								
ジクロロ酢酸	mg/L								
ジブロモクロロメタン	mg/L								
臭素酸	mg/L								
総トリハロメタン	mg/L								
トリクロロ酢酸	mg/L								
ブロモジクロロメタン	mg/L								
ブロモホルム	mg/L								
ホルムアルデヒド	mg/L								
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.36			0.05		
鉄及びその化合物	mg/L			0.25			0.09		
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	20	21	12	11	18	15	15	17
マンガン及びその化合物	mg/L			0.043			0.016		
塩化物イオン	mg/L	14	17	8.5	8.5	15	11	12	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	74	69	52	43	66	64	62	71
蒸発残留物	mg/L			143			158		
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02		
ジェオスミン	μg/L	0.003	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.003	0.002	0.002	0.008
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005		
フェノール類	mg/L			<0.0005			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.1	1.2	1.1	1.3	1.2	0.9	0.8	0.8
pH値	-	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.5	7.4
味	-								
臭気	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
色度	度	4.0	6.8	8.7	11	5.5	4.6	3.2	4.5
濁度	度	2.3	2.9	4.7	7.1	3.0	2.0	1.3	2.3
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004		
トルエン	mg/L			<0.04			<0.04		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
亜塩素酸	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	mg/L								
抱水クロラール	mg/L								
農薬類	-			<0.1			<0.1		
残留塩素	mg/L								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	74	69	52	43	66	64	62	71
マンガン及びその化合物	mg/L			0.043			0.016		
遊離炭酸	mg/L	2.4	3.0	2.2	2.2	3.1	1.4	1.8	2.0
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03		
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	10	10	20	10	1	1	1	10
蒸発残留物	mg/L			143			158		
濁度	度	2.3	2.9	4.7	7.1	3.0	2.0	1.3	2.3
pH値	-	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.5	7.4
腐食性(ランゲリア指数)	-			-1.1			-0.9		
従属栄養細菌	CFU/ml								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.36			0.05		
水温	℃	14.8	18.6	21.9	22.4	27.0	21.8	16.2	13.0
アルカリ度	mg/L	79	71	54	47	70	66	64	72
電気伝導率	μS/cm	219	221	161	144	209	194	193	212
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	4.2	4.2	3.3	3.1	4.2	3.9	3.6	3.8
カルシウムイオン	mg/L	17	16	13	11	16	16	15	17
マグネシウムイオン	mg/L	7.3	6.9	4.8	3.9	6.3	6.1	5.9	6.8
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	0.06	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
硫酸イオン	mg/L	17	17	13	11	17	15	15	17
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007		
溶存マンガン	mg/L			0.011			<0.005		
溶解性物質	mg/L			137			154		
浮遊物質(SS)	mg/L			7			4		
キシレン	mg/L			<0.04			<0.04		
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03		
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006		
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L								
ジブロモアセトニトリル	mg/L								
トリクロロアセトニトリル	mg/L								
クロロホルム生成能	mg/L			0.030					
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L			<0.01					
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L			0.006					
ブロモホルム生成能	mg/L			<0.009					
総トリハロメタン生成能	mg/L			0.04					
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	1.0	1.1	1.0	1.2	1.1	0.8	0.8	0.7
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.182	0.236	0.321	0.298	0.188	0.163	0.129	0.122
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.166	0.215	0.299	0.273	0.173	0.149	0.118	0.111
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	460	8600	11000	200000	7800	11000	4200	4400
大腸菌群(定性)	-								
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml	24	580	55	1300	16	76	47	170
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	28	67	43	189	10	28	7	29

古国府取水口

項　目	単　位	12月18日	1月22日	2月4日	3月12日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	晴	晴	晴	晴	12			
天候(前日)	-	晴	晴	晴	雨	12			
水温	℃	10.7	8.3	13.0	12.0	12	27.0	8.3	16.6
気温	℃	13.8	8.8	15.0	12.6	12	32.5	8.8	19.3
一般細菌	CFU/ml	2800	2600	5400	3700	12	38000	2600	8600
大腸菌	-	検出	検出	検出	検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.004			0.001	4	0.004	0.001	0.002
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.011	0.009	0.010	0.007	12	0.016	0.005	0.010
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.60	0.51	0.60	0.71	12	0.71	0.40	0.54
フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.12	0.12	0.06	12	0.13	0.06	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.12			0.05	4	0.12	0.05	0.08
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びtr-トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L					0			
クロロ酢酸	mg/L					0			
クロロホルム	mg/L					0			
ジクロロ酢酸	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
臭素酸	mg/L					0			
総トリハロメタン	mg/L					0			
トリクロロ酢酸	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
ブロモホルム	mg/L					0			
ホルムアルデヒド	mg/L					0			
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03			0.23	4	0.36	0.03	0.17
鉄及びその化合物	mg/L	0.11			0.22	4	0.25	0.09	0.17
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	19	19	19	12	12	21	11	16
マンガン及びその化合物	mg/L	0.018			0.022	4	0.043	0.016	0.025
塩化物イオン	mg/L	16	13	17	7.7	12	17	7.7	13
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	69	79	67	53	12	79	43	64
蒸発残留物	mg/L	182			139	4	182	139	156
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	0.003	0.001	0.002	12	0.003	<0.001	0.002
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.008	<0.001	0.002
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.8	0.9	1.3	12	1.3	0.7	1.0
pH値	-	7.4	7.6	7.4	7.3	12	7.6	7.3	7.5
味	-					0			
臭気	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	12			
色度	度	3.4	3.8	4.5	12	12	12	3.2	6.0
濁度	度	1.3	2.2	2.2	6.7	12	7.1	1.3	3.2
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					0			
亜塩素酸	mg/L					0			
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
抱水クロラール	mg/L					0			
農薬類	-					2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L					0			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	69	79	67	53	12	79	43	64
マンガン及びその化合物	mg/L	0.018			0.022	4	0.043	0.016	0.025
遊離炭酸	mg/L	2.4	1.6	1.7	1.7	12	3.1	1.4	2.1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	1	20	1	1	12	20	1	7
蒸発残留物	mg/L	182			139	4	182	139	156
濁度	度	1.3	2.2	2.2	6.7	12	7.1	1.3	3.2
pH値	-	7.4	7.6	7.4	7.3	12	7.6	7.3	7.5
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.2			-1.5	4	-0.9	-1.5	-1.2
従属栄養細菌	CFU/ml					0			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03			0.23	4	0.36	0.03	0.17
水温	℃	10.7	8.3	13.0	12.0	12	27.0	8.3	16.6
アルカリ度	mg/L	71	80	70	52	12	80	47	66
電気伝導率	μS/cm	225	236	224	160	12	236	144	200
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.7	4.3	3.7	2.9	12	4.3	2.9	3.7
カルシウムイオン	mg/L	17	19	16	13	12	19	11	16
マグネシウムイオン	mg/L	6.6	7.9	6.4	5.1	12	7.9	3.9	6.2
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	0.06	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	16	20	16	14	12	20	11	16
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L	0.014			0.009	4	0.014	<0.005	0.008
溶解性物質	mg/L	180			131	4	180	131	150
浮遊物質(SS)	mg/L	2			9	4	9	2	6
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					0			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
クロロホルム生成能	mg/L	0.014				2	0.030	0.014	0.022
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	<0.01				2	<0.01	<0.01	<0.01
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	0.009				2	0.009	0.006	0.008
ブロモホルム生成能	mg/L	<0.009				2	<0.009	<0.009	<0.009
総トリハロメタン生成能	mg/L	0.02				2	0.04	0.02	0.03
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.7	0.7	0.8	0.9	12	1.2	0.7	0.9
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.121	0.122	0.152	0.338	12	0.338	0.121	0.198
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.111	0.112	0.139	0.310	12	0.310	0.111	0.181
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	4100	2500	2800	11000	12	200000	460	22000
大腸菌群(定性)	-					0			
クリプトスポリジウム	個/10L			0		2	0	0	0
ジアルジア	個/10L			0		2	0	0	0
大腸菌(定量)	MPN/100ml	75	110	70	180	12	1300	16	230
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	27	21	41	81	12	189	7	48

古国府取水口

項　目	単　位	4月17日	5月23日	6月25日	7月3日	8月14日	9月25日	10月22日	11月27日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L			<0.0008			<0.0008		
2,4-D(2,4-PA)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
EPN	mg/L			<0.00004			<0.00004		
MCPA	mg/L			<0.00002			<0.00002		
アシュラム	mg/L			<0.009			<0.009		
アセフェート	mg/L			<0.00006			<0.00006		
アトラジン	mg/L			<0.0001			<0.0001		
アニロホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
アミトラズ	mg/L			<0.00001			<0.00001		
アラクロール	mg/L			<0.0003			<0.0003		
イソキサチオン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
イソフェンホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
イソプロチオラン(IPT)	mg/L			<0.003			<0.003		
イプロベンホス(IBP)	mg/L			<0.0009			<0.0009		
インダノファン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
エスプロカルブ	mg/L			<0.0003			<0.0003		
エディフェンホス(EDDP)	mg/L			<0.00006			<0.00006		
エトフェンプロックス	mg/L			<0.00008			<0.00008		
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L			<0.00004			<0.00004		
エンドスルファン	mg/L			<0.0001			<0.0001		
オキサジクロメホン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
オキシン銅（有機銅）	mg/L			<0.0003			<0.0003		
オリサストロビン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
カズサホス	mg/L			<0.00005			<0.00005		
カフェンストロール	mg/L			<0.00008			<0.00008		
カルタップ	mg/L			<0.003			<0.003		
カルバリル(NAC)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
カルプロパミド	mg/L			<0.0004			<0.0004		
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L			<0.00005			<0.00005		
キノクラミン(ACN)	mg/L			<0.00005			<0.00005		
キャプタン	mg/L			<0.003			<0.003		
クミルロン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
クロメプロップ	mg/L			<0.00001			<0.00001		
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L			<0.00003			<0.00003		
クロルピリホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
クロロタロニル(TPN)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
シアナジン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
シアノホス(CYAP)	mg/L			<0.00002			<0.00002		
ジウロン(DCMU)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ジクロベニル(DBN)	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ジクロルボス(DDVP)	mg/L			<0.00008			<0.00008		
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L			<0.00004			<0.00004		
ジチオピル	mg/L			<0.00009			<0.00009		
シハロホップブチル	mg/L			<0.00005			<0.00005		
シマジン(CAT)	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ジメタメトリン	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ジメトエート	mg/L			<0.0005			<0.0005		
シメトリン	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ダイアジノン	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ダイムロン	mg/L			<0.008			<0.008		
チアジニル	mg/L			<0.00001			<0.00001		
チウラム	mg/L			<0.0002			<0.0002		
チオジカルブ	mg/L			<0.0008			<0.0008		
チオファネートメチル	mg/L			<0.003			<0.003		
チオベンカルブ	mg/L			<0.0002			<0.0002		
テフリルトリオン	mg/L			<0.00002			<0.00002		
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
トリクロピル	mg/L			<0.00006			<0.00006		
トリシクラゾール	mg/L			<0.001			<0.001		
トリフルラリン	mg/L			<0.0006			<0.0006		
ナプロパミド	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ピペロホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ピラクロニル	mg/L			<0.0001			<0.0001		
ピラゾキシフェン	mg/L			<0.00002			<0.00002		
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L			<0.00001			<0.00001		
ピリダフェンチオン	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ピリブチカルブ	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ピロキロン	mg/L			<0.0004			<0.0004		
フィプロニル	mg/L			<0.000005			<0.000005		
フェニトロチオン(MEP)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L			<0.0003			<0.0003		
フェリムゾン	mg/L			<0.0005			<0.0005		
フェンチオン(MPP)	mg/L			<0.00006			<0.00006		
フェントエート(PAP)	mg/L			<0.00007			<0.00007		
フェントラザミド	mg/L			<0.00002			<0.00002		
フサライド	mg/L			<0.001			<0.001		
ブタクロール	mg/L			<0.00005			<0.00005		
ブタミホス	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ブプロフェジン	mg/L			<0.0002			<0.0002		
フルアジナム	mg/L			<0.00001			<0.00001		
プレチラクロール	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロシミドン	mg/L			<0.0009			<0.0009		
プロチオホス	mg/L			<0.00002			<0.00002		
プロピコナゾール	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロピザミド	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロベナゾール	mg/L			<0.0005			<0.0005		
ブロモブチド	mg/L			<0.001			<0.001		
ベノミル	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ペンシクロン	mg/L			<0.001			<0.001		
ベンゾビシクロン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
ベンゾフェナップ	mg/L			<0.00001			<0.00001		
ベンタゾン	mg/L			<0.002			<0.002		
ペンディメタリン	mg/L			<0.003			<0.003		
ベンフラカルブ	mg/L			<0.0004			<0.0004		
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
ベンフレセート	mg/L			<0.00005			<0.00005		
ホスチアゼート	mg/L			<0.00002			<0.00002		
マラチオン(マラソン)	mg/L			<0.007			<0.007		
メコプロップ(MCPP)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
メソミル	mg/L			<0.0003			<0.0003		
メタラキシル	mg/L			<0.0006			<0.0006		
メチダチオン(DMTP)	mg/L			<0.00004			<0.00004		
メチルダイムロン	mg/L			<0.0003			<0.0003		
メトミノストロビン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
メトリブジン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
メフェナセット	mg/L			<0.0002			<0.0002		
メプロニル	mg/L			<0.001			<0.001		
モリネート	mg/L			<0.00005			<0.00005		

古国府取水口

項　目	単　位	12月18日	1月22日	2月4日	3月12日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

古国府浄水池

項　目	単　位	4月17日	5月23日	6月25日	7月3日	8月14日	9月25日	10月22日	11月27日
天候	-	雨	雨	晴	雨	晴	曇	晴	曇
天候(前日)	-	晴	曇	晴	曇	曇	曇	晴	曇
水温	℃	16.5	19.3	20.5	23.0	27.4	21.0	16.2	13.0
気温	℃	16.8	20.8	30.9	24.5	34.5	25.0	18.7	14.5
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	1	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			0.001		
六価クロム化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.007
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.37	0.54	0.59	0.43	0.40	0.60	0.60	0.58
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.12	0.10	0.11	0.12	0.10	0.10	0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.06			0.09		
四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びtrans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001		
塩素酸	mg/L	<0.06	0.09	0.09	0.08	0.07	0.09	0.07	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	0.008	0.006	0.006	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.004	<0.003	0.004	0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	<0.003	0.006	0.006	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.005	0.005	0.005	0.004	0.007	0.005	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.03		
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	23	23	14	16	19	17	16	20
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	18	21	12	14	17	14	13	17
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	74	69	51	57	65	62	62	70
蒸発残留物	mg/L			140			163		
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02		
ジェオスミン	μg/L	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.001	0.001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005		
フェノール類	mg/L			<0.0005			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5	0.2
pH値	-	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004		
トルエン	mg/L			<0.04			<0.04		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L				0.001				
抱水クロラール	mg/L				0.002				
農薬類	-			<0.1			<0.1		
残留塩素	mg/L	0.59	0.70	0.81	0.81	0.89	0.73	0.61	0.46
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	74	69	51	57	65	62	62	70
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
遊離炭酸	mg/L	4.0	3.4	3.3	3.3	3.0	2.2	3.0	4.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03		
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L			140			163		
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
腐食性(ランゲリア指数)	-			-1.3			-1.2		
従属栄養細菌	CFU/ml	3			0			10	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.03		
水温	℃	16.5	19.3	20.5	23.0	27.4	21.0	16.2	13.0
アルカリ度	mg/L	63	62	45	52	59	55	56	58
電気伝導率	μS/cm	233	237	171	192	216	207	201	237
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	4.3	4.2	3.3	3.6	4.2	3.9	3.7	3.8
カルシウムイオン	mg/L	17	16	13	14	16	15	15	17
マグネシウムイオン	mg/L	7.3	6.9	4.7	5.3	6.1	5.9	6.0	6.6
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	30	28	20	23	26	24	23	24
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007		
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L			140			163		
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L			<0.04			<0.04		
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03		
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006		
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L				<0.008				
ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006				
トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.003				
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.072	0.073	0.061	0.073	0.065	0.050	0.046	0.017
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.060	0.060	0.051	0.062	0.055	0.042	0.039	0.013
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

古国府浄水池

項　目	単　位	12月18日	1月22日	2月4日	3月12日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	晴	晴	晴	晴	12			
天候(前日)	-	晴	晴	晴	雨	12			
水温	℃	10.0	9.2	11.7	11.8	12	27.4	9.2	16.6
気温	℃	13.8	9.0	15.0	12.8	12	34.5	9.0	19.7
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	1	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002			<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.007	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.62	0.49	0.64	0.74	12	0.74	0.37	0.55
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.12	0.12	0.06	12	0.13	0.06	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.11			0.05	4	0.11	0.05	0.08
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びtrans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.08	<0.06	0.07	<0.06	12	0.09	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	12	0.008	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	12	0.004	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	12	0.006	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.007	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02	4	0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	20	21	21	13	12	23	13	19
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	19	16	20	11	12	21	11	16
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	67	81	65	50	12	81	50	64
蒸発残留物	mg/L	184			130	4	184	130	154
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	0.002	0.001	0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.5	0.6	0.5	12	0.7	0.2	0.5
pH値	-	7.3	7.3	7.3	7.2	12	7.4	7.2	7.4
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		<0.008			2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L		<0.001			2	0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L		<0.002			2	0.002	<0.002	<0.002
農薬類	-					2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.54	0.53	0.57	0.57	12	0.89	0.46	0.65
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	67	81	65	50	12	81	50	64
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	4.6	4.3	3.2	3.3	12	4.6	2.2	3.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	184			130	4	184	130	154
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.3	7.3	7.3	7.2	12	7.4	7.2	7.4
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.4			-1.7	4	-1.2	-1.7	-1.4
従属栄養細菌	CFU/ml		1			4	10	0	4
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02	4	0.03	0.02	0.02
水温	℃	10.0	9.2	11.7	11.8	12	27.4	9.2	16.6
アルカリ度	mg/L	62	70	68	42	12	70	42	58
電気伝導率	μS/cm	232	260	234	169	12	260	169	216
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.7	4.4	3.7	2.8	12	4.4	2.8	3.8
カルシウムイオン	mg/L	16	19	16	12	12	19	12	16
マグネシウムイオン	mg/L	6.4	8.1	6.2	4.8	12	8.1	4.7	6.2
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	23	32	24	21	12	32	20	25
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L	184			130	4	184	130	154
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L		<0.008			2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L		<0.006			2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003			2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.3	0.5	0.6	0.5	12	0.7	0.2	0.5
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.032	0.045	0.061	0.051	12	0.073	0.017	0.054
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.027	0.038	0.051	0.042	12	0.062	0.013	0.045
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

古国府浄水池

項　目	単　位	4月17日	5月23日	6月25日	7月3日	8月14日	9月25日	10月22日	11月27日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L			<0.0008			<0.0008		
2,4-D(2,4-PA)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
EPN	mg/L			<0.00004			<0.00004		
MCPA	mg/L			<0.00002			<0.00002		
アシュラム	mg/L			<0.009			<0.009		
アセフェート	mg/L			<0.00006			<0.00006		
アトラジン	mg/L			<0.0001			<0.0001		
アニロホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
アミトラズ	mg/L			<0.00001			<0.00001		
アラクロール	mg/L			<0.0003			<0.0003		
イソキサチオン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
イソフェンホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
イソプロチオラン(IPT)	mg/L			<0.003			<0.003		
イプロベンホス(IBP)	mg/L			<0.0009			<0.0009		
インダノファン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
エスプロカルブ	mg/L			<0.0003			<0.0003		
エディフェンホス(EDDP)	mg/L			<0.00006			<0.00006		
エトフェンプロックス	mg/L			<0.00008			<0.00008		
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L			<0.00004			<0.00004		
エンドスルファン	mg/L			<0.0001			<0.0001		
オキサジクロメホン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
オキシン銅（有機銅）	mg/L			<0.0003			<0.0003		
オリサストロビン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
カズサホス	mg/L			<0.00005			<0.00005		
カフェンストロール	mg/L			<0.00008			<0.00008		
カルタップ	mg/L			<0.003			<0.003		
カルバリル(NAC)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
カルプロパミド	mg/L			<0.0004			<0.0004		
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L			<0.00005			<0.00005		
キノクラミン(ACN)	mg/L			<0.00005			<0.00005		
キャプタン	mg/L			<0.003			<0.003		
クミルロン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
クロメプロップ	mg/L			<0.00001			<0.00001		
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L			<0.00003			<0.00003		
クロルピリホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
クロロタロニル(TPN)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
シアナジン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
シアノホス(CYAP)	mg/L			<0.00002			<0.00002		
ジウロン(DCMU)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ジクロベニル(DBN)	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ジクロルボス(DDVP)	mg/L			<0.00008			<0.00008		
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L			<0.00004			<0.00004		
ジチオピル	mg/L			<0.00009			<0.00009		
シハロホップブチル	mg/L			<0.00005			<0.00005		
シマジン(CAT)	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ジメタメトリン	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ジメトエート	mg/L			<0.0005			<0.0005		
シメトリン	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ダイアジノン	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ダイムロン	mg/L			<0.008			<0.008		
チアジニル	mg/L			<0.00001			<0.00001		
チウラム	mg/L			<0.0002			<0.0002		
チオジカルブ	mg/L			<0.0008			<0.0008		
チオファネートメチル	mg/L			<0.003			<0.003		
チオベンカルブ	mg/L			<0.0002			<0.0002		
テフリルトリオン	mg/L			<0.00002			<0.00002		
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
トリクロピル	mg/L			<0.00006			<0.00006		
トリシクラゾール	mg/L			<0.001			<0.001		
トリフルラリン	mg/L			<0.0006			<0.0006		
ナプロパミド	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ピペロホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ピラクロニル	mg/L			<0.0001			<0.0001		
ピラゾキシフェン	mg/L			<0.00002			<0.00002		
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L			<0.00001			<0.00001		
ピリダフェンチオン	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ピリプチカルブ	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ピロキロン	mg/L			<0.0004			<0.0004		
フィプロニル	mg/L			<0.000005			<0.000005		
フェニトロチオン(MEP)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L			<0.0003			<0.0003		
フェリムゾン	mg/L			<0.0005			<0.0005		
フェンチオン(MPP)	mg/L			<0.00006			<0.00006		
フェントエート(PAP)	mg/L			<0.00007			<0.00007		
フェントラザミド	mg/L			<0.00002			<0.00002		
フサライド	mg/L			<0.001			<0.001		
ブタクロール	mg/L			<0.00005			<0.00005		
ブタミホス	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ブプロフェジン	mg/L			<0.0002			<0.0002		
フルアジナム	mg/L			<0.00001			<0.00001		
プレチラクロール	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロシミドン	mg/L			<0.0009			<0.0009		
プロチオホス	mg/L			<0.00002			<0.00002		
プロピコナゾール	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロピザミド	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロベナゾール	mg/L			<0.0005			<0.0005		
ブロモブチド	mg/L			<0.001			<0.001		
ベノミル	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ペンシクロン	mg/L			<0.001			<0.001		
ベンゾビシクロン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
ベンゾフェナップ	mg/L			<0.00001			<0.00001		
ベンタゾン	mg/L			<0.002			<0.002		
ペンディメタリン	mg/L			<0.003			<0.003		
ベンフラカルブ	mg/L			<0.0004			<0.0004		
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
ベンフレセート	mg/L			<0.00005			<0.00005		
ホスチアゼート	mg/L			<0.00002			<0.00002		
マラチオン(マラソン)	mg/L			<0.007			<0.007		
メコプロップ(MCPP)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
メソミル	mg/L			<0.0003			<0.0003		
メタラキシル	mg/L			<0.0006			<0.0006		
メチダチオン(DMTP)	mg/L			<0.00004			<0.00004		
メチルダイムロン	mg/L			<0.0003			<0.0003		
メトミノストロビン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
メトリブジン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
メフェナセット	mg/L			<0.0002			<0.0002		
メプロニル	mg/L			<0.001			<0.001		
モリネート	mg/L			<0.00005			<0.00005		

古国府浄水池

項　目	単　位	12月18日	1月22日	2月4日	3月12日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

南大分スポーツパーク

項　目	単　位	4月17日	5月23日	6月25日	7月3日	8月14日	9月25日	10月22日	11月27日
天候	-	雨	雨	晴	雨	晴	曇	晴	曇
天候(前日)	-	晴	曇	晴	曇	曇	曇	晴	曇
水温	℃	16.5	20.1	21.0	23.0	28.0	24.2	20.3	14.1
気温	℃	14.8	19.4	28.2	23.2	31.2	23.8	17.2	15.5
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			0.001		
六価クロム化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.007
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.36	0.51	0.58	0.52	0.45	0.60	0.60	0.57
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.12	0.09	0.11	0.13	0.07	0.10	0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.05			0.08		
四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.06	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.08	0.11
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.007	0.012	0.019	0.016	0.016	0.013	0.010	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.005	<0.003	0.006	0.005	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.01	0.02	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.007	0.010	0.016	0.013	0.007	0.010	0.005	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.008	0.011	0.008	0.009	0.014	0.009	0.009	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.03		
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	23	23	14	17	20	17	15	19
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	17	21	12	15	19	14	13	17
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	75	70	48	58	65	62	61	68
蒸発残留物	mg/L	201	185	131	157	173	158	157	186
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	<0.001	0.002
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.2
pH値	-	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004		
トルエン	mg/L			<0.04			<0.04		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L				0.002				
抱水クロラール	mg/L				0.006				
農薬類	-								
残留塩素	mg/L	0.35	0.33	0.51	0.43	0.38	0.50	0.35	0.39
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	75	70	48	58	65	62	61	68
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
遊離炭酸	mg/L	3.3	2.5	2.4	2.4	1.8	1.8	2.0	2.1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03		
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	201	185	131	157	173	158	157	186
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4
腐食性(ランゲリア指数)	-			-1.3			-1.0		
従属栄養細菌	CFU/ml	1			1			3	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.03		
水温	℃	16.5	20.1	21.0	23.0	28.0	24.2	20.3	14.1
アルカリ度	mg/L	63	63	41	51	58	55	54	58
電気伝導率	μS/cm	235	236	164	195	221	203	196	235
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	4.3	4.2	3.1	3.7	4.2	4.0	3.7	3.6
カルシウムイオン	mg/L	18	17	12	14	16	15	15	16
マグネシウムイオン	mg/L	7.4	6.9	4.4	5.4	6.1	5.9	5.7	6.6
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	31	29	19	23	26	24	22	31
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007		
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L			131			158		
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L			<0.04			<0.04		
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03		
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006		
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L				<0.008				
ジブロモアセトニトリル	mg/L				0.006				
トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.003				
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.053	0.063	0.064	0.067	0.055	0.054	0.040	0.015
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.043	0.052	0.052	0.054	0.047	0.044	0.033	0.012
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

南大分スポーツパーク

項　目	単　位	12月18日	1月22日	2月4日	3月12日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	晴	晴	晴	晴	12			
天候(前日)	-	晴	晴	晴	雨	12			
水温	℃	11.8	10.0	10.4	11.1	12	28.0	10.0	17.5
気温	℃	12.4	9.3	14.9	12.8	12	31.2	9.3	18.6
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001			<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.007	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.62	0.50	0.60	0.62	12	0.62	0.36	0.54
フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.12	0.12	0.06	12	0.13	0.06	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.11			0.06	4	0.11	0.05	0.08
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.08	<0.06	0.07	0.07	12	0.12	<0.06	0.09
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	0.007	0.008	12	0.019	<0.006	0.009
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.004	0.005	0.008	12	0.008	<0.003	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	0.01	0.01	12	0.03	<0.01	0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	0.004	0.005	0.009	12	0.016	<0.003	0.007
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.004	0.005	0.003	0.005	12	0.014	<0.003	0.007
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02	4	0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	20	21	20	15	12	23	14	19
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	18	16	19	13	12	21	12	16
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	66	82	65	55	12	82	48	65
蒸発残留物	mg/L	180	200	173	142	12	201	131	170
陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
ジェオスミン	μg/L	<0.001	0.002	0.001	0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					0			
フェノール類	mg/L					0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.4	0.6	0.6	12	0.7	0.2	0.5
pH値	-	7.4	7.5	7.4	7.4	12	7.6	7.4	7.5
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		<0.008			2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L		<0.001			2	0.002	<0.001	0.001
抱水クロラール	mg/L		<0.002			2	0.006	<0.002	0.003
農薬類	-					0			
残留塩素	mg/L	0.44	0.43	0.40	0.44	12	0.51	0.33	0.41
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	66	82	65	55	12	82	48	65
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	3.4	3.1	2.7	3.0	12	3.4	1.8	2.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	180	200	173	142	12	201	131	170
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.4	7.5	7.4	7.4	12	7.6	7.4	7.5
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.3			-1.5	4	-1.0	-1.5	-1.3
従属栄養細菌	CFU/ml		2			4	3	1	2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02	4	0.03	0.02	0.02
水温	℃	11.8	10.0	10.4	11.1	12	28.0	10.0	17.5
アルカリ度	mg/L	59	70	58	46	12	70	41	56
電気伝導率	μS/cm	230	261	230	186	12	261	164	216
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.7	4.6	3.5	3.2	12	4.6	3.1	3.8
カルシウムイオン	mg/L	16	19	16	13	12	19	12	16
マグネシウムイオン	mg/L	6.3	8.2	6.2	5.3	12	8.2	4.4	6.2
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	24	32	24	24	12	32	19	26
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L	180			142	4	180	131	153
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L		<0.008			2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L		<0.006			2	0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003			2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.3	0.4	0.6	0.6	12	0.7	0.2	0.5
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.029	0.041	0.055	0.054	12	0.067	0.015	0.049
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.024	0.035	0.045	0.043	12	0.054	0.012	0.040
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

やすらぎ公園

項　目	単　位	4月17日	5月23日	6月25日	7月3日	8月14日	9月25日	10月22日	11月27日
天候	-	雨	雨	晴	雨	晴	曇	晴	曇
天候(前日)	-	晴	曇	晴	曇	曇	曇	晴	曇
水温	℃	17.2	21.3	22.4	24.0	29.7	25.0	20.2	15.5
気温	℃	16.2	18.8	27.8	24.2	31.2	24.8	17.8	15.5
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.37	0.50	0.60	0.50	0.43	0.60	0.60	0.56
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.12	0.09	0.10	0.12	0.10	0.10	0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.05			0.07		
四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びtrans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001		
塩素酸	mg/L	<0.06	0.09	0.10	0.11	0.09	0.10	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.006	0.011	0.015	0.013	0.012	0.012	0.008	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.007	0.011	0.017	0.014	0.008	0.012	0.005	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.011	0.007	0.008	0.011	0.007	0.008	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.03		
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	23	23	13	17	19	16	15	19
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	17	21	12	14	18	13	13	17
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	75	71	48	57	66	60	60	70
蒸発残留物	mg/L	201	185	131	155	174	155	158	186
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	μg/L	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.2
pH値	-	7.8	7.8	7.7	7.8	7.9	7.8	7.8	7.6
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004		
トルエン	mg/L			<0.04			<0.04		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L				0.002				
抱水クロラール	mg/L				0.006				
農薬類	-								
残留塩素	mg/L	0.26	0.18	0.40	0.27	0.23	0.36	0.33	0.35
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	75	71	48	57	66	60	60	70
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
遊離炭酸	mg/L	1.0	0.7	1.1	1.4	1.1	1.1	1.2	1.8
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03		
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	201	185	131	155	174	155	158	186
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.8	7.8	7.7	7.8	7.9	7.8	7.8	7.6
腐食性(ランゲリア指数)	-			-1.1			-0.7		
従属栄養細菌	CFU/ml	8			5			16	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.03		
水温	℃	17.2	21.3	22.4	24.0	29.7	25.0	20.2	15.5
アルカリ度	mg/L	62	61	41	50	57	52	53	57
電気伝導率	μS/cm	235	236	164	193	223	199	196	234
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	4.3	4.3	3.1	3.7	4.2	3.9	3.7	3.8
カルシウムイオン	mg/L	18	17	12	14	16	15	15	17
マグネシウムイオン	mg/L	7.4	6.9	4.4	5.2	6.1	5.6	5.6	6.7
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	32	30	19	23	27	24	23	24
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007		
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L			131			155		
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L			<0.04			<0.04		
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03		
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006		
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L				<0.008				
ジブロモアセトニトリル	mg/L				0.007				
トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.003				
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.050	0.065	0.061	0.065	0.053	0.055	0.039	0.016
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.041	0.053	0.049	0.054	0.045	0.045	0.033	0.012
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

やすらぎ公園

項　目	単　位	12月18日	1月22日	2月4日	3月12日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	晴	晴	晴	晴	12			
天候(前日)	-	晴	晴	晴	雨	12			
水温	℃	12.4	11.0	11.0	12.8	12	29.7	11.0	18.5
気温	℃	11.6	9.3	14.0	13.0	12	31.2	9.3	18.7
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001			<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.005	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.62	0.50	0.58	0.62	12	0.62	0.37	0.54
フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.13	0.12	0.07	12	0.13	0.07	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.11			0.07	4	0.11	0.05	0.08
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.08	<0.06	0.07	0.06	12	0.11	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	0.007	<0.006	12	0.015	<0.006	0.007
ジクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.004	0.004	0.005	12	0.005	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	12	0.02	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.005	0.006	0.007	12	0.017	<0.003	0.008
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.004	0.005	0.006	0.005	12	0.011	<0.003	0.007
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02	4	0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	20	21	20	16	12	23	13	18
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	19	16	19	13	12	21	12	16
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	67	82	66	60	12	82	48	65
蒸発残留物	mg/L	180	200	176	152	12	201	131	171
陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
ジェオスミン	μg/L	<0.001	0.002	0.001	0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					0			
フェノール類	mg/L					0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.6	0.5	12	0.7	0.2	0.5
pH値	-	7.7	7.7	7.6	7.6	12	7.9	7.6	7.7
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		<0.008			2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L		<0.001			2	0.002	<0.001	0.001
抱水クロラール	mg/L		0.002			2	0.006	0.002	0.004
農薬類	-					0			
残留塩素	mg/L	0.37	0.31	0.33	0.33	12	0.40	0.18	0.31
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	67	82	66	60	12	82	48	65
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	1.8	1.6	1.9	1.7	12	1.9	0.7	1.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	180	200	176	152	12	201	131	171
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.7	7.7	7.6	7.6	12	7.9	7.6	7.7
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.0			-1.2	4	-0.7	-1.2	-1.0
従属栄養細菌	CFU/ml		16			4	16	5	11
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02	4	0.03	0.02	0.02
水温	℃	12.4	11.0	11.0	12.8	12	29.7	11.0	18.5
アルカリ度	mg/L	59	71	58	51	12	71	41	56
電気伝導率	μS/cm	232	262	230	199	12	262	164	217
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.7	4.3	3.6	3.3	12	4.3	3.1	3.8
カルシウムイオン	mg/L	16	19	16	14	12	19	12	16
マグネシウムイオン	mg/L	6.3	8.2	6.3	5.8	12	8.2	4.4	6.2
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	24	33	25	26	12	33	19	26
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L	180			152	4	180	131	154
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L		<0.008			2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L		<0.006			2	0.007	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003			2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.6	0.5	12	0.7	0.2	0.5
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.029	0.038	0.054	0.045	12	0.065	0.016	0.048
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.024	0.033	0.045	0.036	12	0.054	0.012	0.039
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

吉野公民館

項　目	単　位	4月17日	5月23日	6月25日	7月3日	8月14日	9月25日	10月22日	11月27日
天候	-	雨	雨	晴	雨	晴	曇	晴	曇
天候(前日)	-	晴	曇	晴	曇	曇	曇	晴	曇
水温	℃	17.0	21.3	22.0	23.1	28.8	24.5	20.5	15.0
気温	℃	15.7	20.1	27.5	24.1	31.3	24.5	18.9	14.0
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			0.002		
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			0.001		
六価クロム化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.007
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.31	0.50	0.61	0.50	0.41	0.60	0.60	0.57
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.12	0.09	0.11	0.12	0.10	0.10	0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.05			0.08		
四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びtrans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001		
塩素酸	mg/L	<0.06	0.10	0.13	0.12	0.13	0.12	0.08	0.11
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.008	0.016	0.024	0.020	0.021	0.022	0.013	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	0.006	0.004	0.010	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.007	0.012	0.020	0.015	0.009	0.015	0.006	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.009	0.013	0.008	0.010	0.015	0.010	0.011	0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.03		
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	23	23	13	17	20	16	15	19
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	18	21	12	15	18	13	13	16
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	74	71	48	57	66	58	60	67
蒸発残留物	mg/L	203	186	130	155	176	152	157	183
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	μg/L	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.3
pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004		
トルエン	mg/L			<0.04			<0.04		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L				0.002				
抱水クロラール	mg/L				0.007				
農薬類	-								
残留塩素	mg/L	0.34	0.32	0.59	0.39	0.39	0.40	0.42	0.44
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	74	71	48	57	66	58	60	67
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
遊離炭酸	mg/L	2.1	1.7	2.3	2.3	1.1	1.3	1.4	1.6
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03		
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	203	186	130	155	176	152	157	183
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5
腐食性(ランゲリア指数)	-			-1.2			-1.0		
従属栄養細菌	CFU/ml	0			5			2	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.03		
水温	℃	17.0	21.3	22.0	23.1	28.8	24.5	20.5	15.0
アルカリ度	mg/L	62	61	40	49	57	51	53	55
電気伝導率	μS/cm	261	238	161	195	226	195	196	230
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	4.2	4.3	3.2	3.7	4.2	3.8	3.7	3.7
カルシウムイオン	mg/L	18	17	12	14	16	14	15	16
マグネシウムイオン	mg/L	7.3	7.0	4.4	5.2	6.1	5.4	5.7	6.3
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	34	31	19	24	28	24	24	31
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007		
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L			130			152		
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L			<0.04			<0.04		
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03		
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006		
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L				<0.008				
ジブロモアセトニトリル	mg/L				0.007				
トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.003				
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.5	0.3
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.047	0.065	0.058	0.071	0.054	0.067	0.040	0.019
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.038	0.054	0.048	0.058	0.045	0.054	0.032	0.016
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

吉野公民館

項　目	単　位	12月18日	1月22日	2月4日	3月12日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	晴	晴	晴	晴	12			
天候(前日)	-	晴	晴	晴	雨	12			
水温	℃	12.5	11.0	11.2	12.3	12	28.8	11.0	18.3
気温	℃	16.0	12.0	12.2	15.8	12	31.3	12.0	19.3
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001			<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.007	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.62	0.52	0.55	0.64	12	0.64	0.31	0.54
フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.12	0.12	0.07	12	0.13	0.07	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.11			0.07	4	0.11	0.05	0.08
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.08	0.07	0.08	0.07	12	0.13	<0.06	0.09
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	0.006	<0.006	0.008	12	0.024	<0.006	0.012
ジクロロ酢酸	mg/L	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.010	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	0.01	<0.01	0.01	12	0.04	<0.01	0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.006	0.005	0.009	12	0.020	<0.003	0.009
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.005	0.007	0.006	0.006	12	0.015	0.003	0.009
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02	4	0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	20	21	20	16	12	23	13	19
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	19	16	19	13	12	21	12	16
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	66	81	67	62	12	81	48	65
蒸発残留物	mg/L	180	201	180	156	12	203	130	172
陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
ジェオスミン	μg/L	<0.001	0.002	0.001	0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					0			
フェノール類	mg/L					0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.5	12	0.7	0.3	0.6
pH値	-	7.5	7.5	7.5	7.5	12	7.7	7.5	7.6
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		<0.008			2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L		<0.001			2	0.002	<0.001	0.001
抱水クロラール	mg/L		0.003			2	0.007	0.003	0.005
農薬類	-					0			
残留塩素	mg/L	0.40	0.37	0.38	0.43	12	0.59	0.32	0.41
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	66	81	67	62	12	81	48	65
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	3.1	3.2	2.5	2.9	12	3.2	1.1	2.1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	180	201	180	156	12	203	130	172
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.5	7.5	7.5	7.5	12	7.7	7.5	7.6
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.2			-1.2	4	-1.0	-1.2	-1.2
従属栄養細菌	CFU/ml		1			4	5	0	2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02	4	0.03	0.02	0.02
水温	℃	12.5	11.0	11.2	12.3	12	28.8	11.0	18.3
アルカリ度	mg/L	58	69	59	52	12	69	40	56
電気伝導率	μS/cm	230	261	235	205	12	261	161	219
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.8	4.3	3.6	3.4	12	4.3	3.2	3.8
カルシウムイオン	mg/L	16	19	16	15	12	19	12	16
マグネシウムイオン	mg/L	6.2	8.1	6.4	6.1	12	8.1	4.4	6.2
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	24	33	26	27	12	34	19	27
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L	180			156	4	180	130	154
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L		<0.008			2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L		<0.006			2	0.007	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003			2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.5	12	0.7	0.3	0.6
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.033	0.037	0.043	0.046	12	0.071	0.019	0.048
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.027	0.032	0.035	0.037	12	0.058	0.016	0.040
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

入蔵公民館

項　目	単　位	4月17日	5月23日	6月25日	7月3日	8月14日	9月25日	10月22日	11月27日
天候	-	雨	雨	晴	雨	晴	曇	晴	曇
天候(前日)	-	晴	曇	晴	曇	曇	曇	晴	曇
水温	℃	15.8	20.5	21.5	22.0	27.8	23.8	21.9	15.9
気温	℃	14.0	18.5	27.3	26.0	30.2	22.0	18.5	13.7
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	1	0	0	1
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			0.001		
六価クロム化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.32	0.52	0.54	0.56	0.44	0.60	0.60	0.56
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.12	0.10	0.11	0.12	0.11	0.10	0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.08			0.09		
四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びtrans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001		
塩素酸	mg/L	<0.06	0.09	0.13	0.11	0.09	0.11	0.08	0.11
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.009	0.015	0.028	0.020	0.023	0.016	0.014	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.02	0.03	0.04	0.03	0.05	0.03	0.02	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	0.012	0.023	0.015	0.009	0.011	0.006	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.009	0.012	0.011	0.010	0.016	0.011	0.010	0.004
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.03		
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	22	22	17	16	19	18	15	19
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	17	19	16	14	18	15	12	16
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	74	70	57	56	64	62	58	68
蒸発残留物	mg/L	205	182	150	149	174	163	154	183
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001	0.002
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.6	0.8	0.7	0.6	0.6	0.4	0.3
pH値	-	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004		
トルエン	mg/L			<0.04			<0.04		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L				0.002				
抱水クロラール	mg/L				0.008				
農薬類	-								
残留塩素	mg/L	0.19	0.26	0.26	0.14	0.15	0.28	0.31	0.36
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	74	70	57	56	64	62	58	68
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
遊離炭酸	mg/L	1.8	1.8	2.2	2.0	1.4	1.4	1.3	1.6
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03		
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	205	182	150	149	174	163	154	183
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6
腐食性(ランゲリア指数)	-			-1.0			-0.8		
従属栄養細菌	CFU/ml	1			2			3	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.03		
水温	℃	15.8	20.5	21.5	22.0	27.8	23.8	21.9	15.9
アルカリ度	mg/L	62	60	48	48	56	55	51	55
電気伝導率	μS/cm	260	232	186	189	223	213	190	230
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	4.2	4.2	3.7	3.7	4.1	4.0	3.6	3.7
カルシウムイオン	mg/L	18	17	14	14	16	15	14	17
マグネシウムイオン	mg/L	7.3	6.9	5.3	5.1	5.9	5.8	5.5	6.4
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	34	30	23	23	28	25	23	25
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007		
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L			150			163		
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L			<0.04			<0.04		
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03		
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006		
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L				0.016				
ジブロモアセトニトリル	mg/L				0.007				
トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.003				
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.6	0.6	0.8	0.7	0.6	0.6	0.4	0.3
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.044	0.059	0.072	0.064	0.052	0.051	0.037	0.019
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.035	0.048	0.058	0.051	0.042	0.042	0.030	0.016
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

入蔵公民館

項　目	単　位	12月18日	1月22日	2月4日	3月12日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	晴	晴	晴	晴	12			
天候(前日)	-	晴	晴	晴	雨	12			
水温	℃	13.2	10.5	11.0	11.5	12	27.8	10.5	18.0
気温	℃	9.8	7.9	12.5	13.5	12	30.2	7.9	17.8
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	1	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001			<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.005	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.62	0.55	0.50	0.63	12	0.63	0.32	0.54
フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.12	0.13	0.07	12	0.13	0.07	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.11			0.07	4	0.11	0.07	0.09
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.09	0.07	0.07	0.07	12	0.13	<0.06	0.08
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	0.006	<0.006	0.010	12	0.028	<0.006	0.012
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	0.01	<0.01	0.02	12	0.05	<0.01	0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.007	0.005	0.011	12	0.023	<0.003	0.009
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.005	0.007	0.006	0.006	12	0.016	0.004	0.009
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02	4	0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	20	21	22	17	12	22	15	19
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	18	17	20	14	12	20	12	16
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	65	80	72	60	12	80	56	66
蒸発残留物	mg/L	180	197	191	153	12	205	149	173
陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
ジェオスミン	μg/L	<0.001	0.002	0.001	0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					0			
フェノール類	mg/L					0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.6	12	0.8	0.3	0.5
pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.5	12	7.7	7.5	7.6
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		<0.008			2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L		<0.001			2	0.002	<0.001	0.001
抱水クロラール	mg/L		0.003			2	0.008	0.003	0.006
農薬類	-					0			
残留塩素	mg/L	0.34	0.38	0.35	0.34	12	0.38	0.14	0.28
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	65	80	72	60	12	80	56	66
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	2.5	2.7	2.3	2.5	12	2.7	1.3	2.0
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	180	197	191	153	12	205	149	173
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.5	12	7.7	7.5	7.6
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.0			-1.3	4	-0.8	-1.3	-1.0
従属栄養細菌	CFU/ml		4			4	4	1	2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02	4	0.03	0.02	0.02
水温	℃	13.2	10.5	11.0	11.5	12	27.8	10.5	18.0
アルカリ度	mg/L	58	68	64	50	12	68	48	56
電気伝導率	μS/cm	228	258	252	204	12	260	186	222
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.7	4.3	3.9	3.3	12	4.3	3.3	3.9
カルシウムイオン	mg/L	16	19	17	15	12	19	14	16
マグネシウムイオン	mg/L	6.1	8.0	7.1	5.8	12	8.0	5.1	6.3
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	24	32	29	26	12	34	23	27
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L	180			153	4	180	150	162
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L		<0.008			2	0.016	<0.008	0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L		<0.006			2	0.007	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003			2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.6	12	0.8	0.3	0.5
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.035	0.040	0.037	0.050	12	0.072	0.019	0.047
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.029	0.033	0.030	0.040	12	0.058	0.016	0.038
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

第4区児童公園

項　目	単　位	4月17日	5月23日	6月25日	7月3日	8月14日	9月25日	10月22日	11月27日
天候	-	雨	雨	晴	雨	晴	曇	晴	曇
天候(前日)	-	晴	曇	晴	曇	曇	曇	晴	曇
水温	℃	16.8	22.0	22.4	24.0	29.5	25.5	21.8	16.1
気温	℃	14.6	18.0	30.0	24.6	33.2	23.7	19.8	14.4
一般細菌	CFU/ml	0	1	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			0.001		
六価クロム化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.007
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.31	0.50	0.60	0.51	0.42	0.60	0.60	0.57
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.12	0.08	0.11	0.12	0.10	0.08	0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.05			0.08		
四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001		
塩素酸	mg/L	<0.06	0.09	0.12	0.12	0.09	0.11	0.07	0.11
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.008	0.015	0.024	0.018	0.019	0.019	0.012	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.006	<0.003	0.004	0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.007	0.012	0.021	0.015	0.009	0.015	0.006	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.008	0.013	0.009	0.010	0.015	0.010	0.010	0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.02		
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	23	23	13	17	19	16	15	19
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	18	20	12	15	18	13	13	16
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	75	70	46	58	65	59	60	69
蒸発残留物	mg/L	203	185	130	157	175	153	157	183
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	μg/L	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.3
pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004		
トルエン	mg/L			<0.04			<0.04		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L				0.002				
抱水クロラール	mg/L				0.007				
農薬類	-								
残留塩素	mg/L	0.34	0.23	0.42	0.25	0.26	0.27	0.38	0.39
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	75	70	46	58	65	59	60	69
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
遊離炭酸	mg/L	2.3	2.2	1.9	2.2	1.4	1.3	1.4	1.8
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03		
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	203	185	130	157	175	153	157	183
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5
腐食性(ランゲリア指数)	-			-1.2			-0.9		
従属栄養細菌	CFU/ml	6			9			12	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.02		
水温	℃	16.8	22.0	22.4	24.0	29.5	25.5	21.8	16.1
アルカリ度	mg/L	62	60	40	49	56	51	52	55
電気伝導率	μS/cm	259	250	162	195	224	198	194	231
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	4.2	4.2	3.0	3.8	4.2	3.9	3.7	3.8
カルシウムイオン	mg/L	18	17	12	15	16	15	15	17
マグネシウムイオン	mg/L	7.3	6.9	4.2	5.3	6.0	5.4	5.6	6.6
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	34	31	19	24	28	24	23	31
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007		
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L			130			153		
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L			<0.04			<0.04		
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03		
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006		
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L				<0.008				
ジブロモアセトニトリル	mg/L				0.007				
トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.003				
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.3
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.047	0.064	0.061	0.068	0.054	0.060	0.039	0.018
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.038	0.052	0.051	0.055	0.045	0.052	0.032	0.015
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

第4区児童公園

項　目	単　位	12月18日	1月22日	2月4日	3月12日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	晴	晴	晴	晴	12			
天候(前日)	-	晴	晴	晴	雨	12			
水温	℃	12.5	10.5	11.0	12.2	12	29.5	10.5	18.7
気温	℃	10.8	9.5	13.7	16.0	12	33.2	9.5	19.0
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	1	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001			<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.007	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.62	0.52	0.54	0.64	12	0.64	0.31	0.54
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.12	0.13	0.07	12	0.13	0.07	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.11			0.08	4	0.11	0.05	0.08
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.08	0.06	0.07	0.06	12	0.12	<0.06	0.08
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	0.008	12	0.024	<0.006	0.010
ジクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.004	0.004	0.005	12	0.006	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	12	0.03	<0.01	0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	<0.003	0.005	0.010	12	0.021	<0.003	0.009
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.005	0.006	0.006	0.006	12	0.015	0.003	0.008
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02	4	0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	20	21	21	16	12	23	13	19
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	19	16	19	13	12	20	12	16
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	65	81	68	60	12	81	46	65
蒸発残留物	mg/L	181	198	186	157	12	203	130	172
陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
ジェオスミン	μg/L	<0.001	0.002	0.001	0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					0			
フェノール類	mg/L					0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.6	12	0.7	0.3	0.6
pH値	-	7.5	7.5	7.5	7.5	12	7.6	7.5	7.6
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		<0.008			2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L		<0.001			2	0.002	<0.001	0.001
抱水クロラール	mg/L		0.002			2	0.007	0.002	0.004
農薬類	-					0			
残留塩素	mg/L	0.43	0.40	0.38	0.36	12	0.43	0.23	0.34
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	65	81	68	60	12	81	46	65
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	3.1	3.1	2.5	2.2	12	3.1	1.3	2.1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	181	198	186	157	12	203	130	172
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.5	7.5	7.5	7.5	12	7.6	7.5	7.6
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.2			-1.2	4	-0.9	-1.2	-1.1
従属栄養細菌	CFU/ml		2			4	12	2	7
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02	4	0.02	0.02	0.02
水温	℃	12.5	10.5	11.0	12.2	12	29.5	10.5	18.7
アルカリ度	mg/L	59	70	60	50	12	70	40	55
電気伝導率	μS/cm	230	260	238	201	12	260	162	220
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.7	4.3	3.7	3.3	12	4.3	3.0	3.8
カルシウムイオン	mg/L	16	19	16	15	12	19	12	16
マグネシウムイオン	mg/L	6.2	8.1	6.5	5.9	12	8.1	4.2	6.2
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	24	33	27	26	12	34	19	27
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L	181			157	4	181	130	155
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L		<0.008			2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L		<0.006			2	0.007	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003			2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.6	12	0.7	0.3	0.6
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.037	0.038	0.040	0.050	12	0.068	0.018	0.048
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.031	0.032	0.035	0.040	12	0.055	0.015	0.040
大腸菌群(定量)	MPN/100ml		<1			1	<1	<1	<1
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

２．２ えのくま浄水場系

えのくま取水口

項　目	単　位	4月10日	5月14日	6月12日	7月10日	8月7日	9月18日	10月16日	11月6日
天候	-	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴
天候(前日)	-	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴
水温	℃	13.7	19.3	21.0	22.7	27.3	22.5	17.0	14.5
気温	℃	18.5	22.7	27.0	29.0	31.8	26.5	18.2	14.5
一般細菌	CFU/ml	1200	14000	7700	12000	15000	6100	2900	2700
大腸菌	-	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.002			0.002			0.002
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.006	0.009	0.007	0.004	0.012	0.005	0.005	0.014
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.35	0.55	0.61	0.59	0.42	0.50	0.50	0.40
フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.08	0.11	0.06	0.11	0.10	0.10	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.09			0.12			0.09
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L								
クロロ酢酸	mg/L								
クロロホルム	mg/L								
ジクロロ酢酸	mg/L								
ジブロモクロロメタン	mg/L								
臭素酸	mg/L								
総トリハロメタン	mg/L								
トリクロロ酢酸	mg/L								
ブロモジクロロメタン	mg/L								
ブロモホルム	mg/L								
ホルムアルデヒド	mg/L								
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.19			0.10			0.04
鉄及びその化合物	mg/L		0.17			0.18			0.08
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	20	17	15	8.7	17	16	12	16
マンガン及びその化合物	mg/L		0.032			0.043			0.024
塩化物イオン	mg/L	13	13	10	6.4	15	11	11	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	74	64	57	38	61	63	56	65
蒸発残留物	mg/L		175			164			173
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02
ジェオスミン	μg/L	0.003	0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.003	0.002	0.001	0.003
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			0.033			<0.005
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	1.0	1.5	1.0	1.1	0.8	0.7	0.8
pH値	-	8.0	7.8	7.7	7.4	7.6	7.6	7.6	7.8
味	-								
臭気	-	藻青草臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
色度	度	2.4	6.7	15	7.4	6.2	4.4	3.5	4.0
濁度	度	1.8	4.0	8.6	5.2	2.2	2.0	1.4	1.9
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
亜塩素酸	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	mg/L								
抱水クロラール	mg/L								
農薬類	-		<0.1			<0.1			
残留塩素	mg/L								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	74	64	57	38	61	63	56	65
マンガン及びその化合物	mg/L		0.032			0.043			0.024
遊離炭酸	mg/L	0.3	0.5	0.7	1.8	1.3	1.1	0.9	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	10	10	20	10	10	7	1	7
蒸発残留物	mg/L		175			164			173
濁度	度	1.8	4.0	8.6	5.2	2.2	2.0	1.4	1.9
pH値	-	8.0	7.8	7.7	7.4	7.6	7.6	7.6	7.8
腐食性(ランゲリア指数)	-		-0.7			-0.8			-0.8
従属栄養細菌	CFU/ml								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.19			0.10			0.04
水温	℃	13.7	19.3	21.0	22.7	27.3	22.5	17.0	14.5
アルカリ度	mg/L	80	68	59	41	65	67	58	68
電気伝導率	μS/cm	221	197	176	124	195	196	169	200
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	4.1	3.8	3.8	2.6	4.1	3.8	3.4	3.7
カルシウムイオン	mg/L	17	15	14	9.7	15	16	14	16
マグネシウムイオン	mg/L	7.5	6.4	5.4	3.4	5.7	5.9	5.1	6.3
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	18	16	15	9.0	14	14	14	15
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			<0.007			<0.007
溶存マンガン	mg/L		<0.005			<0.005			0.008
溶解性物質	mg/L		167			160			170
浮遊物質(SS)	mg/L		7			4			3
キシレン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L								
ジブロモアセトニトリル	mg/L								
トリクロロアセトニトリル	mg/L								
クロロホルム生成能	mg/L		0.029						0.021
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L		<0.01						<0.01
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L		0.008						0.009
ブロモホルム生成能	mg/L		<0.009						<0.009
総トリハロメタン生成能	mg/L		0.04						0.03
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.8	0.9	1.4	0.9	1.1	0.8	0.7	0.7
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.129	0.206	0.453	0.226	0.183	0.148	0.131	0.125
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.119	0.189	0.419	0.207	0.169	0.136	0.120	0.114
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	2400	5300	19000	49000	14000	9900	4400	3700
大腸菌群(定性)	-								
クリプトスポリジウム	個/10L				0				
ジアルジア	個/10L				0				
大腸菌(定量)	MPN/100ml	29	50	120	140	38	56	57	84
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	24	42	62	7	21	17	8	7

えのくま取水口

項　目	単　位	12月11日	1月15日	2月25日	3月5日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	雨	曇	曇	晴	12			
天候(前日)	-	曇	晴	曇	曇	12			
水温	℃	9.3	9.2	12.1	10.8	12	27.3	9.2	16.6
気温	℃	7.8	7.2	10.3	10.3	12	31.8	7.2	18.6
一般細菌	CFU/ml	2500	1800	1100	3800	12	15000	1100	5900
大腸菌	-	検出	検出	検出	検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			0.003		4	0.003	0.002	0.002
六価クロム化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.011	0.013	0.008	0.008	12	0.014	0.004	0.008
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.58	0.48	0.47	0.67	12	0.67	0.35	0.51
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.13	0.11	0.07	12	0.13	0.06	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.11		4	0.12	0.09	0.10
四塩化炭素	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L					0			
クロロ酢酸	mg/L					0			
クロロホルム	mg/L					0			
ジクロロ酢酸	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
臭素酸	mg/L					0			
総トリハロメタン	mg/L					0			
トリクロロ酢酸	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
ブロモホルム	mg/L					0			
ホルムアルデヒド	mg/L					0			
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.05		4	0.19	0.04	0.10
鉄及びその化合物	mg/L			0.10		4	0.18	0.08	0.13
銅及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	18	19	19	14	12	20	8.7	16
マンガン及びその化合物	mg/L			0.023		4	0.043	0.023	0.030
塩化物イオン	mg/L	15	13	12	9.5	12	15	6.4	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	66	78	80	53	12	80	38	63
蒸発残留物	mg/L			192		4	192	164	176
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	0.002	0.005	0.002	12	0.005	<0.001	0.002
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	12	0.003	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005		4	0.033	<0.005	0.008
フェノール類	mg/L			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.8	0.8	1.4	12	1.5	0.6	1.0
pH値	-	7.4	7.7	7.7	7.4	12	8.0	7.4	7.6
味	-					0			
臭気	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	12			
色度	度	3.3	4.1	4.1	14	12	15	2.4	6.3
濁度	度	1.3	2.3	2.6	5.1	12	8.6	1.3	3.2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					0			
亜塩素酸	mg/L					0			
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
抱水クロラール	mg/L					0			
農薬類	-					2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L					0			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	66	78	80	53	12	80	38	63
マンガン及びその化合物	mg/L			0.023		4	0.043	0.023	0.030
遊離炭酸	mg/L	1.1	0.7	0.7	1.3	12	1.8	0.3	0.9
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	1	1	1	7	12	20	1	7
蒸発残留物	mg/L			192		4	192	164	176
濁度	度	1.3	2.3	2.6	5.1	12	8.6	1.3	3.2
pH値	-	7.4	7.7	7.7	7.4	12	8.0	7.4	7.6
腐食性(ランゲリア指数)	-			-0.8		4	-0.7	-0.8	-0.8
従属栄養細菌	CFU/ml					0			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.05		4	0.19	0.04	0.10
水温	℃	9.3	9.2	12.1	10.8	12	27.3	9.2	16.6
アルカリ度	mg/L	69	83	82	54	12	83	41	66
電気伝導率	μS/cm	214	241	238	168	12	241	124	195
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.7	4.1	4.1	3.0	12	4.1	2.6	3.7
カルシウムイオン	mg/L	16	18	18	13	12	18	9.7	15
マグネシウムイオン	mg/L	6.3	7.9	8.1	4.9	12	8.1	3.4	6.1
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	15	20	21	13	12	21	9.0	15
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L			0.007		4	0.008	<0.005	<0.005
溶解性物質	mg/L			189		4	189	160	172
浮遊物質(SS)	mg/L			3		4	7	3	4
キシレン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					0			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
クロロホルム生成能	mg/L					2	0.029	0.021	0.025
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					2	<0.01	<0.01	<0.01
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					2	0.009	0.008	0.008
ブロモホルム生成能	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
総トリハロメタン生成能	mg/L					2	0.04	0.03	0.04
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.6	0.7	0.7	1.2	12	1.4	0.6	0.9
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.115	0.117	0.128	0.457	12	0.457	0.115	0.202
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.105	0.107	0.115	0.420	12	0.420	0.105	0.185
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	3500	1900	2400	3000	12	49000	1900	9900
大腸菌群(定性)	-					0			
クリプトスポリジウム	個/10L		0			2	0	0	0
ジアルジア	個/10L		0			2	0	0	0
大腸菌(定量)	MPN/100ml	200	100	82	410	12	410	29	110
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	5	25	17	62	12	62	5	25

えのくま取水口

項　目	単　位	4月10日	5月14日	6月12日	7月10日	8月7日	9月18日	10月16日	11月6日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L		<0.0008			<0.0008			
2,4-D(2,4-PA)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
EPN	mg/L		<0.00004			<0.00004			
MCPA	mg/L		<0.00002			<0.00002			
アシュラム	mg/L		<0.009			<0.009			
アセフェート	mg/L		<0.00006			<0.00006			
アトラジン	mg/L		<0.0001			<0.0001			
アニロホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
アミトラズ	mg/L		<0.00001			<0.00001			
アラクロール	mg/L		<0.0003			<0.0003			
イソキサチオン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
イソフェンホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
イソプロチオラン(IPT)	mg/L		<0.003			<0.003			
イプロベンホス(IBP)	mg/L		<0.0009			<0.0009			
インダノファン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
エスプロカルブ	mg/L		<0.0003			<0.0003			
エディフェンホス(EDDP)	mg/L		<0.00006			<0.00006			
エトフェンプロックス	mg/L		<0.00008			<0.00008			
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L		<0.00004			<0.00004			
エンドスルファン	mg/L		<0.0001			<0.0001			
オキサジクロメホン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
オキシン銅(有機銅)	mg/L		<0.0003			<0.0003			
オリサストロビン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
カズサホス	mg/L		<0.00005			<0.00005			
カフェンストロール	mg/L		<0.00008			<0.00008			
カルタップ	mg/L		<0.003			<0.003			
カルバリル(NAC)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
カルプロパミド	mg/L		<0.0004			<0.0004			
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L		<0.00005			<0.00005			
キノクラミン(ACN)	mg/L		<0.00005			<0.00005			
キャプタン	mg/L		<0.003			<0.003			
クミルロン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
クロメプロップ	mg/L		<0.00001			<0.00001			
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L		<0.00003			<0.00003			
クロルピリホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
クロロタロニル(TPN)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
シアナジン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
シアノホス(CYAP)	mg/L		<0.00002			<0.00002			
ジウロン(DCMU)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ジクロベニル(DBN)	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ジクロルボス(DDVP)	mg/L		<0.00008			<0.00008			
ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L		<0.00004			<0.00004			
ジチオピル	mg/L		<0.00009			<0.00009			
シハロホップブチル	mg/L		<0.00005			<0.00005			
シマジン(CAT)	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ジメタメトリン	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ジメトエート	mg/L		<0.0005			<0.0005			
シメトリン	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ダイアジノン	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ダイムロン	mg/L		<0.008			<0.008			
チアジニル	mg/L		<0.00001			<0.00001			
チウラム	mg/L		<0.0002			<0.0002			
チオジカルブ	mg/L		<0.0008			<0.0008			
チオファネートメチル	mg/L		<0.003			<0.003			
チオベンカルブ	mg/L		<0.0002			<0.0002			
テフリルトリオン	mg/L		<0.00002			<0.00002			
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
トリクロピル	mg/L		<0.00006			<0.00006			
トリシクラゾール	mg/L		<0.001			<0.001			
トリフルラリン	mg/L		<0.0006			<0.0006			
ナプロパミド	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ピペロホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ピラクロニル	mg/L		<0.0001			<0.0001			
ピラゾキシフェン	mg/L		<0.00002			<0.00002			
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L		<0.00001			<0.00001			
ピリダフェンチオン	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ピリブチカルブ	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ピロキロン	mg/L		<0.0004			<0.0004			
フィプロニル	mg/L		<0.000005			<0.000005			
フェニトロチオン(MEP)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L		<0.0003			<0.0003			
フェリムゾン	mg/L		<0.0005			<0.0005			
フェンチオン(MPP)	mg/L		<0.00006			<0.00006			
フェントエート(PAP)	mg/L		<0.00007			<0.00007			
フェントラザミド	mg/L		<0.00002			<0.00002			
フサライド	mg/L		<0.001			<0.001			
ブタクロール	mg/L		<0.00005			<0.00005			
ブタミホス	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ブプロフェジン	mg/L		<0.0002			<0.0002			
フルアジナム	mg/L		<0.00001			<0.00001			
プレチラクロール	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロシミドン	mg/L		<0.0009			<0.0009			
プロチオホス	mg/L		<0.00002			<0.00002			
プロピコナゾール	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロピザミド	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロベナゾール	mg/L		<0.0005			<0.0005			
ブロモブチド	mg/L		<0.001			<0.001			
ベノミル	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ペンシクロン	mg/L		<0.001			<0.001			
ペンゾビシクロン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
ペンゾフェナップ	mg/L		<0.00001			<0.00001			
ペンタゾン	mg/L		<0.002			<0.002			
ペンディメタリン	mg/L		<0.003			<0.003			
ベンフラカルブ	mg/L		<0.0004			<0.0004			
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
ベンフレセート	mg/L		<0.00005			<0.00005			
ホスチアゼート	mg/L		<0.00002			<0.00002			
マラチオン(マラソン)	mg/L		<0.007			<0.007			
メコプロップ(MCPP)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
メソミル	mg/L		<0.0003			<0.0003			
メタラキシル	mg/L		<0.0006			<0.0006			
メチダチオン(DMTP)	mg/L		<0.00004			<0.00004			
メチルダイムロン	mg/L		<0.0003			<0.0003			
メトミノストロビン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
メトリブジン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
メフェナセット	mg/L		<0.0002			<0.0002			
メプロニル	mg/L		<0.001			<0.001			
モリネート	mg/L		<0.00005			<0.00005			

えのくま取水口

項　目	単　位	12月11日	1月15日	2月25日	3月5日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

えのくま浄水池

項　目	単　位	4月10日	5月14日	6月12日	7月10日	8月7日	9月18日	10月16日	11月6日
天候	-	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴
天候(前日)	-	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴
水温	℃	13.3	17.2	20.0	21.2	27.7	23.5	17.0	14.5
気温	℃	16.8	21.4	25.0	29.3	32.3	26.0	17.5	14.5
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001			0.001			0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.34	0.57	0.62	0.59	0.42	0.50	0.50	0.40
フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.08	0.10	0.05	0.09	0.10	0.10	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.07			0.10			0.09
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びtrans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	0.14	0.16	0.22	0.19	0.19	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	0.010	<0.006	0.009	0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	0.02	0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	0.006	0.009	0.006	0.004	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003	0.006	0.007	0.004	0.010	0.008	0.004	0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			0.03			0.02
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	22	20	19	12	20	20	15	18
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	15	15	16	11	18	15	15	13
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	73	64	60	40	60	63	56	63
蒸発残留物	mg/L		174			171			177
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02
ジェオスミン	μg/L	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.003
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.6	0.7	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4
pH値	-	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008					
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L			0.001					
抱水クロラール	mg/L			0.003					
農薬類	-		<0.1			<0.1			
残留塩素	mg/L	0.51	0.57	0.66	0.61	0.60	0.60	0.48	0.57
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	73	64	60	40	60	63	56	63
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
遊離炭酸	mg/L	5.2	3.8	3.4	2.7	2.7	2.7	3.1	3.6
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L		174			171			177
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4
腐食性(ランゲリア指数)	-		-1.2			-1.1			-1.3
従属栄養細菌	CFU/ml			0			0		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			0.03			0.02
水温	℃	13.3	17.2	20.0	21.2	27.7	23.5	17.0	14.5
アルカリ度	mg/L	68	57	52	42	57	62	50	57
電気伝導率	μS/cm	232	209	203	141	216	219	186	211
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	4.0	3.8	4.1	2.8	4.0	4.0	3.4	3.6
カルシウムイオン	mg/L	17	15	15	10	15	15	14	15
マグネシウムイオン	mg/L	7.3	6.2	5.7	3.5	5.5	5.9	5.2	6.0
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	31	26	24	14	24	24	24	27
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			<0.007			<0.007
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L		174			171			177
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L			<0.008					
ジブロモアセトニトリル	mg/L			<0.006					
トリクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003					
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.4	0.6	0.7	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.036	0.047	0.063	0.042	0.053	0.033	0.038	0.039
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.028	0.037	0.052	0.036	0.045	0.028	0.032	0.033
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

えのくま浄水池

項　目	単　位	12月11日	1月15日	2月25日	3月5日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	雨	曇	曇	晴	12			
天候(前日)	-	曇	晴	曇	曇	12			
水温	℃	10.1	10.0	10.3	10.8	12	27.7	10.0	16.3
気温	℃	7.8	6.8	9.9	7.4	12	32.3	6.8	17.9
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001		4	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.005	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.55	0.47	0.47	0.63	12	0.63	0.34	0.50
フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.13	0.10	0.06	12	0.13	0.05	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.09		4	0.10	0.07	0.09
四塩化炭素	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.22	<0.06	0.09
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	12	0.010	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	12	0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.02	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	12	0.009	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	12	0.010	<0.003	0.004
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02		4	0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	22	21	21	17	12	22	12	19
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	17	13	14	14	12	18	11	15
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	76	80	58	12	80	40	63
蒸発残留物	mg/L			204		4	204	171	182
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	0.002	0.001	0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.4	0.3	0.6	12	0.7	0.3	0.5
pH値	-	7.3	7.4	7.4	7.2	12	7.4	7.2	7.4
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008				2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L	<0.001				2	0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L	<0.002				2	0.003	<0.002	<0.002
農薬類	-					2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.48	0.49	0.51	0.53	12	0.66	0.48	0.55
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	76	80	58	12	80	40	63
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	3.8	4.3	4.7	3.8	12	5.2	2.7	3.6
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L			204		4	204	171	182
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.3	7.4	7.4	7.2	12	7.4	7.2	7.4
腐食性(ランゲリア指数)	-			-1.1		4	-1.1	-1.3	-1.2
従属栄養細菌	CFU/ml	1			0	4	1	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02		4	0.03	0.02	0.02
水温	℃	10.1	10.0	10.3	10.8	12	27.7	10.0	16.3
アルカリ度	mg/L	60	69	71	49	12	71	42	58
電気伝導率	μS/cm	229	251	262	200	12	262	141	213
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.6	4.0	4.2	3.3	12	4.2	2.8	3.7
カルシウムイオン	mg/L	16	18	19	14	12	19	10	15
マグネシウムイオン	mg/L	6.1	7.6	8.0	5.3	12	8.0	3.5	6.0
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	27	33	36	25	12	36	14	26
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L			204		4	204	171	182
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L	<0.008				2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L	<0.006				2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L	<0.003				2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.3	0.4	0.3	0.6	12	0.7	0.3	0.5
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.025	0.035	0.025	0.057	12	0.063	0.025	0.041
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.021	0.030	0.020	0.047	12	0.052	0.020	0.034
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

えのくま浄水池

項　目	単　位	4月10日	5月14日	6月12日	7月10日	8月7日	9月18日	10月16日	11月6日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L		<0.0008			<0.0008			
2,4-D(2,4-PA)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
EPN	mg/L		<0.00004			<0.00004			
MCPA	mg/L		<0.00002			<0.00002			
アシュラム	mg/L		<0.009			<0.009			
アセフェート	mg/L		<0.00006			<0.00006			
アトラジン	mg/L		<0.0001			<0.0001			
アニロホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
アミトラズ	mg/L		<0.00001			<0.00001			
アラクロール	mg/L		<0.0003			<0.0003			
イソキサチオン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
イソフェンホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
イソプロチオラン(IPT)	mg/L		<0.003			<0.003			
イプロベンホス(IBP)	mg/L		<0.0009			<0.0009			
インダノファン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
エスプロカルブ	mg/L		<0.0003			<0.0003			
エディフェンホス(EDDP)	mg/L		<0.00006			<0.00006			
エトフェンプロックス	mg/L		<0.00008			<0.00008			
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L		<0.00004			<0.00004			
エンドスルファン	mg/L		<0.0001			<0.0001			
オキサジクロメホン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
オキシン銅（有機銅）	mg/L		<0.0003			<0.0003			
オリサストロビン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
カズサホス	mg/L		<0.00005			<0.00005			
カフェンストロール	mg/L		<0.00008			<0.00008			
カルタップ	mg/L		<0.003			<0.003			
カルバリル(NAC)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
カルプロパミド	mg/L		<0.0004			<0.0004			
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L		<0.00005			<0.00005			
キノクラミン(ACN)	mg/L		<0.00005			<0.00005			
キャプタン	mg/L		<0.003			<0.003			
クミルロン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
クロメプロップ	mg/L		<0.00001			<0.00001			
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L		<0.00003			<0.00003			
クロルピリホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
クロロタロニル(TPN)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
シアナジン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
シアノホス(CYAP)	mg/L		<0.00002			<0.00002			
ジウロン(DCMU)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ジクロベニル(DBN)	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ジクロルボス(DDVP)	mg/L		<0.00008			<0.00008			
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L		<0.00004			<0.00004			
ジチオピル	mg/L		<0.00009			<0.00009			
シハロホップブチル	mg/L		<0.00005			<0.00005			
シマジン(CAT)	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ジメタメトリン	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ジメトエート	mg/L		<0.0005			<0.0005			
シメトリン	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ダイアジノン	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ダイムロン	mg/L		<0.008			<0.008			
チアジニル	mg/L		<0.00001			<0.00001			
チウラム	mg/L		<0.0002			<0.0002			
チオジカルブ	mg/L		<0.0008			<0.0008			
チオファネートメチル	mg/L		<0.003			<0.003			
チオベンカルブ	mg/L		<0.0002			<0.0002			
テフリルトリオン	mg/L		<0.00002			<0.00002			
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
トリクロピル	mg/L		<0.00006			<0.00006			
トリシクラゾール	mg/L		<0.001			<0.001			
トリフルラリン	mg/L		<0.0006			<0.0006			
ナプロパミド	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ピペロホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ピラクロニル	mg/L		<0.0001			<0.0001			
ピラゾキシフェン	mg/L		<0.00002			<0.00002			
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L		<0.00001			<0.00001			
ピリダフェンチオン	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ピリブチカルブ	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ピロキロン	mg/L		<0.0004			<0.0004			
フィプロニル	mg/L		<0.000005			<0.000005			
フェニトロチオン(MEP)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L		<0.0003			<0.0003			
フェリムゾン	mg/L		<0.0005			<0.0005			
フェンチオン(MPP)	mg/L		<0.00006			<0.00006			
フェントエート(PAP)	mg/L		<0.00007			<0.00007			
フェントラザミド	mg/L		<0.00002			<0.00002			
フサライド	mg/L		<0.001			<0.001			
ブタクロール	mg/L		<0.00005			<0.00005			
ブタミホス	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ブプロフェジン	mg/L		<0.0002			<0.0002			
フルアジナム	mg/L		<0.00001			<0.00001			
プレチラクロール	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロシミドン	mg/L		<0.0009			<0.0009			
プロチオホス	mg/L		<0.00002			<0.00002			
プロピコナゾール	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロピザミド	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロベナゾール	mg/L		<0.0005			<0.0005			
ブロモブチド	mg/L		<0.001			<0.001			
ベノミル	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ペンシクロン	mg/L		<0.001			<0.001			
ペンゾビシクロン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
ペンゾフェナップ	mg/L		<0.00001			<0.00001			
ペンタゾン	mg/L		<0.002			<0.002			
ペンディメタリン	mg/L		<0.003			<0.003			
ベンフラカルブ	mg/L		<0.0004			<0.0004			
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
ベンフレセート	mg/L		<0.00005			<0.00005			
ホスチアゼート	mg/L		<0.00002			<0.00002			
マラチオン(マラソン)	mg/L		<0.007			<0.007			
メコプロップ(MCPP)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
メソミル	mg/L		<0.0003			<0.0003			
メタラキシル	mg/L		<0.0006			<0.0006			
メチダチオン(DMTP)	mg/L		<0.00004			<0.00004			
メチルダイムロン	mg/L		<0.0003			<0.0003			
メトミノストロビン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
メトリブジン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
メフェナセット	mg/L		<0.0002			<0.0002			
メプロニル	mg/L		<0.001			<0.001			
モリネート	mg/L		<0.00005			<0.00005			

えのくま浄水池

項　目	単　位	12月11日	1月15日	2月25日	3月5日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

九反田公園

項　目	単　位	4月10日	5月14日	6月12日	7月10日	8月7日	9月18日	10月16日	11月6日
天候	-	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴
天候(前日)	-	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴
水温	℃	16.5	19.8	21.8	24.7	29.5	27.3	23.5	20.5
気温	℃	19.5	24.5	25.2	30.1	33.8	29.5	19.0	19.0
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			0.001			0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.34	0.54	0.60	0.59	0.41	0.50	0.50	0.40
フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.08	0.10	0.06	0.10	0.11	0.11	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.07			0.10			0.08
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びtr-ランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	0.07	0.14	0.18	0.27	0.20	0.20	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	0.008	0.013	0.015	0.017	0.012	0.007	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	0.004	0.004	0.004	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.009	0.010	0.012	0.009	0.005	0.004	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.008	0.011	0.007	0.017	0.012	0.009	0.005
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			0.03			0.02
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	22	20	21	11	21	19	15	18
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	15	16	19	11	18	15	15	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	73	62	62	38	61	62	55	61
蒸発残留物	mg/L	202	172	164	109	171	175	153	176
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.003
非イオン界面活性剤	mg/L					<0.005			
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5
pH値	-	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008					
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L			0.001					
抱水クロラール	mg/L			0.003					
農薬類	-								
残留塩素	mg/L	0.36	0.39	0.42	0.47	0.35	0.50	0.35	0.44
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	73	62	62	38	61	62	55	61
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
遊離炭酸	mg/L	4.8	3.6	3.2	2.6	2.5	2.9	2.9	3.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	202	172	164	109	171	175	153	176
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4
腐食性(ランゲリア指数)	-		-1.2			-1.0			-1.2
従属栄養細菌	CFU/ml			1			4		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			0.03			0.02
水温	℃	16.5	19.8	21.8	24.7	29.5	27.3	23.5	20.5
アルカリ度	mg/L	66	56	54	35	57	57	49	54
電気伝導率	μS/cm	234	209	217	137	215	214	185	209
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	4.0	3.7	4.2	2.6	4.1	4.0	3.4	3.5
カルシウムイオン	mg/L	17	15	15	10	15	16	14	15
マグネシウムイオン	mg/L	7.2	6.0	5.8	3.2	5.5	5.7	5.0	5.8
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	32	26	24	14	25	25	25	29
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			<0.007			<0.007
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L		172			171			176
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L			<0.008					
ジブロモアセトニトリル	mg/L			<0.006					
トリクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003					
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.037	0.049	0.055	0.039	0.045	0.035	0.037	0.034
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.028	0.040	0.044	0.032	0.037	0.029	0.031	0.029
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

九反田公園

項　目	単　位	12月11日	1月15日	2月25日	3月5日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	雨	曇	曇	晴	12			
天候(前日)	-	曇	晴	曇	曇	12			
水温	℃	15.9	12.2	13.1	13.5	12	29.5	12.2	19.9
気温	℃	7.5	7.8	12.8	9.6	12	33.8	7.5	19.9
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001		4	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.005	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.54	0.48	0.49	0.57	12	0.60	0.34	0.50
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.13	0.11	0.06	12	0.13	0.06	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.09		4	0.10	0.07	0.08
四塩化炭素	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.08	<0.06	<0.06	0.07	12	0.27	<0.06	0.10
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	0.007	12	0.017	<0.006	0.007
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	12	0.005	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	12	0.03	<0.01	0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	0.012	12	0.012	<0.003	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	0.005	<0.003	0.005	12	0.017	<0.003	0.007
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02		4	0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	22	21	20	17	12	22	11	19
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	17	14	14	13	12	19	11	15
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	73	76	62	12	76	38	62
蒸発残留物	mg/L	182	194	194	163	12	202	109	171
陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
ジェオスミン	μg/L	<0.001	0.001	0.001	0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L					0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.6	12	0.7	0.3	0.5
pH値	-	7.3	7.4	7.3	7.3	12	7.5	7.3	7.4
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008				2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L	<0.001				2	0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L	<0.002				2	0.003	<0.002	<0.002
農薬類	-					0			
残留塩素	mg/L	0.39	0.38	0.41	0.41	12	0.50	0.35	0.41
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	73	76	62	12	76	38	62
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	3.6	3.7	4.5	4.0	12	4.8	2.5	3.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	182	194	194	163	12	202	109	171
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.3	7.4	7.3	7.3	12	7.5	7.3	7.4
腐食性(ランゲリア指数)	-			-1.2		4	-1.0	-1.2	-1.2
従属栄養細菌	CFU/ml	3			1	4	4	1	2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02		4	0.03	0.02	0.02
水温	℃	15.9	12.2	13.1	13.5	12	29.5	12.2	19.9
アルカリ度	mg/L	60	67	66	52	12	67	35	56
電気伝導率	μS/cm	229	247	247	209	12	247	137	213
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.5	3.9	4.0	3.5	12	4.2	2.6	3.7
カルシウムイオン	mg/L	16	17	18	15	12	18	10	15
マグネシウムイオン	mg/L	6.0	7.2	7.5	5.8	12	7.5	3.2	5.9
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	27	32	34	27	12	34	14	27
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L			194		4	194	171	178
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L	<0.008				2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L	<0.006				2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L	<0.003				2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.6	12	0.7	0.3	0.5
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.027	0.033	0.028	0.052	12	0.055	0.027	0.039
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.023	0.029	0.022	0.046	12	0.046	0.022	0.032
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

はなの森公園

項　目	単　位	4月10日	5月14日	6月12日	7月10日	8月7日	9月18日	10月16日	11月6日
天候	-	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴
天候(前日)	-	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴
水温	℃	16.8	19.2	22.2	24.0	30.5	26.4	23.2	21.5
気温	℃	18.6	21.3	25.9	30.0	29.0	28.1	20.0	19.5
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			0.001			0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.005
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.35	0.54	0.61	0.59	0.41	0.50	0.50	0.40
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.08	0.10	<0.05	0.10	0.10	0.10	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.07			0.10			0.09
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びtrans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	0.07	0.14	0.18	0.31	0.22	0.22	0.08
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.007	0.012	0.012	0.010	0.016	0.012	0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.02	0.04	0.03	0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.009	0.011	0.012	0.009	0.006	0.004	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.009	0.010	0.006	0.016	0.013	0.008	0.006
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			0.03			0.02
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	22	20	21	12	21	19	15	18
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	15	16	19	11	18	15	15	13
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	74	62	62	39	59	61	55	62
蒸発残留物	mg/L	202	174	167	108	170	177	153	176
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.003
非イオン界面活性剤	mg/L					<0.005			
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5
pH値	-	7.5	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008					
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L			0.001					
抱水クロラール	mg/L			0.004					
農薬類	-								
残留塩素	mg/L	0.38	0.38	0.46	0.46	0.32	0.42	0.40	0.42
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	74	62	62	39	59	61	55	62
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
遊離炭酸	mg/L	4.1	3.1	2.5	2.5	2.5	2.3	2.5	2.3
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	202	174	167	108	170	177	153	176
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.5	7.4	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
腐食性(ランゲリア指数)	-		-1.2			-0.9			-1.1
従属栄養細菌	CFU/ml			0			2		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			0.03			0.02
水温	℃	16.8	19.2	22.2	24.0	30.5	26.4	23.2	21.5
アルカリ度	mg/L	65	56	55	35	57	58	49	54
電気伝導率	μS/cm	234	209	215	137	214	217	184	210
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	4.1	3.7	4.2	2.7	4.0	4.1	3.4	3.6
カルシウムイオン	mg/L	17	15	15	10	15	15	14	15
マグネシウムイオン	mg/L	7.3	6.0	5.9	3.3	5.4	5.7	5.0	5.8
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	33	26	25	14	25	25	25	29
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			<0.007			<0.007
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L		174			170			176
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L			<0.008					
ジブロモアセトニトリル	mg/L			<0.006					
トリクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003					
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.038	0.041	0.056	0.033	0.047	0.030	0.036	0.035
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.030	0.033	0.045	0.027	0.039	0.025	0.030	0.030
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

はなの森公園

項　目	単　位	12月11日	1月15日	2月25日	3月5日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	雨	曇	曇	晴	12			
天候(前日)	-	曇	晴	曇	曇	12			
水温	℃	14.5	13.2	13.1	14.0	12	30.5	13.1	19.9
気温	℃	7.3	8.5	10.5	10.5	12	30.0	7.3	19.1
一般細菌	CFU/ml	0	1	0	0	12	1	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001		4	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.005	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.55	0.48	0.49	0.57	12	0.61	0.35	0.50
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.13	0.11	0.06	12	0.13	<0.05	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.08		4	0.10	0.07	0.08
四塩化炭素	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.08	<0.06	<0.06	0.07	12	0.31	<0.06	0.11
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	0.007	12	0.016	<0.006	0.007
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	12	0.005	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	12	0.04	<0.01	0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	0.013	12	0.013	<0.003	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	0.004	<0.003	0.005	12	0.016	<0.003	0.007
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02		4	0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	22	21	21	17	12	22	12	19
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	17	14	14	13	12	19	11	15
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	73	76	61	12	76	39	62
蒸発残留物	mg/L	182	194	192	158	12	202	108	171
陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
ジェオスミン	μg/L	<0.001	0.001	0.001	0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L					0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	0.4	0.3	0.6	12	0.7	0.2	0.5
pH値	-	7.5	7.5	7.4	7.4	12	7.6	7.4	7.5
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008				2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L	<0.001				2	0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L	<0.002				2	0.004	<0.002	0.002
農薬類	-					0			
残留塩素	mg/L	0.43	0.40	0.43	0.40	12	0.46	0.32	0.41
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	73	76	61	12	76	39	62
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	3.1	3.6	3.3	3.1	12	4.1	2.3	2.9
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	182	194	192	158	12	202	108	171
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.5	7.5	7.4	7.4	12	7.6	7.4	7.5
腐食性(ランゲリア指数)	-			-1.2		4	-0.9	-1.2	-1.1
従属栄養細菌	CFU/ml	0			3	4	3	0	1
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02		4	0.03	0.02	0.02
水温	℃	14.5	13.2	13.1	14.0	12	30.5	13.1	19.9
アルカリ度	mg/L	60	66	65	52	12	66	35	56
電気伝導率	μS/cm	229	247	248	206	12	248	137	212
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.5	3.9	4.0	3.5	12	4.2	2.7	3.7
カルシウムイオン	mg/L	15	17	18	15	12	18	10	15
マグネシウムイオン	mg/L	6.1	7.2	7.6	5.6	12	7.6	3.3	5.9
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	27	32	34	26	12	34	14	27
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L			192		4	192	170	178
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L	<0.008				2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L	<0.006				2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L	<0.003				2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.2	0.4	0.3	0.6	12	0.7	0.2	0.5
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.034	0.035	0.029	0.051	12	0.056	0.029	0.039
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.030	0.029	0.023	0.045	12	0.045	0.023	0.032
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

神崎校区公民館

項　目	単　位	4月10日	5月14日	6月12日	7月10日	8月7日	9月18日	10月16日	11月6日
天候	-	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴
天候(前日)	-	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴
水温	℃	16.3	18.8	22.0	23.7	31.0	26.5	22.4	20.0
気温	℃	22.5	20.0	27.2	31.3	31.0	30.3	21.0	19.0
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			0.001			0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		0.002			<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.39	0.56	0.61	0.51	0.47	0.60	0.60	0.40
フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.07	0.11	<0.05	0.10	0.10	0.10	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.07			0.09			0.08
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びtrans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	0.10	0.15	0.26	0.28	0.22	0.22	0.09
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.006	0.014	0.021	0.031	0.020	0.018	0.010	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	0.002	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.01	0.02	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.014	0.016	0.016	0.010	0.008	0.005	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.008	0.010	0.014	0.007	0.016	0.015	0.010	0.007
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			0.03			0.02
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	22	18	21	12	20	19	14	18
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	14	13	19	13	17	14	14	13
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	75	63	61	32	58	62	54	63
蒸発残留物	mg/L	202	169	167	95	166	174	148	177
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	<0.001	<0.001	0.002
非イオン界面活性剤	mg/L					<0.005			
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4
pH値	-	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008					
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L			0.002					
抱水クロラール	mg/L			0.006					
農薬類	-								
残留塩素	mg/L	0.30	0.31	0.36	0.38	0.25	0.44	0.34	0.33
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	75	63	61	32	58	62	54	63
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
遊離炭酸	mg/L	4.3	2.9	2.5	2.0	1.9	2.3	2.2	2.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	202	169	167	95	166	174	148	177
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5
腐食性(ランゲリア指数)	-		-1.1			-0.8			-1.1
従属栄養細菌	CFU/ml			3			1		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			0.03			0.02
水温	℃	16.3	18.8	22.0	23.7	31.0	26.5	22.4	20.0
アルカリ度	mg/L	67	55	54	29	55	59	49	55
電気伝導率	μS/cm	235	202	216	125	211	214	180	212
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	4.1	3.6	4.1	2.4	3.9	4.0	3.3	3.6
カルシウムイオン	mg/L	18	15	15	8.5	15	16	14	15
マグネシウムイオン	mg/L	7.5	6.1	5.7	2.7	5.2	5.7	4.8	5.9
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	33	27	25	10	24	24	24	28
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			<0.007			<0.007
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L		169			166			177
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L			<0.008					
ジブロモアセトニトリル	mg/L			<0.006					
トリクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003					
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.5	0.4	0.4
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.046	0.048	0.059	0.057	0.050	0.041	0.039	0.035
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.038	0.038	0.048	0.047	0.042	0.034	0.031	0.030
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

神崎校区公民館

項　目	単　位	12月11日	1月15日	2月25日	3月5日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	雨	曇	曇	晴	12			
天候(前日)	-	曇	晴	曇	曇	12			
水温	℃	15.5	11.8	12.3	12.5	12	31.0	11.8	19.4
気温	℃	9.1	10.8	14.5	12.3	12	31.3	9.1	20.8
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001		4	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.005	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	0.002	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.58	0.48	0.51	0.52	12	0.61	0.39	0.52
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.13	0.10	0.07	12	0.13	<0.05	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.09		4	0.09	0.07	0.08
四塩化炭素	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びtrans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.10	<0.06	<0.06	0.06	12	0.28	<0.06	0.12
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	12	0.031	<0.006	0.010
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.04	<0.01	0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	<0.003	0.006	0.009	12	0.016	<0.003	0.008
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.005	0.005	0.004	0.006	12	0.016	0.004	0.009
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02		4	0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	21	21	21	21	12	22	12	19
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	18	14	14	15	12	19	13	15
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	74	78	72	12	78	32	63
蒸発残留物	mg/L	182	196	194	188	12	202	95	172
陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
ジェオスミン	μg/L	<0.001	0.001	0.002	0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L					0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.4	12	0.7	0.3	0.5
pH値	-	7.4	7.3	7.4	7.4	12	7.6	7.3	7.5
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008				2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L	<0.001				2	0.002	<0.001	0.001
抱水クロラール	mg/L	<0.002				2	0.006	<0.002	0.003
農薬類	-					0			
残留塩素	mg/L	0.30	0.38	0.35	0.33	12	0.44	0.25	0.34
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	74	78	72	12	78	32	63
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	2.7	3.4	2.7	3.5	12	4.3	1.9	2.7
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	182	196	194	188	12	202	95	172
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.4	7.3	7.4	7.4	12	7.6	7.3	7.5
腐食性(ランゲリア指数)	-			-1.2		4	-0.8	-1.2	-1.0
従属栄養細菌	CFU/ml	1			2	4	3	1	2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02		4	0.03	0.02	0.02
水温	℃	15.5	11.8	12.3	12.5	12	31.0	11.8	19.4
アルカリ度	mg/L	60	68	68	63	12	68	29	57
電気伝導率	μS/cm	230	251	255	240	12	255	125	214
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.7	3.9	4.0	3.9	12	4.1	2.4	3.7
カルシウムイオン	mg/L	16	18	18	17	12	18	8.5	15
マグネシウムイオン	mg/L	6.1	7.3	7.7	7.0	12	7.7	2.7	6.0
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	26	32	34	31	12	34	10	26
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L			194		4	194	166	176
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L	<0.008				2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L	<0.006				2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L	<0.003				2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.4	12	0.7	0.3	0.5
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.031	0.039	0.039	0.041	12	0.059	0.031	0.044
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.027	0.034	0.031	0.034	12	0.048	0.027	0.036
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

２．３ 横尾浄水場系

判田取水口

項 目	単 位	4月24日	5月9日	6月18日	7月17日	8月20日	9月12日	10月9日	11月12日
天候	-	曇	晴	曇	晴	晴	雨	曇	曇
天候(前日)	-	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴
水温	℃	19.0	17.0	23.3	27.6	24.8	22.0	19.5	14.5
気温	℃	21.0	19.5	26.3	34.3	28.5	22.0	22.0	13.7
一般細菌	CFU/ml	770	13000	2900	3200	5100	15000	4600	1200
大腸菌	-	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001			0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.008	0.006	<0.004	0.005	0.004	<0.004	0.007	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.80	0.70	0.80	0.80	0.80	0.90	1.0	1.0
フッ素及びその化合物	mg/L	0.15	0.09	0.17	0.14	0.13	0.10	0.10	0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02			0.02			<0.02	
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びtrans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L								
クロロ酢酸	mg/L								
クロロホルム	mg/L								
ジクロロ酢酸	mg/L								
ジブロモクロロメタン	mg/L								
臭素酸	mg/L								
総トリハロメタン	mg/L								
トリクロロ酢酸	mg/L								
ブロモジクロロメタン	mg/L								
ブロモホルム	mg/L								
ホルムアルデヒド	mg/L								
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.07			0.09			0.15	
鉄及びその化合物	mg/L	0.08			0.11			0.16	
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.6	4.2	7.7	6.8	7.7	5.6	5.5	8.1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.017			0.013			0.010	
塩化物イオン	mg/L	4.3	2.8	5.3	4.0	4.2	3.2	3.1	4.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	51	27	61	44	49	39	38	52
蒸発残留物	mg/L	143			124			100	
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02	
ジェオスミン	μg/L	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.1	1.7	1.1	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8
pH値	-	8.1	7.3	7.8	8.0	7.8	7.4	7.5	7.8
味	-								
臭気	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
色度	度	3.7	21	8.0	3.4	3.5	4.9	4.9	3.8
濁度	度	2.8	17	5.0	2.7	1.7	2.6	2.1	1.4
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
亜塩素酸	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	mg/L								
抱水クロラール	mg/L								
農薬類	-				<0.1			<0.1	
残留塩素	mg/L								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	51	27	61	44	49	39	38	52
マンガン及びその化合物	mg/L	0.017			0.013			0.010	
遊離炭酸	mg/L	1.6	1.1	0.6	0.3	0.2	0.9	1.2	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	7	1	10	5	1	1	1	1
蒸発残留物	mg/L	143			124			100	
濁度	度	2.8	17	5.0	2.7	1.7	2.6	2.1	1.4
pH値	-	8.1	7.3	7.8	8.0	7.8	7.4	7.5	7.8
腐食性(ランゲリア指数)	-	-0.5			-0.6			-1.5	
従属栄養細菌	CFU/ml								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.07			0.09			0.15	
水温	℃	19.0	17.0	23.3	27.6	24.8	22.0	19.5	14.5
アルカリ度	mg/L	57	25	48	45	51	39	34	52
電気伝導率	μS/cm	139	79	135	126	139	107	104	136
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	4.0	2.1	3.7	3.4	3.7	2.6	2.5	3.8
カルシウムイオン	mg/L	13	7.4	12	12	13	10	10	13
マグネシウムイオン	mg/L	4.5	2.0	4.0	3.7	4.3	3.0	3.0	4.5
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	9.0	8.0	11	10	10	8.0	9.0	10
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007	
溶存マンガン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
溶解性物質	mg/L	139			122			97	
浮遊物質(SS)	mg/L	4			2			3	
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L								
ジブロモアセトニトリル	mg/L								
トリクロロアセトニトリル	mg/L								
クロロホルム生成能	mg/L				0.023				
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L				<0.01				
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L				0.005				
ブロモホルム生成能	mg/L				<0.009				
総トリハロメタン生成能	mg/L				0.03				
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	1.0	1.5	1.0	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.132	0.563	0.252	0.147	0.135	0.175	0.172	0.127
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.118	0.519	0.230	0.133	0.126	0.160	0.157	0.114
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	1600	34000	8300	6900	5100	22000	19000	2000
大腸菌群(定性)	-								
クリプトスポリジウム	個/10L						0		
ジアルジア	個/10L						0		
大腸菌(定量)	MPN/100ml	4	610	12	6	8	100	46	440
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	10	87	28	3	3	14	5	6

判田取水口

項　目	単　位	12月4日	1月7日	2月18日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	雨	晴	晴	曇	12			
天候(前日)	-	曇	晴	晴	雨	12			
水温	℃	14.5	11.5	9.8	11.5	12	27.6	9.8	17.9
気温	℃	18.2	8.7	10.9	13.2	12	34.3	8.7	19.9
一般細菌	CFU/ml	2200	330	2400	2400	12	15000	330	4400
大腸菌	-	検出	検出	検出	検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			4	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.010	0.012	0.007	0.006	12	0.012	<0.004	0.005
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.3	1.3	1.1	1.0	12	1.3	0.70	0.96
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.14	0.13	0.09	12	0.17	0.09	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L		<0.02			4	0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び1,3-トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L					0			
クロロ酢酸	mg/L					0			
クロロホルム	mg/L					0			
ジクロロ酢酸	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
臭素酸	mg/L					0			
総トリハロメタン	mg/L					0			
トリクロロ酢酸	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
ブロモホルム	mg/L					0			
ホルムアルデヒド	mg/L					0			
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			4	0.15	0.02	0.08
鉄及びその化合物	mg/L		0.05			4	0.16	0.05	0.10
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.2	8.3	7.9	6.9	12	8.6	4.2	7.1
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	0.017	<0.005	0.010
塩化物イオン	mg/L	4.7	4.2	4.4	3.8	12	5.3	2.8	4.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	52	53	50	44	12	61	27	47
蒸発残留物	mg/L		138			4	143	100	126
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	0.001	0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L		<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	0.5	0.9	1.2	12	1.7	0.5	1.0
pH値	-	7.4	7.5	7.4	7.3	12	8.1	7.3	7.6
味	-					0			
臭気	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	12			
色度	度	4.6	2.2	3.9	10	12	21	2.2	6.2
濁度	度	2.3	0.9	3.0	6.4	12	17	0.9	4.0
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					0			
亜塩素酸	mg/L					0			
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
抱水クロラール	mg/L					0			
農薬類	-					2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L					0			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	52	53	50	44	12	61	27	47
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	0.017	<0.005	0.010
遊離炭酸	mg/L	1.1	0.9	0.9	1.1	12	1.6	0.2	0.9
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	7	1	<1	5	12	10	<1	3
蒸発残留物	mg/L		138			4	143	100	126
濁度	度	2.3	0.9	3.0	6.4	12	17	0.9	4.0
pH値	-	7.4	7.5	7.4	7.3	12	8.1	7.3	7.6
腐食性(ランゲリア指数)	-		-1.3			4	-0.5	-1.5	-1.0
従属栄養細菌	CFU/ml					0			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			4	0.15	0.02	0.08
水温	℃	14.5	11.5	9.8	11.5	12	27.6	9.8	17.9
アルカリ度	mg/L	52	53	48	43	12	57	25	46
電気伝導率	μS/cm	145	148	141	124	12	148	79	127
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.9	3.7	3.6	3.0	12	4.0	2.1	3.3
カルシウムイオン	mg/L	14	14	13	12	12	14	7.4	12
マグネシウムイオン	mg/L	4.5	4.6	4.3	3.7	12	4.6	2.0	3.8
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	11	11	10	10	12	11	8.0	9.8
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
溶解性物質	mg/L		137			4	139	97	124
浮遊物質(SS)	mg/L		1			4	4	1	2
キシレン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					0			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
クロロホルム生成能	mg/L		0.010			2	0.023	0.010	0.016
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L		<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L		0.004			2	0.005	0.004	0.004
ブロモホルム生成能	mg/L		<0.009			2	<0.009	<0.009	<0.009
総トリハロメタン生成能	mg/L		0.01			2	0.03	0.01	0.02
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.7	0.5	0.7	1.0	12	1.5	0.5	0.9
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.140	0.088	0.128	0.288	12	0.563	0.088	0.196
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.125	0.078	0.113	0.263	12	0.519	0.078	0.178
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	15000	3000	2100	8100	12	34000	1600	11000
大腸菌群(定性)	-					0			
クリプトスポリジウム	個/10L				0	2	0	0	0
ジアルジア	個/10L				0	2	0	0	0
大腸菌(定量)	MPN/100ml	260	34	11	180	12	610	4	140
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	12	16	34	94	12	94	3	26

判田取水口

項　目	単　位	4月24日	5月9日	6月18日	7月17日	8月20日	9月12日	10月9日	11月12日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L				<0.0008			<0.0008	
2,4-D(2,4-PA)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
EPN	mg/L				<0.00004			<0.00004	
MCPA	mg/L				<0.00002			<0.00002	
アシュラム	mg/L				<0.009			<0.009	
アセフェート	mg/L				<0.00006			<0.00006	
アトラジン	mg/L				<0.0001			<0.0001	
アニロホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
アミトラズ	mg/L				<0.00001			<0.00001	
アラクロール	mg/L				<0.0003			<0.0003	
イソキサチオン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
イソフェンホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
イソプロチオラン(IPT)	mg/L				<0.003			<0.003	
イプロベンホス(IBP)	mg/L				<0.0009			<0.0009	
インダノファン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
エスプロカルブ	mg/L				<0.0003			<0.0003	
エディフェンホス(EDDP)	mg/L				<0.00006			<0.00006	
エトフェンプロックス	mg/L				<0.00008			<0.00008	
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L				<0.00004			<0.00004	
エンドスルファン	mg/L				<0.0001			<0.0001	
オキサジクロメホン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
オキシン銅（有機銅）	mg/L				<0.0003			<0.0003	
オリサストロビン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
カズサホス	mg/L				<0.00005			<0.00005	
カフェンストロール	mg/L				<0.00008			<0.00008	
カルタップ	mg/L				<0.003			<0.003	
カルバリル(NAC)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
カルプロパミド	mg/L				<0.0004			<0.0004	
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L				<0.00005			<0.00005	
キノクラミン(ACN)	mg/L				<0.00005			<0.00005	
キャプタン	mg/L				<0.003			<0.003	
クミルロン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
クロメプロップ	mg/L				<0.00001			<0.00001	
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L				<0.00003			<0.00003	
クロルピリホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
クロロタロニル(TPN)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
シアナジン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
シアノホス(CYAP)	mg/L				<0.00002			<0.00002	
ジウロン(DCMU)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ジクロベニル(DBN)	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ジクロルボス(DDVP)	mg/L				<0.00008			<0.00008	
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L				<0.00004			<0.00004	
ジチオピル	mg/L				<0.00009			<0.00009	
シハロホップブチル	mg/L				<0.00005			<0.00005	
シマジン(CAT)	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ジメタメトリン	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ジメトエート	mg/L				<0.0005			<0.0005	
シメトリン	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ダイアジノン	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ダイムロン	mg/L				<0.008			<0.008	
チアジニル	mg/L				<0.00001			<0.00001	
チウラム	mg/L				<0.0002			<0.0002	
チオジカルブ	mg/L				<0.0008			<0.0008	
チオファネートメチル	mg/L				<0.003			<0.003	
チオベンカルブ	mg/L				<0.0002			<0.0002	
テフリルトリオン	mg/L				<0.00002			<0.00002	
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
トリクロピル	mg/L				<0.00006			<0.00006	
トリシクラゾール	mg/L				<0.001			<0.001	
トリフルラリン	mg/L				<0.0006			<0.0006	
ナプロパミド	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ピペロホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ピラクロニル	mg/L				<0.0001			<0.0001	
ピラゾキシフェン	mg/L				<0.00002			<0.00002	
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L				<0.00001			<0.00001	
ピリダフェンチオン	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ピリブチカルブ	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ピロキロン	mg/L				<0.0004			<0.0004	
フィプロニル	mg/L				<0.000005			<0.000005	
フェニトロチオン(MEP)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L				<0.0003			<0.0003	
フェリムゾン	mg/L				<0.0005			<0.0005	
フェンチオン(MPP)	mg/L				<0.00006			<0.00006	
フェントエート(PAP)	mg/L				<0.00007			<0.00007	
フェントラザミド	mg/L				<0.00002			<0.00002	
フサライド	mg/L				<0.001			<0.001	
ブタクロール	mg/L				<0.00005			<0.00005	
ブタミホス	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ブプロフェジン	mg/L				<0.0002			<0.0002	
フルアジナム	mg/L				<0.00001			<0.00001	
プレチラクロール	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロシミドン	mg/L				<0.0009			<0.0009	
プロチオホス	mg/L				<0.00002			<0.00002	
プロピコナゾール	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロピザミド	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロベナゾール	mg/L				<0.0005			<0.0005	
ブロモブチド	mg/L				<0.001			<0.001	
ベノミル	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ペンシクロン	mg/L				<0.001			<0.001	
ベンゾビシクロン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
ベンゾフェナップ	mg/L				<0.00001			<0.00001	
ベンタゾン	mg/L				<0.002			<0.002	
ペンディメタリン	mg/L				<0.003			<0.003	
ベンフラカルブ	mg/L				<0.0004			<0.0004	
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
ベンフレセート	mg/L				<0.00005			<0.00005	
ホスチアゼート	mg/L				<0.00002			<0.00002	
マラチオン(マラソン)	mg/L				<0.007			<0.007	
メコプロップ(MCPP)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
メソミル	mg/L				<0.0003			<0.0003	
メタラキシル	mg/L				<0.0006			<0.0006	
メチダチオン(DMTP)	mg/L				<0.00004			<0.00004	
メチルダイムロン	mg/L				<0.0003			<0.0003	
メトミノストロビン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
メトリブジン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
メフェナセット	mg/L				<0.0002			<0.0002	
メプロニル	mg/L				<0.001			<0.001	
モリネート	mg/L				<0.00005			<0.00005	

判田取水口

項　目	単　位	12月4日	1月7日	2月18日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

横尾導水ポンプ所

項　目	単　位	4月24日	5月9日	6月18日	7月17日	8月20日	9月12日	10月9日	11月12日
天候	-	曇	晴	曇	晴	晴	雨	曇	曇
天候(前日)	-	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴
水温	℃	19.1	15.2	22.6	26.5	24.5	22.6	19.0	14.8
気温	℃	20.8	18.2	26.6	30.8	28.2	23.6	21.8	15.8
一般細菌	CFU/ml	300	1000	1400	2300	3700	5000	3300	860
大腸菌	-	検出	検出	検出	検出	不検出	検出	検出	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.008	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.006	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.80	0.70	0.80	0.80	0.90	0.90	1.0	1.0
フッ素及びその化合物	mg/L	0.14	0.07	0.17	0.13	0.13	0.12	0.10	0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02			0.02			<0.02	
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L								
クロロ酢酸	mg/L								
クロロホルム	mg/L								
ジクロロ酢酸	mg/L								
ジブロモクロロメタン	mg/L								
臭素酸	mg/L								
総トリハロメタン	mg/L								
トリクロロ酢酸	mg/L								
ブロモジクロロメタン	mg/L								
ブロモホルム	mg/L								
ホルムアルデヒド	mg/L								
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.06			0.12			0.23	
鉄及びその化合物	mg/L	0.11			0.19			0.25	
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			0.01	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.9	5.7	7.9	6.9	7.9	5.7	5.8	8.4
マンガン及びその化合物	mg/L	0.023			0.023			0.022	
塩化物イオン	mg/L	4.6	7.8	5.6	4.4	4.6	3.7	4.0	4.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	55	30	66	47	53	40	40	55
蒸発残留物	mg/L	143			127			108	
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02	
ジェオスミン	μg/L	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.002
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.3	1.0	1.1	1.0	0.9	0.9	0.7	0.8
pH値	-	7.8	7.0	7.7	7.8	7.8	7.4	7.5	7.7
味	-								
臭気	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	土臭	藻臭	藻臭	藻臭
色度	度	3.8	4.6	7.4	3.8	3.8	5.3	5.5	3.6
濁度	度	2.4	2.0	5.2	2.3	2.2	3.8	2.9	1.8
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			0.002			<0.002	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
亜塩素酸	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	mg/L								
抱水クロラール	mg/L								
農薬類	-				<0.1			<0.1	
残留塩素	mg/L								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	55	30	66	47	53	40	40	55
マンガン及びその化合物	mg/L	0.023			0.023			0.022	
遊離炭酸	mg/L	0.9	3.7	1.9	0.7	0.9	1.5	1.4	1.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	7	5	15	7	1	1	1	5
蒸発残留物	mg/L	143			127			108	
濁度	度	2.4	2.0	5.2	2.3	2.2	3.8	2.9	1.8
pH値	-	7.8	7.0	7.7	7.8	7.8	7.4	7.5	7.7
腐食性(ランゲリア指数)	-	-0.8			-0.9			-1.4	
従属栄養細菌	CFU/ml								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.06			0.12			0.23	
水温	℃	19.1	15.2	22.6	26.5	24.5	22.6	19.0	14.8
アルカリ度	mg/L	56	21	49	45	54	38	36	53
電気伝導率	μS/cm	144	92	140	132	146	113	112	144
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	4.1	2.3	3.8	3.4	3.8	2.6	2.6	3.9
カルシウムイオン	mg/L	14	8.1	13	12	14	11	11	14
マグネシウムイオン	mg/L	4.9	2.4	4.3	4.0	4.6	3.2	3.3	4.9
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	10	9.0	12	11	11	9.0	10	13
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007	
溶存マンガン	mg/L	0.007			0.008			0.012	
溶解性物質	mg/L	137			125			101	
浮遊物質(SS)	mg/L	6			2			7	
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L								
ジブロモアセトニトリル	mg/L								
トリクロロアセトニトリル	mg/L								
クロロホルム生成能	mg/L				0.019				
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L				<0.01				
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L				0.008				
ブロモホルム生成能	mg/L				<0.009				
総トリハロメタン生成能	mg/L				0.03				
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	1.0	0.9	1.1	0.9	0.9	0.8	0.7	0.8
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.139	0.132	0.251	0.161	0.142	0.174	0.176	0.135
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.124	0.117	0.228	0.146	0.130	0.157	0.161	0.122
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	1300	1700	2400	4400	3500	14000	8900	1700
大腸菌群(定性)	-								
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml	2	25	15	30	6	77	50	17
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	14	7	26	6	5	10	11	10

横尾導水ポンプ所

項　目	単　位	12月4日	1月7日	2月18日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	雨	晴	晴	曇	12			
天候(前日)	-	曇	晴	晴	雨	12			
水温	℃	14.3	8.5	8.8	11.1	12	26.5	8.5	17.2
気温	℃	20.5	11.0	7.3	11.5	12	30.8	7.3	19.7
一般細菌	CFU/ml	1700	370	3000	1800	12	5000	300	2100
大腸菌	-	検出	検出	検出	検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			4	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.010	0.010	0.006	0.006	12	0.010	<0.004	0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.3	1.2	1.2	1.0	12	1.3	0.70	0.97
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.15	0.13	0.10	12	0.17	0.07	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.03			4	0.03	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及び1,3-トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L					0			
クロロ酢酸	mg/L					0			
クロロホルム	mg/L					0			
ジクロロ酢酸	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
臭素酸	mg/L					0			
総トリハロメタン	mg/L					0			
トリクロロ酢酸	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
ブロモホルム	mg/L					0			
ホルムアルデヒド	mg/L					0			
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.03			4	0.23	0.03	0.11
鉄及びその化合物	mg/L		0.12			4	0.25	0.11	0.17
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			4	0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.5	8.6	8.1	7.4	12	8.9	5.7	7.5
マンガン及びその化合物	mg/L		0.018			4	0.023	0.018	0.022
塩化物イオン	mg/L	5.3	4.9	4.9	4.3	12	7.8	3.7	4.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	56	57	52	49	12	66	30	50
蒸発残留物	mg/L		144			4	144	108	130
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	0.001	<0.001	0.001	0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L		<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.5	0.8	1.0	12	1.3	0.5	0.9
pH値	-	7.6	7.7	7.5	7.4	12	7.8	7.0	7.6
味	-					0			
臭気	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	12			
色度	度	4.6	2.6	3.9	7.8	12	7.8	2.6	4.7
濁度	度	3.4	1.4	3.5	6.3	12	6.3	1.4	3.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			4	0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					0			
亜塩素酸	mg/L					0			
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
抱水クロラール	mg/L					0			
農薬類	-					2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L					0			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	56	57	52	49	12	66	30	50
マンガン及びその化合物	mg/L		0.018			4	0.023	0.018	0.022
遊離炭酸	mg/L	1.8	1.6	1.9	1.6	12	3.7	0.7	1.6
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	10	7	<1	5	12	15	<1	5
蒸発残留物	mg/L		144			4	144	108	130
濁度	度	3.4	1.4	3.5	6.3	12	6.3	1.4	3.1
pH値	-	7.6	7.7	7.5	7.4	12	7.8	7.0	7.6
腐食性(ランゲリア指数)	-		-1.1			4	-0.8	-1.4	-1.0
従属栄養細菌	CFU/ml					0			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.03			4	0.23	0.03	0.11
水温	℃	14.3	8.5	8.8	11.1	12	26.5	8.5	17.2
アルカリ度	mg/L	53	54	51	45	12	56	21	46
電気伝導率	μS/cm	153	157	148	135	12	157	92	135
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.9	3.8	3.6	3.3	12	4.1	2.3	3.4
カルシウムイオン	mg/L	14	14	13	13	12	14	8.1	13
マグネシウムイオン	mg/L	4.9	5.1	4.7	4.2	12	5.1	2.4	4.2
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	12	12	12	11	12	13	9.0	11
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L		0.016			4	0.016	0.007	0.011
溶解性物質	mg/L		142			4	142	101	126
浮遊物質(SS)	mg/L		2			4	7	2	4
キシレン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					0			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
クロロホルム生成能	mg/L		0.007			2	0.019	0.007	0.013
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L		<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L		0.006			2	0.008	0.006	0.007
ブロモホルム生成能	mg/L		<0.009			2	<0.009	<0.009	<0.009
総トリハロメタン生成能	mg/L		0.01			2	0.03	0.01	0.02
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.7	0.5	0.6	0.9	12	1.1	0.5	0.8
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.142	0.102	0.137	0.222	12	0.251	0.102	0.159
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.128	0.090	0.121	0.201	12	0.228	0.090	0.144
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	12000	1300	2500	5100	12	14000	1300	4900
大腸菌群(定性)	-					0			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml	210	58	14	130	12	210	2	53
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	31	14	36	78	12	78	5	21

横尾導水ポンプ所

項　目	単　位	4月24日	5月9日	6月18日	7月17日	8月20日	9月12日	10月9日	11月12日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L				<0.0008			<0.0008	
2,4-D(2,4-PA)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
EPN	mg/L				<0.00004			<0.00004	
MCPA	mg/L				<0.00002			<0.00002	
アシュラム	mg/L				<0.009			<0.009	
アセフェート	mg/L				<0.00006			<0.00006	
アトラジン	mg/L				<0.0001			<0.0001	
アニロホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
アミトラズ	mg/L				<0.00001			<0.00001	
アラクロール	mg/L				<0.0003			<0.0003	
イソキサチオン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
イソフェンホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
イソプロチオラン(IPT)	mg/L				<0.003			<0.003	
イプロベンホス(IBP)	mg/L				<0.0009			<0.0009	
インダノファン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
エスプロカルブ	mg/L				<0.0003			<0.0003	
エディフェンホス(EDDP)	mg/L				<0.00006			<0.00006	
エトフェンプロックス	mg/L				<0.00008			<0.00008	
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L				<0.00004			<0.00004	
エンドスルファン	mg/L				<0.0001			<0.0001	
オキサジクロメホン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
オキシン銅（有機銅）	mg/L				<0.0003			<0.0003	
オリサストロビン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
カズサホス	mg/L				<0.00005			<0.00005	
カフェンストロール	mg/L				<0.00008			<0.00008	
カルタップ	mg/L				<0.003			<0.003	
カルバリル(NAC)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
カルプロパミド	mg/L				<0.0004			<0.0004	
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L				<0.00005			<0.00005	
キノクラミン(ACN)	mg/L				<0.00005			<0.00005	
キャプタン	mg/L				<0.003			<0.003	
クミルロン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
クロメプロップ	mg/L				<0.00001			<0.00001	
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L				<0.00003			<0.00003	
クロルピリホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
クロロタロニル(TPN)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
シアナジン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
シアノホス(CYAP)	mg/L				<0.00002			<0.00002	
ジウロン(DCMU)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ジクロベニル(DBN)	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ジクロルボス(DDVP)	mg/L				<0.00008			<0.00008	
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L				<0.00004			<0.00004	
ジチオピル	mg/L				<0.00009			<0.00009	
シハロホップブチル	mg/L				<0.00005			<0.00005	
シマジン(CAT)	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ジメタメトリン	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ジメトエート	mg/L				<0.0005			<0.0005	
シメトリン	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ダイアジノン	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ダイムロン	mg/L				<0.008			<0.008	
チアジニル	mg/L				<0.00001			<0.00001	
チウラム	mg/L				<0.0002			<0.0002	
チオジカルブ	mg/L				<0.0008			<0.0008	
チオファネートメチル	mg/L				<0.003			<0.003	
チオベンカルブ	mg/L				<0.0002			<0.0002	
テフリルトリオン	mg/L				<0.00002			<0.00002	
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
トリクロピル	mg/L				<0.00006			<0.00006	
トリシクラゾール	mg/L				<0.001			<0.001	
トリフルラリン	mg/L				<0.0006			<0.0006	
ナプロパミド	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ピペロホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ピラクロニル	mg/L				<0.0001			<0.0001	
ピラゾキシフェン	mg/L				<0.00002			<0.00002	
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L				<0.00001			<0.00001	
ピリダフェンチオン	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ピリブチカルブ	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ピロキロン	mg/L				<0.0004			<0.0004	
フィプロニル	mg/L				<0.000005			<0.000005	
フェニトロチオン(MEP)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L				<0.0003			<0.0003	
フェリムゾン	mg/L				<0.0005			<0.0005	
フェンチオン(MPP)	mg/L				<0.00006			<0.00006	
フェントエート(PAP)	mg/L				<0.00007			<0.00007	
フェントラザミド	mg/L				<0.00002			<0.00002	
フサライド	mg/L				<0.001			<0.001	
ブタクロール	mg/L				<0.00005			<0.00005	
ブタミホス	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ブプロフェジン	mg/L				<0.0002			<0.0002	
フルアジナム	mg/L				<0.00001			<0.00001	
プレチラクロール	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロシミドン	mg/L				<0.0009			<0.0009	
プロチオホス	mg/L				<0.00002			<0.00002	
プロピコナゾール	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロピザミド	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロベナゾール	mg/L				<0.0005			<0.0005	
ブロモブチド	mg/L				<0.001			<0.001	
ベノミル	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ペンシクロン	mg/L				<0.001			<0.001	
ベンゾビシクロン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
ベンゾフェナップ	mg/L				<0.00001			<0.00001	
ベンタゾン	mg/L				<0.002			<0.002	
ペンディメタリン	mg/L				<0.003			<0.003	
ベンフラカルブ	mg/L				<0.0004			<0.0004	
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
ベンフレセート	mg/L				<0.00005			<0.00005	
ホスチアゼート	mg/L				<0.00002			<0.00002	
マラチオン(マラソン)	mg/L				<0.007			<0.007	
メコプロップ(MCPP)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
メソミル	mg/L				<0.0003			<0.0003	
メタラキシル	mg/L				<0.0006			<0.0006	
メチダチオン(DMTP)	mg/L				<0.00004			<0.00004	
メチルダイムロン	mg/L				<0.0003			<0.0003	
メトミノストロビン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
メトリブジン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
メフェナセット	mg/L				<0.0002			<0.0002	
メプロニル	mg/L				<0.001			<0.001	
モリネート	mg/L				<0.00005			<0.00005	

横尾導水ポンプ所

項　目	単　位	12月4日	1月7日	2月18日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

横尾浄・配水池

項　目	単　位	4月24日	5月9日	6月18日	7月17日	8月20日	9月12日	10月9日	11月12日
天候	-	曇	晴	曇	晴	晴	雨	曇	曇
天候(前日)	-	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴
水温	℃	19.5	15.7	22.6	27.0	25.0	22.9	19.5	15.3
気温	℃	20.5	17.0	24.5	30.3	26.8	21.5	20.8	14.2
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	2
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.80	0.70	0.80	0.80	0.80	0.90	0.90	1.0
フッ素及びその化合物	mg/L	0.14	0.08	0.16	0.12	0.13	0.09	0.10	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02			0.02			<0.02	
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.07	0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.006	<0.006	0.010	0.009	0.009	0.010	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.01	<0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.004	0.006	0.005	0.005	0.004	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.005	0.004	0.006	0.007	0.007	0.008	0.003	0.004
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03			0.04			0.03	
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	10	7.2	9.4	8.1	10	6.6	6.8	9.8
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	6.2	9.5	7.9	6.2	6.6	6.2	5.6	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	56	30	67	47	53	38	38	55
蒸発残留物	mg/L	147			131			99	
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02	
ジェオスミン	μg/L	0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5
pH値	-	7.4	7.2	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008			
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001			
抱水クロラール	mg/L					0.002			
農薬類	-				<0.1			<0.1	
残留塩素	mg/L	0.50	0.58	0.58	0.63	0.68	0.60	0.47	0.44
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	56	30	67	47	53	38	38	55
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
遊離炭酸	mg/L	3.0	2.0	2.9	2.4	2.5	2.1	2.0	2.7
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	147			131			99	
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.4	7.2	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.3			-1.2			-1.6	
従属栄養細菌	CFU/ml		2			2			0
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03			0.04			0.03	
水温	℃	19.5	15.7	22.6	27.0	25.0	22.9	19.5	15.3
アルカリ度	mg/L	50	23	43	40	47	33	32	48
電気伝導率	μS/cm	153	101	149	141	159	114	115	154
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	4.2	2.5	3.8	3.3	3.9	2.5	2.4	3.9
カルシウムイオン	mg/L	14	8.0	13	12	14	10	10	14
マグネシウムイオン	mg/L	4.9	2.4	4.4	4.0	4.6	3.0	3.2	4.9
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	18	10	16	18	20	11	12	20
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007	
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L	147			131			99	
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					<0.008			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					<0.006			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					<0.003			
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.6	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.065	0.071	0.075	0.062	0.051	0.066	0.042	0.056
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.053	0.058	0.060	0.050	0.041	0.053	0.036	0.047
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

横尾浄・配水池

項　目	単　位	12月4日	1月7日	2月18日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	雨	晴	晴	曇	12			
天候(前日)	-	曇	晴	晴	雨	12			
水温	℃	14.0	8.5	9.2	11.1	12	27.0	8.5	17.5
気温	℃	20.0	9.5	6.2	10.3	12	30.3	6.2	18.5
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	2	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.006	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.006	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.3	1.2	1.2	1.1	12	1.3	0.70	0.96
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.15	0.13	0.10	12	0.16	0.08	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.03			4	0.03	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.07	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	12	0.010	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.02	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	12	0.006	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003	<0.003	<0.003	0.003	12	0.008	<0.003	0.004
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			4	0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.9	10	9.6	8.7	12	10	6.6	8.8
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	6.5	5.8	6.5	5.9	12	9.5	5.6	6.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	56	56	53	49	12	67	30	50
蒸発残留物	mg/L		146			4	147	99	131
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L		<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.3	0.5	0.5	12	0.8	0.3	0.5
pH値	-	7.3	7.4	7.2	7.2	12	7.5	7.2	7.4
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001		2	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L			<0.002		2	0.002	<0.002	<0.002
農薬類	-					2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.53	0.42	0.44	0.49	12	0.68	0.42	0.53
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	56	56	53	49	12	67	30	50
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	3.1	3.5	3.9	3.5	12	3.9	2.0	2.8
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L		146			4	147	99	131
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.3	7.4	7.2	7.2	12	7.5	7.2	7.4
腐食性(ランゲリア指数)	-		-1.4			4	-1.2	-1.6	-1.4
従属栄養細菌	CFU/ml			4		4	4	0	2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			4	0.04	0.02	0.03
水温	℃	14.0	8.5	9.2	11.1	12	27.0	8.5	17.5
アルカリ度	mg/L	48	49	45	41	12	50	23	42
電気伝導率	μS/cm	164	166	160	145	12	166	101	143
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.9	3.8	3.7	3.3	12	4.2	2.4	3.4
カルシウムイオン	mg/L	14	14	13	13	12	14	8.0	12
マグネシウムイオン	mg/L	5.0	5.1	4.8	4.2	12	5.1	2.4	4.2
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	19	19	20	17	12	20	10	17
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L		146			4	147	99	131
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L			<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L			<0.006		2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.4	0.3	0.5	0.5	12	0.8	0.3	0.5
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.053	0.038	0.046	0.052	12	0.075	0.038	0.056
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.044	0.030	0.035	0.043	12	0.060	0.030	0.046
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

横尾浄・配水池

項　目	単　位	4月24日	5月9日	6月18日	7月17日	8月20日	9月12日	10月9日	11月12日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L				<0.0008			<0.0008	
2,4-D(2,4-PA)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
EPN	mg/L				<0.00004			<0.00004	
MCPA	mg/L				<0.00002			<0.00002	
アシュラム	mg/L				<0.009			<0.009	
アセフェート	mg/L				<0.00006			<0.00006	
アトラジン	mg/L				<0.0001			<0.0001	
アニロホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
アミトラズ	mg/L				<0.00001			<0.00001	
アラクロール	mg/L				<0.0003			<0.0003	
イソキサチオン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
イソフェンホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
イソプロチオラン(IPT)	mg/L				<0.003			<0.003	
イプロベンホス(IBP)	mg/L				<0.0009			<0.0009	
インダノファン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
エスプロカルブ	mg/L				<0.0003			<0.0003	
エディフェンホス(EDDP)	mg/L				<0.00006			<0.00006	
エトフェンプロックス	mg/L				<0.00008			<0.00008	
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L				<0.00004			<0.00004	
エンドスルファン	mg/L				<0.0001			<0.0001	
オキサジクロメホン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
オキシン銅（有機銅）	mg/L				<0.0003			<0.0003	
オリサストロビン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
カズサホス	mg/L				<0.00005			<0.00005	
カフェンストロール	mg/L				<0.00008			<0.00008	
カルタップ	mg/L				<0.003			<0.003	
カルバリル(NAC)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
カルプロパミド	mg/L				<0.0004			<0.0004	
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L				<0.00005			<0.00005	
キノクラミン(ACN)	mg/L				<0.00005			<0.00005	
キャプタン	mg/L				<0.003			<0.003	
クミルロン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
クロメプロップ	mg/L				<0.00001			<0.00001	
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L				<0.00003			<0.00003	
クロルピリホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
クロロタロニル(TPN)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
シアナジン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
シアノホス(CYAP)	mg/L				<0.00002			<0.00002	
ジウロン(DCMU)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ジクロベニル(DBN)	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ジクロルボス(DDVP)	mg/L				<0.00008			<0.00008	
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L				<0.00004			<0.00004	
ジチオピル	mg/L				<0.00009			<0.00009	
シハロホップブチル	mg/L				<0.00005			<0.00005	
シマジン(CAT)	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ジメタメトリン	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ジメトエート	mg/L				<0.0005			<0.0005	
シメトリン	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ダイアジノン	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ダイムロン	mg/L				<0.008			<0.008	
チアジニル	mg/L				<0.00001			<0.00001	
チウラム	mg/L				<0.0002			<0.0002	
チオジカルブ	mg/L				<0.0008			<0.0008	
チオファネートメチル	mg/L				<0.003			<0.003	
チオベンカルブ	mg/L				<0.0002			<0.0002	
テフリルトリオン	mg/L				<0.00002			<0.00002	
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
トリクロピル	mg/L				<0.00006			<0.00006	
トリシクラゾール	mg/L				<0.001			<0.001	
トリフルラリン	mg/L				<0.0006			<0.0006	
ナプロパミド	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ピペロホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ピラクロニル	mg/L				<0.0001			<0.0001	
ピラゾキシフェン	mg/L				<0.00002			<0.00002	
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L				<0.00001			<0.00001	
ピリダフェンチオン	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ピリブチカルブ	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ピロキロン	mg/L				<0.0004			<0.0004	
フィプロニル	mg/L				<0.000005			<0.000005	
フェニトロチオン(MEP)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L				<0.0003			<0.0003	
フェリムゾン	mg/L				<0.0005			<0.0005	
フェンチオン(MPP)	mg/L				<0.00006			<0.00006	
フェントエート(PAP)	mg/L				<0.00007			<0.00007	
フェントラザミド	mg/L				<0.00002			<0.00002	
フサライド	mg/L				<0.001			<0.001	
ブタクロール	mg/L				<0.00005			<0.00005	
ブタミホス	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ブプロフェジン	mg/L				<0.0002			<0.0002	
フルアジナム	mg/L				<0.00001			<0.00001	
プレチラクロール	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロシミドン	mg/L				<0.0009			<0.0009	
プロチオホス	mg/L				<0.00002			<0.00002	
プロピコナゾール	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロピザミド	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロベナゾール	mg/L				<0.0005			<0.0005	
ブロモブチド	mg/L				<0.001			<0.001	
ベノミル	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ペンシクロン	mg/L				<0.001			<0.001	
ベンゾビシクロン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
ベンゾフェナップ	mg/L				<0.00001			<0.00001	
ベンタゾン	mg/L				<0.002			<0.002	
ペンディメタリン	mg/L				<0.003			<0.003	
ベンフラカルブ	mg/L				<0.0004			<0.0004	
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
ベンフレセート	mg/L				<0.00005			<0.00005	
ホスチアゼート	mg/L				<0.00002			<0.00002	
マラチオン(マラソン)	mg/L				<0.007			<0.007	
メコプロップ(MCPP)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
メソミル	mg/L				<0.0003			<0.0003	
メタラキシル	mg/L				<0.0006			<0.0006	
メチダチオン(DMTP)	mg/L				<0.00004			<0.00004	
メチルダイムロン	mg/L				<0.0003			<0.0003	
メトミノストロビン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
メトリブジン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
メフェナセット	mg/L				<0.0002			<0.0002	
メプロニル	mg/L				<0.001			<0.001	
モリネート	mg/L				<0.00005			<0.00005	

横尾浄・配水池

項　目	単　位	12月4日	1月7日	2月18日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

久原公園

項　目	単　位	4月24日	5月9日	6月18日	7月17日	8月20日	9月12日	10月9日	11月12日
天候	-	曇	晴	曇	晴	晴	雨	曇	曇
天候(前日)	-	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴
水温	℃	19.5	19.8	22.8	28.5	28.9	27.0	24.5	20.3
気温	℃	23.7	19.0	24.0	30.0	30.7	22.0	24.8	15.6
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001			<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.80	0.90	0.90	0.80	0.90	0.90	0.80	1.0
フッ素及びその化合物	mg/L	0.14	0.11	0.16	0.12	0.13	0.09	0.09	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02			0.02			<0.02	
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びtrans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.10	0.06	<0.06	0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.010	0.011	0.015	0.014	0.016	0.016	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.005	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	0.009	0.009	0.008	0.008	0.005	<0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.008	0.008	0.010	0.011	0.011	0.011	0.005	0.007
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03			0.04			0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	10	8.6	9.2	8.2	10	6.7	6.9	9.7
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	6.5	9.2	9.3	6.3	6.9	8.3	8.0	6.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	55	44	66	47	53	35	35	55
蒸発残留物	mg/L	146	111	134	130	143	90	90	139
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	μg/L	0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5
pH値	-	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008			
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0.001			
抱水クロラール	mg/L					0.004			
農薬類	-								
残留塩素	mg/L	0.29	0.40	0.40	0.32	0.44	0.41	0.35	0.30
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	55	44	66	47	53	35	35	55
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
遊離炭酸	mg/L	3.0	2.5	2.8	2.3	2.2	1.8	1.6	2.6
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	146	111	134	130	143	90	90	139
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.3			-1.2			-1.6	
従属栄養細菌	CFU/ml		9			1			1
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03			0.04			0.02	
水温	℃	19.5	19.8	22.8	28.5	28.9	27.0	24.5	20.3
アルカリ度	mg/L	48	38	43	39	46	29	27	48
電気伝導率	μS/cm	154	130	150	140	160	109	110	155
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	4.0	3.5	3.7	3.2	3.8	2.3	2.2	3.9
カルシウムイオン	mg/L	14	11	13	12	14	9.4	9.5	14
マグネシウムイオン	mg/L	4.8	3.7	4.2	3.9	4.5	2.7	2.8	4.9
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	18	12	15	17	19	9.0	10	20
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007	
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L	146			130			90	
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					<0.008			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					<0.006			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					<0.003			
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.6	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.059	0.071	0.068	0.053	0.050	0.058	0.035	0.051
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.048	0.057	0.054	0.042	0.041	0.046	0.028	0.042
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

久原公園

項　目	単　位	12月4日	1月7日	2月18日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	雨	晴	晴	曇	12			
天候(前日)	-	曇	晴	晴	雨	12			
水温	℃	17.2	12.9	12.5	13.4	12	28.9	12.5	20.6
気温	℃	21.0	12.1	8.0	14.0	12	30.7	8.0	20.4
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.006	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.006	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.3	1.2	1.2	1.0	12	1.3	0.80	0.98
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.15	0.13	0.09	12	0.16	0.09	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.03			4	0.03	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びtrans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.10	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	12	0.016	<0.006	0.007
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	12	0.005	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.03	<0.01	0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	<0.003	<0.003	0.008	12	0.009	<0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.005	0.004	0.004	0.005	12	0.011	0.004	0.007
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			4	0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	10	10	9.5	8.7	12	10	6.7	9.0
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	6.6	6.1	6.4	6.1	12	9.3	6.1	7.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	56	57	53	49	12	66	35	50
蒸発残留物	mg/L	145	147	142	128	12	147	90	129
陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					0			
フェノール類	mg/L					0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.5	12	0.8	0.4	0.6
pH値	-	7.3	7.4	7.2	7.2	12	7.5	7.2	7.4
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001		2	0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L			<0.002		2	0.004	<0.002	0.002
農薬類	-					0			
残留塩素	mg/L	0.36	0.41	0.37	0.35	12	0.44	0.29	0.37
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	56	57	53	49	12	66	35	50
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	3.2	3.7	3.2	3.4	12	3.7	1.6	2.7
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	145	147	142	128	12	147	90	129
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.3	7.4	7.2	7.2	12	7.5	7.2	7.4
腐食性(ランゲリア指数)	-		-1.4			4	-1.2	-1.6	-1.4
従属栄養細菌	CFU/ml			1		4	9	1	3
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			4	0.04	0.02	0.03
水温	℃	17.2	12.9	12.5	13.4	12	28.9	12.5	20.6
アルカリ度	mg/L	48	49	44	41	12	49	27	42
電気伝導率	μS/cm	165	167	161	146	12	167	109	146
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.9	3.9	3.6	3.3	12	4.0	2.2	3.4
カルシウムイオン	mg/L	14	14	14	13	12	14	9.4	13
マグネシウムイオン	mg/L	5.0	5.1	4.6	4.2	12	5.1	2.7	4.2
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	19	19	20	17	12	20	9.0	16
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L		147			4	147	90	128
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L			<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L			<0.006		2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.5	12	0.8	0.4	0.6
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.046	0.035	0.045	0.051	12	0.071	0.035	0.052
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.037	0.027	0.035	0.042	12	0.057	0.027	0.042
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

公園通り2丁目公園

項　目	単　位	4月24日	5月9日	6月18日	7月17日	8月20日	9月12日	10月9日	11月12日
天候	-	曇	晴	曇	晴	晴	雨	曇	曇
天候(前日)	-	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴
水温	℃	19.6	18.5	23.3	27.5	29.8	28.5	23.5	19.2
気温	℃	21.0	17.5	25.5	31.3	27.5	21.9	21.8	14.5
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.80	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.70	1.0
フッ素及びその化合物	mg/L	0.14	0.12	0.16	0.12	0.12	0.09	0.09	0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02			0.02			<0.02	
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトラン-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	0.06	0.06	0.11	0.09	0.07	0.07
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.012	0.016	0.019	0.015	0.020	0.024	<0.006	0.007
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	<0.01	0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.010	0.015	0.012	0.008	0.009	0.008	<0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.008	0.009	0.010	0.011	0.012	0.014	0.005	0.007
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03			0.04			0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	10	9.5	8.9	7.8	10	7.8	8.1	9.6
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	6.4	7.1	9.5	6.2	6.9	8.5	10	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	54	50	63	45	54	40	31	55
蒸発残留物	mg/L	147	130	127	123	142	103	84	138
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	μg/L	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.8	0.8	0.6	0.6	0.7	0.4	0.5
pH値	-	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008			
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0.001			
抱水クロラール	mg/L					0.005			
農薬類	-								
残留塩素	mg/L	0.30	0.28	0.28	0.32	0.32	0.31	0.45	0.30
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	54	50	63	45	54	40	31	55
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
遊離炭酸	mg/L	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8	1.5	1.4	1.8
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	147	130	127	123	142	103	84	138
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.2			-1.2			-1.6	
従属栄養細菌	CFU/ml		4			2			1
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03			0.04			0.02	
水温	℃	19.6	18.5	23.3	27.5	29.8	28.5	23.5	19.2
アルカリ度	mg/L	47	43	40	38	46	34	23	47
電気伝導率	μS/cm	152	144	145	134	161	126	107	153
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	4.0	3.8	3.5	3.1	3.9	2.9	2.0	3.8
カルシウムイオン	mg/L	14	13	13	12	14	11	8.2	14
マグネシウムイオン	mg/L	4.8	4.3	4.0	3.7	4.6	3.3	2.5	4.9
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	19	16	15	16	20	11	10	20
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007	
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L	147			123			84	
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					<0.008			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					<0.006			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					<0.003			
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.6	0.8	0.8	0.6	0.6	0.7	0.4	0.5
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.056	0.073	0.068	0.056	0.052	0.067	0.036	0.049
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.044	0.059	0.055	0.045	0.042	0.053	0.029	0.039
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

公園通り2丁目公園

項　目	単　位	12月4日	1月7日	2月18日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	雨	晴	晴	曇	12			
天候(前日)	-	曇	晴	晴	雨	12			
水温	℃	16.5	10.8	10.8	12.5	12	29.8	10.8	20.0
気温	℃	19.5	9.8	7.2	10.5	12	31.3	7.2	19.0
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.006	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.006	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.3	1.2	1.2	1.1	12	1.3	0.70	0.98
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.15	0.14	0.09	12	0.16	0.09	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.03			4	0.03	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.07	<0.06	0.06	<0.06	12	0.11	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	12	0.024	<0.006	0.009
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	12	0.004	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.04	<0.01	0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	<0.003	0.003	0.009	12	0.015	<0.003	0.007
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.004	0.004	0.006	12	0.014	0.004	0.008
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			4	0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	10	10	9.5	9.0	12	10	7.8	9.2
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	6.8	6.0	6.2	6.3	12	10	6.0	7.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	56	57	53	50	12	63	31	51
蒸発残留物	mg/L	147	146	143	131	12	147	84	130
陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	0.001	0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					0			
フェノール類	mg/L					0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	12	0.8	0.4	0.6
pH値	-	7.4	7.3	7.4	7.4	12	7.6	7.3	7.5
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001		2	0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L			<0.002		2	0.005	<0.002	0.002
農薬類	-					0			
残留塩素	mg/L	0.34	0.33	0.36	0.38	12	0.45	0.28	0.33
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	56	57	53	50	12	63	31	51
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	2.7	3.2	3.4	2.5	12	3.4	1.4	2.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	147	146	143	131	12	147	84	130
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.4	7.3	7.4	7.4	12	7.6	7.3	7.5
腐食性(ランゲリア指数)	-		-1.5			4	-1.2	-1.6	-1.4
従属栄養細菌	CFU/ml			2		4	4	1	2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			4	0.04	0.02	0.03
水温	℃	16.5	10.8	10.8	12.5	12	29.8	10.8	20.0
アルカリ度	mg/L	48	49	45	39	12	49	23	42
電気伝導率	μS/cm	165	167	159	150	12	167	107	147
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	4.0	3.8	3.6	3.4	12	4.0	2.0	3.5
カルシウムイオン	mg/L	14	14	13	13	12	14	8.2	13
マグネシウムイオン	mg/L	5.0	5.1	4.7	4.3	12	5.1	2.5	4.3
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	19	20	19	18	12	20	10	17
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L		146			4	147	84	125
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L			<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L			<0.006		2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	12	0.8	0.4	0.6
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.049	0.035	0.044	0.047	12	0.073	0.035	0.053
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.039	0.026	0.034	0.038	12	0.059	0.026	0.042
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

丹生公民館

項　目	単　位	4月24日	5月9日	6月18日	7月17日	8月20日	9月12日	10月9日	11月12日
天候	-	曇	晴	曇	晴	晴	雨	曇	曇
天候(前日)	-	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴
水温	℃	18.8	18.1	22.2	25.8	28.9	23.0	23.2	21.0
気温	℃	22.0	17.5	25.5	33.0	30.2	22.5	22.2	15.3
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.80	0.90	0.90	0.90	0.90	0.80	0.70	1.0
フッ素及びその化合物	mg/L	0.14	0.12	0.16	0.12	0.12	0.08	0.09	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02			0.02			<0.02	
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトラン-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	0.06	0.07	0.11	0.08	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.012	0.018	0.022	0.017	0.023	0.029	0.006	0.007
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.01	0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.010	0.015	0.013	0.009	0.010	0.009	0.003	0.005
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.008	0.009	0.011	0.012	0.013	0.015	0.006	0.008
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03			0.04			0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	10	9.7	8.9	7.7	10	8.0	8.3	9.6
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	6.3	7.4	9.7	6.3	7.1	6.9	10	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	55	50	63	44	54	42	30	55
蒸発残留物	mg/L	146	128	127	125	143	108	83	135
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	μg/L	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5
pH値	-	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008			
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0.001			
抱水クロラール	mg/L					0.005			
農薬類	-								
残留塩素	mg/L	0.25	0.28	0.22	0.32	0.31	0.26	0.31	0.27
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	55	50	63	44	54	42	30	55
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
遊離炭酸	mg/L	3.1	3.1	2.8	2.4	2.6	1.8	1.6	2.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	146	128	127	125	143	108	83	135
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.3			-1.4			-1.8	
従属栄養細菌	CFU/ml		0			4			2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03			0.04			0.02	
水温	℃	18.8	18.1	22.2	25.8	28.9	23.0	23.2	21.0
アルカリ度	mg/L	46	43	39	38	46	35	23	47
電気伝導率	μS/cm	152	144	143	134	162	130	108	154
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	4.0	3.9	3.5	3.1	3.9	3.0	2.0	3.8
カルシウムイオン	mg/L	14	13	13	12	14	11	8.1	14
マグネシウムイオン	mg/L	4.8	4.3	4.0	3.7	4.6	3.4	2.4	4.9
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	19	16	14	16	20	11	10	20
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007	
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L	146			125			83	
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					<0.008			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					<0.006			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					<0.003			
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.6	0.7	0.8	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.058	0.071	0.072	0.056	0.055	0.068	0.044	0.048
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.046	0.057	0.058	0.044	0.044	0.054	0.036	0.041
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

丹生公民館

項　目	単　位	12月4日	1月7日	2月18日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	雨	晴	晴	曇	12			
天候(前日)	-	曇	晴	晴	雨	12			
水温	℃	18.2	11.4	11.8	11.2	12	28.9	11.2	19.5
気温	℃	21.5	9.1	11.1	13.0	12	33.0	9.1	20.2
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.006	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.006	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.3	1.2	1.2	1.1	12	1.3	0.70	0.98
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.16	0.14	0.09	12	0.16	0.08	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.03			4	0.03	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.07	<0.06	0.06	<0.06	12	0.11	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	0.007	12	0.029	<0.006	0.012
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	12	0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	12	0.04	<0.01	0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	<0.003	0.004	0.009	12	0.015	<0.003	0.008
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.005	0.004	0.006	12	0.015	0.004	0.009
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			4	0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	10	10	9.5	9.0	12	10	7.7	9.2
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	6.8	6.1	6.3	6.3	12	10	6.1	7.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	56	57	53	50	12	63	30	51
蒸発残留物	mg/L	147	149	139	132	12	149	83	130
陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	0.001	0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					0			
フェノール類	mg/L					0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.3	0.5	0.5	12	0.8	0.3	0.6
pH値	-	7.4	7.4	7.3	7.3	12	7.5	7.3	7.4
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001		2	0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L			<0.002		2	0.005	<0.002	0.002
農薬類	-					0			
残留塩素	mg/L	0.30	0.29	0.30	0.30	12	0.32	0.22	0.28
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	56	57	53	50	12	63	30	51
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	2.9	3.6	3.8	3.0	12	3.8	1.6	2.8
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	147	149	139	132	12	149	83	130
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.4	7.4	7.3	7.3	12	7.5	7.3	7.4
腐食性(ランゲリア指数)	-		-1.4			4	-1.3	-1.8	-1.5
従属栄養細菌	CFU/ml			2		4	4	0	2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			4	0.04	0.02	0.03
水温	℃	18.2	11.4	11.8	11.2	12	28.9	11.2	19.5
アルカリ度	mg/L	47	49	45	42	12	49	23	42
電気伝導率	μS/cm	165	167	158	150	12	167	108	147
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	4.0	3.8	3.7	3.4	12	4.0	2.0	3.5
カルシウムイオン	mg/L	14	14	13	13	12	14	8.1	13
マグネシウムイオン	mg/L	5.0	5.1	4.6	4.3	12	5.1	2.4	4.3
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	19	20	19	18	12	20	10	17
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L		149			4	149	83	126
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L			<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L			<0.006		2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.5	0.3	0.5	0.5	12	0.8	0.3	0.6
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.048	0.036	0.046	0.051	12	0.072	0.036	0.054
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.038	0.029	0.035	0.040	12	0.058	0.029	0.044
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

一尺屋連絡所

項　目	単　位	4月24日	5月9日	6月18日	7月17日	8月20日	9月12日	10月9日	11月12日
天候	-	曇	晴	曇	晴	晴	雨	曇	曇
天候(前日)	-	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴
水温	℃	19.1	19.5	23.2	28.5	29.0	27.0	24.1	20.2
気温	℃	20.1	18.2	26.2	26.9	27.2	23.0	22.6	16.0
一般細菌	CFU/ml	0	1	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.80	0.90	0.90	0.80	0.90	0.80	0.90	0.90
フッ素及びその化合物	mg/L	0.14	0.12	0.14	0.11	0.12	0.11	0.09	0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02			0.02			<0.02	
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	0.06	0.06	0.10	0.09	0.07	0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.014	0.018	0.021	0.012	0.022	0.038	<0.006	0.007
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.02	0.04	0.06	<0.01	0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.010	0.014	0.012	0.006	0.009	0.013	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.009	0.010	0.010	0.010	0.013	0.018	0.006	0.008
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01			0.01			0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.03			0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	10	10	8.8	7.4	10	8.9	8.1	9.6
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	6.3	7.5	11	6.8	7.5	7.2	8.4	6.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	53	53	62	42	56	51	43	56
蒸発残留物	mg/L	145	131	123	108	141	122	101	131
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	μg/L	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	0.6	0.7	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4
pH値	-	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008			
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0.001			
抱水クロラール	mg/L					0.006			
農薬類	-								
残留塩素	mg/L	0.26	0.34	0.26	0.35	0.38	0.28	0.36	0.30
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	53	53	62	42	56	51	43	56
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
遊離炭酸	mg/L	2.1	3.0	2.0	2.0	1.8	2.0	1.8	2.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	145	131	123	108	141	122	101	131
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.2			-1.4			-1.4	
従属栄養細菌	CFU/ml		1			3			3
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.03			0.02	
水温	℃	19.1	19.5	23.2	28.5	29.0	27.0	24.1	20.2
アルカリ度	mg/L	46	46	40	36	50	46	36	49
電気伝導率	μS/cm	151	152	144	124	165	149	129	154
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.9	3.7	3.2	2.3	3.6	3.2	2.2	3.3
カルシウムイオン	mg/L	14	13	12	11	14	13	11	14
マグネシウムイオン	mg/L	4.7	4.8	4.3	3.8	5.1	4.6	3.9	5.3
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	18	17	13	13	19	14	12	19
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007	
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L	145			108			101	
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					<0.008			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					<0.006			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					<0.003			
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.8	0.6	0.7	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.056	0.054	0.062	0.039	0.045	0.057	0.033	0.037
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.044	0.042	0.049	0.031	0.036	0.044	0.026	0.031
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

一尺屋連絡所

項　目	単　位	12月4日	1月7日	2月18日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	雨	晴	晴	曇	12			
天候(前日)	-	曇	晴	晴	雨	12			
水温	℃	16.8	10.9	10.0	12.8	12	29.0	10.0	20.1
気温	℃	19.5	9.8	10.1	14.0	12	27.2	9.8	19.5
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	1	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.006	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.006	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	1.1	1.1	1.0	12	1.2	0.80	0.94
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.15	0.13	0.10	12	0.15	0.09	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.03			4	0.03	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.07	<0.06	0.06	<0.06	12	0.10	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	0.007	12	0.038	<0.006	0.012
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	12	0.004	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	12	0.06	<0.01	0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	<0.003	0.006	0.010	12	0.014	<0.003	0.008
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.005	0.005	0.006	12	0.018	0.005	0.009
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			4	0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			4	0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.8	10	9.0	9.1	12	10	7.4	9.2
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	7.0	6.6	6.8	6.8	12	11	6.3	7.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	57	57	52	51	12	62	42	53
蒸発残留物	mg/L	138	142	129	126	12	145	101	128
陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					0			
フェノール類	mg/L					0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.3	0.5	0.4	12	0.8	0.3	0.5
pH値	-	7.5	7.4	7.3	7.4	12	7.5	7.3	7.4
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001		2	0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L			<0.002		2	0.006	<0.002	0.003
農薬類	-					0			
残留塩素	mg/L	0.32	0.42	0.33	0.37	12	0.42	0.26	0.33
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	57	57	52	51	12	62	42	53
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	3.3	3.3	3.5	2.6	12	3.5	1.8	2.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	138	142	129	126	12	145	101	128
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.5	7.4	7.3	7.4	12	7.5	7.3	7.4
腐食性(ランゲリア指数)	-		-1.4			4	-1.2	-1.4	-1.4
従属栄養細菌	CFU/ml			2		4	3	1	2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			4	0.03	0.02	0.02
水温	℃	16.8	10.9	10.0	12.8	12	29.0	10.0	20.1
アルカリ度	mg/L	49	49	44	43	12	50	36	44
電気伝導率	μS/cm	164	166	155	151	12	166	124	150
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.4	3.4	3.2	3.1	12	3.9	2.2	3.2
カルシウムイオン	mg/L	14	14	13	13	12	14	11	13
マグネシウムイオン	mg/L	5.3	5.4	4.8	4.8	12	5.4	3.8	4.7
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	17	18	17	17	12	19	12	16
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L		142			4	145	101	124
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L			<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L			<0.006		2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.4	0.3	0.5	0.4	12	0.8	0.3	0.5
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.038	0.029	0.044	0.042	12	0.062	0.029	0.045
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.030	0.023	0.034	0.033	12	0.049	0.023	0.035
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

２．４　坂ノ市浄水場系

坂ノ市ポンプ井

項　目	単　位	4月17日	5月23日	6月25日	7月3日	8月14日	9月25日	10月22日	11月27日
天候	-	雨	雨	晴	雨	晴	曇	晴	曇
天候(前日)	-	晴	曇	晴	曇	曇	曇	晴	曇
水温	℃	14.7	15.3	16.5	16.9	19.0	21.5	20.5	20.0
気温	℃	15.5	18.0	21.7	22.1	29.5	20.5	16.2	14.9
一般細菌	CFU/ml	8	0	1	0	1	1	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.007
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.44	0.41	0.42	0.47	0.42	0.64	0.64	0.56
フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.14
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.03			0.03		
四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びtrans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001		
塩素酸	mg/L								
クロロ酢酸	mg/L								
クロロホルム	mg/L								
ジクロロ酢酸	mg/L								
ジブロモクロロメタン	mg/L								
臭素酸	mg/L								
総トリハロメタン	mg/L								
トリクロロ酢酸	mg/L								
ブロモジクロロメタン	mg/L								
ブロモホルム	mg/L								
ホルムアルデヒド	mg/L								
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.0	8.3	8.3	8.3	7.9	8.0	7.8	7.7
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	6.8	7.2	7.1	7.1	6.3	5.9	6.3	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	71	74	76	75	69	73	70	75
蒸発残留物	mg/L			121			116		
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02		
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005		
フェノール類	mg/L			<0.0005			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
pH値	-	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9
味	-								
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ニッケル及びその化合物	mg/L			0.002			0.003		
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004		
トルエン	mg/L			<0.04			<0.04		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
亜塩素酸	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	mg/L								
抱水クロラール	mg/L								
農薬類	-			<0.1			<0.1		
残留塩素	mg/L								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	71	74	76	75	69	73	70	75
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
遊離炭酸	mg/L	12	13	14	16	15	17	18	16
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03		
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L			121			116		
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.1	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9
腐食性(ランゲリア指数)	-			-1.6			-1.4		
従属栄養細菌	CFU/ml								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
水温	℃	14.7	15.3	16.5	16.9	19.0	21.5	20.5	20.0
アルカリ度	mg/L	61	67	67	65	62	67	63	66
電気伝導率	μS/cm	164	173	177	176	164	176	171	177
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	1.3	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7	1.7	1.6
カルシウムイオン	mg/L	15	16	17	16	15	16	15	16
マグネシウムイオン	mg/L	7.9	8.3	8.4	8.3	7.6	8.1	7.8	8.3
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
硫酸イオン	mg/L	14	15	14	14	13	12	12	13
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007		
溶存マンガン	mg/L			<0.005			<0.005		
溶解性物質	mg/L			121			116		
浮遊物質(SS)	mg/L			<1			<1		
キシレン	mg/L			<0.04			<0.04		
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03		
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006		
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L								
ジブロモアセトニトリル	mg/L								
トリクロロアセトニトリル	mg/L								
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.016	0.014	0.020	0.017	0.012	0.016	0.016	0.020
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.012	0.010	0.017	0.015	0.011	0.013	0.013	0.017
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1
大腸菌群(定性)	-								
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0

坂ノ市ポンプ井

項　目	単　位	12月18日	1月22日	2月4日	3月12日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	晴	晴	晴	晴	12			
天候(前日)	-	晴	晴	晴	雨	12			
水温	℃	18.3	17.5	17.3	15.6	12	21.5	14.7	17.8
気温	℃	10.5	10.0	12.0	13.1	12	29.5	10.0	17.0
一般細菌	CFU/ml	0	1	0	0	12	8	0	1
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.006	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.007	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.49	0.47	0.44	0.50	12	0.64	0.41	0.49
フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.11	0.11	0.08	12	0.14	0.08	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02			0.02	4	0.03	0.02	0.02
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びtr-トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L					0			
クロロ酢酸	mg/L					0			
クロロホルム	mg/L					0			
ジクロロ酢酸	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
臭素酸	mg/L					0			
総トリハロメタン	mg/L					0			
トリクロロ酢酸	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
ブロモホルム	mg/L					0			
ホルムアルデヒド	mg/L					0			
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.8	8.0	7.9	8.1	12	8.3	7.7	8.0
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	6.5	6.8	6.9	6.9	12	7.2	5.9	6.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	75	77	76	76	12	77	69	74
蒸発残留物	mg/L	121			118	4	121	116	119
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2
pH値	-	6.9	7.0	7.0	7.0	12	7.1	6.9	7.0
味	-					0			
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.003			0.003	4	0.003	0.002	0.003
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					0			
亜塩素酸	mg/L					0			
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
抱水クロラール	mg/L					0			
農薬類	-					2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L					0			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	75	77	76	76	12	77	69	74
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	16	16	16	16	12	18	12	15
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	121			118	4	121	116	119
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	6.9	7.0	7.0	7.0	12	7.1	6.9	7.0
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.6			-1.5	4	-1.4	-1.6	-1.5
従属栄養細菌	CFU/ml					0			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
水温	℃	18.3	17.5	17.3	15.6	12	21.5	14.7	17.8
アルカリ度	mg/L	67	67	67	66	12	67	61	65
電気伝導率	μS/cm	181	182	184	183	12	184	164	176
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	1.6	1.6	1.5	1.5	12	1.7	1.3	1.5
カルシウムイオン	mg/L	16	17	16	16	12	17	15	16
マグネシウムイオン	mg/L	8.4	8.6	8.5	8.5	12	8.6	7.6	8.2
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	13	14	14	14	12	15	12	14
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
溶解性物質	mg/L	121			118	4	121	116	119
浮遊物質(SS)	mg/L	<1			<1	4	<1	<1	<1
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					0			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.2	0.1	0.1	0.2	12	0.3	0.1	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.010	0.009	0.013	0.016	12	0.020	0.009	0.015
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.009	0.008	0.011	0.014	12	0.017	0.008	0.012
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	<1	<1	<1	<1	12	1	<1	<1
大腸菌群(定性)	-					0			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	0	0	0	0	12	0	0	0

坂ノ市ポンプ井

項　目	単　位	4月17日	5月23日	6月25日	7月3日	8月14日	9月25日	10月22日	11月27日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L			<0.0008			<0.0008		
2,4-D(2,4-PA)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
EPN	mg/L			<0.00004			<0.00004		
MCPA	mg/L			<0.00002			<0.00002		
アシュラム	mg/L			<0.009			<0.009		
アセフェート	mg/L			<0.00006			<0.00006		
アトラジン	mg/L			<0.0001			<0.0001		
アニロホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
アミトラズ	mg/L			<0.00001			<0.00001		
アラクロール	mg/L			<0.0003			<0.0003		
イソキサチオン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
イソフェンホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
イソプロチオラン(IPT)	mg/L			<0.003			<0.003		
イプロベンホス(IBP)	mg/L			<0.0009			<0.0009		
インダノファン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
エスプロカルブ	mg/L			<0.0003			<0.0003		
エディフェンホス(EDDP)	mg/L			<0.00006			<0.00006		
エトフェンプロックス	mg/L			<0.00008			<0.00008		
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L			<0.00004			<0.00004		
エンドスルファン	mg/L			<0.0001			<0.0001		
オキサジクロメホン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
オキシン銅（有機銅）	mg/L			<0.0003			<0.0003		
オリサストロビン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
カズサホス	mg/L			<0.00005			<0.00005		
カフェンストロール	mg/L			<0.00008			<0.00008		
カルタップ	mg/L			<0.003			<0.003		
カルバリル(NAC)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
カルプロパミド	mg/L			<0.0004			<0.0004		
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L			<0.00005			<0.00005		
キノクラミン(ACN)	mg/L			<0.00005			<0.00005		
キャプタン	mg/L			<0.003			<0.003		
クミルロン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
クロメプロップ	mg/L			<0.00001			<0.00001		
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L			<0.00003			<0.00003		
クロルピリホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
クロロタロニル(TPN)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
シアナジン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
シアノホス(CYAP)	mg/L			<0.00002			<0.00002		
ジウロン(DCMU)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ジクロベニル(DBN)	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ジクロルボス(DDVP)	mg/L			<0.00008			<0.00008		
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L			<0.00004			<0.00004		
ジチオピル	mg/L			<0.00009			<0.00009		
シハロホップブチル	mg/L			<0.00005			<0.00005		
シマジン(CAT)	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ジメタメトリン	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ジメトエート	mg/L			<0.0005			<0.0005		
シメトリン	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ダイアジノン	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ダイムロン	mg/L			<0.008			<0.008		
チアジニル	mg/L			<0.00001			<0.00001		
チウラム	mg/L			<0.0002			<0.0002		
チオジカルブ	mg/L			<0.0008			<0.0008		
チオファネートメチル	mg/L			<0.003			<0.003		
チオベンカルブ	mg/L			<0.0002			<0.0002		
テフリルトリオン	mg/L			<0.00002			<0.00002		
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
トリクロピル	mg/L			<0.00006			<0.00006		
トリシクラゾール	mg/L			<0.001			<0.001		
トリフルラリン	mg/L			<0.0006			<0.0006		
ナプロパミド	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ピペロホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ピラクロニル	mg/L			<0.0001			<0.0001		
ピラゾキシフェン	mg/L			<0.00002			<0.00002		
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L			<0.00001			<0.00001		
ピリダフェンチオン	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ピリブチカルブ	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ピロキロン	mg/L			<0.0004			<0.0004		
フィプロニル	mg/L			<0.000005			<0.000005		
フェニトロチオン(MEP)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L			<0.0003			<0.0003		
フェリムゾン	mg/L			<0.0005			<0.0005		
フェンチオン(MPP)	mg/L			<0.00006			<0.00006		
フェントエート(PAP)	mg/L			<0.00007			<0.00007		
フェントラザミド	mg/L			<0.00002			<0.00002		
フサライド	mg/L			<0.001			<0.001		
ブタクロール	mg/L			<0.00005			<0.00005		
ブタミホス	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ブプロフェジン	mg/L			<0.0002			<0.0002		
フルアジナム	mg/L			<0.00001			<0.00001		
プレチラクロール	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロシミドン	mg/L			<0.0009			<0.0009		
プロチオホス	mg/L			<0.00002			<0.00002		
プロピコナゾール	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロピザミド	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロベナゾール	mg/L			<0.0005			<0.0005		
ブロモブチド	mg/L			<0.001			<0.001		
ベノミル	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ペンシクロン	mg/L			<0.001			<0.001		
ベンゾビシクロン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
ベンゾフェナップ	mg/L			<0.00001			<0.00001		
ベンタゾン	mg/L			<0.002			<0.002		
ペンディメタリン	mg/L			<0.003			<0.003		
ベンフラカルブ	mg/L			<0.0004			<0.0004		
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
ベンフレセート	mg/L			<0.00005			<0.00005		
ホスチアゼート	mg/L			<0.00002			<0.00002		
マラチオン(マラソン)	mg/L			<0.007			<0.007		
メコプロップ(MCPP)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
メソミル	mg/L			<0.0003			<0.0003		
メタラキシル	mg/L			<0.0006			<0.0006		
メチダチオン(DMTP)	mg/L			<0.00004			<0.00004		
メチルダイムロン	mg/L			<0.0003			<0.0003		
メトミノストロビン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
メトリブジン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
メフェナセット	mg/L			<0.0002			<0.0002		
メプロニル	mg/L			<0.001			<0.001		
モリネート	mg/L			<0.00005			<0.00005		

坂ノ市ポンプ井

項　目	単　位	12月18日	1月22日	2月4日	3月12日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリプチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

市尾上公民館

項　目	単　位	4月17日	5月23日	6月25日	7月3日	8月14日	9月25日	10月22日	11月27日
天候	-	雨	雨	晴	雨	晴	曇	晴	曇
天候(前日)	-	晴	曇	晴	曇	曇	曇	晴	曇
水温	℃	17.5	20.5	22.5	23.5	27.3	25.0	22.6	18.0
気温	℃	14.9	20.0	32.5	24.9	32.0	23.0	20.0	14.9
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L			0.002			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.007
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.45	0.41	0.44	0.46	0.42	0.64	0.64	0.57
フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.03			0.03		
四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びtrans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001		
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.1	8.7	8.4	8.4	8.0	8.3	8.0	8.0
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	7.0	7.4	7.3	7.1	6.6	6.1	6.5	6.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	72	77	76	76	69	76	73	77
蒸発残留物	mg/L	122	121	124	126	117	120	119	124
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02		
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005		
フェノール類	mg/L			<0.0005			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
pH値	-	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2	7.1	7.0
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ニッケル及びその化合物	mg/L			0.002			0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004		
トルエン	mg/L			<0.04			<0.04		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
抱水クロラール	mg/L				<0.002				
農薬類	-			<0.1			<0.1		
残留塩素	mg/L	0.32	0.33	0.31	0.29	0.36	0.35	0.31	0.33
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	72	77	76	76	69	76	73	77
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
遊離炭酸	mg/L	10	11	12	12	12	13	12	13
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03		
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	122	121	124	126	117	120	119	124
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.2	7.1	7.1	7.1	7.0	7.2	7.1	7.0
腐食性(ランゲリア指数)	-			-1.3			-1.1		
従属栄養細菌	CFU/ml	2			1			3	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
水温	℃	17.5	20.5	22.5	23.5	27.3	25.0	22.6	18.0
アルカリ度	mg/L	63	68	68	68	64	71	66	68
電気伝導率	μS/cm	168	177	182	183	168	182	176	181
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.7	1.7	1.7
カルシウムイオン	mg/L	16	17	17	17	15	17	17	17
マグネシウムイオン	mg/L	7.7	8.4	8.1	8.0	7.3	8.0	7.8	8.2
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	14	15	14	14	13	12	13	13
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007		
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L			124			120		
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L			<0.04			<0.04		
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03		
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006		
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L				0.012				
ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006				
トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.003				
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.015	0.012	0.018	0.017	0.013	0.016	0.013	0.019
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.012	0.008	0.014	0.014	0.011	0.013	0.010	0.015
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

市尾上公民館

項　目	単　位	12月18日	1月22日	2月4日	3月12日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	晴	晴	晴	晴	12			
天候(前日)	-	晴	晴	晴	雨	12			
水温	℃	15.9	13.4	13.1	13.3	12	27.3	13.1	19.4
気温	℃	13.0	11.0	13.2	13.8	12	32.5	11.0	19.4
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	0.002	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.007	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.49	0.47	0.45	0.50	12	0.64	0.41	0.50
フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.11	0.11	0.08	12	0.13	0.08	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02			0.02	4	0.03	0.02	0.02
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	12	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.1	8.2	8.1	8.3	12	8.7	8.0	8.2
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	6.7	6.9	7.1	7.1	12	7.4	6.1	6.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	77	79	78	77	12	79	69	76
蒸発残留物	mg/L	127	119	123	120	12	127	117	122
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.3	0.1	0.2
pH値	-	7.0	7.0	7.0	7.1	12	7.2	7.0	7.1
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			0.002	4	0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		<0.008			2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L		<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L		<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
農薬類	-					2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.35	0.37	0.35	0.37	12	0.37	0.29	0.34
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	77	79	78	77	12	79	69	76
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	13	11	12	11	12	13	10	12
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	127	119	123	120	12	127	117	122
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.0	7.0	7.0	7.1	12	7.2	7.0	7.1
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.5			-1.4	4	-1.1	-1.5	-1.3
従属栄養細菌	CFU/ml		1			4	3	1	2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
水温	℃	15.9	13.4	13.1	13.3	12	27.3	13.1	19.4
アルカリ度	mg/L	70	70	69	68	12	71	63	68
電気伝導率	μS/cm	185	185	187	186	12	187	168	180
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	1.7	1.6	1.5	1.5	12	1.7	1.4	1.6
カルシウムイオン	mg/L	17	18	17	17	12	18	15	17
マグネシウムイオン	mg/L	8.2	8.4	8.4	8.3	12	8.4	7.3	8.1
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	13	14	14	14	12	15	12	14
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L	127			120	4	127	120	123
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L		<0.008			2	0.012	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L		<0.006			2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003			2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.3	0.1	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.011	0.011	0.011	0.012	12	0.019	0.011	0.014
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.008	0.009	0.009	0.009	12	0.015	0.008	0.011
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

市尾上公民館

項　目	単　位	4月17日	5月23日	6月25日	7月3日	8月14日	9月25日	10月22日	11月27日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L			<0.0008			<0.0008		
2,4-D(2,4-PA)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
EPN	mg/L			<0.00004			<0.00004		
MCPA	mg/L			<0.00002			<0.00002		
アシュラム	mg/L			<0.009			<0.009		
アセフェート	mg/L			<0.00006			<0.00006		
アトラジン	mg/L			<0.0001			<0.0001		
アニロホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
アミトラズ	mg/L			<0.00001			<0.00001		
アラクロール	mg/L			<0.0003			<0.0003		
イソキサチオン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
イソフェンホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
イソプロチオラン(IPT)	mg/L			<0.003			<0.003		
イプロベンホス(IBP)	mg/L			<0.0009			<0.0009		
インダノファン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
エスプロカルブ	mg/L			<0.0003			<0.0003		
エディフェンホス(EDDP)	mg/L			<0.00006			<0.00006		
エトフェンプロックス	mg/L			<0.00008			<0.00008		
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L			<0.00004			<0.00004		
エンドスルファン	mg/L			<0.0001			<0.0001		
オキサジクロメホン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
オキシン銅（有機銅）	mg/L			<0.0003			<0.0003		
オリサストロビン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
カズサホス	mg/L			<0.00005			<0.00005		
カフェンストロール	mg/L			<0.00008			<0.00008		
カルタップ	mg/L			<0.003			<0.003		
カルバリル(NAC)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
カルプロパミド	mg/L			<0.0004			<0.0004		
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L			<0.00005			<0.00005		
キノクラミン(ACN)	mg/L			<0.00005			<0.00005		
キャプタン	mg/L			<0.003			<0.003		
クミルロン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
クロメプロップ	mg/L			<0.00001			<0.00001		
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L			<0.00003			<0.00003		
クロルピリホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
クロロタロニル(TPN)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
シアナジン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
シアノホス(CYAP)	mg/L			<0.00002			<0.00002		
ジウロン(DCMU)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ジクロベニル(DBN)	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ジクロルボス(DDVP)	mg/L			<0.00008			<0.00008		
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L			<0.00004			<0.00004		
ジチオピル	mg/L			<0.00009			<0.00009		
シハロホップブチル	mg/L			<0.00005			<0.00005		
シマジン(CAT)	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ジメタメトリン	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ジメトエート	mg/L			<0.0005			<0.0005		
シメトリン	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ダイアジノン	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ダイムロン	mg/L			<0.008			<0.008		
チアジニル	mg/L			<0.00001			<0.00001		
チウラム	mg/L			<0.0002			<0.0002		
チオジカルブ	mg/L			<0.0008			<0.0008		
チオファネートメチル	mg/L			<0.003			<0.003		
チオベンカルブ	mg/L			<0.0002			<0.0002		
テフリルトリオン	mg/L			<0.00002			<0.00002		
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
トリクロピル	mg/L			<0.00006			<0.00006		
トリシクラゾール	mg/L			<0.001			<0.001		
トリフルラリン	mg/L			<0.0006			<0.0006		
ナプロパミド	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ピペロホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ピラクロニル	mg/L			<0.0001			<0.0001		
ピラゾキシフェン	mg/L			<0.00002			<0.00002		
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L			<0.00001			<0.00001		
ピリダフェンチオン	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ピリブチカルブ	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ピロキロン	mg/L			<0.0004			<0.0004		
フィプロニル	mg/L			<0.000005			<0.000005		
フェニトロチオン(MEP)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L			<0.0003			<0.0003		
フェリムゾン	mg/L			<0.0005			<0.0005		
フェンチオン(MPP)	mg/L			<0.00006			<0.00006		
フェントエート(PAP)	mg/L			<0.00007			<0.00007		
フェントラザミド	mg/L			<0.00002			<0.00002		
フサライド	mg/L			<0.001			<0.001		
ブタクロール	mg/L			<0.00005			<0.00005		
ブタミホス	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ブプロフェジン	mg/L			<0.0002			<0.0002		
フルアジナム	mg/L			<0.00001			<0.00001		
プレチラクロール	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロシミドン	mg/L			<0.0009			<0.0009		
プロチオホス	mg/L			<0.00002			<0.00002		
プロピコナゾール	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロピザミド	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロベナゾール	mg/L			<0.0005			<0.0005		
ブロモブチド	mg/L			<0.001			<0.001		
ベノミル	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ペンシクロン	mg/L			<0.001			<0.001		
ベンゾビシクロン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
ベンゾフェナップ	mg/L			<0.00001			<0.00001		
ベンタゾン	mg/L			<0.002			<0.002		
ペンディメタリン	mg/L			<0.003			<0.003		
ベンフラカルブ	mg/L			<0.0004			<0.0004		
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
ベンフレセート	mg/L			<0.00005			<0.00005		
ホスチアゼート	mg/L			<0.00002			<0.00002		
マラチオン(マラソン)	mg/L			<0.007			<0.007		
メコプロップ(MCPP)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
メソミル	mg/L			<0.0003			<0.0003		
メタラキシル	mg/L			<0.0006			<0.0006		
メチダチオン(DMTP)	mg/L			<0.00004			<0.00004		
メチルダイムロン	mg/L			<0.0003			<0.0003		
メトミノストロビン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
メトリブジン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
メフェナセット	mg/L			<0.0002			<0.0002		
メプロニル	mg/L			<0.001			<0.001		
モリネート	mg/L			<0.00005			<0.00005		

市尾上公民館

項　目	単　位	12月18日	1月22日	2月4日	3月12日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

２．５ 岩ノ下浄水場系

岩ノ下取水井

項　目	単　位	4月24日	5月9日	6月18日	7月17日	8月20日	9月12日	10月9日	11月12日
天候	-	曇	晴	曇	晴	晴	雨	曇	曇
天候(前日)	-	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴
水温	℃	18.3	17.0	17.0	19.0	18.5	17.5	19.0	18.5
気温	℃	21.9	16.5	22.7	29.2	26.5	23.0	22.3	16.8
一般細菌	CFU/ml	0	1	6	5	3	5	1	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.59	0.59	0.59	0.73	0.64	0.63	0.72	0.79
フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.08	0.12	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02			0.02			0.03	
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L								
クロロ酢酸	mg/L								
クロロホルム	mg/L								
ジクロロ酢酸	mg/L								
ジブロモクロロメタン	mg/L								
臭素酸	mg/L								
総トリハロメタン	mg/L								
トリクロロ酢酸	mg/L								
ブロモジクロロメタン	mg/L								
ブロモホルム	mg/L								
ホルムアルデヒド	mg/L								
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			0.02			<0.01	
鉄及びその化合物	mg/L	0.03			<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.6	7.5	7.6	7.5	8.0	8.2	8.4	8.2
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	7.4	8.1	8.4	8.1	7.7	7.6	7.5	7.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	63	63	65	64	66	69	72	69
蒸発残留物	mg/L	108			111			111	
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02	
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
pH値	-	6.8	7.0	7.0	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8
味	-								
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.006			0.004			0.005	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
亜塩素酸	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	mg/L								
抱水クロラール	mg/L								
農薬類	-				<0.1			<0.1	
残留塩素	mg/L								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	63	63	65	64	66	69	72	69
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
遊離炭酸	mg/L	14	14	12	8.6	16	17	19	19
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	108			111			111	
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	6.8	7.0	7.0	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8
腐食性(ランゲリア指数)	-	-2.0			-1.9			-1.8	
従属栄養細菌	CFU/ml								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			0.02			<0.01	
水温	℃	18.3	17.0	17.0	19.0	18.5	17.5	19.0	18.5
アルカリ度	mg/L	52	52	50	55	58	62	64	61
電気伝導率	μS/cm	144	146	149	158	161	166	174	160
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2
カルシウムイオン	mg/L	11	11	11	11	12	12	13	12
マグネシウムイオン	mg/L	8.6	8.5	8.2	8.6	8.8	9.3	9.8	9.5
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	11	12	12	12	12	11	11	11
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007	
溶存マンガン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
溶解性物質	mg/L	108			111			111	
浮遊物質(SS)	mg/L	<1			<1			<1	
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L								
ジブロモアセトニトリル	mg/L								
トリクロロアセトニトリル	mg/L								
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.014	0.014	0.013	0.015	0.011	0.013	0.013	0.015
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.009	0.011	0.010	0.012	0.009	0.009	0.010	0.012
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
大腸菌群(定性)	-								
クリプトスポリジウム	個/10L						0		
ジアルジア	個/10L						0		
大腸菌(定量)	MPN/100ml	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0

岩ノ下取水井

項　目	単　位	12月4日	1月7日	2月18日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	雨	晴	晴	曇	12			
天候(前日)	-	曇	晴	晴	雨	12			
水温	℃	18.8	15.0	17.6	18.0	12	19.0	15.0	17.8
気温	℃	22.2	9.5	9.3	12.0	12	29.2	9.3	19.3
一般細菌	CFU/ml	1	1	1	0	12	6	0	2
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.006	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.006	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.71	0.62	0.66	0.64	12	0.79	0.59	0.66
フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.12	0.11	0.07	12	0.12	0.07	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.03			4	0.03	0.02	0.02
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L					0			
クロロ酢酸	mg/L					0			
クロロホルム	mg/L					0			
ジクロロ酢酸	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
臭素酸	mg/L					0			
総トリハロメタン	mg/L					0			
トリクロロ酢酸	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
ブロモホルム	mg/L					0			
ホルムアルデヒド	mg/L					0			
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			4	0.02	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			4	0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.1	8.1	8.0	8.1	12	8.4	7.5	7.9
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	7.8	7.9	8.1	8.1	12	8.4	7.4	7.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	68	69	67	69	12	72	63	67
蒸発残留物	mg/L		111			4	111	108	110
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L		<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.1	12	0.6	0.1	0.2
pH値	-	6.9	6.9	6.8	6.8	12	7.0	6.8	6.9
味	-					0			
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		0.005			4	0.006	0.004	0.005
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					0			
亜塩素酸	mg/L					0			
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
抱水クロラール	mg/L					0			
農薬類	-					2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L					0			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	68	69	67	69	12	72	63	67
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	14	19	18	19	12	19	8.6	16
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L		111			4	111	108	110
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	6.9	6.9	6.8	6.8	12	7.0	6.8	6.9
腐食性(ランゲリア指数)	-		-1.8			4	-1.8	-2.0	-1.9
従属栄養細菌	CFU/ml					0			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			4	0.02	<0.01	<0.01
水温	℃	18.8	15.0	17.6	18.0	12	19.0	15.0	17.8
アルカリ度	mg/L	60	61	58	59	12	64	50	58
電気伝導率	μS/cm	166	170	168	171	12	174	144	161
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	1.2	1.2	1.1	1.2	12	1.2	1.0	1.1
カルシウムイオン	mg/L	12	12	12	12	12	13	11	12
マグネシウムイオン	mg/L	9.2	9.4	9.0	9.4	12	9.8	8.2	9.0
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	11	11	11	11	12	12	11	11
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
溶解性物質	mg/L		111			4	111	108	110
浮遊物質(SS)	mg/L		<1			4	<1	<1	<1
キシレン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					0			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.1	12	0.6	0.1	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.022	0.013	0.022	0.018	12	0.022	0.011	0.015
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.021	0.009	0.015	0.014	12	0.021	0.009	0.012
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
大腸菌群(定性)	-					0			
クリプトスポリジウム	個/10L				0	2	0	0	0
ジアルジア	個/10L				0	2	0	0	0
大腸菌(定量)	MPN/100ml	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	0	0	0	0	12	0	0	0

岩ノ下取水井

項　目	単　位	4月24日	5月9日	6月18日	7月17日	8月20日	9月12日	10月9日	11月12日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L				<0.0008			<0.0008	
2,4-D(2,4-PA)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
EPN	mg/L				<0.00004			<0.00004	
MCPA	mg/L				<0.00002			<0.00002	
アシュラム	mg/L				<0.009			<0.009	
アセフェート	mg/L				<0.00006			<0.00006	
アトラジン	mg/L				<0.0001			<0.0001	
アニロホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
アミトラズ	mg/L				<0.00001			<0.00001	
アラクロール	mg/L				<0.0003			<0.0003	
イソキサチオン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
イソフェンホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
イソプロチオラン(IPT)	mg/L				<0.003			<0.003	
イプロベンホス(IBP)	mg/L				<0.0009			<0.0009	
インダノファン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
エスプロカルブ	mg/L				<0.0003			<0.0003	
エディフェンホス(EDDP)	mg/L				<0.00006			<0.00006	
エトフェンプロックス	mg/L				<0.00008			<0.00008	
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L				<0.00004			<0.00004	
エンドスルファン	mg/L				<0.0001			<0.0001	
オキサジクロメホン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
オキシン銅（有機銅）	mg/L				<0.0003			<0.0003	
オリサストロビン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
カズサホス	mg/L				<0.00005			<0.00005	
カフェンストロール	mg/L				<0.00008			<0.00008	
カルタップ	mg/L				<0.003			<0.003	
カルバリル(NAC)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
カルプロパミド	mg/L				<0.0004			<0.0004	
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L				<0.00005			<0.00005	
キノクラミン(ACN)	mg/L				<0.00005			<0.00005	
キャプタン	mg/L				<0.003			<0.003	
クミルロン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
クロメプロップ	mg/L				<0.00001			<0.00001	
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L				<0.00003			<0.00003	
クロルピリホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
クロロタロニル(TPN)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
シアナジン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
シアノホス(CYAP)	mg/L				<0.00002			<0.00002	
ジウロン(DCMU)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ジクロベニル(DBN)	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ジクロルボス(DDVP)	mg/L				<0.00008			<0.00008	
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L				<0.00004			<0.00004	
ジチオピル	mg/L				<0.00009			<0.00009	
シハロホップブチル	mg/L				<0.00005			<0.00005	
シマジン(CAT)	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ジメタメトリン	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ジメトエート	mg/L				<0.0005			<0.0005	
シメトリン	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ダイアジノン	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ダイムロン	mg/L				<0.008			<0.008	
チアジニル	mg/L				<0.00001			<0.00001	
チウラム	mg/L				<0.0002			<0.0002	
チオジカルブ	mg/L				<0.0008			<0.0008	
チオファネートメチル	mg/L				<0.003			<0.003	
チオベンカルブ	mg/L				<0.0002			<0.0002	
テフリルトリオン	mg/L				<0.00002			<0.00002	
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
トリクロピル	mg/L				<0.00006			<0.00006	
トリシクラゾール	mg/L				<0.001			<0.001	
トリフルラリン	mg/L				<0.0006			<0.0006	
ナプロパミド	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ピペロホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ピラクロニル	mg/L				<0.0001			<0.0001	
ピラゾキシフェン	mg/L				<0.00002			<0.00002	
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L				<0.00001			<0.00001	
ピリダフェンチオン	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ピリブチカルブ	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ピロキロン	mg/L				<0.0004			<0.0004	
フィプロニル	mg/L				<0.000005			<0.000005	
フェニトロチオン(MEP)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L				<0.0003			<0.0003	
フェリムゾン	mg/L				<0.0005			<0.0005	
フェンチオン(MPP)	mg/L				<0.00006			<0.00006	
フェントエート(PAP)	mg/L				<0.00007			<0.00007	
フェントラザミド	mg/L				<0.00002			<0.00002	
フサライド	mg/L				<0.001			<0.001	
ブタクロール	mg/L				<0.00005			<0.00005	
ブタミホス	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ブプロフェジン	mg/L				<0.0002			<0.0002	
フルアジナム	mg/L				<0.00001			<0.00001	
プレチラクロール	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロシミドン	mg/L				<0.0009			<0.0009	
プロチオホス	mg/L				<0.00002			<0.00002	
プロピコナゾール	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロピザミド	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロベナゾール	mg/L				<0.0005			<0.0005	
ブロモブチド	mg/L				<0.001			<0.001	
ベノミル	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ペンシクロン	mg/L				<0.001			<0.001	
ベンゾビシクロン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
ベンゾフェナップ	mg/L				<0.00001			<0.00001	
ベンタゾン	mg/L				<0.002			<0.002	
ペンディメタリン	mg/L				<0.003			<0.003	
ベンフラカルブ	mg/L				<0.0004			<0.0004	
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
ベンフレセート	mg/L				<0.00005			<0.00005	
ホスチアゼート	mg/L				<0.00002			<0.00002	
マラチオン(マラソン)	mg/L				<0.007			<0.007	
メコプロップ(MCPP)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
メソミル	mg/L				<0.0003			<0.0003	
メタラキシル	mg/L				<0.0006			<0.0006	
メチダチオン(DMTP)	mg/L				<0.00004			<0.00004	
メチルダイムロン	mg/L				<0.0003			<0.0003	
メトミノストロビン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
メトリブジン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
メフェナセット	mg/L				<0.0002			<0.0002	
メプロニル	mg/L				<0.001			<0.001	
モリネート	mg/L				<0.00005			<0.00005	

岩ノ下取水井

項　目	単　位	12月4日	1月7日	2月18日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

笹原取水井

項　目	単　位	4月24日	5月9日	6月18日	7月17日	8月20日	9月12日	10月9日	11月12日
天候	-	曇	晴	曇	晴	晴	雨	曇	曇
天候(前日)	-	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴
水温	℃	18.0	17.0	18.0	18.4	18.5	17.0	18.2	18.0
気温	℃	21.9	16.5	22.7	29.2	26.5	23.0	22.3	16.8
一般細菌	CFU/ml	0	5	3	2	1	6	0	1
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.63	0.63	0.60	0.68	0.64	0.63	0.72	0.80
フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.10	0.14	0.10	0.09	0.09	0.10	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04			0.05			0.05	
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びtrans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L								
クロロ酢酸	mg/L								
クロロホルム	mg/L								
ジクロロ酢酸	mg/L								
ジブロモクロロメタン	mg/L								
臭素酸	mg/L								
総トリハロメタン	mg/L								
トリクロロ酢酸	mg/L								
ブロモジクロロメタン	mg/L								
ブロモホルム	mg/L								
ホルムアルデヒド	mg/L								
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			<0.01			<0.01	
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.4	8.9	8.4	8.1	8.9	9.2	9.9	9.0
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	7.6	8.5	8.8	8.4	8.2	8.1	8.1	7.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	49	51	57	54	58	61	62	57
蒸発残留物	mg/L	92			103			104	
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02	
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
pH値	-	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
味	-								
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.003			0.004			0.003	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
亜塩素酸	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	mg/L								
抱水クロラール	mg/L								
農薬類	-				<0.1			<0.1	
残留塩素	mg/L								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	49	51	57	54	58	61	62	57
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
遊離炭酸	mg/L	10	9.5	11	10	14	16	13	16
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	92			103			104	
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
腐食性(ランゲリア指数)	-	-2.0			-2.0			-1.9	
従属栄養細菌	CFU/ml								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			<0.01			<0.01	
水温	℃	18.0	17.0	18.0	18.4	18.5	17.0	18.2	18.0
アルカリ度	mg/L	41	42	41	46	51	55	56	50
電気伝導率	μS/cm	127	135	136	145	152	158	164	146
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1
カルシウムイオン	mg/L	10	10	10	11	11	12	12	11
マグネシウムイオン	mg/L	5.9	6.2	6.2	6.7	7.1	7.5	7.6	7.0
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	11	12	13	12	12	11	11	12
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007	
溶存マンガン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
溶解性物質	mg/L	92			103			104	
浮遊物質(SS)	mg/L	<1			<1			<1	
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L								
ジブロモアセトニトリル	mg/L								
トリクロロアセトニトリル	mg/L								
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.012	0.013	0.014	0.017	0.014	0.016	0.012	0.015
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.008	0.010	0.010	0.013	0.013	0.011	0.010	0.012
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	<1	9	19	3	<1	<1	<1	<1
大腸菌群(定性)	-								
クリプトスポリジウム	個/10L						0		
ジアルジア	個/10L						0		
大腸菌(定量)	MPN/100ml	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0

笹原取水井

項　目	単　位	12月4日	1月7日	2月18日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	雨	晴	晴	曇	12			
天候(前日)	-	曇	晴	晴	雨	12			
水温	℃	18.5	15.0	17.8	18.5	12	18.5	15.0	17.7
気温	℃	22.2	9.5	9.3	12.0	12	29.2	9.3	19.3
一般細菌	CFU/ml	0	1	1	1	12	6	0	2
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.006	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.006	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.76	0.64	0.70	0.68	12	0.80	0.60	0.68
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.13	0.12	0.09	12	0.14	0.09	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.05			4	0.05	0.04	0.05
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L					0			
クロロ酢酸	mg/L					0			
クロロホルム	mg/L					0			
ジクロロ酢酸	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
臭素酸	mg/L					0			
総トリハロメタン	mg/L					0			
トリクロロ酢酸	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
ブロモホルム	mg/L					0			
ホルムアルデヒド	mg/L					0			
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			4	0.02	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.2	9.1	8.8	9.5	12	9.9	8.1	9.0
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	8.0	8.0	8.3	8.4	12	8.8	7.6	8.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	56	56	54	55	12	62	49	56
蒸発残留物	mg/L		100			4	104	92	100
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L		<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.1	0.1	0.2	0.1	12	0.5	0.1	0.2
pH値	-	6.9	6.9	6.8	6.8	12	6.9	6.8	6.8
味	-					0			
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		0.003			4	0.004	0.003	0.003
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					0			
亜塩素酸	mg/L					0			
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
抱水クロラール	mg/L					0			
農薬類	-					2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L					0			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	56	56	54	55	12	62	49	56
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	13	13	13	15	12	16	9.5	13
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L		100			4	104	92	100
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	6.9	6.9	6.8	6.8	12	6.9	6.8	6.8
腐食性(ランゲリア指数)	-		-1.9			4	-1.9	-2.0	-2.0
従属栄養細菌	CFU/ml					0			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			4	0.02	<0.01	<0.01
水温	℃	18.5	15.0	17.8	18.5	12	18.5	15.0	17.7
アルカリ度	mg/L	49	49	47	49	12	56	41	48
電気伝導率	μS/cm	151	151	149	152	12	164	127	147
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	1.1	1.1	1.0	1.1	12	1.1	1.0	1.1
カルシウムイオン	mg/L	11	11	11	11	12	12	10	11
マグネシウムイオン	mg/L	6.8	6.8	6.6	6.7	12	7.6	5.9	6.8
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	12	12	12	12	12	13	11	12
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
溶解性物質	mg/L		100			4	104	92	100
浮遊物質(SS)	mg/L		<1			4	<1	<1	<1
キシレン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					0			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.2	0.1	0.2	0.1	12	0.5	0.1	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.015	0.012	0.022	0.018	12	0.022	0.012	0.015
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.011	0.009	0.015	0.030	12	0.030	0.008	0.013
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	<1	1	<1	<1	12	19	<1	3
大腸菌群(定性)	-					0			
クリプトスポリジウム	個/10L				0	2	0	0	0
ジアルジア	個/10L				0	2	0	0	0
大腸菌(定量)	MPN/100ml	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	0	0	0	0	12	0	0	0

笹原取水井

項　目	単　位	4月24日	5月9日	6月18日	7月17日	8月20日	9月12日	10月9日	11月12日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L				<0.0008			<0.0008	
2,4-D(2,4-PA)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
EPN	mg/L				<0.00004			<0.00004	
MCPA	mg/L				<0.00002			<0.00002	
アシュラム	mg/L				<0.009			<0.009	
アセフェート	mg/L				<0.00006			<0.00006	
アトラジン	mg/L				<0.0001			<0.0001	
アニロホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
アミトラズ	mg/L				<0.00001			<0.00001	
アラクロール	mg/L				<0.0003			<0.0003	
イソキサチオン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
イソフェンホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
イソプロチオラン(IPT)	mg/L				<0.003			<0.003	
イプロベンホス(IBP)	mg/L				<0.0009			<0.0009	
インダノファン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
エスプロカルブ	mg/L				<0.0003			<0.0003	
エディフェンホス(EDDP)	mg/L				<0.00006			<0.00006	
エトフェンプロックス	mg/L				<0.00008			<0.00008	
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L				<0.00004			<0.00004	
エンドスルファン	mg/L				<0.0001			<0.0001	
オキサジクロメホン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
オキシン銅（有機銅）	mg/L				<0.0003			<0.0003	
オリサストロビン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
カズサホス	mg/L				<0.00005			<0.00005	
カフェンストロール	mg/L				<0.00008			<0.00008	
カルタップ	mg/L				<0.003			<0.003	
カルバリル(NAC)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
カルプロパミド	mg/L				<0.0004			<0.0004	
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L				<0.00005			<0.00005	
キノクラミン(ACN)	mg/L				<0.00005			<0.00005	
キャプタン	mg/L				<0.003			<0.003	
クミルロン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
クロメプロップ	mg/L				<0.00001			<0.00001	
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L				<0.00003			<0.00003	
クロルピリホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
クロロタロニル(TPN)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
シアナジン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
シアノホス(CYAP)	mg/L				<0.00002			<0.00002	
ジウロン(DCMU)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ジクロベニル(DBN)	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ジクロルボス(DDVP)	mg/L				<0.00008			<0.00008	
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L				<0.00004			<0.00004	
ジチオピル	mg/L				<0.00009			<0.00009	
シハロホップブチル	mg/L				<0.00005			<0.00005	
シマジン(CAT)	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ジメタメトリン	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ジメトエート	mg/L				<0.0005			<0.0005	
シメトリン	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ダイアジノン	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ダイムロン	mg/L				<0.008			<0.008	
チアジニル	mg/L				<0.00001			<0.00001	
チウラム	mg/L				<0.0002			<0.0002	
チオジカルブ	mg/L				<0.0008			<0.0008	
チオファネートメチル	mg/L				<0.003			<0.003	
チオベンカルブ	mg/L				<0.0002			<0.0002	
テフリルトリオン	mg/L				<0.00002			<0.00002	
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
トリクロピル	mg/L				<0.00006			<0.00006	
トリシクラゾール	mg/L				<0.001			<0.001	
トリフルラリン	mg/L				<0.0006			<0.0006	
ナプロパミド	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ピペロホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ピラクロニル	mg/L				<0.0001			<0.0001	
ピラゾキシフェン	mg/L				<0.00002			<0.00002	
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L				<0.00001			<0.00001	
ピリダフェンチオン	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ピリブチカルブ	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ピロキロン	mg/L				<0.0004			<0.0004	
フィプロニル	mg/L				<0.000005			<0.000005	
フェニトロチオン(MEP)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L				<0.0003			<0.0003	
フェリムゾン	mg/L				<0.0005			<0.0005	
フェンチオン(MPP)	mg/L				<0.00006			<0.00006	
フェントエート(PAP)	mg/L				<0.00007			<0.00007	
フェントラザミド	mg/L				<0.00002			<0.00002	
フサライド	mg/L				<0.001			<0.001	
ブタクロール	mg/L				<0.00005			<0.00005	
ブタミホス	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ブプロフェジン	mg/L				<0.0002			<0.0002	
フルアジナム	mg/L				<0.00001			<0.00001	
プレチラクロール	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロシミドン	mg/L				<0.0009			<0.0009	
プロチオホス	mg/L				<0.00002			<0.00002	
プロピコナゾール	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロピザミド	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロベナゾール	mg/L				<0.0005			<0.0005	
ブロモブチド	mg/L				<0.001			<0.001	
ベノミル	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ペンシクロン	mg/L				<0.001			<0.001	
ベンゾビシクロン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
ベンゾフェナップ	mg/L				<0.00001			<0.00001	
ベンタゾン	mg/L				<0.002			<0.002	
ペンディメタリン	mg/L				<0.003			<0.003	
ベンフラカルブ	mg/L				<0.0004			<0.0004	
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
ベンフレセート	mg/L				<0.00005			<0.00005	
ホスチアゼート	mg/L				<0.00002			<0.00002	
マラチオン(マラソン)	mg/L				<0.007			<0.007	
メコプロップ(MCPP)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
メソミル	mg/L				<0.0003			<0.0003	
メタラキシル	mg/L				<0.0006			<0.0006	
メチダチオン(DMTP)	mg/L				<0.00004			<0.00004	
メチルダイムロン	mg/L				<0.0003			<0.0003	
メトミノストロビン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
メトリブジン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
メフェナセット	mg/L				<0.0002			<0.0002	
メプロニル	mg/L				<0.001			<0.001	
モリネート	mg/L				<0.00005			<0.00005	

笹原取水井

項　目	単　位	12月4日	1月7日	2月18日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

木佐上取水井

項　目	単　位	4月24日	5月9日	6月18日	7月17日	8月20日	9月12日	10月9日	11月12日
天候	-	曇	晴	曇	晴	晴	雨	曇	曇
天候(前日)	-	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴
水温	℃	15.3	15.0	17.2	18.3	22.5	21.2	23.0	22.0
気温	℃	20.9	18.5	27.5	31.0	28.5	22.4	22.3	17.0
一般細菌	CFU/ml	8	16	59	13	9	25	13	290
大腸菌	-	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.67	0.53	0.81	0.91	0.79	0.81	0.99	0.91
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.06	0.11	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.02			0.02			<0.02	
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びtrans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L								
クロロ酢酸	mg/L								
クロロホルム	mg/L								
ジクロロ酢酸	mg/L								
ジブロモクロロメタン	mg/L								
臭素酸	mg/L								
総トリハロメタン	mg/L								
トリクロロ酢酸	mg/L								
ブロモジクロロメタン	mg/L								
ブロモホルム	mg/L								
ホルムアルデヒド	mg/L								
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.01			0.01	
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			0.04	
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.1	6.9	7.8	7.2	8.2	8.2	7.7	7.7
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	7.7	8.3	9.0	8.0	8.3	8.2	7.9	7.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	45	40	56	45	51	54	47	52
蒸発残留物	mg/L	88			94			88	
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02	
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
フェノール類	mg/L	<0.0005			0.0007			0.0019	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
pH値	-	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.7	6.9	6.7
味	-								
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	0.7	2.2
濁度	度	0.2	0.2	0.2	0.4	0.7	0.2	0.7	2.5
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			0.002			<0.002	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
亜塩素酸	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	mg/L								
抱水クロラール	mg/L								
農薬類	-				<0.1			<0.1	
残留塩素	mg/L								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	45	40	56	45	51	54	47	52
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
遊離炭酸	mg/L	10	7.6	9.1	8.9	13	14	12	17
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	88			94			88	
濁度	度	0.2	0.2	0.2	0.4	0.7	0.2	0.7	2.5
pH値	-	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.7	6.9	6.7
腐食性(ランゲリア指数)	-	-2.2			-2.2			-1.9	
従属栄養細菌	CFU/ml								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.01			0.01	
水温	℃	15.3	15.0	17.2	18.3	22.5	21.2	23.0	22.0
アルカリ度	mg/L	32	30	34	35	42	45	37	41
電気伝導率	μS/cm	116	114	128	125	140	144	130	134
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	0.8	0.7	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0
カルシウムイオン	mg/L	10	9.5	11	10	12	13	11	12
マグネシウムイオン	mg/L	4.6	4.1	4.7	4.5	5.2	5.4	4.7	5.2
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	12	12	13	12	12	11	11	12
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007	
溶存マンガン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
溶解性物質	mg/L	88			94			88	
浮遊物質(SS)	mg/L	<1			<1			<1	
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L								
ジブロモアセトニトリル	mg/L								
トリクロロアセトニトリル	mg/L								
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.6	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.016	0.025	0.022	0.023	0.017	0.019	0.023	0.031
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.013	0.021	0.017	0.018	0.014	0.014	0.019	0.025
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	6	40	690	24	8	16	13	1
大腸菌群(定性)	-								
クリプトスポリジウム	個/10L						0		
ジアルジア	個/10L						0		
大腸菌(定量)	MPN/100ml	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0

木佐上取水井

項　目	単　位	12月4日	1月7日	2月18日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	雨	晴	晴	曇	12			
天候(前日)	-	曇	晴	晴	雨	12			
水温	℃	21.5	17.0	18.5	16.5	12	23.0	15.0	19.0
気温	℃	24.0	10.1	9.9	12.8	12	31.0	9.9	20.4
一般細菌	CFU/ml	44	39	13	5	12	290	5	44
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.006	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.006	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.67	0.75	0.78	0.80	12	0.99	0.53	0.78
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.11	0.09	0.05	12	0.11	0.05	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L		<0.02			4	0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L					0			
クロロ酢酸	mg/L					0			
クロロホルム	mg/L					0			
ジクロロ酢酸	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
臭素酸	mg/L					0			
総トリハロメタン	mg/L					0			
トリクロロ酢酸	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
ブロモホルム	mg/L					0			
ホルムアルデヒド	mg/L					0			
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.13			4	0.13	0.01	0.04
鉄及びその化合物	mg/L		0.21			4	0.21	<0.03	0.06
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.5	7.3	7.8	7.2	12	8.2	6.9	7.6
マンガン及びその化合物	mg/L		0.020			4	0.020	<0.005	0.005
塩化物イオン	mg/L	8.0	8.3	8.4	8.3	12	9.0	7.7	8.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	52	49	54	48	12	56	40	49
蒸発残留物	mg/L		99			4	99	88	92
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L		<0.0005			4	0.0019	<0.0005	0.0006
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	0.4	0.2	0.2	12	0.6	0.2	0.3
pH値	-	6.6	6.8	6.7	6.7	12	6.9	6.6	6.8
味	-					0			
臭気	-	藻臭	藻臭	無臭	無臭	12			
色度	度	1.0	3.8	1.3	0.6	12	3.8	<0.5	0.8
濁度	度	1.0	5.0	1.7	0.5	12	5.0	0.2	1.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		0.004			4	0.004	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					0			
亜塩素酸	mg/L					0			
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
抱水クロラール	mg/L					0			
農薬類	-					2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L					0			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	52	49	54	48	12	56	40	49
マンガン及びその化合物	mg/L		0.020			4	0.020	<0.005	0.005
遊離炭酸	mg/L	17	15	14	13	12	17	7.6	13
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	1	1	<1	<1	12	1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L		99			4	99	88	92
濁度	度	1.0	5.0	1.7	0.5	12	5.0	0.2	1.1
pH値	-	6.6	6.8	6.7	6.7	12	6.9	6.6	6.8
腐食性(ランゲリア指数)	-		-2.1			4	-1.9	-2.2	-2.1
従属栄養細菌	CFU/ml					0			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.13			4	0.13	0.01	0.04
水温	℃	21.5	17.0	18.5	16.5	12	23.0	15.0	19.0
アルカリ度	mg/L	42	38	44	35	12	45	30	38
電気伝導率	μS/cm	138	135	145	132	12	145	114	132
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	1.0	0.9	0.9	0.9	12	1.0	0.7	0.9
カルシウムイオン	mg/L	12	12	13	11	12	13	9.5	11
マグネシウムイオン	mg/L	5.2	5.0	5.4	4.9	12	5.4	4.1	4.9
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	12	12	12	13	12	13	11	12
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
溶解性物質	mg/L		90			4	94	88	90
浮遊物質(SS)	mg/L		9			4	9	<1	2
キシレン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					0			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.2	0.1	0.2	0.2	12	0.6	0.1	0.3
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.023	0.027	0.032	0.028	12	0.032	0.016	0.024
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.019	0.022	0.024	0.022	12	0.025	0.013	0.019
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	5	3	3	47	12	690	1	71
大腸菌群(定性)	-					0			
クリプトスポリジウム	個/10L				0	2	0	0	0
ジアルジア	個/10L				0	2	0	0	0
大腸菌(定量)	MPN/100ml	<1	<1	<1	2	12	2	<1	<1
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	0	2	1	0	12	2	0	0

木佐上取水井

項　目	単　位	4月24日	5月9日	6月18日	7月17日	8月20日	9月12日	10月9日	11月12日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L				<0.0008			<0.0008	
2,4-D(2,4-PA)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
EPN	mg/L				<0.00004			<0.00004	
MCPA	mg/L				<0.00002			<0.00002	
アシュラム	mg/L				<0.009			<0.009	
アセフェート	mg/L				<0.00006			<0.00006	
アトラジン	mg/L				<0.0001			<0.0001	
アニロホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
アミトラズ	mg/L				<0.00001			<0.00001	
アラクロール	mg/L				<0.0003			<0.0003	
イソキサチオン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
イソフェンホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
イソプロチオラン(IPT)	mg/L				<0.003			<0.003	
イプロベンホス(IBP)	mg/L				<0.0009			<0.0009	
インダノファン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
エスプロカルブ	mg/L				<0.0003			<0.0003	
エディフェンホス(EDDP)	mg/L				<0.00006			<0.00006	
エトフェンプロックス	mg/L				<0.00008			<0.00008	
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L				<0.00004			<0.00004	
エンドスルファン	mg/L				<0.0001			<0.0001	
オキサジクロメホン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
オキシン銅（有機銅）	mg/L				<0.0003			<0.0003	
オリサストロビン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
カズサホス	mg/L				<0.00005			<0.00005	
カフェンストロール	mg/L				<0.00008			<0.00008	
カルタップ	mg/L				<0.003			<0.003	
カルバリル(NAC)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
カルプロパミド	mg/L				<0.0004			<0.0004	
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L				<0.00005			<0.00005	
キノクラミン(ACN)	mg/L				<0.00005			<0.00005	
キャプタン	mg/L				<0.003			<0.003	
クミルロン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
クロメプロップ	mg/L				<0.00001			<0.00001	
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L				<0.00003			<0.00003	
クロルピリホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
クロロタロニル(TPN)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
シアナジン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
シアノホス(CYAP)	mg/L				<0.00002			<0.00002	
ジウロン(DCMU)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ジクロベニル(DBN)	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ジクロルボス(DDVP)	mg/L				<0.00008			<0.00008	
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L				<0.00004			<0.00004	
ジチオピル	mg/L				<0.00009			<0.00009	
シハロホップブチル	mg/L				<0.00005			<0.00005	
シマジン(CAT)	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ジメタメトリン	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ジメトエート	mg/L				<0.0005			<0.0005	
シメトリン	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ダイアジノン	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ダイムロン	mg/L				<0.008			<0.008	
チアジニル	mg/L				<0.00001			<0.00001	
チウラム	mg/L				<0.0002			<0.0002	
チオジカルブ	mg/L				<0.0008			<0.0008	
チオファネートメチル	mg/L				<0.003			<0.003	
チオベンカルブ	mg/L				<0.0002			<0.0002	
テフリルトリオン	mg/L				<0.00002			<0.00002	
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
トリクロピル	mg/L				<0.00006			<0.00006	
トリシクラゾール	mg/L				<0.001			<0.001	
トリフルラリン	mg/L				<0.0006			<0.0006	
ナプロパミド	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ピペロホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ピラクロニル	mg/L				<0.0001			<0.0001	
ピラゾキシフェン	mg/L				<0.00002			<0.00002	
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L				<0.00001			<0.00001	
ピリダフェンチオン	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ピリブチカルブ	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ピロキロン	mg/L				<0.0004			<0.0004	
フィプロニル	mg/L				<0.000005			<0.000005	
フェニトロチオン(MEP)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L				<0.0003			<0.0003	
フェリムゾン	mg/L				<0.0005			<0.0005	
フェンチオン(MPP)	mg/L				<0.00006			<0.00006	
フェントエート(PAP)	mg/L				<0.00007			<0.00007	
フェントラザミド	mg/L				<0.00002			<0.00002	
フサライド	mg/L				<0.001			<0.001	
ブタクロール	mg/L				<0.00005			<0.00005	
ブタミホス	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ブプロフェジン	mg/L				<0.0002			<0.0002	
フルアジナム	mg/L				<0.00001			<0.00001	
プレチラクロール	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロシミドン	mg/L				<0.0009			<0.0009	
プロチオホス	mg/L				<0.00002			<0.00002	
プロピコナゾール	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロピザミド	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロベナゾール	mg/L				<0.0005			<0.0005	
ブロモブチド	mg/L				<0.001			<0.001	
ベノミル	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ペンシクロン	mg/L				<0.001			<0.001	
ベンゾビシクロン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
ベンゾフェナップ	mg/L				<0.00001			<0.00001	
ベンタゾン	mg/L				<0.002			<0.002	
ペンディメタリン	mg/L				<0.003			<0.003	
ベンフラカルブ	mg/L				<0.0004			<0.0004	
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
ベンフレセート	mg/L				<0.00005			<0.00005	
ホスチアゼート	mg/L				<0.00002			<0.00002	
マラチオン(マラソン)	mg/L				<0.007			<0.007	
メコプロップ(MCPP)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
メソミル	mg/L				<0.0003			<0.0003	
メタラキシル	mg/L				<0.0006			<0.0006	
メチダチオン(DMTP)	mg/L				<0.00004			<0.00004	
メチルダイムロン	mg/L				<0.0003			<0.0003	
メトミノストロビン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
メトリブジン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
メフェナセット	mg/L				<0.0002			<0.0002	
メプロニル	mg/L				<0.001			<0.001	
モリネート	mg/L				<0.00005			<0.00005	

木佐上取水井

項　目	単　位	12月4日	1月7日	2月18日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

岩ノ下浄水池

項　目	単　位	4月24日	5月9日	6月18日	7月17日	8月20日	9月12日	10月9日	11月12日
天候	-	曇	晴	曇	晴	晴	雨	曇	曇
天候(前日)	-	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴
水温	℃	18.2	17.1	17.5	18.5	18.3	17.0	18.9	18.0
気温	℃	21.9	16.5	22.7	29.2	26.5	23.0	22.3	16.8
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.61	0.62	0.59	0.69	0.64	0.64	0.72	0.80
フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.10	0.13	0.10	0.09	0.08	0.10	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03			0.04			0.04	
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びtrans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.4	8.4	8.3	8.3	8.7	9.0	9.5	9.0
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	7.7	8.5	8.9	8.5	8.2	8.0	8.0	7.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	53	53	59	56	58	64	66	62
蒸発残留物	mg/L	98			107			109	
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02	
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
pH値	-	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.003			0.003			0.004	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008			
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001			
抱水クロラール	mg/L					<0.002			
農薬類	-				<0.1			<0.1	
残留塩素	mg/L	0.34	0.34	0.36	0.31	0.32	0.34	0.34	0.32
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	53	53	59	56	58	64	66	62
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
遊離炭酸	mg/L	10	11	11	12	13	15	17	15
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	98			107			109	
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	6.9
腐食性(ランゲリア指数)	-	-2.0			-1.9			-1.7	
従属栄養細菌	CFU/ml		8			21			4
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
水温	℃	18.2	17.1	17.5	18.5	18.3	17.0	18.9	18.0
アルカリ度	mg/L	46	46	46	50	53	57	59	55
電気伝導率	μS/cm	135	138	144	150	155	162	168	152
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
カルシウムイオン	mg/L	9.9	9.8	10	11	11	12	13	12
マグネシウムイオン	mg/L	6.9	6.8	6.9	7.2	7.5	8.1	8.4	8.0
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	11	12	12	12	12	11	11	12
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007	
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L	98			107			109	
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					<0.008			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					<0.006			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					<0.003			
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.018	0.015	0.019	0.017	0.018	0.019	0.024	0.019
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.013	0.011	0.015	0.013	0.016	0.013	0.022	0.015
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

岩ノ下浄水池

項　目	単　位	12月4日	1月7日	2月18日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	雨	晴	晴	曇	12			
天候(前日)	-	曇	晴	晴	雨	12			
水温	℃	18.9	16.8	17.8	18.5	12	18.9	16.8	18.0
気温	℃	22.2	9.5	9.3	12.0	12	29.2	9.3	19.3
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.006	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.006	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.74	0.64	0.69	0.69	12	0.80	0.59	0.67
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.13	0.12	0.08	12	0.13	0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.04			4	0.04	0.03	0.04
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びtrans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	12	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.9	8.9	8.7	9.2	12	9.5	8.3	8.8
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	8.1	8.2	8.4	8.6	12	8.9	7.7	8.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	61	60	59	60	12	66	53	59
蒸発残留物	mg/L		102			4	109	98	104
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L		<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.3	0.1	0.2
pH値	-	6.8	6.9	6.8	6.8	12	7.0	6.8	6.9
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		0.004			4	0.004	0.003	0.004
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001		2	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L			<0.002		2	<0.002	<0.002	<0.002
農薬類	-					2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.30	0.32	0.30	0.30	12	0.36	0.30	0.32
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	61	60	59	60	12	66	53	59
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	15	16	15	14	12	17	10	14
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L		102			4	109	98	104
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	6.8	6.9	6.8	6.8	12	7.0	6.8	6.9
腐食性(ランゲリア指数)	-		-1.9			4	-1.7	-2.0	-1.9
従属栄養細菌	CFU/ml			6		4	21	4	10
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
水温	℃	18.9	16.8	17.8	18.5	12	18.9	16.8	18.0
アルカリ度	mg/L	53	53	52	53	12	59	46	52
電気伝導率	μS/cm	157	159	157	160	12	168	135	153
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	1.1	1.1	1.1	1.1	12	1.1	1.0	1.1
カルシウムイオン	mg/L	12	11	11	11	12	13	9.8	11
マグネシウムイオン	mg/L	7.7	7.7	7.5	7.7	12	8.4	6.8	7.5
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	12	12	11	11	12	12	11	12
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L		102			4	109	98	104
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L			<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L			<0.006		2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.3	0.1	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.020	0.013	0.020	0.014	12	0.024	0.013	0.018
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.016	0.010	0.016	0.010	12	0.022	0.010	0.014
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

岩ノ下浄水池

項　目	単　位	4月24日	5月9日	6月18日	7月17日	8月20日	9月12日	10月9日	11月12日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L				<0.0008			<0.0008	
2,4-D(2,4-PA)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
EPN	mg/L				<0.00004			<0.00004	
MCPA	mg/L				<0.00002			<0.00002	
アシュラム	mg/L				<0.009			<0.009	
アセフェート	mg/L				<0.00006			<0.00006	
アトラジン	mg/L				<0.0001			<0.0001	
アニロホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
アミトラズ	mg/L				<0.00001			<0.00001	
アラクロール	mg/L				<0.0003			<0.0003	
イソキサチオン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
イソフェンホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
イソプロチオラン(IPT)	mg/L				<0.003			<0.003	
イプロベンホス(IBP)	mg/L				<0.0009			<0.0009	
インダノファン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
エスプロカルブ	mg/L				<0.0003			<0.0003	
エディフェンホス(EDDP)	mg/L				<0.00006			<0.00006	
エトフェンプロックス	mg/L				<0.00008			<0.00008	
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L				<0.00004			<0.00004	
エンドスルファン	mg/L				<0.0001			<0.0001	
オキサジクロメホン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
オキシン銅（有機銅）	mg/L				<0.0003			<0.0003	
オリサストロビン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
カズサホス	mg/L				<0.00005			<0.00005	
カフェンストロール	mg/L				<0.00008			<0.00008	
カルタップ	mg/L				<0.003			<0.003	
カルバリル(NAC)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
カルプロパミド	mg/L				<0.0004			<0.0004	
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L				<0.00005			<0.00005	
キノクラミン(ACN)	mg/L				<0.00005			<0.00005	
キャプタン	mg/L				<0.003			<0.003	
クミルロン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
クロメプロップ	mg/L				<0.00001			<0.00001	
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L				<0.00003			<0.00003	
クロルピリホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
クロロタロニル(TPN)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
シアナジン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
シアノホス(CYAP)	mg/L				<0.00002			<0.00002	
ジウロン(DCMU)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ジクロベニル(DBN)	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ジクロルボス(DDVP)	mg/L				<0.00008			<0.00008	
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L				<0.00004			<0.00004	
ジチオピル	mg/L				<0.00009			<0.00009	
シハロホップブチル	mg/L				<0.00005			<0.00005	
シマジン(CAT)	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ジメタメトリン	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ジメトエート	mg/L				<0.0005			<0.0005	
シメトリン	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ダイアジノン	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ダイムロン	mg/L				<0.008			<0.008	
チアジニル	mg/L				<0.00001			<0.00001	
チウラム	mg/L				<0.0002			<0.0002	
チオジカルブ	mg/L				<0.0008			<0.0008	
チオファネートメチル	mg/L				<0.003			<0.003	
チオベンカルブ	mg/L				<0.0002			<0.0002	
テフリルトリオン	mg/L				<0.00002			<0.00002	
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
トリクロピル	mg/L				<0.00006			<0.00006	
トリシクラゾール	mg/L				<0.001			<0.001	
トリフルラリン	mg/L				<0.0006			<0.0006	
ナプロパミド	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ピペロホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ピラクロニル	mg/L				<0.0001			<0.0001	
ピラゾキシフェン	mg/L				<0.00002			<0.00002	
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L				<0.00001			<0.00001	
ピリダフェンチオン	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ピリブチカルブ	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ピロキロン	mg/L				<0.0004			<0.0004	
フィプロニル	mg/L				<0.000005			<0.000005	
フェニトロチオン(MEP)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L				<0.0003			<0.0003	
フェリムゾン	mg/L				<0.0005			<0.0005	
フェンチオン(MPP)	mg/L				<0.00006			<0.00006	
フェントエート(PAP)	mg/L				<0.00007			<0.00007	
フェントラザミド	mg/L				<0.00002			<0.00002	
フサライド	mg/L				<0.001			<0.001	
ブタクロール	mg/L				<0.00005			<0.00005	
ブタミホス	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ブプロフェジン	mg/L				<0.0002			<0.0002	
フルアジナム	mg/L				<0.00001			<0.00001	
プレチラクロール	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロシミドン	mg/L				<0.0009			<0.0009	
プロチオホス	mg/L				<0.00002			<0.00002	
プロピコナゾール	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロピザミド	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロベナゾール	mg/L				<0.0005			<0.0005	
ブロモブチド	mg/L				<0.001			<0.001	
ベノミル	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ペンシクロン	mg/L				<0.001			<0.001	
ペンゾビシクロン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
ペンゾフェナップ	mg/L				<0.00001			<0.00001	
ベンタゾン	mg/L				<0.002			<0.002	
ペンディメタリン	mg/L				<0.003			<0.003	
ベンフラカルブ	mg/L				<0.0004			<0.0004	
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
ベンフレセート	mg/L				<0.00005			<0.00005	
ホスチアゼート	mg/L				<0.00002			<0.00002	
マラチオン(マラソン)	mg/L				<0.007			<0.007	
メコプロップ(MCPP)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
メソミル	mg/L				<0.0003			<0.0003	
メタラキシル	mg/L				<0.0006			<0.0006	
メチダチオン(DMTP)	mg/L				<0.00004			<0.00004	
メチルダイムロン	mg/L				<0.0003			<0.0003	
メトミノストロビン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
メトリブジン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
メフェナセット	mg/L				<0.0002			<0.0002	
メプロニル	mg/L				<0.001			<0.001	
モリネート	mg/L				<0.00005			<0.00005	

岩ノ下浄水池

項　目	単　位	12月4日	1月7日	2月18日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

幸崎郵便局

項　目	単　位	4月24日	5月9日	6月18日	7月17日	8月20日	9月12日	10月9日	11月12日
天候	-	曇	晴	曇	晴	晴	雨	曇	曇
天候(前日)	-	曇	雨	晴	晴	晴	曇	晴	晴
水温	℃	19.6	18.2	22.0	24.8	26.0	23.5	23.3	18.8
気温	℃	21.9	17.8	24.0	31.2	28.3	21.8	23.8	15.6
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.61	0.62	0.59	0.69	0.65	0.64	0.71	0.81
フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.09	0.13	0.10	0.09	0.08	0.10	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03			0.04			0.04	
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	0.01			0.03			0.03	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.4	8.2	8.4	8.3	8.7	8.9	9.6	9.1
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	7.7	8.5	8.9	8.5	8.2	8.0	8.0	7.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	54	54	62	57	59	65	67	63
蒸発残留物	mg/L	99	93	106	109	104	107	108	102
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
pH値	-	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.003			0.003			0.003	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008			
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001			
抱水クロラール	mg/L					<0.002			
農薬類	-								
残留塩素	mg/L	0.34	0.34	0.30	0.25	0.30	0.30	0.31	0.31
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	54	54	62	57	59	65	67	63
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
遊離炭酸	mg/L	8.6	9.0	9.4	9.7	11	13	13	13
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	99	93	106	109	104	107	108	102
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.8			-1.7			-1.6	
従属栄養細菌	CFU/ml		4			14			7
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
水温	℃	19.6	18.2	22.0	24.8	26.0	23.5	23.3	18.8
アルカリ度	mg/L	48	46	46	50	54	58	60	56
電気伝導率	μS/cm	136	140	145	152	157	164	169	155
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
カルシウムイオン	mg/L	10	10	11	11	11	12	13	12
マグネシウムイオン	mg/L	6.9	6.9	7.1	7.3	7.4	8.1	8.4	7.9
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	11	12	12	12	12	11	11	12
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007	
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L	99			109			108	
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					<0.008			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					<0.006			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					<0.003			
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.013	0.014	0.012	0.017	0.013	0.016	0.015	0.015
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.009	0.011	0.010	0.013	0.011	0.012	0.013	0.011
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

幸崎郵便局

項　目	単　位	12月4日	1月7日	2月18日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	雨	晴	晴	曇	12			
天候(前日)	-	曇	晴	晴	雨	12			
水温	℃	17.3	11.0	12.3	12.9	12	26.0	11.0	19.1
気温	℃	22.9	10.0	9.0	12.0	12	31.2	9.0	19.9
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		0.001			4	0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.006	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.006	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.73	0.64	0.69	0.68	12	0.81	0.59	0.67
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.14	0.12	0.08	12	0.14	0.08	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.04			4	0.04	0.03	0.04
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	12	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L		0.02			4	0.03	0.01	0.02
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.0	8.9	8.7	9.2	12	9.6	8.2	8.8
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	8.0	8.3	8.5	8.6	12	8.9	7.7	8.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	62	61	59	61	12	67	54	60
蒸発残留物	mg/L	102	109	100	103	12	109	93	104
陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					0			
フェノール類	mg/L					0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.3	0.1	0.2
pH値	-	6.9	7.0	6.9	7.0	12	7.1	6.9	7.0
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		0.004			4	0.004	0.003	0.003
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001		2	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L			<0.002		2	<0.002	<0.002	<0.002
農薬類	-					0			
残留塩素	mg/L	0.31	0.31	0.30	0.29	12	0.34	0.25	0.30
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	62	61	59	61	12	67	54	60
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	12	12	12	12	12	13	8.6	11
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	102	109	100	103	12	109	93	104
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	6.9	7.0	6.9	7.0	12	7.1	6.9	7.0
腐食性(ランゲリア指数)	-		-1.8			4	-1.6	-1.8	-1.7
従属栄養細菌	CFU/ml			6		4	14	4	8
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
水温	℃	17.3	11.0	12.3	12.9	12	26.0	11.0	19.1
アルカリ度	mg/L	55	55	52	54	12	60	46	53
電気伝導率	μS/cm	159	160	158	161	12	169	136	155
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	1.1	1.1	1.2	1.1	12	1.2	1.0	1.1
カルシウムイオン	mg/L	12	12	12	12	12	13	10	12
マグネシウムイオン	mg/L	7.7	7.7	7.4	7.7	12	8.4	6.9	7.5
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	11	12	11	11	12	12	11	12
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L		109			4	109	99	106
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L			<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L			<0.006		2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.3	0.1	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.012	0.011	0.016	0.013	12	0.017	0.011	0.014
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.011	0.008	0.011	0.010	12	0.013	0.008	0.011
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

２．６ 野津原東部浄水場系

野津原東部着水井

項 目	単 位	4月17日	5月23日	6月25日	7月3日	8月14日	9月25日	10月22日	11月27日
天候	-	雨	雨	晴	雨	晴	曇	晴	曇
天候(前日)	-	晴	曇	晴	曇	曇	曇	晴	曇
水温	℃	14.7	17.5	18.4	19.1	23.0	22.0	21.1	16.7
気温	℃	17.4	18.0	26.3	25.3	28.1	21.8	18.1	13.5
一般細菌	CFU/ml	1	2	2	2	0	13	5	4
大腸菌	-	不検出	不検出	検出	不検出	不検出	不検出	検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L			0.003			0.002		
六価クロム化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.007
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.66	0.73	0.77	0.76	0.65	0.72	0.86	0.70
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.09	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.18			0.13		
四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001		
塩素酸	mg/L								
クロロ酢酸	mg/L								
クロロホルム	mg/L								
ジクロロ酢酸	mg/L								
ジブロモクロロメタン	mg/L								
臭素酸	mg/L								
総トリハロメタン	mg/L								
トリクロロ酢酸	mg/L								
ブロモジクロロメタン	mg/L								
ブロモホルム	mg/L								
ホルムアルデヒド	mg/L								
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	17	18	15	15	14	14	12	14
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	16	14	10	9.8	9.8	9.2	10	16
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	80	85	78	75	74	77	69	77
蒸発残留物	mg/L			163			153		
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02		
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005		
フェノール類	mg/L			<0.0005			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
pH値	-	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3
味	-								
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004		
トルエン	mg/L			<0.04			<0.04		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
亜塩素酸	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	mg/L								
抱水クロラール	mg/L								
農薬類	-			<0.1			<0.1		
残留塩素	mg/L								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	80	85	78	75	74	77	69	77
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
遊離炭酸	mg/L	4.4	5.7	5.8	6.4	6.3	7.3	6.0	5.3
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03		
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L			163			153		
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3
腐食性(ランゲリア指数)	-			-1.0			-1.1		
従属栄養細菌	CFU/ml								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
水温	℃	14.7	17.5	18.4	19.1	23.0	22.0	21.1	16.7
アルカリ度	mg/L	72	80	78	75	73	77	64	67
電気伝導率	μS/cm	218	234	221	212	207	213	190	217
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.1	3.5	3.5	3.4	3.7	3.8	3.4	3.2
カルシウムイオン	mg/L	20	21	20	19	19	20	17	20
マグネシウムイオン	mg/L	7.1	7.7	6.8	6.6	6.5	6.9	6.1	6.8
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1
硫酸イオン	mg/L	17	22	19	18	17	17	14	16
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007		
溶存マンガン	mg/L			<0.005			<0.005		
溶解性物質	mg/L			163			153		
浮遊物質(SS)	mg/L			<1			<1		
キシレン	mg/L			<0.04			<0.04		
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03		
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006		
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L								
ジブロモアセトニトリル	mg/L								
トリクロロアセトニトリル	mg/L								
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.036	0.042	0.048	0.042	0.038	0.037	0.029	0.031
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.030	0.035	0.040	0.036	0.033	0.031	0.025	0.026
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	<1	<1	8	4	3	<1	4	1
大腸菌群(定性)	-								
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0

野津原東部着水井

項　目	単　位	12月18日	1月22日	2月4日	3月12日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	晴	晴	晴	晴	12			
天候(前日)	-	晴	晴	晴	雨	12			
水温	℃	13.5	10.5	10.4	11.9	12	23.0	10.4	16.6
気温	℃	9.0	8.1	12.6	12.9	12	28.1	8.1	17.6
一般細菌	CFU/ml	1	3	2	11	12	13	0	4
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002			0.002	4	0.003	0.002	0.002
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.007	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.73	0.73	0.74	0.89	12	0.89	0.65	0.74
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.09	0.09	0.08	12	0.12	0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.18			0.16	4	0.18	0.13	0.16
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L					0			
クロロ酢酸	mg/L					0			
クロロホルム	mg/L					0			
ジクロロ酢酸	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
臭素酸	mg/L					0			
総トリハロメタン	mg/L					0			
トリクロロ酢酸	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
ブロモホルム	mg/L					0			
ホルムアルデヒド	mg/L					0			
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			0.01	4	0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	16	17	18	15	12	18	12	15
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	17	19	20	12	12	20	9.2	14
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	84	88	89	66	12	89	66	78
蒸発残留物	mg/L	165			140	4	165	140	155
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.4	12	0.4	0.3	0.3
pH値	-	7.4	7.5	7.5	7.4	12	7.5	7.2	7.4
味	-					0			
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	12	0.8	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L	0.0002			<0.0002	4	0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					0			
亜塩素酸	mg/L					0			
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
抱水クロラール	mg/L					0			
農薬類	-					2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L					0			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	84	88	89	66	12	89	66	78
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	4.4	4.3	3.6	3.8	12	7.3	3.6	5.3
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	165			140	4	165	140	155
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.4	7.5	7.5	7.4	12	7.5	7.2	7.4
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.0			-1.2	4	-1.0	-1.2	-1.1
従属栄養細菌	CFU/ml					0			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			0.01	4	0.01	<0.01	<0.01
水温	℃	13.5	10.5	10.4	11.9	12	23.0	10.4	16.6
アルカリ度	mg/L	72	77	77	64	12	80	64	73
電気伝導率	μS/cm	239	250	259	202	12	259	190	222
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.1	2.9	2.8	2.7	12	3.8	2.7	3.3
カルシウムイオン	mg/L	21	23	23	17	12	23	17	20
マグネシウムイオン	mg/L	7.4	7.8	7.9	6.0	12	7.9	6.0	7.0
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	19	19	20	15	12	22	14	18
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
溶解性物質	mg/L	165			140	4	165	140	155
浮遊物質(SS)	mg/L	<1			<1	4	<1	<1	<1
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					0			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.4	12	0.4	0.3	0.3
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.038	0.030	0.036	0.058	12	0.058	0.029	0.039
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.034	0.025	0.032	0.047	12	0.047	0.025	0.033
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	3	<1	<1	41	12	41	<1	5
大腸菌群(定性)	-					0			
クリプトスポリジウム	個/10L			0		2	0	0	0
ジアルジア	個/10L			0		2	0	0	0
大腸菌(定量)	MPN/100ml	<1	<1	<1	<1	12	1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	0	0	0	0	12	0	0	0

野津原東部着水井

項　目	単　位	4月17日	5月23日	6月25日	7月3日	8月14日	9月25日	10月22日	11月27日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L			<0.0008			<0.0008		
2,4-D(2,4-PA)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
EPN	mg/L			<0.00004			<0.00004		
MCPA	mg/L			<0.00002			<0.00002		
アシュラム	mg/L			<0.009			<0.009		
アセフェート	mg/L			<0.00006			<0.00006		
アトラジン	mg/L			<0.0001			<0.0001		
アニロホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
アミトラズ	mg/L			<0.00001			<0.00001		
アラクロール	mg/L			<0.0003			<0.0003		
イソキサチオン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
イソフェンホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
イソプロチオラン(IPT)	mg/L			<0.003			<0.003		
イプロベンホス(IBP)	mg/L			<0.0009			<0.0009		
インダノファン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
エスプロカルブ	mg/L			<0.0003			<0.0003		
エディフェンホス(EDDP)	mg/L			<0.00006			<0.00006		
エトフェンプロックス	mg/L			<0.00008			<0.00008		
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L			<0.00004			<0.00004		
エンドスルファン	mg/L			<0.0001			<0.0001		
オキサジクロメホン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
オキシン銅（有機銅）	mg/L			<0.0003			<0.0003		
オリサストロビン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
カズサホス	mg/L			<0.00005			<0.00005		
カフェンストロール	mg/L			<0.00008			<0.00008		
カルタップ	mg/L			<0.003			<0.003		
カルバリル(NAC)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
カルプロパミド	mg/L			<0.0004			<0.0004		
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L			<0.00005			<0.00005		
キノクラミン(ACN)	mg/L			<0.00005			<0.00005		
キャプタン	mg/L			<0.003			<0.003		
クミルロン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
クロメプロップ	mg/L			<0.00001			<0.00001		
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L			<0.00003			<0.00003		
クロルピリホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
クロロタロニル(TPN)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
シアナジン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
シアノホス(CYAP)	mg/L			<0.00002			<0.00002		
ジウロン(DCMU)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ジクロベニル(DBN)	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ジクロルボス(DDVP)	mg/L			<0.00008			<0.00008		
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L			<0.00004			<0.00004		
ジチオピル	mg/L			<0.00009			<0.00009		
シハロホップブチル	mg/L			<0.00005			<0.00005		
シマジン(CAT)	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ジメタメトリン	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ジメトエート	mg/L			<0.0005			<0.0005		
シメトリン	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ダイアジノン	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ダイムロン	mg/L			<0.008			<0.008		
チアジニル	mg/L			<0.00001			<0.00001		
チウラム	mg/L			<0.0002			<0.0002		
チオジカルブ	mg/L			<0.0008			<0.0008		
チオファネートメチル	mg/L			<0.003			<0.003		
チオベンカルブ	mg/L			<0.0002			<0.0002		
テフリルトリオン	mg/L			<0.00002			<0.00002		
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
トリクロピル	mg/L			<0.00006			<0.00006		
トリシクラゾール	mg/L			<0.001			<0.001		
トリフルラリン	mg/L			<0.0006			<0.0006		
ナプロパミド	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ピペロホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ピラクロニル	mg/L			<0.0001			<0.0001		
ピラゾキシフェン	mg/L			<0.00002			<0.00002		
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L			<0.00001			<0.00001		
ピリダフェンチオン	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ピリブチカルブ	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ピロキロン	mg/L			<0.0004			<0.0004		
フィプロニル	mg/L			<0.000005			<0.000005		
フェニトロチオン(MEP)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L			<0.0003			<0.0003		
フェリムゾン	mg/L			<0.0005			<0.0005		
フェンチオン(MPP)	mg/L			<0.00006			<0.00006		
フェントエート(PAP)	mg/L			<0.00007			<0.00007		
フェントラザミド	mg/L			<0.00002			<0.00002		
フサライド	mg/L			<0.001			<0.001		
ブタクロール	mg/L			<0.00005			<0.00005		
ブタミホス	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ブプロフェジン	mg/L			<0.0002			<0.0002		
フルアジナム	mg/L			<0.00001			<0.00001		
プレチラクロール	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロシミドン	mg/L			<0.0009			<0.0009		
プロチオホス	mg/L			<0.00002			<0.00002		
プロピコナゾール	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロピザミド	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロベナゾール	mg/L			<0.0005			<0.0005		
ブロモブチド	mg/L			<0.001			<0.001		
ベノミル	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ペンシクロン	mg/L			<0.001			<0.001		
ベンゾビシクロン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
ベンゾフェナップ	mg/L			<0.00001			<0.00001		
ベンタゾン	mg/L			<0.002			<0.002		
ペンディメタリン	mg/L			<0.003			<0.003		
ベンフラカルブ	mg/L			<0.0004			<0.0004		
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
ベンフレセート	mg/L			<0.00005			<0.00005		
ホスチアゼート	mg/L			<0.00002			<0.00002		
マラチオン(マラソン)	mg/L			<0.007			<0.007		
メコプロップ(MCPP)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
メソミル	mg/L			<0.0003			<0.0003		
メタラキシル	mg/L			<0.0006			<0.0006		
メチダチオン(DMTP)	mg/L			<0.00004			<0.00004		
メチルダイムロン	mg/L			<0.0003			<0.0003		
メトミノストロビン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
メトリブジン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
メフェナセット	mg/L			<0.0002			<0.0002		
メプロニル	mg/L			<0.001			<0.001		
モリネート	mg/L			<0.00005			<0.00005		

野津原東部着水井

項　目	単　位	12月18日	1月22日	2月4日	3月12日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

野津原東部浄水池

項　目	単　位	4月17日	5月23日	6月25日	7月3日	8月14日	9月25日	10月22日	11月27日
天候	-	雨	雨	晴	雨	晴	曇	晴	曇
天候(前日)	-	晴	曇	晴	曇	曇	曇	晴	曇
水温	℃	15.0	18.5	19.5	20.5	23.8	22.8	21.0	16.5
気温	℃	17.4	18.0	26.3	25.3	28.1	21.8	18.1	13.5
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	1	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L			0.002			0.002		
六価クロム化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.007
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.65	0.72	0.76	0.75	0.65	0.72	0.86	0.72
フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.13			0.12		
四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001		
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.01			0.02		
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	17	18	16	15	14	14	12	14
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	16	15	11	10	10	9.6	10	16
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	79	86	78	76	74	77	68	78
蒸発残留物	mg/L			163			154		
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02		
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005		
フェノール類	mg/L			<0.0005					
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
pH値	-	7.4	7.3	7.5	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004		
トルエン	mg/L			<0.04			<0.04		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
抱水クロラール	mg/L				<0.002				
農薬類	-			<0.1			<0.1		
残留塩素	mg/L	0.45	0.40	0.52	0.51	0.48	0.49	0.40	0.39
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	79	86	78	76	74	77	68	78
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
遊離炭酸	mg/L	4.4	5.1	5.6	5.7	5.8	6.4	5.2	4.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03		
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L			163			154		
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.4	7.3	7.5	7.4	7.3	7.2	7.3	7.4
腐食性(ランゲリア指数)	-			-0.8			-1.1		
従属栄養細菌	CFU/ml	7			10			10	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.01			0.02		
水温	℃	15.0	18.5	19.5	20.5	23.8	22.8	21.0	16.5
アルカリ度	mg/L	72	80	79	74	74	77	65	68
電気伝導率	μS/cm	219	236	223	213	209	214	191	219
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.1	3.6	3.5	3.5	3.8	3.8	3.4	3.2
カルシウムイオン	mg/L	20	22	20	19	19	20	17	20
マグネシウムイオン	mg/L	7.0	7.7	6.8	6.6	6.5	6.8	6.0	6.8
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	17	22	19	18	18	17	14	16
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007		
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L			163			154		
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L			<0.04			<0.04		
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03		
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006		
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L				<0.008				
ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006				
トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.003				
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.027	0.031	0.034	0.039	0.025	0.026	0.021	0.023
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.021	0.024	0.028	0.032	0.021	0.021	0.017	0.018
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

野津原東部浄水池

項　目	単　位	12月18日	1月22日	2月4日	3月12日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	晴	晴	晴	晴	12			
天候(前日)	-	晴	晴	晴	雨	12			
水温	℃	14.0	11.1	10.7	12.2	12	23.8	10.7	17.1
気温	℃	9.0	8.1	12.6	12.9	12	28.1	8.1	17.6
一般細菌	CFU/ml	0	0	1	1	12	1	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002			0.002	4	0.002	0.002	0.002
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.007	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.73	0.73	0.74	0.90	12	0.90	0.65	0.74
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.09	0.09	0.07	12	0.12	0.07	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.17			0.16	4	0.17	0.12	0.14
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	12	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.02	4	0.02	0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	16	17	18	15	12	18	12	16
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	18	19	21	13	12	21	9.6	14
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	84	88	89	66	12	89	66	79
蒸発残留物	mg/L	165			141	4	165	141	156
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005	3	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.3
pH値	-	7.4	7.5	7.5	7.4	12	7.5	7.2	7.4
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		<0.008			2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L		<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L		<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
農薬類	-					2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.45	0.41	0.41	0.47	12	0.52	0.39	0.45
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	84	88	89	66	12	89	66	79
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	4.5	4.0	3.6	3.6	12	6.4	3.6	4.9
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	165			141	4	165	141	156
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.4	7.5	7.5	7.4	12	7.5	7.2	7.4
腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.0			-1.2	4	-0.8	-1.2	-1.0
従属栄養細菌	CFU/ml		16			4	16	7	11
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.02	4	0.02	0.01	0.02
水温	℃	14.0	11.1	10.7	12.2	12	23.8	10.7	17.1
アルカリ度	mg/L	73	78	77	64	12	80	64	73
電気伝導率	μS/cm	240	251	265	204	12	265	191	224
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.1	3.0	2.8	2.6	12	3.8	2.6	3.3
カルシウムイオン	mg/L	21	22	23	17	12	23	17	20
マグネシウムイオン	mg/L	7.5	7.8	8.0	6.0	12	8.0	6.0	7.0
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	19	19	20	15	12	22	14	18
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L	165			141	4	165	141	156
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L		<0.008			2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L		<0.006			2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003			2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.3
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.024	0.023	0.025	0.037	12	0.039	0.021	0.028
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.019	0.018	0.020	0.030	12	0.032	0.017	0.022
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

野津原東部浄水池

項　目	単　位	4月17日	5月23日	6月25日	7月3日	8月14日	9月25日	10月22日	11月27日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L			<0.0008			<0.0008		
2,4-D(2,4-PA)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
EPN	mg/L			<0.00004			<0.00004		
MCPA	mg/L			<0.00002			<0.00002		
アシュラム	mg/L			<0.009			<0.009		
アセフェート	mg/L			<0.00006			<0.00006		
アトラジン	mg/L			<0.0001			<0.0001		
アニロホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
アミトラズ	mg/L			<0.00001			<0.00001		
アラクロール	mg/L			<0.0003			<0.0003		
イソキサチオン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
イソフェンホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
イソプロチオラン(IPT)	mg/L			<0.003			<0.003		
イプロベンホス(IBP)	mg/L			<0.0009			<0.0009		
インダノファン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
エスプロカルブ	mg/L			<0.0003			<0.0003		
エディフェンホス(EDDP)	mg/L			<0.00006			<0.00006		
エトフェンプロックス	mg/L			<0.00008			<0.00008		
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L			<0.00004			<0.00004		
エンドスルファン	mg/L			<0.0001			<0.0001		
オキサジクロメホン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
オキシン銅（有機銅）	mg/L			<0.0003			<0.0003		
オリサストロビン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
カズサホス	mg/L			<0.00005			<0.00005		
カフェンストロール	mg/L			<0.00008			<0.00008		
カルタップ	mg/L			<0.003			<0.003		
カルバリル(NAC)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
カルプロパミド	mg/L			<0.0004			<0.0004		
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L			<0.00005			<0.00005		
キノクラミン(ACN)	mg/L			<0.00005			<0.00005		
キャプタン	mg/L			<0.003			<0.003		
クミルロン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
クロメプロップ	mg/L			<0.00001			<0.00001		
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L			<0.00003			<0.00003		
クロルピリホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
クロロタロニル(TPN)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
シアナジン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
シアノホス(CYAP)	mg/L			<0.00002			<0.00002		
ジウロン(DCMU)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ジクロベニル(DBN)	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ジクロルボス(DDVP)	mg/L			<0.00008			<0.00008		
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L			<0.00004			<0.00004		
ジチオピル	mg/L			<0.00009			<0.00009		
シハロホップブチル	mg/L			<0.00005			<0.00005		
シマジン(CAT)	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ジメタメトリン	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ジメトエート	mg/L			<0.0005			<0.0005		
シメトリン	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ダイアジノン	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ダイムロン	mg/L			<0.008			<0.008		
チアジニル	mg/L			<0.00001			<0.00001		
チウラム	mg/L			<0.0002			<0.0002		
チオジカルブ	mg/L			<0.0008			<0.0008		
チオファネートメチル	mg/L			<0.003			<0.003		
チオベンカルブ	mg/L			<0.0002			<0.0002		
テフリルトリオン	mg/L			<0.00002			<0.00002		
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
トリクロピル	mg/L			<0.00006			<0.00006		
トリシクラゾール	mg/L			<0.001			<0.001		
トリフルラリン	mg/L			<0.0006			<0.0006		
ナプロパミド	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ピペロホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ピラクロニル	mg/L			<0.0001			<0.0001		
ピラゾキシフェン	mg/L			<0.00002			<0.00002		
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L			<0.00001			<0.00001		
ピリダフェンチオン	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ピリプチカルブ	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ピロキロン	mg/L			<0.0004			<0.0004		
フィプロニル	mg/L			<0.000005			<0.000005		
フェニトロチオン(MEP)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L			<0.0003			<0.0003		
フェリムゾン	mg/L			<0.0005			<0.0005		
フェンチオン(MPP)	mg/L			<0.00006			<0.00006		
フェントエート(PAP)	mg/L			<0.00007			<0.00007		
フェントラザミド	mg/L			<0.00002			<0.00002		
フサライド	mg/L			<0.001			<0.001		
ブタクロール	mg/L			<0.00005			<0.00005		
ブタミホス	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ブプロフェジン	mg/L			<0.0002			<0.0002		
フルアジナム	mg/L			<0.00001			<0.00001		
プレチラクロール	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロシミドン	mg/L			<0.0009			<0.0009		
プロチオホス	mg/L			<0.00002			<0.00002		
プロピコナゾール	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロピザミド	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロベナゾール	mg/L			<0.0005			<0.0005		
ブロモブチド	mg/L			<0.001			<0.001		
ベノミル	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ペンシクロン	mg/L			<0.001			<0.001		
ベンゾビシクロン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
ベンゾフェナップ	mg/L			<0.00001			<0.00001		
ベンタゾン	mg/L			<0.002			<0.002		
ペンディメタリン	mg/L			<0.003			<0.003		
ベンフラカルブ	mg/L			<0.0004			<0.0004		
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
ベンフレセート	mg/L			<0.00005			<0.00005		
ホスチアゼート	mg/L			<0.00002			<0.00002		
マラチオン(マラソン)	mg/L			<0.007			<0.007		
メコプロップ(MCPP)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
メソミル	mg/L			<0.0003			<0.0003		
メタラキシル	mg/L			<0.0006			<0.0006		
メチダチオン(DMTP)	mg/L			<0.00004			<0.00004		
メチルダイムロン	mg/L			<0.0003			<0.0003		
メトミノストロビン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
メトリブジン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
メフェナセット	mg/L			<0.0002			<0.0002		
メプロニル	mg/L			<0.001			<0.001		
モリネート	mg/L			<0.00005			<0.00005		

野津原東部浄水池

項　目	単　位	12月18日	1月22日	2月4日	3月12日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

大分県立看護科学大学職員宿舎

項　目	単　位	4月17日	5月23日	6月25日	7月3日	8月14日	9月25日	10月22日	11月27日
天候	-	雨	雨	晴	雨	晴	曇	晴	曇
天候(前日)	-	晴	曇	晴	曇	曇	曇	晴	曇
水温	℃	17.1	21.8	22.5	24.5	29.5	24.1	21.8	16.6
気温	℃	14.9	17.8	27.8	25.0	31.0	22.2	18.5	13.5
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L			0.002			0.002		
六価クロム化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.007
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.65	0.75	0.71	0.77	0.67	0.70	0.87	0.71
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.13			0.12		
四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001		
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.01			0.02		
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	17	18	16	16	14	14	11	14
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	16	14	11	10	10	9.9	9.0	16
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	78	81	81	77	73	78	65	78
蒸発残留物	mg/L	166	163	171	158	154	157	133	152
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
pH値	-	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004		
トルエン	mg/L			<0.04			<0.04		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
抱水クロラール	mg/L				<0.002				
農薬類	-								
残留塩素	mg/L	0.33	0.24	0.31	0.35	0.29	0.30	0.31	0.28
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	78	81	81	77	73	78	65	78
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
遊離炭酸	mg/L	3.4	3.2	4.1	3.7	3.7	5.8	4.5	4.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03		
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	166	163	171	158	154	157	133	152
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.5	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4	7.5	7.5
腐食性(ランゲリア指数)	-			-0.7			-0.9		
従属栄養細菌	CFU/ml	14			8			22	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.01			0.02		
水温	℃	17.1	21.8	22.5	24.5	29.5	24.1	21.8	16.6
アルカリ度	mg/L	71	77	80	74	72	78	62	68
電気伝導率	μS/cm	217	227	239	215	205	218	182	218
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.0	3.3	3.6	3.5	3.7	3.9	3.3	3.2
カルシウムイオン	mg/L	20	20	21	20	19	20	17	20
マグネシウムイオン	mg/L	6.9	7.3	7.1	6.7	6.4	6.9	5.7	6.8
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	17	20	20	18	17	18	13	16
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007		
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L			171			157		
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L			<0.04			<0.04		
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03		
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006		
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L				<0.008				
ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006				
トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.003				
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.025	0.029	0.035	0.033	0.025	0.024	0.021	0.027
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.018	0.022	0.027	0.025	0.020	0.019	0.016	0.023
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

大分県立看護科学大学職員宿舎

項　目	単　位	12月18日	1月22日	2月4日	3月12日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	晴	晴	晴	晴	12			
天候(前日)	-	晴	晴	晴	雨	12			
水温	℃	12.8	11.2	11.5	12.6	12	29.5	11.2	18.8
気温	℃	10.5	9.2	13.9	14.5	12	31.0	9.2	18.2
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002			0.002	4	0.002	0.002	0.002
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.007	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.72	0.74	0.70	0.86	12	0.87	0.65	0.74
フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.09	0.09	0.07	12	0.12	0.07	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.17			0.17	4	0.17	0.12	0.15
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	12	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.01	4	0.02	0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	16	17	18	16	12	18	11	16
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	17	19	20	15	12	20	9.0	14
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	85	88	89	71	12	89	65	79
蒸発残留物	mg/L	165	165	172	140	12	172	133	158
陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					0			
フェノール類	mg/L					0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.3
pH値	-	7.5	7.6	7.6	7.5	12	7.6	7.4	7.5
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		<0.008			2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L		<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L		<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
農薬類	-					0			
残留塩素	mg/L	0.29	0.32	0.32	0.35	12	0.35	0.24	0.31
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	85	88	89	71	12	89	65	79
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	4.5	3.9	2.7	2.7	12	5.8	2.7	3.9
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	165	165	172	140	12	172	133	158
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.5	7.6	7.6	7.5	12	7.6	7.4	7.5
腐食性(ランゲリア指数)	-	-0.9			-1.0	4	-0.7	-1.0	-0.9
従属栄養細菌	CFU/ml		8			4	22	8	13
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.01	4	0.02	0.01	0.01
水温	℃	12.8	11.2	11.5	12.6	12	29.5	11.2	18.8
アルカリ度	mg/L	73	76	79	68	12	80	62	73
電気伝導率	μS/cm	241	254	265	217	12	265	182	225
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.1	3.0	2.8	2.7	12	3.9	2.7	3.3
カルシウムイオン	mg/L	22	22	23	18	12	23	17	20
マグネシウムイオン	mg/L	7.5	7.8	8.0	6.4	12	8.0	5.7	7.0
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	19	19	20	16	12	20	13	18
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L	165			149	4	171	149	160
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L		<0.008			2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L		<0.006			2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003			2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.3	12	0.3	0.2	0.3
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.022	0.021	0.021	0.035	12	0.035	0.021	0.026
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.017	0.018	0.017	0.027	12	0.027	0.016	0.021
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

２．７　野津原西部第2浄水場系

野津原西部第2着水井

項　目	単　位	4月10日	5月14日	6月12日	7月10日	8月7日	9月18日	10月16日	11月6日
天候	-	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴
天候(前日)	-	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴
水温	℃	12.2	16.5	18.0	18.5	21.5	20.0	16.8	15.5
気温	℃	22.8	22.3	19.5	26.5	28.0	25.5	17.2	19.0
一般細菌	CFU/ml	54	150	640	480	2500	370	350	450
大腸菌	-	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.31	0.34	0.33	0.35	0.33	0.40	0.40	0.30
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	<0.05	0.07	<0.05	0.06	0.08	0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L								
クロロ酢酸	mg/L								
クロロホルム	mg/L								
ジクロロ酢酸	mg/L								
ジブロモクロロメタン	mg/L								
臭素酸	mg/L								
総トリハロメタン	mg/L								
トリクロロ酢酸	mg/L								
ブロモジクロロメタン	mg/L								
ブロモホルム	mg/L								
ホルムアルデヒド	mg/L								
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.10			0.15			0.03
鉄及びその化合物	mg/L		0.08			0.12			<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.4	4.2	4.1	3.6	4.7	4.5	4.3	4.7
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			0.011			<0.005
塩化物イオン	mg/L	2.1	2.2	2.4	2.1	2.4	2.2	2.2	2.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	23	21	21	16	24	23	21	24
蒸発残留物	mg/L		66			70			71
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
pH値	-	7.6	7.5	7.6	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6
味	-								
臭気	-	硫化水素臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
色度	度	1.0	1.9	4.4	2.5	2.9	2.3	1.9	1.5
濁度	度	0.5	1.2	2.9	1.8	1.7	1.5	1.0	0.5
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
亜塩素酸	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	mg/L								
抱水クロラール	mg/L								
農薬類	-		<0.1			<0.1			
残留塩素	mg/L								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	23	21	21	16	24	23	21	24
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			0.011			<0.005
遊離炭酸	mg/L	1.4	1.1	1.3	1.5	1.7	1.1	1.2	0.7
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	3	3	5	3	3	1	1	1
蒸発残留物	mg/L		66			70			71
濁度	度	0.5	1.2	2.9	1.8	1.7	1.5	1.0	0.5
pH値	-	7.6	7.5	7.6	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6
腐食性(ランゲリア指数)	-		-1.9			-1.6			-1.7
従属栄養細菌	CFU/ml								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.10			0.15			0.03
水温	℃	12.2	16.5	18.0	18.5	21.5	20.0	16.8	15.5
アルカリ度	mg/L	29	22	21	17	28	26	23	27
電気伝導率	μS/cm	66	62	63	52	73	69	65	71
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	0.9	1.0	1.0	0.9	1.1	1.1	1.0	1.0
カルシウムイオン	mg/L	6.2	5.8	5.8	4.3	6.6	6.3	5.8	6.7
マグネシウムイオン	mg/L	1.8	1.6	1.5	1.2	1.8	1.7	1.5	1.8
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	4.0	4.4	4.8	4.3	4.4	4.0	4.0	4.0
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			<0.007			<0.007
溶存マンガン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
溶解性物質	mg/L		64			68			69
浮遊物質(SS)	mg/L		2			3			2
キシレン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L								
ジブロモアセトニトリル	mg/L								
トリクロロアセトニトリル	mg/L								
クロロホルム生成能	mg/L		0.008						0.016
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L		<0.01						<0.01
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L		<0.003						<0.003
ブロモホルム生成能	mg/L		<0.009						<0.009
総トリハロメタン生成能	mg/L		<0.01						0.02
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.3	0.3	0.9	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.064	0.075	0.163	0.082	0.087	0.076	0.074	0.065
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.060	0.066	0.147	0.073	0.079	0.070	0.067	0.059
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	2900	2000	3400	4200	2900	3000	2400	1300
大腸菌群(定性)	-								
クリプトスポリジウム	個/10L				0				
ジアルジア	個/10L				0				
大腸菌(定量)	MPN/100ml	58	120	130	140	72	43	180	47
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	0	5	8	1	2	4	3	1

野津原西部第2着水井

項　目	単　位	12月11日	1月15日	2月25日	3月5日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	雨	曇	曇	晴	12			
天候(前日)	-	曇	晴	曇	曇	12			
水温	℃	10.5	8.4	10.2	10.0	12	21.5	8.4	14.8
気温	℃	8.7	8.4	9.8	10.0	12	28.0	8.4	18.1
一般細菌	CFU/ml	96	44	35	68	12	2500	35	440
大腸菌	-	検出	検出	不検出	検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.005	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.32	0.32	0.31	0.35	12	0.40	0.30	0.34
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.10	0.08	<0.05	12	0.10	<0.05	0.06
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びtrans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L					0			
クロロ酢酸	mg/L					0			
クロロホルム	mg/L					0			
ジクロロ酢酸	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
臭素酸	mg/L					0			
総トリハロメタン	mg/L					0			
トリクロロ酢酸	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
ブロモホルム	mg/L					0			
ホルムアルデヒド	mg/L					0			
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.01		4	0.15	0.01	0.07
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03		4	0.12	<0.03	0.05
銅及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.7	4.5	4.3	3.7	12	4.7	3.6	4.3
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	0.011	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	2.4	2.1	2.1	2.1	12	2.4	2.1	2.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	25	25	22	18	12	25	16	22
蒸発残留物	mg/L			62		4	71	62	67
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.5	12	0.9	0.3	0.5
pH値	-	7.5	7.5	7.5	7.5	12	7.6	7.4	7.5
味	-					0			
臭気	-	無臭	藻臭	無臭	藻臭	12			
色度	度	1.3	1.1	1.1	2.2	12	4.4	1.0	2.0
濁度	度	0.2	0.3	0.3	1.3	12	2.9	0.2	1.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					0			
亜塩素酸	mg/L					0			
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
抱水クロラール	mg/L					0			
農薬類	-					2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L					0			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	25	25	22	18	12	25	16	22
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	0.011	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	1.4	1.1	1.1	1.6	12	1.7	0.7	1.3
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	<1	1	<1	1	12	5	<1	2
蒸発残留物	mg/L			62		4	71	62	67
濁度	度	0.2	0.3	0.3	1.3	12	2.9	0.2	1.1
pH値	-	7.5	7.5	7.5	7.5	12	7.6	7.4	7.5
腐食性(ランゲリア指数)	-			-1.9		4	-1.6	-1.9	-1.8
従属栄養細菌	CFU/ml					0			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.01		4	0.15	0.01	0.07
水温	℃	10.5	8.4	10.2	10.0	12	21.5	8.4	14.8
アルカリ度	mg/L	28	27	24	18	12	29	17	24
電気伝導率	μS/cm	72	73	67	56	12	73	52	66
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	0.9	0.8	0.9	0.8	12	1.1	0.8	1.0
カルシウムイオン	mg/L	6.9	6.9	6.3	5.0	12	6.9	4.3	6.0
マグネシウムイオン	mg/L	1.9	1.8	1.7	1.3	12	1.9	1.2	1.6
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	4.3	4.2	4.2	4.3	12	4.8	4.0	4.2
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
溶解性物質	mg/L			61		4	69	61	66
浮遊物質(SS)	mg/L			<1		4	3	<1	2
キシレン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					0			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
クロロホルム生成能	mg/L					2	0.016	0.008	0.012
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					2	<0.01	<0.01	<0.01
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム生成能	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
総トリハロメタン生成能	mg/L					2	0.02	<0.01	0.01
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.4	12	0.9	0.3	0.4
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.058	0.047	0.060	0.081	12	0.163	0.047	0.078
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.052	0.042	0.052	0.073	12	0.147	0.042	0.070
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	920	870	1600	2000	12	4200	870	2300
大腸菌群(定性)	-					0			
クリプトスポリジウム	個/10L		0			2	0	0	0
ジアルジア	個/10L		0			2	0	0	0
大腸菌(定量)	MPN/100ml	58	6	<1	8	12	180	<1	72
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	2	0	0	5	12	8	0	3

野津原西部第2着水井

項　目	単　位	4月10日	5月14日	6月12日	7月10日	8月7日	9月18日	10月16日	11月6日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L		<0.0008			<0.0008			
2,4-D(2,4-PA)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
EPN	mg/L		<0.00004			<0.00004			
MCPA	mg/L		<0.00002			<0.00002			
アシュラム	mg/L		<0.009			<0.009			
アセフェート	mg/L		<0.00006			<0.00006			
アトラジン	mg/L		<0.0001			<0.0001			
アニロホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
アミトラズ	mg/L		<0.00001			<0.00001			
アラクロール	mg/L		<0.0003			<0.0003			
イソキサチオン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
イソフェンホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
イソプロチオラン(IPT)	mg/L		<0.003			<0.003			
イプロベンホス(IBP)	mg/L		<0.0009			<0.0009			
インダノファン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
エスプロカルブ	mg/L		<0.0003			<0.0003			
エディフェンホス(EDDP)	mg/L		<0.00006			<0.00006			
エトフェンプロックス	mg/L		<0.00008			<0.00008			
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L		<0.00004			<0.00004			
エンドスルファン	mg/L		<0.0001			<0.0001			
オキサジクロメホン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
オキシン銅（有機銅）	mg/L		<0.0003			<0.0003			
オリサストロビン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
カズサホス	mg/L		<0.00005			<0.00005			
カフェンストロール	mg/L		<0.00008			<0.00008			
カルタップ	mg/L		<0.003			<0.003			
カルバリル(NAC)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
カルプロパミド	mg/L		<0.0004			<0.0004			
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L		<0.00005			<0.00005			
キノクラミン(ACN)	mg/L		<0.00005			<0.00005			
キャプタン	mg/L		<0.003			<0.003			
クミルロン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
クロメプロップ	mg/L		<0.00001			<0.00001			
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L		<0.00003			<0.00003			
クロルピリホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
クロロタロニル(TPN)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
シアナジン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
シアノホス(CYAP)	mg/L		<0.00002			<0.00002			
ジウロン(DCMU)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ジクロベニル(DBN)	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ジクロルボス(DDVP)	mg/L		<0.00008			<0.00008			
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L		<0.00004			<0.00004			
ジチオピル	mg/L		<0.00009			<0.00009			
シハロホップブチル	mg/L		<0.00005			<0.00005			
シマジン(CAT)	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ジメタメトリン	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ジメトエート	mg/L		<0.0005			<0.0005			
シメトリン	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ダイアジノン	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ダイムロン	mg/L		<0.008			<0.008			
チアジニル	mg/L		<0.00001			<0.00001			
チウラム	mg/L		<0.0002			<0.0002			
チオジカルブ	mg/L		<0.0008			<0.0008			
チオファネートメチル	mg/L		<0.003			<0.003			
チオベンカルブ	mg/L		<0.0002			<0.0002			
テフリルトリオン	mg/L		<0.00002			<0.00002			
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
トリクロピル	mg/L		<0.00006			<0.00006			
トリシクラゾール	mg/L		<0.001			<0.001			
トリフルラリン	mg/L		<0.0006			<0.0006			
ナプロパミド	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ピペロホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ピラクロニル	mg/L		<0.0001			<0.0001			
ピラゾキシフェン	mg/L		<0.00002			<0.00002			
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L		<0.00001			<0.00001			
ピリダフェンチオン	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ピリブチカルブ	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ピロキロン	mg/L		<0.0004			<0.0004			
フィプロニル	mg/L		<0.000005			<0.000005			
フェニトロチオン(MEP)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L		<0.0003			<0.0003			
フェリムゾン	mg/L		<0.0005			<0.0005			
フェンチオン(MPP)	mg/L		<0.00006			<0.00006			
フェントエート(PAP)	mg/L		<0.00007			<0.00007			
フェントラザミド	mg/L		<0.00002			<0.00002			
フサライド	mg/L		<0.001			<0.001			
ブタクロール	mg/L		<0.00005			<0.00005			
ブタミホス	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ブプロフェジン	mg/L		<0.0002			<0.0002			
フルアジナム	mg/L		<0.00001			<0.00001			
プレチラクロール	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロシミドン	mg/L		<0.0009			<0.0009			
プロチオホス	mg/L		<0.00002			<0.00002			
プロピコナゾール	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロピザミド	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロベナゾール	mg/L		<0.0005			<0.0005			
ブロモブチド	mg/L		<0.001			<0.001			
ベノミル	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ペンシクロン	mg/L		<0.001			<0.001			
ペンゾビシクロン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
ペンゾフェナップ	mg/L		<0.00001			<0.00001			
ペンタゾン	mg/L		<0.002			<0.002			
ペンディメタリン	mg/L		<0.003			<0.003			
ベンフラカルブ	mg/L		<0.0004			<0.0004			
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
ベンフレセート	mg/L		<0.00005			<0.00005			
ホスチアゼート	mg/L		<0.00002			<0.00002			
マラチオン(マラソン)	mg/L		<0.007			<0.007			
メコプロップ(MCPP)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
メソミル	mg/L		<0.0003			<0.0003			
メタラキシル	mg/L		<0.0006			<0.0006			
メチダチオン(DMTP)	mg/L		<0.00004			<0.00004			
メチルダイムロン	mg/L		<0.0003			<0.0003			
メトミノストロビン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
メトリブジン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
メフェナセット	mg/L		<0.0002			<0.0002			
メプロニル	mg/L		<0.001			<0.001			
モリネート	mg/L		<0.00005			<0.00005			

野津原西部第2着水井

項　目	単　位	12月11日	1月15日	2月25日	3月5日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリプチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

野津原西部第2配水池

項　目	単　位	4月10日	5月14日	6月12日	7月10日	8月7日	9月18日	10月16日	11月6日
天候	-	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴
天候(前日)	-	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴
水温	℃	11.8	16.0	18.1	20.0	23.2	21.2	17.5	15.2
気温	℃	18.5	23.5	22.0	25.2	28.0	25.5	17.0	19.0
一般細菌	CFU/ml	0	0	1	0	0	1	0	1
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.33	0.35	0.41	0.35	0.31	0.40	0.40	0.30
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	<0.05	0.07	<0.05	0.07	0.06	0.06	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びtrans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	0.007	0.009	0.007	0.011	0.013	0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	0.005	0.005	0.005	0.005	0.003	0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	0.005	0.006	0.007	0.005	0.006	0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.6	4.4	4.8	3.5	5.2	4.8	4.5	4.9
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	2.3	2.5	2.9	2.1	2.9	2.5	2.5	2.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	23	20	24	16	24	22	20	24
蒸発残留物	mg/L		60			67			69
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3
pH値	-	7.5	7.5	7.6	7.4	7.2	7.5	7.4	7.6
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008					
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001					
抱水クロラール	mg/L			<0.002					
農薬類	-		<0.1			<0.1			
残留塩素	mg/L	0.38	0.45	0.50	0.45	0.53	0.52	0.52	0.41
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	23	20	24	16	24	22	20	24
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
遊離炭酸	mg/L	1.3	1.1	1.2	1.1	1.1	1.3	1.2	0.9
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L		60			67			69
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.5	7.5	7.6	7.4	7.2	7.5	7.4	7.6
腐食性(ランゲリア指数)	-		-1.9			-2.0			-1.7
従属栄養細菌	CFU/ml			14			14		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
水温	℃	11.8	16.0	18.1	20.0	23.2	21.2	17.5	15.2
アルカリ度	mg/L	30	22	25	16	27	24	22	26
電気伝導率	μS/cm	67	60	70	51	72	68	64	71
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	0.9	1.0	1.1	0.9	1.2	1.1	1.0	0.9
カルシウムイオン	mg/L	6.4	5.7	6.8	4.4	6.8	6.1	5.7	6.7
マグネシウムイオン	mg/L	1.7	1.5	1.7	1.2	1.7	1.5	1.4	1.7
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	4.0	4.4	4.7	4.3	4.5	4.0	4.0	4.0
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			<0.007			<0.007
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L		60			67			69
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L			<0.008					
ジブロモアセトニトリル	mg/L			<0.006					
トリクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003					
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.042	0.047	0.047	0.060	0.049	0.048	0.036	0.039
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.035	0.040	0.040	0.052	0.044	0.042	0.031	0.034
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

野津原西部第2配水池

項　目	単　位	12月11日	1月15日	2月25日	3月5日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	雨	曇	曇	晴	12			
天候(前日)	-	曇	晴	曇	曇	12			
水温	℃	10.0	8.0	9.0	9.2	12	23.2	8.0	14.9
気温	℃	11.0	9.0	9.8	10.0	12	28.0	9.0	18.2
一般細菌	CFU/ml	1	1	1	0	12	1	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.005	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.31	0.31	0.32	0.30	12	0.41	0.30	0.34
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.10	0.08	<0.05	12	0.10	<0.05	0.06
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	12	0.013	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	0.003	0.005	12	0.005	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.02	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	<0.003	0.008	0.006	12	0.008	<0.003	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.2	4.8	4.5	4.5	12	5.2	3.5	4.6
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	2.7	2.4	2.4	2.3	12	2.9	2.1	2.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	25	24	22	22	12	25	16	22
蒸発残留物	mg/L			61		4	69	60	64
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	12	0.5	0.3	0.4
pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.5	12	7.6	7.2	7.5
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008				2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L	<0.001				2	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L	<0.002				2	<0.002	<0.002	<0.002
農薬類	-					2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.45	0.42	0.42	0.45	12	0.53	0.38	0.46
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	25	24	22	22	12	25	16	22
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	1.1	0.9	1.1	1.1	12	1.3	0.9	1.1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L			61		4	69	60	64
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.5	12	7.6	7.2	7.5
腐食性(ランゲリア指数)	-			-1.8		4	-1.7	-2.0	-1.8
従属栄養細菌	CFU/ml	2			8	4	14	2	10
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
水温	℃	10.0	8.0	9.0	9.2	12	23.2	8.0	14.9
アルカリ度	mg/L	27	28	24	22	12	30	16	24
電気伝導率	μS/cm	75	74	68	66	12	75	51	67
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	1.0	0.8	0.8	0.8	12	1.2	0.8	1.0
カルシウムイオン	mg/L	7.1	6.8	6.3	6.1	12	7.1	4.4	6.2
マグネシウムイオン	mg/L	1.9	1.8	1.6	1.5	12	1.9	1.2	1.6
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	4.4	4.1	4.2	4.1	12	4.7	4.0	4.2
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L			61		4	69	60	64
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L	<0.008				2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L	<0.006				2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L	<0.003				2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	12	0.5	0.3	0.4
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.047	0.038	0.044	0.050	12	0.060	0.036	0.046
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.042	0.033	0.037	0.043	12	0.052	0.031	0.039
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

野津原西部第2配水池

項　目	単　位	4月10日	5月14日	6月12日	7月10日	8月7日	9月18日	10月16日	11月6日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L		<0.0008			<0.0008			
2,4-D(2,4-PA)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
EPN	mg/L		<0.00004			<0.00004			
MCPA	mg/L		<0.00002			<0.00002			
アシュラム	mg/L		<0.009			<0.009			
アセフェート	mg/L		<0.00006			<0.00006			
アトラジン	mg/L		<0.0001			<0.0001			
アニロホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
アミトラズ	mg/L		<0.00001			<0.00001			
アラクロール	mg/L		<0.0003			<0.0003			
イソキサチオン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
イソフェンホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
イソプロチオラン(IPT)	mg/L		<0.003			<0.003			
イプロベンホス(IBP)	mg/L		<0.0009			<0.0009			
インダノファン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
エスプロカルブ	mg/L		<0.0003			<0.0003			
エディフェンホス(EDDP)	mg/L		<0.00006			<0.00006			
エトフェンプロックス	mg/L		<0.00008			<0.00008			
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L		<0.00004			<0.00004			
エンドスルファン	mg/L		<0.0001			<0.0001			
オキサジクロメホン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
オキシン銅（有機銅）	mg/L		<0.0003			<0.0003			
オリサストロビン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
カズサホス	mg/L		<0.00005			<0.00005			
カフェンストロール	mg/L		<0.00008			<0.00008			
カルタップ	mg/L		<0.003			<0.003			
カルバリル(NAC)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
カルプロパミド	mg/L		<0.0004			<0.0004			
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L		<0.00005			<0.00005			
キノクラミン(ACN)	mg/L		<0.00005			<0.00005			
キャプタン	mg/L		<0.003			<0.003			
クミルロン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
クロメプロップ	mg/L		<0.00001			<0.00001			
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L		<0.00003			<0.00003			
クロルピリホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
クロロタロニル(TPN)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
シアナジン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
シアノホス(CYAP)	mg/L		<0.00002			<0.00002			
ジウロン(DCMU)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ジクロベニル(DBN)	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ジクロルボス(DDVP)	mg/L		<0.00008			<0.00008			
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L		<0.00004			<0.00004			
ジチオピル	mg/L		<0.00009			<0.00009			
シハロホップブチル	mg/L		<0.00005			<0.00005			
シマジン(CAT)	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ジメタメトリン	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ジメトエート	mg/L		<0.0005			<0.0005			
シメトリン	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ダイアジノン	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ダイムロン	mg/L		<0.008			<0.008			
チアジニル	mg/L		<0.00001			<0.00001			
チウラム	mg/L		<0.0002			<0.0002			
チオジカルブ	mg/L		<0.0008			<0.0008			
チオファネートメチル	mg/L		<0.003			<0.003			
チオベンカルブ	mg/L		<0.0002			<0.0002			
テフリルトリオン	mg/L		<0.00002			<0.00002			
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
トリクロピル	mg/L		<0.00006			<0.00006			
トリシクラゾール	mg/L		<0.001			<0.001			
トリフルラリン	mg/L		<0.0006			<0.0006			
ナプロパミド	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ピペロホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ピラクロニル	mg/L		<0.0001			<0.0001			
ピラゾキシフェン	mg/L		<0.00002			<0.00002			
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L		<0.00001			<0.00001			
ピリダフェンチオン	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ピリブチカルブ	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ピロキロン	mg/L		<0.0004			<0.0004			
フィプロニル	mg/L		<0.000005			<0.000005			
フェニトロチオン(MEP)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L		<0.0003			<0.0003			
フェリムゾン	mg/L		<0.0005			<0.0005			
フェンチオン(MPP)	mg/L		<0.00006			<0.00006			
フェントエート(PAP)	mg/L		<0.00007			<0.00007			
フェントラザミド	mg/L		<0.00002			<0.00002			
フサライド	mg/L		<0.001			<0.001			
ブタクロール	mg/L		<0.00005			<0.00005			
ブタミホス	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ブプロフェジン	mg/L		<0.0002			<0.0002			
フルアジナム	mg/L		<0.00001			<0.00001			
プレチラクロール	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロシミドン	mg/L		<0.0009			<0.0009			
プロチオホス	mg/L		<0.00002			<0.00002			
プロピコナゾール	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロピザミド	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロベナゾール	mg/L		<0.0005			<0.0005			
ブロモブチド	mg/L		<0.001			<0.001			
ベノミル	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ペンシクロン	mg/L		<0.001			<0.001			
ペンゾビシクロン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
ペンゾフェナップ	mg/L		<0.00001			<0.00001			
ペンタゾン	mg/L		<0.002			<0.002			
ペンディメタリン	mg/L		<0.003			<0.003			
ベンフラカルブ	mg/L		<0.0004			<0.0004			
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
ベンフレセート	mg/L		<0.00005			<0.00005			
ホスチアゼート	mg/L		<0.00002			<0.00002			
マラチオン(マラソン)	mg/L		<0.007			<0.007			
メコプロップ(MCPP)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
メソミル	mg/L		<0.0003			<0.0003			
メタラキシル	mg/L		<0.0006			<0.0006			
メチダチオン(DMTP)	mg/L		<0.00004			<0.00004			
メチルダイムロン	mg/L		<0.0003			<0.0003			
メトミノストロビン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
メトリブジン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
メフェナセット	mg/L		<0.0002			<0.0002			
メプロニル	mg/L		<0.001			<0.001			
モリネート	mg/L		<0.00005			<0.00005			

野津原西部第2配水池

項　目	単　位	12月11日	1月15日	2月25日	3月5日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

上詰公民館

項　目	単　位	4月10日	5月14日	6月12日	7月10日	8月7日	9月18日	10月16日	11月6日
天候	-	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴
天候(前日)	-	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴
水温	℃	16.2	19.0	21.2	22.8	28.0	19.8	22.3	20.0
気温	℃	20.5	21.5	22.8	27.8	28.0	24.8	17.8	18.3
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.33	0.37	0.42	0.29	0.33	0.39	0.39	0.32
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	<0.05	0.06	<0.05	0.06	0.07	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.006	0.012	0.015	0.013	0.021	0.028	0.014	0.008
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.005	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.009	0.010	0.011	0.009	0.012	0.007	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.004	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.7	4.3	4.8	3.5	5.1	4.8	4.3	4.9
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	2.3	2.6	3.0	2.2	2.9	2.6	2.6	2.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	23	20	24	17	24	23	19	24
蒸発残留物	mg/L	63	61	65	52	67	68	59	69
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					<0.005			
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3
pH値	-	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008					
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L			0.001					
抱水クロラール	mg/L			0.002					
農薬類	-								
残留塩素	mg/L	0.31	0.35	0.31	0.25	0.22	0.43	0.34	0.32
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	23	20	24	17	24	23	19	24
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
遊離炭酸	mg/L	1.0	0.9	0.9	1.1	1.1	1.4	1.2	0.9
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	63	61	65	52	67	68	59	69
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.6	7.6	7.7	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6
腐食性(ランゲリア指数)	-		-1.8			-1.5			-1.6
従属栄養細菌	CFU/ml			6			4		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
水温	℃	16.2	19.0	21.2	22.8	28.0	19.8	22.3	20.0
アルカリ度	mg/L	28	20	28	19	27	25	21	26
電気伝導率	μS/cm	68	61	71	54	74	70	62	72
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	1.0	0.9	1.1	0.9	1.1	1.1	1.0	0.9
カルシウムイオン	mg/L	6.5	5.6	6.9	4.8	6.9	6.5	5.6	6.8
マグネシウムイオン	mg/L	1.7	1.4	1.7	1.2	1.7	1.6	1.3	1.7
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	3.9	4.4	4.7	3.7	4.4	4.0	4.0	4.0
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			<0.007			<0.007
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L		61			67			69
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L			<0.008					
ジブロモアセトニトリル	mg/L			<0.006					
トリクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003					
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.051	0.055	0.050	0.058	0.051	0.054	0.035	0.034
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.047	0.046	0.043	0.050	0.043	0.047	0.029	0.031
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

上詰公民館

項　目	単　位	12月11日	1月15日	2月25日	3月5日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	雨	曇	曇	晴	12			
天候(前日)	-	曇	晴	曇	曇	12			
水温	℃	14.4	11.0	12.2	13.9	12	28.0	11.0	18.4
気温	℃	7.2	10.9	13.0	12.0	12	28.0	7.2	18.7
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.005	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.31	0.32	0.29	12	0.42	0.29	0.34
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.10	0.08	<0.05	12	0.10	<0.05	0.06
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びtrans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.009	<0.006	0.006	0.007	12	0.028	<0.006	0.012
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	0.003	0.004	12	0.005	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.03	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.009	0.004	0.004	0.010	12	0.012	0.004	0.008
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.004	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.2	4.8	4.6	4.6	12	5.2	3.5	4.6
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	2.8	2.4	2.4	2.3	12	3.0	2.2	2.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	26	24	23	22	12	26	17	22
蒸発残留物	mg/L	68	67	64	60	12	69	52	64
陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L					0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.2	0.3	0.3	12	0.5	0.2	0.4
pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.5	12	7.7	7.5	7.6
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008				2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L	<0.001				2	0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L	<0.002				2	0.002	<0.002	<0.002
農薬類	-					0			
残留塩素	mg/L	0.24	0.40	0.29	0.32	12	0.43	0.22	0.32
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	26	24	23	22	12	26	17	22
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	1.2	1.0	1.2	1.2	12	1.4	0.9	1.1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	68	67	64	60	12	69	52	64
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.5	12	7.7	7.5	7.6
腐食性(ランゲリア指数)	-			-1.8		4	-1.5	-1.8	-1.7
従属栄養細菌	CFU/ml	4			2	4	6	2	4
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
水温	℃	14.4	11.0	12.2	13.9	12	28.0	11.0	18.4
アルカリ度	mg/L	29	27	25	23	12	29	19	25
電気伝導率	μS/cm	76	74	69	67	12	76	54	68
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	1.0	0.8	0.8	0.8	12	1.1	0.8	1.0
カルシウムイオン	mg/L	7.3	6.9	6.5	6.3	12	7.3	4.8	6.4
マグネシウムイオン	mg/L	1.9	1.7	1.7	1.6	12	1.9	1.2	1.6
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	4.4	4.2	4.2	4.1	12	4.7	3.7	4.2
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L			64		4	69	61	65
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L	<0.008				2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L	<0.006				2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L	<0.003				2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.4	0.2	0.3	0.3	12	0.5	0.2	0.4
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.051	0.030	0.049	0.046	12	0.058	0.030	0.047
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.044	0.026	0.041	0.040	12	0.050	0.026	0.041
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

２．８ 野津原西部第3浄水場系

野津原西部第3着水井

項 目	単 位	4月10日	5月14日	6月12日	7月10日	8月7日	9月18日	10月16日	11月6日
天候	-	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴
天候(前日)	-	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴
水温	℃	13.0	14.5	16.1	17.8	21.6	18.5	16.4	15.2
気温	℃	20.0	21.5	17.2	24.2	26.5	22.1	16.0	14.2
一般細菌	CFU/ml	44	35	63	50	120	55	42	37
大腸菌	-	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.7	1.3	1.3	1.0	1.6	1.7	1.7	2.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	<0.05	0.06	<0.05	0.06	0.09	0.09	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.03			0.05			0.03
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L								
クロロ酢酸	mg/L								
クロロホルム	mg/L								
ジクロロ酢酸	mg/L								
ジブロモクロロメタン	mg/L								
臭素酸	mg/L								
総トリハロメタン	mg/L								
トリクロロ酢酸	mg/L								
ブロモジクロロメタン	mg/L								
ブロモホルム	mg/L								
ホルムアルデヒド	mg/L								
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.03			0.03			0.01
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.8	8.0	9.6	6.8	10	10	8.2	8.8
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	3.7	4.0	5.2	2.9	5.5	4.9	4.9	4.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	42	39	49	29	55	54	40	43
蒸発残留物	mg/L		114			140			137
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
pH値	-	7.6	7.4	7.5	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5
味	-								
臭気	-	無臭	無臭	土臭	藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色度	度	0.5	0.7	0.9	1.7	0.7	0.6	0.8	<0.5
濁度	度	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
亜塩素酸	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	mg/L								
抱水クロラール	mg/L								
農薬類	-		<0.1			<0.1			
残留塩素	mg/L								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	42	39	49	29	55	54	40	43
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
遊離炭酸	mg/L	2.1	2.1	2.4	1.9	1.8	2.4	1.6	1.1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	<1	<1	3	3	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L		114			140			137
濁度	度	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2
pH値	-	7.6	7.4	7.5	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5
腐食性(ランゲリア指数)	-		-1.6			-1.2			-1.4
従属栄養細菌	CFU/ml								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.03			0.03			0.01
水温	℃	13.0	14.5	16.1	17.8	21.6	18.5	16.4	15.2
アルカリ度	mg/L	45	39	46	32	52	50	40	43
電気伝導率	μS/cm	125	119	142	95	161	159	124	134
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.2	2.9	3.4	2.6	3.6	3.7	3.2	3.4
カルシウムイオン	mg/L	9.6	9.0	11	6.7	13	12	9.0	10
マグネシウムイオン	mg/L	4.3	4.1	5.0	3.0	5.7	5.7	4.2	4.5
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	9.7	11	14	7.1	16	15	15	9.0
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			<0.007			<0.007
溶存マンガン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
溶解性物質	mg/L		114			140			136
浮遊物質(SS)	mg/L		<1			<1			<1
キシレン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L								
ジブロモアセトニトリル	mg/L								
トリクロロアセトニトリル	mg/L								
クロロホルム生成能	mg/L		<0.006						<0.006
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L		<0.01						<0.01
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L		<0.003						<0.003
ブロモホルム生成能	mg/L		<0.009						<0.009
総トリハロメタン生成能	mg/L		<0.01						<0.01
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.2	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.037	0.043	0.064	0.071	0.038	0.037	0.040	0.032
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.029	0.035	0.054	0.063	0.030	0.031	0.032	0.023
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	340	220	1200	1000	3700	1600	1000	460
大腸菌群(定性)	-								
クリプトスポリジウム	個/10L				0				
ジアルジア	個/10L				0				
大腸菌(定量)	MPN/100ml	1	2	12	6	820	10	9	1
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	0	1	0	0	0	2	0	0

野津原西部第3着水井

項　目	単　位	12月11日	1月15日	2月25日	3月5日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	雨	曇	曇	晴	12			
天候(前日)	-	曇	晴	曇	曇	12			
水温	℃	11.8	8.5	10.0	10.6	12	21.6	8.5	14.5
気温	℃	6.8	10.5	12.0	10.7	12	26.5	6.8	16.8
一般細菌	CFU/ml	22	13	15	18	12	120	13	43
大腸菌	-	検出	検出	不検出	検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.005	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.0	1.5	1.3	1.3	12	2.5	1.0	1.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.10	0.08	<0.05	12	0.10	<0.05	0.06
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.06		4	0.06	0.03	0.04
四塩化炭素	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L					0			
クロロ酢酸	mg/L					0			
クロロホルム	mg/L					0			
ジクロロ酢酸	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
臭素酸	mg/L					0			
総トリハロメタン	mg/L					0			
トリクロロ酢酸	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
ブロモホルム	mg/L					0			
ホルムアルデヒド	mg/L					0			
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01		4	0.03	<0.01	0.02
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	11	12	13	9.2	12	13	6.8	9.6
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	5.7	6.4	6.3	4.3	12	6.4	2.9	4.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	58	62	72	46	12	72	29	49
蒸発残留物	mg/L			160		4	160	114	138
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	12	0.5	0.2	0.3
pH値	-	7.6	7.6	7.7	7.5	12	7.7	7.3	7.5
味	-					0			
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	12			
色度	度	0.7	0.6	0.6	1.2	12	1.7	<0.5	0.8
濁度	度	0.2	0.2	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L			0.0002		4	0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					0			
亜塩素酸	mg/L					0			
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
抱水クロラール	mg/L					0			
農薬類	-					2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L					0			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	58	62	72	46	12	72	29	49
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	1.6	1.6	1.6	1.7	12	2.4	1.1	1.8
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	12	3	<1	<1
蒸発残留物	mg/L			160		4	160	114	138
濁度	度	0.2	0.2	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.2
pH値	-	7.6	7.6	7.7	7.5	12	7.7	7.3	7.5
腐食性(ランゲリア指数)	-			-1.0		4	-1.0	-1.6	-1.3
従属栄養細菌	CFU/ml					0			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01		4	0.03	<0.01	0.02
水温	℃	11.8	8.5	10.0	10.6	12	21.6	8.5	14.5
アルカリ度	mg/L	52	51	61	42	12	61	32	46
電気伝導率	μS/cm	170	187	202	139	12	202	95	146
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.7	3.6	3.7	3.0	12	3.7	2.6	3.3
カルシウムイオン	mg/L	13	14	16	10	12	16	6.7	11
マグネシウムイオン	mg/L	6.1	6.6	7.5	4.8	12	7.5	3.0	5.1
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	18	24	24	14	12	24	7.1	15
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
溶解性物質	mg/L			159		4	159	114	137
浮遊物質(SS)	mg/L			<1		4	<1	<1	<1
キシレン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					0			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
クロロホルム生成能	mg/L					2	<0.006	<0.006	<0.006
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					2	<0.01	<0.01	<0.01
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム生成能	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
総トリハロメタン生成能	mg/L					2	<0.01	<0.01	<0.01
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.3	12	0.5	0.2	0.3
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.041	0.034	0.044	0.059	12	0.071	0.032	0.045
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.032	0.028	0.035	0.050	12	0.063	0.023	0.037
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	610	160	200	300	12	3700	160	900
大腸菌群(定性)	-					0			
クリプトスポリジウム	個/10L		0			2	0	0	0
ジアルジア	個/10L		0			2	0	0	0
大腸菌(定量)	MPN/100ml	1	1	<1	44	12	820	<1	76
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	1	1	1	2	12	2	0	1

野津原西部第3着水井

項　目	単　位	4月10日	5月14日	6月12日	7月10日	8月7日	9月18日	10月16日	11月6日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L		<0.0008			<0.0008			
2,4-D(2,4-PA)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
EPN	mg/L		<0.00004			<0.00004			
MCPA	mg/L		<0.00002			<0.00002			
アシュラム	mg/L		<0.009			<0.009			
アセフェート	mg/L		<0.00006			<0.00006			
アトラジン	mg/L		<0.0001			<0.0001			
アニロホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
アミトラズ	mg/L		<0.00001			<0.00001			
アラクロール	mg/L		<0.0003			<0.0003			
イソキサチオン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
イソフェンホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
イソプロチオラン(IPT)	mg/L		<0.003			<0.003			
イプロベンホス(IBP)	mg/L		<0.0009			<0.0009			
インダノファン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
エスプロカルブ	mg/L		<0.0003			<0.0003			
エディフェンホス(EDDP)	mg/L		<0.00006			<0.00006			
エトフェンプロックス	mg/L		<0.00008			<0.00008			
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L		<0.00004			<0.00004			
エンドスルファン	mg/L		<0.0001			<0.0001			
オキサジクロメホン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
オキシン銅（有機銅）	mg/L		<0.0003			<0.0003			
オリサストロビン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
カズサホス	mg/L		<0.00005			<0.00005			
カフェンストロール	mg/L		<0.00008			<0.00008			
カルタップ	mg/L		<0.003			<0.003			
カルバリル(NAC)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
カルプロパミド	mg/L		<0.0004			<0.0004			
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L		<0.00005			<0.00005			
キノクラミン(ACN)	mg/L		<0.00005			<0.00005			
キャプタン	mg/L		<0.003			<0.003			
クミルロン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
クロメプロップ	mg/L		<0.00001			<0.00001			
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L		<0.00003			<0.00003			
クロルピリホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
クロロタロニル(TPN)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
シアナジン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
シアノホス(CYAP)	mg/L		<0.00002			<0.00002			
ジウロン(DCMU)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ジクロベニル(DBN)	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ジクロルボス(DDVP)	mg/L		<0.00008			<0.00008			
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L		<0.00004			<0.00004			
ジチオピル	mg/L		<0.00009			<0.00009			
シハロホップブチル	mg/L		<0.00005			<0.00005			
シマジン(CAT)	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ジメタメトリン	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ジメトエート	mg/L		<0.0005			<0.0005			
シメトリン	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ダイアジノン	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ダイムロン	mg/L		<0.008			<0.008			
チアジニル	mg/L		<0.00001			<0.00001			
チウラム	mg/L		<0.0002			<0.0002			
チオジカルブ	mg/L		<0.0008			<0.0008			
チオファネートメチル	mg/L		<0.003			<0.003			
チオベンカルブ	mg/L		<0.0002			<0.0002			
テフリルトリオン	mg/L		<0.00002			<0.00002			
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
トリクロピル	mg/L		<0.00006			<0.00006			
トリシクラゾール	mg/L		<0.001			<0.001			
トリフルラリン	mg/L		<0.0006			<0.0006			
ナプロパミド	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ピペロホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ピラクロニル	mg/L		<0.0001			<0.0001			
ピラゾキシフェン	mg/L		<0.00002			<0.00002			
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L		<0.00001			<0.00001			
ピリダフェンチオン	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ピリブチカルブ	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ピロキロン	mg/L		<0.0004			<0.0004			
フィプロニル	mg/L		<0.000005			<0.000005			
フェニトロチオン(MEP)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L		<0.0003			<0.0003			
フェリムゾン	mg/L		<0.0005			<0.0005			
フェンチオン(MPP)	mg/L		<0.00006			<0.00006			
フェントエート(PAP)	mg/L		<0.00007			<0.00007			
フェントラザミド	mg/L		<0.00002			<0.00002			
フサライド	mg/L		<0.001			<0.001			
ブタクロール	mg/L		<0.00005			<0.00005			
ブタミホス	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ブプロフェジン	mg/L		<0.0002			<0.0002			
フルアジナム	mg/L		<0.00001			<0.00001			
プレチラクロール	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロシミドン	mg/L		<0.0009			<0.0009			
プロチオホス	mg/L		<0.00002			<0.00002			
プロピコナゾール	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロピザミド	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロベナゾール	mg/L		<0.0005			<0.0005			
ブロモブチド	mg/L		<0.001			<0.001			
ベノミル	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ペンシクロン	mg/L		<0.001			<0.001			
ペンゾビシクロン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
ペンゾフェナップ	mg/L		<0.00001			<0.00001			
ペンタゾン	mg/L		<0.002			<0.002			
ペンディメタリン	mg/L		<0.003			<0.003			
ベンフラカルブ	mg/L		<0.0004			<0.0004			
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
ベンフレセート	mg/L		<0.00005			<0.00005			
ホスチアゼート	mg/L		<0.00002			<0.00002			
マラチオン(マラソン)	mg/L		<0.007			<0.007			
メコプロップ(MCPP)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
メソミル	mg/L		<0.0003			<0.0003			
メタラキシル	mg/L		<0.0006			<0.0006			
メチダチオン(DMTP)	mg/L		<0.00004			<0.00004			
メチルダイムロン	mg/L		<0.0003			<0.0003			
メトミノストロビン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
メトリブジン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
メフェナセット	mg/L		<0.0002			<0.0002			
メプロニル	mg/L		<0.001			<0.001			
モリネート	mg/L		<0.00005			<0.00005			

野津原西部第3着水井

項　目	単　位	12月11日	1月15日	2月25日	3月5日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

野津原西部第3配水池

項　目	単　位	4月10日	5月14日	6月12日	7月10日	8月7日	9月18日	10月16日	11月6日
天候	-	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴
天候(前日)	-	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴
水温	℃	13.2	15.0	17.5	18.2	20.2	18.6	16.2	15.1
気温	℃	16.0	22.0	18.2	24.6	26.5	22.1	16.0	14.2
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.7	1.3	0.70	0.90	1.6	1.7	1.7	2.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.06	<0.05	0.07	<0.05	0.05	0.09	0.09	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.04			0.03
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	0.15	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	0.014	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	0.006	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.006	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.0	8.6	7.8	7.1	11	11	8.5	9.1
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	4.0	4.3	4.8	3.3	5.8	5.2	5.2	4.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	42	40	35	29	54	54	40	43
蒸発残留物	mg/L		115			141			140
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.1	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
pH値	-	7.6	7.6	8.0	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008					
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001					
抱水クロラール	mg/L			0.002					
農薬類	-		<0.1			<0.1			
残留塩素	mg/L	0.44	0.55	0.62	0.69	0.46	0.69	0.65	0.60
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	42	40	35	29	54	54	40	43
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
遊離炭酸	mg/L	1.7	1.8	0.7	2.0	2.0	1.8	1.6	1.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L		115			141			140
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.6	7.6	8.0	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6
腐食性(ランゲリア指数)	-		-1.4			-1.1			-1.4
従属栄養細菌	CFU/ml			10			10		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
水温	℃	13.2	15.0	17.5	18.2	20.2	18.6	16.2	15.1
アルカリ度	mg/L	45	38	36	32	52	52	40	43
電気伝導率	μS/cm	126	120	103	95	162	160	125	135
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.2	3.0	1.9	2.6	3.6	3.7	3.2	3.4
カルシウムイオン	mg/L	9.5	9.2	9.2	6.6	12	12	9.2	9.9
マグネシウムイオン	mg/L	4.3	4.2	2.9	3.0	5.7	5.6	4.2	4.5
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	9.6	11	7.7	7.0	16	15	15	9.0
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			<0.007			<0.007
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L		115			141			140
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L			<0.008					
ジブロモアセトニトリル	mg/L			<0.006					
トリクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003					
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.1	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.022	0.027	0.041	0.028	0.026	0.029	0.021	0.021
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.015	0.020	0.038	0.023	0.020	0.023	0.015	0.014
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

野津原西部第3配水池

項　目	単　位	12月11日	1月15日	2月25日	3月5日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	雨	曇	曇	晴	12			
天候(前日)	-	曇	晴	曇	曇	12			
水温	℃	11.2	10.8	10.9	10.8	12	20.2	10.8	14.8
気温	℃	6.2	10.5	12.0	10.7	12	26.5	6.2	16.6
一般細菌	CFU/ml	2	0	0	0	12	2	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.005	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.0	1.6	1.4	1.3	12	2.5	0.70	1.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.10	0.08	<0.05	12	0.10	<0.05	0.06
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.05		4	0.05	0.02	0.04
四塩化炭素	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.15	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	12	0.014	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.006	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.006	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	11	12	13	9.7	12	13	7.1	9.8
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	5.8	6.7	6.5	4.6	12	6.7	3.3	5.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	57	62	70	47	12	70	29	48
蒸発残留物	mg/L			158		4	158	115	138
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.3	12	0.4	0.1	0.2
pH値	-	7.7	7.7	7.8	7.6	12	8.0	7.4	7.6
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L			0.0002		4	0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008				2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L	<0.001				2	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L	<0.002				2	0.002	<0.002	<0.002
農薬類	-					2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.46	0.44	0.51	0.48	12	0.69	0.44	0.55
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	57	62	70	47	12	70	29	48
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	1.6	1.7	1.5	1.8	12	2.0	0.7	1.6
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L			158		4	158	115	138
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.7	7.7	7.8	7.6	12	8.0	7.4	7.6
腐食性(ランゲリア指数)	-			-0.8		4	-0.8	-1.4	-1.2
従属栄養細菌	CFU/ml	9			4	4	10	4	8
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
水温	℃	11.2	10.8	10.9	10.8	12	20.2	10.8	14.8
アルカリ度	mg/L	51	51	62	44	12	62	32	46
電気伝導率	μS/cm	168	187	201	143	12	201	95	144
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.7	3.6	3.7	3.0	12	3.7	1.9	3.2
カルシウムイオン	mg/L	13	14	16	11	12	16	6.6	11
マグネシウムイオン	mg/L	6.0	6.5	7.5	5.0	12	7.5	2.9	5.0
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	17	24	24	15	12	24	7.0	14
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L			158		4	158	115	138
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L	<0.008				2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L	<0.006				2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L	<0.003				2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.3	12	0.4	0.1	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.031	0.031	0.031	0.048	12	0.048	0.021	0.030
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.024	0.024	0.023	0.040	12	0.040	0.014	0.023
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

野津原西部第3配水池

項　目	単　位	4月10日	5月14日	6月12日	7月10日	8月7日	9月18日	10月16日	11月6日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L		<0.0008			<0.0008			
2,4-D(2,4-PA)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
EPN	mg/L		<0.00004			<0.00004			
MCPA	mg/L		<0.00002			<0.00002			
アシュラム	mg/L		<0.009			<0.009			
アセフェート	mg/L		<0.00006			<0.00006			
アトラジン	mg/L		<0.0001			<0.0001			
アニロホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
アミトラズ	mg/L		<0.00001			<0.00001			
アラクロール	mg/L		<0.0003			<0.0003			
イソキサチオン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
イソフェンホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
イソプロチオラン(IPT)	mg/L		<0.003			<0.003			
イプロベンホス(IBP)	mg/L		<0.0009			<0.0009			
インダノファン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
エスプロカルブ	mg/L		<0.0003			<0.0003			
エディフェンホス(EDDP)	mg/L		<0.00006			<0.00006			
エトフェンプロックス	mg/L		<0.00008			<0.00008			
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L		<0.00004			<0.00004			
エンドスルファン	mg/L		<0.0001			<0.0001			
オキサジクロメホン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
オキシン銅（有機銅）	mg/L		<0.0003			<0.0003			
オリサストロビン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
カズサホス	mg/L		<0.00005			<0.00005			
カフェンストロール	mg/L		<0.00008			<0.00008			
カルタップ	mg/L		<0.003			<0.003			
カルバリル(NAC)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
カルプロパミド	mg/L		<0.0004			<0.0004			
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L		<0.00005			<0.00005			
キノクラミン(ACN)	mg/L		<0.00005			<0.00005			
キャプタン	mg/L		<0.003			<0.003			
クミルロン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
クロメプロップ	mg/L		<0.00001			<0.00001			
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L		<0.00003			<0.00003			
クロルピリホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
クロロタロニル(TPN)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
シアナジン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
シアノホス(CYAP)	mg/L		<0.00002			<0.00002			
ジウロン(DCMU)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ジクロベニル(DBN)	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ジクロルボス(DDVP)	mg/L		<0.00008			<0.00008			
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L		<0.00004			<0.00004			
ジチオピル	mg/L		<0.00009			<0.00009			
シハロホップブチル	mg/L		<0.00005			<0.00005			
シマジン(CAT)	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ジメタメトリン	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ジメトエート	mg/L		<0.0005			<0.0005			
シメトリン	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ダイアジノン	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ダイムロン	mg/L		<0.008			<0.008			
チアジニル	mg/L		<0.00001			<0.00001			
チウラム	mg/L		<0.0002			<0.0002			
チオジカルブ	mg/L		<0.0008			<0.0008			
チオファネートメチル	mg/L		<0.003			<0.003			
チオベンカルブ	mg/L		<0.0002			<0.0002			
テフリルトリオン	mg/L		<0.00002			<0.00002			
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
トリクロピル	mg/L		<0.00006			<0.00006			
トリシクラゾール	mg/L		<0.001			<0.001			
トリフルラリン	mg/L		<0.0006			<0.0006			
ナプロパミド	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ピペロホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ピラクロニル	mg/L		<0.0001			<0.0001			
ピラゾキシフェン	mg/L		<0.00002			<0.00002			
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L		<0.00001			<0.00001			
ピリダフェンチオン	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ピリブチカルブ	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ピロキロン	mg/L		<0.0004			<0.0004			
フィプロニル	mg/L		<0.000005			<0.000005			
フェニトロチオン(MEP)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L		<0.0003			<0.0003			
フェリムゾン	mg/L		<0.0005			<0.0005			
フェンチオン(MPP)	mg/L		<0.00006			<0.00006			
フェントエート(PAP)	mg/L		<0.00007			<0.00007			
フェントラザミド	mg/L		<0.00002			<0.00002			
フサライド	mg/L		<0.001			<0.001			
ブタクロール	mg/L		<0.00005			<0.00005			
ブタミホス	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ブプロフェジン	mg/L		<0.0002			<0.0002			
フルアジナム	mg/L		<0.00001			<0.00001			
プレチラクロール	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロシミドン	mg/L		<0.0009			<0.0009			
プロチオホス	mg/L		<0.00002			<0.00002			
プロピコナゾール	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロピザミド	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロベナゾール	mg/L		<0.0005			<0.0005			
ブロモブチド	mg/L		<0.001			<0.001			
ベノミル	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ペンシクロン	mg/L		<0.001			<0.001			
ベンゾビシクロン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
ベンゾフェナップ	mg/L		<0.00001			<0.00001			
ベンタゾン	mg/L		<0.002			<0.002			
ペンディメタリン	mg/L		<0.003			<0.003			
ベンフラカルブ	mg/L		<0.0004			<0.0004			
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
ベンフレセート	mg/L		<0.00005			<0.00005			
ホスチアゼート	mg/L		<0.00002			<0.00002			
マラチオン(マラソン)	mg/L		<0.007			<0.007			
メコプロップ(MCPP)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
メソミル	mg/L		<0.0003			<0.0003			
メタラキシル	mg/L		<0.0006			<0.0006			
メチダチオン(DMTP)	mg/L		<0.00004			<0.00004			
メチルダイムロン	mg/L		<0.0003			<0.0003			
メトミノストロビン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
メトリブジン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
メフェナセット	mg/L		<0.0002			<0.0002			
メプロニル	mg/L		<0.001			<0.001			
モリネート	mg/L		<0.00005			<0.00005			

野津原西部第3配水池

項　目	単　位	12月11日	1月15日	2月25日	3月5日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ブロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

長尾台公民館

項　目	単　位	4月10日	5月14日	6月12日	7月10日	8月7日	9月18日	10月16日	11月6日
天候	-	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴
天候(前日)	-	晴	晴	曇	晴	晴	曇	晴	晴
水温	℃	16.2	20.0	22.5	25.0	29.5	26.3	22.3	19.5
気温	℃	17.7	26.0	23.8	27.2	31.1	24.5	19.5	21.5
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.5	1.4	1.4	1.2	1.5	1.7	1.7	2.4
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	<0.05	0.06	<0.05		0.08	0.08	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			0.04			0.03
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びtrans-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.008	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	0.004	0.008	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.9	8.7	11	7.9	10	10	7.8	9.0
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	3.8	4.7	6.0	4.0	5.5	5.4	5.4	4.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	40	41	52	34	51	54	35	43
蒸発残留物	mg/L	120	119	133	104	133	138	108	135
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					<0.005			
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2
pH値	-	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	7.9	7.8	7.8
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008					
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001					
抱水クロラール	mg/L			<0.002					
農薬類	-								
残留塩素	mg/L	0.28	0.22	0.24	0.14	0.23	0.23	0.34	0.38
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	40	41	52	34	51	54	35	43
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
遊離炭酸	mg/L	1.0	0.9	0.9	1.5	1.4	1.6	1.3	1.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	120	119	133	104	133	138	108	135
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	7.9	7.8	7.8
腐食性(ランゲリア指数)	-		-1.2			-0.8			-1.1
従属栄養細菌	CFU/ml			18			16		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
水温	℃	16.2	20.0	22.5	25.0	29.5	26.3	22.3	19.5
アルカリ度	mg/L	42	41	48	36	50	51	37	43
電気伝導率	μS/cm	121	127	154	113	155	159	114	132
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.1	3.0	3.5	2.8	3.5	3.7	2.9	3.3
カルシウムイオン	mg/L	9.2	9.3	12	7.7	12	12	8.2	9.9
マグネシウムイオン	mg/L	4.2	4.3	5.4	3.6	5.4	5.6	3.6	4.4
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	9.5	12	15	9.4	15	15	15	9.0
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			<0.007			<0.007
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L		119			133			135
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L			<0.008					
ジブロモアセトニトリル	mg/L			<0.006					
トリクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003					
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.1	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.024	0.036	0.032	0.039	0.025	0.032	0.029	0.022
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.017	0.027	0.023	0.030	0.018	0.024	0.022	0.016
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

長尾台公民館

項　目	単　位	12月11日	1月15日	2月25日	3月5日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候	-	雨	曇	曇	晴	12			
天候(前日)	-	曇	晴	曇	曇	12			
水温	℃	14.1	10.8	11.5	11.5	12	29.5	10.8	19.1
気温	℃	8.0	12.0	13.9	15.0	12	31.1	8.0	20.0
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	12	0.005	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.1	1.4	1.4	1.4	12	2.4	1.2	1.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.10	0.08	<0.05	11	0.10	<0.05	0.05
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.05		4	0.05	0.02	0.04
四塩化炭素	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	12	0.008	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.02	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.004	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.008	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	10	11	12	13	12	13	7.8	9.9
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	5.4	6.7	6.6	6.3	12	6.7	3.8	5.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	53	61	70	68	12	70	34	50
蒸発残留物	mg/L	136	146	157	152	12	157	104	132
陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					1	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L					0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	12	0.4	0.2	0.3
pH値	-	7.8	7.8	7.9	7.8	12	7.9	7.7	7.8
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L			0.0002		4	0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.008				2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L	<0.001				2	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L	<0.002				2	<0.002	<0.002	<0.002
農薬類	-					0			
残留塩素	mg/L	0.25	0.34	0.29	0.32	12	0.38	0.14	0.27
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	53	61	70	68	12	70	34	50
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	1.7	1.6	1.5	1.6	12	1.7	0.9	1.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	136	146	157	152	12	157	104	132
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値	-	7.8	7.8	7.9	7.8	12	7.9	7.7	7.8
腐食性(ランゲリア指数)	-			-0.7		4	-0.7	-1.2	-1.0
従属栄養細菌	CFU/ml	1			5	4	18	1	10
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
水温	℃	14.1	10.8	11.5	11.5	12	29.5	10.8	19.1
アルカリ度	mg/L	49	51	61	59	12	61	36	47
電気伝導率	μS/cm	158	184	199	194	12	199	113	151
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.5	3.5	3.7	3.6	12	3.7	2.8	3.3
カルシウムイオン	mg/L	12	14	16	16	12	16	7.7	12
マグネシウムイオン	mg/L	5.6	6.4	7.3	7.1	12	7.3	3.6	5.2
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	15	23	23	22	12	23	9.0	15
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L			157		4	157	119	136
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L	<0.008				2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L	<0.006				2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L	<0.003				2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	12	0.4	0.1	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.028	0.027	0.029	0.041	12	0.041	0.022	0.030
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.020	0.021	0.022	0.034	12	0.034	0.016	0.023
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			