

1. 漏水調査

大分市内で原因不明の漏水があった場合、漏水が水道水であるのか否か（地下水や生活排水）についての判別をするために水質調査を行っている。平成30年度は漏水調査を8件行った。

	依頼課	地点	分析項目	判断結果
1	水道維持管理課	高田	クロロホルム ジブロモクロロメタン ブロモジクロロメタン プロモホルム	同一水系の給水栓水と同程度検出されており、水道水の可能性が高い。
2	水道維持管理課	中判田	クロロホルム ジブロモクロロメタン ブロモジクロロメタン プロモホルム	同一水系の給水栓水と傾向が異なっており、水道水の可能性は低い。
3	水道維持管理課	西鶴崎	クロロホルム ジブロモクロロメタン ブロモジクロロメタン プロモホルム	同一水系の給水栓水と傾向が異なっており、水道水の可能性は低い。
4	水道維持管理課	小池原	クロロホルム ジブロモクロロメタン ブロモジクロロメタン プロモホルム	同一水系の給水栓水と傾向が異なっており、水道水の可能性は低い。
5	水道維持管理課	佐賀関	クロロホルム ジブロモクロロメタン ブロモジクロロメタン プロモホルム	同一水系の給水栓水と同程度検出されており、水道水の可能性が高い。
6	水道維持管理課	椎迫	クロロホルム ジブロモクロロメタン ブロモジクロロメタン プロモホルム	同一水系の給水栓水と同程度検出されており、水道水の可能性が高い。
7	水道維持管理課	椎迫	クロロホルム ジブロモクロロメタン ブロモジクロロメタン プロモホルム	同一水系の給水栓水と同程度検出されており、水道水の可能性が高い。
8	浄水課	けやき台	クロロホルム ジブロモクロロメタン ブロモジクロロメタン プロモホルム	同一水系の給水栓水と同程度検出されており、水道水の可能性が高い。