１．定期検査地点

浄水場	検体種別	検査地点	配水池系統
古国府浄水場	原水	古国府取水口	－
	浄水	古国府浄水池	－
	給水栓水	南大分スポーツパーク	太平寺配水場系
	給水栓水	やすらぎ公園	森岡山配水池系
	給水栓水	吉野公民館	石川配水場(No.1)系
	給水栓水	入蔵公民館	石川配水場(No.2)系
	給水栓水	富士見ヶ丘4区児童公園	
えのくま浄水場	原水	えのくま取水口	－
	浄水	えのくま浄水池	－
	給水栓水	九反田公園	庄の原第1配水池系
	給水栓水	はなの森公園	庄の原第2配水池系
	給水栓水	神崎校区公民館	三芳配水場系
横尾浄水場	原水	判田取水口	－
	原水	横尾導水ポンプ所	－
	浄水	横尾浄・配水池	－
	給水栓水	久原公園	横尾浄・配水池系
	給水栓水	公園通り2丁目公園	松岡配水池系
	給水栓水	丹生公民館	丹川配水池系
	給水栓水	一尺屋連絡所	佐賀関配水池系
坂ノ市浄水場	原水	坂ノ市ポンプ井	－
	給水栓水	市尾上公民館	坂ノ市配水池系
岩ノ下浄水場	原水	岩ノ下取水井	－
	原水	笹原取水井	－
	浄水	岩ノ下浄水池	－
	給水栓水	幸崎郵便局	岩ノ下配水池系
野津原東部浄水場	原水	野津原東部着水井	－
	浄水	野津原東部浄水池	－
	給水栓水	大分県立看護科学大学職員宿舎	野津原東部配水池系
野津原西部第2浄水場	原水	野津原西部第2着水井	－
	浄水	野津原西部第2配水池	－
	給水栓水	上詰公民館	野津原西部第2配水池系
野津原西部第3浄水場	原水	野津原西部第3着水井	－
	浄水	野津原西部第3配水池	－
	給水栓水	長尾台公民館	野津原西部第3配水池系

※　横尾浄水場は、大分県企業局が管理する判田浄水場で処理された工業用水を取水し、浄水処理を行っているため、工業用水が原水に該当します。しかし、河川水質の状況についても監視する必要がある事から、判田浄水場の取水口である判田取水口についても検査を行います。

2.　定期検査結果

2．1　古国府浄水場系

古国府取水口

項　目	単　位	4月15日	5月20日	6月25日	7月1日	8月22日	9月17日	10月15日	11月26日
天候		晴	雨後曇	晴	雨一時曇	雨	晴	曇	曇
天候(前日)		曇	雨	晴	雨後曇	雨後曇	晴	晴	曇
水温	℃	14.0	17.1	22.8	23.0	20.5	22.5	17.9	14.0
気温	℃	15.0	22.5	26.0	21.3	22.2	27.5	21.0	13.5
一般細菌	CFU/ml	2500	14000	4600	7600	11000	7200	1600	1600
大腸菌	-	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L			0.002			0.002		
六価クロム化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.011	0.010	0.008	0.008	0.006	0.009	0.006	0.008
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.43	0.52	0.32	0.51	0.65	0.57	0.48	0.56
フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.11	0.13	0.12	0.08	0.10	0.11	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.09			0.06		
四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001		
塩素酸	mg/L								
クロロ酢酸	mg/L								
クロロホルム	mg/L								
ジクロロ酢酸	mg/L								
ジブロモクロロメタン	mg/L								
臭素酸	mg/L								
総トリハロメタン	mg/L								
トリクロロ酢酸	mg/L								
ブロモジクロロメタン	mg/L								
ブロモホルム	mg/L								
ホルムアルデヒド	mg/L								
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.07			0.08		
鉄及びその化合物	mg/L			0.15			0.10		
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	18	12	18	12	8.9	14	14	16
マンガン及びその化合物	mg/L			0.030			0.018		
塩化物イオン	mg/L	13	8.4	14	8.2	6.6	10	10	11
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	74	50	70	56	41	58	64	72
蒸発残留物	mg/L			174			152		
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02		
ジェオスミン	μg/L	0.002	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.002	0.002
2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005		
フェノール類	mg/L			<0.0005			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.0	1.9	1.3	2.0	1.5	0.9	0.8	0.9
pH値	-	7.5	7.3	7.3	7.3	7.1	7.3	7.3	7.2
味	-								
臭気	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
色度	度	4.2	16	7.7	16	17	6.6	5.2	6.8
濁度	度	1.8	9.0	3.4	8.2	8.8	3.4	2.4	3.0
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004		
トルエン	mg/L			<0.04			<0.04		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
亜塩素酸	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	mg/L								
抱水クロラール	mg/L								
農薬類				<0.1			<0.1		
残留塩素	mg/L								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	74	50	70	56	41	58	64	72
マンガン及びその化合物	mg/L			0.030			0.018		
遊離炭酸	mg/L	1.5	2.3	2.8	2.2	2.6	3.4	2.2	1.7
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03		
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		1	7	1	1	7	1	1	7
蒸発残留物	mg/L			174			152		
濁度	度	1.8	9.0	3.4	8.2	8.8	3.4	2.4	3.0
pH値		7.5	7.3	7.3	7.3	7.1	7.3	7.3	7.2
腐食性(ランゲリア指数)				-1.1			-1.2		
従属栄養細菌	CFU/ml								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.07			0.08		
水温	℃	14.0	17.1	22.8	23.0	20.5	22.5	17.9	14.0
アルカリ度	mg/L	76	54	74	60	43	56	61	74
電気伝導率	μS/cm	231	162	230	174	131	187	198	220
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.9	3.0	4.1	3.5	2.7	3.7	3.7	4.1
カルシウムイオン	mg/L	18	13	17	14	11	15	16	17
マグネシウムイオン	mg/L	7.4	4.6	6.8	5.3	3.6	5.3	6.0	7.0
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	0.07	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	18	12	17	13	9.6	14	16	18
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007		
溶存マンガン	mg/L			0.017			<0.005		
溶解性物質	mg/L			169			148		
浮遊物質(SS)	mg/L			5			4		
キシレン	mg/L			<0.04			<0.04		
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03		
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006		
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L								
ジブロモアセトニトリル	mg/L								
トリクロロアセトニトリル	mg/L								
クロロホルム生成能	mg/L				0.058				
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L				<0.01				
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L				0.010				
ブロモホルム生成能	mg/L				<0.009				
総トリハロメタン生成能	mg/L				0.07				
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.8	1.6	1.2	1.6	1.2	0.8	0.7	0.8
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.145	0.362	0.250	0.397	0.431	0.160	0.132	0.160
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.133	0.330	0.229	0.364	0.399	0.146	0.120	0.144
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	2400	36000	5900	22000	22000	15000	5200	6500
大腸菌群(定性)									
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml	58	820	52	460	390	46	86	310
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	48	84	14	33	36	16	13	25

２．１　古国府浄水場系

古国府取水口

項　目	単　位	12月23日	1月14日	2月4日	3月10日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴	曇後雨	晴	晴	12			
天候(前日)		雨	晴	曇後晴	晴	12			
水温	℃	9.1	8.2	9.8	11.5	12	23.0	8.2	15.9
気温	℃	6.8	4.5	11.5	14.0	12	27.5	4.5	17.2
一般細菌	CFU/ml	2500	4000	160	1600	12	14000	160	4900
大腸菌	-	検出	検出	検出	検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002			0.002	4	0.002	0.002	0.002
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.008	0.008	0.007	0.008	12	0.011	0.006	0.008
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.58	0.55	0.57	0.45	12	0.65	0.32	0.52
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.13	0.12	0.11	12	0.13	0.08	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.09			0.08	4	0.09	0.06	0.08
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L					0			
クロロ酢酸	mg/L					0			
クロロホルム	mg/L					0			
ジクロロ酢酸	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
臭素酸	mg/L					0			
総トリハロメタン	mg/L					0			
トリクロロ酢酸	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
ブロモホルム	mg/L					0			
ホルムアルデヒド	mg/L					0			
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.07			0.11	4	0.11	0.07	0.08
鉄及びその化合物	mg/L	0.12			0.14	4	0.15	0.10	0.13
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	17	20	16	16	12	20	8.9	15
マンガン及びその化合物	mg/L	0.020			0.020	4	0.030	0.018	0.022
塩化物イオン	mg/L	11	17	12	10	12	17	6.6	11
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	72	72	67	69	12	74	41	64
蒸発残留物	mg/L	183			176	4	183	152	171
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	0.002	0.001	0.002	0.003	12	0.004	0.001	0.002
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	0.001
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	0.7	0.7	0.9	12	2.0	0.7	1.1
pH値	-	7.6	7.1	7.2	7.3	12	7.6	7.1	7.3
味	-					0			
臭気	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	12			
色度	度	4.6	3.9	4.1	6.9	12	17	3.9	8.2
濁度	度	2.0	1.7	2.6	4.2	12	9.0	1.7	4.2
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					0			
亜塩素酸	mg/L					0			
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
抱水クロラール	mg/L					0			
農薬類						2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L					0			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	72	72	67	69	12	74	41	64
マンガン及びその化合物	mg/L	0.020			0.020	4	0.030	0.018	0.022
遊離炭酸	mg/L	1.7	2.3	1.7	1.8	12	3.4	1.5	2.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		7	1	1	1	12	7	1	3
蒸発残留物	mg/L	183			176	4	183	152	171
濁度	度	2.0	1.7	2.6	4.2	12	9.0	1.7	4.2
pH値		7.6	7.1	7.2	7.3	12	7.6	7.1	7.3
腐食性(ランゲリア指数)		-1.0			-1.3	4	-1.0	-1.3	-1.2
従属栄養細菌	CFU/ml					0			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.07			0.11	4	0.11	0.07	0.08
水温	℃	9.1	8.2	9.8	11.5	12	23.0	8.2	15.9
アルカリ度	mg/L	75	74	71	72	12	76	43	66
電気伝導率	μS/cm	221	232	211	212	12	232	131	201
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.6	4.0	3.6	3.7	12	4.1	2.7	3.6
カルシウムイオン	mg/L	17	18	16	16	12	18	11	16
マグネシウムイオン	mg/L	7.0	6.9	6.4	6.9	12	7.4	3.6	6.1
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	0.07	<0.05	<0.05	12	0.07	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	19	16	16	18	12	19	9.6	16
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L	0.005			0.008	4	0.017	<0.005	0.008
溶解性物質	mg/L	178			171	4	178	148	166
浮遊物質(SS)	mg/L	4			5	4	5	4	4
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					0			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
クロロホルム生成能	mg/L		0.016			2	0.058	0.016	0.037
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L		<0.01			2	<0.01	<0.01	<0.01
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L		0.011			2	0.011	0.010	0.010
ブロモホルム生成能	mg/L		<0.009			2	<0.009	<0.009	<0.009
総トリハロメタン生成能	mg/L		0.04			2	0.07	0.04	0.06
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.7	0.6	0.6	0.8	12	1.6	0.6	1.0
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.151	0.132	0.134	0.211	12	0.431	0.132	0.222
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.136	0.121	0.120	0.192	12	0.399	0.120	0.203
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	5600	2800	2000	3500	12	36000	2000	11000
大腸菌群(定性)						0			
クリプトスポリジウム	個/10L			0		2	0	0	0
ジアルジア	個/10L			0		2	0	0	0
大腸菌(定量)	MPN/100ml	140	110	63	96	12	820	46	220
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	35	15	21	38	12	84	13	32

２．１　古国府浄水場系

古国府取水口

項　目	単　位	4月15日	5月20日	6月25日	7月1日	8月22日	9月17日	10月15日	11月26日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L			<0.0008			<0.0008		
2,4-D(2,4-PA)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
EPN	mg/L			<0.00004			<0.00004		
MCPA	mg/L			<0.00002			<0.00002		
アシュラム	mg/L			<0.009			<0.009		
アセフェート	mg/L			<0.00006			<0.00006		
アトラジン	mg/L			<0.0001			<0.0001		
アニロホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
アミトラズ	mg/L			<0.00001			<0.00001		
アラクロール	mg/L			<0.0003			<0.0003		
イソキサチオン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
イソフェンホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
イソプロチオラン(IPT)	mg/L			<0.003			<0.003		
イプロベンホス(IBP)	mg/L			<0.0009			<0.0009		
インダノファン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
エスプロカルブ	mg/L			<0.0003			<0.0003		
エディフェンホス(EDDP)	mg/L			<0.00006			<0.00006		
エトフェンプロックス	mg/L			<0.00008			<0.00008		
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L			<0.00004			<0.00004		
エンドスルファン	mg/L			<0.0001			<0.0001		
オキサジクロメホン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
オキシン銅（有機銅）	mg/L			<0.0003			<0.0003		
オリサストロビン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
カズサホス	mg/L			<0.00005			<0.00005		
カフェンストロール	mg/L			<0.00008			<0.00008		
カルタップ	mg/L			<0.003			<0.003		
カルバリル(NAC)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
カルプロパミド	mg/L			<0.0004			<0.0004		
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L			<0.00005			<0.00005		
キノクラミン(ACN)	mg/L			<0.00005			<0.00005		
キャプタン	mg/L			<0.003			<0.003		
クミルロン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
クロメプロップ	mg/L			<0.00001			<0.00001		
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L			<0.00003			<0.00003		
クロルピリホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
クロロタロニル(TPN)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
シアナジン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
シアノホス(CYAP)	mg/L			<0.00002			<0.00002		
ジウロン(DCMU)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ジクロベニル(DBN)	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ジクロルボス(DDVP)	mg/L			<0.00008			<0.00008		
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L			<0.00004			<0.00004		
ジチオピル	mg/L			<0.00009			<0.00009		
シハロホップブチル	mg/L			<0.00005			<0.00005		
シマジン(CAT)	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ジメタメトリン	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ジメトエート	mg/L			<0.0005			<0.0005		
シメトリン	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ダイアジノン	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ダイムロン	mg/L			<0.008			<0.008		
チアジニル	mg/L			<0.00001			<0.00001		
チウラム	mg/L			<0.0002			<0.0002		
チオジカルブ	mg/L			<0.0008			<0.0008		
チオファネートメチル	mg/L			<0.003			<0.003		
チオベンカルブ	mg/L			<0.0002			<0.0002		
テフリルトリオン	mg/L			<0.00002			<0.00002		
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
トリクロピル	mg/L			<0.00006			<0.00006		
トリシクラゾール	mg/L			<0.001			<0.001		
トリフルラリン	mg/L			<0.0006			<0.0006		
ナプロパミド	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ピペロホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ピラクロニル	mg/L			<0.0001			<0.0001		
ピラゾキシフェン	mg/L			<0.00002			<0.00002		
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L			<0.00001			<0.00001		
ピリダフェンチオン	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ピリブチカルブ	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ピロキロン	mg/L			<0.0005			<0.0005		
フィプロニル	mg/L			<0.000005			<0.000005		
フェニトロチオン(MEP)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L			<0.0003			<0.0003		
フェリムゾン	mg/L			<0.0005			<0.0005		
フェンチオン(MPP)	mg/L			<0.00006			<0.00006		
フェントエート(PAP)	mg/L			<0.00007			<0.00007		
フェントラザミド	mg/L			<0.00002			<0.00002		
フサライド	mg/L			<0.001			<0.001		
ブタクロール	mg/L			<0.00005			<0.00005		
ブタミホス	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ブプロフェジン	mg/L			<0.0002			<0.0002		
フルアジナム	mg/L			<0.00001			<0.00001		
プレチラクロール	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロシミドン	mg/L			<0.0009			<0.0009		
プロチオホス	mg/L			<0.00002			<0.00002		
プロピコナゾール	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロピザミド	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロベナゾール	mg/L			<0.0003			<0.0003		
プロモブチド	mg/L			<0.001			<0.001		
ベノミル	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ペンシクロン	mg/L			<0.001			<0.001		
ペンゾビシクロン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
ペンゾフェナップ	mg/L			<0.00005			<0.00005		
ベンタゾン	mg/L			<0.002			<0.002		
ペンディメタリン	mg/L			<0.003			<0.003		
ベンフラカルブ	mg/L			<0.0004			<0.0004		
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
ベンフレセート	mg/L			<0.00005			<0.00005		
ホスチアゼート	mg/L			<0.00002			<0.00002		
マラチオン(マラソン)	mg/L			<0.007			<0.007		
メコプロップ(MCPP)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
メソミル	mg/L			<0.0003			<0.0003		
メタラキシル	mg/L			<0.002			<0.002		
メチダチオン(DMTP)	mg/L			<0.00004			<0.00004		
メチルダイムロン	mg/L			<0.0003			<0.0003		
メトミノストロビン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
メトリブジン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
メフェナセット	mg/L			<0.0002			<0.0002		
メプロニル	mg/L			<0.001			<0.001		
モリネート	mg/L			<0.00005			<0.00005		

２．１　古国府浄水場系

古国府取水口

項　目	単 位	12月23日	1月14日	2月4日	3月10日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ペンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

２．１　古国府浄水場系

古国府浄水池

項　目	単　位	4月15日	5月20日	6月25日	7月1日	8月22日	9月17日	10月15日	11月26日
天候		晴	雨後曇	晴	雨一時曇	雨	晴	曇	曇
天候(前日)		曇	雨	晴	雨後曇	雨後曇	晴	晴	曇
水温	℃	14.0	17.2	22.6	22.0	21.0	22.3	19.0	15.0
気温	℃	15.4	22.0	24.7	23.0	23.0	26.6	21.5	13.3
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.41	0.53	0.34	0.51	0.64	0.61	0.48	0.55
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.12	0.13	0.12	0.08	0.11	0.13	0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.09			0.06		
四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001		
塩素酸	mg/L	<0.06	0.10	0.10	0.11	0.09	0.09	0.08	0.09
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	0.009	<0.006	0.008	0.007	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	0.005	<0.003	0.005	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	0.008	0.004	0.007	0.004	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003	0.004	0.006	0.003	0.003	0.003	0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.03		
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	22	15	20	14	12	15	17	19
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	18	14	18	12	9.9	13	13	16
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	74	54	70	53	39	60	67	72
蒸発残留物	mg/L			180			155		
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02		
ジェオスミン	μg/L	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	0.003	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005		
フェノール類	mg/L			<0.0005			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.9	0.8	0.8	0.7	0.4	0.4	0.5
pH値	-	7.4	7.2	7.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.2
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004		
トルエン	mg/L			<0.04			<0.04		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008			
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001			
抱水クロラール	mg/L					<0.002			
農薬類				<0.1			<0.1		
残留塩素	mg/L	0.69	0.85	0.83	0.91	0.74	0.66	0.59	0.51
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	74	54	70	53	39	60	67	72
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
遊離炭酸	mg/L	4.0	3.8	4.0	3.5	2.8	4.4	4.1	4.0
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03		
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L			180			155		
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.4	7.2	7.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.2
腐食性(ランゲリア指数)				-1.0			-1.3		
従属栄養細菌	CFU/ml	1			0			0	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.03		
水温	℃	14.0	17.2	22.6	22.0	21.0	22.3	19.0	15.0
アルカリ度	mg/L	64	50	66	52	37	53	57	66
電気伝導率	μS/cm	256	188	243	183	143	199	216	240
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.9	3.2	4.3	3.4	2.8	3.8	4.0	4.1
カルシウムイオン	mg/L	17	13	17	13	10	15	16	18
マグネシウムイオン	mg/L	7.4	4.9	6.9	5.0	3.3	5.4	6.4	7.0
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	30	18	23	18	14	19	22	27
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007		
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L			180			155		
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L			<0.04			<0.04		
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03		
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006		
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					<0.008			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					<0.006			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					<0.003			
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.6	0.9	0.8	0.8	0.7	0.4	0.4	0.5
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.050	0.103	0.086	0.095	0.081	0.044	0.042	0.061
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.042	0.087	0.071	0.080	0.070	0.037	0.035	0.052
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

２．１　古国府浄水場系

古国府浄水池

項　目	単　位	12月23日	1月14日	2月4日	3月10日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴	曇後雨	晴	晴	12			
天候(前日)		雨	晴	曇後晴	晴	12			
水温	℃	10.1	9.3	9.3	11.5	12	22.6	9.3	16.1
気温	℃	13.7	7.5	13.0	17.6	12	26.6	7.5	18.4
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001			<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.59	0.57	0.52	0.45	12	0.64	0.34	0.52
フッ素及びその化合物	mg/L	0.14	0.15	0.14	0.13	12	0.15	0.08	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.09			0.09	4	0.09	0.06	0.08
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.09	0.08	0.07	<0.06	12	0.11	<0.06	0.08
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	12	0.009	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	12	0.005	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	12	0.008	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.006	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02	4	0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	18	22	19	18	12	22	12	18
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	14	20	16	14	12	20	9.9	15
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	71	71	73	71	12	74	39	65
蒸発残留物	mg/L	184			180	4	184	155	175
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	0.001	0.001	0.002	0.003	12	0.003	<0.001	0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.6	12	0.9	0.4	0.6
pH値	-	7.4	7.2	7.2	7.3	12	7.4	7.1	7.3
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001		2	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L			<0.002		2	<0.002	<0.002	<0.002
農薬類						2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.56	0.57	0.59	0.54	12	0.91	0.51	0.67
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	71	71	73	71	12	74	39	65
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	4.2	4.3	3.9	4.1	12	4.4	2.8	3.9
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	184			180	4	184	155	175
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.4	7.2	7.2	7.3	12	7.4	7.1	7.3
腐食性(ランゲリア指数)		-1.2			-1.3	4	-1.0	-1.3	-1.2
従属栄養細菌	CFU/ml		0			4	1	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02	4	0.03	0.02	0.02
水温	℃	10.1	9.3	9.3	11.5	12	22.6	9.3	16.1
アルカリ度	mg/L	67	65	69	66	12	69	37	59
電気伝導率	μS/cm	233	243	244	230	12	256	143	218
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.8	4.0	4.0	3.9	12	4.3	2.8	3.8
カルシウムイオン	mg/L	17	17	17	17	12	18	10	16
マグネシウムイオン	mg/L	7.0	6.7	7.3	7.2	12	7.4	3.3	6.2
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	26	24	26	25	12	30	14	23
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L	184			180	4	184	155	175
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L			<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L			<0.006		2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.6	12	0.9	0.4	0.6
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.048	0.046	0.047	0.058	12	0.103	0.042	0.063
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.041	0.040	0.039	0.048	12	0.087	0.035	0.054
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

２．１　古国府浄水場系

古国府浄水池

項　目	単　位	4月15日	5月20日	6月25日	7月1日	8月22日	9月17日	10月15日	11月26日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L			<0.0008			<0.0008		
2,4-D(2,4-PA)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
EPN	mg/L			<0.00004			<0.00004		
MCPA	mg/L			<0.00002			<0.00002		
アシュラム	mg/L			<0.009			<0.009		
アセフェート	mg/L			<0.00006			<0.00006		
アトラジン	mg/L			<0.0001			<0.0001		
アニロホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
アミトラズ	mg/L			<0.00001			<0.00001		
アラクロール	mg/L			<0.0003			<0.0003		
イソキサチオン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
イソフェンホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
イソプロチオラン(IPT)	mg/L			<0.003			<0.003		
イプロベンホス(IBP)	mg/L			<0.0009			<0.0009		
インダノファン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
エスプロカルブ	mg/L			<0.0003			<0.0003		
エディフェンホス(EDDP)	mg/L			<0.00006			<0.00006		
エトフェンプロックス	mg/L			<0.00008			<0.00008		
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L			<0.00004			<0.00004		
エンドスルファン	mg/L			<0.0001			<0.0001		
オキサジクロメホン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
オキシン銅（有機銅）	mg/L			<0.0003			<0.0003		
オリサストロビン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
カズサホス	mg/L			<0.00005			<0.00005		
カフェンストロール	mg/L			<0.00008			<0.00008		
カルタップ	mg/L			<0.003			<0.003		
カルバリル(NAC)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
カルプロパミド	mg/L			<0.0004			<0.0004		
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L			<0.00005			<0.00005		
キノクラミン(ACN)	mg/L			<0.00005			<0.00005		
キャプタン	mg/L			<0.003			<0.003		
クミルロン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
クロメプロップ	mg/L			<0.00001			<0.00001		
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L			<0.00003			<0.00003		
クロルピリホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
クロロタロニル(TPN)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
シアナジン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
シアノホス(CYAP)	mg/L			<0.00002			<0.00002		
ジウロン(DCMU)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ジクロベニル(DBN)	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ジクロルボス(DDVP)	mg/L			<0.00008			<0.00008		
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L			<0.00004			<0.00004		
ジチオピル	mg/L			<0.00009			<0.00009		
シハロホップブチル	mg/L			<0.00005			<0.00005		
シマジン(CAT)	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ジメタメトリン	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ジメトエート	mg/L			<0.0005			<0.0005		
シメトリン	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ダイアジノン	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ダイムロン	mg/L			<0.008			<0.008		
チアジニル	mg/L			<0.00001			<0.00001		
チウラム	mg/L			<0.0002			<0.0002		
チオジカルブ	mg/L			<0.0008			<0.0008		
チオファネートメチル	mg/L			<0.003			<0.003		
チオベンカルブ	mg/L			<0.0002			<0.0002		
テフリルトリオン	mg/L			<0.00002			<0.00002		
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
トリクロピル	mg/L			<0.00006			<0.00006		
トリシクラゾール	mg/L			<0.001			<0.001		
トリフルラリン	mg/L			<0.0006			<0.0006		
ナプロパミド	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ピペロホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ピラクロニル	mg/L			<0.0001			<0.0001		
ピラゾキシフェン	mg/L			<0.00002			<0.00002		
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L			<0.00001			<0.00001		
ピリダフェンチオン	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ピリブチカルブ	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ピロキロン	mg/L			<0.0005			<0.0005		
フィプロニル	mg/L			<0.000005			<0.000005		
フェニトロチオン(MEP)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L			<0.0003			<0.0003		
フェリムゾン	mg/L			<0.0005			<0.0005		
フェンチオン(MPP)	mg/L			<0.00006			<0.00006		
フェントエート(PAP)	mg/L			<0.00007			<0.00007		
フェントラザミド	mg/L			<0.00002			<0.00002		
フサライド	mg/L			<0.001			<0.001		
ブタクロール	mg/L			<0.00005			<0.00005		
ブタミホス	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ブプロフェジン	mg/L			<0.0002			<0.0002		
フルアジナム	mg/L			<0.00001			<0.00001		
プレチラクロール	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロシミドン	mg/L			<0.0009			<0.0009		
プロチオホス	mg/L			<0.00002			<0.00002		
プロピコナゾール	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロピザミド	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロベナゾール	mg/L			<0.0003			<0.0003		
プロモブチド	mg/L			<0.001			<0.001		
ベノミル	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ペンシクロン	mg/L			<0.001			<0.001		
ペンゾビシクロン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
ペンゾフェナップ	mg/L			<0.00005			<0.00005		
ベンタゾン	mg/L			<0.002			<0.002		
ペンディメタリン	mg/L			<0.003			<0.003		
ベンフラカルブ	mg/L			<0.0004			<0.0004		
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
ベンフレセート	mg/L			<0.00005			<0.00005		
ホスチアゼート	mg/L			<0.00002			<0.00002		
マラチオン(マラソン)	mg/L			<0.007			<0.007		
メコプロップ(MCPP)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
メソミル	mg/L			<0.0003			<0.0003		
メタラキシル	mg/L			<0.002			<0.002		
メチダチオン(DMTP)	mg/L			<0.00004			<0.00004		
メチルダイムロン	mg/L			<0.0003			<0.0003		
メトミノストロビン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
メトリブジン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
メフェナセット	mg/L			<0.0002			<0.0002		
メプロニル	mg/L			<0.001			<0.001		
モリネート	mg/L			<0.00005			<0.00005		

２．１　古国府浄水場系

古国府浄水池

項　目	単　位	12月23日	1月14日	2月4日	3月10日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ペンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

２．１　古国府浄水場系

南大分スポーツパーク

項　目	単　位	4月15日	5月20日	6月25日	7月1日	8月22日	9月17日	10月15日	11月26日
天候		晴	雨後曇	晴	雨一時曇	雨	晴	曇	曇
天候(前日)		曇	雨	晴	雨後曇	雨後曇	晴	晴	曇
水温	℃	15.5	20.1	24.2	24.2	24.3	24.6	21.5	15.0
気温	℃	15.5	20.7	25.0	22.2	23.0	26.8	20.4	13.3
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.38	0.37	0.41	0.45	0.62	0.60	0.49	0.52
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.13	0.13	0.13	0.10	0.11	0.13	0.14
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.08			0.06		
四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.07	0.12	0.13	0.16	0.13	0.12	0.10	0.11
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.009	0.014	0.014	0.020	0.014	0.008	0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.007	<0.003	0.004	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.009	0.011	0.011	0.016	0.007	0.004	0.004	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.008	0.010	0.011	0.011	0.009	0.008	0.007	0.007
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.03		
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	21	18	20	19	13	15	16	19
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	17	16	18	17	12	14	14	15
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	73	65	67	62	52	58	63	71
蒸発残留物	mg/L	187	159	179	161	158	155	170	189
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	μg/L	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.7	0.8	0.9	0.6	0.4	0.4	0.4
pH値	-	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004		
トルエン	mg/L			<0.04			<0.04		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008			
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0.001			
抱水クロラール	mg/L					0.004			
農薬類									
残留塩素	mg/L	0.49	0.44	0.43	0.34	0.44	0.48	0.43	0.37
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	73	65	67	62	52	58	63	71
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
遊離炭酸	mg/L	3.0	2.9	2.9	2.3	2.6	3.5	3.0	2.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03		
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	187	159	179	161	158	155	170	189
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4
腐食性(ランゲリア指数)				-0.9			-1.0		
従属栄養細菌	CFU/ml	0			0			0	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.03		
水温	℃	15.5	20.1	24.2	24.2	24.3	24.6	21.5	15.0
アルカリ度	mg/L	61	59	64	59	48	52	56	67
電気伝導率	μS/cm	252	222	237	219	176	197	210	239
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	4.0	3.4	4.1	3.9	3.4	3.7	3.8	4.1
カルシウムイオン	mg/L	17	16	16	15	13	15	16	17
マグネシウムイオン	mg/L	7.2	6.2	6.5	5.9	4.6	5.3	6.0	6.9
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	32	24	22	20	17	19	21	26
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007		
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L			179			155		
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L			<0.04			<0.04		
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03		
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006		
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					<0.008			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					<0.006			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					<0.003			
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.7	0.7	0.8	0.9	0.6	0.4	0.4	0.4
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.053	0.066	0.077	0.088	0.062	0.040	0.035	0.047
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.044	0.054	0.062	0.074	0.052	0.034	0.028	0.040
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

２．１　古国府浄水場系

南大分スポーツパーク

項　目	単　位	12月23日	1月14日	2月4日	3月10日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴	曇後雨	晴	晴	12			
天候(前日)		雨	晴	曇後晴	晴	12			
水温	℃	12.0	10.7	10.7	11.7	12	24.6	10.7	17.9
気温	℃	6.2	6.0	8.8	16.0	12	26.8	6.0	17.0
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001			<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.52	0.56	0.59	0.45	12	0.62	0.37	0.50
フッ素及びその化合物	mg/L	0.15	0.15	0.13	0.13	12	0.15	0.09	0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.10			0.09	4	0.10	0.06	0.08
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.11	0.09	0.08	<0.06	12	0.16	<0.06	0.10
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	12	0.020	<0.006	0.007
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	0.004	0.005	12	0.007	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.02	0.02	0.01	0.01	12	0.04	0.01	0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.004	0.004	0.005	12	0.016	0.004	0.007
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.006	0.005	0.006	12	0.011	0.005	0.008
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02	4	0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	20	21	18	18	12	21	13	18
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	16	19	16	14	12	19	12	16
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	74	70	69	71	12	74	52	66
蒸発残留物	mg/L	194	186	176	178	12	194	155	174
陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
ジェオスミン	μg/L	0.001	0.001	0.002	0.003	12	0.003	<0.001	0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					0			
フェノール類	mg/L					0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	12	0.9	0.4	0.6
pH値	-	7.4	7.3	7.3	7.3	12	7.5	7.3	7.4
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001		2	0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L			<0.002		2	0.004	<0.002	0.002
農薬類						0			
残留塩素	mg/L	0.32	0.27	0.42	0.41	12	0.49	0.27	0.40
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	74	70	69	71	12	74	52	66
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	3.4	2.9	3.0	3.5	12	3.5	2.2	2.9
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	194	186	176	178	12	194	155	174
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.4	7.3	7.3	7.3	12	7.5	7.3	7.4
腐食性(ランゲリア指数)		-1.2			-1.3	4	-0.9	-1.3	-1.1
従属栄養細菌	CFU/ml		0			4	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02	4	0.03	0.02	0.02
水温	℃	12.0	10.7	10.7	11.7	12	24.6	10.7	17.9
アルカリ度	mg/L	69	64	64	65	12	69	48	61
電気伝導率	μS/cm	247	240	231	232	12	252	176	225
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.9	4.0	3.9	3.8	12	4.1	3.4	3.8
カルシウムイオン	mg/L	17	17	17	17	12	17	13	16
マグネシウムイオン	mg/L	7.5	6.8	6.8	7.2	12	7.5	4.6	6.4
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	28	24	24	25	12	32	17	24
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L	194			178	4	194	155	176
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L			<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L			<0.006		2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	12	0.9	0.4	0.6
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.040	0.046	0.047	0.047	12	0.088	0.035	0.054
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.033	0.038	0.037	0.038	12	0.074	0.028	0.044
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

２．１　古国府浄水場系

やすらぎ公園

項　目	単　位	4月15日	5月20日	6月25日	7月1日	8月22日	9月17日	10月15日	11月26日
天候		晴	雨後曇	晴	雨一時曇	雨	晴	曇	曇
天候(前日)		曇	雨	晴	雨後曇	雨後曇	晴	晴	曇
水温	℃	15.5	21.2	24.5	24.8	25.3	25.9	22.8	16.1
気温	℃	15.6	21.2	25.5	21.0	23.0	26.7	20.1	13.8
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.40	0.42	0.38	0.45	0.60	0.59	0.48	0.51
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.13	0.14	0.13	0.10	0.11	0.13	0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.08			0.06		
四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.08	0.12	0.11	0.13	0.10	0.11	0.09	0.09
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.009	0.018	0.012	0.016	0.012	0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.010	0.017	0.012	0.017	0.008	0.005	0.004	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.008	0.011	0.009	0.010	0.008	0.006	0.006	0.007
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.04			0.03		
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	21	20	20	18	14	16	16	19
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	18	16	18	17	12	14	14	16
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	73	63	67	62	52	57	63	72
蒸発残留物	mg/L	189	170	179	162	161	153	171	187
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	μg/L	0.002	0.002	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.8	0.8	0.9	0.6	0.4	0.4	0.5
pH値	-	7.7	7.5	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004		
トルエン	mg/L			<0.04			<0.04		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008			
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0.001			
抱水クロラール	mg/L					0.005			
農薬類									
残留塩素	mg/L	0.26	0.42	0.27	0.20	0.28	0.34	0.33	0.27
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	73	63	67	62	52	57	63	72
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
遊離炭酸	mg/L	1.5	2.2	2.3	1.1	1.5	1.8	1.2	0.9
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03		
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	189	170	179	162	161	153	171	187
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.7	7.5	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7
腐食性(ランゲリア指数)				-0.6			-0.8		
従属栄養細菌	CFU/ml	2			0			12	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.04			0.03		
水温	℃	15.5	21.2	24.5	24.8	25.3	25.9	22.8	16.1
アルカリ度	mg/L	60	62	63	59	48	52	56	67
電気伝導率	μS/cm	252	224	237	219	177	196	211	240
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	4.0	3.8	4.2	3.9	3.5	3.8	3.8	4.0
カルシウムイオン	mg/L	17	15	16	15	13	14	15	17
マグネシウムイオン	mg/L	7.2	6.1	6.4	6.0	4.6	5.2	5.9	6.9
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	34	21	22	21	17	19	22	26
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007		
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L			179			153		
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L			<0.04			<0.04		
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03		
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006		
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					<0.008			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					<0.006			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					<0.003			
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.7	0.8	0.8	0.9	0.6	0.4	0.4	0.5
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.054	0.074	0.078	0.088	0.064	0.041	0.037	0.051
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.044	0.061	0.062	0.072	0.053	0.034	0.030	0.037
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

２．１　古国府浄水場系

やすらぎ公園

項　目	単　位	12月23日	1月14日	2月4日	3月10日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴	曇後雨	晴	晴	12			
天候(前日)		雨	晴	曇後晴	晴	12			
水温	℃	12.9	12.0	11.5	12.4	12	25.9	11.5	18.7
気温	℃	10.6	5.4	7.2	18.0	12	26.7	5.4	17.3
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001			<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.52	0.56	0.60	0.45	12	0.60	0.38	0.50
フッ素及びその化合物	mg/L	0.15	0.16	0.12	0.14	12	0.16	0.09	0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.10			0.09	4	0.10	0.06	0.08
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.09	0.07	0.07	<0.06	12	0.13	<0.06	0.09
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	12	0.018	<0.006	0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.004	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.02	0.01	0.01	0.01	12	0.03	0.01	0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.004	0.004	0.005	12	0.017	0.004	0.008
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.006	0.005	0.006	12	0.011	0.005	0.007
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02	4	0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	20	21	18	19	12	21	14	18
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	16	19	16	15	12	19	12	16
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	74	69	67	72	12	74	52	66
蒸発残留物	mg/L	196	184	176	185	12	196	153	176
陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
ジェオスミン	μg/L	0.001	0.001	0.002	0.003	12	0.003	<0.001	0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					0			
フェノール類	mg/L					0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.5	12	0.9	0.4	0.6
pH値	-	7.7	7.6	7.6	7.6	12	7.8	7.5	7.7
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001		2	0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L			<0.002		2	0.005	<0.002	0.002
農薬類						0			
残留塩素	mg/L	0.27	0.27	0.30	0.27	12	0.42	0.20	0.29
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	74	69	67	72	12	74	52	66
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	1.5	1.5	1.5	1.7	12	2.3	0.9	1.6
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	196	184	176	185	12	196	153	176
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.7	7.6	7.6	7.6	12	7.8	7.5	7.7
腐食性(ランゲリア指数)		-0.8			-1.0	4	-0.6	-1.0	-0.8
従属栄養細菌	CFU/ml		0			4	12	0	4
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02	4	0.04	0.02	0.03
水温	℃	12.9	12.0	11.5	12.4	12	25.9	11.5	18.7
アルカリ度	mg/L	69	63	64	66	12	69	48	61
電気伝導率	μS/cm	246	238	230	237	12	252	177	226
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.9	4.0	3.8	4.0	12	4.2	3.5	3.9
カルシウムイオン	mg/L	18	17	16	17	12	18	13	16
マグネシウムイオン	mg/L	7.4	6.6	6.8	7.3	12	7.4	4.6	6.4
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	28	24	25	27	12	34	17	24
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L	196			185	4	196	153	178
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L			<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L			<0.006		2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.5	12	0.9	0.4	0.6
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.042	0.048	0.046	0.044	12	0.088	0.037	0.056
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.035	0.039	0.038	0.036	12	0.072	0.030	0.045
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

２．１　古国府浄水場系

吉野公民館

項　目	単　位	4月15日	5月20日	6月25日	7月1日	8月22日	9月17日	10月15日	11月26日
天候		晴	雨後曇	晴	雨一時曇	雨	晴	曇	曇
天候(前日)		曇	雨	晴	雨後曇	雨後曇	晴	晴	曇
水温	℃	15.0	20.8	24.0	23.8	24.8	25.5	22.0	16.3
気温	℃	18.1	22.8	28.0	22.0	22.8	27.2	22.5	13.9
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L			0.001			0.003		
ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.40	0.30	0.39	0.40	0.58	0.58	0.47	0.49
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.13	0.13	0.13	0.10	0.10	0.12	0.14
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.08			0.06		
四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.07	0.12	0.12	0.14	0.14	0.12	0.10	0.11
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.014	0.018	0.019	0.023	0.019	0.012	0.008	0.007
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.004	0.004	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.014	0.012	0.014	0.018	0.010	0.007	0.005	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.009	0.013	0.011	0.012	0.010	0.009	0.008	0.008
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.04			0.03		
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	21	21	19	19	14	15	16	19
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	17	19	17	17	12	13	14	15
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	71	70	66	64	52	57	62	71
蒸発残留物	mg/L	186	175	177	167	166	152	169	188
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	μg/L	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.001	0.004	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	0.8	0.8	0.9	0.6	0.4	0.4	0.4
pH値	-	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004		
トルエン	mg/L			<0.04			<0.04		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008			
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0.001			
抱水クロラール	mg/L					0.006			
農薬類									
残留塩素	mg/L	0.39	0.44	0.37	0.31	0.59	0.50	0.42	0.42
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	71	70	66	64	52	57	62	71
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
遊離炭酸	mg/L	2.6	2.4	2.6	2.5	2.4	2.9	2.5	2.0
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03		
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	186	175	177	167	166	152	169	188
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5
腐食性(ランゲリア指数)				-0.9			-1.0		
従属栄養細菌	CFU/ml	0			0			0	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.04			0.03		
水温	℃	15.0	20.8	24.0	23.8	24.8	25.5	22.0	16.3
アルカリ度	mg/L	57	59	60	60	49	52	55	66
電気伝導率	μS/cm	249	250	233	223	178	194	209	238
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.8	3.8	4.0	4.0	3.5	3.8	3.8	4.0
カルシウムイオン	mg/L	17	17	16	16	13	14	15	17
マグネシウムイオン	mg/L	7.1	6.7	6.3	6.1	4.6	5.1	5.8	6.8
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	35	30	23	22	17	18	22	26
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007		
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L			177			152		
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L			<0.04			<0.04		
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03		
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006		
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					<0.008			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					<0.006			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					<0.003			
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.8	0.8	0.8	0.9	0.6	0.4	0.4	0.4
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.058	0.071	0.081	0.085	0.060	0.044	0.037	0.042
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.048	0.061	0.065	0.070	0.052	0.037	0.031	0.035
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

２．１　古国府浄水場系

吉野公民館

項　目	単　位	12月23日	1月14日	2月4日	3月10日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴	曇後雨	晴	晴	12			
天候(前日)		雨	晴	曇後晴	晴	12			
水温	℃	12.1	11.8	10.0	12.3	12	25.5	10.0	18.2
気温	℃	10.6	3.5	7.2	15.5	12	28.0	3.5	17.8
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	0.003	<0.001	0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001			<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.54	0.55	0.62	0.49	12	0.62	0.30	0.48
フッ素及びその化合物	mg/L	0.15	0.15	0.13	0.13	12	0.15	0.09	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.10			0.09	4	0.10	0.06	0.08
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.11	0.09	0.08	<0.06	12	0.14	<0.06	0.10
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.008	0.007	<0.006	0.006	12	0.023	<0.006	0.012
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	0.003	0.004	<0.003	12	0.004	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.02	0.02	0.01	0.02	12	0.04	0.01	0.03
トリクロロ酢酸	mg/L	0.007	0.006	0.006	0.007	12	0.018	0.005	0.009
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.008	0.008	0.006	0.007	12	0.013	0.006	0.009
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02	4	0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	20	20	17	18	12	21	14	18
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	16	19	15	15	12	19	12	16
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	73	69	66	71	12	73	52	66
蒸発残留物	mg/L	192	183	170	178	12	192	152	175
陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
ジェオスミン	μg/L	0.001	0.001	0.002	0.002	12	0.002	<0.001	0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.004	<0.001	0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					0			
フェノール類	mg/L					0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	12	0.9	0.4	0.6
pH値	-	7.5	7.4	7.5	7.4	12	7.6	7.4	7.5
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001		2	0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L			0.002		2	0.006	0.002	0.004
農薬類						0			
残留塩素	mg/L	0.37	0.40	0.44	0.40	12	0.59	0.31	0.42
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	73	69	66	71	12	73	52	66
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	2.8	2.8	2.5	3.2	12	3.2	2.0	2.6
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	192	183	170	178	12	192	152	175
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.5	7.4	7.5	7.4	12	7.6	7.4	7.5
腐食性(ランゲリア指数)		-1.1			-1.2	4	-0.9	-1.2	-1.0
従属栄養細菌	CFU/ml		0			4	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02	4	0.04	0.02	0.03
水温	℃	12.1	11.8	10.0	12.3	12	25.5	10.0	18.2
アルカリ度	mg/L	67	62	62	64	12	67	49	59
電気伝導率	μS/cm	243	238	225	232	12	250	178	226
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.8	4.0	3.7	3.8	12	4.0	3.5	3.8
カルシウムイオン	mg/L	17	17	16	17	12	17	13	16
マグネシウムイオン	mg/L	7.2	6.6	6.6	7.0	12	7.2	4.6	6.3
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	28	25	24	26	12	35	17	25
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L	192			178	4	192	152	175
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L			<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L			<0.006		2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	12	0.9	0.4	0.6
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.046	0.050	0.045	0.044	12	0.085	0.037	0.055
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.037	0.042	0.035	0.036	12	0.070	0.031	0.046
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

２．１　古国府浄水場系

入蔵公民館

項　目	単　位	4月15日	5月20日	6月25日	7月1日	8月22日	9月17日	10月15日	11月26日
天候		晴	雨後曇	晴	雨一時曇	雨	晴	曇	曇
天候(前日)		曇	雨	晴	雨後曇	雨後曇	晴	晴	曇
水温	℃	14.6	18.4	22.4	22.9	25.1	25.0	22.5	17.3
気温	℃	16.4	21.1	26.0	22.0	22.1	24.0	18.2	11.2
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.30	0.28	0.50	0.34	0.61	0.60	0.49	0.46
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.14	0.12	0.14	0.10	0.10	0.12	0.14
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.07			0.05		
四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.09	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.09	0.09
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.010	0.019	0.020	0.024	0.020	0.020	0.010	0.008
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.010	0.012	0.017	0.017	0.010	0.010	0.006	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.009	0.015	0.010	0.014	0.011	0.011	0.008	0.009
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.03		
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	21	24	18	20	13	15	16	19
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	17	22	16	18	11	13	13	16
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	72	74	59	69	49	53	62	70
蒸発残留物	mg/L	187	193	160	174	157	144	168	184
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	μg/L	0.002	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	0.4	0.4
pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004		
トルエン	mg/L			<0.04			<0.04		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008			
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0.001			
抱水クロラール	mg/L					0.007			
農薬類									
残留塩素	mg/L	0.30	0.24	0.23	0.21	0.18	0.16	0.17	0.14
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	72	74	59	69	49	53	62	70
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
遊離炭酸	mg/L	2.6	2.2	2.2	2.2	1.9	2.5	1.8	1.7
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03		
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	187	193	160	174	157	144	168	184
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6
腐食性(ランゲリア指数)				-1.0			-1.0		
従属栄養細菌	CFU/ml	1			1			4	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.03		
水温	℃	14.6	18.4	22.4	22.9	25.1	25.0	22.5	17.3
アルカリ度	mg/L	57	63	55	64	46	48	55	64
電気伝導率	μS/cm	251	272	208	242	169	185	205	234
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.9	4.2	3.6	4.2	3.2	3.6	3.8	4.1
カルシウムイオン	mg/L	17	18	14	17	13	13	15	17
マグネシウムイオン	mg/L	7.1	7.3	5.6	6.6	4.3	4.8	5.8	6.6
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	37	32	20	24	16	18	21	26
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007		
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L			160			144		
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L			<0.04			<0.04		
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03		
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006		
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					<0.008			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					<0.006			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					<0.003			
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.6	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	0.4	0.4
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.047	0.064	0.074	0.075	0.054	0.051	0.037	0.041
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.039	0.052	0.059	0.062	0.045	0.043	0.029	0.033
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

２．１　古国府浄水場系

入蔵公民館

項　目	単　位	12月23日	1月14日	2月4日	3月10日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴	曇後雨	晴	晴	12			
天候(前日)		雨	晴	曇後晴	晴	12			
水温	℃	13.2	12.0	11.2	11.5	12	25.1	11.2	18.0
気温	℃	9.0	6.5	9.2	12.0	12	26.0	6.5	16.5
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001			<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.56	0.56	0.68	0.52	12	0.68	0.28	0.49
フッ素及びその化合物	mg/L	0.14	0.14	0.12	0.12	12	0.14	0.09	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.10			0.09	4	0.10	0.05	0.08
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.10	0.08	0.07	0.07	12	0.13	0.07	0.10
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.007	0.006	0.008	0.009	12	0.024	0.006	0.013
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	12	0.04	0.02	0.03
トリクロロ酢酸	mg/L	0.006	0.005	0.008	0.010	12	0.017	0.005	0.010
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.008	0.008	0.006	0.007	12	0.015	0.006	0.010
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02	4	0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	19	21	16	17	12	24	13	18
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	16	18	14	14	12	22	11	16
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	73	75	58	66	12	75	49	65
蒸発残留物	mg/L	192	192	154	171	12	193	144	173
陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
ジェオスミン	μg/L	0.001	0.002	0.002	0.002	12	0.002	<0.001	0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					0			
フェノール類	mg/L					0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.5	12	0.8	0.4	0.6
pH値	-	7.6	7.5	7.5	7.5	12	7.7	7.5	7.6
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L			0.001		2	0.001	0.001	0.001
抱水クロラール	mg/L			0.003		2	0.007	0.003	0.005
農薬類						0			
残留塩素	mg/L	0.19	0.21	0.24	0.28	12	0.30	0.14	0.21
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	73	75	58	66	12	75	49	65
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	2.3	2.2	2.1	2.5	12	2.6	1.7	2.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	192	192	154	171	12	193	144	173
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.6	7.5	7.5	7.5	12	7.7	7.5	7.6
腐食性(ランゲリア指数)		-1.0			-1.2	4	-1.0	-1.2	-1.0
従属栄養細菌	CFU/ml		0			4	4	0	2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02	4	0.03	0.02	0.02
水温	℃	13.2	12.0	11.2	11.5	12	25.1	11.2	18.0
アルカリ度	mg/L	67	66	55	60	12	67	46	58
電気伝導率	μS/cm	244	248	204	220	12	272	169	224
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.9	4.2	3.4	3.7	12	4.2	3.2	3.8
カルシウムイオン	mg/L	17	18	14	16	12	18	13	16
マグネシウムイオン	mg/L	7.2	7.3	5.6	6.4	12	7.3	4.3	6.2
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	28	27	22	24	12	37	16	25
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L	192			171	4	192	144	167
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L			<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L			<0.006		2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.6	0.5	12	0.8	0.4	0.6
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.042	0.043	0.052	0.050	12	0.075	0.037	0.052
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.033	0.035	0.041	0.040	12	0.062	0.029	0.043
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

２．１　古国府浄水場系

富士見ヶ丘4区児童公園

項　目	単　位	4月15日	5月20日	6月25日	7月1日	8月22日	9月17日	10月15日	11月26日
天候		晴	雨後曇	晴	雨一時曇	雨	晴	曇	曇
天候(前日)		曇	雨	晴	雨後曇	雨後曇	晴	晴	曇
水温	℃	15.4	20.8	24.0	24.0	25.0	25.8	23.5	16.8
気温	℃	16.9	23.0	27.1	24.0	22.6	26.9	20.9	11.5
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.39	0.31	0.41	0.40	0.59	0.60	0.48	0.49
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.14	0.13	0.13	0.10	0.11	0.13	0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.08			0.06		
四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.08	0.11	0.12	0.14	0.12	0.12	0.09	0.09
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.012	0.017	0.018	0.022	0.017	0.012	0.008	0.007
ジクロロ酢酸	mg/L	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.02	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.013	0.012	0.014	0.018	0.009	0.007	0.005	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.009	0.013	0.011	0.012	0.010	0.009	0.008	0.008
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.03		
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	20	21	19	19	14	15	16	19
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	17	20	17	17	12	13	14	15
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	71	70	65	65	52	56	62	71
蒸発残留物	mg/L	185	177	176	167	166	152	171	187
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	μg/L	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.001	0.003	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.8	0.8	0.9	0.6	0.4	0.4	0.4
pH値	-	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004		
トルエン	mg/L			<0.04			<0.04		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008			
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0.001			
抱水クロラール	mg/L					0.006			
農薬類									
残留塩素	mg/L	0.27	0.22	0.26	0.16	0.32	0.38	0.40	0.37
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	71	70	65	65	52	56	62	71
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
遊離炭酸	mg/L	2.6	2.6	2.3	2.2	2.4	2.6	2.3	2.0
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03		
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	185	177	176	167	166	152	171	187
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5
腐食性(ランゲリア指数)				-0.9			-1.0		
従属栄養細菌	CFU/ml	0			2			2	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.03		
水温	℃	15.4	20.8	24.0	24.0	25.0	25.8	23.5	16.8
アルカリ度	mg/L	56	60	60	77	48	51	56	66
電気伝導率	μS/cm	248	251	230	230	177	193	209	237
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.9	3.9	3.9	4.0	3.5	3.6	3.7	4.0
カルシウムイオン	mg/L	17	17	16	16	13	14	15	17
マグネシウムイオン	mg/L	7.0	6.8	6.2	6.2	4.6	4.9	5.8	6.8
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	35	29	22	22	17	18	22	26
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007		
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L			176			152		
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L			<0.04			<0.04		
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03		
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006		
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					<0.008			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					<0.006			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					<0.003			
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.7	0.8	0.8	0.9	0.6	0.4	0.4	0.4
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.057	0.064	0.076	0.081	0.059	0.044	0.036	0.042
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.046	0.051	0.061	0.067	0.050	0.036	0.028	0.034
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

２．１　古国府浄水場系

富士見ヶ丘4区児童公園

項　目	単　位	12月23日	1月14日	2月4日	3月10日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴	曇後雨	晴	晴	12			
天候(前日)		雨	晴	曇後晴	晴	12			
水温	℃	11.6	12.2	11.6	12.0	12	25.8	11.6	18.6
気温	℃	10.3	6.0	10.9	14.8	12	27.1	6.0	17.9
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001			<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.53	0.57	0.62	0.48	12	0.62	0.31	0.49
フッ素及びその化合物	mg/L	0.14	0.14	0.13	0.12	12	0.14	0.09	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.10			0.09	4	0.10	0.06	0.08
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.10	0.08	0.07	0.06	12	0.14	0.06	0.10
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.007	0.006	<0.006	0.006	12	0.022	<0.006	0.011
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	0.003	0.004	0.003	12	0.004	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.02	0.02	0.01	0.02	12	0.04	0.01	0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.007	0.006	0.005	0.007	12	0.018	0.005	0.009
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.008	0.008	0.006	0.006	12	0.013	0.006	0.009
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02	4	0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	19	20	17	18	12	21	14	18
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	16	19	15	14	12	20	12	16
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	74	69	65	71	12	74	52	66
蒸発残留物	mg/L	192	185	169	178	12	192	152	175
陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
ジェオスミン	μg/L	0.001	0.001	0.002	0.002	12	0.002	<0.001	0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					0			
フェノール類	mg/L					0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	12	0.9	0.4	0.6
pH値	-	7.5	7.5	7.4	7.4	12	7.6	7.4	7.5
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001		2	0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L			0.002		2	0.006	0.002	0.004
農薬類						0			
残留塩素	mg/L	0.34	0.35	0.41	0.35	12	0.41	0.16	0.32
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	74	69	65	71	12	74	52	66
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	2.8	2.6	2.4	3.0	12	3.0	2.0	2.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	192	185	169	178	12	192	152	175
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.5	7.5	7.4	7.4	12	7.6	7.4	7.5
腐食性(ランゲリア指数)		-1.1			-1.2	4	-0.9	-1.2	-1.0
従属栄養細菌	CFU/ml		0			4	2	0	1
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02	4	0.03	0.02	0.02
水温	℃	11.6	12.2	11.6	12.0	12	25.8	11.6	18.6
アルカリ度	mg/L	68	63	61	64	12	77	48	61
電気伝導率	μS/cm	244	239	223	231	12	251	177	226
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	4.0	4.0	3.6	3.8	12	4.0	3.5	3.8
カルシウムイオン	mg/L	18	17	16	17	12	18	13	16
マグネシウムイオン	mg/L	7.3	6.6	6.3	7.0	12	7.3	4.6	6.3
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	28	24	24	25	12	35	17	24
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L	192			178	4	192	152	174
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L			<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L			<0.006		2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	12	0.9	0.4	0.6
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.046	0.050	0.045	0.045	12	0.081	0.036	0.054
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.037	0.042	0.035	0.037	12	0.067	0.028	0.044
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

２．２　えのくま浄水場系

えのくま取水口

項　目	単　位	4月16日	5月14日	6月17日	7月24日	8月20日	9月11日	10月1日	11月18日
天候		晴	曇	晴	曇	曇後雨	晴	曇	晴後曇
天候(前日)		晴	晴後曇	晴	曇	雨後曇	晴	晴後雨	晴
水温	℃	14.3	20.2	19.5	22.2	22.2	23.3	20.4	13.0
気温	℃	16.5	22.2	25.0	28.8	26.5	29.0	24.0	19.0
一般細菌	CFU/ml	990	1600	5400	300	10000	6200	2200	500
大腸菌	-	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.002			0.001			0.003
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.009	0.009	0.006	0.007	0.008	0.007	0.006	0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.39	0.29	0.56	0.51	0.60	0.56	0.53	0.42
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.14	0.11	0.11	0.09	0.10	0.09	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.11			0.05			0.09
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L								
クロロ酢酸	mg/L								
クロロホルム	mg/L								
ジクロロ酢酸	mg/L								
ジブロモクロロメタン	mg/L								
臭素酸	mg/L								
総トリハロメタン	mg/L								
トリクロロ酢酸	mg/L								
ブロモジクロロメタン	mg/L								
ブロモホルム	mg/L								
ホルムアルデヒド	mg/L								
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.05			0.12			0.05
鉄及びその化合物	mg/L		0.11			0.12			0.08
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	18	21	13	9.6	10	12	12	17
マンガン及びその化合物	mg/L		0.033			0.020			0.015
塩化物イオン	mg/L	12	18	10	6.1	6.9	8.3	8.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	72	69	48	46	47	51	55	65
蒸発残留物	mg/L		186			128			169
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02
ジェオスミン	μg/L	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.001
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	1.2	1.6	1.2	1.1	1.1	0.8	0.6
pH値	-	7.6	7.6	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4
味	-								
臭気	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
色度	度	4.5	7.8	19	9.0	7.0	9.2	6.9	4.2
濁度	度	2.1	3.0	9.2	5.2	2.9	5.6	3.6	1.8
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
亜塩素酸	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	mg/L								
抱水クロラール	mg/L								
農薬類			<0.1			<0.1			
残留塩素	mg/L								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	72	69	48	46	47	51	55	65
マンガン及びその化合物	mg/L		0.033			0.020			0.015
遊離炭酸	mg/L	0.7	0.5	1.7	1.6	2.2	2.5	2.8	1.6
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		7	7	7	7	1	1	1	7
蒸発残留物	mg/L		186			128			169
濁度	度	2.1	3.0	9.2	5.2	2.9	5.6	3.6	1.8
pH値		7.6	7.6	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4
腐食性(ランゲリア指数)			-0.8			-1.5			-1.2
従属栄養細菌	CFU/ml								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.05			0.12			0.05
水温	℃	14.3	20.2	19.5	22.2	22.2	23.3	20.4	13.0
アルカリ度	mg/L	77	76	52	49	48	54	46	71
電気伝導率	μS/cm	225	243	172	142	147	162	170	210
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.9	4.2	3.2	2.9	3.2	3.4	3.4	3.7
カルシウムイオン	mg/L	17	17	12	12	12	13	14	16
マグネシウムイオン	mg/L	7.2	6.8	4.3	4.2	4.1	4.6	5.0	6.2
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	18	17	12	11	11	12	13	16
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			<0.007			<0.007
溶存マンガン	mg/L		0.006			<0.005			<0.005
溶解性物質	mg/L		182			124			167
浮遊物質(SS)	mg/L		4			4			3
キシレン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L								
ジブロモアセトニトリル	mg/L								
トリクロロアセトニトリル	mg/L								
クロロホルム生成能	mg/L			0.045					
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L			<0.01					
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L			0.009					
ブロモホルム生成能	mg/L			<0.009					
総トリハロメタン生成能	mg/L			0.05					
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.8	1.2	1.5	1.0	1.0	1.0	0.7	0.6
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.135	0.212	0.535	0.241	0.229	0.204	0.162	0.123
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.124	0.195	0.492	0.218	0.209	0.187	0.148	0.112
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	1400	5400	19000	15000	36000	12000	10000	3400
大腸菌群(定性)									
クリプトスポリジウム	個/10L				0				
ジアルジア	個/10L				0				
大腸菌(定量)	MPN/100ml	26	26	79	140	330	79	150	150
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	15	43	36	18	19	19	24	13

２．２　えのくま浄水場系

えのくま取水口

項　目	単　位	12月3日	1月21日	2月25日	3月17日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴後曇	晴	曇	晴	12			
天候(前日)		雨後晴	晴	晴	晴	12			
水温	℃	10.8	8.1	9.8	10.6	12	23.3	8.1	16.2
気温	℃	8.0	8.4	12.8	12.8	12	29.0	8.0	19.4
一般細菌	CFU/ml	3100	1200	670	900	12	10000	300	2800
大腸菌	-	検出	検出	検出	検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			0.003		4	0.003	0.001	0.002
六価クロム化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.007	0.005	0.007	<0.004	12	0.009	<0.004	0.006
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.57	0.44	0.41	0.41	12	0.60	0.29	0.47
フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.13	0.13	0.13	12	0.14	0.09	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.11		4	0.11	0.05	0.09
四塩化炭素	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L					0			
クロロ酢酸	mg/L					0			
クロロホルム	mg/L					0			
ジクロロ酢酸	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
臭素酸	mg/L					0			
総トリハロメタン	mg/L					0			
トリクロロ酢酸	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
ブロモホルム	mg/L					0			
ホルムアルデヒド	mg/L					0			
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.08		4	0.12	0.05	0.08
鉄及びその化合物	mg/L			0.10		4	0.12	0.08	0.10
銅及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	15	19	18	16	12	21	9.6	15
マンガン及びその化合物	mg/L			0.020		4	0.033	0.015	0.022
塩化物イオン	mg/L	11	14	14	10	12	18	6.1	11
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	62	65	73	69	12	73	46	60
蒸発残留物	mg/L			186		4	186	128	167
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	0.002	0.001	0.002	0.002	12	0.003	0.001	0.002
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.2	0.6	0.7	0.7	12	1.6	0.6	1.0
pH値	-	7.2	7.2	7.4	7.4	12	7.6	7.2	7.4
味	-					0			
臭気	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	12			
色度	度	9.6	3.3	4.1	3.7	12	19	3.3	7.4
濁度	度	4.7	1.6	2.4	2.4	12	9.2	1.6	3.7
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					0			
亜塩素酸	mg/L					0			
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
抱水クロラール	mg/L					0			
農薬類						2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L					0			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	62	65	73	69	12	73	46	60
マンガン及びその化合物	mg/L			0.020		4	0.033	0.015	0.022
遊離炭酸	mg/L	1.7	1.2	1.0	0.9	12	2.8	0.5	1.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		7	7	1	1	12	7	1	4
蒸発残留物	mg/L			186		4	186	128	167
濁度	度	4.7	1.6	2.4	2.4	12	9.2	1.6	3.7
pH値		7.2	7.2	7.4	7.4	12	7.6	7.2	7.4
腐食性(ランゲリア指数)				-1.2		4	-0.8	-1.5	-1.2
従属栄養細菌	CFU/ml					0			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.08		4	0.12	0.05	0.08
水温	℃	10.8	8.1	9.8	10.6	12	23.3	8.1	16.2
アルカリ度	mg/L	67	72	78	73	12	78	46	64
電気伝導率	μS/cm	202	216	231	212	12	243	142	194
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.9	3.5	4.0	3.7	12	4.2	2.9	3.6
カルシウムイオン	mg/L	15	16	17	16	12	17	12	15
マグネシウムイオン	mg/L	5.9	6.2	7.3	6.8	12	7.3	4.1	5.7
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	15	15	18	17	12	18	11	15
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L			0.006		4	0.006	<0.005	<0.005
溶解性物質	mg/L			182		4	182	124	164
浮遊物質(SS)	mg/L			5		4	5	3	4
キシレン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					0			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
クロロホルム生成能	mg/L	0.043				2	0.045	0.043	0.044
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	<0.01				2	<0.01	<0.01	<0.01
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	0.008				2	0.009	0.008	0.008
ブロモホルム生成能	mg/L	<0.009				2	<0.009	<0.009	<0.009
総トリハロメタン生成能	mg/L	0.05				2	0.05	0.05	0.05
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	1.2	0.6	0.6	0.6	12	1.5	0.6	0.9
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.289	0.114	0.110	0.120	12	0.535	0.110	0.206
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.264	0.103	0.100	0.108	12	0.492	0.100	0.188
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	9700	2800	1400	1200	12	36000	1200	9800
大腸菌群(定性)						0			
クリプトスポリジウム	個/10L		0			2	0	0	0
ジアルジア	個/10L		0			2	0	0	0
大腸菌(定量)	MPN/100ml	580	82	41	8	12	580	8	140
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	58	15	25	16	12	58	13	25

２．２　えのくま浄水場系

えのくま取水口

項　目	単　位	4月16日	5月14日	6月17日	7月24日	8月20日	9月11日	10月1日	11月18日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L		<0.0008			<0.0008			
2,4-D(2,4-PA)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
EPN	mg/L		<0.00004			<0.00004			
MCPA	mg/L		<0.00002			<0.00002			
アシュラム	mg/L		<0.009			<0.009			
アセフェート	mg/L		<0.00006			<0.00006			
アトラジン	mg/L		<0.0001			<0.0001			
アニロホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
アミトラズ	mg/L		<0.00001			<0.00001			
アラクロール	mg/L		<0.0003			<0.0003			
イソキサチオン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
イソフェンホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
イソプロチオラン(IPT)	mg/L		<0.003			<0.003			
イプロベンホス(IBP)	mg/L		<0.0009			<0.0009			
インダノファン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
エスプロカルブ	mg/L		<0.0003			<0.0003			
エディフェンホス(EDDP)	mg/L		<0.00006			<0.00006			
エトフェンプロックス	mg/L		<0.00008			<0.00008			
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L		<0.00004			<0.00004			
エンドスルファン	mg/L		<0.0001			<0.0001			
オキサジクロメホン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
オキシン銅（有機銅）	mg/L		<0.0003			<0.0003			
オリサストロビン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
カズサホス	mg/L		<0.00005			<0.00005			
カフェンストロール	mg/L		<0.00008			<0.00008			
カルタップ	mg/L		<0.003			<0.003			
カルバリル(NAC)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
カルプロパミド	mg/L		<0.0004			<0.0004			
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L		<0.00005			<0.00005			
キノクラミン(ACN)	mg/L		<0.00005			<0.00005			
キャプタン	mg/L		<0.003			<0.003			
クミルロン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
クロメプロップ	mg/L		<0.00001			<0.00001			
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L		<0.00003			<0.00003			
クロルピリホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
クロロタロニル(TPN)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
シアナジン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
シアノホス(CYAP)	mg/L		<0.00002			<0.00002			
ジウロン(DCMU)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ジクロベニル(DBN)	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ジクロルボス(DDVP)	mg/L		<0.00008			<0.00008			
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L		<0.00004			<0.00004			
ジチオピル	mg/L		<0.00009			<0.00009			
シハロホップブチル	mg/L		<0.00005			<0.00005			
シマジン(CAT)	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ジメタメトリン	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ジメトエート	mg/L		<0.0005			<0.0005			
シメトリン	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ダイアジノン	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ダイムロン	mg/L		<0.008			<0.008			
チアジニル	mg/L		<0.00001			<0.00001			
チウラム	mg/L		<0.0002			<0.0002			
チオジカルブ	mg/L		<0.0008			<0.0008			
チオファネートメチル	mg/L		<0.003			<0.003			
チオベンカルブ	mg/L		<0.0002			<0.0002			
テフリルトリオン	mg/L		<0.00002			<0.00002			
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
トリクロピル	mg/L		<0.00006			<0.00006			
トリシクラゾール	mg/L		<0.001			<0.001			
トリフルラリン	mg/L		<0.0006			<0.0006			
ナプロパミド	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ピペロホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ピラクロニル	mg/L		<0.0001			<0.0001			
ピラゾキシフェン	mg/L		<0.00002			<0.00002			
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L		<0.00001			<0.00001			
ピリダフェンチオン	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ピリブチカルブ	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ピロキロン	mg/L		<0.0005			<0.0005			
フィプロニル	mg/L		<0.000005			<0.000005			
フェニトロチオン(MEP)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L		<0.0003			<0.0003			
フェリムゾン	mg/L		<0.0005			<0.0005			
フェンチオン(MPP)	mg/L		<0.00006			<0.00006			
フェントエート(PAP)	mg/L		<0.00007			<0.00007			
フェントラザミド	mg/L		<0.00002			<0.00002			
フサライド	mg/L		<0.001			<0.001			
ブタクロール	mg/L		<0.00005			<0.00005			
ブタミホス	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ブプロフェジン	mg/L		<0.0002			<0.0002			
フルアジナム	mg/L		<0.00001			<0.00001			
プレチラクロール	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロシミドン	mg/L		<0.0009			<0.0009			
プロチオホス	mg/L		<0.00002			<0.00002			
プロピコナゾール	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロピザミド	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロベナゾール	mg/L		<0.0003			<0.0003			
プロモブチド	mg/L		<0.001			<0.001			
ベノミル	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ペンシクロン	mg/L		<0.001			<0.001			
ベンゾビシクロン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
ベンゾフェナップ	mg/L		<0.00005			<0.00005			
ベンタゾン	mg/L		<0.002			<0.002			
ペンディメタリン	mg/L		<0.003			<0.003			
ベンフラカルブ	mg/L		<0.0004			<0.0004			
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
ベンフレセート	mg/L		<0.00005			<0.00005			
ホスチアゼート	mg/L		<0.00002			<0.00002			
マラチオン(マラソン)	mg/L		<0.007			<0.007			
メコプロップ(MCPP)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
メソミル	mg/L		<0.0003			<0.0003			
メタラキシル	mg/L		<0.002			<0.002			
メチダチオン(DMTP)	mg/L		<0.00004			<0.00004			
メチルダイムロン	mg/L		<0.0003			<0.0003			
メトミノストロビン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
メトリブジン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
メフェナセット	mg/L		<0.0002			<0.0002			
メプロニル	mg/L		<0.001			<0.001			
モリネート	mg/L		<0.00005			<0.00005			

２．２　えのくま浄水場系

えのくま取水口

項　目	単　位	12月3日	1月21日	2月25日	3月17日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ペンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

２．２　えのくま浄水場系

えのくま浄水池

項　目	単　位	4月16日	5月14日	6月17日	7月24日	8月20日	9月11日	10月1日	11月18日
天候		晴	曇	晴	曇	曇後雨	晴	曇	晴後曇
天候(前日)		晴	晴後曇	晴	曇	雨後曇	晴	晴後雨	晴
水温	℃	14.0	20.3	19.8	21.5	22.2	23.1	20.6	13.4
気温	℃	15.2	21.8	24.2	27.5	26.8	28.5	24.0	17.5
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.37	0.32	0.56	0.51	0.60	0.58	0.54	0.40
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.12	0.11	0.11	0.09	0.10	0.10	0.14
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.11			0.04			0.10
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	0.17	0.19	0.21	0.26	0.20	0.09
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	0.007	0.010	<0.006	<0.006	0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.006	0.012	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.004	0.008	0.006	0.004	0.004	0.005	0.003	0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.03			0.03			0.02
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	22	24	16	12	12	14	13	18
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	15	21	16	10	10	12	11	14
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	73	70	48	44	46	51	54	64
蒸発残留物	mg/L		192			130			176
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02
ジェオスミン	μg/L	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.001
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.7	0.8	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4
pH値	-	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				
亜塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
抱水クロラール	mg/L				<0.002				
農薬類			<0.1			<0.1			
残留塩素	mg/L	0.57	0.64	0.72	0.74	0.61	0.62	0.57	0.48
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	73	70	48	44	46	51	54	64
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
遊離炭酸	mg/L	4.4	3.8	2.9	2.2	2.6	3.2	4.0	4.6
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L		192			130			176
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3
腐食性(ランゲリア指数)			-1.1			-1.4			-1.3
従属栄養細菌	CFU/ml			0			0		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.03			0.03			0.02
水温	℃	14.0	20.3	19.8	21.5	22.2	23.1	20.6	13.4
アルカリ度	mg/L	66	67	46	42	43	48	43	62
電気伝導率	μS/cm	251	265	181	152	158	173	181	223
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	4.0	4.1	3.2	2.8	3.1	3.3	3.4	3.8
カルシウムイオン	mg/L	17	17	12	11	12	13	14	16
マグネシウムイオン	mg/L	7.3	6.9	4.2	3.9	4.0	4.6	5.0	6.1
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	32	28	16	15	14	16	18	25
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			<0.007			<0.007
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L		192			130			176
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L				<0.008				
ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006				
トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.003				
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.5	0.7	0.8	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.039	0.063	0.085	0.051	0.061	0.064	0.041	0.037
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.031	0.054	0.068	0.043	0.050	0.054	0.035	0.032
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

２．２　えのくま浄水場系

えのくま浄水池

項　目	単　位	12月3日	1月21日	2月25日	3月17日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴後曇	晴	曇	晴	12			
天候(前日)		雨後晴	晴	晴	晴	12			
水温	℃	12.5	8.9	10.8	10.6	12	23.1	8.9	16.5
気温	℃	8.0	8.8	11.3	9.8	12	28.5	8.0	18.6
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001		4	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.52	0.41	0.40	0.40	12	0.60	0.32	0.47
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.14	0.15	0.12	12	0.15	0.08	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.10		4	0.11	0.04	0.09
四塩化炭素	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.12	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.26	<0.06	0.10
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	12	0.010	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.02	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.012	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003	<0.003	<0.003	0.003	12	0.008	<0.003	0.004
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02		4	0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	18	19	20	18	12	24	12	17
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	14	17	16	12	12	21	10	14
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	63	66	71	75	12	75	44	60
蒸発残留物	mg/L			187		4	192	130	171
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	0.001	<0.001	0.002	0.002	12	0.002	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.3	0.4	0.5	12	0.8	0.3	0.5
pH値	-	7.3	7.1	7.3	7.3	12	7.4	7.1	7.3
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		<0.008			2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.08	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L		<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L		<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
農薬類						2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.56	0.45	0.49	0.58	12	0.74	0.45	0.59
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	63	66	71	75	12	75	44	60
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	4.0	3.4	4.3	4.9	12	4.9	2.2	3.7
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L			187		4	192	130	171
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.3	7.1	7.3	7.3	12	7.4	7.1	7.3
腐食性(ランゲリア指数)				-1.3		4	-1.1	-1.4	-1.3
従属栄養細菌	CFU/ml	0			0	4	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02		4	0.03	0.02	0.02
水温	℃	12.5	8.9	10.8	10.6	12	23.1	8.9	16.5
アルカリ度	mg/L	60	63	67	66	12	67	42	56
電気伝導率	μS/cm	219	234	244	238	12	265	152	210
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.7	3.6	3.9	4.0	12	4.1	2.8	3.6
カルシウムイオン	mg/L	15	16	17	18	12	18	11	15
マグネシウムイオン	mg/L	6.0	6.2	7.0	7.5	12	7.5	3.9	5.7
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	24	27	28	31	12	32	14	23
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L			187		4	192	130	171
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L		<0.008			2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L		<0.006			2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003			2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.6	0.3	0.4	0.5	12	0.8	0.3	0.5
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.064	0.035	0.037	0.046	12	0.085	0.035	0.052
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.054	0.028	0.032	0.038	12	0.068	0.028	0.043
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

２．２　えのくま浄水場系

えのくま浄水池

項　目	単　位	4月16日	5月14日	6月17日	7月24日	8月20日	9月11日	10月1日	11月18日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L		<0.0008			<0.0008			
2,4-D(2,4-PA)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
EPN	mg/L		<0.00004			<0.00004			
MCPA	mg/L		<0.00002			<0.00002			
アシュラム	mg/L		<0.009			<0.009			
アセフェート	mg/L		<0.00006			<0.00006			
アトラジン	mg/L		<0.0001			<0.0001			
アニロホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
アミトラズ	mg/L		<0.00001			<0.00001			
アラクロール	mg/L		<0.0003			<0.0003			
イソキサチオン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
イソフェンホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
イソプロチオラン(IPT)	mg/L		<0.003			<0.003			
イプロベンホス(IBP)	mg/L		<0.0009			<0.0009			
インダノファン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
エスプロカルブ	mg/L		<0.0003			<0.0003			
エディフェンホス(EDDP)	mg/L		<0.00006			<0.00006			
エトフェンプロックス	mg/L		<0.00008			<0.00008			
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L		<0.00004			<0.00004			
エンドスルファン	mg/L		<0.0001			<0.0001			
オキサジクロメホン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
オキシン銅（有機銅）	mg/L		<0.0003			<0.0003			
オリサストロビン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
カズサホス	mg/L		<0.00005			<0.00005			
カフェンストロール	mg/L		<0.00008			<0.00008			
カルタップ	mg/L		<0.003			<0.003			
カルバリル(NAC)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
カルプロパミド	mg/L		<0.0004			<0.0004			
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L		<0.00005			<0.00005			
キノクラミン(ACN)	mg/L		<0.00005			<0.00005			
キャプタン	mg/L		<0.003			<0.003			
クミルロン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
クロメプロップ	mg/L		<0.00001			<0.00001			
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L		<0.00003			<0.00003			
クロルピリホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
クロロタロニル(TPN)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
シアナジン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
シアノホス(CYAP)	mg/L		<0.00002			<0.00002			
ジウロン(DCMU)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ジクロベニル(DBN)	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ジクロルボス(DDVP)	mg/L		<0.00008			<0.00008			
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L		<0.00004			<0.00004			
ジチオピル	mg/L		<0.00009			<0.00009			
シハロホップブチル	mg/L		<0.00005			<0.00005			
シマジン(CAT)	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ジメタメトリン	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ジメトエート	mg/L		<0.0005			<0.0005			
シメトリン	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ダイアジノン	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ダイムロン	mg/L		<0.008			<0.008			
チアジニル	mg/L		<0.00001			<0.00001			
チウラム	mg/L		<0.0002			<0.0002			
チオジカルブ	mg/L		<0.0008			<0.0008			
チオファネートメチル	mg/L		<0.003			<0.003			
チオベンカルブ	mg/L		<0.0002			<0.0002			
テフリルトリオン	mg/L		<0.00002			<0.00002			
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
トリクロピル	mg/L		<0.00006			<0.00006			
トリシクラゾール	mg/L		<0.001			<0.001			
トリフルラリン	mg/L		<0.0006			<0.0006			
ナプロパミド	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ピペロホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ピラクロニル	mg/L		<0.0001			<0.0001			
ピラゾキシフェン	mg/L		<0.00002			<0.00002			
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L		<0.00001			<0.00001			
ピリダフェンチオン	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ピリブチカルブ	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ピロキロン	mg/L		<0.0005			<0.0005			
フィプロニル	mg/L		<0.000005			<0.000005			
フェニトロチオン(MEP)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L		<0.0003			<0.0003			
フェリムゾン	mg/L		<0.0005			<0.0005			
フェンチオン(MPP)	mg/L		<0.00006			<0.00006			
フェントエート(PAP)	mg/L		<0.00007			<0.00007			
フェントラザミド	mg/L		<0.00002			<0.00002			
フサライド	mg/L		<0.001			<0.001			
ブタクロール	mg/L		<0.00005			<0.00005			
ブタミホス	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ブプロフェジン	mg/L		<0.0002			<0.0002			
フルアジナム	mg/L		<0.00001			<0.00001			
プレチラクロール	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロシミドン	mg/L		<0.0009			<0.0009			
プロチオホス	mg/L		<0.00002			<0.00002			
プロピコナゾール	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロピザミド	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロベナゾール	mg/L		<0.0003			<0.0003			
プロモブチド	mg/L		<0.001			<0.001			
ベノミル	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ペンシクロン	mg/L		<0.001			<0.001			
ペンゾビシクロン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
ペンゾフェナップ	mg/L		<0.00005			<0.00005			
ベンタゾン	mg/L		<0.002			<0.002			
ペンディメタリン	mg/L		<0.003			<0.003			
ベンフラカルブ	mg/L		<0.0004			<0.0004			
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
ベンフレセート	mg/L		<0.00005			<0.00005			
ホスチアゼート	mg/L		<0.00002			<0.00002			
マラチオン(マラソン)	mg/L		<0.007			<0.007			
メコプロップ(MCPP)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
メソミル	mg/L		<0.0003			<0.0003			
メタラキシル	mg/L		<0.002			<0.002			
メチダチオン(DMTP)	mg/L		<0.00004			<0.00004			
メチルダイムロン	mg/L		<0.0003			<0.0003			
メトミノストロビン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
メトリブジン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
メフェナセット	mg/L		<0.0002			<0.0002			
メプロニル	mg/L		<0.001			<0.001			
モリネート	mg/L		<0.00005			<0.00005			

２．２　えのくま浄水場系

えのくま浄水池

項　目	単 位	12月3日	1月21日	2月25日	3月17日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ペンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

２．２　えのくま浄水場系

九反田公園

項　目	単　位	4月16日	5月14日	6月17日	7月24日	8月20日	9月11日	10月1日	11月18日
天候		晴	曇	晴	曇	曇後雨	晴	曇	晴後曇
天候(前日)		晴	晴後曇	晴	曇	雨後曇	晴	晴後雨	晴
水温	℃	17.0	22.2	24.4	25.7	26.5	28.2	26.0	19.4
気温	℃	18.8	23.0	26.3	28.8	25.8	28.8	25.2	21.0
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001			<0.001			0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.37	0.26	0.54	0.51	0.58	0.56	0.52	0.41
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.13	0.11	0.12	0.09	0.10	0.10	0.14
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.11			0.05			0.09
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	0.18	0.20	0.22	0.29	0.21	0.09
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	0.014	0.023	0.010	0.007	0.017	0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	0.006	0.003	<0.003	0.006	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.01	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.006	0.011	0.028	0.007	0.004	0.010	0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.013	0.009	0.006	0.007	0.010	0.007	0.005
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.03			0.03			0.02
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	21	23	15	11	12	13	13	18
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	14	20	14	9.5	11	12	11	14
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	72	68	45	43	45	47	55	64
蒸発残留物	mg/L	189	190	129	114	126	132	146	174
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	μg/L	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.8	0.9	0.5	0.5	0.7	0.4	0.4
pH値	-	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				
亜塩素酸	mg/L	<0.06	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
抱水クロラール	mg/L				0.002				
農薬類									
残留塩素	mg/L	0.42	0.35	0.43	0.56	0.39	0.39	0.40	0.40
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	72	68	45	43	45	47	55	64
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
遊離炭酸	mg/L	4.3	3.8	2.9	2.1	2.4	2.7	4.1	4.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	189	190	129	114	126	132	146	174
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
腐食性(ランゲリア指数)			-1.1			-1.3			-1.2
従属栄養細菌	CFU/ml			0			0		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.03			0.03			0.02
水温	℃	17.0	22.2	24.4	25.7	26.5	28.2	26.0	19.4
アルカリ度	mg/L	62	61	42	42	42	44	43	60
電気伝導率	μS/cm	248	256	169	146	158	166	180	221
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	4.0	4.1	3.2	2.7	3.1	3.3	3.5	3.8
カルシウムイオン	mg/L	17	16	11	11	12	12	14	16
マグネシウムイオン	mg/L	7.1	6.6	4.0	3.8	3.9	4.2	4.9	6.0
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	34	30	15	14	14	15	18	26
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			<0.007			<0.007
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L		190			126			174
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L				<0.008				
ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006				
トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.003				
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.5	0.8	0.9	0.5	0.5	0.7	0.4	0.4
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.036	0.060	0.088	0.050	0.051	0.069	0.042	0.036
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.029	0.050	0.069	0.041	0.041	0.056	0.035	0.030
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

２．２　えのくま浄水場系

九反田公園

項　目	単　位	12月3日	1月21日	2月25日	3月17日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴後曇	晴	曇	晴	12			
天候(前日)		雨後晴	晴	晴	晴	12			
水温	℃	17.0	12.4	12.7	13.8	12	28.2	12.4	20.4
気温	℃	9.2	8.8	13.1	11.2	12	28.8	8.8	20.0
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001		4	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.50	0.43	0.43	0.42	12	0.58	0.26	0.46
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.15	0.15	0.12	12	0.15	0.08	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.10		4	0.11	0.05	0.09
四塩化炭素	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.12	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.29	<0.06	0.11
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	12	0.023	<0.006	0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.006	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.01	12	0.03	0.01	0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	<0.003	0.003	<0.003	12	0.028	<0.003	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.004	0.005	0.006	12	0.013	0.004	0.007
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02		4	0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	17	20	20	18	12	23	11	17
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	13	17	16	14	12	20	9.5	14
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	66	65	70	70	12	72	43	59
蒸発残留物	mg/L	173	184	186	183	12	190	114	160
陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
ジェオスミン	μg/L	0.002	<0.001	0.002	0.002	12	0.002	<0.001	0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					0			
フェノール類	mg/L					0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.5	12	0.9	0.4	0.5
pH値	-	7.3	7.3	7.3	7.2	12	7.4	7.2	7.4
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		<0.008			2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.09	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L		<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L		<0.002			2	0.002	<0.002	<0.002
農薬類						0			
残留塩素	mg/L	0.40	0.38	0.36	0.32	12	0.56	0.32	0.40
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	66	65	70	70	12	72	43	59
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	4.1	3.8	4.2	4.9	12	4.9	2.1	3.6
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	173	184	186	183	12	190	114	160
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.3	7.3	7.3	7.2	12	7.4	7.2	7.4
腐食性(ランゲリア指数)				-1.3		4	-1.1	-1.3	-1.3
従属栄養細菌	CFU/ml	0			0	4	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02		4	0.03	0.02	0.02
水温	℃	17.0	12.4	12.7	13.8	12	28.2	12.4	20.4
アルカリ度	mg/L	61	62	65	62	12	65	42	54
電気伝導率	μS/cm	219	232	239	231	12	256	146	205
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	4.1	3.6	4.0	3.9	12	4.1	2.7	3.6
カルシウムイオン	mg/L	16	16	17	17	12	17	11	15
マグネシウムイオン	mg/L	6.3	6.1	6.9	6.8	12	7.1	3.8	5.6
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	26	26	29	29	12	34	14	23
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L			186		4	190	126	169
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L		<0.008			2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L		<0.006			2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003			2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.5	12	0.9	0.4	0.5
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.054	0.036	0.037	0.043	12	0.088	0.036	0.050
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.044	0.030	0.031	0.034	12	0.069	0.029	0.041
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

２．２　えのくま浄水場系

はなの森公園

項　目	単　位	4月16日	5月14日	6月17日	7月24日	8月20日	9月11日	10月1日	11月18日
天候		晴	曇	晴	曇	曇後雨	晴	曇	晴後曇
天候(前日)		晴	晴後曇	晴	曇	雨後曇	晴	晴後雨	晴
水温	℃	15.6	22.0	22.0	23.5	26.0	25.4	23.0	16.9
気温	℃	17.1	22.2	24.5	28.8	27.2	29.2	26.0	22.0
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		0.001			<0.001			0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.38	0.29	0.54	0.51	0.57	0.58	0.53	0.42
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.12	0.11	0.12	0.09	0.10	0.10	0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.10			0.04			0.09
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	0.19	0.21	0.22	0.27	0.22	0.09
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	0.013	0.020	0.010	0.007	0.015	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	0.006	0.004	<0.003	0.005	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.01	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.006	0.011	0.028	0.007	0.004	0.010	0.004	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.012	0.008	0.006	0.007	0.010	0.006	0.005
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.03			0.03			0.02
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	21	23	15	11	12	13	13	18
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	14	19	14	9.5	11	12	11	14
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	73	68	45	43	45	47	55	64
蒸発残留物	mg/L	189	186	128	112	129	135	145	173
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	μg/L	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.8	0.9	0.6	0.5	0.7	0.4	0.4
pH値	-	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				
亜塩素酸	mg/L	<0.06	0.09	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
抱水クロラール	mg/L				0.003				
農薬類									
残留塩素	mg/L	0.43	0.24	0.43	0.53	0.44	0.39	0.42	0.42
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	73	68	45	43	45	47	55	64
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
遊離炭酸	mg/L	2.8	2.8	2.6	2.0	2.1	2.4	3.4	3.0
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	189	186	128	112	129	135	145	173
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4
腐食性(ランゲリア指数)			-0.9			-1.2			-1.2
従属栄養細菌	CFU/ml			2			0		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.03			0.03			0.02
水温	℃	15.6	22.0	22.0	23.5	26.0	25.4	23.0	16.9
アルカリ度	mg/L	63	64	42	40	42	44	44	61
電気伝導率	μS/cm	245	254	170	145	158	165	179	221
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	4.0	4.1	3.2	2.8	3.1	3.2	3.5	3.8
カルシウムイオン	mg/L	17	16	11	11	12	12	14	16
マグネシウムイオン	mg/L	7.2	6.7	4.0	3.7	3.9	4.2	5.0	6.1
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	33	27	15	14	14	15	18	26
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			<0.007			<0.007
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L		186			129			173
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L				<0.008				
ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006				
トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.003				
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.5	0.8	0.9	0.6	0.5	0.7	0.4	0.4
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.036	0.057	0.084	0.048	0.051	0.072	0.043	0.037
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.030	0.047	0.065	0.040	0.042	0.059	0.034	0.031
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

２．２　えのくま浄水場系

はなの森公園

項　目	単　位	12月3日	1月21日	2月25日	3月17日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴後曇	晴	曇	晴	12			
天候(前日)		雨後晴	晴	晴	晴	12			
水温	℃	15.0	13.4	14.2	14.0	12	26.0	13.4	19.2
気温	℃	8.5	8.4	11.8	14.6	12	29.2	8.4	20.0
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001		4	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.50	0.44	0.40	0.43	12	0.58	0.29	0.47
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.14	0.15	0.12	12	0.15	0.08	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.10		4	0.10	0.04	0.08
四塩化炭素	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.12	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.27	<0.06	0.11
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	12	0.020	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.004	<0.003	<0.003	0.003	12	0.006	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.01	12	0.03	0.01	0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	<0.003	0.004	0.003	12	0.028	<0.003	0.007
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.005	0.004	0.005	0.006	12	0.012	0.004	0.007
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02		4	0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	17	20	20	18	12	23	11	17
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	13	17	16	14	12	19	9.5	14
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	65	65	71	71	12	73	43	59
蒸発残留物	mg/L	173	185	187	182	12	189	112	160
陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
ジェオスミン	μg/L	0.002	<0.001	0.002	0.002	12	0.002	<0.001	0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					0			
フェノール類	mg/L					0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.3	0.4	0.5	12	0.9	0.3	0.5
pH値	-	7.4	7.4	7.4	7.4	12	7.6	7.4	7.5
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		<0.008			2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.09	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L		<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L		<0.002			2	0.003	<0.002	<0.002
農薬類						0			
残留塩素	mg/L	0.43	0.41	0.33	0.33	12	0.53	0.24	0.40
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	65	65	71	71	12	73	43	59
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	2.9	3.1	3.5	3.3	12	3.5	2.0	2.8
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	173	185	187	182	12	189	112	160
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	12	7.6	7.4	7.5
腐食性(ランゲリア指数)				-1.2		4	-0.9	-1.2	-1.1
従属栄養細菌	CFU/ml	0			0	4	2	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02		4	0.03	0.02	0.02
水温	℃	15.0	13.4	14.2	14.0	12	26.0	13.4	19.2
アルカリ度	mg/L	60	63	66	63	12	66	40	54
電気伝導率	μS/cm	219	232	245	232	12	254	145	205
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.8	3.7	4.0	3.9	12	4.1	2.8	3.6
カルシウムイオン	mg/L	16	16	17	17	12	17	11	15
マグネシウムイオン	mg/L	6.2	6.2	7.1	6.9	12	7.2	3.7	5.6
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	26	25	29	29	12	33	14	23
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L			187		4	187	129	169
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L		<0.008			2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L		<0.006			2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003			2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.5	0.3	0.4	0.5	12	0.9	0.3	0.5
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.054	0.034	0.033	0.042	12	0.084	0.033	0.049
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.044	0.028	0.027	0.034	12	0.065	0.027	0.040
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

２．２　えのくま浄水場系

神崎校区公民館

項　目	単　位	4月16日	5月14日	6月17日	7月24日	8月20日	9月11日	10月1日	11月18日
天候		晴	曇	晴	曇	曇後雨	晴	曇	晴後曇
天候(前日)		晴	晴後曇	晴	曇	雨後曇	晴	晴後雨	晴
水温	℃	16.4	20.8	23.3	24.2	26.5	26.7	25.2	15.7
気温	℃	15.5	23.5	23.5	30.5	25.8	27.1	26.1	21.7
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.37	0.31	0.37	0.49	0.58	0.52	0.53	0.39
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.13	0.13	0.13	0.08	0.10	0.10	0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.09			0.04			0.09
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	0.06	<0.06	0.22	0.24	0.30	0.25	0.24	0.11
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.008	0.014	0.020	0.017	0.014	0.014	0.010	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.010	0.012	0.019	0.011	0.008	0.007	0.007	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.008	0.012	0.012	0.008	0.008	0.010	0.008	0.008
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L		0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			0.03			0.02
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	21	22	20	12	12	14	13	18
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	15	17	18	11	10	12	11	15
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	72	70	66	42	43	53	52	64
蒸発残留物	mg/L	189	188	172	116	121	142	142	175
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	μg/L	0.001	0.001	0.002	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.002	0.002
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.7	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4
pH値	-	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				
亜塩素酸	mg/L	<0.06	0.12	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L				0.001				
抱水クロラール	mg/L				0.005				
農薬類									
残留塩素	mg/L	0.41	0.29	0.39	0.46	0.39	0.44	0.38	0.30
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	72	70	66	42	43	53	52	64
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
遊離炭酸	mg/L	3.1	3.5	2.5	2.0	1.9	2.4	3.2	2.9
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	189	188	172	116	121	142	142	175
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5
腐食性(ランゲリア指数)			-1.0			-1.3			-1.1
従属栄養細菌	CFU/ml			0			0		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			0.03			0.02
水温	℃	16.4	20.8	23.3	24.2	26.5	26.7	25.2	15.7
アルカリ度	mg/L	62	64	63	42	39	49	44	61
電気伝導率	μS/cm	244	253	239	150	149	178	174	222
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	4.0	4.0	4.4	2.7	2.9	3.4	3.4	3.8
カルシウムイオン	mg/L	17	17	16	11	11	13	13	16
マグネシウムイオン	mg/L	7.2	6.9	6.5	3.7	3.7	4.7	4.7	6.0
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	32	29	23	14	14	18	17	25
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			<0.007			<0.007
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L		188			121			175
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L				<0.008				
ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006				
トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.003				
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.5	0.7	0.8	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.043	0.053	0.077	0.065	0.051	0.050	0.044	0.038
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.035	0.044	0.061	0.055	0.042	0.041	0.036	0.032
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

２．２　えのくま浄水場系

神崎校区公民館

項　目	単　位	12月3日	1月21日	2月25日	3月17日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴後曇	晴	曇	晴	12			
天候(前日)		雨後晴	晴	晴	晴	12			
水温	℃	16.0	11.6	12.0	12.1	12	26.7	11.6	19.2
気温	℃	10.2	10.5	13.1	10.9	12	30.5	10.2	19.9
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			0.001		4	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.52	0.46	0.42	0.45	12	0.58	0.31	0.45
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.15	0.15	0.12	12	0.15	0.07	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.10		4	0.10	0.04	0.08
四塩化炭素	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.13	0.07	0.06	<0.06	12	0.30	<0.06	0.14
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.007	<0.006	<0.006	0.006	12	0.020	<0.006	0.009
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.02	0.01	0.01	0.02	12	0.04	0.01	0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.006	<0.003	0.004	0.007	12	0.019	<0.003	0.008
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.008	0.006	0.006	0.007	12	0.012	0.006	0.008
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01		4	0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02		4	0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	19	20	20	18	12	22	12	17
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	14	17	16	14	12	18	10	14
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	69	66	72	67	12	72	42	61
蒸発残留物	mg/L	183	189	190	176	12	190	116	165
陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
ジェオスミン	μg/L	0.002	<0.001	0.002	0.002	12	0.002	<0.001	0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					0			
フェノール類	mg/L					0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.3	0.4	0.5	12	0.8	0.3	0.5
pH値	-	7.5	7.4	7.4	7.4	12	7.6	7.4	7.5
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		<0.008			2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.12	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L		<0.001			2	0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L		<0.002			2	0.005	<0.002	0.002
農薬類						0			
残留塩素	mg/L	0.29	0.35	0.32	0.28	12	0.46	0.28	0.36
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	69	66	72	67	12	72	42	61
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	3.2	2.9	3.2	3.5	12	3.5	1.9	2.9
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	183	189	190	176	12	190	116	165
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.5	7.4	7.4	7.4	12	7.6	7.4	7.5
腐食性(ランゲリア指数)				-1.2		4	-1.0	-1.3	-1.2
従属栄養細菌	CFU/ml	0			0	4	0	0	0
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02		4	0.03	0.02	0.02
水温	℃	16.0	11.6	12.0	12.1	12	26.7	11.6	19.2
アルカリ度	mg/L	64	62	65	61	12	65	39	56
電気伝導率	μS/cm	233	237	247	225	12	253	149	213
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	4.2	3.6	4.0	3.7	12	4.4	2.7	3.7
カルシウムイオン	mg/L	17	16	17	16	12	17	11	15
マグネシウムイオン	mg/L	6.7	6.2	7.1	6.6	12	7.2	3.7	5.8
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	28	28	31	28	12	32	14	24
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L			190		4	190	121	168
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L		<0.008			2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L		<0.006			2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003			2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.4	0.3	0.4	0.5	12	0.8	0.3	0.5
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.046	0.039	0.035	0.045	12	0.077	0.035	0.049
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.038	0.033	0.029	0.037	12	0.061	0.029	0.040
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

２．３ 横尾浄水場系

判田取水口

項 目	単 位	4月9日	5月8日	6月11日	7月8日	8月5日	9月3日	10月23日	11月12日
天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇後雨	晴
天候(前日)		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇後晴
水温	℃	16.3	18.6	22.8	23.2	28.3	23.5	18.1	15.1
気温	℃	20.4	21.2	27.2	26.0	33.0	30.1	17.7	21.0
一般細菌	CFU/ml	180	420	5500	240	1400	2500	540	570
大腸菌	-	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001			<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.008	0.006	0.005	0.004	0.005	<0.004	0.005	0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.82	0.82	0.73	0.68	0.70	0.83	0.98	0.95
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.15	0.14	0.12	0.12	0.10	0.12	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02			<0.02			<0.02	
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L								
クロロ酢酸	mg/L								
クロロホルム	mg/L								
ジクロロ酢酸	mg/L								
ジブロモクロロメタン	mg/L								
臭素酸	mg/L								
総トリハロメタン	mg/L								
トリクロロ酢酸	mg/L								
ブロモジクロロメタン	mg/L								
ブロモホルム	mg/L								
ホルムアルデヒド	mg/L								
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03			0.23			0.05	
鉄及びその化合物	mg/L	0.05			0.22			0.07	
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.2	8.0	6.9	6.0	7.0	5.8	7.6	7.7
マンガン及びその化合物	mg/L	0.009			0.017			0.006	
塩化物イオン	mg/L	4.3	4.2	4.4	3.4	3.8	3.1	3.9	4.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	51	51	44	41	48	42	49	51
蒸発残留物	mg/L	129			109			130	
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02	
ジェオスミン	μg/L	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	1.0	1.3	0.9	1.0	0.8	0.7	0.6
pH値	-	8.4	7.6	7.5	7.3	7.9	7.4	7.5	7.7
味	-								
臭気	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
色度	度	3.4	5.3	11	6.5	5.2	5.6	3.5	3.2
濁度	度	2.3	4.3	6.8	4.6	3.1	2.6	1.5	1.5
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
亜塩素酸	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	mg/L								
抱水クロラール	mg/L								
農薬類					<0.1			<0.1	
残留塩素	mg/L								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	51	51	44	41	48	42	49	51
マンガン及びその化合物	mg/L	0.009			0.017			0.006	
遊離炭酸	mg/L	0.3	0.4	0.5	1.4	0.5	1.2	0.9	<0.1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		1	1	5	1	5	1	1	1
蒸発残留物	mg/L	129			109			130	
濁度	度	2.3	4.3	6.8	4.6	3.1	2.6	1.5	1.5
pH値		8.4	7.6	7.5	7.3	7.9	7.4	7.5	7.7
腐食性(ランゲリア指数)		-0.3			-1.5			-1.2	
従属栄養細菌	CFU/ml								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03			0.23			0.05	
水温	℃	16.3	18.6	22.8	23.2	28.3	23.5	18.1	15.1
アルカリ度	mg/L	53	53	48	40	47	42	50	52
電気伝導率	μS/cm	143	145	128	116	135	118	139	143
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.7	3.7	3.4	2.8	3.5	3.0	3.7	3.7
カルシウムイオン	mg/L	13	13	12	11	13	11	13	13
マグネシウムイオン	mg/L	4.5	4.4	3.6	3.3	3.9	3.4	4.1	4.4
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	10	10	10	9.4	10	9.1	9.6	9.8
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007	
溶存マンガン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
溶解性物質	mg/L	126			107			128	
浮遊物質(SS)	mg/L	2			2			1	
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L								
ジブロモアセトニトリル	mg/L								
トリクロロアセトニトリル	mg/L								
クロロホルム生成能	mg/L					0.026			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					<0.01			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0.008			
ブロモホルム生成能	mg/L					<0.009			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0.04			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.7	0.9	1.2	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.127	0.149	0.314	0.179	0.164	0.171	0.126	0.113
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.113	0.134	0.288	0.163	0.148	0.156	0.113	0.102
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	2000	1600	29000	10000	38000	7000	2400	2400
大腸菌群(定性)									
クリプトスポリジウム	個/10L						0		
ジアルジア	個/10L						0		
大腸菌(定量)	MPN/100ml	21	3	20	26	6	34	38	14
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	6	10	9	8	5	9	8	9

２．３ 横尾浄水場系

判田取水口

項 目	単 位	12月10日	1月7日	2月12日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴	曇	雨	晴	12			
天候(前日)		晴	曇	晴	晴	12			
水温	℃	9.5	9.0	8.8	12.3	12	28.3	8.8	17.1
気温	℃	12.0	10.6	8.9	12.3	12	33.0	8.9	20.0
一般細菌	CFU/ml	260	200	6300	950	12	6300	180	1600
大腸菌	-	検出	検出	検出	検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			4	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.006	0.004	0.005	12	0.008	<0.004	0.005
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	1.3	1.0	0.90	12	1.3	0.68	0.91
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.13	0.12	0.12	12	0.15	0.10	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			4	0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L					0			
クロロ酢酸	mg/L					0			
クロロホルム	mg/L					0			
ジクロロ酢酸	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
臭素酸	mg/L					0			
総トリハロメタン	mg/L					0			
トリクロロ酢酸	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
ブロモホルム	mg/L					0			
ホルムアルデヒド	mg/L					0			
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.06			4	0.23	0.03	0.09
鉄及びその化合物	mg/L		0.11			4	0.22	0.05	0.11
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.9	7.8	7.8	5.9	12	8.2	5.8	7.2
マンガン及びその化合物	mg/L		0.009			4	0.017	0.006	0.010
塩化物イオン	mg/L	4.4	4.2	4.1	3.7	12	4.4	3.1	4.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	52	52	50	39	12	52	39	48
蒸発残留物	mg/L		143			4	143	109	128
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	0.001	0.001	0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L		<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.6	0.8	1.1	12	1.3	0.6	0.8
pH値	-	7.1	7.1	7.1	7.0	12	8.4	7.0	7.5
味	-					0			
臭気	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	12			
色度	度	3.3	3.4	3.9	12	12	12	3.2	5.5
濁度	度	2.3	2.0	3.6	5.8	12	6.8	1.5	3.4
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					0			
亜塩素酸	mg/L					0			
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
抱水クロラール	mg/L					0			
農薬類						2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L					0			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	52	52	50	39	12	52	39	48
マンガン及びその化合物	mg/L		0.009			4	0.017	0.006	0.010
遊離炭酸	mg/L	1.2	1.2	0.8	1.2	12	1.4	<0.1	0.8
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		1	1	5	1	12	5	1	2
蒸発残留物	mg/L		143			4	143	109	128
濁度	度	2.3	2.0	3.6	5.8	12	6.8	1.5	3.4
pH値		7.1	7.1	7.1	7.0	12	8.4	7.0	7.5
腐食性(ランゲリア指数)			-1.7			4	-0.3	-1.7	-1.2
従属栄養細菌	CFU/ml					0			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.06			4	0.23	0.03	0.09
水温	℃	9.5	9.0	8.8	12.3	12	28.3	8.8	17.1
アルカリ度	mg/L	52	52	50	37	12	53	37	48
電気伝導率	μS/cm	142	143	141	112	12	145	112	134
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.8	3.6	3.6	2.8	12	3.8	2.8	3.4
カルシウムイオン	mg/L	13	13	13	10	12	13	10	12
マグネシウムイオン	mg/L	4.5	4.5	4.3	3.1	12	4.5	3.1	4.0
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	10	10	9.8	9.1	12	10	9.1	9.7
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
溶解性物質	mg/L		141			4	141	107	126
浮遊物質(SS)	mg/L		3			4	3	1	2
キシレン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					0			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
クロロホルム生成能	mg/L			0.015		2	0.026	0.015	0.020
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L			<0.01		2	<0.01	<0.01	<0.01
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L			0.003		2	0.008	0.003	0.006
ブロモホルム生成能	mg/L			<0.009		2	<0.009	<0.009	<0.009
総トリハロメタン生成能	mg/L			0.02		2	0.04	0.02	0.03
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.5	0.5	0.6	1.0	12	1.2	0.5	0.7
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.125	0.109	0.113	0.339	12	0.339	0.109	0.169
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.110	0.097	0.101	0.313	12	0.313	0.097	0.153
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	4000	2400	55000	4000	12	55000	1600	13000
大腸菌群(定性)						0			
クリプトスポリジウム	個/10L				0	2	0	0	0
ジアルジア	個/10L				0	2	0	0	0
大腸菌(定量)	MPN/100ml	62	31	39	93	12	93	3	32
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	13	25	26	43	12	43	5	14

２．３ 横尾浄水場系

判田取水口

項　目	単 位	4月9日	5月8日	6月11日	7月8日	8月5日	9月3日	10月23日	11月12日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L				<0.0008			<0.0008	
2,4-D(2,4-PA)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
EPN	mg/L				<0.00004			<0.00004	
MCPA	mg/L				<0.00002			<0.00002	
アシュラム	mg/L				<0.009			<0.009	
アセフェート	mg/L				<0.00006			<0.00006	
アトラジン	mg/L				<0.0001			<0.0001	
アニロホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
アミトラズ	mg/L				<0.00001			<0.00001	
アラクロール	mg/L				<0.0003			<0.0003	
イソキサチオン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
イソフェンホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
イソプロチオラン(IPT)	mg/L				<0.003			<0.003	
イプロベンホス(IBP)	mg/L				<0.0009			<0.0009	
インダノファン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
エスプロカルブ	mg/L				<0.0003			<0.0003	
エディフェンホス(EDDP)	mg/L				<0.00006			<0.00006	
エトフェンプロックス	mg/L				<0.00008			<0.00008	
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L				<0.00004			<0.00004	
エンドスルファン	mg/L				<0.0001			<0.0001	
オキサジクロメホン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
オキシン銅（有機銅）	mg/L				<0.0003			<0.0003	
オリサストロビン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
カズサホス	mg/L				<0.00005			<0.00005	
カフェンストロール	mg/L				<0.00008			<0.00008	
カルタップ	mg/L				<0.003			<0.003	
カルバリル(NAC)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
カルプロパミド	mg/L				<0.0004			<0.0004	
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L				<0.00005			<0.00005	
キノクラミン(ACN)	mg/L				<0.00005			<0.00005	
キャプタン	mg/L				<0.003			<0.003	
クミルロン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
クロメプロップ	mg/L				<0.00001			<0.00001	
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L				<0.00003			<0.00003	
クロルピリホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
クロロタロニル(TPN)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
シアナジン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
シアノホス(CYAP)	mg/L				<0.00002			<0.00002	
ジウロン(DCMU)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ジクロベニル(DBN)	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ジクロルボス(DDVP)	mg/L				<0.00008			<0.00008	
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L				<0.00004			<0.00004	
ジチオピル	mg/L				<0.00009			<0.00009	
シハロホップブチル	mg/L				<0.00005			<0.00005	
シマジン(CAT)	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ジメタメトリン	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ジメトエート	mg/L				<0.0005			<0.0005	
シメトリン	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ダイアジノン	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ダイムロン	mg/L				<0.008			<0.008	
チアジニル	mg/L				<0.00001			<0.00001	
チウラム	mg/L				<0.0002			<0.0002	
チオジカルブ	mg/L				<0.0008			<0.0008	
チオファネートメチル	mg/L				<0.003			<0.003	
チオベンカルブ	mg/L				<0.0002			<0.0002	
テフリルトリオン	mg/L				<0.00002			<0.00002	
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
トリクロピル	mg/L				<0.00006			<0.00006	
トリシクラゾール	mg/L				<0.001			<0.001	
トリフルラリン	mg/L				<0.0006			<0.0006	
ナプロパミド	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ピペロホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ピラクロニル	mg/L				<0.0001			<0.0001	
ピラゾキシフェン	mg/L				<0.00002			<0.00002	
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L				<0.00001			<0.00001	
ピリダフェンチオン	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ピリブチカルブ	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ピロキロン	mg/L				<0.0005			<0.0005	
フィプロニル	mg/L				<0.000005			<0.000005	
フェニトロチオン(MEP)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L				<0.0003			<0.0003	
フェリムゾン	mg/L				<0.0005			<0.0005	
フェンチオン(MPP)	mg/L				<0.00006			<0.00006	
フェントエート(PAP)	mg/L				<0.00007			<0.00007	
フェントラザミド	mg/L				<0.00002			<0.00002	
フサライド	mg/L				<0.001			<0.001	
ブタクロール	mg/L				<0.00005			<0.00005	
ブタミホス	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ブプロフェジン	mg/L				<0.0002			<0.0002	
フルアジナム	mg/L				<0.00001			<0.00001	
プレチラクロール	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロシミドン	mg/L				<0.0009			<0.0009	
プロチオホス	mg/L				<0.00002			<0.00002	
プロピコナゾール	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロピザミド	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロベナゾール	mg/L				<0.0003			<0.0003	
プロモブチド	mg/L				<0.001			<0.001	
ベノミル	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ペンシクロン	mg/L				<0.001			<0.001	
ペンゾビシクロン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
ペンゾフェナップ	mg/L				<0.00005			<0.00005	
ベンタゾン	mg/L				<0.002			<0.002	
ペンディメタリン	mg/L				<0.003			<0.003	
ベンフラカルブ	mg/L				<0.0004			<0.0004	
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
ベンフレセート	mg/L				<0.00005			<0.00005	
ホスチアゼート	mg/L				<0.00002			<0.00002	
マラチオン(マラソン)	mg/L				<0.007			<0.007	
メコプロップ(MCPP)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
メソミル	mg/L				<0.0003			<0.0003	
メタラキシル	mg/L				<0.002			<0.002	
メチダチオン(DMTP)	mg/L				<0.00004			<0.00004	
メチルダイムロン	mg/L				<0.0003			<0.0003	
メトミノストロビン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
メトリブジン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
メフェナセット	mg/L				<0.0002			<0.0002	
メプロニル	mg/L				<0.001			<0.001	
モリネート	mg/L				<0.00005			<0.00005	

２．３ 横尾浄水場系

判田取水口

項　目	単 位	12月10日	1月7日	2月12日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ペンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

２．３ 横尾浄水場系

横尾導水ポンプ所

項 目	単 位	4月9日	5月8日	6月11日	7月8日	8月5日	9月3日	10月23日	11月12日
天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇後雨	晴
天候(前日)		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇後晴
水温	℃	15.6	18.5	21.8	23.0	26.4	20.8	17.8	14.2
気温	℃	14.8	22.0	24.8	23.8	30.9	27.5	21.2	18.3
一般細菌	CFU/ml	380	220	330	200	1200	1500	370	400
大腸菌	-	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001			<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.007	0.005	0.004	0.004	0.004	<0.004	0.004	0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.86	0.83	0.76	0.67	0.76	0.84	1.0	0.98
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.15	0.13	0.12	0.11	0.10	0.11	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02			<0.02			<0.02	
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L								
クロロ酢酸	mg/L								
クロロホルム	mg/L								
ジクロロ酢酸	mg/L								
ジブロモクロロメタン	mg/L								
臭素酸	mg/L								
総トリハロメタン	mg/L								
トリクロロ酢酸	mg/L								
ブロモジクロロメタン	mg/L								
ブロモホルム	mg/L								
ホルムアルデヒド	mg/L								
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03			0.26			0.06	
鉄及びその化合物	mg/L	0.08			0.26			0.11	
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.4	8.1	7.2	6.0	7.2	6.1	7.8	8.0
マンガン及びその化合物	mg/L	0.013			0.021			0.013	
塩化物イオン	mg/L	4.7	4.5	7.7	3.6	4.1	3.7	4.3	4.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	53	53	46	42	50	44	52	55
蒸発残留物	mg/L	134			107			136	
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02	
ジェオスミン	μg/L	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	1.1	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.6
pH値	-	7.9	7.7	7.2	7.5	7.8	7.5	7.7	7.7
味	-								
臭気	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭
色度	度	3.4	5.1	5.2	7.2	6.9	7.0	3.8	3.4
濁度	度	2.8	4.9	2.1	6.5	5.8	4.3	2.1	1.8
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
亜塩素酸	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	mg/L								
抱水クロラール	mg/L								
農薬類					<0.1			<0.1	
残留塩素	mg/L								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	53	53	46	42	50	44	52	55
マンガン及びその化合物	mg/L	0.013			0.021			0.013	
遊離炭酸	mg/L	1.4	1.2	3.4	2.2	1.9	1.5	1.6	1.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		1	1	1	1	1	1	1	1
蒸発残留物	mg/L	134			107			136	
濁度	度	2.8	4.9	2.1	6.5	5.8	4.3	2.1	1.8
pH値		7.9	7.7	7.2	7.5	7.8	7.5	7.7	7.7
腐食性(ランゲリア指数)		-0.8			-1.3			-1.0	
従属栄養細菌	CFU/ml								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03			0.26			0.06	
水温	℃	15.6	18.5	21.8	23.0	26.4	20.8	17.8	14.2
アルカリ度	mg/L	53	53	40	39	48	42	52	54
電気伝導率	μS/cm	152	150	136	119	141	126	147	152
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.7	3.7	3.5	2.8	3.4	3.1	3.8	3.8
カルシウムイオン	mg/L	13	14	12	11	13	11	13	14
マグネシウムイオン	mg/L	4.8	4.6	3.8	3.5	4.2	3.8	4.5	4.8
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	12	11	11	9.9	11	10	11	11
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007	
溶存マンガン	mg/L	0.008			0.010			0.011	
溶解性物質	mg/L	131			102			134	
浮遊物質(SS)	mg/L	3			4			2	
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L								
ジブロモアセトニトリル	mg/L								
トリクロロアセトニトリル	mg/L								
クロロホルム生成能	mg/L					0.024			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					<0.01			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0.011			
ブロモホルム生成能	mg/L					<0.009			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0.04			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.133	0.154	0.173	0.187	0.169	0.187	0.137	0.124
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.120	0.137	0.157	0.170	0.151	0.170	0.123	0.111
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	1600	1700	870	7200	3600	4200	1700	2000
大腸菌群(定性)									
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml	13	2	9	29	6	40	16	18
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	17	23	1	16	14	19	8	2

２．３ 横尾浄水場系

横尾導水ポンプ所

項 目	単 位	12月10日	1月7日	2月12日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴	曇	雨	晴	12			
天候(前日)		晴	曇	晴	晴	12			
水温	℃	8.8	9.8	9.0	10.8	12	26.4	8.8	16.4
気温	℃	10.0	11.2	9.1	10.0	12	30.9	9.1	18.6
一般細菌	CFU/ml	150	180	510	440	12	1500	150	490
大腸菌	-	検出	検出	検出	検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			4	0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.006	<0.004	0.005	12	0.007	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	1.2	0.99	0.88	12	1.2	0.67	0.91
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.13	0.12	0.11	12	0.15	0.10	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.03			4	0.03	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L					0			
クロロ酢酸	mg/L					0			
クロロホルム	mg/L					0			
ジクロロ酢酸	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
臭素酸	mg/L					0			
総トリハロメタン	mg/L					0			
トリクロロ酢酸	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
ブロモホルム	mg/L					0			
ホルムアルデヒド	mg/L					0			
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.06			4	0.26	0.03	0.10
鉄及びその化合物	mg/L		0.14			4	0.26	0.08	0.15
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.2	8.1	7.8	6.2	12	8.4	6.0	7.4
マンガン及びその化合物	mg/L		0.017			4	0.021	0.013	0.016
塩化物イオン	mg/L	4.8	4.7	4.7	7.1	12	7.7	3.6	4.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	54	54	51	41	12	55	41	50
蒸発残留物	mg/L		144			4	144	107	130
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	0.001	0.001	0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L		<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.6	0.7	0.9	12	1.1	0.6	0.8
pH値	-	7.4	7.4	7.4	7.0	12	7.9	7.0	7.5
味	-					0			
臭気	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	12			
色度	度	3.6	3.6	3.9	6.3	12	7.2	3.4	5.0
濁度	度	2.8	2.8	3.7	2.4	12	6.5	1.8	3.5
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					0			
亜塩素酸	mg/L					0			
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
抱水クロラール	mg/L					0			
農薬類						2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L					0			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	54	54	51	41	12	55	41	50
マンガン及びその化合物	mg/L		0.017			4	0.021	0.013	0.016
遊離炭酸	mg/L	1.7	1.6	1.1	3.1	12	3.4	1.1	1.8
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		1	5	5	5	12	5	1	2
蒸発残留物	mg/L		144			4	144	107	130
濁度	度	2.8	2.8	3.7	2.4	12	6.5	1.8	3.5
pH値		7.4	7.4	7.4	7.0	12	7.9	7.0	7.5
腐食性(ランゲリア指数)			-1.4			4	-0.8	-1.4	-1.1
従属栄養細菌	CFU/ml					0			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.06			4	0.26	0.03	0.10
水温	℃	8.8	9.8	9.0	10.8	12	26.4	8.8	16.4
アルカリ度	mg/L	54	53	52	34	12	54	34	48
電気伝導率	μS/cm	150	150	147	122	12	152	119	141
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.8	3.8	3.6	2.9	12	3.8	2.8	3.5
カルシウムイオン	mg/L	14	14	13	11	12	14	11	13
マグネシウムイオン	mg/L	4.9	4.8	4.6	3.4	12	4.9	3.4	4.3
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	11	11	11	10	12	12	9.9	11
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L		0.013			4	0.013	0.008	0.010
溶解性物質	mg/L		141			4	141	102	127
浮遊物質(SS)	mg/L		4			4	4	2	3
キシレン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					0			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
クロロホルム生成能	mg/L			0.014		2	0.024	0.014	0.019
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L			<0.01		2	<0.01	<0.01	<0.01
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L			0.007		2	0.011	0.007	0.009
ブロモホルム生成能	mg/L			<0.009		2	<0.009	<0.009	<0.009
総トリハロメタン生成能	mg/L			0.02		2	0.04	0.02	0.03
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.7	12	0.9	0.6	0.7
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.137	0.121	0.127	0.164	12	0.187	0.121	0.151
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.122	0.110	0.115	0.149	12	0.170	0.110	0.136
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	2400	2400	2000	5500	12	7200	870	2900
大腸菌群(定性)						0			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml	45	30	13	33	12	45	2	21
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	15	27	10	10	12	27	1	14

２．３ 横尾浄水場系

横尾導水ポンプ所

項　目	単 位	4月9日	5月8日	6月11日	7月8日	8月5日	9月3日	10月23日	11月12日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L				<0.0008			<0.0008	
2,4-D(2,4-PA)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
EPN	mg/L				<0.00004			<0.00004	
MCPA	mg/L				<0.00002			<0.00002	
アシュラム	mg/L				<0.009			<0.009	
アセフェート	mg/L				<0.00006			<0.00006	
アトラジン	mg/L				<0.0001			<0.0001	
アニロホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
アミトラズ	mg/L				<0.00001			<0.00001	
アラクロール	mg/L				<0.0003			<0.0003	
イソキサチオン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
イソフェンホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
イソプロチオラン(IPT)	mg/L				<0.003			<0.003	
イプロベンホス(IBP)	mg/L				<0.0009			<0.0009	
インダノファン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
エスプロカルブ	mg/L				<0.0003			<0.0003	
エディフェンホス(EDDP)	mg/L				<0.00006			<0.00006	
エトフェンプロックス	mg/L				<0.00008			<0.00008	
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L				<0.00004			<0.00004	
エンドスルファン	mg/L				<0.0001			<0.0001	
オキサジクロメホン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
オキシン銅（有機銅）	mg/L				<0.0003			<0.0003	
オリサストロビン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
カズサホス	mg/L				<0.00005			<0.00005	
カフェンストロール	mg/L				<0.00008			<0.00008	
カルタップ	mg/L				<0.003			<0.003	
カルバリル(NAC)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
カルプロパミド	mg/L				<0.0004			<0.0004	
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L				<0.00005			<0.00005	
キノクラミン(ACN)	mg/L				<0.00005			<0.00005	
キャプタン	mg/L				<0.003			<0.003	
クミルロン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
クロメプロップ	mg/L				<0.00001			<0.00001	
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L				<0.00003			<0.00003	
クロルピリホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
クロロタロニル(TPN)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
シアナジン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
シアノホス(CYAP)	mg/L				<0.00002			<0.00002	
ジウロン(DCMU)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ジクロベニル(DBN)	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ジクロルボス(DDVP)	mg/L				<0.00008			<0.00008	
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L				<0.00004			<0.00004	
ジチオピル	mg/L				<0.00009			<0.00009	
シハロホップブチル	mg/L				<0.00005			<0.00005	
シマジン(CAT)	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ジメタメトリン	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ジメトエート	mg/L				<0.0005			<0.0005	
シメトリン	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ダイアジノン	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ダイムロン	mg/L				<0.008			<0.008	
チアジニル	mg/L				<0.00001			<0.00001	
チウラム	mg/L				<0.0002			<0.0002	
チオジカルブ	mg/L				<0.0008			<0.0008	
チオファネートメチル	mg/L				<0.003			<0.003	
チオベンカルブ	mg/L				<0.0002			<0.0002	
テフリルトリオン	mg/L				<0.00002			<0.00002	
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
トリクロピル	mg/L				<0.00006			<0.00006	
トリシクラゾール	mg/L				<0.001			<0.001	
トリフルラリン	mg/L				<0.0006			<0.0006	
ナプロパミド	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ピペロホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ピラクロニル	mg/L				<0.0001			<0.0001	
ピラゾキシフェン	mg/L				<0.00002			<0.00002	
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L				<0.00001			<0.00001	
ピリダフェンチオン	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ピリブチカルブ	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ピロキロン	mg/L				<0.0005			<0.0005	
フィプロニル	mg/L				<0.000005			<0.000005	
フェニトロチオン(MEP)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L				<0.0003			<0.0003	
フェリムゾン	mg/L				<0.0005			<0.0005	
フェンチオン(MPP)	mg/L				<0.00006			<0.00006	
フェントエート(PAP)	mg/L				<0.00007			<0.00007	
フェントラザミド	mg/L				<0.00002			<0.00002	
フサライド	mg/L				<0.001			<0.001	
ブタクロール	mg/L				<0.00005			<0.00005	
ブタミホス	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ブプロフェジン	mg/L				<0.0002			<0.0002	
フルアジナム	mg/L				<0.00001			<0.00001	
プレチラクロール	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロシミドン	mg/L				<0.0009			<0.0009	
プロチオホス	mg/L				<0.00002			<0.00002	
プロピコナゾール	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロピザミド	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロベナゾール	mg/L				<0.0003			<0.0003	
プロモブチド	mg/L				<0.001			<0.001	
ベノミル	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ペンシクロン	mg/L				<0.001			<0.001	
ペンゾビシクロン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
ペンゾフェナップ	mg/L				<0.00005			<0.00005	
ベンタゾン	mg/L				<0.002			<0.002	
ペンディメタリン	mg/L				<0.003			<0.003	
ベンフラカルブ	mg/L				<0.0004			<0.0004	
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
ベンフレセート	mg/L				<0.00005			<0.00005	
ホスチアゼート	mg/L				<0.00002			<0.00002	
マラチオン(マラソン)	mg/L				<0.007			<0.007	
メコプロップ(MCPP)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
メソミル	mg/L				<0.0003			<0.0003	
メタラキシル	mg/L				<0.002			<0.002	
メチダチオン(DMTP)	mg/L				<0.00004			<0.00004	
メチルダイムロン	mg/L				<0.0003			<0.0003	
メトミノストロビン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
メトリブジン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
メフェナセット	mg/L				<0.0002			<0.0002	
メプロニル	mg/L				<0.001			<0.001	
モリネート	mg/L				<0.00005			<0.00005	

２．３ 横尾浄水場系

横尾導水ポンプ所

項　目	単 位	12月10日	1月7日	2月12日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ペンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

２．３ 横尾浄水場系

横尾浄・配水池

項 目	単 位	4月9日	5月8日	6月11日	7月8日	8月5日	9月3日	10月23日	11月12日
天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇後雨	晴
天候(前日)		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇後晴
水温	℃	15.9	19.5	22.2	22.5	27.0	20.5	18.2	14.8
気温	℃	13.4	18.2	21.2	22.5	30.5	26.8	21.0	16.2
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	1	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.86	0.82	0.74	0.66	0.76	0.82	1.0	0.97
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.15	0.14	0.14	0.13	0.11	0.15	0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02	
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	<0.06	0.06	<0.06	0.09	0.09	0.07	0.07	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	0.008	0.011	0.008	0.009	0.007	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.006	0.010	0.006	0.005	0.004	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.005	0.005	0.005	0.004	0.007	0.006	0.005	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03			0.04			0.03	
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.5	9.5	8.2	7.1	8.6	7.5	9.0	9.3
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	6.2	6.4	9.2	5.3	6.1	5.3	5.7	5.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	53	52	45	41	50	44	52	55
蒸発残留物	mg/L	137			107			138	
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02	
ジェオスミン	μg/L	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.6	0.8	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4
pH値	-	7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L						<0.008		
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L						<0.001		
抱水クロラール	mg/L						<0.002		
農薬類					<0.1			<0.1	
残留塩素	mg/L	0.47	0.57	0.60	0.56	0.64	0.57	0.56	0.45
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	53	52	45	41	50	44	52	55
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
遊離炭酸	mg/L	3.5	3.1	2.5	2.7	3.2	2.1	3.4	3.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	137			107			138	
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.4	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4
腐食性(ランゲリア指数)		-1.4			-1.6			-1.4	
従属栄養細菌	CFU/ml		34			0			4
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03			0.04			0.03	
水温	℃	15.9	19.5	22.2	22.5	27.0	20.5	18.2	14.8
アルカリ度	mg/L	44	46	37	35	42	38	46	47
電気伝導率	μS/cm	161	160	140	123	151	133	156	162
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.7	3.8	3.4	2.6	3.5	3.1	3.8	3.8
カルシウムイオン	mg/L	14	14	12	11	13	11	13	14
マグネシウムイオン	mg/L	4.8	4.6	3.7	3.4	4.2	3.8	4.5	4.8
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	21	18	13	13	17	14	17	18
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007	
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L	137			107			138	
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L						<0.008		
ジブロモアセトニトリル	mg/L						<0.006		
トリクロロアセトニトリル	mg/L						<0.003		
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.5	0.6	0.8	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.047	0.062	0.094	0.061	0.066	0.062	0.057	0.046
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.039	0.049	0.077	0.048	0.053	0.051	0.046	0.037
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

２．３ 横尾浄水場系

横尾浄・配水池

項 目	単 位	12月10日	1月7日	2月12日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴	曇	雨	晴	12			
天候(前日)		晴	曇	晴	晴	12			
水温	℃	9.5	8.9	9.0	11.0	12	27.0	8.9	16.6
気温	℃	10.0	10.7	8.0	8.1	12	30.5	8.0	17.2
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	1	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	1.2	1.0	0.92	12	1.2	0.66	0.91
フッ素及びその化合物	mg/L	0.15	0.17	0.15	0.14	12	0.17	0.11	0.14
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			4	0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.09	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	12	0.011	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.004	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.02	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	12	0.010	<0.003	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.007	<0.003	0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			4	0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.5	9.6	9.4	7.8	12	9.6	7.1	8.8
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	6.2	6.0	6.0	8.5	12	9.2	5.3	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	54	54	52	41	12	55	41	49
蒸発残留物	mg/L		148			4	148	107	132
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	0.001	0.001	0.002	12	0.002	<0.001	0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L		<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.6	12	0.8	0.4	0.5
pH値	-	7.2	7.3	7.3	7.1	12	7.4	7.1	7.3
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L				<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002
農薬類						2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.48	0.47	0.45	0.46	12	0.64	0.45	0.52
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	54	54	52	41	12	55	41	49
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	3.6	3.4	2.7	2.4	12	3.6	2.1	3.0
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L		148			4	148	107	132
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.2	7.3	7.3	7.1	12	7.4	7.1	7.3
腐食性(ランゲリア指数)			-1.6			4	-1.4	-1.6	-1.5
従属栄養細菌	CFU/ml			2		4	34	0	10
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			4	0.04	0.02	0.03
水温	℃	9.5	8.9	9.0	11.0	12	27.0	8.9	16.6
アルカリ度	mg/L	48	47	46	33	12	48	33	42
電気伝導率	μS/cm	160	161	157	129	12	162	123	149
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.8	3.7	3.6	3.2	12	3.8	2.6	3.5
カルシウムイオン	mg/L	14	14	13	11	12	14	11	13
マグネシウムイオン	mg/L	4.9	4.9	4.7	3.4	12	4.9	3.4	4.3
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	18	19	18	12	12	21	12	16
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L		148			4	148	107	132
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L				<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006	2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.6	12	0.8	0.4	0.5
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.047	0.045	0.044	0.065	12	0.094	0.044	0.058
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.037	0.036	0.036	0.055	12	0.077	0.036	0.047
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

２．３ 横尾浄水場系

横尾浄・配水池

項　目	単 位	4月9日	5月8日	6月11日	7月8日	8月5日	9月3日	10月23日	11月12日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L				<0.0008			<0.0008	
2,4-D(2,4-PA)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
EPN	mg/L				<0.00004			<0.00004	
MCPA	mg/L				<0.00002			<0.00002	
アシュラム	mg/L				<0.009			<0.009	
アセフェート	mg/L				<0.00006			<0.00006	
アトラジン	mg/L				<0.0001			<0.0001	
アニロホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
アミトラズ	mg/L				<0.00001			<0.00001	
アラクロール	mg/L				<0.0003			<0.0003	
イソキサチオン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
イソフェンホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
イソプロチオラン(IPT)	mg/L				<0.003			<0.003	
イプロベンホス(IBP)	mg/L				<0.0009			<0.0009	
インダノファン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
エスプロカルブ	mg/L				<0.0003			<0.0003	
エディフェンホス(EDDP)	mg/L				<0.00006			<0.00006	
エトフェンプロックス	mg/L				<0.00008			<0.00008	
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L				<0.00004			<0.00004	
エンドスルファン	mg/L				<0.0001			<0.0001	
オキサジクロメホン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
オキシン銅（有機銅）	mg/L				<0.0003			<0.0003	
オリサストロビン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
カズサホス	mg/L				<0.00005			<0.00005	
カフェンストロール	mg/L				<0.00008			<0.00008	
カルタップ	mg/L				<0.003			<0.003	
カルバリル(NAC)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
カルプロパミド	mg/L				<0.0004			<0.0004	
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L				<0.00005			<0.00005	
キノクラミン(ACN)	mg/L				<0.00005			<0.00005	
キャプタン	mg/L				<0.003			<0.003	
クミルロン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
クロメプロップ	mg/L				<0.00001			<0.00001	
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L				<0.00003			<0.00003	
クロルピリホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
クロロタロニル(TPN)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
シアナジン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
シアノホス(CYAP)	mg/L				<0.00002			<0.00002	
ジウロン(DCMU)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ジクロベニル(DBN)	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ジクロルボス(DDVP)	mg/L				<0.00008			<0.00008	
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L				<0.00004			<0.00004	
ジチオピル	mg/L				<0.00009			<0.00009	
シハロホップブチル	mg/L				<0.00005			<0.00005	
シマジン(CAT)	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ジメタメトリン	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ジメトエート	mg/L				<0.0005			<0.0005	
シメトリン	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ダイアジノン	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ダイムロン	mg/L				<0.008			<0.008	
チアジニル	mg/L				<0.00001			<0.00001	
チウラム	mg/L				<0.0002			<0.0002	
チオジカルブ	mg/L				<0.0008			<0.0008	
チオファネートメチル	mg/L				<0.003			<0.003	
チオベンカルブ	mg/L				<0.0002			<0.0002	
テフリルトリオン	mg/L				<0.00002			<0.00002	
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
トリクロピル	mg/L				<0.00006			<0.00006	
トリシクラゾール	mg/L				<0.001			<0.001	
トリフルラリン	mg/L				<0.0006			<0.0006	
ナプロパミド	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ピペロホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ピラクロニル	mg/L				<0.0001			<0.0001	
ピラゾキシフェン	mg/L				<0.00002			<0.00002	
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L				<0.00001			<0.00001	
ピリダフェンチオン	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ピリブチカルブ	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ピロキロン	mg/L				<0.0005			<0.0005	
フィプロニル	mg/L				<0.000005			<0.000005	
フェニトロチオン(MEP)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L				<0.0003			<0.0003	
フェリムゾン	mg/L				<0.0005			<0.0005	
フェンチオン(MPP)	mg/L				<0.00006			<0.00006	
フェントエート(PAP)	mg/L				<0.00007			<0.00007	
フェントラザミド	mg/L				<0.00002			<0.00002	
フサライド	mg/L				<0.001			<0.001	
ブタクロール	mg/L				<0.00005			<0.00005	
ブタミホス	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ブプロフェジン	mg/L				<0.0002			<0.0002	
フルアジナム	mg/L				<0.00001			<0.00001	
プレチラクロール	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロシミドン	mg/L				<0.0009			<0.0009	
プロチオホス	mg/L				<0.00002			<0.00002	
プロピコナゾール	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロピザミド	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロベナゾール	mg/L				<0.0003			<0.0003	
プロモブチド	mg/L				<0.001			<0.001	
ベノミル	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ペンシクロン	mg/L				<0.001			<0.001	
ベンゾビシクロン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
ベンゾフェナップ	mg/L				<0.00005			<0.00005	
ベンタゾン	mg/L				<0.002			<0.002	
ペンディメタリン	mg/L				<0.003			<0.003	
ベンフラカルブ	mg/L				<0.0004			<0.0004	
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
ベンフレセート	mg/L				<0.00005			<0.00005	
ホスチアゼート	mg/L				<0.00002			<0.00002	
マラチオン(マラソン)	mg/L				<0.007			<0.007	
メコプロップ(MCPP)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
メソミル	mg/L				<0.0003			<0.0003	
メタラキシル	mg/L				<0.002			<0.002	
メチダチオン(DMTP)	mg/L				<0.00004			<0.00004	
メチルダイムロン	mg/L				<0.0003			<0.0003	
メトミノストロビン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
メトリブジン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
メフェナセット	mg/L				<0.0002			<0.0002	
メプロニル	mg/L				<0.001			<0.001	
モリネート	mg/L				<0.00005			<0.00005	

２．３ 横尾浄水場系

横尾浄・配水池

項　目	単 位	12月10日	1月7日	2月12日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ペンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

２．３ 横尾浄水場系

久原公園

項 目	単 位	4月9日	5月8日	6月11日	7月8日	8月5日	9月3日	10月23日	11月12日
天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇後雨	晴
天候(前日)		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇後晴
水温	℃	16.6	19.9	23.5	24.9	28.9	25.1	23.2	20.3
気温	℃	14.5	20.1	23.2	24.8	31.8	28.3	20.2	17.9
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	2	1	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.90	0.83	0.77	0.64	0.80	0.83	1.0	0.98
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.15	0.13	0.13	0.13	0.12	0.14	0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02	
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	<0.06	0.07	0.08	0.09	0.10	0.08	0.08	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.007	0.013	0.019	0.012	0.016	0.011	0.009	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.010	0.017	0.008	0.008	0.007	0.006	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.008	0.008	0.006	0.010	0.009	0.008	0.005
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03			0.03			0.03	
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.6	9.4	8.2	6.8	8.4	7.4	9.0	9.4
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	6.3	6.6	9.8	5.7	6.2	5.6	6.0	5.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	54	52	44	39	50	44	52	56
蒸発残留物	mg/L	137	137	112	100	125	131	138	144
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	μg/L	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.7	0.9	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4
pH値	-	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L						<0.008		
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L						0.001		
抱水クロラール	mg/L						0.003		
農薬類									
残留塩素	mg/L	0.32	0.39	0.29	0.37	0.32	0.42	0.36	0.31
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	54	52	44	39	50	44	52	56
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
遊離炭酸	mg/L	3.4	3.1	2.5	2.4	2.9	1.9	3.0	3.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	137	137	112	100	125	131	138	144
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
腐食性(ランゲリア指数)		-1.5			-1.5			-1.3	
従属栄養細菌	CFU/ml		40			2			1
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03			0.03			0.03	
水温	℃	16.6	19.9	23.5	24.9	28.9	25.1	23.2	20.3
アルカリ度	mg/L	44	46	37	33	42	38	45	48
電気伝導率	μS/cm	162	159	139	118	149	132	155	162
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.6	3.7	3.4	2.4	3.5	3.0	3.8	3.8
カルシウムイオン	mg/L	14	14	12	10	13	12	13	14
マグネシウムイオン	mg/L	4.8	4.5	3.6	3.0	4.1	3.6	4.4	4.8
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	20	17	11	12	16	14	16	18
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007	
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L	137			100			138	
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L						<0.008		
ジブロモアセトニトリル	mg/L						<0.006		
トリクロロアセトニトリル	mg/L						<0.003		
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.5	0.7	0.9	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.044	0.057	0.090	0.054	0.063	0.057	0.060	0.043
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.035	0.043	0.073	0.042	0.050	0.045	0.048	0.034
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

２．３ 横尾浄水場系

久原公園

項 目	単 位	12月10日	1月7日	2月12日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴	曇	雨	晴	12			
天候(前日)		晴	曇	晴	晴	12			
水温	℃	15.5	13.3	12.9	13.2	12	28.9	12.9	19.8
気温	℃	11.3	14.5	9.0	9.0	12	31.8	9.0	18.7
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	2	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.2	1.2	1.0	0.90	12	1.2	0.64	0.92
フッ素及びその化合物	mg/L	0.14	0.17	0.15	0.13	12	0.17	0.12	0.14
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.03			4	0.03	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.10	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	12	0.019	<0.006	0.007
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	0.01	12	0.03	<0.01	0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	12	0.017	<0.003	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.004	0.003	0.003	0.004	12	0.010	0.003	0.006
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			4	0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.7	9.5	9.4	7.6	12	9.7	6.8	8.7
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	6.5	6.1	6.1	9.3	12	9.8	5.6	6.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	54	54	53	41	12	56	39	49
蒸発残留物	mg/L	144	149	141	108	12	149	100	130
陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
ジェオスミン	μg/L	<0.001	0.001	0.001	0.002	12	0.002	<0.001	0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					0			
フェノール類	mg/L					0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.7	12	0.9	0.4	0.6
pH値	-	7.3	7.2	7.3	7.2	12	7.4	7.2	7.3
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L				0.001	2	0.001	0.001	0.001
抱水クロラール	mg/L				<0.002	2	0.003	<0.002	<0.002
農薬類						0			
残留塩素	mg/L	0.37	0.39	0.37	0.34	12	0.42	0.29	0.35
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	54	54	53	41	12	56	39	49
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	3.3	3.7	2.6	2.5	12	3.7	1.9	2.9
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	144	149	141	108	12	149	100	130
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.3	7.2	7.3	7.2	12	7.4	7.2	7.3
腐食性(ランゲリア指数)			-1.6			4	-1.3	-1.6	-1.5
従属栄養細菌	CFU/ml			0		4	40	0	11
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			4	0.03	0.02	0.03
水温	℃	15.5	13.3	12.9	13.2	12	28.9	12.9	19.8
アルカリ度	mg/L	48	47	46	34	12	48	33	42
電気伝導率	μS/cm	161	161	158	132	12	162	118	149
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.8	3.7	3.6	3.0	12	3.8	2.4	3.4
カルシウムイオン	mg/L	14	14	13	11	12	14	10	13
マグネシウムイオン	mg/L	4.8	4.8	4.7	3.5	12	4.8	3.0	4.2
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	18	18	18	11	12	20	11	16
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L		149			4	149	100	131
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L				<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006	2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.7	12	0.9	0.4	0.6
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.043	0.043	0.042	0.064	12	0.090	0.042	0.055
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.033	0.036	0.034	0.054	12	0.073	0.033	0.044
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

２．３ 横尾浄水場系

公園通り2丁目公園

項 目	単 位	4月9日	5月8日	6月11日	7月8日	8月5日	9月3日	10月23日	11月12日
天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇後雨	晴
天候(前日)		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇後晴
水温	℃	16.0	20.8	23.8	24.5	29.2	24.0	20.4	19.3
気温	℃	13.7	19.1	22.5	22.5	30.2	27.2	22.5	18.0
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.91	0.84	0.71	0.60	0.81	0.80	1.0	0.97
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.14	0.14	0.12	0.13	0.11	0.14	0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02	
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	0.08	0.09	0.11	0.10	0.09	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.007	0.018	0.020	0.012	0.019	0.012	0.011	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.014	0.019	0.009	0.009	0.007	0.007	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.008	0.007	0.006	0.010	0.009	0.008	0.006
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03			0.03			0.03	
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.5	9.3	8.7	6.6	8.2	7.2	9.0	9.5
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	6.3	6.7	10	6.8	6.2	5.7	6.0	6.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	53	50	47	35	48	42	51	55
蒸発残留物	mg/L	137	133	118	91	122	132	132	143
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	μg/L	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.7	0.8	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4
pH値	-	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L						<0.008		
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L						<0.001		
抱水クロラール	mg/L						0.003		
農薬類									
残留塩素	mg/L	0.36	0.32	0.22	0.40	0.28	0.40	0.36	0.34
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	53	50	47	35	48	42	51	55
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
遊離炭酸	mg/L	2.3	2.6	2.3	2.0	2.4	1.7	2.5	2.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	137	133	118	91	122	132	132	143
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.4	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5
腐食性(ランゲリア指数)		-1.4			-1.5			-1.2	
従属栄養細菌	CFU/ml		38			2			0
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03			0.03			0.03	
水温	℃	16.0	20.8	23.8	24.5	29.2	24.0	20.4	19.3
アルカリ度	mg/L	44	44	40	30	40	36	45	47
電気伝導率	μS/cm	161	155	146	109	145	128	153	162
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.6	3.6	3.6	2.2	3.4	2.9	3.7	3.8
カルシウムイオン	mg/L	14	13	12	9.4	13	11	13	14
マグネシウムイオン	mg/L	4.7	4.4	4.0	2.7	3.9	3.5	4.4	4.8
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	20	17	12	10	16	14	16	18
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007	
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L	137			91			132	
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L						<0.008		
ジブロモアセトニトリル	mg/L						<0.006		
トリクロロアセトニトリル	mg/L						<0.003		
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.5	0.7	0.8	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.041	0.062	0.084	0.052	0.065	0.055	0.059	0.042
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.033	0.048	0.067	0.041	0.050	0.044	0.046	0.032
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

２．３ 横尾浄水場系

公園通り2丁目公園

項　目	単　位	12月10日	1月7日	2月12日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴	曇	雨	晴	12			
天候(前日)		晴	曇	晴	晴	12			
水温	℃	14.1	11.8	9.1	12.4	12	29.2	9.1	18.8
気温	℃	11.0	11.4	8.1	10.8	12	30.2	8.1	18.1
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.1	1.2	1.0	0.98	12	1.2	0.60	0.91
フッ素及びその化合物	mg/L	0.14	0.16	0.15	0.15	12	0.16	0.11	0.14
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			4	0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.11	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	12	0.020	<0.006	0.008
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.01	0.01	<0.01	0.01	12	0.03	<0.01	0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.003	<0.003	<0.003	0.006	12	0.019	<0.003	0.007
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.005	0.004	0.004	0.005	12	0.010	0.004	0.007
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			4	0.03	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.5	9.3	9.2	9.0	12	9.5	6.6	8.8
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	6.8	6.1	6.1	7.7	12	10	5.7	6.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	53	54	52	49	12	55	35	49
蒸発残留物	mg/L	142	145	142	131	12	145	91	131
陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
ジェオスミン	μg/L	<0.001	0.001	0.001	0.002	12	0.002	<0.001	0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					0			
フェノール類	mg/L					0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.6	12	0.8	0.4	0.5
pH値	-	7.4	7.4	7.4	7.3	12	7.6	7.3	7.5
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L				0.001	2	0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L				0.002	2	0.003	0.002	0.002
農薬類						0			
残留塩素	mg/L	0.40	0.38	0.38	0.33	12	0.40	0.22	0.35
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	53	54	52	49	12	55	35	49
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	2.6	2.6	2.0	2.3	12	2.6	1.7	2.3
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	142	145	142	131	12	145	91	131
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.4	7.4	7.4	7.3	12	7.6	7.3	7.5
腐食性(ランゲリア指数)			-1.4			4	-1.2	-1.5	-1.4
従属栄養細菌	CFU/ml			0		4	38	0	10
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			4	0.03	0.02	0.03
水温	℃	14.1	11.8	9.1	12.4	12	29.2	9.1	18.8
アルカリ度	mg/L	47	46	45	41	12	47	30	42
電気伝導率	μS/cm	159	159	157	150	12	162	109	149
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.8	3.7	3.5	3.6	12	3.8	2.2	3.4
カルシウムイオン	mg/L	13	14	13	13	12	14	9.4	13
マグネシウムイオン	mg/L	4.8	4.8	4.6	4.3	12	4.8	2.7	4.2
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	17	19	18	15	12	20	10	16
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L		145			4	145	91	126
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L				<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006	2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.6	12	0.8	0.4	0.5
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.047	0.044	0.040	0.053	12	0.084	0.040	0.054
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.036	0.036	0.032	0.043	12	0.067	0.032	0.042
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

２．３ 横尾浄水場系

丹生公民館

項 目	単 位	4月9日	5月8日	6月11日	7月8日	8月5日	9月3日	10月23日	11月12日
天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇後雨	晴
天候(前日)		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇後晴
水温	℃	15.9	19.4	23.0	23.5	28.0	24.0	22.7	17.9
気温	℃	17.0	20.8	25.3	23.8	32.9	30.0	21.8	21.0
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.90	0.84	0.79	0.58	0.80	0.79	1.0	0.97
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.11	0.14	0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02	
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.08	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.009	0.019	0.022	0.015	0.021	0.014	0.011	0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.02	0.04	0.03	0.02	0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.006	0.015	0.020	0.009	0.009	0.007	0.007	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.008	0.009	0.008	0.007	0.011	0.010	0.008	0.007
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.03			0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.5	9.3	8.8	6.7	8.2	7.1	8.9	9.3
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	6.3	6.8	9.9	7.4	6.1	5.9	6.1	6.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	53	50	48	34	49	42	51	55
蒸発残留物	mg/L	136	134	120	87	122	130	134	142
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	μg/L	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.7	0.9	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4
pH値	-	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L						<0.008		
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L						0.001		
抱水クロラール	mg/L						0.003		
農薬類									
残留塩素	mg/L	0.26	0.29	0.20	0.35	0.24	0.33	0.26	0.26
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	53	50	48	34	49	42	51	55
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
遊離炭酸	mg/L	3.0	3.0	2.4	1.9	2.9	1.7	3.0	3.0
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	136	134	120	87	122	130	134	142
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4
腐食性(ランゲリア指数)		-1.4			-1.6			-1.3	
従属栄養細菌	CFU/ml		220			3			0
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.03			0.02	
水温	℃	15.9	19.4	23.0	23.5	28.0	24.0	22.7	17.9
アルカリ度	mg/L	43	44	41	28	40	36	45	47
電気伝導率	μS/cm	160	155	148	108	145	127	154	162
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.6	3.6	3.7	2.2	3.4	2.8	3.7	3.8
カルシウムイオン	mg/L	14	13	13	9.1	13	11	13	14
マグネシウムイオン	mg/L	4.6	4.3	4.0	2.7	4.0	3.4	4.4	4.8
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	20	17	13	9.6	16	13	16	18
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007	
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L	136			87			134	
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L						<0.008		
ジブロモアセトニトリル	mg/L						<0.006		
トリクロロアセトニトリル	mg/L						<0.003		
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.5	0.7	0.9	0.5	0.6	0.6	0.6	0.4
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.043	0.063	0.089	0.055	0.064	0.056	0.058	0.046
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.035	0.049	0.072	0.042	0.051	0.045	0.046	0.035
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

２．３ 横尾浄水場系

丹生公民館

項　目	単　位	12月10日	1月7日	2月12日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴	曇	雨	晴	12			
天候(前日)		晴	曇	晴	晴	12			
水温	℃	15.9	12.8	12.6	13.3	12	28.0	12.6	19.1
気温	℃	16.5	13.2	7.8	12.1	12	32.9	7.8	20.2
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.1	1.2	1.0	0.96	12	1.2	0.58	0.91
フッ素及びその化合物	mg/L	0.14	0.17	0.14	0.15	12	0.17	0.11	0.14
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.02			4	0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.10	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.006	<0.006	<0.006	0.006	12	0.022	<0.006	0.011
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.02	0.01	0.01	0.01	12	0.04	0.01	0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	<0.003	<0.003	0.006	12	0.020	<0.003	0.007
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.004	0.004	0.005	12	0.011	0.004	0.007
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			4	0.03	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.4	9.3	9.2	9.1	12	9.5	6.7	8.7
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	7.0	6.1	6.1	7.4	12	9.9	5.9	6.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	53	53	52	48	12	55	34	49
蒸発残留物	mg/L	141	145	139	131	12	145	87	130
陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
ジェオスミン	μg/L	<0.001	0.001	0.001	0.002	12	0.002	<0.001	0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					0			
フェノール類	mg/L					0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.6	12	0.9	0.4	0.6
pH値	-	7.3	7.3	7.3	7.3	12	7.5	7.3	7.4
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L				0.001	2	0.001	0.001	0.001
抱水クロラール	mg/L				0.002	2	0.003	0.002	0.002
農薬類						0			
残留塩素	mg/L	0.30	0.30	0.32	0.29	12	0.35	0.20	0.28
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	53	53	52	48	12	55	34	49
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	3.0	3.3	2.6	2.8	12	3.3	1.7	2.7
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	141	145	139	131	12	145	87	130
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	12	7.5	7.3	7.4
腐食性(ランゲリア指数)			-1.5			4	-1.3	-1.6	-1.4
従属栄養細菌	CFU/ml			0		4	220	0	56
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			4	0.03	0.02	0.02
水温	℃	15.9	12.8	12.6	13.3	12	28.0	12.6	19.1
アルカリ度	mg/L	46	46	45	42	12	47	28	42
電気伝導率	μS/cm	158	159	156	151	12	162	108	149
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.9	3.6	3.5	3.7	12	3.9	2.2	3.5
カルシウムイオン	mg/L	13	13	13	12	12	14	9.1	13
マグネシウムイオン	mg/L	4.7	4.8	4.6	4.3	12	4.8	2.7	4.2
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	17	18	18	16	12	20	9.6	16
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L		145			4	145	87	126
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L				<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006	2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.6	12	0.9	0.4	0.6
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.053	0.046	0.041	0.051	12	0.089	0.041	0.055
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.043	0.039	0.033	0.043	12	0.072	0.033	0.044
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

２．３ 横尾浄水場系

一尺屋連絡所

項 目	単 位	4月9日	5月8日	6月11日	7月8日	8月5日	9月3日	10月23日	11月12日
天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇後雨	晴
天候(前日)		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇後晴
水温	℃	16.0	19.5	23.5	24.2	29.1	25.1	23.1	20.3
気温	℃	14.0	17.2	22.3	23.2	31.1	26.0	22.3	19.0
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.85	0.87	0.79	0.60	0.77	0.69	0.90	0.89
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.13	0.14	0.13	0.12	0.10	0.14	0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02			<0.02			<0.02	
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	0.08	0.07
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.009	0.020	0.017	0.016	0.017	0.014	0.009	0.007
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.006	0.018	0.016	0.011	0.008	0.007	0.005	0.004
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.008	0.009	0.008	0.007	0.010	0.010	0.008	0.007
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.01			0.01			0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02			0.02	
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.3	9.1	9.5	7.7	8.1	7.2	9.1	9.2
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	6.6	7.6	8.4	9.0	6.4	7.5	6.2	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	54	51	54	39	46	42	54	56
蒸発残留物	mg/L	128	127	125	93	115	118	131	135
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	μg/L	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4
pH値	-	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L						<0.008		
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L						0.001		
抱水クロラール	mg/L						0.004		
農薬類									
残留塩素	mg/L	0.27	0.29	0.21	0.42	0.39	0.35	0.34	0.37
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	54	51	54	39	46	42	54	56
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
遊離炭酸	mg/L	2.8	2.6	2.2	2.1	2.6	1.9	2.6	2.3
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	128	127	125	93	115	118	131	135
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5
腐食性(ランゲリア指数)		-1.4			-1.5			-1.2	
従属栄養細菌	CFU/ml		32			2			2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.02			0.02			0.02	
水温	℃	16.0	19.5	23.5	24.2	29.1	25.1	23.1	20.3
アルカリ度	mg/L	44	44	47	32	41	36	48	48
電気伝導率	μS/cm	158	154	161	123	143	126	158	160
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.2	3.1	3.4	2.4	2.8	2.3	3.3	3.3
カルシウムイオン	mg/L	13	13	14	9.9	12	11	13	14
マグネシウムイオン	mg/L	5.0	4.7	4.9	3.5	4.3	3.8	5.0	5.1
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	19	16	15	10	14	10	16	16
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007	
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L	128			93			131	
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L						<0.008		
ジブロモアセトニトリル	mg/L						<0.006		
トリクロロアセトニトリル	mg/L						<0.003		
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.5	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.036	0.056	0.062	0.053	0.051	0.050	0.041	0.038
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.028	0.042	0.049	0.040	0.039	0.039	0.031	0.030
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

２．３ 横尾浄水場系

一尺屋連絡所

項 目	単 位	12月10日	1月7日	2月12日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴	曇	雨	晴	12			
天候(前日)		晴	曇	晴	晴	12			
水温	℃	14.2	12.9	11.1	11.5	12	29.1	11.1	19.2
気温	℃	15.8	14.0	13.0	9.1	12	31.1	9.1	18.9
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.0	1.1	0.95	0.93	12	1.1	0.60	0.86
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.16	0.14	0.16	12	0.16	0.10	0.13
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.03			4	0.03	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	0.07	0.06	<0.06	<0.06	12	0.10	<0.06	0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.010	<0.006	<0.006	<0.006	12	0.020	<0.006	0.010
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.02	0.01	0.01	0.01	12	0.03	0.01	0.02
トリクロロ酢酸	mg/L	0.007	0.004	<0.003	0.005	12	0.018	<0.003	0.008
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.005	0.004	0.005	12	0.010	0.004	0.007
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			4	0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			4	0.02	0.02	0.02
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.2	9.1	9.0	9.4	12	9.5	7.2	8.8
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	8.0	6.8	6.5	6.7	12	9.0	6.2	7.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	52	54	52	52	12	56	39	50
蒸発残留物	mg/L	129	135	130	132	12	135	93	125
陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
ジェオスミン	μg/L	<0.001	0.001	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					0			
フェノール類	mg/L					0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.3	0.5	12	0.7	0.3	0.5
pH値	-	7.4	7.4	7.4	7.4	12	7.5	7.4	7.4
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001	2	0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L				0.002	2	0.004	0.002	0.003
農薬類						0			
残留塩素	mg/L	0.33	0.46	0.42	0.38	12	0.46	0.21	0.35
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	52	54	52	52	12	56	39	50
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	2.4	2.8	2.5	2.5	12	2.8	1.9	2.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	129	135	130	132	12	135	93	125
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.4	7.4	7.4	7.4	12	7.5	7.4	7.4
腐食性(ランゲリア指数)			-1.4			4	-1.2	-1.5	-1.4
従属栄養細菌	CFU/ml			0		4	32	0	9
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.02			4	0.02	0.02	0.02
水温	℃	14.2	12.9	11.1	11.5	12	29.1	11.1	19.2
アルカリ度	mg/L	46	46	46	46	12	48	32	44
電気伝導率	μS/cm	155	156	154	158	12	161	123	150
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.4	3.1	3.0	3.4	12	3.4	2.3	3.1
カルシウムイオン	mg/L	13	13	13	13	12	14	9.9	13
マグネシウムイオン	mg/L	4.9	5.0	4.9	4.8	12	5.1	3.5	4.7
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	15	17	16	16	12	19	10	15
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L		135			4	135	93	122
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L				<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006	2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.3	0.5	12	0.7	0.3	0.5
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.054	0.038	0.035	0.037	12	0.062	0.035	0.046
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.043	0.031	0.029	0.030	12	0.049	0.028	0.036
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

２．４　坂ノ市浄水場系

坂ノ市ポンプ井

項　目	単　位	4月15日	5月20日	6月25日	7月1日	8月22日	9月17日	10月15日	11月26日
天候		晴	雨後曇	晴	雨一時曇	雨	晴	曇	曇
天候(前日)		曇	雨	晴	雨後曇	雨後曇	晴	晴	曇
水温	℃	15.0	15.8	17.2	17.0	19.5	20.7	19.4	19.5
気温	℃	14.7	23.0	23.5	23.5	23.0	25.8	21.0	13.9
一般細菌	CFU/ml	0	0	1	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.44	0.29	0.38	0.40	0.50	0.55	0.52	0.49
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.13	0.12	0.12	0.11	0.10	0.12	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.02			<0.02		
四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001		
塩素酸	mg/L								
クロロ酢酸	mg/L								
クロロホルム	mg/L								
ジクロロ酢酸	mg/L								
ジブロモクロロメタン	mg/L								
臭素酸	mg/L								
総トリハロメタン	mg/L								
トリクロロ酢酸	mg/L								
ブロモジクロロメタン	mg/L								
ブロモホルム	mg/L								
ホルムアルデヒド	mg/L								
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.2	10	7.9	7.8	7.4	7.5	7.4	7.6
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	6.4	7.9	6.2	6.0	6.1	5.9	6.0	6.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	67	70	72	70	71	70	70	77
蒸発残留物	mg/L			129			117		
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02		
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005		
フェノール類	mg/L			<0.0005			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
pH値	-	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0
味	-								
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ニッケル及びその化合物	mg/L			0.002			0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004		
トルエン	mg/L			<0.04			<0.04		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
亜塩素酸	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	mg/L								
抱水クロラール	mg/L								
農薬類				<0.1			<0.1		
残留塩素	mg/L								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	67	70	72	70	71	70	70	77
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
遊離炭酸	mg/L	14	11	14	14	11	14	13	12
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03		
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L			129			117		
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0
腐食性(ランゲリア指数)				-1.5			-1.6		
従属栄養細菌	CFU/ml								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
水温	℃	15.0	15.8	17.2	17.0	19.5	20.7	19.4	19.5
アルカリ度	mg/L	57	67	64	61	64	62	64	71
電気伝導率	μS/cm	166	187	177	175	174	174	174	185
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	1.3	1.3	1.4	1.4	1.6	1.6	1.7	1.7
カルシウムイオン	mg/L	14	15	16	15	15	16	15	17
マグネシウムイオン	mg/L	7.6	7.9	8.0	7.9	7.8	7.7	7.8	8.5
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	14	14	14	14	12	12	12	12
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007		
溶存マンガン	mg/L			<0.005			<0.005		
溶解性物質	mg/L			129			117		
浮遊物質(SS)	mg/L			<1			<1		
キシレン	mg/L			<0.04			<0.04		
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03		
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006		
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L								
ジブロモアセトニトリル	mg/L								
トリクロロアセトニトリル	mg/L								
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.014	0.040	0.020	0.020	0.019	0.019	0.015	0.019
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.011	0.033	0.015	0.017	0.017	0.016	0.011	0.015
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
大腸菌群(定性)									
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0

２．４　坂ノ市浄水場系

坂ノ市ポンプ井

項　目	単　位	12月23日	1月14日	2月4日	3月10日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴	曇後雨	晴	晴	12			
天候(前日)		雨	晴	曇後晴	晴	12			
水温	℃	16.0	17.5	15.2	16.0	12	20.7	15.0	17.4
気温	℃	12.2	4.3	7.1	13.0	12	25.8	4.3	17.1
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	1	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.49	0.49	0.50	0.51	12	0.55	0.29	0.46
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.11	0.10	0.09	12	0.13	0.09	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02			0.02	4	0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L					0			
クロロ酢酸	mg/L					0			
クロロホルム	mg/L					0			
ジクロロ酢酸	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
臭素酸	mg/L					0			
総トリハロメタン	mg/L					0			
トリクロロ酢酸	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
ブロモホルム	mg/L					0			
ホルムアルデヒド	mg/L					0			
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.7	7.9	7.7	7.8	12	10	7.2	7.8
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	6.5	6.7	6.8	6.7	12	7.9	5.9	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	76	78	75	77	12	78	67	73
蒸発残留物	mg/L	122			120	4	129	117	122
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.2	<0.1	0.1
pH値	-	7.0	7.0	7.0	7.0	12	7.0	6.9	7.0
味	-					0			
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002			0.002	4	0.002	0.002	0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					0			
亜塩素酸	mg/L					0			
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
抱水クロラール	mg/L					0			
農薬類						2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L					0			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	76	78	75	77	12	78	67	73
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	14	13	11	12	12	14	11	13
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	122			120	4	129	117	122
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.0	7.0	7.0	7.0	12	7.0	6.9	7.0
腐食性(ランゲリア指数)		-1.5			-1.5	4	-1.5	-1.6	-1.5
従属栄養細菌	CFU/ml					0			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
水温	℃	16.0	17.5	15.2	16.0	12	20.7	15.0	17.4
アルカリ度	mg/L	70	69	69	68	12	71	57	66
電気伝導率	μS/cm	185	185	186	185	12	187	166	179
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	1.6	1.6	1.6	1.5	12	1.7	1.3	1.5
カルシウムイオン	mg/L	16	17	16	16	12	17	14	16
マグネシウムイオン	mg/L	8.7	8.6	8.5	8.8	12	8.8	7.6	8.2
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	12	13	13	13	12	14	12	13
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
溶解性物質	mg/L	122			120	4	129	117	122
浮遊物質(SS)	mg/L	<1			<1	4	<1	<1	<1
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					0			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	0.1
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.021	0.018	0.019	0.017	12	0.040	0.014	0.020
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.015	0.014	0.014	0.012	12	0.033	0.011	0.016
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
大腸菌群(定性)						0			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	0	0	0	0	12	0	0	0

２．４ 坂ノ市浄水場系

坂ノ市ポンプ井

項 目	単 位	4月15日	5月20日	6月25日	7月1日	8月22日	9月17日	10月15日	11月26日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L			<0.0008			<0.0008		
2,4-D(2,4-PA)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
EPN	mg/L			<0.00004			<0.00004		
MCPA	mg/L			<0.00002			<0.00002		
アシュラム	mg/L			<0.009			<0.009		
アセフェート	mg/L			<0.00006			<0.00006		
アトラジン	mg/L			<0.0001			<0.0001		
アニロホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
アミトラズ	mg/L			<0.00001			<0.00001		
アラクロール	mg/L			<0.0003			<0.0003		
イソキサチオン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
イソフェンホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
イソプロチオラン(IPT)	mg/L			<0.003			<0.003		
イプロベンホス(IBP)	mg/L			<0.0009			<0.0009		
インダノファン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
エスプロカルブ	mg/L			<0.0003			<0.0003		
エディフェンホス(EDDP)	mg/L			<0.00006			<0.00006		
エトフェンプロックス	mg/L			<0.00008			<0.00008		
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L			<0.00004			<0.00004		
エンドスルファン	mg/L			<0.0001			<0.0001		
オキサジクロメホン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
オキシン銅（有機銅）	mg/L			<0.0003			<0.0003		
オリサストロビン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
カズサホス	mg/L			<0.00005			<0.00005		
カフェンストロール	mg/L			<0.00008			<0.00008		
カルタップ	mg/L			<0.003			<0.003		
カルバリル(NAC)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
カルプロパミド	mg/L			<0.0004			<0.0004		
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L			<0.00005			<0.00005		
キノクラミン(ACN)	mg/L			<0.00005			<0.00005		
キャプタン	mg/L			<0.003			<0.003		
クミルロン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
クロメプロップ	mg/L			<0.00001			<0.00001		
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L			<0.00003			<0.00003		
クロルピリホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
クロロタロニル(TPN)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
シアナジン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
シアノホス(CYAP)	mg/L			<0.00002			<0.00002		
ジウロン(DCMU)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ジクロベニル(DBN)	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ジクロルボス(DDVP)	mg/L			<0.00008			<0.00008		
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L			<0.00004			<0.00004		
ジチオピル	mg/L			<0.00009			<0.00009		
シハロホップブチル	mg/L			<0.00005			<0.00005		
シマジン(CAT)	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ジメタメトリン	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ジメトエート	mg/L			<0.0005			<0.0005		
シメトリン	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ダイアジノン	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ダイムロン	mg/L			<0.008			<0.008		
チアジニル	mg/L			<0.00001			<0.00001		
チウラム	mg/L			<0.0002			<0.0002		
チオジカルブ	mg/L			<0.0008			<0.0008		
チオファネートメチル	mg/L			<0.003			<0.003		
チオベンカルブ	mg/L			<0.0002			<0.0002		
テフリルトリオン	mg/L			<0.00002			<0.00002		
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
トリクロピル	mg/L			<0.00006			<0.00006		
トリシクラゾール	mg/L			<0.001			<0.001		
トリフルラリン	mg/L			<0.0006			<0.0006		
ナプロパミド	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ピペロホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ピラクロニル	mg/L			<0.0001			<0.0001		
ピラゾキシフェン	mg/L			<0.00002			<0.00002		
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L			<0.00001			<0.00001		
ピリダフェンチオン	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ピリブチカルブ	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ピロキロン	mg/L			<0.0005			<0.0005		
フィプロニル	mg/L			<0.000005			<0.000005		
フェニトロチオン(MEP)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L			<0.0003			<0.0003		
フェリムゾン	mg/L			<0.0005			<0.0005		
フェンチオン(MPP)	mg/L			<0.00006			<0.00006		
フェントエート(PAP)	mg/L			<0.00007			<0.00007		
フェントラザミド	mg/L			<0.00002			<0.00002		
フサライド	mg/L			<0.001			<0.001		
ブタクロール	mg/L			<0.00005			<0.00005		
ブタミホス	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ブプロフェジン	mg/L			<0.0002			<0.0002		
フルアジナム	mg/L			<0.00001			<0.00001		
プレチラクロール	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロシミドン	mg/L			<0.0009			<0.0009		
プロチオホス	mg/L			<0.00002			<0.00002		
プロピコナゾール	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロピザミド	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロベナゾール	mg/L			<0.0003			<0.0003		
プロモブチド	mg/L			<0.001			<0.001		
ベノミル	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ペンシクロン	mg/L			<0.001			<0.001		
ペンゾビシクロン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
ペンゾフェナップ	mg/L			<0.00005			<0.00005		
ベンタゾン	mg/L			<0.002			<0.002		
ペンディメタリン	mg/L			<0.003			<0.003		
ベンフラカルブ	mg/L			<0.0004			<0.0004		
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
ベンフレセート	mg/L			<0.00005			<0.00005		
ホスチアゼート	mg/L			<0.00002			<0.00002		
マラチオン(マラソン)	mg/L			<0.007			<0.007		
メコプロップ(MCPP)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
メソミル	mg/L			<0.0003			<0.0003		
メタラキシル	mg/L			<0.002			<0.002		
メチダチオン(DMTP)	mg/L			<0.00004			<0.00004		
メチルダイムロン	mg/L			<0.0003			<0.0003		
メトミノストロビン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
メトリブジン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
メフェナセット	mg/L			<0.0002			<0.0002		
メプロニル	mg/L			<0.001			<0.001		
モリネート	mg/L			<0.00005			<0.00005		

２．４　坂ノ市浄水場系

坂ノ市ポンプ井

項　目	単　位	12月23日	1月14日	2月4日	3月10日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ペンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

２．４　坂ノ市浄水場系

市尾上公民館

項　目	単　位	4月15日	5月20日	6月25日	7月1日	8月22日	9月17日	10月15日	11月26日
天候		晴	雨後曇	晴	雨一時曇	雨	晴	曇	曇
天候(前日)		曇	雨	晴	雨後曇	雨後曇	晴	晴	曇
水温	℃	16.3	20.5	23.5	23.5	25.5	26.2	23.0	18.8
気温	℃	18.7	22.2	25.0	23.5	23.0	28.0	23.2	14.1
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L			0.003			0.003		
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
六価クロム化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.45	0.29	0.38	0.38	0.50	0.55	0.54	0.49
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.02			<0.02		
四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001		
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.5	7.9	8.1	8.1	7.8	7.8	7.6	7.8
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	7.2	6.4	6.3	6.2	6.3	6.2	6.2	6.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	68	72	74	73	74	72	73	79
蒸発残留物	mg/L	111	116	127	118	144	121	122	125
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02		
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005		
フェノール類	mg/L			<0.0005			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
pH値	-	7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004		
トルエン	mg/L			<0.04			<0.04		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008			
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001			
抱水クロラール	mg/L					<0.002			
農薬類				<0.1			<0.1		
残留塩素	mg/L	0.37	0.36	0.29	0.30	0.34	0.36	0.30	0.37
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	68	72	74	73	74	72	73	79
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
遊離炭酸	mg/L	10	9.8	10	11	7.8	8.2	7.9	7.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03		
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	111	116	127	118	144	121	122	125
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.1	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1
腐食性(ランゲリア指数)				-1.3			-1.4		
従属栄養細菌	CFU/ml	2			4			0	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
水温	℃	16.3	20.5	23.5	23.5	25.5	26.2	23.0	18.8
アルカリ度	mg/L	59	65	67	77	68	65	66	74
電気伝導率	μS/cm	169	178	182	181	182	181	179	190
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	1.3	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7
カルシウムイオン	mg/L	15	16	17	17	17	16	17	18
マグネシウムイオン	mg/L	7.4	7.7	7.9	7.8	7.7	7.6	7.6	8.3
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	14	14	14	14	12	12	12	12
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007		
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L			126			121		
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L			<0.04			<0.04		
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03		
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006		
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					<0.008			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					<0.006			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					<0.003			
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.010	0.011	0.015	0.014	0.017	0.017	0.015	0.017
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.008	0.010	0.012	0.012	0.015	0.013	0.013	0.013
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

２．４　坂ノ市浄水場系

市尾上公民館

項　目	単　位	12月23日	1月14日	2月4日	3月10日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴	曇後雨	晴	晴	12			
天候(前日)		雨	晴	曇後晴	晴	12			
水温	℃	13.5	14.2	11.8	13.5	12	26.2	11.8	19.2
気温	℃	15.0	5.0	6.9	15.2	12	28.0	5.0	18.3
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	0.002			0.001	4	0.003	0.001	0.002
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.51	0.50	0.50	0.52	12	0.55	0.29	0.47
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.13	0.13	0.12	12	0.13	0.08	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02			0.02	4	0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	12	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.9	8.1	7.9	8.0	12	8.1	7.5	7.9
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	6.8	6.9	7.0	6.8	12	7.2	6.2	6.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	76	80	76	78	12	80	68	75
蒸発残留物	mg/L	125	125	121	118	12	144	111	123
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	<0.1
pH値	-	7.0	7.0	7.0	7.0	12	7.1	7.0	7.0
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001		2	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L			<0.002		2	<0.002	<0.002	<0.002
農薬類						2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.32	0.35	0.33	0.34	12	0.37	0.29	0.34
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	76	80	76	78	12	80	68	75
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	9.0	8.4	7.8	8.0	12	11	7.5	8.8
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	125	125	121	118	12	144	111	123
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.0	7.0	7.0	7.0	12	7.1	7.0	7.0
腐食性(ランゲリア指数)		-1.5			-1.5	4	-1.3	-1.5	-1.4
従属栄養細菌	CFU/ml		0			4	4	0	2
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
水温	℃	13.5	14.2	11.8	13.5	12	26.2	11.8	19.2
アルカリ度	mg/L	72	72	72	69	12	77	59	69
電気伝導率	μS/cm	189	189	190	189	12	190	169	183
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	1.6	1.6	1.6	1.5	12	1.7	1.3	1.5
カルシウムイオン	mg/L	17	18	17	17	12	18	15	17
マグネシウムイオン	mg/L	8.3	8.5	8.2	8.6	12	8.6	7.4	8.0
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	12	13	13	13	12	14	12	13
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L	125			125	4	126	121	124
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L			<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L			<0.006		2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	<0.1
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.013	0.015	0.013	0.014	12	0.017	0.010	0.014
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.010	0.011	0.010	0.010	12	0.015	0.008	0.011
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

２．４　坂ノ市浄水場系

市尾上公民館

項　目	単　位	4月15日	5月20日	6月25日	7月1日	8月22日	9月17日	10月15日	11月26日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L			<0.0008			<0.0008		
2,4-D(2,4-PA)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
EPN	mg/L			<0.00004			<0.00004		
MCPA	mg/L			<0.00002			<0.00002		
アシュラム	mg/L			<0.009			<0.009		
アセフェート	mg/L			<0.00006			<0.00006		
アトラジン	mg/L			<0.0001			<0.0001		
アニロホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
アミトラズ	mg/L			<0.00001			<0.00001		
アラクロール	mg/L			<0.0003			<0.0003		
イソキサチオン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
イソフェンホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
イソプロチオラン(IPT)	mg/L			<0.003			<0.003		
イプロベンホス(IBP)	mg/L			<0.0009			<0.0009		
インダノファン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
エスプロカルブ	mg/L			<0.0003			<0.0003		
エディフェンホス(EDDP)	mg/L			<0.00006			<0.00006		
エトフェンプロックス	mg/L			<0.00008			<0.00008		
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L			<0.00004			<0.00004		
エンドスルファン	mg/L			<0.0001			<0.0001		
オキサジクロメホン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
オキシン銅（有機銅）	mg/L			<0.0003			<0.0003		
オリサストロビン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
カズサホス	mg/L			<0.00005			<0.00005		
カフェンストロール	mg/L			<0.00008			<0.00008		
カルタップ	mg/L			<0.003			<0.003		
カルバリル(NAC)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
カルプロパミド	mg/L			<0.0004			<0.0004		
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L			<0.00005			<0.00005		
キノクラミン(ACN)	mg/L			<0.00005			<0.00005		
キャプタン	mg/L			<0.003			<0.003		
クミルロン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
クロメプロップ	mg/L			<0.00001			<0.00001		
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L			<0.00003			<0.00003		
クロルピリホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
クロロタロニル(TPN)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
シアナジン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
シアノホス(CYAP)	mg/L			<0.00002			<0.00002		
ジウロン(DCMU)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ジクロベニル(DBN)	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ジクロルボス(DDVP)	mg/L			<0.00008			<0.00008		
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L			<0.00004			<0.00004		
ジチオピル	mg/L			<0.00009			<0.00009		
シハロホップブチル	mg/L			<0.00005			<0.00005		
シマジン(CAT)	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ジメタメトリン	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ジメトエート	mg/L			<0.0005			<0.0005		
シメトリン	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ダイアジノン	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ダイムロン	mg/L			<0.008			<0.008		
チアジニル	mg/L			<0.00001			<0.00001		
チウラム	mg/L			<0.0002			<0.0002		
チオジカルブ	mg/L			<0.0008			<0.0008		
チオファネートメチル	mg/L			<0.003			<0.003		
チオベンカルブ	mg/L			<0.0002			<0.0002		
テフリルトリオン	mg/L			<0.00002			<0.00002		
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
トリクロピル	mg/L			<0.00006			<0.00006		
トリシクラゾール	mg/L			<0.001			<0.001		
トリフルラリン	mg/L			<0.0006			<0.0006		
ナプロパミド	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ピペロホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ピラクロニル	mg/L			<0.0001			<0.0001		
ピラゾキシフェン	mg/L			<0.00002			<0.00002		
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L			<0.00001			<0.00001		
ピリダフェンチオン	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ピリブチカルブ	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ピロキロン	mg/L			<0.0005			<0.0005		
フィプロニル	mg/L			<0.000005			<0.000005		
フェニトロチオン(MEP)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L			<0.0003			<0.0003		
フェリムゾン	mg/L			<0.0005			<0.0005		
フェンチオン(MPP)	mg/L			<0.00006			<0.00006		
フェントエート(PAP)	mg/L			<0.00007			<0.00007		
フェントラザミド	mg/L			<0.00002			<0.00002		
フサライド	mg/L			<0.001			<0.001		
ブタクロール	mg/L			<0.00005			<0.00005		
ブタミホス	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ブプロフェジン	mg/L			<0.0002			<0.0002		
フルアジナム	mg/L			<0.00001			<0.00001		
プレチラクロール	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロシミドン	mg/L			<0.0009			<0.0009		
プロチオホス	mg/L			<0.00002			<0.00002		
プロピコナゾール	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロピザミド	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロベナゾール	mg/L			<0.0003			<0.0003		
プロモブチド	mg/L			<0.001			<0.001		
ベノミル	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ペンシクロン	mg/L			<0.001			<0.001		
ペンゾビシクロン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
ペンゾフェナップ	mg/L			<0.00005			<0.00005		
ベンタゾン	mg/L			<0.002			<0.002		
ペンディメタリン	mg/L			<0.003			<0.003		
ベンフラカルブ	mg/L			<0.0004			<0.0004		
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
ベンフレセート	mg/L			<0.00005			<0.00005		
ホスチアゼート	mg/L			<0.00002			<0.00002		
マラチオン(マラソン)	mg/L			<0.007			<0.007		
メコプロップ(MCPP)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
メソミル	mg/L			<0.0003			<0.0003		
メタラキシル	mg/L			<0.002			<0.002		
メチダチオン(DMTP)	mg/L			<0.00004			<0.00004		
メチルダイムロン	mg/L			<0.0003			<0.0003		
メトミノストロビン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
メトリブジン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
メフェナセット	mg/L			<0.0002			<0.0002		
メプロニル	mg/L			<0.001			<0.001		
モリネート	mg/L			<0.00005			<0.00005		

２．４　坂ノ市浄水場系

市尾上公民館

項　目	単　位	12月23日	1月14日	2月4日	3月10日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ペンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

２．５ 岩ノ下浄水場系

岩ノ下取水井

項 目	単 位	4月9日	5月8日	6月11日	7月8日	8月5日	9月3日	10月23日	11月12日
天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇後雨	晴
天候(前日)		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇後晴
水温	℃	17.9	17.8	17.8	17.3	19.2	17.8	19.4	19.0
気温	℃	10.9	17.2	22.0	24.0	29.5	27.9	21.3	18.2
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	2	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.71	0.55	0.50	0.56	0.55	0.66	0.64	0.63
フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.12	0.12	0.12	0.09	0.09	0.10	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02			0.02			<0.02	
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L								
クロロ酢酸	mg/L								
クロロホルム	mg/L								
ジクロロ酢酸	mg/L								
ジブロモクロロメタン	mg/L								
臭素酸	mg/L								
総トリハロメタン	mg/L								
トリクロロ酢酸	mg/L								
ブロモジクロロメタン	mg/L								
ブロモホルム	mg/L								
ホルムアルデヒド	mg/L								
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.7	7.3	7.4	7.5	7.7	7.9	7.9	7.8
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	7.8	7.7	7.7	7.9	7.3	7.3	7.0	7.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	65	62	61	64	65	68	68	68
蒸発残留物	mg/L	102			102			108	
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02	
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
pH値	-	6.9	6.8	7.0	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8
味	-								
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色度	度	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.004			0.004			0.004	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
亜塩素酸	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	mg/L								
抱水クロラール	mg/L								
農薬類					<0.1			<0.1	
残留塩素	mg/L								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	65	62	61	64	65	68	68	68
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
遊離炭酸	mg/L	15	16	13	14	12	14	16	15
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	102			102			108	
濁度	度	0.5	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		6.9	6.8	7.0	6.8	6.9	6.8	6.8	6.8
腐食性(ランゲリア指数)		-1.8			-1.9			-1.8	
従属栄養細菌	CFU/ml								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
水温	℃	17.9	17.8	17.8	17.3	19.2	17.8	19.4	19.0
アルカリ度	mg/L	55	52	53	56	56	61	62	61
電気伝導率	μS/cm	162	156	125	161	163	170	170	168
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2
カルシウムイオン	mg/L	11	11	11	11	12	12	12	12
マグネシウムイオン	mg/L	8.9	8.4	8.3	8.7	8.7	9.3	9.2	9.2
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	12	12	12	11	11	11	11	11
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007	
溶存マンガン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
溶解性物質	mg/L	101			102			108	
浮遊物質(SS)	mg/L	<1			<1			<1	
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L								
ジブロモアセトニトリル	mg/L								
トリクロロアセトニトリル	mg/L								
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.2	<0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.017	0.012	0.016	0.016	0.018	0.017	0.017	0.017
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.012	0.007	0.011	0.011	0.013	0.013	0.013	0.013
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
大腸菌群(定性)									
クリプトスポリジウム	個/10L						0		
ジアルジア	個/10L						0		
大腸菌(定量)	MPN/100ml	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0

２．５ 岩ノ下浄水場系

岩ノ下取水井

項　目	単　位	12月10日	1月7日	2月12日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴	曇	雨	晴	12			
天候(前日)		晴	曇	晴	晴	12			
水温	℃	18.2	18.0	16.2	17.8	12	19.4	16.2	18.0
気温	℃	13.8	12.7	8.0	10.0	12	29.5	8.0	18.0
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	2	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.60	0.70	0.72	0.77	12	0.77	0.50	0.63
フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.11	0.10	<0.05	12	0.12	<0.05	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.03			4	0.03	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L					0			
クロロ酢酸	mg/L					0			
クロロホルム	mg/L					0			
ジクロロ酢酸	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
臭素酸	mg/L					0			
総トリハロメタン	mg/L					0			
トリクロロ酢酸	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
ブロモホルム	mg/L					0			
ホルムアルデヒド	mg/L					0			
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.7	7.8	7.8	7.5	12	7.9	7.3	7.7
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	7.6	8.1	8.0	9.6	12	9.6	7.0	7.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	66	68	67	64	12	68	61	66
蒸発残留物	mg/L		113			4	113	102	106
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L		<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.1
pH値	-	6.9	6.8	6.8	6.9	12	7.0	6.8	6.8
味	-					0			
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.6	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.5	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		0.004			4	0.004	0.004	0.004
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					0			
亜塩素酸	mg/L					0			
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
抱水クロラール	mg/L					0			
農薬類						2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L					0			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	66	68	67	64	12	68	61	66
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	14	16	16	15	12	16	12	15
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L		113			4	113	102	106
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.5	<0.1	<0.1
pH値		6.9	6.8	6.8	6.9	12	7.0	6.8	6.8
腐食性(ランゲリア指数)			-1.9			4	-1.8	-1.9	-1.8
従属栄養細菌	CFU/ml					0			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
水温	℃	18.2	18.0	16.2	17.8	12	19.4	16.2	18.0
アルカリ度	mg/L	59	60	58	56	12	62	52	57
電気伝導率	μS/cm	163	167	167	163	12	170	125	161
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	1.2	1.2	1.2	1.1	12	1.2	1.0	1.1
カルシウムイオン	mg/L	12	12	12	11	12	12	11	12
マグネシウムイオン	mg/L	9.0	9.1	9.0	8.7	12	9.3	8.3	8.9
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	11	11	11	11	12	12	11	11
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
溶解性物質	mg/L		113			4	113	101	106
浮遊物質(SS)	mg/L		<1			4	<1	<1	<1
キシレン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					0			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.2	<0.1	0.1
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.023	0.017	0.020	0.017	12	0.023	0.012	0.017
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.016	0.013	0.015	0.013	12	0.016	0.007	0.012
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
大腸菌群(定性)						0			
クリプトスポリジウム	個/10L				0	2	0	0	0
ジアルジア	個/10L				0	2	0	0	0
大腸菌(定量)	MPN/100ml	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	0	0	0	0	12	0	0	0

２．５ 岩ノ下浄水場系

岩ノ下取水井

項　目	単　位	4月9日	5月8日	6月11日	7月8日	8月5日	9月3日	10月23日	11月12日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L				<0.0008			<0.0008	
2,4-D(2,4-PA)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
EPN	mg/L				<0.00004			<0.00004	
MCPA	mg/L				<0.00002			<0.00002	
アシュラム	mg/L				<0.009			<0.009	
アセフェート	mg/L				<0.00006			<0.00006	
アトラジン	mg/L				<0.0001			<0.0001	
アニロホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
アミトラズ	mg/L				<0.00001			<0.00001	
アラクロール	mg/L				<0.0003			<0.0003	
イソキサチオン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
イソフェンホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
イソプロチオラン(IPT)	mg/L				<0.003			<0.003	
イプロベンホス(IBP)	mg/L				<0.0009			<0.0009	
インダノファン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
エスプロカルブ	mg/L				<0.0003			<0.0003	
エディフェンホス(EDDP)	mg/L				<0.00006			<0.00006	
エトフェンプロックス	mg/L				<0.00008			<0.00008	
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L				<0.00004			<0.00004	
エンドスルファン	mg/L				<0.0001			<0.0001	
オキサジクロメホン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
オキシン銅（有機銅）	mg/L				<0.0003			<0.0003	
オリサストロビン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
カズサホス	mg/L				<0.00005			<0.00005	
カフェンストロール	mg/L				<0.00008			<0.00008	
カルタップ	mg/L				<0.003			<0.003	
カルバリル(NAC)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
カルプロパミド	mg/L				<0.0004			<0.0004	
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L				<0.00005			<0.00005	
キノクラミン(ACN)	mg/L				<0.00005			<0.00005	
キャプタン	mg/L				<0.003			<0.003	
クミルロン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
クロメプロップ	mg/L				<0.00001			<0.00001	
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L				<0.00003			<0.00003	
クロルピリホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
クロロタロニル(TPN)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
シアナジン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
シアノホス(CYAP)	mg/L				<0.00002			<0.00002	
ジウロン(DCMU)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ジクロベニル(DBN)	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ジクロルボス(DDVP)	mg/L				<0.00008			<0.00008	
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L				<0.00004			<0.00004	
ジチオピル	mg/L				<0.00009			<0.00009	
シハロホップブチル	mg/L				<0.00005			<0.00005	
シマジン(CAT)	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ジメタメトリン	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ジメトエート	mg/L				<0.0005			<0.0005	
シメトリン	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ダイアジノン	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ダイムロン	mg/L				<0.008			<0.008	
チアジニル	mg/L				<0.00001			<0.00001	
チウラム	mg/L				<0.0002			<0.0002	
チオジカルブ	mg/L				<0.0008			<0.0008	
チオファネートメチル	mg/L				<0.003			<0.003	
チオベンカルブ	mg/L				<0.0002			<0.0002	
テフリルトリオン	mg/L				<0.00002			<0.00002	
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
トリクロピル	mg/L				<0.00006			<0.00006	
トリシクラゾール	mg/L				<0.001			<0.001	
トリフルラリン	mg/L				<0.0006			<0.0006	
ナプロパミド	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ピペロホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ピラクロニル	mg/L				<0.0001			<0.0001	
ピラゾキシフェン	mg/L				<0.00002			<0.00002	
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L				<0.00001			<0.00001	
ピリダフェンチオン	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ピリブチカルブ	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ピロキロン	mg/L				<0.0005			<0.0005	
フィプロニル	mg/L				<0.000005			<0.000005	
フェニトロチオン(MEP)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L				<0.0003			<0.0003	
フェリムゾン	mg/L				<0.0005			<0.0005	
フェンチオン(MPP)	mg/L				<0.00006			<0.00006	
フェントエート(PAP)	mg/L				<0.00007			<0.00007	
フェントラザミド	mg/L				<0.00002			<0.00002	
フサライド	mg/L				<0.001			<0.001	
ブタクロール	mg/L				<0.00005			<0.00005	
ブタミホス	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ブプロフェジン	mg/L				<0.0002			<0.0002	
フルアジナム	mg/L				<0.00001			<0.00001	
プレチラクロール	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロシミドン	mg/L				<0.0009			<0.0009	
プロチオホス	mg/L				<0.00002			<0.00002	
プロピコナゾール	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロピザミド	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロベナゾール	mg/L				<0.0003			<0.0003	
プロモブチド	mg/L				<0.001			<0.001	
ベノミル	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ペンシクロン	mg/L				<0.001			<0.001	
ペンゾビシクロン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
ペンゾフェナップ	mg/L				<0.00005			<0.00005	
ベンタゾン	mg/L				<0.002			<0.002	
ペンディメタリン	mg/L				<0.003			<0.003	
ベンフラカルブ	mg/L				<0.0004			<0.0004	
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
ベンフレセート	mg/L				<0.00005			<0.00005	
ホスチアゼート	mg/L				<0.00002			<0.00002	
マラチオン(マラソン)	mg/L				<0.007			<0.007	
メコプロップ(MCPP)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
メソミル	mg/L				<0.0003			<0.0003	
メタラキシル	mg/L				<0.002			<0.002	
メチダチオン(DMTP)	mg/L				<0.00004			<0.00004	
メチルダイムロン	mg/L				<0.0003			<0.0003	
メトミノストロビン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
メトリブジン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
メフェナセット	mg/L				<0.0002			<0.0002	
メプロニル	mg/L				<0.001			<0.001	
モリネート	mg/L				<0.00005			<0.00005	

２．５ 岩ノ下浄水場系

岩ノ下取水井

項　目	単 位	12月10日	1月7日	2月12日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ペンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

２．５ 岩ノ下浄水場系

笹原取水井

項　目	単　位	4月9日	5月8日	6月11日	7月8日	8月5日	9月3日	10月23日	11月12日
天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇後雨	晴
天候(前日)		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇後晴
水温	℃	18.2	17.8	17.5	17.8	17.8	18.1	18.1	18.2
気温	℃	10.9	17.2	22.0	24.0	29.5	27.9	21.3	18.2
一般細菌	CFU/ml	0	0	30	1	0	0	0	1
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.73	0.59	0.53	0.50	0.55	0.58	0.68	0.67
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.13	0.13	0.13	0.10	0.10	0.10	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.04			0.04			0.04	
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L								
クロロ酢酸	mg/L								
クロロホルム	mg/L								
ジクロロ酢酸	mg/L								
ジブロモクロロメタン	mg/L								
臭素酸	mg/L								
総トリハロメタン	mg/L								
トリクロロ酢酸	mg/L								
ブロモジクロロメタン	mg/L								
ブロモホルム	mg/L								
ホルムアルデヒド	mg/L								
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.9	8.7	8.3	8.2	8.7	8.4	9.2	9.0
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	8.0	8.0	8.2	8.0	7.8	7.7	7.5	7.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	53	51	53	54	55	61	57	57
蒸発残留物	mg/L	93			95			99	
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02	
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1
pH値	-	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8
味	-								
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.003			0.003			0.003	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
亜塩素酸	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	mg/L								
抱水クロラール	mg/L								
農薬類					<0.1			<0.1	
残留塩素	mg/L								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	53	51	53	54	55	61	57	57
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
遊離炭酸	mg/L	13	13	12	13	10	16	14	12
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	93			95			99	
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8
腐食性(ランゲリア指数)		-2.0			-2.0			-1.9	
従属栄養細菌	CFU/ml								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
水温	℃	18.2	17.8	17.5	17.8	17.8	18.1	18.1	18.2
アルカリ度	mg/L	45	44	45	47	48	54	52	51
電気伝導率	μS/cm	147	145	145	147	151	159	155	154
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
カルシウムイオン	mg/L	11	10	11	11	11	12	12	12
マグネシウムイオン	mg/L	6.4	6.3	6.5	6.6	6.6	7.4	6.8	6.9
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	12	12	12	12	12	11	11	11
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007	
溶存マンガン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
溶解性物質	mg/L	93			95			99	
浮遊物質(SS)	mg/L	<1			<1			<1	
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L								
ジブロモアセトニトリル	mg/L								
トリクロロアセトニトリル	mg/L								
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.1	<0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.015	0.011	0.020	0.019	0.016	0.020	0.015	0.017
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.011	0.005	0.015	0.013	0.010	0.016	0.011	0.012
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	1	<1	260	6	<1	<1	1	<1
大腸菌群(定性)									
クリプトスポリジウム	個/10L						0		
ジアルジア	個/10L						0		
大腸菌(定量)	MPN/100ml	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0

２．５ 岩ノ下浄水場系

笹原取水井

項　目	単　位	12月10日	1月7日	2月12日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴	曇	雨	晴	12			
天候(前日)		晴	曇	晴	晴	12			
水温	℃	18.1	18.4	18.1	18.5	12	18.5	17.5	18.0
気温	℃	13.8	12.7	8.0	10.0	12	29.5	8.0	18.0
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	1	12	30	0	3
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.66	0.74	0.71	0.77	12	0.77	0.50	0.64
フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.13	0.11	0.11	12	0.13	0.10	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.05			4	0.05	0.04	0.04
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L					0			
クロロ酢酸	mg/L					0			
クロロホルム	mg/L					0			
ジクロロ酢酸	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
臭素酸	mg/L					0			
総トリハロメタン	mg/L					0			
トリクロロ酢酸	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
ブロモホルム	mg/L					0			
ホルムアルデヒド	mg/L					0			
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.7	9.0	8.9	8.7	12	9.2	8.2	8.7
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	7.9	8.4	8.3	8.2	12	8.4	7.5	8.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	55	55	54	52	12	61	51	55
蒸発残留物	mg/L		104			4	104	93	98
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L		<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.1	0.2	0.1	0.1	12	0.2	0.1	0.1
pH値	-	6.8	6.8	6.8	6.8	12	6.9	6.7	6.8
味	-					0			
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		0.003			4	0.003	0.003	0.003
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					0			
亜塩素酸	mg/L					0			
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
抱水クロラール	mg/L					0			
農薬類						2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L					0			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	55	55	54	52	12	61	51	55
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	12	11	12	9.8	12	16	9.8	12
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L		104			4	104	93	98
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		6.8	6.8	6.8	6.8	12	6.9	6.7	6.8
腐食性(ランゲリア指数)			-2.0			4	-1.9	-2.0	-2.0
従属栄養細菌	CFU/ml					0			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
水温	℃	18.1	18.4	18.1	18.5	12	18.5	17.5	18.0
アルカリ度	mg/L	50	49	47	45	12	54	44	48
電気伝導率	μS/cm	149	151	149	146	12	159	145	150
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	1.1	1.1	1.1	1.1	12	1.1	1.0	1.1
カルシウムイオン	mg/L	11	11	11	10	12	12	10	11
マグネシウムイオン	mg/L	6.6	6.6	6.4	6.2	12	7.4	6.2	6.6
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	11	11	11	11	12	12	11	11
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
溶解性物質	mg/L		104			4	104	93	98
浮遊物質(SS)	mg/L		<1			4	<1	<1	<1
キシレン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					0			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.2	<0.1	0.1
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.021	0.019	0.022	0.014	12	0.022	0.011	0.017
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.015	0.014	0.016	0.012	12	0.016	0.005	0.012
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	<1	<1	<1	1	12	260	<1	22
大腸菌群(定性)						0			
クリプトスポリジウム	個/10L				0	2	0	0	0
ジアルジア	個/10L				0	2	0	0	0
大腸菌(定量)	MPN/100ml	<1	<1	<1	1	12	1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	0	0	0	0	12	0	0	0

２．５ 岩ノ下浄水場系

笹原取水井

項　目	単　位	4月9日	5月8日	6月11日	7月8日	8月5日	9月3日	10月23日	11月12日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L				<0.0008			<0.0008	
2,4-D(2,4-PA)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
EPN	mg/L				<0.00004			<0.00004	
MCPA	mg/L				<0.00002			<0.00002	
アシュラム	mg/L				<0.009			<0.009	
アセフェート	mg/L				<0.00006			<0.00006	
アトラジン	mg/L				<0.0001			<0.0001	
アニロホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
アミトラズ	mg/L				<0.00001			<0.00001	
アラクロール	mg/L				<0.0003			<0.0003	
イソキサチオン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
イソフェンホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
イソプロチオラン(IPT)	mg/L				<0.003			<0.003	
イプロベンホス(IBP)	mg/L				<0.0009			<0.0009	
インダノファン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
エスプロカルブ	mg/L				<0.0003			<0.0003	
エディフェンホス(EDDP)	mg/L				<0.00006			<0.00006	
エトフェンプロックス	mg/L				<0.00008			<0.00008	
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L				<0.00004			<0.00004	
エンドスルファン	mg/L				<0.0001			<0.0001	
オキサジクロメホン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
オキシン銅（有機銅）	mg/L				<0.0003			<0.0003	
オリサストロビン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
カズサホス	mg/L				<0.00005			<0.00005	
カフェンストロール	mg/L				<0.00008			<0.00008	
カルタップ	mg/L				<0.003			<0.003	
カルバリル(NAC)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
カルプロパミド	mg/L				<0.0004			<0.0004	
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L				<0.00005			<0.00005	
キノクラミン(ACN)	mg/L				<0.00005			<0.00005	
キャプタン	mg/L				<0.003			<0.003	
クミルロン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
クロメプロップ	mg/L				<0.00001			<0.00001	
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L				<0.00003			<0.00003	
クロルピリホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
クロロタロニル(TPN)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
シアナジン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
シアノホス(CYAP)	mg/L				<0.00002			<0.00002	
ジウロン(DCMU)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ジクロベニル(DBN)	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ジクロルボス(DDVP)	mg/L				<0.00008			<0.00008	
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L				<0.00004			<0.00004	
ジチオピル	mg/L				<0.00009			<0.00009	
シハロホップブチル	mg/L				<0.00005			<0.00005	
シマジン(CAT)	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ジメタメトリン	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ジメトエート	mg/L				<0.0005			<0.0005	
シメトリン	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ダイアジノン	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ダイムロン	mg/L				<0.008			<0.008	
チアジニル	mg/L				<0.00001			<0.00001	
チウラム	mg/L				<0.0002			<0.0002	
チオジカルブ	mg/L				<0.0008			<0.0008	
チオファネートメチル	mg/L				<0.003			<0.003	
チオベンカルブ	mg/L				<0.0002			<0.0002	
テフリルトリオン	mg/L				<0.00002			<0.00002	
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
トリクロピル	mg/L				<0.00006			<0.00006	
トリシクラゾール	mg/L				<0.001			<0.001	
トリフルラリン	mg/L				<0.0006			<0.0006	
ナプロパミド	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ピペロホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ピラクロニル	mg/L				<0.0001			<0.0001	
ピラゾキシフェン	mg/L				<0.00002			<0.00002	
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L				<0.00001			<0.00001	
ピリダフェンチオン	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ピリブチカルブ	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ピロキロン	mg/L				<0.0005			<0.0005	
フィプロニル	mg/L				<0.000005			<0.000005	
フェニトロチオン(MEP)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L				<0.0003			<0.0003	
フェリムゾン	mg/L				<0.0005			<0.0005	
フェンチオン(MPP)	mg/L				<0.00006			<0.00006	
フェントエート(PAP)	mg/L				<0.00007			<0.00007	
フェントラザミド	mg/L				<0.00002			<0.00002	
フサライド	mg/L				<0.001			<0.001	
ブタクロール	mg/L				<0.00005			<0.00005	
ブタミホス	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ブプロフェジン	mg/L				<0.0002			<0.0002	
フルアジナム	mg/L				<0.00001			<0.00001	
プレチラクロール	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロシミドン	mg/L				<0.0009			<0.0009	
プロチオホス	mg/L				<0.00002			<0.00002	
プロピコナゾール	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロピザミド	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロベナゾール	mg/L				<0.0003			<0.0003	
プロモブチド	mg/L				<0.001			<0.001	
ベノミル	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ペンシクロン	mg/L				<0.001			<0.001	
ペンゾビシクロン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
ペンゾフェナップ	mg/L				<0.00005			<0.00005	
ベンタゾン	mg/L				<0.002			<0.002	
ペンディメタリン	mg/L				<0.003			<0.003	
ベンフラカルブ	mg/L				<0.0004			<0.0004	
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
ベンフレセート	mg/L				<0.00005			<0.00005	
ホスチアゼート	mg/L				<0.00002			<0.00002	
マラチオン(マラソン)	mg/L				<0.007			<0.007	
メコプロップ(MCPP)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
メソミル	mg/L				<0.0003			<0.0003	
メタラキシル	mg/L				<0.002			<0.002	
メチダチオン(DMTP)	mg/L				<0.00004			<0.00004	
メチルダイムロン	mg/L				<0.0003			<0.0003	
メトミノストロビン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
メトリブジン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
メフェナセット	mg/L				<0.0002			<0.0002	
メプロニル	mg/L				<0.001			<0.001	
モリネート	mg/L				<0.00005			<0.00005	

２．５ 岩ノ下浄水場系

笹原取水井

項　目	単 位	12月10日	1月7日	2月12日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ペンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

２．５ 岩ノ下浄水場系

岩ノ下浄水池

項 目	単 位	4月9日	5月8日	6月11日	7月8日	8月5日	9月3日	10月23日	11月12日
天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇後雨	晴
天候(前日)		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇後晴
水温	℃	18.4	17.5	19.2	17.8	18.0	18.1	18.4	18.4
気温	℃	10.9	17.2	22.0	24.0	29.5	27.9	21.3	18.2
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.73	0.57	0.51	0.54	0.52	0.63	0.66	0.66
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.12	0.12	0.13	0.10	0.10	0.13	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03			0.03			0.03	
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.6	8.3	8.0	8.3	8.4	8.6	8.9	8.6
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	8.0	8.0	8.1	8.1	7.9	7.7	7.4	7.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	57	55	56	58	59	63	61	61
蒸発残留物	mg/L	96			97			104	
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02	
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1
pH値	-	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.003			0.003			0.004	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L						<0.008		
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L						<0.001		
抱水クロラール	mg/L						<0.002		
農薬類					<0.1			<0.1	
残留塩素	mg/L	0.31	0.36	0.37	0.32	0.30	0.32	0.31	0.32
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	57	55	56	58	59	63	61	61
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
遊離炭酸	mg/L	12	12	12	13	8.6	10	11	12
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	96			97			104	
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8
腐食性(ランゲリア指数)		-1.9			-1.9			-1.9	
従属栄養細菌	CFU/ml		17			2			0
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
水温	℃	18.4	17.5	19.2	17.8	18.0	18.1	18.4	18.4
アルカリ度	mg/L	48	47	48	50	52	57	56	55
電気伝導率	μS/cm	153	149	149	153	156	164	162	160
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
カルシウムイオン	mg/L	11	10	11	11	11	12	12	12
マグネシウムイオン	mg/L	7.4	7.0	7.1	7.3	7.5	8.0	7.8	7.8
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	12	12	12	12	12	11	11	11
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007	
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L	96			97			104	
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L						<0.008		
ジブロモアセトニトリル	mg/L						<0.006		
トリクロロアセトニトリル	mg/L						<0.003		
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.010	0.007	0.013	0.014	0.015	0.022	0.014	0.014
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.007	0.003	0.008	0.009	0.010	0.017	0.010	0.011
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

２．５ 岩ノ下浄水場系

岩ノ下浄水池

項　目	単　位	12月10日	1月7日	2月12日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴	曇	雨	晴	12			
天候(前日)		晴	曇	晴	晴	12			
水温	℃	18.2	18.6	18.2	18.2	12	19.2	17.5	18.2
気温	℃	13.8	12.7	8.0	10.0	12	29.5	8.0	18.0
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.64	0.74	0.70	0.75	12	0.75	0.51	0.64
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.14	0.13	0.12	12	0.14	0.10	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.04			4	0.04	0.03	0.03
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	12	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.5	8.7	8.7	8.5	12	8.9	8.0	8.5
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	7.8	8.6	8.4	8.4	12	8.6	7.4	8.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	58	60	58	56	12	63	55	58
蒸発残留物	mg/L		105			4	105	96	100
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L		<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.2	<0.1	<0.1
pH値	-	6.9	6.8	6.8	6.9	12	6.9	6.8	6.9
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		0.004			4	0.004	0.003	0.004
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L				<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002
農薬類						2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.34	0.37	0.41	0.37	12	0.41	0.30	0.34
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	58	60	58	56	12	63	55	58
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	9.4	9.7	9.8	9.7	12	13	8.6	11
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L		105			4	105	96	100
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		6.9	6.8	6.8	6.9	12	6.9	6.8	6.9
腐食性(ランゲリア指数)			-1.9			4	-1.9	-1.9	-1.9
従属栄養細菌	CFU/ml			0		4	17	0	5
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
水温	℃	18.2	18.6	18.2	18.2	12	19.2	17.5	18.2
アルカリ度	mg/L	53	53	52	50	12	57	47	52
電気伝導率	μS/cm	155	158	157	154	12	164	149	156
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	1.1	1.1	1.1	1.1	12	1.1	1.0	1.1
カルシウムイオン	mg/L	11	11	11	11	12	12	10	11
マグネシウムイオン	mg/L	7.4	7.6	7.4	7.2	12	8.0	7.0	7.5
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	11	11	11	11	12	12	11	11
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L		105			4	105	96	100
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L				<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006	2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.2	<0.1	<0.1
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.016	0.013	0.014	0.012	12	0.022	0.007	0.014
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.010	0.011	0.009	0.010	12	0.017	0.003	0.010
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

２．５ 岩ノ下浄水場系

岩ノ下浄水池

項　目	単 位	4月9日	5月8日	6月11日	7月8日	8月5日	9月3日	10月23日	11月12日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L				<0.0008			<0.0008	
2,4-D(2,4-PA)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
EPN	mg/L				<0.00004			<0.00004	
MCPA	mg/L				<0.00002			<0.00002	
アシュラム	mg/L				<0.009			<0.009	
アセフェート	mg/L				<0.00006			<0.00006	
アトラジン	mg/L				<0.0001			<0.0001	
アニロホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
アミトラズ	mg/L				<0.00001			<0.00001	
アラクロール	mg/L				<0.0003			<0.0003	
イソキサチオン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
イソフェンホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
イソプロチオラン(IPT)	mg/L				<0.003			<0.003	
イプロベンホス(IBP)	mg/L				<0.0009			<0.0009	
インダノファン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
エスプロカルブ	mg/L				<0.0003			<0.0003	
エディフェンホス(EDDP)	mg/L				<0.00006			<0.00006	
エトフェンプロックス	mg/L				<0.00008			<0.00008	
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L				<0.00004			<0.00004	
エンドスルファン	mg/L				<0.0001			<0.0001	
オキサジクロメホン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
オキシン銅（有機銅）	mg/L				<0.0003			<0.0003	
オリサストロビン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
カズサホス	mg/L				<0.00005			<0.00005	
カフェンストロール	mg/L				<0.00008			<0.00008	
カルタップ	mg/L				<0.003			<0.003	
カルバリル(NAC)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
カルプロパミド	mg/L				<0.0004			<0.0004	
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L				<0.00005			<0.00005	
キノクラミン(ACN)	mg/L				<0.00005			<0.00005	
キャプタン	mg/L				<0.003			<0.003	
クミルロン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
クロメプロップ	mg/L				<0.00001			<0.00001	
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L				<0.00003			<0.00003	
クロルピリホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
クロロタロニル(TPN)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
シアナジン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
シアノホス(CYAP)	mg/L				<0.00002			<0.00002	
ジウロン(DCMU)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ジクロベニル(DBN)	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ジクロルボス(DDVP)	mg/L				<0.00008			<0.00008	
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L				<0.00004			<0.00004	
ジチオピル	mg/L				<0.00009			<0.00009	
シハロホップブチル	mg/L				<0.00005			<0.00005	
シマジン(CAT)	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ジメタメトリン	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ジメトエート	mg/L				<0.0005			<0.0005	
シメトリン	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ダイアジノン	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ダイムロン	mg/L				<0.008			<0.008	
チアジニル	mg/L				<0.00001			<0.00001	
チウラム	mg/L				<0.0002			<0.0002	
チオジカルブ	mg/L				<0.0008			<0.0008	
チオファネートメチル	mg/L				<0.003			<0.003	
チオベンカルブ	mg/L				<0.0002			<0.0002	
テフリルトリオン	mg/L				<0.00002			<0.00002	
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L				<0.0002			<0.0002	
トリクロピル	mg/L				<0.00006			<0.00006	
トリシクラゾール	mg/L				<0.001			<0.001	
トリフルラリン	mg/L				<0.0006			<0.0006	
ナプロパミド	mg/L				<0.0003			<0.0003	
ピペロホス	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ピラクロニル	mg/L				<0.0001			<0.0001	
ピラゾキシフェン	mg/L				<0.00002			<0.00002	
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L				<0.00001			<0.00001	
ピリダフェンチオン	mg/L				<0.00003			<0.00003	
ピリブチカルブ	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ピロキロン	mg/L				<0.0005			<0.0005	
フィプロニル	mg/L				<0.000005			<0.000005	
フェニトロチオン(MEP)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L				<0.0003			<0.0003	
フェリムゾン	mg/L				<0.0005			<0.0005	
フェンチオン(MPP)	mg/L				<0.00006			<0.00006	
フェントエート(PAP)	mg/L				<0.00007			<0.00007	
フェントラザミド	mg/L				<0.00002			<0.00002	
フサライド	mg/L				<0.001			<0.001	
ブタクロール	mg/L				<0.00005			<0.00005	
ブタミホス	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ブプロフェジン	mg/L				<0.0002			<0.0002	
フルアジナム	mg/L				<0.00001			<0.00001	
プレチラクロール	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロシミドン	mg/L				<0.0009			<0.0009	
プロチオホス	mg/L				<0.00002			<0.00002	
プロピコナゾール	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロピザミド	mg/L				<0.0005			<0.0005	
プロベナゾール	mg/L				<0.0003			<0.0003	
プロモブチド	mg/L				<0.001			<0.001	
ベノミル	mg/L				<0.0002			<0.0002	
ペンシクロン	mg/L				<0.001			<0.001	
ペンゾビシクロン	mg/L				<0.00001			<0.00001	
ペンゾフェナップ	mg/L				<0.00005			<0.00005	
ベンタゾン	mg/L				<0.002			<0.002	
ペンディメタリン	mg/L				<0.003			<0.003	
ベンフラカルブ	mg/L				<0.0004			<0.0004	
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L				<0.0001			<0.0001	
ベンフレセート	mg/L				<0.00005			<0.00005	
ホスチアゼート	mg/L				<0.00002			<0.00002	
マラチオン(マラソン)	mg/L				<0.007			<0.007	
メコプロップ(MCPP)	mg/L				<0.0005			<0.0005	
メソミル	mg/L				<0.0003			<0.0003	
メタラキシル	mg/L				<0.002			<0.002	
メチダチオン(DMTP)	mg/L				<0.00004			<0.00004	
メチルダイムロン	mg/L				<0.0003			<0.0003	
メトミノストロビン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
メトリブジン	mg/L				<0.00005			<0.00005	
メフェナセット	mg/L				<0.0002			<0.0002	
メプロニル	mg/L				<0.001			<0.001	
モリネート	mg/L				<0.00005			<0.00005	

２．５ 岩ノ下浄水場系

岩ノ下浄水池

項　目	単 位	12月10日	1月7日	2月12日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ペンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ペンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ペンフルラリン(ペスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ペンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

２．５ 岩ノ下浄水場系

幸崎郵便局

項 目	単 位	4月9日	5月8日	6月11日	7月8日	8月5日	9月3日	10月23日	11月12日
天候		晴	晴	晴	曇	晴	晴	曇後雨	晴
天候(前日)		晴	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇後晴
水温	℃	15.5	19.2	22.7	22.9	26.9	24.0	21.3	19.3
気温	℃	11.1	18.0	22.0	26.2	30.2	26.5	22.0	17.8
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003	
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005	
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
鉛及びその化合物	mg/L	0.002			0.002			0.002	
ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.73	0.58	0.50	0.54	0.52	0.63	0.66	0.65
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.12	0.12	0.13	0.10	0.11	0.13	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03			0.03			0.03	
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004	
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001	
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
銅及びその化合物	mg/L	0.02			0.02			0.02	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.7	8.4	8.2	8.4	8.5	8.6	9.0	8.7
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
塩化物イオン	mg/L	8.0	8.1	8.1	8.2	7.8	7.7	7.4	7.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	58	56	56	58	60	63	62	62
蒸発残留物	mg/L	96	97	91	101	98	105	105	104
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
pH値	-	7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002	
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.003			0.003			0.003	
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004	
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L						<0.008		
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L						<0.001		
抱水クロラール	mg/L						<0.002		
農薬類									
残留塩素	mg/L	0.29	0.29	0.32	0.19	0.26	0.23	0.25	0.24
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	58	56	56	58	60	63	62	62
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005	
遊離炭酸	mg/L	11	11	10	10	6.6	9.6	10	10
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002	
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	96	97	91	101	98	105	105	104
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.0	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9
腐食性(ランゲリア指数)		-1.8			-1.7			-1.7	
従属栄養細菌	CFU/ml		12			2			30
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01	
水温	℃	15.5	19.2	22.7	22.9	26.9	24.0	21.3	19.3
アルカリ度	mg/L	50	48	48	51	52	58	57	56
電気伝導率	μS/cm	155	151	150	155	158	166	164	161
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1
カルシウムイオン	mg/L	11	11	11	11	12	12	12	12
マグネシウムイオン	mg/L	7.4	7.0	7.0	7.3	7.5	8.0	7.7	7.7
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	12	12	12	12	12	11	11	11
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007	
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L	96			101			105	
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04	
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03	
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006	
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L						<0.008		
ジブロモアセトニトリル	mg/L						<0.006		
トリクロロアセトニトリル	mg/L						<0.003		
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.012	0.008	0.015	0.015	0.016	0.017	0.016	0.015
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.009	0.004	0.011	0.010	0.012	0.013	0.013	0.012
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

２．５ 岩ノ下浄水場系

幸崎郵便局

項　目	単　位	12月10日	1月7日	2月12日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴	曇	雨	晴	12			
天候(前日)		晴	曇	晴	晴	12			
水温	℃	14.9	12.8	11.8	13.5	12	26.9	11.8	18.7
気温	℃	13.1	13.1	8.5	9.8	12	30.2	8.5	18.2
一般細菌	CFU/ml	1	0	0	0	12	1	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			4	0.002	<0.001	0.002
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.64	0.74	0.70	0.77	12	0.77	0.50	0.64
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.14	0.12	0.13	12	0.14	0.10	0.12
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.04			4	0.04	0.03	0.03
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	12	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L		0.02			4	0.02	0.02	0.02
ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.5	8.7	8.8	8.5	12	9.0	8.2	8.6
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	7.8	8.4	8.4	8.5	12	8.5	7.4	8.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	60	61	59	57	12	63	56	59
蒸発残留物	mg/L	102	107	105	101	12	107	91	101
陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					0			
フェノール類	mg/L					0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.2	<0.1	<0.1
pH値	-	7.0	6.9	6.9	7.0	12	7.0	6.9	7.0
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		0.003			4	0.003	0.003	0.003
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001	2	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L				<0.002	2	<0.002	<0.002	<0.002
農薬類						0			
残留塩素	mg/L	0.29	0.28	0.32	0.33	12	0.33	0.19	0.27
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	60	61	59	57	12	63	56	59
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	6.7	7.6	7.6	7.1	12	11	6.6	8.9
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	102	107	105	101	12	107	91	101
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.0	6.9	6.9	7.0	12	7.0	6.9	7.0
腐食性(ランゲリア指数)			-1.9			4	-1.7	-1.9	-1.8
従属栄養細菌	CFU/ml			1		4	30	1	11
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
水温	℃	14.9	12.8	11.8	13.5	12	26.9	11.8	18.7
アルカリ度	mg/L	54	54	53	51	12	58	48	53
電気伝導率	μS/cm	157	159	158	156	12	166	150	158
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	1.2	1.1	1.1	1.1	12	1.2	1.0	1.1
カルシウムイオン	mg/L	12	12	11	11	12	12	11	12
マグネシウムイオン	mg/L	7.5	7.5	7.4	7.1	12	8.0	7.0	7.4
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	11	11	11	11	12	12	11	11
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L		107			4	107	96	102
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L		<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L				<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006	2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.003	2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	12	0.2	<0.1	<0.1
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.016	0.014	0.020	0.013	12	0.020	0.008	0.015
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.011	0.011	0.018	0.011	12	0.018	0.004	0.011
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

２．６ 野津原東部浄水場系

野津原東部着水井

項 目	単 位	4月15日	5月20日	6月25日	7月1日	8月22日	9月17日	10月15日	11月26日
天候		晴	雨後曇	晴	雨一時曇	雨	晴	曇	曇
天候(前日)		曇	雨	晴	雨後曇	雨後曇	晴	晴	曇
水温	℃	13.0	17.3	18.5	19.5	21.9	21.5	21.1	16.8
気温	℃	14.7	22.1	26.0	23.3	23.0	27.1	20.0	12.1
一般細菌	CFU/ml	2	58	13	21	6	3	0	2
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L			0.002			0.002		
六価クロム化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.64	0.51	0.50	0.52	0.70	0.75	0.67	0.66
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.13	0.13	0.12	0.12	0.10	0.11	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.10			0.07		
四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001		
塩素酸	mg/L								
クロロ酢酸	mg/L								
クロロホルム	mg/L								
ジクロロ酢酸	mg/L								
ジブロモクロロメタン	mg/L								
臭素酸	mg/L								
総トリハロメタン	mg/L								
トリクロロ酢酸	mg/L								
ブロモジクロロメタン	mg/L								
ブロモホルム	mg/L								
ホルムアルデヒド	mg/L								
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	16	17	14	14	10	11	11	13
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	15	11	9.3	9.1	5.7	6.9	10	16
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	75	77	77	76	59	66	68	78
蒸発残留物	mg/L			161			131		
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02		
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005		
フェノール類	mg/L			<0.0005			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2
pH値	-	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3
味	-								
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色度	度	<0.5	<0.5	0.6	0.6	0.7	0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004		
トルエン	mg/L			<0.04			<0.04		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
亜塩素酸	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	mg/L								
抱水クロラール	mg/L								
農薬類				<0.1			<0.1		
残留塩素	mg/L								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	75	77	77	76	59	66	68	78
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
遊離炭酸	mg/L	4.9	5.4	6.3	6.1	5.3	6.1	6.2	4.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03		
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L			161			131		
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3
腐食性(ランゲリア指数)				-1.0			-1.1		
従属栄養細菌	CFU/ml								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
水温	℃	13.0	17.3	18.5	19.5	21.9	21.5	21.1	16.8
アルカリ度	mg/L	71	79	76	78	62	65	63	71
電気伝導率	μS/cm	224	230	217	215	169	187	190	223
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	2.9	3.3	3.3	3.4	3.2	3.4	3.4	3.2
カルシウムイオン	mg/L	19	20	20	19	15	17	17	20
マグネシウムイオン	mg/L	6.8	6.8	6.8	6.6	5.1	5.8	5.9	6.8
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	15	18	17	16	11	12	12	14
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007		
溶存マンガン	mg/L			<0.005			<0.005		
溶解性物質	mg/L			161			131		
浮遊物質(SS)	mg/L			<1			<1		
キシレン	mg/L			<0.04			<0.04		
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03		
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006		
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L								
ジブロモアセトニトリル	mg/L								
トリクロロアセトニトリル	mg/L								
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.038	0.046	0.046	0.054	0.049	0.039	0.048	0.033
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.032	0.038	0.039	0.046	0.041	0.033	0.039	0.027
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	1	1	240	200	18	3	3	<1
大腸菌群(定性)									
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0

２．６ 野津原東部浄水場系

野津原東部着水井

項 目	単 位	12月23日	1月14日	2月4日	3月10日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴	曇後雨	晴	晴	12			
天候(前日)		雨	晴	曇後晴	晴	12			
水温	℃	13.9	12.8	12.0	12.2	12	21.9	12.0	16.7
気温	℃	5.9	4.0	5.5	12.3	12	27.1	4.0	16.3
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	58	0	9
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002			0.002	4	0.002	0.002	0.002
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.68	0.67	0.81	0.68	12	0.81	0.50	0.65
フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.09	0.09	0.08	12	0.13	0.08	0.10
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.16			0.14	4	0.16	0.07	0.12
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L					0			
クロロ酢酸	mg/L					0			
クロロホルム	mg/L					0			
ジクロロ酢酸	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
臭素酸	mg/L					0			
総トリハロメタン	mg/L					0			
トリクロロ酢酸	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
ブロモホルム	mg/L					0			
ホルムアルデヒド	mg/L					0			
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	15	15	14	14	12	17	10	14
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	17	17	14	14	12	17	5.7	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	77	84	70	70	12	84	59	73
蒸発残留物	mg/L	158			143	4	161	131	148
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	0.2	0.3	0.2	12	0.4	0.2	0.3
pH値	-	7.3	7.3	7.3	7.3	12	7.4	7.2	7.3
味	-					0			
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					0			
亜塩素酸	mg/L					0			
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
抱水クロラール	mg/L					0			
農薬類						2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L					0			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	77	84	70	70	12	84	59	73
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	4.6	4.1	3.6	4.2	12	6.3	3.6	5.1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	158			143	4	161	131	148
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.3	7.3	7.3	7.3	12	7.4	7.2	7.3
腐食性(ランゲリア指数)		-1.2			-1.2	4	-1.0	-1.2	-1.1
従属栄養細菌	CFU/ml					0			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
水温	℃	13.9	12.8	12.0	12.2	12	21.9	12.0	16.7
アルカリ度	mg/L	72	73	68	66	12	79	62	70
電気伝導率	μS/cm	233	234	214	209	12	234	169	212
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.0	3.1	2.8	2.7	12	3.4	2.7	3.1
カルシウムイオン	mg/L	19	22	18	18	12	22	15	19
マグネシウムイオン	mg/L	7.1	7.3	6.3	6.2	12	7.3	5.1	6.5
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	16	17	15	14	12	18	11	15
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
溶解性物質	mg/L	158			143	4	161	131	148
浮遊物質(SS)	mg/L	<1			<1	4	<1	<1	<1
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					0			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.2	0.2	0.3	0.3	12	0.4	0.2	0.3
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.035	0.040	0.046	0.042	12	0.054	0.033	0.043
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.027	0.033	0.035	0.035	12	0.046	0.027	0.035
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	<1	1	2	<1	12	240	<1	39
大腸菌群(定性)						0			
クリプトスポリジウム	個/10L			0		2	0	0	0
ジアルジア	個/10L			0		2	0	0	0
大腸菌(定量)	MPN/100ml	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	0	0	0	0	12	0	0	0

２．６ 野津原東部浄水場系

野津原東部着水井

項　目	単 位	4月15日	5月20日	6月25日	7月1日	8月22日	9月17日	10月15日	11月26日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L			<0.0008			<0.0008		
2,4-D(2,4-PA)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
EPN	mg/L			<0.00004			<0.00004		
MCPA	mg/L			<0.00002			<0.00002		
アシュラム	mg/L			<0.009			<0.009		
アセフェート	mg/L			<0.00006			<0.00006		
アトラジン	mg/L			<0.0001			<0.0001		
アニロホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
アミトラズ	mg/L			<0.00001			<0.00001		
アラクロール	mg/L			<0.0003			<0.0003		
イソキサチオン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
イソフェンホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
イソプロチオラン(IPT)	mg/L			<0.003			<0.003		
イプロベンホス(IBP)	mg/L			<0.0009			<0.0009		
インダノファン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
エスプロカルブ	mg/L			<0.0003			<0.0003		
エディフェンホス(EDDP)	mg/L			<0.00006			<0.00006		
エトフェンプロックス	mg/L			<0.00008			<0.00008		
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L			<0.00004			<0.00004		
エンドスルファン	mg/L			<0.0001			<0.0001		
オキサジクロメホン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
オキシン銅（有機銅）	mg/L			<0.0003			<0.0003		
オリサストロビン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
カズサホス	mg/L			<0.00005			<0.00005		
カフェンストロール	mg/L			<0.00008			<0.00008		
カルタップ	mg/L			<0.003			<0.003		
カルバリル(NAC)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
カルプロパミド	mg/L			<0.0004			<0.0004		
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L			<0.00005			<0.00005		
キノクラミン(ACN)	mg/L			<0.00005			<0.00005		
キャプタン	mg/L			<0.003			<0.003		
クミルロン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
クロメプロップ	mg/L			<0.00001			<0.00001		
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L			<0.00003			<0.00003		
クロルピリホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
クロロタロニル(TPN)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
シアナジン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
シアノホス(CYAP)	mg/L			<0.00002			<0.00002		
ジウロン(DCMU)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ジクロベニル(DBN)	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ジクロルボス(DDVP)	mg/L			<0.00008			<0.00008		
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L			<0.00004			<0.00004		
ジチオピル	mg/L			<0.00009			<0.00009		
シハロホップブチル	mg/L			<0.00005			<0.00005		
シマジン(CAT)	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ジメタメトリン	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ジメトエート	mg/L			<0.0005			<0.0005		
シメトリン	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ダイアジノン	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ダイムロン	mg/L			<0.008			<0.008		
チアジニル	mg/L			<0.00001			<0.00001		
チウラム	mg/L			<0.0002			<0.0002		
チオジカルブ	mg/L			<0.0008			<0.0008		
チオファネートメチル	mg/L			<0.003			<0.003		
チオベンカルブ	mg/L			<0.0002			<0.0002		
テフリルトリオン	mg/L			<0.00002			<0.00002		
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
トリクロピル	mg/L			<0.00006			<0.00006		
トリシクラゾール	mg/L			<0.001			<0.001		
トリフルラリン	mg/L			<0.0006			<0.0006		
ナプロパミド	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ピペロホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ピラクロニル	mg/L			<0.0001			<0.0001		
ピラゾキシフェン	mg/L			<0.00002			<0.00002		
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L			<0.00001			<0.00001		
ピリダフェンチオン	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ピリブチカルブ	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ピロキロン	mg/L			<0.0005			<0.0005		
フィプロニル	mg/L			<0.000005			<0.000005		
フェニトロチオン(MEP)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L			<0.0003			<0.0003		
フェリムゾン	mg/L			<0.0005			<0.0005		
フェンチオン(MPP)	mg/L			<0.00006			<0.00006		
フェントエート(PAP)	mg/L			<0.00007			<0.00007		
フェントラザミド	mg/L			<0.00002			<0.00002		
フサライド	mg/L			<0.001			<0.001		
ブタクロール	mg/L			<0.00005			<0.00005		
ブタミホス	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ブプロフェジン	mg/L			<0.0002			<0.0002		
フルアジナム	mg/L			<0.00001			<0.00001		
プレチラクロール	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロシミドン	mg/L			<0.0009			<0.0009		
プロチオホス	mg/L			<0.00002			<0.00002		
プロピコナゾール	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロピザミド	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロベナゾール	mg/L			<0.0003			<0.0003		
プロモブチド	mg/L			<0.001			<0.001		
ベノミル	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ペンシクロン	mg/L			<0.001			<0.001		
ペンゾビシクロン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
ペンゾフェナップ	mg/L			<0.00005			<0.00005		
ベンタゾン	mg/L			<0.002			<0.002		
ペンディメタリン	mg/L			<0.003			<0.003		
ベンフラカルブ	mg/L			<0.0004			<0.0004		
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
ベンフレセート	mg/L			<0.00005			<0.00005		
ホスチアゼート	mg/L			<0.00002			<0.00002		
マラチオン(マラソン)	mg/L			<0.007			<0.007		
メコプロップ(MCPP)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
メソミル	mg/L			<0.0003			<0.0003		
メタラキシル	mg/L			<0.002			<0.002		
メチダチオン(DMTP)	mg/L			<0.00004			<0.00004		
メチルダイムロン	mg/L			<0.0003			<0.0003		
メトミノストロビン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
メトリブジン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
メフェナセット	mg/L			<0.0002			<0.0002		
メプロニル	mg/L			<0.001			<0.001		
モリネート	mg/L			<0.00005			<0.00005		

２．６ 野津原東部浄水場系

野津原東部着水井

項　目	単 位	12月23日	1月14日	2月4日	3月10日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ペンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

２．６ 野津原東部浄水場系

野津原東部浄水池

項 目	単 位	4月15日	5月20日	6月25日	7月1日	8月22日	9月17日	10月15日	11月26日
天候		晴	雨後曇	晴	雨一時曇	雨	晴	曇	曇
天候(前日)		曇	雨	晴	雨後曇	雨後曇	晴	晴	曇
水温	℃	13.8	17.5	18.8	19.8	22.3	21.8	21.1	17.1
気温	℃	14.7	22.1	26.0	23.3	23.0	27.1	20.0	12.1
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L			0.002			0.002		
六価クロム化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.64	0.51	0.50	0.52	0.70	0.76	0.66	0.65
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.10			0.08		
四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001		
塩素酸	mg/L	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.01			0.01		
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	16	17	14	14	11	11	11	14
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	16	12	9.6	9.5	6.0	7.3	10	16
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	75	78	77	76	59	67	67	77
蒸発残留物	mg/L			162			132		
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02		
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005		
フェノール類	mg/L			<0.0005			<0.0005		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
pH値	-	7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004		
トルエン	mg/L			<0.04			<0.04		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008			
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001			
抱水クロラール	mg/L					<0.002			
農薬類				<0.1			<0.1		
残留塩素	mg/L	0.52	0.47	0.44	0.48	0.54	0.41	0.40	0.41
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	75	78	77	76	59	67	67	77
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
遊離炭酸	mg/L	4.1	5.3	5.9	5.8	4.7	5.9	5.1	3.9
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03		
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L			162			132		
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.4	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3
腐食性(ランゲリア指数)				-0.9			-1.1		
従属栄養細菌	CFU/ml	0			4			0	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.01			0.01		
水温	℃	13.8	17.5	18.8	19.8	22.3	21.8	21.1	17.1
アルカリ度	mg/L	71	80	76	64	63	66	63	71
電気伝導率	μS/cm	225	238	218	217	172	188	191	224
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	2.9	3.3	3.3	3.4	3.2	3.3	3.4	3.2
カルシウムイオン	mg/L	19	20	20	19	15	17	17	20
マグネシウムイオン	mg/L	6.7	6.9	6.8	6.7	5.1	5.8	5.8	6.7
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	15	18	17	16	11	12	12	14
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007		
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L			162			132		
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L			<0.04			<0.04		
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03		
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006		
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					<0.008			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					<0.006			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					<0.003			
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.026	0.030	0.033	0.036	0.034	0.026	0.023	0.023
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.020	0.023	0.026	0.031	0.029	0.022	0.017	0.019
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

２．６ 野津原東部浄水場系

野津原東部浄水池

項 目	単 位	12月23日	1月14日	2月4日	3月10日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴	曇後雨	晴	晴	12			
天候(前日)		雨	晴	曇後晴	晴	12			
水温	℃	13.9	12.5	11.1	12.0	12	22.3	11.1	16.8
気温	℃	5.9	4.0	5.5	12.3	12	27.1	4.0	16.3
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002			0.002	4	0.002	0.002	0.002
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.70	0.71	0.82	0.67	12	0.82	0.50	0.65
フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.11	0.11	0.10	12	0.12	0.08	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.16			0.15	4	0.16	0.08	0.12
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.08	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	12	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.01	4	0.01	0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	15	15	14	15	12	17	11	14
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	18	17	14	14	12	18	6.0	12
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	77	84	71	70	12	84	59	73
蒸発残留物	mg/L	159			140	4	162	132	148
陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.1	0.2	0.2	0.2	12	0.3	0.1	0.2
pH値	-	7.4	7.3	7.4	7.4	12	7.4	7.3	7.4
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001		2	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L			<0.002		2	<0.002	<0.002	<0.002
農薬類						2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.42	0.43	0.51	0.44	12	0.54	0.40	0.46
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	77	84	71	70	12	84	59	73
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	4.5	4.0	3.3	3.5	12	5.9	3.3	4.7
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	159			140	4	162	132	148
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.4	7.3	7.4	7.4	12	7.4	7.3	7.4
腐食性(ランゲリア指数)		-1.1			-1.2	4	-0.9	-1.2	-1.1
従属栄養細菌	CFU/ml		1			4	4	0	1
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.01	4	0.01	0.01	0.01
水温	℃	13.9	12.5	11.1	12.0	12	22.3	11.1	16.8
アルカリ度	mg/L	73	73	68	66	12	80	63	70
電気伝導率	μS/cm	234	235	215	211	12	238	172	214
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.1	3.0	2.8	2.7	12	3.4	2.7	3.1
カルシウムイオン	mg/L	19	22	18	18	12	22	15	19
マグネシウムイオン	mg/L	7.0	7.3	6.3	6.2	12	7.3	5.1	6.4
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	16	17	15	14	12	18	11	15
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L	159			140	4	162	132	148
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L			<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L			<0.006		2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.1	0.2	0.2	0.2	12	0.3	0.1	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.022	0.023	0.029	0.030	12	0.036	0.022	0.028
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.016	0.018	0.022	0.024	12	0.031	0.016	0.022
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

２．６ 野津原東部浄水場系

野津原東部浄水池

項　目	単 位	4月15日	5月20日	6月25日	7月1日	8月22日	9月17日	10月15日	11月26日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L			<0.0008			<0.0008		
2,4-D(2,4-PA)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
EPN	mg/L			<0.00004			<0.00004		
MCPA	mg/L			<0.00002			<0.00002		
アシュラム	mg/L			<0.009			<0.009		
アセフェート	mg/L			<0.00006			<0.00006		
アトラジン	mg/L			<0.0001			<0.0001		
アニロホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
アミトラズ	mg/L			<0.00001			<0.00001		
アラクロール	mg/L			<0.0003			<0.0003		
イソキサチオン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
イソフェンホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
イソプロチオラン(IPT)	mg/L			<0.003			<0.003		
イプロベンホス(IBP)	mg/L			<0.0009			<0.0009		
インダノファン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
エスプロカルブ	mg/L			<0.0003			<0.0003		
エディフェンホス(EDDP)	mg/L			<0.00006			<0.00006		
エトフェンプロックス	mg/L			<0.00008			<0.00008		
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L			<0.00004			<0.00004		
エンドスルファン	mg/L			<0.0001			<0.0001		
オキサジクロメホン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
オキシン銅（有機銅）	mg/L			<0.0003			<0.0003		
オリサストロビン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
カズサホス	mg/L			<0.00005			<0.00005		
カフェンストロール	mg/L			<0.00008			<0.00008		
カルタップ	mg/L			<0.003			<0.003		
カルバリル(NAC)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
カルプロパミド	mg/L			<0.0004			<0.0004		
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L			<0.00005			<0.00005		
キノクラミン(ACN)	mg/L			<0.00005			<0.00005		
キャプタン	mg/L			<0.003			<0.003		
クミルロン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
クロメプロップ	mg/L			<0.00001			<0.00001		
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L			<0.00003			<0.00003		
クロルピリホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
クロロタロニル(TPN)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
シアナジン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
シアノホス(CYAP)	mg/L			<0.00002			<0.00002		
ジウロン(DCMU)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ジクロベニル(DBN)	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ジクロルボス(DDVP)	mg/L			<0.00008			<0.00008		
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L			<0.00004			<0.00004		
ジチオピル	mg/L			<0.00009			<0.00009		
シハロホップブチル	mg/L			<0.00005			<0.00005		
シマジン(CAT)	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ジメタメトリン	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ジメトエート	mg/L			<0.0005			<0.0005		
シメトリン	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ダイアジノン	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ダイムロン	mg/L			<0.008			<0.008		
チアジニル	mg/L			<0.00001			<0.00001		
チウラム	mg/L			<0.0002			<0.0002		
チオジカルブ	mg/L			<0.0008			<0.0008		
チオファネートメチル	mg/L			<0.003			<0.003		
チオベンカルブ	mg/L			<0.0002			<0.0002		
テフリルトリオン	mg/L			<0.00002			<0.00002		
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L			<0.0002			<0.0002		
トリクロピル	mg/L			<0.00006			<0.00006		
トリシクラゾール	mg/L			<0.001			<0.001		
トリフルラリン	mg/L			<0.0006			<0.0006		
ナプロパミド	mg/L			<0.0003			<0.0003		
ピペロホス	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ピラクロニル	mg/L			<0.0001			<0.0001		
ピラゾキシフェン	mg/L			<0.00002			<0.00002		
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L			<0.00001			<0.00001		
ピリダフェンチオン	mg/L			<0.00003			<0.00003		
ピリブチカルブ	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ピロキロン	mg/L			<0.0005			<0.0005		
フィプロニル	mg/L			<0.000005			<0.000005		
フェニトロチオン(MEP)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L			<0.0003			<0.0003		
フェリムゾン	mg/L			<0.0005			<0.0005		
フェンチオン(MPP)	mg/L			<0.00006			<0.00006		
フェントエート(PAP)	mg/L			<0.00007			<0.00007		
フェントラザミド	mg/L			<0.00002			<0.00002		
フサライド	mg/L			<0.001			<0.001		
ブタクロール	mg/L			<0.00005			<0.00005		
ブタミホス	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ブプロフェジン	mg/L			<0.0002			<0.0002		
フルアジナム	mg/L			<0.00001			<0.00001		
プレチラクロール	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロシミドン	mg/L			<0.0009			<0.0009		
プロチオホス	mg/L			<0.00002			<0.00002		
プロピコナゾール	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロピザミド	mg/L			<0.0005			<0.0005		
プロベナゾール	mg/L			<0.0003			<0.0003		
プロモブチド	mg/L			<0.001			<0.001		
ベノミル	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ペンシクロン	mg/L			<0.001			<0.001		
ペンゾビシクロン	mg/L			<0.00001			<0.00001		
ペンゾフェナップ	mg/L			<0.00005			<0.00005		
ベンタゾン	mg/L			<0.002			<0.002		
ペンディメタリン	mg/L			<0.003			<0.003		
ベンフラカルブ	mg/L			<0.0004			<0.0004		
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L			<0.0001			<0.0001		
ベンフレセート	mg/L			<0.00005			<0.00005		
ホスチアゼート	mg/L			<0.00002			<0.00002		
マラチオン(マラソン)	mg/L			<0.007			<0.007		
メコプロップ(MCPP)	mg/L			<0.0005			<0.0005		
メソミル	mg/L			<0.0003			<0.0003		
メタラキシル	mg/L			<0.002			<0.002		
メチダチオン(DMTP)	mg/L			<0.00004			<0.00004		
メチルダイムロン	mg/L			<0.0003			<0.0003		
メトミノストロビン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
メトリブジン	mg/L			<0.00005			<0.00005		
メフェナセット	mg/L			<0.0002			<0.0002		
メプロニル	mg/L			<0.001			<0.001		
モリネート	mg/L			<0.00005			<0.00005		

２．６ 野津原東部浄水場系

野津原東部浄水池

項　目	単 位	12月23日	1月14日	2月4日	3月10日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ペンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

２．６ 野津原東部浄水場系

大分県立看護科学大学職員宿舎

項 目	単 位	4月15日	5月20日	6月25日	7月1日	8月22日	9月17日	10月15日	11月26日
天候		晴	雨後曇	晴	雨一時曇	雨	晴	曇	曇
天候(前日)		曇	雨	晴	雨後曇	雨後曇	晴	晴	曇
水温	℃	15.0	20.0	23.8	24.0	25.0	26.2	23.5	17.0
気温	℃	14.0	23.0	25.0	22.0	22.3	25.0	19.9	11.0
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003		
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005		
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001		
ヒ素及びその化合物	mg/L			0.002			0.002		
六価クロム化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.61	0.51	0.52	0.50	0.71	0.76	0.65	0.64
フッ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.12	0.13	0.12	0.13	0.11	0.13	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.09			0.07		
四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002		
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004		
ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002		
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001		
ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001		
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.01		
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03		
銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	16	18	14	14	11	11	11	14
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
塩化物イオン	mg/L	16	15	9.1	9.9	6.2	6.8	9.1	16
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	76	88	73	78	58	66	64	76
蒸発残留物	mg/L	153	176	157	158	138	129	136	150
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
pH値	-	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002		
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002		
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004		
トルエン	mg/L			<0.04			<0.04		
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008			
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L					<0.001			
抱水クロラール	mg/L					<0.002			
農薬類									
残留塩素	mg/L	0.34	0.30	0.28	0.21	0.29	0.31	0.26	0.31
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	76	88	73	78	58	66	64	76
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005		
遊離炭酸	mg/L	3.9	4.0	4.3	3.9	2.1	2.7	2.1	1.9
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03		
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002		
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	153	176	157	158	138	129	136	150
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5
腐食性(ランゲリア指数)				-0.7			-0.8		
従属栄養細菌	CFU/ml	4			2			8	
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01		
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.01		
水温	℃	15.0	20.0	23.8	24.0	25.0	26.2	23.5	17.0
アルカリ度	mg/L	71	86	74	67	62	65	62	70
電気伝導率	μS/cm	227	264	210	222	171	185	183	221
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	2.9	3.4	3.2	3.4	3.3	3.3	3.3	3.3
カルシウムイオン	mg/L	19	22	19	20	15	17	16	20
マグネシウムイオン	mg/L	6.8	7.8	6.5	6.9	5.1	5.7	5.5	6.6
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	15	21	16	18	11	12	12	14
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007		
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L			157			129		
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L			<0.04			<0.04		
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03		
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006		
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					<0.008			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					<0.006			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					<0.003			
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.023	0.025	0.032	0.029	0.030	0.027	0.021	0.022
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.017	0.020	0.024	0.024	0.026	0.021	0.016	0.018
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

２．６ 野津原東部浄水場系

大分県立看護科学大学職員宿舎

項 目	単 位	12月23日	1月14日	2月4日	3月10日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴	曇後雨	晴	晴	12			
天候(前日)		雨	晴	曇後晴	晴	12			
水温	℃	12.7	12.3	11.5	12.5	12	26.2	11.5	18.6
気温	℃	8.8	5.0	10.2	14.2	12	25.0	5.0	16.7
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002			0.002	4	0.002	0.002	0.002
六価クロム化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.72	0.72	0.80	0.69	12	0.80	0.50	0.65
フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.11	0.11	0.11	12	0.13	0.07	0.11
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.15			0.15	4	0.15	0.07	0.12
四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	12	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.01	4	0.02	0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	15	15	15	15	12	18	11	14
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	17	17	15	15	12	17	6.2	13
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	77	80	72	71	12	88	58	73
蒸発残留物	mg/L	157	154	154	141	12	176	129	150
陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					0			
フェノール類	mg/L					0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	0.2	0.3	0.2	12	0.3	0.2	0.2
pH値	-	7.5	7.5	7.5	7.5	12	7.6	7.5	7.5
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L			<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001		2	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L			<0.002		2	<0.002	<0.002	<0.002
農薬類						0			
残留塩素	mg/L	0.33	0.37	0.35	0.32	12	0.37	0.21	0.31
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	77	80	72	71	12	88	58	73
マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	2.2	2.1	2.0	2.4	12	4.3	1.9	2.8
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	157	154	154	141	12	176	129	150
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.5	7.5	7.5	7.5	12	7.6	7.5	7.5
腐食性(ランゲリア指数)		-1.0			-1.0	4	-0.7	-1.0	-0.9
従属栄養細菌	CFU/ml		0			4	8	0	4
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.01			0.01	4	0.02	0.01	0.01
水温	℃	12.7	12.3	11.5	12.5	12	26.2	11.5	18.6
アルカリ度	mg/L	72	71	69	66	12	86	62	70
電気伝導率	μS/cm	231	227	219	213	12	264	171	214
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.1	3.0	2.8	2.7	12	3.4	2.7	3.1
カルシウムイオン	mg/L	19	21	18	18	12	22	15	19
マグネシウムイオン	mg/L	7.0	6.9	6.5	6.4	12	7.8	5.1	6.5
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	16	15	16	15	12	21	11	15
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L	157			141	4	157	129	146
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L	<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L			<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L			<0.006		2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.2	0.2	0.3	0.2	12	0.3	0.2	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.022	0.022	0.030	0.033	12	0.033	0.021	0.026
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.017	0.017	0.024	0.028	12	0.028	0.016	0.021
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

２．７　野津原西部第2浄水場系

野津原西部第2着水井

項　目	単　位	4月16日	5月14日	6月17日	7月24日	8月20日	9月11日	10月1日	11月18日
天候		晴	曇	晴	曇	曇後雨	晴	曇	晴後曇
天候(前日)		晴	晴後曇	晴	曇	雨後曇	晴	晴後雨	晴
水温	℃	11.8	14.7	17.3	20.7	21.0	19.5	19.3	12.5
気温	℃	18.5	17.6	22.5	32.4	23.5	29.5	22.6	17.9
一般細菌	CFU/ml	58	90	29	260	530	420	1000	36
大腸菌	-	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.29	0.34	0.28	0.29	0.28	0.28	0.26	0.24
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	0.10	0.09	0.10	0.07	0.08	0.06	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L								
クロロ酢酸	mg/L								
クロロホルム	mg/L								
ジクロロ酢酸	mg/L								
ジブロモクロロメタン	mg/L								
臭素酸	mg/L								
総トリハロメタン	mg/L								
トリクロロ酢酸	mg/L								
ブロモジクロロメタン	mg/L								
ブロモホルム	mg/L								
ホルムアルデヒド	mg/L								
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.04			0.04			0.03
鉄及びその化合物	mg/L		0.04			0.05			<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.3	4.6	3.7	3.4	3.9	4.4	4.0	4.6
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	2.2	1.7	1.7	1.8	1.7	2.0	2.1	2.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	22	24	18	16	20	22	21	24
蒸発残留物	mg/L		70			60			65
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	0.6	0.9	0.4
pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6
味	-								
臭気	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	無臭	藻臭	無臭
色度	度	1.4	1.9	3.1	3.4	3.2	4.0	7.1	2.0
濁度	度	0.8	1.2	2.3	2.8	1.7	2.3	5.0	0.7
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
亜塩素酸	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	mg/L								
抱水クロラール	mg/L								
農薬類			<0.1			<0.1			
残留塩素	mg/L								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	22	24	18	16	20	22	21	24
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
遊離炭酸	mg/L	1.6	1.6	1.6	1.4	1.2	1.5	1.7	1.3
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		1	1	1	1	1	<1	1	<1
蒸発残留物	mg/L		70			60			65
濁度	度	0.8	1.2	2.3	2.8	1.7	2.3	5.0	0.7
pH値		7.6	7.6	7.6	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6
腐食性(ランゲリア指数)			-1.7			-1.8			-1.7
従属栄養細菌	CFU/ml								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		0.04			0.04			0.03
水温	℃	11.8	14.7	17.3	20.7	21.0	19.5	19.3	12.5
アルカリ度	mg/L	24	27	20	19	20	24	20	28
電気伝導率	μS/cm	67	72	57	51	60	67	64	73
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	0.9	1.0	0.9	0.8	1.0	1.0	1.1	1.0
カルシウムイオン	mg/L	6.2	6.8	5.0	4.4	5.5	6.1	5.9	6.8
マグネシウムイオン	mg/L	1.6	1.8	1.4	1.1	1.4	1.7	1.5	1.8
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	4.0	4.4	4.6	4.6	4.2	4.1	4.0	4.2
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			<0.007			<0.007
溶存マンガン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
溶解性物質	mg/L		69			59			64
浮遊物質(SS)	mg/L		<1			2			<1
キシレン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L								
ジブロモアセトニトリル	mg/L								
トリクロロアセトニトリル	mg/L								
クロロホルム生成能	mg/L			0.017					
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L			<0.01					
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L			<0.003					
ブロモホルム生成能	mg/L			<0.009					
総トリハロメタン生成能	mg/L			0.02					
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.3	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.7	0.3
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.056	0.060	0.096	0.100	0.091	0.098	0.159	0.069
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.050	0.054	0.082	0.090	0.081	0.088	0.144	0.062
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	2000	870	1700	4300	5300	4200	8000	650
大腸菌群(定性)									
クリプトスポリジウム	個/10L				0				
ジアルジア	個/10L				0				
大腸菌(定量)	MPN/100ml	57	57	63	130	55	96	240	33
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	6	9	3	9	2	4	5	1

２．７　野津原西部第2浄水場系

野津原西部第2着水井

項　目	単　位	12月3日	1月21日	2月25日	3月17日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴後曇	晴	曇	晴	12			
天候(前日)		雨後晴	晴	晴	晴	12			
水温	℃	10.9	7.9	9.0	9.3	12	21.0	7.9	14.5
気温	℃	4.0	5.0	14.0	13.6	12	32.4	4.0	18.4
一般細菌	CFU/ml	300	20	26	12	12	1000	12	230
大腸菌	-	検出	不検出	検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.26	0.27	0.29	0.29	12	0.34	0.24	0.28
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.08	0.08	0.08	12	0.10	<0.05	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L					0			
クロロ酢酸	mg/L					0			
クロロホルム	mg/L					0			
ジクロロ酢酸	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
臭素酸	mg/L					0			
総トリハロメタン	mg/L					0			
トリクロロ酢酸	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
ブロモホルム	mg/L					0			
ホルムアルデヒド	mg/L					0			
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02		4	0.04	0.02	0.03
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03		4	0.05	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.4	4.5	4.2	4.0	12	4.6	3.4	4.2
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	2.4	2.1	2.1	1.8	12	2.4	1.7	2.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	24	25	23	21	12	25	16	22
蒸発残留物	mg/L			63		4	70	60	64
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.2	0.3	0.3	12	0.9	0.2	0.4
pH値	-	7.6	7.5	7.5	7.5	12	7.6	7.4	7.6
味	-					0			
臭気	-	藻臭	無臭	藻臭	無臭	12			
色度	度	3.4	1.1	1.1	1.1	12	7.1	1.1	2.7
濁度	度	1.5	0.3	0.4	0.5	12	5.0	0.3	1.6
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					0			
亜塩素酸	mg/L					0			
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
抱水クロラール	mg/L					0			
農薬類						2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L					0			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	24	25	23	21	12	25	16	22
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	1.2	1.0	1.1	1.2	12	1.7	1.0	1.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		1	<1	1	<1	12	1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L			63		4	70	60	64
濁度	度	1.5	0.3	0.4	0.5	12	5.0	0.3	1.6
pH値		7.6	7.5	7.5	7.5	12	7.6	7.4	7.6
腐食性(ランゲリア指数)				-1.9		4	-1.7	-1.9	-1.8
従属栄養細菌	CFU/ml					0			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02		4	0.04	0.02	0.03
水温	℃	10.9	7.9	9.0	9.3	12	21.0	7.9	14.5
アルカリ度	mg/L	28	27	25	24	12	28	19	24
電気伝導率	μS/cm	72	72	68	64	12	73	51	66
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	1.0	0.9	0.9	0.8	12	1.1	0.8	0.9
カルシウムイオン	mg/L	6.6	6.8	6.4	5.8	12	6.8	4.4	6.0
マグネシウムイオン	mg/L	1.8	1.9	1.8	1.6	12	1.9	1.1	1.6
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	4.2	4.1	4.1	3.9	12	4.6	3.9	4.2
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
溶解性物質	mg/L			62		4	69	59	64
浮遊物質(SS)	mg/L			<1		4	2	<1	<1
キシレン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					0			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
クロロホルム生成能	mg/L	0.022				2	0.022	0.017	0.020
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	<0.01				2	<0.01	<0.01	<0.01
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	0.003				2	0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム生成能	mg/L	<0.009				2	<0.009	<0.009	<0.009
総トリハロメタン生成能	mg/L	0.02				2	0.02	0.02	0.02
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.5	0.2	0.2	0.2	12	0.7	0.2	0.4
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.113	0.051	0.042	0.053	12	0.159	0.042	0.082
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.101	0.043	0.038	0.047	12	0.144	0.038	0.073
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	1700	260	980	200	12	8000	200	2500
大腸菌群(定性)						0			
クリプトスポリジウム	個/10L		0			2	0	0	0
ジアルジア	個/10L		0			2	0	0	0
大腸菌(定量)	MPN/100ml	240	<1	2	<1	12	240	<1	81
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	6	0	0	1	12	9	0	4

２．７　野津原西部第2浄水場系

野津原西部第2着水井

項　目	単　位	4月16日	5月14日	6月17日	7月24日	8月20日	9月11日	10月1日	11月18日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L		<0.0008			<0.0008			
2,4-D(2,4-PA)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
EPN	mg/L		<0.00004			<0.00004			
MCPA	mg/L		<0.00002			<0.00002			
アシュラム	mg/L		<0.009			<0.009			
アセフェート	mg/L		<0.00006			<0.00006			
アトラジン	mg/L		<0.0001			<0.0001			
アニロホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
アミトラズ	mg/L		<0.00001			<0.00001			
アラクロール	mg/L		<0.0003			<0.0003			
イソキサチオン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
イソフェンホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
イソプロチオラン(IPT)	mg/L		<0.003			<0.003			
イプロベンホス(IBP)	mg/L		<0.0009			<0.0009			
インダノファン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
エスプロカルブ	mg/L		<0.0003			<0.0003			
エディフェンホス(EDDP)	mg/L		<0.00006			<0.00006			
エトフェンプロックス	mg/L		<0.00008			<0.00008			
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L		<0.00004			<0.00004			
エンドスルファン	mg/L		<0.0001			<0.0001			
オキサジクロメホン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
オキシン銅（有機銅）	mg/L		<0.0003			<0.0003			
オリサストロビン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
カズサホス	mg/L		<0.00005			<0.00005			
カフェンストロール	mg/L		<0.00008			<0.00008			
カルタップ	mg/L		<0.003			<0.003			
カルバリル(NAC)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
カルプロパミド	mg/L		<0.0004			<0.0004			
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L		<0.00005			<0.00005			
キノクラミン(ACN)	mg/L		<0.00005			<0.00005			
キャプタン	mg/L		<0.003			<0.003			
クミルロン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
クロメプロップ	mg/L		<0.00001			<0.00001			
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L		<0.00003			<0.00003			
クロルピリホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
クロロタロニル(TPN)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
シアナジン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
シアノホス(CYAP)	mg/L		<0.00002			<0.00002			
ジウロン(DCMU)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ジクロベニル(DBN)	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ジクロルボス(DDVP)	mg/L		<0.00008			<0.00008			
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L		<0.00004			<0.00004			
ジチオピル	mg/L		<0.00009			<0.00009			
シハロホップブチル	mg/L		<0.00005			<0.00005			
シマジン(CAT)	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ジメタメトリン	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ジメトエート	mg/L		<0.0005			<0.0005			
シメトリン	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ダイアジノン	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ダイムロン	mg/L		<0.008			<0.008			
チアジニル	mg/L		<0.00001			<0.00001			
チウラム	mg/L		<0.0002			<0.0002			
チオジカルブ	mg/L		<0.0008			<0.0008			
チオファネートメチル	mg/L		<0.003			<0.003			
チオベンカルブ	mg/L		<0.0002			<0.0002			
テフリルトリオン	mg/L		<0.00002			<0.00002			
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
トリクロピル	mg/L		<0.00006			<0.00006			
トリシクラゾール	mg/L		<0.001			<0.001			
トリフルラリン	mg/L		<0.0006			<0.0006			
ナプロパミド	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ピペロホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ピラクロニル	mg/L		<0.0001			<0.0001			
ピラゾキシフェン	mg/L		<0.00002			<0.00002			
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L		<0.00001			<0.00001			
ピリダフェンチオン	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ピリブチカルブ	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ピロキロン	mg/L		<0.0005			<0.0005			
フィプロニル	mg/L		<0.000005			<0.000005			
フェニトロチオン(MEP)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L		<0.0003			<0.0003			
フェリムゾン	mg/L		<0.0005			<0.0005			
フェンチオン(MPP)	mg/L		<0.00006			<0.00006			
フェントエート(PAP)	mg/L		<0.00007			<0.00007			
フェントラザミド	mg/L		<0.00002			<0.00002			
フサライド	mg/L		<0.001			<0.001			
ブタクロール	mg/L		<0.00005			<0.00005			
ブタミホス	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ブプロフェジン	mg/L		<0.0002			<0.0002			
フルアジナム	mg/L		<0.00001			<0.00001			
プレチラクロール	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロシミドン	mg/L		<0.0009			<0.0009			
プロチオホス	mg/L		<0.00002			<0.00002			
プロピコナゾール	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロピザミド	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロベナゾール	mg/L		<0.0003			<0.0003			
プロモブチド	mg/L		<0.001			<0.001			
ベノミル	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ペンシクロン	mg/L		<0.001			<0.001			
ペンゾビシクロン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
ペンゾフェナップ	mg/L		<0.00005			<0.00005			
ベンタゾン	mg/L		<0.002			<0.002			
ペンディメタリン	mg/L		<0.003			<0.003			
ベンフラカルブ	mg/L		<0.0004			<0.0004			
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
ベンフレセート	mg/L		<0.00005			<0.00005			
ホスチアゼート	mg/L		<0.00002			<0.00002			
マラチオン(マラソン)	mg/L		<0.007			<0.007			
メコプロップ(MCPP)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
メソミル	mg/L		<0.0003			<0.0003			
メタラキシル	mg/L		<0.002			<0.002			
メチダチオン(DMTP)	mg/L		<0.00004			<0.00004			
メチルダイムロン	mg/L		<0.0003			<0.0003			
メトミノストロビン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
メトリブジン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
メフェナセット	mg/L		<0.0002			<0.0002			
メプロニル	mg/L		<0.001			<0.001			
モリネート	mg/L		<0.00005			<0.00005			

２．７　野津原西部第2浄水場系

野津原西部第2着水井

項　目	単　位	12月3日	1月21日	2月25日	3月17日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ペンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

２．７　野津原西部第2浄水場系

野津原西部第2配水池

項　目	単　位	4月16日	5月14日	6月17日	7月24日	8月20日	9月11日	10月1日	11月18日
天候		晴	曇	晴	曇	曇後雨	晴	曇	晴後曇
天候(前日)		晴	晴後曇	晴	曇	雨後曇	晴	晴後雨	晴
水温	℃	11.9	15.5	18.4	20.5	22.1	20.0	19.9	12.5
気温	℃	17.0	18.5	21.7	27.2	23.5	29.5	22.3	16.2
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	2	1	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.28	0.32	0.31	0.27	0.33	0.26	0.24	0.25
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	0.10	0.10	0.10	0.06	0.08	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	0.006	0.008	0.007	0.008	0.007	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.004	<0.003	0.005	0.005	0.003	0.004	0.004	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.003	0.006	0.006	0.004	0.005	0.004	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.5	4.8	4.4	3.6	3.9	4.6	4.5	4.9
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	2.2	1.9	1.9	2.0	1.9	2.3	2.4	2.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	22	24	22	16	19	21	21	25
蒸発残留物	mg/L		66			58			65
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2
pH値	-	7.5	7.5	7.6	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
抱水クロラール	mg/L				<0.002				
農薬類			<0.1			<0.1			
残留塩素	mg/L	0.47	0.44	0.43	0.41	0.46	0.40	0.37	0.42
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	22	24	22	16	19	21	21	25
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
遊離炭酸	mg/L	1.1	1.2	1.6	1.6	1.7	1.5	2.0	1.3
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L		66			58			65
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.5	7.5	7.6	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5
腐食性(ランゲリア指数)			−1.8			−2.0			−1.8
従属栄養細菌	CFU/ml			2			0		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
水温	℃	11.9	15.5	18.4	20.5	22.1	20.0	19.9	12.5
アルカリ度	mg/L	23	27	25	21	19	23	21	28
電気伝導率	μS/cm	68	73	68	54	59	66	66	74
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
カルシウムイオン	mg/L	6.1	6.8	6.3	4.8	5.3	5.9	5.9	6.9
マグネシウムイオン	mg/L	1.6	1.7	1.6	1.1	1.4	1.5	1.5	1.8
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	4.0	4.4	4.4	4.4	4.0	4.1	4.0	4.2
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			<0.007			<0.007
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L		66			58			65
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L				<0.008				
ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006				
トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.003				
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.3	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.035	0.034	0.063	0.062	0.045	0.049	0.050	0.040
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.029	0.030	0.050	0.052	0.039	0.041	0.043	0.036
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

２．７　野津原西部第2浄水場系

野津原西部第2配水池

項　目	単　位	12月3日	1月21日	2月25日	3月17日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴後曇	晴	曇	晴	12			
天候(前日)		雨後晴	晴	晴	晴	12			
水温	℃	11.1	7.8	9.1	9.0	12	22.1	7.8	14.8
気温	℃	5.0	4.2	14.0	11.8	12	29.5	4.2	17.6
一般細菌	CFU/ml	0	0	6	1	12	6	0	1
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.24	0.27	0.25	0.24	12	0.33	0.24	0.27
フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.10	0.10	0.08	12	0.10	<0.05	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.08	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	12	0.008	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.005	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.006	<0.003	0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.0	4.7	4.5	4.3	12	5.0	3.6	4.5
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	2.6	2.2	2.3	2.1	12	2.6	1.9	2.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	25	25	22	20	12	25	16	22
蒸発残留物	mg/L			62		4	66	58	63
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.2	0.2	0.2	12	0.4	0.2	0.3
pH値	-	6.9	7.5	7.6	7.7	12	7.7	6.9	7.4
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		<0.008			2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L		<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L		<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
農薬類						2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.43	0.43	0.44	0.47	12	0.47	0.37	0.43
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	25	25	22	20	12	25	16	22
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	1.3	1.0	0.8	0.7	12	2.0	0.7	1.3
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L			62		4	66	58	63
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		6.9	7.5	7.6	7.7	12	7.7	6.9	7.4
腐食性(ランゲリア指数)				-1.8		4	-1.8	-2.0	-1.8
従属栄養細菌	CFU/ml	0			2	4	2	0	1
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
水温	℃	11.1	7.8	9.1	9.0	12	22.1	7.8	14.8
アルカリ度	mg/L	28	27	25	22	12	28	19	24
電気伝導率	μS/cm	75	72	68	63	12	75	54	67
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	1.0	0.8	0.8	0.8	12	1.0	0.8	0.9
カルシウムイオン	mg/L	6.9	6.8	6.2	5.7	12	6.9	4.8	6.1
マグネシウムイオン	mg/L	1.8	1.8	1.7	1.5	12	1.8	1.1	1.6
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	4.2	4.1	4.0	4.0	12	4.4	4.0	4.2
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L			62		4	66	58	63
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L		<0.008			2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L		<0.006			2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003			2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.3	0.2	0.2	0.2	12	0.4	0.2	0.3
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.054	0.032	0.027	0.036	12	0.063	0.027	0.044
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.045	0.028	0.024	0.030	12	0.052	0.024	0.037
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

２．７　野津原西部第2浄水場系

野津原西部第2配水池

項　目	単　位	4月16日	5月14日	6月17日	7月24日	8月20日	9月11日	10月1日	11月18日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L		<0.0008			<0.0008			
2,4-D(2,4-PA)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
EPN	mg/L		<0.00004			<0.00004			
MCPA	mg/L		<0.00002			<0.00002			
アシュラム	mg/L		<0.009			<0.009			
アセフェート	mg/L		<0.00006			<0.00006			
アトラジン	mg/L		<0.0001			<0.0001			
アニロホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
アミトラズ	mg/L		<0.00001			<0.00001			
アラクロール	mg/L		<0.0003			<0.0003			
イソキサチオン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
イソフェンホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
イソプロチオラン(IPT)	mg/L		<0.003			<0.003			
イプロベンホス(IBP)	mg/L		<0.0009			<0.0009			
インダノファン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
エスプロカルブ	mg/L		<0.0003			<0.0003			
エディフェンホス(EDDP)	mg/L		<0.00006			<0.00006			
エトフェンプロックス	mg/L		<0.00008			<0.00008			
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L		<0.00004			<0.00004			
エンドスルファン	mg/L		<0.0001			<0.0001			
オキサジクロメホン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
オキシン銅（有機銅）	mg/L		<0.0003			<0.0003			
オリサストロビン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
カズサホス	mg/L		<0.00005			<0.00005			
カフェンストロール	mg/L		<0.00008			<0.00008			
カルタップ	mg/L		<0.003			<0.003			
カルバリル(NAC)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
カルプロパミド	mg/L		<0.0004			<0.0004			
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L		<0.00005			<0.00005			
キノクラミン(ACN)	mg/L		<0.00005			<0.00005			
キャプタン	mg/L		<0.003			<0.003			
クミルロン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
クロメプロップ	mg/L		<0.00001			<0.00001			
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L		<0.00003			<0.00003			
クロルピリホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
クロロタロニル(TPN)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
シアナジン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
シアノホス(CYAP)	mg/L		<0.00002			<0.00002			
ジウロン(DCMU)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ジクロベニル(DBN)	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ジクロルボス(DDVP)	mg/L		<0.00008			<0.00008			
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L		<0.00004			<0.00004			
ジチオピル	mg/L		<0.00009			<0.00009			
シハロホップブチル	mg/L		<0.00005			<0.00005			
シマジン(CAT)	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ジメタメトリン	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ジメトエート	mg/L		<0.0005			<0.0005			
シメトリン	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ダイアジノン	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ダイムロン	mg/L		<0.008			<0.008			
チアジニル	mg/L		<0.00001			<0.00001			
チウラム	mg/L		<0.0002			<0.0002			
チオジカルブ	mg/L		<0.0008			<0.0008			
チオファネートメチル	mg/L		<0.003			<0.003			
チオベンカルブ	mg/L		<0.0002			<0.0002			
テフリルトリオン	mg/L		<0.00002			<0.00002			
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
トリクロピル	mg/L		<0.00006			<0.00006			
トリシクラゾール	mg/L		<0.001			<0.001			
トリフルラリン	mg/L		<0.0006			<0.0006			
ナプロパミド	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ピペロホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ピラクロニル	mg/L		<0.0001			<0.0001			
ピラゾキシフェン	mg/L		<0.00002			<0.00002			
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L		<0.00001			<0.00001			
ピリダフェンチオン	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ピリブチカルブ	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ピロキロン	mg/L		<0.0005			<0.0005			
フィプロニル	mg/L		<0.000005			<0.000005			
フェニトロチオン(MEP)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L		<0.0003			<0.0003			
フェリムゾン	mg/L		<0.0005			<0.0005			
フェンチオン(MPP)	mg/L		<0.00006			<0.00006			
フェントエート(PAP)	mg/L		<0.00007			<0.00007			
フェントラザミド	mg/L		<0.00002			<0.00002			
フサライド	mg/L		<0.001			<0.001			
ブタクロール	mg/L		<0.00005			<0.00005			
ブタミホス	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ブプロフェジン	mg/L		<0.0002			<0.0002			
フルアジナム	mg/L		<0.00001			<0.00001			
プレチラクロール	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロシミドン	mg/L		<0.0009			<0.0009			
プロチオホス	mg/L		<0.00002			<0.00002			
プロピコナゾール	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロピザミド	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロベナゾール	mg/L		<0.0003			<0.0003			
プロモブチド	mg/L		<0.001			<0.001			
ベノミル	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ペンシクロン	mg/L		<0.001			<0.001			
ペンゾビシクロン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
ペンゾフェナップ	mg/L		<0.00005			<0.00005			
ベンタゾン	mg/L		<0.002			<0.002			
ペンディメタリン	mg/L		<0.003			<0.003			
ベンフラカルブ	mg/L		<0.0004			<0.0004			
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
ベンフレセート	mg/L		<0.00005			<0.00005			
ホスチアゼート	mg/L		<0.00002			<0.00002			
マラチオン(マラソン)	mg/L		<0.007			<0.007			
メコプロップ(MCPP)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
メソミル	mg/L		<0.0003			<0.0003			
メタラキシル	mg/L		<0.002			<0.002			
メチダチオン(DMTP)	mg/L		<0.00004			<0.00004			
メチルダイムロン	mg/L		<0.0003			<0.0003			
メトミノストロビン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
メトリブジン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
メフェナセット	mg/L		<0.0002			<0.0002			
メプロニル	mg/L		<0.001			<0.001			
モリネート	mg/L		<0.00005			<0.00005			

２．７　野津原西部第2浄水場系

野津原西部第2配水池

項　目	単　位	12月3日	1月21日	2月25日	3月17日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ペンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

２．７　野津原西部第2浄水場系

上詰公民館

項　目	単　位	4月16日	5月14日	6月17日	7月24日	8月20日	9月11日	10月1日	11月18日
天候		晴	曇	晴	曇	曇後雨	晴	曇	晴後曇
天候(前日)		晴	晴後曇	晴	曇	雨後曇	晴	晴後雨	晴
水温	℃	15.3	20.1	21.8	23.0	26.3	23.5	23.7	17.5
気温	℃	19.0	20.0	25.6	29.4	28.7	27.0	24.5	19.5
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.29	0.31	0.31	0.28	0.31	0.26	0.27	0.25
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	0.10	0.10	0.11	0.06	0.08	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.008	0.008	0.008	0.012	0.016	0.014	0.011	0.009
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	0.006	0.007	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.5	4.7	4.7	3.9	3.7	4.6	4.3	4.9
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	2.3	2.0	2.0	2.2	2.0	2.4	2.4	2.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	22	24	23	18	18	21	20	25
蒸発残留物	mg/L	61	67	65	55	58	61	62	66
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2
pH値	-	7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
抱水クロラール	mg/L				<0.002				
農薬類									
残留塩素	mg/L	0.33	0.30	0.34	0.20	0.21	0.25	0.23	0.24
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	22	24	23	18	18	21	20	25
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
遊離炭酸	mg/L	1.1	1.1	1.4	1.6	1.3	1.4	1.8	1.0
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	61	67	65	55	58	61	62	66
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.5	7.5	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6
腐食性(ランゲリア指数)			-1.7			-2.0			-1.6
従属栄養細菌	CFU/ml			10			3		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
水温	℃	15.3	20.1	21.8	23.0	26.3	23.5	23.7	17.5
アルカリ度	mg/L	24	27	26	23	19	23	20	28
電気伝導率	μS/cm	68	72	71	59	58	66	65	75
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	0.9	0.9	1.2	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
カルシウムイオン	mg/L	6.2	6.8	6.6	5.4	5.2	6.0	5.9	7.0
マグネシウムイオン	mg/L	1.6	1.7	1.7	1.2	1.3	1.5	1.4	1.8
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	3.9	4.4	4.6	4.4	3.7	4.1	4.1	4.2
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			<0.007			<0.007
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L		66			58			66
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L				<0.008				
ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006				
トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.003				
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.043	0.031	0.043	0.057	0.054	0.048	0.045	0.040
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.035	0.026	0.034	0.048	0.044	0.040	0.037	0.034
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

２．７　野津原西部第2浄水場系

上詰公民館

項　目	単　位	12月3日	1月21日	2月25日	3月17日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴後曇	晴	曇	晴	12			
天候(前日)		雨後晴	晴	晴	晴	12			
水温	℃	11.0	11.5	12.1	12.2	12	26.3	11.0	18.2
気温	℃	11.8	6.9	18.0	11.2	12	29.4	6.9	20.1
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.25	0.28	0.25	0.24	12	0.31	0.24	0.28
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.10	0.11	0.08	12	0.11	<0.05	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02
四塩化炭素	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.08	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	0.011	<0.006	<0.006	0.008	12	0.016	<0.006	0.009
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.02	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	0.009	0.004	0.004	0.005	12	0.009	0.004	0.007
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.0	4.7	4.4	4.2	12	5.0	3.7	4.5
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	2.6	2.3	2.4	2.2	12	2.6	2.0	2.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	26	25	23	20	12	26	18	22
蒸発残留物	mg/L	67	67	61	60	12	67	55	62
陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					0			
フェノール類	mg/L					0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.2	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3
pH値	-	7.5	7.6	7.6	7.7	12	7.7	7.3	7.5
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		<0.008			2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L		<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L		<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
農薬類						0			
残留塩素	mg/L	0.18	0.35	0.38	0.35	12	0.38	0.18	0.28
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	26	25	23	20	12	26	18	22
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	1.2	1.0	0.7	0.7	12	1.8	0.7	1.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	67	67	61	60	12	67	55	62
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.5	7.6	7.6	7.7	12	7.7	7.3	7.5
腐食性(ランゲリア指数)				-1.8		4	-1.6	-2.0	-1.8
従属栄養細菌	CFU/ml	0			0	4	10	0	3
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
水温	℃	11.0	11.5	12.1	12.2	12	26.3	11.0	18.2
アルカリ度	mg/L	29	27	25	22	12	29	19	24
電気伝導率	μS/cm	78	73	69	64	12	78	58	68
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	1.2	0.9	0.9	0.8	12	1.2	0.8	1.0
カルシウムイオン	mg/L	7.2	7.0	6.3	5.7	12	7.2	5.2	6.3
マグネシウムイオン	mg/L	1.9	1.8	1.7	1.4	12	1.9	1.2	1.6
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	4.2	4.2	4.1	4.1	12	4.6	3.7	4.2
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L			61		4	66	58	63
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L		<0.008			2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L		<0.006			2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003			2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.4	0.2	0.2	0.3	12	0.4	0.2	0.3
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.057	0.030	0.026	0.035	12	0.057	0.026	0.042
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.048	0.026	0.023	0.029	12	0.048	0.023	0.035
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

２．８　野津原西部第3浄水場系

野津原西部第3着水井

項　目	単　位	4月16日	5月14日	6月17日	7月24日	8月20日	9月11日	10月1日	11月18日
天候		晴	曇	晴	曇	曇後雨	晴	曇	晴後曇
天候(前日)		晴	晴後曇	晴	曇	雨後曇	晴	晴後雨	晴
水温	℃	12.3	14.4	15.8	17.4	18.7	17.0	18.0	13.2
気温	℃	16.1	16.8	19.3	24.8	25.1	27.0	20.7	18.0
一般細菌	CFU/ml	12	12	200	10	82	48	56	6
大腸菌	-	不検出	不検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.9	1.4	1.2	0.89	1.4	1.7	1.7	2.0
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	0.10	0.10	0.10	0.07	0.07	0.06	0.07
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.05			0.02			0.03
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L								
クロロ酢酸	mg/L								
クロロホルム	mg/L								
ジクロロ酢酸	mg/L								
ジブロモクロロメタン	mg/L								
臭素酸	mg/L								
総トリハロメタン	mg/L								
トリクロロ酢酸	mg/L								
ブロモジクロロメタン	mg/L								
ブロモホルム	mg/L								
ホルムアルデヒド	mg/L								
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			0.02			0.01
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.5	14	9.6	7.0	7.6	8.2	8.4	9.1
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	4.5	7.6	4.1	2.7	2.8	3.5	3.8	4.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	49	78	48	32	36	41	43	47
蒸発残留物	mg/L		172			115			128
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
pH値	-	7.5	7.6	7.5	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5
味	-								
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭
色度	度	0.7	0.7	1.1	2.0	1.5	1.0	0.8	0.5
濁度	度	0.4	0.1	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		0.0003			<0.0002			<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L								
亜塩素酸	mg/L								
ジクロロアセトニトリル	mg/L								
抱水クロラール	mg/L								
農薬類			<0.1			<0.1			
残留塩素	mg/L								
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	49	78	48	32	36	41	43	47
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
遊離炭酸	mg/L	2.0	2.3	2.2	2.5	3.1	3.0	3.5	2.5
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L		172			115			128
濁度	度	0.4	0.1	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1
pH値		7.5	7.6	7.5	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5
腐食性(ランゲリア指数)			-0.9			-1.7			-1.4
従属栄養細菌	CFU/ml								
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			0.02			0.01
水温	℃	12.3	14.4	15.8	17.4	18.7	17.0	18.0	13.2
アルカリ度	mg/L	45	71	48	36	37	42	41	47
電気伝導率	μS/cm	148	223	148	102	114	127	133	144
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.2	4.1	3.2	2.6	3.0	3.3	3.4	3.5
カルシウムイオン	mg/L	11	18	11	7.4	8.2	9.4	10	11
マグネシウムイオン	mg/L	5.1	8.3	5.2	3.2	3.7	4.3	4.5	4.9
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	13	23	14	7.8	7.7	9.4	10	11
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			<0.007			<0.007
溶存マンガン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
溶解性物質	mg/L		172			115			127
浮遊物質(SS)	mg/L		<1			<1			<1
キシレン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L								
ジブロモアセトニトリル	mg/L								
トリクロロアセトニトリル	mg/L								
クロロホルム生成能	mg/L			<0.006					
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L			<0.01					
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L			0.003					
ブロモホルム生成能	mg/L			<0.009					
総トリハロメタン生成能	mg/L			<0.01					
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.031	0.041	0.055	0.082	0.059	0.041	0.039	0.031
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.023	0.033	0.043	0.071	0.050	0.033	0.031	0.023
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	260	160	650	2000	2200	1300	1700	550
大腸菌群(定性)									
クリプトスポリジウム	個/10L				0				
ジアルジア	個/10L				0				
大腸菌(定量)	MPN/100ml	<1	<1	190	19	21	6	62	3
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	0	0	1	0	0	0	2	0

２．８　野津原西部第3浄水場系

野津原西部第3着水井

項　目	単　位	12月3日	1月21日	2月25日	3月17日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴後曇	晴	曇	晴	12			
天候(前日)		雨後晴	晴	晴	晴	12			
水温	℃	11.8	10.7	11.2	11.2	12	18.7	10.7	14.3
気温	℃	6.6	6.8	14.9	12.2	12	27.0	6.6	17.4
一般細菌	CFU/ml	74	14	7	40	12	200	6	47
大腸菌	-	検出	検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.8	1.4	1.8	1.5	12	2.0	0.89	1.6
フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.08	0.08	0.08	12	0.10	<0.05	0.07
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.03		4	0.05	0.02	0.03
四塩化炭素	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L					0			
クロロ酢酸	mg/L					0			
クロロホルム	mg/L					0			
ジクロロ酢酸	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン	mg/L					0			
臭素酸	mg/L					0			
総トリハロメタン	mg/L					0			
トリクロロ酢酸	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン	mg/L					0			
ブロモホルム	mg/L					0			
ホルムアルデヒド	mg/L					0			
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.01		4	0.02	<0.01	0.01
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.7	13	9.4	8.8	12	14	7.0	9.5
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	5.0	6.6	4.7	4.1	12	7.6	2.7	4.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	51	77	50	46	12	78	32	50
蒸発残留物	mg/L			129		4	172	115	136
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.2	0.2	0.2	12	0.3	0.1	0.2
pH値	-	7.5	7.6	7.5	7.5	12	7.6	7.3	7.5
味	-					0			
臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	12			
色度	度	1.1	0.7	0.6	0.7	12	2.0	0.5	1.0
濁度	度	0.2	0.2	0.2	0.2	12	0.4	0.1	0.2
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002		4	0.0003	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					0			
亜塩素酸	mg/L					0			
ジクロロアセトニトリル	mg/L					0			
抱水クロラール	mg/L					0			
農薬類						2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L					0			
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	51	77	50	46	12	78	32	50
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	1.8	1.6	1.7	1.6	12	3.5	1.6	2.3
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L			129		4	172	115	136
濁度	度	0.2	0.2	0.2	0.2	12	0.4	0.1	0.2
pH値		7.5	7.6	7.5	7.5	12	7.6	7.3	7.5
腐食性(ランゲリア指数)				-1.4		4	-0.9	-1.7	-1.4
従属栄養細菌	CFU/ml					0			
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.01		4	0.02	<0.01	0.01
水温	℃	11.8	10.7	11.2	11.2	12	18.7	10.7	14.3
アルカリ度	mg/L	50	68	47	44	12	71	36	48
電気伝導率	μS/cm	161	215	152	142	12	223	102	151
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.7	4.1	3.4	3.2	12	4.1	2.6	3.4
カルシウムイオン	mg/L	12	18	11	10	12	18	7.4	11
マグネシウムイオン	mg/L	5.2	8.0	5.3	4.8	12	8.3	3.2	5.2
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	15	25	14	13	12	25	7.7	14
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
溶解性物質	mg/L			127		4	172	115	135
浮遊物質(SS)	mg/L			<1		4	<1	<1	<1
キシレン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					0			
ジブロモアセトニトリル	mg/L					0			
トリクロロアセトニトリル	mg/L					0			
クロロホルム生成能	mg/L	<0.006				2	<0.006	<0.006	<0.006
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	<0.01				2	<0.01	<0.01	<0.01
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	0.003				2	0.003	0.003	0.003
ブロモホルム生成能	mg/L	<0.009				2	<0.009	<0.009	<0.009
総トリハロメタン生成能	mg/L	<0.01				2	<0.01	<0.01	<0.01
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.3	0.2	0.2	0.2	12	0.3	0.1	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.056	0.041	0.030	0.036	12	0.082	0.030	0.045
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.045	0.031	0.022	0.028	12	0.071	0.022	0.036
大腸菌群(定量)	MPN/100ml	1700	180	120	1200	12	2200	120	1000
大腸菌群(定性)						0			
クリプトスポリジウム	個/10L		0			2	0	0	0
ジアルジア	個/10L		0			2	0	0	0
大腸菌(定量)	MPN/100ml	220	3	<1	<1	12	220	<1	44
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml	0	0	0	0	12	2	0	0

２．８　野津原西部第3浄水場系

野津原西部第3着水井

項　目	単　位	4月16日	5月14日	6月17日	7月24日	8月20日	9月11日	10月1日	11月18日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L		<0.0008			<0.0008			
2,4-D(2,4-PA)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
EPN	mg/L		<0.00004			<0.00004			
MCPA	mg/L		<0.00002			<0.00002			
アシュラム	mg/L		<0.009			<0.009			
アセフェート	mg/L		<0.00006			<0.00006			
アトラジン	mg/L		<0.0001			<0.0001			
アニロホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
アミトラズ	mg/L		<0.00001			<0.00001			
アラクロール	mg/L		<0.0003			<0.0003			
イソキサチオン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
イソフェンホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
イソプロチオラン(IPT)	mg/L		<0.003			<0.003			
イプロベンホス(IBP)	mg/L		<0.0009			<0.0009			
インダノファン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
エスプロカルブ	mg/L		<0.0003			<0.0003			
エディフェンホス(EDDP)	mg/L		<0.00006			<0.00006			
エトフェンプロックス	mg/L		<0.00008			<0.00008			
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L		<0.00004			<0.00004			
エンドスルファン	mg/L		<0.0001			<0.0001			
オキサジクロメホン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
オキシン銅（有機銅）	mg/L		<0.0003			<0.0003			
オリサストロビン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
カズサホス	mg/L		<0.00005			<0.00005			
カフェンストロール	mg/L		<0.00008			<0.00008			
カルタップ	mg/L		<0.003			<0.003			
カルバリル(NAC)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
カルプロパミド	mg/L		<0.0004			<0.0004			
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L		<0.00005			<0.00005			
キノクラミン(ACN)	mg/L		<0.00005			<0.00005			
キャプタン	mg/L		<0.003			<0.003			
クミルロン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
クロメプロップ	mg/L		<0.00001			<0.00001			
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L		<0.00003			<0.00003			
クロルピリホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
クロロタロニル(TPN)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
シアナジン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
シアノホス(CYAP)	mg/L		<0.00002			<0.00002			
ジウロン(DCMU)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ジクロベニル(DBN)	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ジクロルボス(DDVP)	mg/L		<0.00008			<0.00008			
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L		<0.00004			<0.00004			
ジチオピル	mg/L		<0.00009			<0.00009			
シハロホップブチル	mg/L		<0.00005			<0.00005			
シマジン(CAT)	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ジメタメトリン	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ジメトエート	mg/L		<0.0005			<0.0005			
シメトリン	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ダイアジノン	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ダイムロン	mg/L		<0.008			<0.008			
チアジニル	mg/L		<0.00001			<0.00001			
チウラム	mg/L		<0.0002			<0.0002			
チオジカルブ	mg/L		<0.0008			<0.0008			
チオファネートメチル	mg/L		<0.003			<0.003			
チオベンカルブ	mg/L		<0.0002			<0.0002			
テフリルトリオン	mg/L		<0.00002			<0.00002			
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
トリクロピル	mg/L		<0.00006			<0.00006			
トリシクラゾール	mg/L		<0.001			<0.001			
トリフルラリン	mg/L		<0.0006			<0.0006			
ナプロパミド	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ピペロホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ピラクロニル	mg/L		<0.0001			<0.0001			
ピラゾキシフェン	mg/L		<0.00002			<0.00002			
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L		<0.00001			<0.00001			
ピリダフェンチオン	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ピリブチカルブ	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ピロキロン	mg/L		<0.0005			<0.0005			
フィプロニル	mg/L		<0.000005			<0.000005			
フェニトロチオン(MEP)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L		<0.0003			<0.0003			
フェリムゾン	mg/L		<0.0005			<0.0005			
フェンチオン(MPP)	mg/L		<0.00006			<0.00006			
フェントエート(PAP)	mg/L		<0.00007			<0.00007			
フェントラザミド	mg/L		<0.00002			<0.00002			
フサライド	mg/L		<0.001			<0.001			
ブタクロール	mg/L		<0.00005			<0.00005			
ブタミホス	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ブプロフェジン	mg/L		<0.0002			<0.0002			
フルアジナム	mg/L		<0.00001			<0.00001			
プレチラクロール	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロシミドン	mg/L		<0.0009			<0.0009			
プロチオホス	mg/L		<0.00002			<0.00002			
プロピコナゾール	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロピザミド	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロベナゾール	mg/L		<0.0003			<0.0003			
プロモブチド	mg/L		<0.001			<0.001			
ベノミル	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ペンシクロン	mg/L		<0.001			<0.001			
ペンゾビシクロン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
ペンゾフェナップ	mg/L		<0.00005			<0.00005			
ベンタゾン	mg/L		<0.002			<0.002			
ペンディメタリン	mg/L		<0.003			<0.003			
ベンフラカルブ	mg/L		<0.0004			<0.0004			
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
ベンフレセート	mg/L		<0.00005			<0.00005			
ホスチアゼート	mg/L		<0.00002			<0.00002			
マラチオン(マラソン)	mg/L		<0.007			<0.007			
メコプロップ(MCPP)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
メソミル	mg/L		<0.0003			<0.0003			
メタラキシル	mg/L		<0.002			<0.002			
メチダチオン(DMTP)	mg/L		<0.00004			<0.00004			
メチルダイムロン	mg/L		<0.0003			<0.0003			
メトミノストロビン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
メトリブジン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
メフェナセット	mg/L		<0.0002			<0.0002			
メプロニル	mg/L		<0.001			<0.001			
モリネート	mg/L		<0.00005			<0.00005			

２．８　野津原西部第3浄水場系

野津原西部第3着水井

項　目	単　位	12月3日	1月21日	2月25日	3月17日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ブロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ペンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

２．８　野津原西部第3浄水場系

野津原西部第3配水池

項　目	単　位	4月16日	5月14日	6月17日	7月24日	8月20日	9月11日	10月1日	11月18日
天候		晴	曇	晴	曇	曇後雨	晴	曇	晴後曇
天候(前日)		晴	晴後曇	晴	曇	雨後曇	晴	晴後雨	晴
水温	℃	12.5	14.7	16.1	18.0	19.0	17.8	18.0	13.2
気温	℃	17.6	17.1	20.7	28.5	25.1	29.0	22.0	17.4
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.9	1.4	1.2	0.88	1.4	1.6	1.7	2.0
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	0.09	0.10	0.12	0.07	0.07	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.05			0.02			0.03
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.8	14	10	7.3	7.8	8.5	8.7	9.3
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	4.6	7.7	4.2	2.8	2.9	3.6	3.9	4.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	49	78	48	31	36	41	43	46
蒸発残留物	mg/L		172			119			127
陰イオン界面活性剤	mg/L		<0.02			<0.02			<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
フェノール類	mg/L		<0.0005			<0.0005			<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
pH値	-	7.6	7.7	7.6	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		0.0003			<0.0002			<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
抱水クロラール	mg/L				<0.002				
農薬類			<0.1			<0.1			
残留塩素	mg/L	0.55	0.52	0.65	0.56	0.43	0.47	0.53	0.50
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	49	78	48	31	36	41	43	46
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
遊離炭酸	mg/L	1.7	1.8	1.8	2.0	2.9	2.9	3.3	2.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L		172			119			127
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.6	7.7	7.6	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5
腐食性(ランゲリア指数)			−0.8			−1.6			−1.4
従属栄養細菌	CFU/ml			4			0		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
水温	℃	12.5	14.7	16.1	18.0	19.0	17.8	18.0	13.2
アルカリ度	mg/L	47	71	48	35	38	42	41	47
電気伝導率	μS/cm	150	223	149	103	115	128	134	145
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.3	4.1	3.2	2.5	2.9	3.3	3.4	3.7
カルシウムイオン	mg/L	11	18	11	7.3	8.2	9.4	9.8	10
マグネシウムイオン	mg/L	5.2	8.2	5.2	3.2	3.7	4.3	4.5	4.9
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	13	23	14	7.8	7.8	9.5	10	11
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			<0.007			<0.007
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L		172			119			127
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L				<0.008				
ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006				
トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.003				
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.021	0.031	0.041	0.032	0.029	0.026	0.028	0.022
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.013	0.024	0.030	0.026	0.022	0.019	0.020	0.016
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

２．８　野津原西部第3浄水場系

野津原西部第3配水池

項　目	単　位	12月3日	1月21日	2月25日	3月17日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴後曇	晴	曇	晴	12			
天候(前日)		雨後晴	晴	晴	晴	12			
水温	℃	12.1	10.8	11.5	11.0	12	19.0	10.8	14.6
気温	℃	6.6	6.9	15.0	12.4	12	29.0	6.6	18.2
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.8	1.4	1.8	1.5	12	2.0	0.88	1.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.10	0.10	0.08	12	0.12	<0.05	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.03		4	0.05	0.02	0.03
四塩化炭素	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.07	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	12	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	10	13	9.7	9.1	12	14	7.3	9.8
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	5.1	6.8	4.8	4.3	12	7.7	2.8	4.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	51	76	50	46	12	78	31	50
蒸発残留物	mg/L			128		4	172	119	136
陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02		4	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
フェノール類	mg/L			<0.0005		4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.2	0.1	0.1	12	0.3	0.1	0.2
pH値	-	7.6	7.7	7.6	7.6	12	7.7	7.4	7.6
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002		4	0.0003	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		<0.008			2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L		<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L		<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
農薬類						2	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	mg/L	0.50	0.43	0.49	0.52	12	0.65	0.43	0.51
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	51	76	50	46	12	78	31	50
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	1.8	1.6	1.6	1.7	12	3.3	1.6	2.1
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L			128		4	172	119	136
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.6	7.7	7.6	7.6	12	7.7	7.4	7.6
腐食性(ランゲリア指数)				-1.3		4	-0.8	-1.6	-1.3
従属栄養細菌	CFU/ml	0			0	4	4	0	1
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
水温	℃	12.1	10.8	11.5	11.0	12	19.0	10.8	14.6
アルカリ度	mg/L	50	68	47	44	12	71	35	48
電気伝導率	μS/cm	161	216	154	143	12	223	103	152
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.6	4.0	3.4	3.2	12	4.1	2.5	3.4
カルシウムイオン	mg/L	12	17	11	10	12	18	7.3	11
マグネシウムイオン	mg/L	5.2	8.1	5.4	4.9	12	8.2	3.2	5.2
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	15	25	14	13	12	25	7.8	14
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L			128		4	172	119	136
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L		<0.008			2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L		<0.006			2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003			2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.3	0.2	0.1	0.1	12	0.3	0.1	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.045	0.028	0.019	0.025	12	0.045	0.019	0.029
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.035	0.022	0.013	0.019	12	0.035	0.013	0.022
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			

２．８　野津原西部第3浄水場系

野津原西部第3配水池

項　目	単　位	4月16日	5月14日	6月17日	7月24日	8月20日	9月11日	10月1日	11月18日
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L		<0.0008			<0.0008			
2,4-D(2,4-PA)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
EPN	mg/L		<0.00004			<0.00004			
MCPA	mg/L		<0.00002			<0.00002			
アシュラム	mg/L		<0.009			<0.009			
アセフェート	mg/L		<0.00006			<0.00006			
アトラジン	mg/L		<0.0001			<0.0001			
アニロホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
アミトラズ	mg/L		<0.00001			<0.00001			
アラクロール	mg/L		<0.0003			<0.0003			
イソキサチオン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
イソフェンホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
イソプロチオラン(IPT)	mg/L		<0.003			<0.003			
イプロベンホス(IBP)	mg/L		<0.0009			<0.0009			
インダノファン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
エスプロカルブ	mg/L		<0.0003			<0.0003			
エディフェンホス(EDDP)	mg/L		<0.00006			<0.00006			
エトフェンプロックス	mg/L		<0.00008			<0.00008			
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L		<0.00004			<0.00004			
エンドスルファン	mg/L		<0.0001			<0.0001			
オキサジクロメホン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
オキシン銅（有機銅）	mg/L		<0.0003			<0.0003			
オリサストロビン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
カズサホス	mg/L		<0.00005			<0.00005			
カフェンストロール	mg/L		<0.00008			<0.00008			
カルタップ	mg/L		<0.003			<0.003			
カルバリル(NAC)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
カルプロパミド	mg/L		<0.0004			<0.0004			
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L		<0.00005			<0.00005			
キノクラミン(ACN)	mg/L		<0.00005			<0.00005			
キャプタン	mg/L		<0.003			<0.003			
クミルロン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
クロメプロップ	mg/L		<0.00001			<0.00001			
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L		<0.00003			<0.00003			
クロルピリホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
クロロタロニル(TPN)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
シアナジン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
シアノホス(CYAP)	mg/L		<0.00002			<0.00002			
ジウロン(DCMU)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ジクロベニル(DBN)	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ジクロルボス(DDVP)	mg/L		<0.00008			<0.00008			
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L		<0.00004			<0.00004			
ジチオピル	mg/L		<0.00009			<0.00009			
シハロホップブチル	mg/L		<0.00005			<0.00005			
シマジン(CAT)	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ジメタメトリン	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ジメトエート	mg/L		<0.0005			<0.0005			
シメトリン	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ダイアジノン	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ダイムロン	mg/L		<0.008			<0.008			
チアジニル	mg/L		<0.00001			<0.00001			
チウラム	mg/L		<0.0002			<0.0002			
チオジカルブ	mg/L		<0.0008			<0.0008			
チオファネートメチル	mg/L		<0.003			<0.003			
チオベンカルブ	mg/L		<0.0002			<0.0002			
テフリルトリオン	mg/L		<0.00002			<0.00002			
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L		<0.0002			<0.0002			
トリクロピル	mg/L		<0.00006			<0.00006			
トリシクラゾール	mg/L		<0.001			<0.001			
トリフルラリン	mg/L		<0.0006			<0.0006			
ナプロパミド	mg/L		<0.0003			<0.0003			
ピペロホス	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ピラクロニル	mg/L		<0.0001			<0.0001			
ピラゾキシフェン	mg/L		<0.00002			<0.00002			
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L		<0.00001			<0.00001			
ピリダフェンチオン	mg/L		<0.00003			<0.00003			
ピリブチカルブ	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ピロキロン	mg/L		<0.0005			<0.0005			
フィプロニル	mg/L		<0.000005			<0.000005			
フェニトロチオン(MEP)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L		<0.0003			<0.0003			
フェリムゾン	mg/L		<0.0005			<0.0005			
フェンチオン(MPP)	mg/L		<0.00006			<0.00006			
フェントエート(PAP)	mg/L		<0.00007			<0.00007			
フェントラザミド	mg/L		<0.00002			<0.00002			
フサライド	mg/L		<0.001			<0.001			
ブタクロール	mg/L		<0.00005			<0.00005			
ブタミホス	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ブプロフェジン	mg/L		<0.0002			<0.0002			
フルアジナム	mg/L		<0.00001			<0.00001			
プレチラクロール	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロシミドン	mg/L		<0.0009			<0.0009			
プロチオホス	mg/L		<0.00002			<0.00002			
プロピコナゾール	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロピザミド	mg/L		<0.0005			<0.0005			
プロベナゾール	mg/L		<0.0003			<0.0003			
プロモブチド	mg/L		<0.001			<0.001			
ベノミル	mg/L		<0.0002			<0.0002			
ペンシクロン	mg/L		<0.001			<0.001			
ペンゾビシクロン	mg/L		<0.00001			<0.00001			
ペンゾフェナップ	mg/L		<0.00005			<0.00005			
ベンタゾン	mg/L		<0.002			<0.002			
ペンディメタリン	mg/L		<0.003			<0.003			
ベンフラカルブ	mg/L		<0.0004			<0.0004			
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L		<0.0001			<0.0001			
ベンフレセート	mg/L		<0.00005			<0.00005			
ホスチアゼート	mg/L		<0.00002			<0.00002			
マラチオン(マラソン)	mg/L		<0.007			<0.007			
メコプロップ(MCPP)	mg/L		<0.0005			<0.0005			
メソミル	mg/L		<0.0003			<0.0003			
メタラキシル	mg/L		<0.002			<0.002			
メチダチオン(DMTP)	mg/L		<0.00004			<0.00004			
メチルダイムロン	mg/L		<0.0003			<0.0003			
メトミノストロビン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
メトリブジン	mg/L		<0.00005			<0.00005			
メフェナセット	mg/L		<0.0002			<0.0002			
メプロニル	mg/L		<0.001			<0.001			
モリネート	mg/L		<0.00005			<0.00005			

２．８　野津原西部第3浄水場系

野津原西部第3配水池

項　目	単　位	12月3日	1月21日	2月25日	3月17日	累積回数	最高値	最低値	平均値
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
2,2-DPA(ダラポン)	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
2,4-D(2,4-PA)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
EPN	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
MCPA	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
アシュラム	mg/L					2	<0.009	<0.009	<0.009
アセフェート	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
アトラジン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
アニロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
アミトラズ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
アラクロール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
イソキサチオン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
イソフェンホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
イソプロカルブ(MIPC)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
イソプロチオラン(IPT)	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
イプロベンホス(IBP)	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
インダノファン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
エスプロカルブ	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
エディフェンホス(EDDP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
エトフェンプロックス	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
エトリジアゾール(エクロメゾール)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
エンドスルファン	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
オキサジクロメホン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
オキシン銅（有機銅）	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
オリサストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カズサホス	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
カフェンストロール	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
カルタップ	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
カルバリル(NAC)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
カルプロパミド	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キノクラミン(ACN)	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
キャプタン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
クミルロン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
クロメプロップ	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
クロルニトロフェン(CNP)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロルピリホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
クロロタロニル(TPN)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シアナジン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
シアノホス(CYAP)	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ジウロン(DCMU)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロベニル(DBN)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ジクロルボス(DDVP)	mg/L					2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
ジスルホトン（エチルチオメトン）	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
ジチオピル	mg/L					2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
シハロホップブチル	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
シマジン(CAT)	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ジメタメトリン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジメトエート	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
シメトリン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ダイアジノン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ダイムロン	mg/L					2	<0.008	<0.008	<0.008
チアジニル	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
チウラム	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
チオジカルブ	mg/L					2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
チオファネートメチル	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
チオベンカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テフリルトリオン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
テルブカルブ(MBPMC)	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロピル	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
トリシクラゾール	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
トリフルラリン	mg/L					2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
ナプロパミド	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
ピペロホス	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピラクロニル	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ピラゾキシフェン	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ピリダフェンチオン	mg/L					2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
ピリブチカルブ	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ピロキロン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フィプロニル	mg/L					2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
フェニトロチオン(MEP)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
フェリムゾン	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
フェンチオン(MPP)	mg/L					2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
フェントエート(PAP)	mg/L					2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
フェントラザミド	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
フサライド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ブタクロール	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ブタミホス	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ブプロフェジン	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
フルアジナム	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
プレチラクロール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロシミドン	mg/L					2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
プロチオホス	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
プロピコナゾール	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロピザミド	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
プロベナゾール	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
プロモブチド	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ベノミル	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンシクロン	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
ペンゾビシクロン	mg/L					2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
ペンゾフェナップ	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ベンタゾン	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
ペンディメタリン	mg/L					2	<0.003	<0.003	<0.003
ベンフラカルブ	mg/L					2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L					2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
ベンフレセート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
ホスチアゼート	mg/L					2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
マラチオン(マラソン)	mg/L					2	<0.007	<0.007	<0.007
メコプロップ(MCPP)	mg/L					2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
メソミル	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メタラキシル	mg/L					2	<0.002	<0.002	<0.002
メチダチオン(DMTP)	mg/L					2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
メチルダイムロン	mg/L					2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
メトミノストロビン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メトリブジン	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
メフェナセット	mg/L					2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
メプロニル	mg/L					2	<0.001	<0.001	<0.001
モリネート	mg/L					2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

２．８　野津原西部第3浄水場系

長尾台公民館

項　目	単　位	4月16日	5月14日	6月17日	7月24日	8月20日	9月11日	10月1日	11月18日
天候		晴	曇	晴	曇	曇後雨	晴	曇	晴後曇
天候(前日)		晴	晴後曇	晴	曇	雨後曇	晴	晴後雨	晴
水温	℃	15.5	20.5	23.1	25.0	28.0	26.0	25.2	16.5
気温	℃	20.9	19.1	25.2	30.2	30.8	31.0	24.3	20.5
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L		<0.0003			<0.0003			<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L		<0.00005			<0.00005			<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
鉛及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
六価クロム化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.5	1.5	1.4	1.0	1.3	1.5	1.6	1.9
フッ素及びその化合物	mg/L	<0.05	0.09	0.10	0.13	0.07	0.07	0.07	0.09
ホウ素及びその化合物	mg/L		0.03			0.02			0.03
四塩化炭素	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L		<0.004			<0.004			<0.004
ジクロロメタン	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
トリクロロエチレン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
ベンゼン	mg/L		<0.001			<0.001			<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	0.007	<0.006	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
鉄及びその化合物	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
銅及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	10	11	12	8.2	7.7	7.8	8.4	9.3
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
塩化物イオン	mg/L	5.2	6.0	6.3	3.7	3.4	3.3	3.8	4.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	54	62	66	38	35	35	40	48
蒸発残留物	mg/L	134	146	154	105	114	108	117	128
陰イオン界面活性剤	mg/L								
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L								
フェノール類	mg/L								
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1
pH値	-	7.8	7.8	7.9	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L		<0.0002			<0.0002			<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L		<0.0004			<0.0004			<0.0004
トルエン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L				<0.008				
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L				<0.001				
抱水クロラール	mg/L				<0.002				
農薬類									
残留塩素	mg/L	0.32	0.27	0.30	0.17	0.13	0.23	0.21	0.31
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	54	62	66	38	35	35	40	48
マンガン及びその化合物	mg/L		<0.005			<0.005			<0.005
遊離炭酸	mg/L	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.1	1.2
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L		<0.002			<0.002			<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L								
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	134	146	154	105	114	108	117	128
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.8	7.8	7.9	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8
腐食性(ランゲリア指数)			-0.8			-1.3			-1.0
従属栄養細菌	CFU/ml			19			0		
1,1-ジクロロエチレン	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L		<0.01			<0.01			<0.01
水温	℃	15.5	20.5	23.1	25.0	28.0	26.0	25.2	16.5
アルカリ度	mg/L	47	57	62	40	36	37	39	48
電気伝導率	μS/cm	161	183	194	121	114	113	128	150
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.3	3.6	3.7	2.8	2.9	3.0	3.2	3.5
カルシウムイオン	mg/L	12	14	15	8.8	8.1	8.0	9.3	11
マグネシウムイオン	mg/L	5.7	6.5	7.0	4.0	3.7	3.7	4.2	5.0
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	16	18	20	10	8.4	7.5	9.4	12
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L		<0.007			<0.007			<0.007
溶存マンガン	mg/L								
溶解性物質	mg/L		146			114			128
浮遊物質(SS)	mg/L								
キシレン	mg/L		<0.04			<0.04			<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L		<0.03			<0.03			<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L		<0.006			<0.006			<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L				<0.008				
ジブロモアセトニトリル	mg/L				<0.006				
トリクロロアセトニトリル	mg/L				<0.003				
クロロホルム生成能	mg/L								
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L								
ブロモホルム生成能	mg/L								
総トリハロメタン生成能	mg/L								
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.024	0.027	0.034	0.039	0.039	0.026	0.028	0.024
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.016	0.020	0.023	0.031	0.032	0.020	0.019	0.016
大腸菌群(定量)	MPN/100ml								
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	個/10L								
ジアルジア	個/10L								
大腸菌(定量)	MPN/100ml								
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml								

２．８　野津原西部第3浄水場系

長尾台公民館

項　目	単　位	12月3日	1月21日	2月25日	3月17日	累積回数	最高値	最低値	平均値
天候		晴後曇	晴	曇	晴	12			
天候(前日)		雨後晴	晴	晴	晴	12			
水温	℃	15.0	10.8	11.9	11.2	12	28.0	10.8	19.1
気温	℃	8.2	7.0	18.5	12.5	12	31.0	7.0	20.7
一般細菌	CFU/ml	0	0	0	0	12	0	0	0
大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003		4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005		4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.8	1.6	1.7	1.4	12	1.9	1.0	1.5
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.09	0.10	0.08	12	0.13	<0.05	0.08
ホウ素及びその化合物	mg/L			0.03		4	0.03	0.02	0.03
四塩化炭素	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004		4	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/L			<0.001		4	<0.001	<0.001	<0.001
塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.08	<0.06	<0.06
クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	12	0.007	<0.006	<0.006
ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.01	<0.01	<0.01
トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.003	<0.003	<0.003
ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	12	<0.009	<0.009	<0.009
ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.8	11	9.4	8.6	12	12	7.7	9.4
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
塩化物イオン	mg/L	4.8	5.8	4.6	4.0	12	6.3	3.3	4.6
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	51	61	48	43	12	66	35	48
蒸発残留物	mg/L	135	151	124	118	12	154	105	128
陰イオン界面活性剤	mg/L					0			
ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
非イオン界面活性剤	mg/L					0			
フェノール類	mg/L					0			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	12	0.3	0.1	0.2
pH値	-	7.8	7.8	7.7	7.7	12	7.9	7.6	7.7
味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002		4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004		4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
トルエン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L		<0.008			2	<0.008	<0.008	<0.008
亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
ジクロロアセトニトリル	mg/L		<0.001			2	<0.001	<0.001	<0.001
抱水クロラール	mg/L		<0.002			2	<0.002	<0.002	<0.002
農薬類						0			
残留塩素	mg/L	0.27	0.35	0.31	0.32	12	0.35	0.13	0.27
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	51	61	48	43	12	66	35	48
マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005		4	<0.005	<0.005	<0.005
遊離炭酸	mg/L	1.3	1.0	1.0	1.3	12	2.1	1.0	1.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002		4	<0.002	<0.002	<0.002
有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L					0			
臭気強度(TON)		<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
蒸発残留物	mg/L	135	151	124	118	12	154	105	128
濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
pH値		7.8	7.8	7.7	7.7	12	7.9	7.6	7.7
腐食性(ランゲリア指数)				-1.2		4	-0.8	-1.3	-1.1
従属栄養細菌	CFU/ml	0			0	4	19	0	5
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01		4	<0.01	<0.01	<0.01
水温	℃	15.0	10.8	11.9	11.2	12	28.0	10.8	19.1
アルカリ度	mg/L	49	56	46	42	12	62	36	47
電気伝導率	μS/cm	157	181	148	135	12	194	113	149
リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
カリウムイオン	mg/L	3.7	3.6	3.3	3.0	12	3.7	2.8	3.3
カルシウムイオン	mg/L	12	14	11	9.9	12	15	8.0	11
マグネシウムイオン	mg/L	5.3	6.4	5.0	4.5	12	7.0	3.7	5.1
アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
硫酸イオン	mg/L	14	20	14	12	12	20	7.5	13
リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
モリブデン	mg/L			<0.007		4	<0.007	<0.007	<0.007
溶存マンガン	mg/L					0			
溶解性物質	mg/L			124		4	146	114	128
浮遊物質(SS)	mg/L					0			
キシレン	mg/L			<0.04		4	<0.04	<0.04	<0.04
p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03		4	<0.03	<0.03	<0.03
1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006		4	<0.006	<0.006	<0.006
フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L		<0.008			2	<0.008	<0.008	<0.008
ジブロモアセトニトリル	mg/L		<0.006			2	<0.006	<0.006	<0.006
トリクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003			2	<0.003	<0.003	<0.003
クロロホルム生成能	mg/L					0			
ジブロモクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモジクロロメタン生成能	mg/L					0			
ブロモホルム生成能	mg/L					0			
総トリハロメタン生成能	mg/L					0			
有機物(溶存有機炭素(DOC)の量)	mg/L	0.2	0.2	0.2	0.2	12	0.3	0.1	0.2
紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.031	0.025	0.020	0.027	12	0.039	0.020	0.029
紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.022	0.019	0.014	0.019	12	0.032	0.014	0.021
大腸菌群(定量)	MPN/100ml					0			
大腸菌群(定性)		不検出	不検出	不検出	不検出	12			
クリプトスポリジウム	個/10L					0			
ジアルジア	個/10L					0			
大腸菌(定量)	MPN/100ml					0			
嫌気性芽胞菌	MPN/100ml					0			