

1. 漏水調査

大分市内で原因不明の漏水があった場合、漏水が水道水であるのか否か（地下水や生活排水）についての判別をするために水質調査を行っている。平成31年度・令和元年度は漏水調査を7件行った。

	依頼課	地点	分析項目	判断結果
1	浄水課	吉野	クロロホルム ジブロモクロロメタン ブロモジクロロメタン ブromoホルム	同一水系の給水栓水と傾向が異なっており、水道水の可能性は低い。
2	水道維持管理課	松岡	クロロホルム ジブロモクロロメタン ブロモジクロロメタン ブromoホルム	同一水系の給水栓水と傾向が異なっており、水道水の可能性は低い。
3	水道維持管理課	佐野	クロロホルム ジブロモクロロメタン ブロモジクロロメタン ブromoホルム	同一水系の給水栓水と同程度検出されており、水道水の可能性が高い。
4	水道維持管理課	京が丘	クロロホルム ジブロモクロロメタン ブロモジクロロメタン ブromoホルム	同一水系の給水栓水と傾向が異なっており、水道水の可能性は低い。
5	水道維持管理課	久原	クロロホルム ジブロモクロロメタン ブロモジクロロメタン ブromoホルム	同一水系の給水栓水と傾向が異なっており、水道水の可能性は低い。
6	水道維持管理課	皆春	クロロホルム ジブロモクロロメタン ブロモジクロロメタン ブromoホルム	同一水系の給水栓水と同程度検出されており、水道水の可能性が高い。
7	水道維持管理課	東大道	クロロホルム ジブロモクロロメタン ブロモジクロロメタン ブromoホルム	同一水系の給水栓水と同程度検出されており、水道水の可能性が高い。