

有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)検査結果(令和4年度)

採水場所	日本の暫定目標値 に基づく検査結果	
	PFOS及びPFOA 50ng/L(合算値)	
古国府浄水場	浄水	目標値未満
えのくま浄水場	浄水	目標値未満
横尾浄水場	浄水	目標値未満
野津原西部第2浄水場	原水	目標値未満
	浄水	目標値未満
野津原西部第3浄水場	原水	目標値未満
	浄水	目標値未満
坂ノ市浄水場	原水	目標値未満
岩ノ下浄水場	原水	目標値未満
	浄水	目標値未満
野津原東部浄水場	原水	目標値未満
	浄水	目標値未満