水質検査結果(給水栓水)

項目名		基準値	えのくま浄水場系		横尾浄水場系		岩ノ下浄水場系	坂ノ市浄水場系	古国府浄水場系				西部第2浄水場系	西部第3浄水場系	東部浄水場系
			まほろば公園	神崎校区公民館	丹生公民館	一尺屋連絡所	こうざき校区公民館	市尾上公民館	やすらぎ公園	八幡公園	吉野公民館	入蔵公民館	上詰公民館	長尾台公民館	大分県立看護科学大学職員宿舎
	採水日		2024/05/15	2024/05/15	2024/05/15	2024/05/15	2024/05/15	2024/05/15	2024/05/14	2024/05/14	2024/05/14	2024/05/14	2024/05/14	2024/05/14	2024/05/14
	天候(前日)		晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇後晴	曇後晴	曇後晴	曇後晴	曇後晴	曇後晴	曇後晴
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	採水時間		10:52	11:25	09:19	10:09	10:39	09:36	10:22	11:53	11:02	10:25	10:44	11:03	10:41
	水温	℃	20.3	21.4	20.9	21.0	21.2	20.3	20.7	20.2	20.4	19.8	19.9	20.7	20.2
	気温	℃	22.6	21.9	21.8	20.3	20.4	23.4	23.4	22.2	24.2	21.6	23.6	23.0	21.9
	水質基準適合判定		**適合**	**適合**	**適合**	**適合**	**適合**	**適合**	**適合**	**適合**	**適合**	**適合**	**適合**	**適合**	**適合**
基準01	一般細菌	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基準02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基準09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基準11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.50	0.46	0.75	0.77	0.86	0.66	0.47	0.50	0.47	0.54	0.37	1.6	0.71
基準12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.13	0.13	0.14	0.14	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.09	0.09	0.13
基準21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.09	0.10	0.08	0.08	<0.06	<0.06	0.10	0.10	0.11	0.11	<0.06	<0.06	<0.06
基準22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基準23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.010	0.012	0.016	0.020	<0.001	<0.001	0.008	0.011	0.012	0.014	0.007	0.003	<0.001
基準24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
基準25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.005	0.007	0.002	0.002	<0.001	<0.001	0.005	0.006	0.005	0.005	<0.001	0.002	0.003
基準27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.025	0.031	0.024	0.029	0.002	0.002	0.021	0.027	0.027	0.028	0.009	0.007	0.008
基準28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.008	0.007	0.012	0.016	<0.003	<0.003	0.007	0.009	0.009	0.010	0.007	<0.003	<0.003
基準29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.009	0.011	0.006	0.007	<0.001	<0.001	0.007	0.009	0.009	0.009	0.001	0.003	0.002
基準30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
基準36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	17	19	8.1	8.1	9.2	8.8	20	19	20	18	4.8	9.0	16
基準38	塩化物イオン	200mg/L以下	16	18	5.8	6.2	9.8	8.1	19	18	18	17	2.7	4.3	13
基準39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	64	68	48	46	62	77	70	69	70	67	23	44	77
基準42	ジェオスミン	0.01μg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準43	2-メチルイソボルネオール	0.01μg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.6	0.6	0.6	<0.3	<0.3	0.7	0.6	0.7	0.6	<0.3	<0.3	<0.3
基準47	pH値	5.8～8.6-	7.6	7.6	7.5	7.5	7.0	7.1	7.7	7.6	7.6	7.6	7.4	7.7	7.5
基準48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基準49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基準50	色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
基準51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1