

項目名	基準値	えのくま浄水場系		横尾浄水場系		岩ノ下浄水場系	坂ノ市浄水場系	古国府浄水場系						西部第2浄水場系	西部第3浄水場系	東部浄水場系
		まほろば公園	神崎校区公民館	丹生公民館	一尺屋連絡所	こうざき校区公民館	市尾上公民館	やすらぎ公園	八幡公園	入蔵公民館	上詰公民館	長尾台公民館	矢野谷公民館・南郷大字公民館等			
	採水日	2025/06/10	2025/06/10	2025/06/10	2025/06/10	2025/06/10	2025/06/10	2025/06/10	2025/06/09	2025/06/09	2025/06/09	2025/06/09	2025/06/09	2025/06/09	2025/06/09	
	天候(前日)	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	曇後雨	曇後雨	曇後雨	曇後雨	曇後雨	曇後雨	曇後雨	
	天候	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	雨	
	採水時間	10:05	10:45	10:07	11:10	10:42	10:15	09:25	11:55	10:53	12:00	12:30	11:20			
	水温	℃ 21.8	22.9	21.7	22.1	22.4	21.9	22.7	21.5	22.0	21.6	22.7	21.5			
	気温	℃ 20.7	20.3	22.0	21.5	19.9	21.2	20.6	20.4	21.1	18.9	19.0	20.5			
	水質基準適合判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	
基準01	一般細菌	100CFU/mL以下 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基準02	大腸菌	検出されないこと 不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
基準03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			
基準04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			
基準05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
基準06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
基準07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002			
基準08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
基準09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
基準10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
基準11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.56	0.49	0.80	0.84	0.88	0.52	0.55	0.59	0.32	1.5	0.68			
基準12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.12	0.12	0.14	0.13	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.08	0.08	0.11		
基準13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下						0.10	0.09	0.08	<0.02	0.04	0.11			
基準14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			
基準15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			
基準16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004			
基準17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			
基準18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
基準19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
基準20	ベンゼン	0.01mg/L以下						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			
基準21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.09	0.10	0.07	<0.06	<0.06	0.07	0.09	0.07	<0.06</					