水質検査結果(給水栓水)

項目名 基準値		1	えの(す)	争水場系	横尾浄	水場系	岩ノ下浄水場系 坂ノ市浄水場系		古国府浄水場系			西部第2浄水場系	西部第3浄水場系	東部浄水場系
			神崎校区公民館		一尺屋連絡所	こうざき校区公民館		やすらぎ公園	八幡公園	入蔵公民館	上詰公民館	長尾台公民館	大分界立者獲科学大学職員宿舎	
	採水目							2025/09/10			2025/09/09			2025/09/09
	天候(前日)		晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴後曇	晴後曇	晴後曇	晴後曇	晴後曇	晴後曇
	天候		雨	雨	雨	雨	雨	雨	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	採水時間		11:00	11:40	09:55	10:29	11:27	09:53	12:03	11:18	10:23	11:25	11:50	10:45
	水温	$^{\circ}$	28.3	31.4	30.8	30.8	28.7	28.8	29.7	28.9	28.5	28.7	30.4	29.6
	気温	$^{\circ}$	24.5	25.3	27.6	27.0	25.8	27.2	33.5	31.2	32.2	33.3	33.5	31.1
	水質基準適合判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
基準01	一般細菌	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基準02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基準03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
基準04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
基準05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	<0.001	< 0.001
基準06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
基準07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002
基準08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下							<0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
基準09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	< 0.004	< 0.004	<0.004	<0.004	< 0.004	<0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
基準10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	< 0.001	< 0.001
基準11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.50	0.53	0.78	0.80	0.76	0.62	0.62	0.56	0.52	0.50	1.4	0.59
基準12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.12	0.10	0.10	0.11	<0.08	0.09	0.13
基準13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下							0.06	0.06	0.07	< 0.02	0.05	0.10
基準14	四塩化炭素	0.002mg/L以下							< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
基準15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下							<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	< 0.005
基準16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下							< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	ジクロロメタン	0.02mg/L以下							<0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
-	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001	< 0.001	<0.001	<0.001	< 0.001	< 0.001
1	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準20		0.01mg/L以下							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6mg/L以下	0.09	0.11	0.08	0.11	<0.06	< 0.06	<0.06	0.11	0.12	<0.06	<0.06	<0.06
基準22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	<0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
_	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.002	0.004	0.027	0.029	< 0.001	<0.001	0.004	0.006	0.008	0.025	0.007	0.002
_	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	< 0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	< 0.003
		0.1mg/L以下	0.006	0.008	0.002	0.003	0.001	0.001	0.006	0.008	0.007	<0.001	0.003	0.004
	臭素酸	0.01mg/L以下							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	< 0.001
		0.1mg/L以下	0.014	0.020	0.037	0.042	0.003	0.003	0.017	0.023	0.024	0.028	0.015	0.011
		0.03mg/L以下	<0.003	<0.003	0.010	0.012	< 0.003	<0.003	<0.003	0.007	0.010	0.010	0.004	< 0.003
		0.03mg/L以下	0.005	0.007	0.008	0.010	<0.001	<0.001	0.006	0.008	0.009	0.003	0.005	0.004
	ブロモホルム	0.09mg/L以下	0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
_	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下							<0.008	<0.008	0.010	<0.008	<0.008	<0.008
		1.0mg/L以下							<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基準33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下							0.03	0.04	0.05	<0.01	<0.01	<0.01
基準34 基準35	鉄及びその化合物 銅及びその化合物	0.3mg/L以下							<0.03 <0.01	<0.03 <0.01	<0.03 <0.01	<0.03 <0.01	<0.03 <0.01	<0.03 <0.01
_		1.0mg/L以下 200mg/L以下	17	17	6.7	8.0	9.6	8.2	(0.01	(0.01	(0.01	4.3	(0.01	(0.01
	マンガン及びその化合物	200mg/L以下 0.05mg/L以下	17	17	0.7	6.0	9.6	0.2	<0.001	<0.001	<0.001	4.3 <0.001	<0.001	< 0.001
	塩化物イオン	0.05mg/L以下 200mg/L以下	13	13	6.2	8.0	8.5	5.3	14	14	14	2.6	6.0	7.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	200mg/L以下	61	61	37	44	71	74	60	59	60	2.0	68	74
基準40		500mg/L以下	01	01	31	44	/1	14	158	154	156	62	158	157
	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下							<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
-	ジェオスミン	0.2mg/L以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.00001	<0.000001	<0.00001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下												
	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	0.000001	0.000000	.0.0000001	.01000001	.0.000001	.01000001	<0.005	<0.005		<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	0.005mg/L以下							<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
_	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.3	<0.3	0.6	0.6	<0.3	<0.3	0.3	0.5	0.7	0.5	0.4	0.3
基準47		5.8~8.6-	7.7	7.5	7.5	7.5	6.9	7.0	7.8	7.6	7.7	7.5	7.9	7.6
基準48		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基準49		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基準50		5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1