

項目名	基準値	えのくま浄水場系		横尾浄水場系		岩ノ下浄水場系	坂ノ下浄水場系	古国府浄水場系				西部第2浄水場系	西部第3浄水場系	東部浄水場系
		まほろば公園	神崎校区公民館	丹生公民館	一尺屋連絡所	こうざ校区公民館	市尾上公民館	やすらぎ公園	八幡公園	入蔵公民館	上詰公民館	長尾台公民館	矢野宮公民館(浄水場併設)	
	採水日	2025/12/02	2025/12/02	2025/12/02	2025/12/02	2025/12/02	2025/12/02	2025/12/01	2025/12/01	2025/12/01	2025/12/01	2025/12/01	2025/12/01	2025/12/01
	天候(前日)	曇一時晴	曇一時晴	曇一時晴	曇一時晴	曇一時晴	曇一時晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴
	天候	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇一時晴	曇一時晴	曇一時晴	曇一時晴	曇一時晴	曇一時晴	曇一時晴
	採水時間	09:50	10:20	10:02	10:25	12:15	09:42	09:15	11:20	10:30	11:25	11:45	10:45	10:45
	水温	℃	15.0	16.8	17.5	18.6	18.2	19.8	16.3	15.7	17.8	17.6	16.6	17.7
	気温	℃	16.2	16.6	14.8	16.6	16.8	17.0	15.2	20.2	18.9	19.6	17.0	18.5
	水質基準適合判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
基準01	一般細菌	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基準02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基準03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下						<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基準04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下						<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基準05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下						0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002
基準08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基準09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基準10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.40	0.40	1.0	1.0	0.75	0.43	0.40	0.41	0.44	0.30	1.5	0.55
基準12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.13	0.12	0.13	0.14	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	<0.08	0.09	0.10
基準13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下							0.10	0.10	0.10	<0.02	0.06	0.14
基準14	四塩化炭素	0.002mg/L以下						<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基準15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下						<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基準16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下						<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基準17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下						<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基準18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準20	ベンゼン	0.01mg/L以下						<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準21	塩素酸	0.6mg/L以下	0.09	0.10	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.09	0.08	<0.06		