水質検査結果(給水栓水)

項目名		基準値	えのくま浄水場系		横尾浄水場系		岩ノ下浄水場系	坂ノ市浄水場系	古国府浄水場系			西部第2浄水場系	西部第3浄水場系	東部浄水場系
			まほろば公園	神崎校区公民館	丹生公民館	一尺屋連絡所	こうざき校区公民館	市尾上公民館	やすらぎ公園	八幡公園	入蔵公民館	上詰公民館	長尾台公民館	大分県立看護科学大学職員宿舎
	採水日		2026/03/04	2026/03/04	2026/03/04	2026/03/04	2026/03/04	2026/03/04	2026/03/03	2026/03/03	2026/03/03	2026/03/03	2026/03/03	2026/03/03
	天候(前日)		雨後曇	雨後曇	雨後曇	雨後曇	雨後曇	雨後曇	曇後雨	曇後雨	曇後雨	曇後雨	曇後雨	曇後雨
	天候		晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨後曇	雨後曇	雨後曇	雨後曇	雨後曇	雨後曇
	採水時間		11:11	11:48	09:40	10:52	10:09	10:10	11:45	10:59	09:50	11:05	11:25	10:15
	水温	℃	13.3	14.0	14.1	13.3	15.3	15.4	14.0	13.5	13.5	13.8	13.3	13.6
	気温	℃	11.5	15.2	12.8	12.8	14.7	15.1	16.4	14.7	14.8	13.2	14.9	14.7
	水質基準適合判定		**適合**	**適合**	**適合**	**適合**	**適合**	**適合**	**適合**	**適合**	**適合**	**適合**	**適合**	**適合**
基準01	一般細菌	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基準02	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基準03	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基準04	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基準05	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準06	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準07	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							0.001	0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.002
基準08	六価クロム化合物	0.02mg/L以下							<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基準09	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基準10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.78	0.69	1.2	0.90	0.64	0.38	0.67	0.59	0.51	0.39	1.3	0.54
基準12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.12	0.13	0.13	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.09	0.10	0.12
基準13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下							0.10	0.10	0.10	<0.02	0.08	0.18
基準14	四塩化炭素	0.002mg/L以下							<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基準15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下							<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基準16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下							<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基準17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下							<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基準18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準20	ベンゼン	0.01mg/L以下							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準21	塩素酸	0.6mg/L以下	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
基準22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基準23	クロロホルム	0.06mg/L以下	0.007	0.014	0.017	0.012	<0.001	<0.001	0.009	0.010	0.010	0.016	0.004	<0.001
基準24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006	<0.003	0.005	<0.003	<0.003	<0.003	0.005	0.007	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
基準25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.004	0.005	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.003	0.004	0.004	<0.001	0.002	0.004
基準26	臭素酸	0.01mg/L以下							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.019	0.030	0.023	0.020	0.002	0.002	0.019	0.023	0.023	0.017	0.010	0.009
基準28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.006	0.011	0.012	0.008	<0.003	<0.003	0.009	0.009	0.008	0.012	<0.003	<0.003
基準29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.007	0.011	0.004	0.006	<0.001	<0.001	0.007	0.008	0.008	0.001	0.003	0.003
基準30	ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002
基準31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下							<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基準32	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下							<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基準33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下							0.03	0.03	0.03	<0.01	<0.01	<0.01
基準34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下							<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基準35	銅及びその化合物	1.0mg/L以下							<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基準36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	18	19	8.7	9.6	9.9	10	20	20	21	5.0	17	24
基準37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準38	塩化物イオン	200mg/L以下	17	18	8.4	7.2	9.4	8.0	18	18	18	2.6	8.8	18
基準39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	71	73	50	58	70	95	75	77	79	29	99	130
基準40	蒸発残留物	500mg/L以下							189	191	193	70	204	246
基準41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下							<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基準42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基準43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基準44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下							<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基準45	フェノール類	0.005mg/L以下							<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基準46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.9	0.9	1.0	0.6	<0.3	<0.3	0.9	0.9	0.8	0.7	0.3	0.3
基準47	pH値	5.8～8.6-	7.6	7.5	7.5	7.4	6.9	7.0	7.7	7.5	7.6	7.6	8.0	7.7
基準48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基準49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基準50	色度	5度以下	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5
基準51	濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1