# 大分市上下水道局

## 定期水質検査結果

令和8年7月分

| | 浄水場系 | えのくま系 | | 横尾系 | | 岩ノ下系 | 坂ノ市系 | 古国府系 | | | 野津原西部第2系 | 野津原西部第3系 | 野津原'東部系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水質検査地点 | まほろば公園 | 神崎校区公民館 | 久原公園 | 一尺屋連絡所 | こうざき校区公民館 | 市尾上公民館 | やすらぎ公園 | 八幡公園 | 入蔵公民館 | 上詰公民館 | 長尾台公民館 | 大分県立看護科学大学職員宿舎 |
| | 採水日 | 2026/07/06 | 2026/07/06 | 2026/07/06 | 2026/07/06 | 2026/07/06 | 2026/07/06 | 2026/07/07 | 2026/07/07 | 2026/07/07 | 2026/07/07 | 2026/07/07 | 2026/07/07 |
| | 天候(前日) | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨後曇 | 雨後曇 | 雨後曇 | 雨後曇 | 雨後曇 | 雨後曇 |
| | 天候 | 雨後曇 | 雨後曇 | 雨後曇 | 雨後曇 | 雨後曇 | 雨後曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 | 曇 |
| | 採水時間 | 10:35 | 11:10 | 11:05 | 10:50 | 10:40 | 09:50 | 09:18 | 10:32 | 09:49 | 11:13 | 11:32 | 10:04 |
| | 水温(℃) | 23.7 | 24.5 | 25.0 | 24.7 | 24.2 | 23.5 | 24.1 | 23.2 | 23.8 | 23.0 | 25.7 | 24.8 |
| | 気温(℃) | 27.4 | 25.5 | 27.0 | 25.4 | 28.8 | 26.8 | 29.1 | 28.6 | 29.5 | 30.8 | 32.6 | 27.8 |
| 水質基準項目 | 水質基準 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
| 基準01 一般細菌 | 100個/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基準02 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 基準03 カドミウム及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | | | | | | |
| 基準04 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | | | | | | |
| 基準05 セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | |
| 基準06 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.003 | | | | | | |
| 基準07 ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | |
| 基準08 六価クロム化合物 | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | |
| 基準09 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 基準10 シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | |
| 基準11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | 0.60 | 0.66 | 0.69 | 0.85 | 1.0 | 0.92 | 0.63 | 0.68 | 0.73 | 0.38 | 1.3 | 0.62 |
| 基準12 フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | <0.08 | <0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | <0.08 | 0.08 | 0.13 |
| 基準13 ホウ素及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | 0.02 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | 0.04 | 0.02 | | | | | | |
| 基準14 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | | | | | | |
| 基準15 1,4-ジオキサン | 0.05mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | | | | | | |
| 基準16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | | | | | | |
| 基準17 ジクロロメタン | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | | | | | | |
| 基準18 テトラクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | |
| 基準19 トリクロロエチレン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | |
| 基準20 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸 | 0.00005mg/L以下 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | | | | | | |
| 基準21 ベンゼン | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | |
| 基準22 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 0.10 | 0.11 | <0.06 | 0.08 | <0.06 | <0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | <0.06 | <0.06 | <0.06 |
| 基準23 クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 基準24 クロロホルム | 0.06mg/L以下 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.015 | <0.001 | <0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.018 | 0.014 | 0.008 | 0.004 |
| 基準25 ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 |
| 基準26 ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.004 | 0.005 | <0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | <0.001 | 0.001 | 0.002 |
| 基準27 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | |
| 基準28 総トリハロメタン | 0.1mg/L以下 | 0.023 | 0.027 | 0.013 | 0.023 | 0.003 | 0.004 | 0.019 | 0.023 | 0.030 | 0.017 | 0.013 | 0.010 |
| 基準29 トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.009 | <0.003 | <0.003 | 0.008 | 0.007 | 0.010 | 0.011 | 0.005 | <0.003 |
| 基準30 ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 | 0.007 | 0.008 | 0.003 | 0.006 | <0.001 | <0.001 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
| 基準31 ブロモホルム | 0.09mg/L以下 | <0.001 | 0.002 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
| 基準32 ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | <0.008 | | | | | | |
| 基準33 亜鉛及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | | | | | | |
| 基準34 アルミニウム及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | <0.01 | <0.01 | | | | | | |
| 基準35 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | | | | | | |
| 基準36 銅及びその化合物 | 1.0mg/L以下 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | | | | | |
| 基準37 ナトリウム及びその化合物 | 200mg/L以下 | 8.3 | 9.2 | 6.2 | 6.8 | 9.3 | 8.4 | 8.4 | 9.0 | 10 | 3.6 | 7.7 | 11 |
| 基準38 マンガン及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | | | | | | |
| 基準39 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 10 | 11 | 9.3 | 7.1 | 9.2 | 7.8 | 9.7 | 10 | 11 | 2.5 | 3.6 | 5.4 |
| 基準40 カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | 32 | 36 | 30 | 39 | 67 | 77 | 34 | 37 | 41 | 17 | 36 | 55 |
| 基準41 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 92 | 101 | 88 | 97 | 116 | 132 | | | | | | |
| 基準42 陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | | | | | | |
| 基準43 ジェオスミン | 0.00001mg/L以下 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000002 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000002 | 0.000002 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 基準44 2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/L以下 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | 0.000001 | <0.000001 | <0.000001 | <0.000001 |
| 基準45 非イオン界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | | | | | | |
| 基準46 フェノール類 | 0.005mg/L以下 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | | | | | | |
| 基準47 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | <0.3 | <0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
| 基準48 pH値 | 5.8～8.6 - | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.7 | 7.7 |
| 基準49 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 基準50 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 基準51 色度 | 5度以下 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 基準52 濁度 | 2度以下 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |