大分市上下水道局

定期水質検査結果

令和8年9月分

	浄水場系	えのくま系		横尾系		岩ノ下系	坂ノ市系	古国府系			野津原西部第2系	野津原西部第3系	野津原'東部系
	水質検査地点	まほろば公園	神崎校区公民館	久原公園	一尺屋連絡所	こうざき校区公民館	市尾上公民館	やすらぎ公園	八幡公園	入蔵公民館	上詰公民館	長尾台公民館	大分県立看護科学大学職員宿舎
	採水日	2026/09/08	2026/09/08	2026/09/08	2026/09/08	2026/09/08	2026/09/08	2026/09/07	2026/09/07	2026/09/07	2026/09/07	2026/09/07	2026/09/07
	天候(前日)	雨後曇	雨後曇	雨後曇	雨後曇	雨後曇	雨後曇	雨後曇	雨後曇	雨後曇	雨後曇	雨後曇	雨後曇
	天候	曇一時雨	曇一時雨	曇一時雨	曇一時雨	曇一時雨	曇一時雨	雨後曇	雨後曇	雨後曇	雨後曇	雨後曇	雨後曇
	採水時間	09:55	10:30	11:38	10:50	11:17	10:06	09:33	10:50	09:53	10:55	11:15	10:18
	水温(℃)	26.2	28.5	29.4	28.9	27.2	27.8	28.2	27.3	28.5	28.0	27.9	27.4
	気温(℃)	24.0	24.9	24.9	24.8	24.8	24.9	25.5	25.1	23.8	23.1	23.9	23.9
水質基準項目	水質基準	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
基準01 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基準02 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
基準03 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下							<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
基準04 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下							<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
基準05 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準06 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準07 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下							<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002
基準08 六価クロム化合物	0.02mg/L以下							<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基準09 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基準10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.73	0.78	0.93	0.81	0.66	0.46	0.72	0.59	0.44	0.45	1.3	0.65
基準12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.11	0.10	0.11	0.11	0.09	0.12	0.12	0.13	0.13	0.09	0.11	0.13
基準13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下							0.06	0.07	0.09	<0.02	0.06	0.11
基準14 四塩化炭素	0.002mg/L以下							<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
基準15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下							<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基準16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下							<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
基準17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下							<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基準18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準20 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸	0.00005mg/L以下							<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005
基準21 ベンゼン	0.01mg/L以下							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準22 塩素酸	0.6mg/L以下	0.21	0.26	0.10	0.13	<0.06	0.07	0.12	0.17	0.20	0.06	<0.06	<0.06
基準23 クロロ酢酸	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
基準24 クロロホルム	0.06mg/L以下	0.010	0.022	0.017	0.024	<0.001	<0.001	0.016	0.023	0.026	0.020	0.005	0.002
基準25 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.004	<0.003	0.007	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
基準26 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	0.006	0.005	0.001	0.004	0.001	0.001	0.004	0.007	0.010	<0.001	0.004	0.005
基準27 臭素酸	0.01mg/L以下							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準28 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.024	0.039	0.024	0.038	0.003	0.003	0.027	0.044	0.054	0.024	0.015	0.013
基準29 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	0.007	0.012	0.010	0.012	<0.003	<0.003	0.014	0.011	0.012	0.011	<0.003	<0.003
基準30 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	0.008	0.011	0.005	0.010	<0.001	<0.001	0.008	0.013	0.017	0.004	0.005	0.003
基準31 ブロモホルム	0.09mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002
基準32 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下							<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
基準33 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下							<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基準34 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下							0.03	0.04	0.05	<0.01	<0.01	<0.01
基準35 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下							<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
基準36 銅及びその化合物	1.0mg/L以下							<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
基準37 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	15	14	6.6	10	9.5	8.4	14	16	19	5.2	14	15
基準38 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下							<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
基準39 塩化物イオン	200mg/L以下	14	14	5.7	8.3	8.8	5.8	14	15	18	2.7	7.2	11
基準40 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	55	50	38	58	69	75	52	58	68	29	75	80
基準41 蒸発残留物	500mg/L以下							139	151	176	73	171	164
基準42 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下							<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
基準43 ジェオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基準44 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001
基準45 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下							<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
基準46 フェノール類	0.005mg/L以下							<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
基準47 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.9	0.8	0.7	<0.3	<0.3	1.0	0.9	0.8	0.5	<0.3	0.3
基準48 pH値	5.8～8.6 -	7.7	7.5	7.5	7.6	6.9	7.1	7.9	7.5	7.8	7.7	8.0	7.7
基準49 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基準50 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
基準51 色度	5度以下	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5
基準52 濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1