Ⅱ．定期水質検査

１．毎日検査

１．１　委託毎日検査

市内28か所の給水栓で、一般市民に委託し毎日検査を行った結果、全ての給水栓水で色および濁りに異常はありませんでした。また、いずれの日も水道法で定められた値である0.1mg/L以上の残留塩素濃度を保持しており、塩素消毒が確実に行われていることを確認しました。

１．２　水質自動測定局毎日検査

水質自動測定局15か所(7月以降14か所)※にて毎日検査を行った結果、全ての地点で異常はありませんでした。検査結果の月別平均値は次のとおりです。

浄水場系	えのくま浄水場系									古国府浄水場系		
配水池系	庄の原第１配水池系			三芳配水池系						太平寺配水池系		
測定場所	九反田水質局（九反田公園）			水道局水質局（大分市上下水道局）			大分商業高校水質局			南大分公民館水質局		
月	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素
	(度)	(度)	(mg/L)	(度)	(度)	(mg/L)	(度)	(度)	(mg/L)	(度)	(度)	(mg/L)
4月	0.5	0.04	0.41	0.6	0.00	0.39	0.6	0.00	0.29	0.5	0.01	0.43
5月	0.5	0.04	0.49	0.5	0.00	0.44	0.6	0.00	0.35	0.4	0.01	0.43
6月	0.5	0.08	0.51	0.5	0.00	0.44	0.5	0.00	0.36	0.5	0.01	0.46
7月	0.5	0.07	0.47	0.4	0.00	0.52	0.4	0.00	0.35	0.4	0.02	0.47
8月	0.3	0.03	0.55	0.4	0.00	0.57	0.3	0.00	0.31	0.4	0.02	0.45
9月	0.4	0.11	0.51	0.3	0.00	0.51	0.3	0.00	0.35	0.3	0.02	0.45
10月	0.3	0.07	0.50	0.3	0.00	0.51	0.3	0.00	0.39	0.3	0.01	0.46
11月	0.2	0.05	0.45	0.2	0.00	0.47	0.3	0.00	0.39	0.2	0.00	0.52
12月	0.2	0.05	0.38	0.2	0.00	0.44	0.4	0.05	0.37	0.2	0.00	0.40
1月	0.2	0.04	0.33	0.2	0.00	0.43	0.3	0.04	0.34	0.2	0.00	0.36
2月	0.3	0.04	0.37	0.3	0.00	0.42	0.5	0.02	0.35	0.4	0.05	0.37
3月	0.4	0.04	0.39	0.4	0.00	0.44	0.5	0.03	0.37	0.4	0.00	0.41
平均	0.4	0.06	0.45	0.4	0.00	0.47	0.4	0.01	0.35	0.4	0.01	0.43

浄水場系	古国府浄水場系											
配水池系	森岡山配水池系			石川配水池①系								
測定場所	夏目ヶ原児童公園水質局			西部営業所水質局 (西部料金センター)			吉野公民館水質局			大塔水質局		
月	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素
	(度)	(度)	(mg/L)	(度)	(度)	(mg/L)	(度)	(度)	(mg/L)	(度)	(度)	(mg/L)
4月	0.4	0.00	0.42	0.6	0.01	0.61	0.6	0.00	0.40	0.6	0.06	0.42
5月	0.3	0.00	0.48	0.5	0.00	0.59	0.5	0.00	0.46	0.6	0.05	0.45
6月	0.3	0.00	0.52	0.5	0.00	0.52	0.5	0.00	0.49	0.5	0.03	0.43
7月	0.4	0.00	0.54	—	—	—	0.5	0.01	0.50	0.5	0.01	0.36
8月	0.3	0.00	0.62	—	—	—	0.5	0.02	0.50	0.4	0.00	0.32
9月	0.2	0.00	0.48	—	—	—	0.4	0.00	0.44	0.3	0.00	0.37
10月	0.1	0.00	0.44	—	—	—	0.3	0.00	0.43	0.3	0.00	0.36
11月	0.0	0.00	0.44	—	—	—	0.3	0.00	0.44	0.3	0.00	0.42
12月	0.0	0.00	0.41	—	—	—	0.3	0.00	0.37	0.2	0.00	0.36
1月	0.0	0.00	0.42	—	—	—	0.3	0.01	0.35	0.2	0.00	0.34
2月	0.1	0.00	0.44	—	—	—	0.4	0.00	0.51	0.4	0.01	0.49
3月	0.3	0.00	0.43	—	—	—	0.5	0.00	0.41	0.5	0.06	0.49
平均	0.2	0.00	0.47	0.5	0.00	0.57	0.4	0.00	0.44	0.4	0.02	0.40

※　7月以降西部営業所水質局は閉局。

浄水場系	古国府浄水場系						横尾浄水場系					
配水池系	石川配水池②系						横尾浄・配水池系					
測定場所	椿ヶ丘団地入口水質局 (椿ヶ丘団地)			上横瀬公民館水質局			川添小学校水質局			久原東児童公園水質局		
月	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素
	(度)	(度)	(mg/L)	(度)	(度)	(mg/L)	(度)	(度)	(mg/L)	(度)	(度)	(mg/L)
4月	0.5	0.00	0.41	0.4	0.00	0.44	0.5	0.02	0.57	0.5	0.01	0.37
5月	0.4	0.00	0.41	0.4	0.00	0.43	0.5	0.01	0.56	0.5	0.01	0.35
6月	0.4	0.00	0.48	0.4	0.00	0.45	0.5	0.01	0.55	0.5	0.00	0.36
7月	0.3	0.00	0.54	0.4	0.00	0.47	0.3	0.00	0.61	0.4	0.00	0.35
8月	0.2	0.00	0.55	0.3	0.00	0.46	0.3	0.00	0.70	0.4	0.00	0.35
9月	0.2	0.00	0.47	0.3	0.00	0.40	0.1	0.00	0.62	0.2	0.00	0.35
10月	0.2	0.00	0.50	0.3	0.00	0.44	0.1	0.01	0.60	0.2	0.00	0.37
11月	0.1	0.00	0.50	0.2	0.00	0.46	0.1	0.02	0.50	0.2	0.00	0.37
12月	0.0	0.00	0.39	0.2	0.00	0.35	0.0	0.02	0.45	0.1	0.00	0.36
1月	0.1	0.00	0.36	0.1	0.00	0.31	0.0	0.01	0.46	0.2	0.00	0.34
2月	0.2	0.00	0.43	0.2	0.00	0.38	0.2	0.01	0.46	0.4	0.00	0.36
3月	0.3	0.01	0.44	0.3	0.00	0.38	0.4	0.01	0.47	0.5	0.01	0.35
平均	0.2	0.00	0.46	0.3	0.00	0.41	0.3	0.01	0.55	0.3	0.00	0.36

浄水場系	横尾浄水場・岩ノ下浄水場系			坂ノ市浄水場系			野津原東部浄水場系		
配水池系	佐賀関配水池系			坂ノ市配水池系			野津原東部配水池系		
測定場所	一尺屋水質局 (一尺屋ポンプ所)			坂ノ市水質局 (坂ノ市浄水場)			舟ヶ平中継ポンプ所		
月	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素
	(度)	(度)	(mg/L)	(度)	(度)	(mg/L)	(度)	(度)	(mg/L)
4月	0.0	0.00	0.30	0.0	0.00	0.38	0.0	0.00	0.38
5月	0.0	0.00	0.29	0.0	0.00	0.39	0.0	0.00	0.34
6月	0.0	0.00	0.29	0.0	0.00	0.38	0.0	0.00	0.36
7月	0.0	0.00	0.36	0.0	0.00	0.36	0.0	0.00	0.36
8月	0.0	0.00	0.37	0.0	0.00	0.36	0.0	0.00	0.38
9月	0.1	0.00	0.33	0.0	0.00	0.31	0.0	0.00	0.38
10月	0.1	0.00	0.38	0.0	0.00	0.29	0.0	0.00	0.42
11月	0.1	0.00	0.41	0.0	0.00	0.34	0.0	0.00	0.42
12月	0.0	0.00	0.38	0.0	0.00	0.37	0.0	0.00	0.46
1月	0.0	0.00	0.29	0.0	0.00	0.33	0.0	0.00	0.42
2月	0.0	0.00	0.31	0.0	0.00	0.36	0.0	0.00	0.44
3月	0.0	0.00	0.29	0.0	0.00	0.37	0.0	0.00	0.44
平均	0.0	0.00	0.33	0.0	0.00	0.35	0.0	0.00	0.40

２．水質基準項目等検査

水質基準項目、水質管理目標設定項目及び水質管理上必要な項目について水質検査計画に基づき検査を行った結果、全ての地点で基準及び目標を達成していました。

２．１　古国府浄水場系

羽屋取水口

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
	天候	-	晴後曇	晴	晴一時曇	晴	晴一時曇	曇一時雨	雨一時曇	晴	晴	晴／曇	曇後晴	雨／曇	12			
	天候（前日）	-	曇一時晴	曇後晴	曇一時晴	晴	晴一時曇	晴	曇一時雨	曇一時晴	晴	雨後晴	雨後晴	晴後雨	12			
	水温	℃	18.0	18.9	22.6	27.5	29.2	24.4	22.0	17.2	12.5	8.4	9.1	13.6	12	29.2	8.4	18.6
	気温	℃	22.5	23.4	26.6	34.1	37.1	30.1	22.0	18.2	14.1	6.3	9.2	12.4	12	37.1	6.3	21.3
水質基準項目	一般細菌	個/mL	2000	2400	7400	5700	4700	11000	4000	6500	1300	2100	5000	4200	12	11000	1300	4700
	大腸菌	-	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	12			
	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L			0.002			0.001			0.002			0.003	4	0.003	0.001	0.002
	六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.007	0.010	0.012	0.008	0.015	0.008	0.008	0.004	0.005	0.006	0.009	0.010	12	0.015	0.004	0.008
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.51	0.53	0.62	0.57	0.50	0.53	0.64	0.65	0.50	0.42	0.77	0.48	12	0.77	0.42	0.56
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.14	0.12	0.12	0.14	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.13	12	0.14	0.11	0.12
	ホウ素及びその化合物	mg/L			0.09			0.06			0.08			0.10	4	0.10	0.06	0.08
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/L													0			
	クロロ酢酸	mg/L													0			
	クロロホルム	mg/L													0			
	ジクロロ酢酸	mg/L													0			
	ジブロモクロロメタン	mg/L													0			
	臭素酸	mg/L													0			
	総トリハロメタン	mg/L													0			
	トリクロロ酢酸	mg/L													0			
	ブロモジクロロメタン	mg/L													0			
	ブロモホルム	mg/L													0			
	ホルムアルデヒド	mg/L													0			
	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.28			0.05			0.04			0.07	4	0.28	0.04	0.11
	鉄及びその化合物	mg/L			0.30			0.11			0.10			0.14	4	0.30	0.10	0.16
	銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	14	16	16	14	17	13	15	14	16	18	16	19	12	19	13	16
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.036			0.044			0.032			0.056	4	0.056	0.032	0.042
	塩化物イオン	mg/L	10	13	14	11	15	10	12	9.6	12	13	13	15	12	15	9.6	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	62	68	60	60	67	58	66	63	70	73	67	77	12	77	58	66
	蒸発残留物	mg/L			168			146			172			191	4	191	146	169
	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	μg/L	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.003	0.003	12	0.003	<0.001	0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	12	0.004	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.2	1.3	1.6	1.1	1.3	0.9	0.9	0.8	0.6	1.0	1.8	1.1	12	1.8	0.6	1.1
	pH値	-	7.7	7.7	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	12	7.8	7.5	7.6
	味	-													0			
	臭気	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	12			
	色度	度	8.2	8.6	16	7.2	6.6	5.0	4.7	4.6	3.3	4.4	11	5.8	12	16	3.3	7.1
	濁度	度	5.0	4.4	8.5	3.4	2.6	1.8	2.0	2.4	1.4	1.7	6.6	3.2	12	8.5	1.4	3.6

羽屋取水口

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L													0			
	亜塩素酸	mg/L													0			
	ジクロロアセトニトリル	mg/L													0			
	抱水クロラール	mg/L													0			
	農薬類	-													0			
	残留塩素	mg/L													0			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	62	68	60	60	67	58	66	63	70	73	67	77	12	77	58	66
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.036			0.044			0.032			0.056	4	0.056	0.032	0.042
	遊離炭酸	mg/L			2.9			3.4			2.6			2.4	4	3.4	2.4	2.8
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度(TON)	-	7	7	7	5	10	7	5	3	5	3	3	5	12	10	3	6
	蒸発残留物	mg/L			168			146			172			191	4	191	146	169
	濁度	度	5.0	4.4	8.5	3.4	2.6	1.8	2.0	2.4	1.4	1.7	6.6	3.2	12	8.5	1.4	3.6
	pH値	-	7.7	7.7	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	12	7.8	7.5	7.6
	腐食性(ランゲリア指数)	-			-1.0			-0.9			-0.9			-0.6	4	-0.6	-1.0	-0.8
	従属栄養細菌	個/mL													0			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.28			0.05			0.04			0.07	4	0.28	0.04	0.11
	ペルフルオロオクタスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					<0.000005								1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
水質管理上必要な項目	水温	℃	18.0	18.9	22.6	27.5	29.2	24.4	22.0	17.2	12.5	8.4	9.1	13.6	12	29.2	8.4	18.6
	アルカリ度	mg/L	69	70	65	62	71	61	69	67	80	76	65	79	12	80	61	70
	電気伝導率	μS/cm	202	225	216	202	235	191	218	203	227	239	221	255	12	255	191	220
	リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	カリウムイオン	mg/L	3.5	4.0	3.9	3.8	4.4	3.5	3.7	3.6	3.7	3.9	3.8	4.1	12	4.4	3.5	3.8
	カルシウムイオン	mg/L	15	17	15	15	17	15	17	16	17	18	16	19	12	19	15	16
	マグネシウムイオン	mg/L	5.7	6.4	5.7	5.5	6.2	4.9	6.0	5.8	6.5	7.0	6.2	7.3	12	7.3	4.9	6.1
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	0.08	12	0.08	<0.05	<0.05
	臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	硫酸イオン	mg/L	15	16	15	14	15	14	16	16	17	18	17	17	12	18	14	16
	リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	銀及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	バリウム及びその化合物	mg/L			<0.07			<0.07			<0.07			<0.07	4	<0.07	<0.07	<0.07
	モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
	溶解性物質	mg/L			158			145			171			184	4	184	145	164
	浮遊物質(SS)	mg/L			11			1			2			7	4	11	1	5
	キシレン	mg/L			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
	p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L													0			
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L													0			
	ジブロモアセトニトリル	mg/L													0			
	トリクロロアセトニトリル	mg/L													0			
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L													0			
	紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.260	0.250	0.404	0.222	0.210	0.185	0.161	0.158	0.120	0.149	0.358	0.155	12	0.404	0.120	0.219
	紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.240	0.229	0.372	0.203	0.193	0.168	0.146	0.143	0.108	0.137	0.329	0.142	12	0.372	0.108	0.201
	大腸菌群(定量)	MPN/100mL	7900	5800	14000	11000	13000	14000	7300	9700	1800	1900	6200	4200	12	14000	1800	8100
	大腸菌群(定性)	-													0			
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	mg/L					<0.000005								1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	ブロモクロロ酢酸	mg/L													0			
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L													0			
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L													0			
	ブロモ酢酸	mg/L													0			
	ジブロモ酢酸	mg/L													0			
	トリブロモ酢酸	mg/L													0			
クリプト指針項目	クリプトスポリジウム	個/10L					0						0		2	0	0	0
	ジアルジア	個/10L					0						0		2	0	0	0
	大腸菌(定量)	MPN/100mL	150	160	550	410	98	150	410	250	150	120	580	410	12	580	98	290
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	20	36	40	21	18	8	26	19	13	24	60	34	12	60	8	27

羽屋取水口

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アシュラム	mg/L		<0.009		<0.009									2	<0.009	<0.009	<0.009
	アセフェート	mg/L		<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アミトラズ	mg/L		<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アラクロール	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソキサチオン	mg/L		<0.00005		<0.00005									2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	イプロベンホス(IBP)	mg/L		<0.0009		<0.0009									2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	インダノファン	mg/L		<0.00009		<0.00009									2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
	エスプロカルブ	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	エトフェンプロックス	mg/L		<0.0008		<0.0008									2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	オキサジクロメホン	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	オキシン銅（有機銅）	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	オリサストロビン	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	カズサホス	mg/L		<0.00001		<0.00001									2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	カフェンストロール	mg/L		<0.00008		<0.00008									2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
	カルタップ	mg/L		<0.0008		<0.0008									2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	カルバリル(NAC)	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	キャプタン	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	クミルロン	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	グリホサート	mg/L		<0.02		<0.02									2	<0.02	<0.02	<0.02
	クロメプロップ	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロルピリホス	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	クロロタロニル(TPN)	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	シアノホス(CYAP)	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジウロン(DCMU)	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ジクロベニル(DBN)	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	シハロホップブチル	mg/L		<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	シマジン(CAT)	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジメタメトリン	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	シメトリン	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ダイアジノン	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ダイムロン	mg/L		<0.008		<0.008									2	<0.008	<0.008	<0.008
	チアジニル	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	チウラム	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チオジカルブ	mg/L		<0.0008		<0.0008									2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	チオファネートメチル	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	テフリルトリオン	mg/L		<0.00002		<0.00002									2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
	トリシクラゾール	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	トリフルラリン	mg/L		<0.0006		<0.0006									2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ピラクロニル	mg/L		<0.0001		<0.0001									2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ピラゾキシフェン	mg/L		<0.00004		<0.00004									2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピリブチカルブ	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピロキロン	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フィプロニル	mg/L		<0.000005		<0.000005									2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	フェニトロチオン(MEP)	mg/L		<0.0001		<0.0001									2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	フェリムゾン	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェンチオン(MPP)	mg/L		<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	フェントエート(PAP)	mg/L		<0.00007		<0.00007									2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	フェントラザミド	mg/L		<0.0001		<0.0001									2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フサライド	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	ブタクロール	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブタミホス	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ブプロフェジン	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	フルアジナム	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	プレチラクロール	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005

羽屋取水口

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	プロシミドン	mg/L		<0.0009		<0.0009									2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	プロチオホス	mg/L		<0.00007		<0.00007									2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	プロピコナゾール	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロピザミド	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロベナゾール	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブロモブチド	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベノミル	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ペンシクロン	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゾビシクロン	mg/L		<0.0009		<0.0009									2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	ベンゾフェナップ	mg/L		<0.00005		<0.00005									2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	ベンタゾン	mg/L		<0.002		<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
	ペンディメタリン	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	ベンフラカルブ	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ベンフレセート	mg/L		<0.0007		<0.0007									2	<0.0007	<0.0007	<0.0007
	ホスチアゼート	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	マラチオン(マラソン)	mg/L		<0.007		<0.007									2	<0.007	<0.007	<0.007
	メソミル	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	メタラキシル	mg/L		<0.002		<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
	メチダチオン(DMTP)	mg/L		<0.00004		<0.00004									2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	メトミノストロビン	mg/L		<0.0004		<0.0004									2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	メフェナセット	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	メプロニル	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	モリネート	mg/L		<0.00005		<0.00005									2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

古国府浄水池

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
	天候	-	晴後曇	晴	晴一時曇	晴	晴一時曇	曇一時雨	雨一時曇	晴	晴	晴／曇	曇後晴	雨／曇	12			
	天候（前日）	-	曇一時晴	曇後晴	曇一時晴	晴	晴一時曇	晴	曇一時雨	曇一時晴	晴	雨後晴	雨後晴	晴後雨	12			
	水温	℃	18.1	18.0	22.3	26.6	29.5	24.2	20.1	18.2	13.2	9.1	9.9	14.3	12	29.5	9.1	18.6
	気温	℃	25.4	24.5	26.3	35.0	34.9	31.1	21.6	20.6	19.7	7.3	9.5	10.3	12	35.0	7.3	22.2
水質基準項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			0.001			0.002	4	0.002	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.53	0.54	0.63	0.59	0.50	0.54	0.63	0.68	0.49	0.39	0.76	0.45	12	0.76	0.39	0.56
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.12	0.11	0.11	0.13	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.12	12	0.13	0.10	0.11
	ホウ素及びその化合物	mg/L			0.09			0.06			0.08			0.10	4	0.10	0.06	0.08
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/L	0.07	0.10	0.09	0.10	0.11	0.08	<0.06	0.07	<0.06	<0.06	0.06	<0.06	12	0.11	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	mg/L	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.002	0.002	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	12	0.004	<0.001	0.002
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.005	<0.003	<0.003
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.003	0.005	0.003	0.002	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	0.001	12	0.005	<0.001	0.002
	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	0.006	0.009	0.009	0.012	0.015	0.008	0.007	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	12	0.015	0.003	0.007
	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	0.004	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.004	<0.003	<0.003
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.003	0.004	0.005	0.006	0.003	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	12	0.006	0.001	0.003
	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.04			0.04			0.02			0.03	4	0.04	0.02	0.03
	鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	15	18	18	16	19	14	17	15	17	19	17	20	12	20	14	17
	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	塩化物イオン	mg/L	14	16	19	14	18	13	15	12	15	16	18	18	12	19	12	16
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	61	66	60	59	66	57	63	62	69	71	65	75	12	75	57	64
	蒸発残留物	mg/L			157			149			170			189	4	189	149	166
	陰イオン界面活性剤	mg/L													0			
	ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.003	0.002	12	0.003	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L													0			
	フェノール類	mg/L													0			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	1.0	0.6	12	1.0	0.5	0.7
	pH値	-	7.4	7.3	7.3	7.2	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	12	7.5	7.2	7.3
	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	色度	度	0.6	0.6	0.6	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	0.7	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

古国府浄水池

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008						<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	mg/L		0.002		<0.002									2	0.002	<0.002	<0.002
	農薬類	-													0			
	残留塩素	mg/L	0.71	0.71	0.87	0.84	0.95	0.70	0.65	0.74	0.56	0.50	0.50	0.51	12	0.95	0.50	0.69
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	61	66	60	59	66	57	63	62	69	71	65	75	12	75	57	64
	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	遊離炭酸	mg/L			5.4			3.7			4.7			5.2	4	5.4	3.7	4.8
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L			157			149			170			189	4	189	149	166
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	-	7.4	7.3	7.3	7.2	7.5	7.4	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	12	7.5	7.2	7.3
	腐食性(ランゲリア指数)	-			-1.2			-1.1			-1.3			-1.2	4	-1.1	-1.3	-1.2
	従属栄養細菌	個/mL			1			3			2			0	4	3	0	2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.04			0.04			0.02			0.03	4	0.04	0.02	0.03
	ペルフルオロオクタスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					<0.000005								1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
水質管理上必要な項目	水温	℃	18.1	18.0	22.3	26.6	29.5	24.2	20.1	18.2	13.2	9.1	9.9	14.3	12	29.5	9.1	18.6
	アルカリ度	mg/L	61	66	58	56	65	55	61	58	69	68	57	72	12	72	55	62
	電気伝導率	μS/cm	211	234	226	211	242	198	225	207	236	245	229	265	12	265	198	227
	リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	カリウムイオン	mg/L	3.6	3.9	3.9	3.9	4.5	3.5	3.8	3.5	3.7	3.9	3.7	4.2	12	4.5	3.5	3.8
	カルシウムイオン	mg/L	15	16	15	15	16	15	16	16	17	17	16	18	12	18	15	16
	マグネシウムイオン	mg/L	5.7	6.2	5.5	5.4	6.1	4.8	5.9	5.6	6.4	6.8	6.0	7.1	12	7.1	4.8	6.0
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
	臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	硫酸イオン	mg/L	18	20	18	17	18	16	20	20	22	23	19	24	12	24	16	20
	リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	銀及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	バリウム及びその化合物	mg/L			<0.07			<0.07			<0.07			<0.07	4	<0.07	<0.07	<0.07
	モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
	溶解性物質	mg/L			157			149			170			189	4	189	149	166
	浮遊物質(SS)	mg/L													0			
	キシレン	mg/L			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
	p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					<0.008						<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L					<0.008						<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
	ジブロモアセトニトリル	mg/L		<0.006		<0.006									2	<0.006	<0.006	<0.006
	トリクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.082	0.085	0.097	0.090	0.087	0.070	0.069	0.059	0.047	0.063	0.097	0.054	12	0.097	0.047	0.075
	紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.070	0.072	0.081	0.075	0.073	0.058	0.057	0.049	0.039	0.054	0.081	0.046	12	0.081	0.039	0.063
	大腸菌群(定量)	MPN/100mL													0			
	大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	mg/L					<0.000005								1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	ブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	0.004	<0.002	<0.002
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	<0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	0.003	<0.002	<0.002
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	トリブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クリプト指針項目	クリプトスポリジウム	個/10L													0			
	ジアルジア	個/10L													0			
	大腸菌(定量)	MPN/100mL													0			
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL													0			

古国府浄水池

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アシュラム	mg/L		<0.009		<0.009									2	<0.009	<0.009	<0.009
	アセフェート	mg/L		<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アミトラズ	mg/L		<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アラクロール	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソキサチオン	mg/L		<0.00005		<0.00005									2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	イプロベンホス(IBP)	mg/L		<0.0009		<0.0009									2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	インダノファン	mg/L		<0.00009		<0.00009									2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
	エスプロカルブ	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	エトフェンプロックス	mg/L		<0.0008		<0.0008									2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	オキサジクロメホン	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	オキシン銅（有機銅）	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	オリサストロビン	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	カズサホス	mg/L		<0.00001		<0.00001									2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	カフェンストロール	mg/L		<0.00008		<0.00008									2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
	カルタップ	mg/L		<0.0008		<0.0008									2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	カルバリル(NAC)	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	キャプタン	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	クミルロン	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	グリホサート	mg/L		<0.02		<0.02									2	<0.02	<0.02	<0.02
	クロメプロップ	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロルピリホス	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	クロロタロニル(TPN)	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	シアノホス(CYAP)	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジウロン(DCMU)	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ジクロベニル(DBN)	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	シハロホップブチル	mg/L		<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	シマジン(CAT)	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジメタメトリン	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	シメトリン	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ダイアジノン	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ダイムロン	mg/L		<0.008		<0.008									2	<0.008	<0.008	<0.008
	チアジニル	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	チウラム	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チオジカルブ	mg/L		<0.0008		<0.0008									2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	チオファネートメチル	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	テフリルトリオン	mg/L		<0.00002		<0.00002									2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
	トリシクラゾール	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	トリフルラリン	mg/L		<0.0006		<0.0006									2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ピラクロニル	mg/L		<0.0001		<0.0001									2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ピラゾキシフェン	mg/L		<0.00004		<0.00004									2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピリブチカルブ	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピロキロン	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フィプロニル	mg/L		<0.000005		<0.000005									2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	フェニトロチオン(MEP)	mg/L		<0.0001		<0.0001									2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	フェリムゾン	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェンチオン(MPP)	mg/L		<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	フェントエート(PAP)	mg/L		<0.00007		<0.00007									2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	フェントラザミド	mg/L		<0.0001		<0.0001									2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フサライド	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	ブタクロール	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブタミホス	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ブプロフェジン	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	フルアジナム	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	プレチラクロール	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005

古国府浄水池

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	プロシミドン	mg/L		<0.0009		<0.0009									2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	プロチオホス	mg/L		<0.00007		<0.00007									2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	プロピコナゾール	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロピザミド	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロベナゾール	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブロモブチド	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベノミル	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ペンシクロン	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゾビシクロン	mg/L		<0.0009		<0.0009									2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	ベンゾフェナップ	mg/L		<0.00005		<0.00005									2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	ベンタゾン	mg/L		<0.002		<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
	ペンディメタリン	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	ベンフラカルブ	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ベンフレセート	mg/L		<0.0007		<0.0007									2	<0.0007	<0.0007	<0.0007
	ホスチアゼート	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	マラチオン(マラソン)	mg/L		<0.007		<0.007									2	<0.007	<0.007	<0.007
	メソミル	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	メタラキシル	mg/L		<0.002		<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
	メチダチオン(DMTP)	mg/L		<0.00004		<0.00004									2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	メトミノストロビン	mg/L		<0.0004		<0.0004									2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	メフェナセット	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	メプロニル	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	モリネート	mg/L		<0.00005		<0.00005									2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

やすらぎ公園

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	10月24日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
	天候	-	晴後曇	晴	晴一時曇	晴	晴一時曇	曇一時雨	雨一時曇	曇時々晴	晴	晴	晴／曇	曇後晴	雨／曇	12			
	天候（前日）	-	曇一時晴	曇後晴	曇一時晴	晴	晴一時曇	晴	曇一時雨	曇時々雨	曇一時晴	晴	雨後晴	雨後晴	晴後雨	12			
	水温	℃	19.0	20.7	23.0	26.9	31.6	28.6	23.8	23.0	21.5	16.4	11.3	10.7	12.4	12	31.6	10.7	20.5
	気温	℃	21.8	23.4	26.4	33.2	35.0	29.8	21.2	19.9	19.2	21.1	7.1	9.7	11.3	12	35.0	7.1	21.6
水質基準項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003				<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005				<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001				0.001			0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.46	0.47	0.51	0.62	0.45	0.64	0.58		0.72	0.48	0.37	0.48	0.44	12	0.72	0.37	0.52
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12	0.10	0.11		0.09	0.11	0.11	0.12	0.12	12	0.12	0.09	0.11
	ホウ素及びその化合物	mg/L			0.10			0.06				0.08			0.10	4	0.10	0.06	0.08
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002				<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005				<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004				<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/L	0.07	0.10	0.12	0.10	0.12	0.10	0.06		0.06	<0.06	0.06	0.07	<0.06	12	0.12	<0.06	0.07
	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	mg/L	0.008	0.008	0.011	0.012	0.013	0.007	0.008		0.008	0.004	0.003	0.002	0.004	12	0.013	0.002	0.007
	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.003	<0.003	<0.003
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	0.005	0.005	0.005	0.008	0.006	0.005		0.001	0.004	0.003	0.003	0.004	12	0.008	0.001	0.004
	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	0.017	0.021	0.026	0.025	0.033	0.022	0.021		0.014	0.014	0.011	0.010	0.013	12	0.033	0.010	0.019
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.006	0.007	0.008	0.009	0.008	0.006	0.005		0.010	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.010	<0.003	0.005
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.007	0.009	0.008	0.011	0.008	0.008		0.005	0.005	0.004	0.003	0.005	12	0.011	0.003	0.007
	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008			<0.008				<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.02			<0.02				<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.04			0.04				0.03			0.03	4	0.04	0.03	0.04
	鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03				<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01				<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	16	20	18	14	19	14	16		13	17	19	19	20	12	20	13	17
	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005				<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	塩化物イオン	mg/L	14	19	19	13	18	13	14		12	14	16	17	16	12	19	12	15
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	63	70	63	56	66	54	63		53	69	71	72	74	12	74	53	64
	蒸発残留物	mg/L			160			145				163			185	4	185	145	163
	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02				<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	μg/L	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.002	12	0.002	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005				<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L			<0.0005			<0.0005				<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.5	0.6		0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	12	0.8	0.5	0.6
	pH値	-	7.8	7.7	7.7	7.6	7.9	7.7	7.7		7.6	7.4	7.4	7.5	7.6	12	7.9	7.4	7.6
	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

やすらぎ公園

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	10月24日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002				<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004				<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L			<0.04			<0.04				<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008							<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.001		0.002										2	0.002	0.001	0.002
	抱水クロラール	mg/L		0.004		0.006										2	0.006	0.004	0.005
	農薬類	-														0			
	残留塩素	mg/L	0.24	0.32	0.27	0.23	0.28	0.39	0.31		0.35	0.38	0.25	0.28	0.42	12	0.42	0.23	0.31
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	63	70	63	56	66	54	63		53	69	71	72	74	12	74	53	64
	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005				<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	遊離炭酸	mg/L			2.0			1.8				2.1			3.6	4	3.6	1.8	2.4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03				<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L			160			145				163			185	4	185	145	163
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	-	7.8	7.7	7.7	7.6	7.9	7.7	7.7		7.6	7.4	7.4	7.5	7.6	12	7.9	7.4	7.6
	腐食性(ランゲリア指数)	-			-0.8			-0.7				-1.1			-0.9	4	-0.7	-1.1	-0.9
	従属栄養細菌	個/mL			2			6				1			0	4	6	0	2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01				<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.04			0.04				0.03			0.03	4	0.04	0.03	0.04
	ペルフルオロオクタスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								<0.000005						1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
水質管理上必要な項目	水温	℃	19.0	20.7	23.0	26.9	31.6	28.6	23.8		21.5	16.4	11.3	10.7	12.4	12	31.6	10.7	20.5
	アルカリ度	mg/L	64	72	64	55	66	56	62		59	70	67	67	71	12	72	55	64
	電気伝導率	μS/cm	219	253	235	196	242	191	218		185	232	247	248	260	12	260	185	227
	リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	カリウムイオン	mg/L	3.6	4.1	4.0	3.6	4.5	3.4	3.7		3.2	3.7	3.8	3.8	4.0	12	4.5	3.2	3.8
	カルシウムイオン	mg/L	16	17	15	14	16	15	16		13	17	17	17	18	12	18	13	16
	マグネシウムイオン	mg/L	5.9	6.7	5.9	5.0	6.1	4.4	5.7		4.7	6.4	6.7	6.9	7.1	12	7.1	4.4	6.0
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
	臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	硫酸イオン	mg/L	21	22	19	16	19	15	20		17	23	24	24	26	12	26	15	20
	リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	銀及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01				<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	バリウム及びその化合物	mg/L			<0.07			<0.07				<0.07			<0.07	4	<0.07	<0.07	<0.07
	モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007				<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
	溶解性物質	mg/L			160			145				163			185	4	185	145	163
	浮遊物質(SS)	mg/L														0			
	キシレン	mg/L			<0.04			<0.04				<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
	p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03				<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006				<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					<0.008							<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L					<0.008							<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
	ジブロモアセトニトリル	mg/L		<0.006		<0.006										2	<0.006	<0.006	<0.006
	トリクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003		<0.003										2	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003		<0.003										2	<0.003	<0.003	<0.003
	紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.057	0.069	0.081	0.095	0.077	0.058	0.063		0.067	0.045	0.050	0.047	0.043	12	0.095	0.043	0.063
	紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.046	0.057	0.067	0.070	0.062	0.047	0.052		0.054	0.036	0.042	0.040	0.037	12	0.070	0.036	0.051
	大腸菌群(定量)	MPN/100mL														0			
	大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	mg/L														0			
	ブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003		0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	12	0.004	0.002	0.003
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	トリブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クリプト指針項目	クリプトスポリジウム	個/10L														0			
	ジアルジア	個/10L														0			
	大腸菌(定量)	MPN/100mL														0			
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL														0			

八幡公園

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	10月24日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
	天候	-	晴後曇	晴	晴一時曇	晴	晴一時曇	曇一時雨	雨一時曇	曇時々晴	晴	晴	晴／曇	曇後晴	雨／曇	12			
	天候（前日）	-	曇一時晴	曇後晴	曇一時晴	晴	晴一時曇	晴	曇一時雨	曇時々雨	曇一時晴	晴	雨後晴	雨後晴	晴後雨	12			
	水温	℃	18.1	20.2	22.4	26.0	30.8	28.1	23.1	22.8	21.3	15.9	11.1	10.9	11.7	12	30.8	10.9	20.0
	気温	℃	23.7	22.2	26.2	31.5	33.4	31.0	21.1	20.6	19.3	17.5	8.8	11.1	11.5	12	33.4	8.8	21.4
水質基準項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003				<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005				<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001				0.001			0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.52	0.50	0.52	0.62	0.46	0.67	0.56		0.68	0.49	0.34	0.45	0.43	12	0.68	0.34	0.52
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.13	0.12	0.10	0.12	0.10	0.11		0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	12	0.13	0.10	0.11
	ホウ素及びその化合物	mg/L			0.10			0.05				0.08			0.10	4	0.10	0.05	0.08
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002				<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005				<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004				<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/L	0.08	0.10	0.14	0.11	0.18	0.12	0.10		0.10	0.07	0.07	0.07	<0.06	12	0.18	<0.06	0.10
	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	mg/L	0.011	0.011	0.016	0.017	0.022	0.012	0.011		0.013	0.006	0.004	0.003	0.004	12	0.022	0.003	0.011
	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	0.006	0.006	0.004	0.010	0.006	0.006		0.003	0.005	0.004	0.004	0.004	12	0.010	0.003	0.005
	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	0.021	0.027	0.034	0.031	0.049	0.028	0.028		0.023	0.018	0.014	0.011	0.015	12	0.049	0.011	0.025
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	0.009	0.008	0.009	0.010	0.007	0.005		0.010	0.005	<0.003	<0.003	0.003	12	0.010	<0.003	0.006
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.009	0.012	0.009	0.016	0.010	0.010		0.007	0.007	0.005	0.004	0.006	12	0.016	0.004	0.008
	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008			<0.008				<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.02			<0.02				<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.04			0.03				0.02			0.03	4	0.04	0.02	0.03
	鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03				<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01				<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	16	19	19	13	18	13	16		14	17	19	20	20	12	20	13	17
	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005				<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	塩化物イオン	mg/L	13	18	19	12	18	13	14		12	14	16	16	17	12	19	12	15
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	63	69	65	52	64	51	65		56	66	72	74	76	12	76	51	64
	蒸発残留物	mg/L			166			137				162			188	4	188	137	163
	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02				<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001		0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	12	0.002	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005				<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L			<0.0005			<0.0005				<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5		0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	12	0.7	0.4	0.6
	pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.3	7.7	7.6	7.6		7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	12	7.7	7.3	7.5
	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

八幡公園

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	10月24日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002				<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004				<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L			<0.04			<0.04				<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008							<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.001		0.002										2	0.002	0.001	0.002
	抱水クロラール	mg/L		0.004		0.006										2	0.006	0.004	0.005
	農薬類	-														0			
	残留塩素	mg/L	0.35	0.30	0.32	0.34	0.26	0.37	0.35		0.37	0.43	0.35	0.30	0.35	12	0.43	0.26	0.34
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	63	69	65	52	64	51	65		56	66	72	74	76	12	76	51	64
	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005				<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	遊離炭酸	mg/L			3.5			2.9				3.1			6.4	4	6.4	2.9	4.0
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03				<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L			166			137				162			188	4	188	137	163
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.3	7.7	7.6	7.6		7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	12	7.7	7.3	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)	-			-0.8			-0.9				-1.1			-1.1	4	-0.8	-1.1	-1.0
	従属栄養細菌	個/mL			4			11				4			0	4	11	0	5
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01				<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.04			0.03				0.02			0.03	4	0.04	0.02	0.03
	ペルフルオロオクタスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								<0.000005						1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
水質管理上必要な項目	水温	℃	18.1	20.2	22.4	26.0	30.8	28.1	23.1		21.3	15.9	11.1	10.9	11.7	12	30.8	10.9	20.0
	アルカリ度	mg/L	60	66	66	48	68	49	66		55	70	67	69	72	12	72	48	63
	電気伝導率	μS/cm	214	245	244	183	238	182	221		193	229	248	254	261	12	261	182	226
	リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	カリウムイオン	mg/L	3.5	4.0	4.1	3.2	4.4	3.2	3.7		3.4	3.6	3.8	4.0	4.0	12	4.4	3.2	3.7
	カルシウムイオン	mg/L	15	17	16	13	16	14	16		14	16	17	18	18	12	18	13	16
	マグネシウムイオン	mg/L	5.9	6.6	6.2	4.6	5.9	4.2	5.9		5.0	6.2	6.8	7.1	7.3	12	7.3	4.2	6.0
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
	臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	硫酸イオン	mg/L	20	21	20	16	19	15	20		18	23	25	26	27	12	27	15	21
	リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	銀及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01				<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	バリウム及びその化合物	mg/L			<0.07			<0.07				<0.07			<0.07	4	<0.07	<0.07	<0.07
	モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007				<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
	溶解性物質	mg/L			166			137				162			188	4	188	137	163
	浮遊物質(SS)	mg/L														0			
	キシレン	mg/L			<0.04			<0.04				<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
	p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03				<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006				<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					<0.008							<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L					<0.008							<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
	ジブロモアセトニトリル	mg/L		<0.006		<0.006										2	<0.006	<0.006	<0.006
	トリクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003		<0.003										2	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003		<0.003										2	<0.003	<0.003	<0.003
	紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.056	0.066	0.076	0.070	0.078	0.054	0.055		0.066	0.044	0.045	0.043	0.040	12	0.078	0.040	0.058
	紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.046	0.054	0.062	0.056	0.062	0.043	0.045		0.053	0.035	0.038	0.036	0.034	12	0.062	0.034	0.047
	大腸菌群(定量)	MPN/100mL														0			
	大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	mg/L														0			
	ブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	0.002	<0.002	<0.002
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003		0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	12	0.004	0.002	0.003
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	トリブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クリプト指針項目	クリプトスポリジウム	個/10L														0			
	ジアルジア	個/10L														0			
	大腸菌(定量)	MPN/100mL														0			
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL														0			

吉野公民館

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	10月24日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
	天候	-	晴後曇	晴	晴一時曇	晴	晴一時曇	曇一時雨	雨一時曇	曇時々晴	晴	晴	晴／曇	曇後晴	雨／曇	12			
	天候（前日）	-	曇一時晴	曇後晴	曇一時晴	晴	晴一時曇	晴	曇一時雨	曇時々雨	曇一時晴	晴	雨後晴	雨後晴	晴後雨	12			
	水温	℃	19.0	20.4	23.0	26.1	31.2	28.2	23.0	23.1	21.6	16.0	11.5	11.0	12.2	12	31.2	11.0	20.3
	気温	℃	22.7	24.2	29.7	32.1	34.5	30.7	21.9	19.3	19.7	17.4	7.4	10.0	10.9	12	34.5	7.4	21.8
水質基準項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003				<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005				<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			0.001				<0.001			<0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001				0.001			0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.47	0.47	0.50	0.62	0.44	0.66	0.56		0.70	0.48	0.34	0.45	0.44	12	0.70	0.34	0.51
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.13	0.12	0.10	0.13	0.10	0.11		0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	12	0.13	0.10	0.11
	ホウ素及びその化合物	mg/L			0.10			0.06				0.08			0.10	4	0.10	0.06	0.08
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002				<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005				<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004				<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/L	0.07	0.11	0.13	0.12	0.20	0.12	0.08		0.08	<0.06	0.07	0.06	<0.06	12	0.20	<0.06	0.09
	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	mg/L	0.012	0.012	0.017	0.019	0.024	0.013	0.012		0.014	0.007	0.004	0.003	0.005	12	0.024	0.003	0.012
	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.006	<0.003	<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.006	<0.003	<0.003
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.004	0.005	0.006	0.004	0.008	0.007	0.006		0.002	0.005	0.003	0.004	0.004	12	0.008	0.002	0.005
	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	0.024	0.027	0.036	0.033	0.049	0.030	0.028		0.023	0.021	0.013	0.011	0.015	12	0.049	0.011	0.026
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.008	0.009	0.010	0.010	0.011	0.006	0.006		0.010	0.004	<0.003	0.003	<0.003	12	0.011	<0.003	0.006
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.008	0.009	0.012	0.010	0.015	0.010	0.010		0.007	0.007	0.005	0.004	0.006	12	0.015	0.004	0.009
	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008			<0.008				<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.02			<0.02				<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.04			0.04				0.02			0.03	4	0.04	0.02	0.03
	鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03				<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01				<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	16	20	20	13	19	13	16		13	17	19	20	20	12	20	13	17
	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005				<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	塩化物イオン	mg/L	14	18	19	13	18	13	14		12	14	16	16	16	12	19	12	15
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	63	70	67	52	65	53	64		54	68	70	74	74	12	74	52	64
	蒸発残留物	mg/L			172			142				166			189	4	189	142	167
	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02				<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	μg/L	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	12	0.002	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005				<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L			<0.0005			<0.0005				<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.7	0.8	0.6	0.8	0.5	0.5		0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	12	0.8	0.4	0.6
	pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.3	7.7	7.6	7.6		7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	12	7.7	7.3	7.5
	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

吉野公民館

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	10月24日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002				<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004				<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L			<0.04			<0.04				<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008							<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.002		0.002										2	0.002	0.002	0.002
	抱水クロラール	mg/L		0.005		0.006										2	0.006	0.005	0.006
	農薬類	-														0			
	残留塩素	mg/L	0.38	0.43	0.45	0.35	0.58	0.38	0.31		0.35	0.38	0.29	0.34	0.38	12	0.58	0.29	0.38
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	63	70	67	52	65	53	64		54	68	70	74	74	12	74	52	64
	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005				<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	遊離炭酸	mg/L			3.6			2.8				3.0			5.9	4	5.9	2.8	3.8
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03				<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L			172			142				166			189	4	189	142	167
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.3	7.7	7.6	7.6		7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	12	7.7	7.3	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)	-			-0.8			-0.9				-1.1			-1.0	4	-0.8	-1.1	-0.9
	従属栄養細菌	個/mL			0			0				2			0	4	2	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01				<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.04			0.04				0.02			0.03	4	0.04	0.02	0.03
	ペルフルオロオクタスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								<0.000005						1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
水質管理上必要な項目	水温	℃	19.0	20.4	23.0	26.1	31.2	28.2	23.0		21.6	16.0	11.5	11.0	12.2	12	31.2	11.0	20.3
	アルカリ度	mg/L	62	66	69	53	62	49	61		50	65	67	68	71	12	71	49	62
	電気伝導率	μS/cm	219	252	250	187	242	186	221		186	232	249	254	261	12	261	186	228
	リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	カリウムイオン	mg/L	3.5	4.0	4.2	3.3	4.4	3.4	3.7		3.3	3.7	3.8	3.9	4.0	12	4.4	3.3	3.8
	カルシウムイオン	mg/L	16	17	16	13	16	14	16		14	17	17	18	18	12	18	13	16
	マグネシウムイオン	mg/L	5.9	6.7	6.4	4.6	6.0	4.2	5.9		4.8	6.3	6.8	7.1	7.0	12	7.1	4.2	6.0
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
	臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	硫酸イオン	mg/L	22	23	21	16	20	15	20		18	24	26	26	26	12	26	15	21
	リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	銀及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01				<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	バリウム及びその化合物	mg/L			<0.07			<0.07				<0.07			<0.07	4	<0.07	<0.07	<0.07
	モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007				<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
	溶解性物質	mg/L			172			142				166			189	4	189	142	167
	浮遊物質(SS)	mg/L														0			
	キシレン	mg/L			<0.04			<0.04				<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
	p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03				<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006				<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					<0.008							<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L					<0.008							<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
	ジブロモアセトニトリル	mg/L		<0.006		<0.006										2	<0.006	<0.006	<0.006
	トリクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003		<0.003										2	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003		<0.003										2	<0.003	<0.003	<0.003
	紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.059	0.068	0.080	0.074	0.081	0.061	0.056		0.071	0.045	0.046	0.044	0.042	12	0.081	0.042	0.061
	紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.049	0.056	0.066	0.060	0.066	0.049	0.046		0.058	0.037	0.039	0.037	0.036	12	0.066	0.036	0.050
	大腸菌群(定量)	MPN/100mL														0			
	大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	mg/L														0			
	ブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	0.002	<0.002	<0.002
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.004	0.005	0.003	0.004	0.004	0.003		0.003	0.003	0.004	0.003	0.002	12	0.005	0.002	0.003
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	トリブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クリプト指針項目	クリプトスポリジウム	個/10L														0			
	ジアルジア	個/10L														0			
	大腸菌(定量)	MPN/100mL														0			
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL														0			

入蔵公民館

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	10月24日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
	天候	-	晴後曇	晴	晴一時曇	晴	晴一時曇	曇一時雨	雨一時曇	曇時々晴	晴	晴	晴／曇	曇後晴	雨／曇	12			
	天候（前日）	-	曇一時晴	曇後晴	曇一時晴	晴	晴一時曇	晴	曇一時雨	曇時々雨	曇一時晴	晴	雨後晴	雨後晴	晴後雨	12			
	水温	℃	17.9	19.8	22.3	25.4	30.1	28.1	24.3	24.3	22.9	17.5	12.5	11.9	12.6	12	30.1	11.9	20.4
	気温	℃	22.2	21.6	27.1	31.2	34.3	29.9	20.8	21.1	17.6	17.8	6.8	10.0	10.8	12	34.3	6.8	20.8
水質基準項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003				<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005				<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001				0.001			0.001	4	0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.56	0.54	0.54	0.62	0.46	0.70	0.54		0.63	0.50	0.33	0.44	0.43	12	0.70	0.33	0.52
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.13	0.12	0.09	0.12	0.10	0.11		0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	12	0.13	0.09	0.11
	ホウ素及びその化合物	mg/L			0.10			0.05				0.08			0.10	4	0.10	0.05	0.08
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002				<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005				<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004				<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/L	<0.06	0.11	0.13	0.11	0.16	0.11	0.09		0.08	0.06	0.08	0.07	<0.06	12	0.16	<0.06	0.08
	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	mg/L	0.014	0.014	0.017	0.018	0.025	0.013	0.012		0.013	0.007	0.005	0.004	0.005	12	0.025	0.004	0.012
	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	0.005	0.006	0.003	0.008	0.006	0.006		0.003	0.005	0.004	0.004	0.004	12	0.008	0.003	0.005
	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	0.025	0.028	0.035	0.030	0.050	0.029	0.029		0.024	0.019	0.016	0.013	0.017	12	0.050	0.013	0.026
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.009	0.010	0.009	0.011	0.012	0.008	0.006		0.010	0.006	0.004	0.003	0.003	12	0.012	0.003	0.008
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.008	0.009	0.012	0.008	0.016	0.010	0.010		0.008	0.007	0.006	0.004	0.006	12	0.016	0.004	0.009
	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008			<0.008				<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.02			<0.02				<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.04			0.03				0.02			0.03	4	0.04	0.02	0.03
	鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03				<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01				<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	15	18	19	12	18	13	16		15	17	19	20	20	12	20	12	17
	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005				<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	塩化物イオン	mg/L	13	17	19	11	18	13	14		13	14	16	17	16	12	19	11	15
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	60	67	64	47	63	50	66		62	67	72	74	77	12	77	47	64
	蒸発残留物	mg/L			166			133				166			192	4	192	133	164
	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02				<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	μg/L	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001		0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	12	0.002	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005				<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L			<0.0005			<0.0005				<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	0.5	0.5		0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	12	0.8	0.5	0.6
	pH値	-	7.6	7.6	7.7	7.5	7.8	7.7	7.7		7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	12	7.8	7.5	7.6
	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

入蔵公民館

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	10月24日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002				<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004				<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L			<0.04			<0.04				<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008							<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L		0.001		0.002										2	0.002	0.001	0.002
	抱水クロラール	mg/L		0.005		0.007										2	0.007	0.005	0.006
	農薬類	-														0			
	残留塩素	mg/L	0.24	0.25	0.30	0.29	0.13	0.41	0.34		0.36	0.38	0.35	0.27	0.21	12	0.41	0.13	0.29
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	60	67	64	47	63	50	66		62	67	72	74	77	12	77	47	64
	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005				<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	遊離炭酸	mg/L			2.5			2.2				2.8			5.3	4	5.3	2.2	3.2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03				<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L			166			133				166			192	4	192	133	164
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	-	7.6	7.6	7.7	7.5	7.8	7.7	7.7		7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	12	7.8	7.5	7.6
	腐食性(ランゲリア指数)	-			-0.7			-0.9				-1.0			-1.0	4	-0.7	-1.0	-0.9
	従属栄養細菌	個/mL			10			6				2			0	4	10	0	4
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01				<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.04			0.03				0.02			0.03	4	0.04	0.02	0.03
	ペルフルオロオクタスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								<0.000005						1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
水質管理上必要な項目	水温	℃	17.9	19.8	22.3	25.4	30.1	28.1	24.3		22.9	17.5	12.5	11.9	12.6	12	30.1	11.9	20.4
	アルカリ度	mg/L	56	64	69	51	64	50	63		61	70	67	68	73	12	73	50	63
	電気伝導率	μS/cm	208	236	240	169	234	175	226		210	229	250	256	265	12	265	169	225
	リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	カリウムイオン	mg/L	3.4	3.9	4.0	3.0	4.2	3.1	3.8		3.6	3.6	3.8	4.0	4.1	12	4.2	3.0	3.7
	カルシウムイオン	mg/L	15	16	16	12	16	13	16		16	17	18	18	18	12	18	12	16
	マグネシウムイオン	mg/L	5.6	6.3	6.1	4.1	5.7	3.9	6.0		5.6	6.2	6.8	7.2	7.4	12	7.4	3.9	5.9
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
	臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	硫酸イオン	mg/L	20	22	20	15	19	14	21		20	23	25	26	26	12	26	14	21
	リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	銀及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01				<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	バリウム及びその化合物	mg/L			<0.07			<0.07				<0.07			<0.07	4	<0.07	<0.07	<0.07
	モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007				<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
	溶解性物質	mg/L			166			133				166			192	4	192	133	164
	浮遊物質(SS)	mg/L														0			
	キシレン	mg/L			<0.04			<0.04				<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
	p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03				<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006				<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					<0.008							<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L					<0.008							<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
	ジブロモアセトニトリル	mg/L		<0.006		<0.006										2	<0.006	<0.006	<0.006
	トリクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003		<0.003										2	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003		<0.003										2	<0.003	<0.003	<0.003
	紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.060	0.070	0.074	0.066	0.079	0.051	0.053		0.063	0.048	0.043	0.045	0.040	12	0.079	0.040	0.058
	紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.049	0.057	0.060	0.053	0.064	0.041	0.044		0.051	0.039	0.037	0.037	0.033	12	0.064	0.033	0.047
	大腸菌群(定量)	MPN/100mL														0			
	大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	mg/L														0			
	ブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.005	0.005	0.003	0.004	0.004	0.003		0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	12	0.005	0.003	0.004
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	トリブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クリプト指針項目	クリプトスポリジウム	個/10L														0			
	ジアルジア	個/10L														0			
	大腸菌(定量)	MPN/100mL														0			
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL														0			

2．2 えのくま浄水場系

えのくま取水口

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
	天候	-	曇一時晴	晴	曇一時晴	晴	晴	晴	曇一時雨	曇一時晴	晴	雨後晴	晴後曇	雨	12			
	天候（前日）	-	雨後晴	晴	曇後晴	晴	晴一時曇	晴	曇一時雨	晴後曇	晴	雨後晴	曇後晴	雨／曇	12			
	水温	℃	17.6	19.2	24.1	25.7	30.7	25.7	19.2	18.0	12.5	8.8	8.0	11.8	12	30.7	8.0	18.4
	気温	℃	24.6	22.8	27.7	32.6	35.0	31.5	18.3	20.5	13.3	7.3	5.3	9.0	12	35.0	5.3	20.7
水質基準項目	一般細菌	個/mL	3500	2100	5500	2800	9600	7900	5100	4000	2300	2800	960	5400	12	9600	960	4300
	大腸菌	-	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	12			
	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.002			0.002			0.002			0.003			4	0.003	0.002	0.002
	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.006	0.005	0.008	0.004	0.006	0.016	0.005	<0.004	<0.004	0.006	0.006	0.010	12	0.016	<0.004	0.006
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.48	0.44	0.51	0.46	0.42	0.42	0.63	0.63	0.43	0.41	0.63	0.60	12	0.63	0.41	0.50
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.14	0.13	0.13	0.14	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	12	0.14	0.11	0.12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.07			0.07			0.07			0.10			4	0.10	0.07	0.08
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/L													0			
	クロロ酢酸	mg/L													0			
	クロロホルム	mg/L													0			
	ジクロロ酢酸	mg/L													0			
	ジブロモクロロメタン	mg/L													0			
	臭素酸	mg/L													0			
	総トリハロメタン	mg/L													0			
	トリクロロ酢酸	mg/L													0			
	ブロモジクロロメタン	mg/L													0			
	ブロモホルム	mg/L													0			
	ホルムアルデヒド	mg/L													0			
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.17			0.10			0.10			0.03			4	0.17	0.03	0.10
	鉄及びその化合物	mg/L	0.17			0.14			0.12			0.06			4	0.17	0.06	0.12
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	13	16	17	14	16	13	14	13	16	17	17	16	12	17	13	15
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.022			0.020			0.024			0.019			4	0.024	0.019	0.021
	塩化物イオン	mg/L	9.0	12	14	10	13	12	10	9.6	10	12	12	12	12	14	9.0	11
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	57	65	60	57	62	58	60	59	66	68	72	63	12	72	57	62
	蒸発残留物	mg/L	153			149			161			174			4	174	149	159
	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	μg/L	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.003	0.003	12	0.003	<0.001	0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.004	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.004	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.3	1.3	1.4	1.2	1.3	0.9	1.0	0.8	0.6	0.9	1.0	1.6	12	1.6	0.6	1.1
	pH値	-	7.6	7.3	7.3	6.9	7.4	8.1	7.6	7.7	8.0	7.8	7.9	7.8	12	8.1	6.9	7.6
	味	-													0			
	臭気	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	12			
	色度	度	9.8	8.6	12	6.9	6.5	5.2	5.9	5.1	3.3	4.2	4.8	8.8	12	12	3.3	6.8
	濁度	度	6.0	5.1	6.5	3.0	3.1	2.1	2.7	3.0	1.6	1.8	2.3	6.0	12	6.5	1.6	3.6

えのくま取水口

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L													0			
	亜塩素酸	mg/L													0			
	ジクロロアセトニトリル	mg/L													0			
	抱水クロラール	mg/L													0			
	農薬類	-													0			
	残留塩素	mg/L													0			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	57	65	60	57	62	58	60	59	66	68	72	63	12	72	57	62
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.022			0.020			0.024			0.019			4	0.024	0.019	0.021
	遊離炭酸	mg/L	1.2			1.8			2.1			1.1			4	2.1	1.1	1.6
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度(TON)	-	7	7	7	7	7	10	3	3	7	5	3	7	12	10	3	6
	蒸発残留物	mg/L	153			149			161			174			4	174	149	159
	濁度	度	6.0	5.1	6.5	3.0	3.1	2.1	2.7	3.0	1.6	1.8	2.3	6.0	12	6.5	1.6	3.6
	pH値	-	7.6	7.3	7.3	6.9	7.4	8.1	7.6	7.7	8.0	7.8	7.9	7.8	12	8.1	6.9	7.6
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.0			-1.6			-0.9			-0.8			4	-0.8	-1.6	-1.1
	従属栄養細菌	個/mL													0			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.17			0.10			0.10			0.03			4	0.17	0.03	0.10
	ペルフルオロオクタスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					<0.000005								1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
水質管理上必要な項目	水温	℃	17.6	19.2	24.1	25.7	30.7	25.7	19.2	18.0	12.5	8.8	8.0	11.8	12	30.7	8.0	18.4
	アルカリ度	mg/L	66	76	64	65	75	63	70	67	75	73	74	67	12	76	63	70
	電気伝導率	μS/cm	187	220	215	189	215	190	198	190	216	224	236	212	12	236	187	208
	リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	カリウムイオン	mg/L	3.3	3.8	4.0	3.6	4.2	3.6	3.5	3.4	3.5	3.6	3.9	3.6	12	4.2	3.3	3.7
	カルシウムイオン	mg/L	14	16	15	14	15	15	15	15	16	17	17	16	12	17	14	15
	マグネシウムイオン	mg/L	5.3	6.2	5.6	5.2	5.8	4.7	5.4	5.3	6.2	6.5	6.9	5.9	12	6.9	4.7	5.8
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	0.06	12	0.06	<0.05	<0.05
	臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	硫酸イオン	mg/L	14	16	14	13	14	12	15	14	16	16	18	16	12	18	12	15
	リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	銀及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	バリウム及びその化合物	mg/L	<0.07			<0.07			<0.07			<0.07			4	<0.07	<0.07	<0.07
	モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
	溶解性物質	mg/L	146			146			156			170			4	170	146	154
	浮遊物質(SS)	mg/L	6			3			4			4			4	6	3	4
	キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006			<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L													0			
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L													0			
	ジブロモアセトニトリル	mg/L													0			
	トリクロロアセトニトリル	mg/L													0			
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L													0			
	紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.288	0.253	0.335	0.221	0.198	0.181	0.180	0.167	0.115	0.136	0.165	0.223	12	0.335	0.115	0.205
	紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.266	0.234	0.310	0.203	0.182	0.166	0.165	0.151	0.105	0.123	0.151	0.204	12	0.310	0.105	0.188
	大腸菌群(定量)	MPN/100mL	9000	10000	11000	10000	9900	12000	17000	6600	2400	2400	1700	5800	12	17000	1700	8200
	大腸菌群(定性)	-													0			
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	mg/L					<0.000005								1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	ブロモクロロ酢酸	mg/L													0			
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L													0			
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L													0			
	ブロモ酢酸	mg/L													0			
	ジブロモ酢酸	mg/L													0			
	トリブロモ酢酸	mg/L													0			
指針項目	クリプトスポリジウム	個/10L						0						0	2	0	0	0
	ジアルジア	個/10L						0						0	2	0	0	0
	大腸菌(定量)	MPN/100mL	580	60	56	35	11	47	520	200	93	110	67	730	12	730	11	210
クリプト	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	24	56	27	14	17	8	33	14	16	28	18	97	12	97	8	29

えのくま取水口

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アシュラム	mg/L			<0.009		<0.009								2	<0.009	<0.009	<0.009
	アセフェート	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アミトラズ	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アラクロール	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソキサチオン	mg/L			<0.00005		<0.00005								2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	イプロベンホス(IBP)	mg/L			<0.0009		<0.0009								2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	インダノファン	mg/L			<0.00009		<0.00009								2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
	エスプロカルブ	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	エトフェンプロックス	mg/L			<0.0008		<0.0008								2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	オキサジクロメホン	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	オキシン銅（有機銅）	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	オリサストロビン	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	カズサホス	mg/L			<0.00001		<0.00001								2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	カフェンストロール	mg/L			<0.00008		<0.00008								2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
	カルタップ	mg/L			<0.0008		<0.0008								2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	カルバリル(NAC)	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	キャプタン	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	クミルロン	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	グリホサート	mg/L			<0.02		<0.02								2	<0.02	<0.02	<0.02
	クロメプロップ	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロルピリホス	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	クロロタロニル(TPN)	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	シアノホス(CYAP)	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジウロン(DCMU)	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ジクロベニル(DBN)	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	シハロホップブチル	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	シマジン(CAT)	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジメタメトリン	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	シメトリン	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ダイアジノン	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ダイムロン	mg/L			<0.008		<0.008								2	<0.008	<0.008	<0.008
	チアジニル	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	チウラム	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チオジカルブ	mg/L			<0.0008		<0.0008								2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	チオファネートメチル	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	テフリルトリオン	mg/L			<0.00002		<0.00002								2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
	トリシクラゾール	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	トリフルラリン	mg/L			<0.0006		<0.0006								2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ピラクロニル	mg/L			0.0002		<0.0001								2	0.0002	<0.0001	0.0001
	ピラゾキシフェン	mg/L			<0.00004		<0.00004								2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピリブチカルブ	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピロキロン	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フィプロニル	mg/L			<0.000005		<0.000005								2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	フェニトロチオン(MEP)	mg/L			<0.0001		<0.0001								2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	フェリムゾン	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェンチオン(MPP)	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	フェントエート(PAP)	mg/L			<0.00007		<0.00007								2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	フェントラザミド	mg/L			<0.0001		<0.0001								2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フサライド	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	ブタクロール	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブタミホス	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ブプロフェジン	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	フルアジナム	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	プレチラクロール	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005

えのくま取水口

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	プロシミドン	mg/L			<0.0009		<0.0009								2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	プロチオホス	mg/L			<0.00007		<0.00007								2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	プロピコナゾール	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロピザミド	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロベナゾール	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブロモブチド	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベノミル	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ペンシクロン	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゾビシクロン	mg/L			<0.0009		<0.0009								2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	ベンゾフェナップ	mg/L			<0.00005		<0.00005								2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	ベンタゾン	mg/L			<0.002		<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
	ペンディメタリン	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	ベンフラカルブ	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ベンフレセート	mg/L			<0.0007		<0.0007								2	<0.0007	<0.0007	<0.0007
	ホスチアゼート	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	マラチオン(マラソン)	mg/L			<0.007		<0.007								2	<0.007	<0.007	<0.007
	メソミル	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	メタラキシル	mg/L			<0.002		<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
	メチダチオン(DMTP)	mg/L			<0.00004		<0.00004								2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	メトミノストロビン	mg/L			<0.0004		<0.0004								2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	メフェナセット	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	メプロニル	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	モリネート	mg/L			<0.00005		<0.00005								2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

えのくま浄水池

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
	天候	-	曇一時晴	晴	曇一時晴	晴	晴	晴	曇一時雨	曇一時晴	晴	雨後晴	晴後曇	雨	12			
	天候（前日）	-	雨後晴	晴	曇後晴	晴	晴一時曇	晴	曇一時雨	晴後曇	晴	雨後晴	曇後晴	雨／曇	12			
	水温	℃	17.0	19.4	23.7	26.0	28.1	24.9	20.1	17.7	12.8	9.3	8.5	13.0	12	28.1	8.5	18.4
	気温	℃	24.4	22.0	27.6	32.2	34.3	33.4	18.5	20.0	14.4	7.3	5.7	10.4	12	34.3	5.7	20.8
水質基準項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001			<0.001			0.001			0.002			4	0.002	<0.001	0.001
	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.48	0.48	0.54	0.50	0.49	0.50	0.61	0.66	0.45	0.40	0.63	0.56	12	0.66	0.40	0.52
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.13	0.12	0.12	0.13	0.11	0.10	0.10	0.12	0.11	0.11	0.12	12	0.13	0.10	0.12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.06			0.06			0.07			0.09			4	0.09	0.06	0.07
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/L	0.06	0.08	0.10	0.13	0.20	0.13	0.09	0.07	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.20	<0.06	0.07
	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	mg/L	0.004	0.005	0.005	0.006	0.004	0.002	0.004	0.002	0.002	0.002	0.001	0.003	12	0.006	0.001	0.003
	ジクロロ酢酸	mg/L	0.005	<0.003	0.003	0.004	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.005	<0.003	<0.003
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.003	0.004	0.004	0.006	0.005	0.003	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	12	0.006	0.001	0.003
	臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	0.008	0.014	0.016	0.017	0.018	0.013	0.011	0.006	0.007	0.006	0.005	0.009	12	0.018	0.005	0.011
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.004	0.004	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.004	<0.003	<0.003
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003	0.005	0.006	0.006	0.007	0.004	0.004	0.002	0.003	0.002	0.002	0.004	12	0.007	0.002	0.004
	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04			0.04			0.03			0.03			4	0.04	0.03	0.04
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	14	19	18	15	18	15	15	14	17	18	18	18	12	19	14	17
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	塩化物イオン	mg/L	11	17	19	13	17	15	14	11	13	14	16	15	12	19	11	15
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	58	66	59	56	62	56	59	58	67	70	71	68	12	71	56	62
	蒸発残留物	mg/L	142			152			163			178			4	178	142	159
	陰イオン界面活性剤	mg/L													0			
	ジェオスミン	μg/L	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.003	12	0.003	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L													0			
	フェノール類	mg/L													0			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.7	0.7	12	0.8	0.4	0.6
	pH値	-	7.4	7.4	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3	7.4	7.2	7.1	7.2	7.2	12	7.4	7.1	7.3
	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	色度	度	0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

えのくま浄水池

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L						<0.008						<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001		0.001								2	0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	mg/L			<0.002		0.005								2	0.005	<0.002	0.002
	農薬類	-													0			
	残留塩素	mg/L	0.61	0.74	0.92	0.79	0.82	0.74	0.63	0.73	0.51	0.50	0.56	0.43	12	0.92	0.43	0.66
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	58	66	59	56	62	56	59	58	67	70	71	68	12	71	56	62
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	遊離炭酸	mg/L	3.7			4.2			4.6			3.6			4	4.6	3.6	4.0
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L	142			152			163			178			4	178	142	159
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	-	7.4	7.4	7.3	7.2	7.4	7.2	7.3	7.4	7.2	7.1	7.2	7.2	12	7.4	7.1	7.3
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.2			-1.3			-1.3			-1.5			4	-1.2	-1.3	-1.2
	従属栄養細菌	個/mL	1			0			0			2			4	2	0	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04			0.04			0.03			0.03			4	0.04	0.03	0.04
	ペルフルオロオクタスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					<0.000005								1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
水質管理上必要な項目	水温	℃	17.0	19.4	23.7	26.0	28.1	24.9	20.1	17.7	12.8	9.3	8.5	13.0	12	28.1	8.5	18.4
	アルカリ度	mg/L	58	65	59	55	63	51	56	55	64	67	63	64	12	67	51	60
	電気伝導率	μS/cm	200	235	227	203	233	200	206	192	225	237	247	237	12	247	192	220
	リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	カリウムイオン	mg/L	3.3	3.9	4.0	3.7	4.3	3.6	3.6	3.3	3.6	3.7	3.9	3.8	12	4.3	3.3	3.7
	カルシウムイオン	mg/L	14	16	15	14	16	15	15	15	17	17	17	16	12	17	14	16
	マグネシウムイオン	mg/L	5.4	6.4	5.6	5.1	5.8	4.7	5.2	5.2	6.2	6.6	6.8	6.5	12	6.8	4.7	5.8
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
	臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	硫酸イオン	mg/L	18	20	18	17	18	16	18	17	22	23	27	26	12	27	16	20
	リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	銀及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	バリウム及びその化合物	mg/L	<0.07			<0.07			<0.07			<0.07			4	<0.07	<0.07	<0.07
	モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
	溶解性物質	mg/L	142			152			163			178			4	178	142	159
	浮遊物質(SS)	mg/L													0			
	キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006			<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L						<0.008						<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L						<0.008						<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
	ジブロモアセトニトリル	mg/L			<0.006		<0.006								2	<0.006	<0.006	<0.006
	トリクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.077	0.087	0.087	0.085	0.068	0.060	0.080	0.058	0.044	0.053	0.061	0.068	12	0.087	0.044	0.069
	紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.066	0.074	0.072	0.070	0.056	0.049	0.067	0.048	0.037	0.044	0.052	0.057	12	0.074	0.037	0.058
	大腸菌群(定量)	MPN/100mL													0			
	大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	mg/L					<0.000005								1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	ブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	0.003	<0.002	<0.002
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	<0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	0.003	<0.002	<0.002
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	トリブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
指針項目	クリプトスポリジウム	個/10L													0			
	ジアルジア	個/10L													0			
	大腸菌(定量)	MPN/100mL													0			
クリプト	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL													0			

えのくま浄水池

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アシュラム	mg/L			<0.009		<0.009								2	<0.009	<0.009	<0.009
	アセフェート	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アミトラズ	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アラクロール	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソキサチオン	mg/L			<0.00005		<0.00005								2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	イプロベンホス(IBP)	mg/L			<0.0009		<0.0009								2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	インダノファン	mg/L			<0.00009		<0.00009								2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
	エスプロカルブ	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	エトフェンプロックス	mg/L			<0.0008		<0.0008								2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	オキサジクロメホン	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	オキシン銅（有機銅）	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	オリサストロビン	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	カズサホス	mg/L			<0.00001		<0.00001								2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	カフェンストロール	mg/L			<0.00008		<0.00008								2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
	カルタップ	mg/L			<0.0008		<0.0008								2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	カルバリル(NAC)	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	キャプタン	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	クミルロン	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	グリホサート	mg/L			<0.02		<0.02								2	<0.02	<0.02	<0.02
	クロメプロップ	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロルピリホス	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	クロロタロニル(TPN)	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	シアノホス(CYAP)	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジウロン(DCMU)	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ジクロベニル(DBN)	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	シハロホップブチル	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	シマジン(CAT)	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジメタメトリン	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	シメトリン	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ダイアジノン	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ダイムロン	mg/L			<0.008		<0.008								2	<0.008	<0.008	<0.008
	チアジニル	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	チウラム	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チオジカルブ	mg/L			<0.0008		<0.0008								2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	チオファネートメチル	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	テフリルトリオン	mg/L			<0.00002		<0.00002								2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
	トリシクラゾール	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	トリフルラリン	mg/L			<0.0006		<0.0006								2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ピラクロニル	mg/L			<0.0001		<0.0001								2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ピラゾキシフェン	mg/L			<0.00004		<0.00004								2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピリブチカルブ	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピロキロン	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フィプロニル	mg/L			<0.000005		<0.000005								2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	フェニトロチオン(MEP)	mg/L			<0.0001		<0.0001								2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	フェリムゾン	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェンチオン(MPP)	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	フェントエート(PAP)	mg/L			<0.00007		<0.00007								2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	フェントラザミド	mg/L			<0.0001		<0.0001								2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フサライド	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	ブタクロール	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブタミホス	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ブプロフェジン	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	フルアジナム	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	プレチラクロール	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005

えのくま浄水池

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	プロシミドン	mg/L			<0.0009		<0.0009								2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	プロチオホス	mg/L			<0.00007		<0.00007								2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	プロピコナゾール	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロピザミド	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロベナゾール	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブロモブチド	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベノミル	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ペンシクロン	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゾビシクロン	mg/L			<0.0009		<0.0009								2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	ベンゾフェナップ	mg/L			<0.00005		<0.00005								2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	ベンタゾン	mg/L			<0.002		<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
	ペンディメタリン	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	ベンフラカルブ	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ベンフレセート	mg/L			<0.0007		<0.0007								2	<0.0007	<0.0007	<0.0007
	ホスチアゼート	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	マラチオン(マラソン)	mg/L			<0.007		<0.007								2	<0.007	<0.007	<0.007
	メソミル	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	メタラキシル	mg/L			<0.002		<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
	メチダチオン(DMTP)	mg/L			<0.00004		<0.00004								2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	メトミノストロビン	mg/L			<0.0004		<0.0004								2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	メフェナセット	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	メプロニル	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	モリネート	mg/L			<0.00005		<0.00005								2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

まほろば公園

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	10月24日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
	天候	-	曇一時晴	晴	曇一時晴	晴	晴	晴	曇一時雨	曇時々晴	曇一時晴	晴	雨後晴	晴後曇	雨	12			
	天候（前日）	-	雨後晴	晴	曇後晴	晴	晴一時曇	晴	曇一時雨	曇時々雨	晴後曇	晴	雨後晴	曇後晴	雨／曇	12			
	水温	℃	18.2	20.3	22.8	27.0	30.6	27.8	22.9	22.2	20.8	13.8	10.3	10.2	13.0	12	30.6	10.2	19.8
	気温	℃	27.5	22.6	27.6	31.9	33.3	31.8	17.8	22.7	20.4	12.9	7.9	5.4	9.6	12	33.3	5.4	20.7
水質基準項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001			0.001			0.001				0.002			4	0.002	0.001	0.001
	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.43	0.50	0.57	0.51	0.44	0.47	0.60		0.70	0.47	0.40	0.75	0.50	12	0.75	0.40	0.53
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.13	0.11	0.12	0.13	0.11	0.11		0.10	0.12	0.12	0.10	0.12	12	0.13	0.10	0.12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.08			0.07			0.07				0.09			4	0.09	0.07	0.08
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005				<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004				<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/L	0.07	0.09	0.10	0.14	0.20	0.14	0.12		0.09	<0.06	0.06	<0.06	<0.06	12	0.20	<0.06	0.08
	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	mg/L	0.006	0.010	0.013	0.013	0.010	0.006	0.007		0.008	0.003	0.002	0.005	0.004	12	0.013	0.002	0.007
	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	0.004	0.005	0.006	0.006	0.004	0.003		0.003	<0.003	<0.003	0.005	<0.003	12	0.006	<0.003	0.003
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.004	0.005	0.005	0.006	0.009	0.006	0.005		0.003	0.005	0.004	0.003	0.005	12	0.009	0.003	0.005
	臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	0.016	0.025	0.029	0.030	0.031	0.020	0.020		0.018	0.014	0.012	0.012	0.015	12	0.031	0.012	0.020
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.005	0.008	0.009	0.008	0.006	0.005	0.006		0.007	<0.003	<0.003	0.006	<0.003	12	0.009	<0.003	0.005
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.009	0.010	0.010	0.011	0.007	0.007		0.006	0.005	0.004	0.004	0.006	12	0.011	0.004	0.007
	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008				<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02				<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.05			0.05			0.03				0.03			4	0.05	0.03	0.04
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03				<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	16	17	18	15	18	14	15		13	16	18	17	20	12	20	13	16
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005				<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	塩化物イオン	mg/L	13	16	18	14	17	14	13		11	13	15	16	17	12	18	11	15
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	62	64	57	55	62	55	60		52	66	69	64	74	12	74	52	62
	蒸発残留物	mg/L	152			152			155				177			4	177	152	159
	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02				<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	μg/L	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	0.001	0.003	0.003	12	0.003	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005				<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.8	0.9	0.7	0.7	0.5	0.5		0.6	0.4	0.6	1.0	0.6	12	1.0	0.4	0.7
	pH値	-	7.7	7.6	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6		7.5	7.3	7.3	7.3	7.5	12	7.7	7.3	7.5
	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

まほろば公園

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	10月24日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004				<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04				<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L						<0.008							<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L			0.002		0.002									2	0.002	0.002	0.002
	抱水クロラール	mg/L			0.005		0.006									2	0.006	0.005	0.006
	農薬類	-														0			
	残留塩素	mg/L	0.40	0.40	0.51	0.41	0.41	0.48	0.40		0.42	0.40	0.36	0.27	0.33	12	0.51	0.27	0.40
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	62	64	57	55	62	55	60		52	66	69	64	74	12	74	52	62
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005				<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	遊離炭酸	mg/L	2.2			2.6			2.9				1.9			4	2.9	1.9	2.4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03				<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L	152			152			155				177			4	177	152	159
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	-	7.7	7.6	7.6	7.5	7.7	7.5	7.6		7.5	7.3	7.3	7.3	7.5	12	7.7	7.3	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-0.9			-1.0			-0.9				-1.3			4	-0.9	-1.3	-1.0
	従属栄養細菌	個/mL	1			0			3				0			4	3	0	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.05			0.05			0.03				0.03			4	0.05	0.03	0.04
	ペルフルオロオクタスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								<0.000005						1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
水質管理上必要な項目	水温	℃	18.2	20.3	22.8	27.0	30.6	27.8	22.9		20.8	13.8	10.3	10.2	13.0	12	30.6	10.2	19.8
	アルカリ度	mg/L	62	63	55	56	68	55	61		53	66	64	55	68	12	68	53	60
	電気伝導率	μS/cm	214	225	219	200	233	193	208		178	225	238	226	251	12	251	178	218
	リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	カリウムイオン	mg/L	3.5	3.8	3.8	3.6	4.3	3.4	3.5		3.2	3.6	3.7	3.7	4.0	12	4.3	3.2	3.7
	カルシウムイオン	mg/L	15	16	14	14	16	15	15		13	16	17	16	18	12	18	13	15
	マグネシウムイオン	mg/L	5.9	6.0	5.2	5.0	5.7	4.6	5.4		4.6	6.1	6.5	6.0	7.0	12	7.0	4.6	5.7
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
	臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	硫酸イオン	mg/L	20	19	17	17	19	16	20		16	23	24	23	26	12	26	16	20
	リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	銀及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	バリウム及びその化合物	mg/L	<0.07			<0.07			<0.07				<0.07			4	<0.07	<0.07	<0.07
	モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007				<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
	溶解性物質	mg/L	152			152			155				177			4	177	152	159
	浮遊物質(SS)	mg/L														0			
	キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04				<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03				<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006				<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L						<0.008							<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L						<0.008							<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
	ジブロモアセトニトリル	mg/L			<0.006		<0.006									2	<0.006	<0.006	<0.006
	トリクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.053	0.082	0.085	0.080	0.070	0.056	0.063		0.068	0.041	0.055	0.083	0.055	12	0.085	0.041	0.066
	紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.045	0.068	0.070	0.066	0.057	0.046	0.053		0.056	0.033	0.044	0.068	0.045	12	0.070	0.033	0.054
	大腸菌群(定量)	MPN/100mL														0			
	大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	mg/L														0			
	ブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	0.002	0.002	0.003	0.004	0.003	<0.002		0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	12	0.004	<0.002	<0.002
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.004	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003		0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	12	0.005	0.002	0.003
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	トリブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クリプト指針項目	クリプトスポリジウム	個/10L														0			
	ジアルジア	個/10L														0			
	大腸菌(定量)	MPN/100mL														0			
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL														0			

神崎校区公民館

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	10月24日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
	天候	-	曇一時晴	晴	曇一時晴	晴	晴	晴	曇一時雨	曇時々晴	曇一時晴	晴	雨後晴	晴後曇	雨	12			
	天候（前日）	-	雨後晴	晴	曇後晴	晴	晴一時曇	晴	曇一時雨	曇時々雨	晴後曇	晴	雨後晴	曇後晴	雨／曇	12			
	水温	℃	18.0	21.4	24.1	27.9	32.8	30.6	25.3	24.4	21.4	17.1	12.2	11.0	12.1	12	32.8	11.0	21.2
	気温	℃	24.0	21.9	25.3	34.1	31.2	32.8	19.0	22.2	22.4	13.2	6.8	5.8	9.3	12	34.1	5.8	20.5
水質基準項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001			<0.001			0.001				0.002			4	0.002	<0.001	0.001
	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.46	0.46	0.51	0.55	0.42	0.55	0.56		0.65	0.46	0.37	0.52	0.45	12	0.65	0.37	0.50
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.13	0.11	0.11	0.13	0.11	0.12		0.10	0.11	0.12	0.11	0.13	12	0.13	0.10	0.12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.07			0.06			0.07				0.09			4	0.09	0.06	0.07
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005				<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004				<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/L	0.08	0.10	0.14	0.15	0.23	0.16	0.11		0.10	<0.06	<0.06	0.07	<0.06	12	0.23	<0.06	0.10
	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	mg/L	0.009	0.012	0.019	0.017	0.017	0.009	0.009		0.013	0.006	0.004	0.004	0.005	12	0.019	0.004	0.010
	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.005	0.007	0.007	0.007	0.011	0.009	0.008		0.003	0.005	0.004	0.004	0.006	12	0.011	0.003	0.006
	臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	0.022	0.031	0.040	0.036	0.044	0.029	0.027		0.025	0.019	0.014	0.014	0.018	12	0.044	0.014	0.027
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.006	0.007	0.010	0.009	0.007	0.005	0.005		0.009	0.004	0.003	0.004	<0.003	12	0.010	<0.003	0.006
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.008	0.011	0.013	0.012	0.015	0.010	0.010		0.008	0.007	0.005	0.005	0.007	12	0.015	0.005	0.009
	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008				<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02				<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03			0.04			0.03				0.02			4	0.04	0.02	0.03
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03				<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	15	19	18	14	18	14	16		14	16	18	18	20	12	20	14	17
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005				<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	塩化物イオン	mg/L	13	18	17	13	17	15	14		13	13	15	16	16	12	18	13	15
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	61	68	60	53	62	54	63		60	66	70	67	74	12	74	53	63
	蒸発残留物	mg/L	156			149			152				180			4	180	149	159
	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02				<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	μg/L	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	12	0.002	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005				<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.6	0.6	0.9	0.7	0.7	0.5	0.4		0.6	0.4	0.4	0.7	0.5	12	0.9	0.4	0.6
	pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.4	7.7	7.5	7.6		7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	12	7.7	7.3	7.5
	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

神崎校区公民館

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	10月24日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004				<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04				<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L						<0.008							<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L			0.001		0.001									2	0.001	0.001	0.001
	抱水クロラール	mg/L			0.006		0.009									2	0.009	0.006	0.008
	農薬類	-														0			
	残留塩素	mg/L	0.39	0.36	0.47	0.36	0.36	0.36	0.42		0.35	0.35	0.33	0.18	0.26	12	0.47	0.18	0.35
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	61	68	60	53	62	54	63		60	66	70	67	74	12	74	53	63
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005				<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	遊離炭酸	mg/L	2.7			3.1			3.3				2.3			4	3.3	2.3	2.8
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03				<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L	156			149			152				180			4	180	149	159
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.4	7.7	7.5	7.6		7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	12	7.7	7.3	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.0			-1.1			-0.8				-1.2			4	-0.8	-1.2	-1.0
	従属栄養細菌	個/mL	14			1			10				25			4	25	1	12
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03			0.04			0.03				0.02			4	0.04	0.02	0.03
	ペルフルオロオクタスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								<0.000005						1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
水質管理上必要な項目	水温	℃	18.0	21.4	24.1	27.9	32.8	30.6	25.3		21.4	17.1	12.2	11.0	12.1	12	32.8	11.0	21.2
	アルカリ度	mg/L	61	66	61	58	65	50	61		58	63	65	59	69	12	69	50	61
	電気伝導率	μS/cm	210	242	225	191	233	191	217		201	225	241	235	253	12	253	191	222
	リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	カリウムイオン	mg/L	3.4	3.9	3.9	3.5	4.3	3.4	3.7		3.5	3.6	3.7	3.7	4.0	12	4.3	3.4	3.7
	カルシウムイオン	mg/L	15	16	15	14	16	14	16		15	17	17	16	18	12	18	14	16
	マグネシウムイオン	mg/L	5.7	6.4	5.6	4.7	5.7	4.4	5.7		5.3	6.1	6.6	6.3	7.0	12	7.0	4.4	5.8
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
	臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	硫酸イオン	mg/L	20	20	18	16	19	16	21		19	23	25	25	28	12	28	16	21
	リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	銀及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	バリウム及びその化合物	mg/L	<0.07			<0.07			<0.07				<0.07			4	<0.07	<0.07	<0.07
	モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007				<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
	溶解性物質	mg/L	156			149			152				180			4	180	149	159
	浮遊物質(SS)	mg/L														0			
	キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04				<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03				<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006				<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L						<0.008							<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L						<0.008							<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
	ジブロモアセトニトリル	mg/L			<0.006		<0.006									2	<0.006	<0.006	<0.006
	トリクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.058	0.069	0.087	0.077	0.069	0.058	0.055		0.062	0.047	0.047	0.056	0.049	12	0.087	0.047	0.061
	紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.048	0.057	0.072	0.063	0.056	0.048	0.046		0.050	0.038	0.038	0.046	0.041	12	0.072	0.038	0.050
	大腸菌群(定量)	MPN/100mL														0			
	大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	mg/L														0			
	ブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.004	0.005	0.004	0.004	0.004	0.003		0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	12	0.005	0.003	0.004
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	トリブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クリプト指針項目	クリプトスポリジウム	個/10L														0			
	ジアルジア	個/10L														0			
	大腸菌(定量)	MPN/100mL														0			
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL														0			

2．3 横尾浄水場系

横尾導水ポンプ所

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
	天候	-	曇一時晴	晴	曇一時晴	晴	晴	晴	曇一時雨	曇一時晴	晴	雨後晴	晴後曇	雨	12			
	天候（前日）	-	雨後晴	晴	曇後晴	晴	晴一時曇	晴	曇一時雨	晴後曇	晴	雨後晴	曇後晴	雨／曇	12			
	水温	℃	18.0	19.1	22.7	26.5	28.3	26.4	19.9	18.1	12.0	8.1	8.2	13.9	12	28.3	8.1	18.4
	気温	℃	23.1	22.3	30.0	34.6	32.8	30.4	18.9	20.7	12.3	6.8	5.7	8.9	12	34.6	5.7	20.5
水質基準項目	一般細菌	個/mL	800	580	1500	1300	1600	1900	1500	780	320	1100	860	1100	12	1900	320	1100
	大腸菌	-	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	12			
	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	0.007	0.010	12	0.010	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.80	0.72	0.82	0.82	0.82	0.84	1.1	0.83	1.0	1.0	1.2	1.0	12	1.2	0.72	0.91
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.14	0.12	0.14	0.15	0.14	0.13	0.11	0.13	0.12	0.12	0.14	12	0.15	0.11	0.13
	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02			0.02			4	0.02	<0.02	<0.02
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/L													0			
	クロロ酢酸	mg/L													0			
	クロロホルム	mg/L													0			
	ジクロロ酢酸	mg/L													0			
	ジブロモクロロメタン	mg/L													0			
	臭素酸	mg/L													0			
	総トリハロメタン	mg/L													0			
	トリクロロ酢酸	mg/L													0			
	ブロモジクロロメタン	mg/L													0			
	ブロモホルム	mg/L													0			
	ホルムアルデヒド	mg/L													0			
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.12			0.19			0.12			0.03			4	0.19	0.03	0.12
	鉄及びその化合物	mg/L	0.17			0.21			0.18			0.10			4	0.21	0.10	0.16
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.5	6.6	6.8	6.8	8.0	7.4	7.3	6.2	8.0	8.3	7.4	8.6	12	8.6	6.2	7.3
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.013			0.018			0.016			0.012			4	0.018	0.012	0.015
	塩化物イオン	mg/L	4.0	3.8	6.6	4.0	4.4	4.2	4.3	5.2	4.1	4.4	4.6	4.8	12	6.6	3.8	4.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	43	45	45	47	54	52	49	42	54	54	50	54	12	54	42	49
	蒸発残留物	mg/L	117			129			135			142			4	142	117	131
	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	μg/L	<0.001	0.001	0.002	<0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.002	0.003	12	0.003	<0.001	0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	12	0.003	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			0.005			4	0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	1.1	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	1.6	1.5	12	1.6	0.6	1.0
	pH値	-	7.7	7.7	7.4	7.7	7.9	7.9	7.7	7.5	7.8	7.7	7.7	7.8	12	7.9	7.4	7.7
	味	-													0			
	臭気	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	12			
	色度	度	5.5	7.4	7.8	6.5	5.9	5.3	5.4	5.2	3.7	3.1	8.3	7.0	12	8.3	3.1	5.9
	濁度	度	4.8	5.0	4.2	5.1	3.7	4.2	3.8	3.1	2.4	1.3	4.3	7.5	12	7.5	1.3	4.1

横尾導水ポンプ所

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L													0			
	亜塩素酸	mg/L													0			
	ジクロロアセトニトリル	mg/L													0			
	抱水クロラール	mg/L													0			
	農薬類	-													0			
	残留塩素	mg/L													0			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	43	45	45	47	54	52	49	42	54	54	50	54	12	54	42	49
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.013			0.018			0.016			0.012			4	0.018	0.012	0.015
	遊離炭酸	mg/L	1.6			1.9			2.3			1.5			4	2.3	1.5	1.8
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度(TON)	-	7	3	3	3	7	3	3	1	3	3	1	5	12	7	1	4
	蒸発残留物	mg/L	117			129			135			142			4	142	117	131
	濁度	度	4.8	5.0	4.2	5.1	3.7	4.2	3.8	3.1	2.4	1.3	4.3	7.5	12	7.5	1.3	4.1
	pH値	-	7.7	7.7	7.4	7.7	7.9	7.9	7.7	7.5	7.8	7.7	7.7	7.8	12	7.9	7.4	7.7
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.1			-0.9			-1.0			-1.1			4	-0.9	-1.1	-1.0
	従属栄養細菌	個/mL													0			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.12			0.19			0.12			0.03			4	0.19	0.03	0.12
	ペルフルオロオクタスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					<0.000005								1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
水質管理上必要な項目	水温	℃	18.0	19.1	22.7	26.5	28.3	26.4	19.9	18.1	12.0	8.1	8.2	13.9	12	28.3	8.1	18.4
	アルカリ度	mg/L	45	46	43	53	60	54	53	40	58	53	47	55	12	60	40	51
	電気伝導率	μS/cm	130	136	140	140	161	152	147	125	157	162	149	162	12	162	125	147
	リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	カリウムイオン	mg/L	2.9	3.2	3.3	3.5	4.2	3.7	3.5	2.7	3.7	3.9	3.6	4.1	12	4.2	2.7	3.5
	カルシウムイオン	mg/L	11	12	12	12	14	14	13	11	14	14	13	14	12	14	11	13
	マグネシウムイオン	mg/L	3.6	3.8	3.7	3.9	4.6	4.3	4.2	3.4	4.7	4.9	4.3	4.8	12	4.9	3.4	4.2
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
	臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	硫酸イオン	mg/L	10	10	11	10	11	11	11	10	11	12	11	11	12	12	10	11
	リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	銀及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	バリウム及びその化合物	mg/L	<0.07			<0.07			<0.07			<0.07			4	<0.07	<0.07	<0.07
	モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
	溶解性物質	mg/L	112			123			131			140			4	140	112	126
	浮遊物質(SS)	mg/L	4			6			4			2			4	6	2	4
	キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006			<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L													0			
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L													0			
	ジブロモアセトニトリル	mg/L													0			
	トリクロロアセトニトリル	mg/L													0			
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L													0			
	紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.152	0.232	0.222	0.191	0.177	0.153	0.161	0.148	0.117	0.112	0.276	0.176	12	0.276	0.112	0.176
	紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.137	0.212	0.203	0.174	0.161	0.139	0.146	0.133	0.106	0.099	0.251	0.159	12	0.251	0.099	0.160
	大腸菌群(定量)	MPN/100mL	2500	1900	3500	6600	3700	3900	5100	3300	2000	3900	6800	9900	12	9900	1900	4400
	大腸菌群(定性)	-													0			
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	mg/L					<0.000005								1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	ブロモクロロ酢酸	mg/L													0			
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L													0			
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L													0			
	ブロモ酢酸	mg/L													0			
	ジブロモ酢酸	mg/L													0			
	トリブロモ酢酸	mg/L													0			
指針項目	クリプトスポリジウム	個/10L						0						0	2	0	0	0
	ジアルジア	個/10L						0						0	2	0	0	0
クリプト	大腸菌(定量)	MPN/100mL	120	14	18	18	8	15	200	86	41	64	65	50	12	200	8	58
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	14	22	6	6	16	6	38	12	17	21	36	47	12	47	6	20

横尾導水ポンプ所

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アシュラム	mg/L			<0.009		<0.009								2	<0.009	<0.009	<0.009
	アセフェート	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アミトラズ	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アラクロール	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソキサチオン	mg/L			<0.00005		<0.00005								2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	イプロベンホス(IBP)	mg/L			<0.0009		<0.0009								2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	インダノファン	mg/L			<0.00009		<0.00009								2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
	エスプロカルブ	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	エトフェンプロックス	mg/L			<0.0008		<0.0008								2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	オキサジクロメホン	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	オキシン銅（有機銅）	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	オリサストロビン	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	カズサホス	mg/L			<0.00001		<0.00001								2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	カフェンストロール	mg/L			<0.00008		<0.00008								2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
	カルタップ	mg/L			<0.0008		<0.0008								2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	カルバリル(NAC)	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	キャプタン	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	クミルロン	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	グリホサート	mg/L			<0.02		<0.02								2	<0.02	<0.02	<0.02
	クロメプロップ	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロルピリホス	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	クロロタロニル(TPN)	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	シアノホス(CYAP)	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジウロン(DCMU)	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ジクロベニル(DBN)	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	シハロホップブチル	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	シマジン(CAT)	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジメタメトリン	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	シメトリン	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ダイアジノン	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ダイムロン	mg/L			<0.008		<0.008								2	<0.008	<0.008	<0.008
	チアジニル	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	チウラム	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チオジカルブ	mg/L			<0.0008		<0.0008								2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	チオファネートメチル	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	テフリルトリオン	mg/L			<0.00002		<0.00002								2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
	トリシクラゾール	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	トリフルラリン	mg/L			<0.0006		<0.0006								2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ピラクロニル	mg/L			0.0001		<0.0001								2	0.0001	<0.0001	<0.0001
	ピラゾキシフェン	mg/L			<0.00004		<0.00004								2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピリブチカルブ	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピロキロン	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フィプロニル	mg/L			<0.000005		<0.000005								2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	フェニトロチオン(MEP)	mg/L			<0.0001		<0.0001								2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	フェリムゾン	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェンチオン(MPP)	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	フェントエート(PAP)	mg/L			<0.00007		<0.00007								2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	フェントラザミド	mg/L			<0.0001		<0.0001								2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フサライド	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	ブタクロール	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブタミホス	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ブプロフェジン	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	フルアジナム	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	プレチラクロール	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005

横尾導水ポンプ所

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	プロシミドン	mg/L			<0.0009		<0.0009								2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	プロチオホス	mg/L			<0.00007		<0.00007								2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	プロピコナゾール	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロピザミド	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロベナゾール	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブロモブチド	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベノミル	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ペンシクロン	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゾビシクロン	mg/L			<0.0009		<0.0009								2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	ベンゾフェナップ	mg/L			<0.00005		<0.00005								2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	ベンタゾン	mg/L			<0.002		<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
	ペンディメタリン	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	ベンフラカルブ	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ベンフレセート	mg/L			<0.0007		<0.0007								2	<0.0007	<0.0007	<0.0007
	ホスチアゼート	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	マラチオン(マラソン)	mg/L			<0.007		<0.007								2	<0.007	<0.007	<0.007
	メソミル	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	メタラキシル	mg/L			<0.002		<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
	メチダチオン(DMTP)	mg/L			<0.00004		<0.00004								2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	メトミノストロビン	mg/L			<0.0004		<0.0004								2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	メフェナセット	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	メプロニル	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	モリネート	mg/L			<0.00005		<0.00005								2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

白滝取水口

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
	天候	-	曇一時晴	晴	曇一時晴	晴	晴	晴	曇一時雨	曇一時晴	晴	雨後晴	晴後曇	雨	12			
	天候（前日）	-	雨後晴	晴	曇後晴	晴	晴一時曇	晴	曇一時雨	晴後曇	晴	雨後晴	曇後晴	雨／曇	12			
	水温	℃	19.3	19.9	24.0	28.1	30.2	26.8	19.5	17.9	12.0	8.6	8.6	13.3	12	30.2	8.6	19.0
	気温	℃	24.5	24.7	27.0	34.4	34.1	31.9	19.0	19.1	12.4	7.4	6.2	9.9	12	34.4	6.2	20.9
水質基準項目	一般細菌	個/mL	1100	860	3900	1400	5500	3800	2500	1500	350	1500	590	1600	12	5500	350	2000
	大腸菌	-	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	12			
	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.006	0.006	0.012	12	0.012	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.81	0.71	0.80	0.80	0.83	0.81	1.1	0.84	1.0	1.0	1.2	1.1	12	1.2	0.71	0.92
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.14	0.13	0.14	0.15	0.14	0.13	0.11	0.13	0.13	0.12	0.13	12	0.15	0.11	0.13
	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02			0.02			4	0.02	<0.02	<0.02
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/L													0			
	クロロ酢酸	mg/L													0			
	クロロホルム	mg/L													0			
	ジクロロ酢酸	mg/L													0			
	ジブロモクロロメタン	mg/L													0			
	臭素酸	mg/L													0			
	総トリハロメタン	mg/L													0			
	トリクロロ酢酸	mg/L													0			
	ブロモジクロロメタン	mg/L													0			
	ブロモホルム	mg/L													0			
	ホルムアルデヒド	mg/L													0			
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.13			0.18			0.10			0.03			4	0.18	0.03	0.11
	鉄及びその化合物	mg/L	0.14			0.20			0.14			0.06			4	0.20	0.06	0.14
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.4	6.6	6.6	6.7	7.8	7.2	7.1	6.0	7.8	8.1	7.4	8.4	12	8.4	6.0	7.2
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.010			0.016			0.010			0.007			4	0.016	0.007	0.011
	塩化物イオン	mg/L	3.9	3.7	4.1	3.8	4.2	4.0	4.0	3.1	3.9	4.3	4.5	4.6	12	4.6	3.1	4.0
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	41	43	44	45	52	50	47	41	51	52	48	52	12	52	41	47
	蒸発残留物	mg/L	113			131			135			135			4	135	113	128
	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	μg/L	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.002	0.002	12	0.002	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1.0	1.2	1.4	1.1	1.2	1.0	0.8	0.8	0.6	0.7	1.6	1.5	12	1.6	0.6	1.1
	pH値	-	7.8	7.8	7.6	7.5	8.0	8.2	7.7	7.7	8.1	7.9	7.8	7.9	12	8.2	7.5	7.8
	味	-													0			
	臭気	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	12			
	色度	度	6.1	7.6	13	6.9	5.7	3.9	5.3	6.7	3.1	3.1	7.9	9.1	12	13	3.1	6.5
	濁度	度	4.6	3.7	6.4	4.0	3.0	2.3	2.6	3.6	1.4	1.3	3.6	7.0	12	7.0	1.3	3.6

白滝取水口

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L													0			
	亜塩素酸	mg/L													0			
	ジクロロアセトニトリル	mg/L													0			
	抱水クロラール	mg/L													0			
	農薬類	-													0			
	残留塩素	mg/L													0			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	41	43	44	45	52	50	47	41	51	52	48	52	12	52	41	47
	マンガン及びその化合物	mg/L	0.010			0.016			0.010			0.007			4	0.016	0.007	0.011
	遊離炭酸	mg/L	1.4			1.2			1.9			1.2			4	1.9	1.2	1.4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度(TON)	-	3	5	5	3	5	5	3	3	3	3	5	5	12	5	3	4
	蒸発残留物	mg/L	113			131			135			135			4	135	113	128
	濁度	度	4.6	3.7	6.4	4.0	3.0	2.3	2.6	3.6	1.4	1.3	3.6	7.0	12	7.0	1.3	3.6
	pH値	-	7.8	7.8	7.6	7.5	8.0	8.2	7.7	7.7	8.1	7.9	7.8	7.9	12	8.2	7.5	7.8
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-0.9			-1.1			-1.0			-0.9			4	-0.9	-1.1	-1.0
	従属栄養細菌	個/mL													0			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.13			0.18			0.10			0.03			4	0.18	0.03	0.11
	ペルフルオロオクタスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L													0			
水質管理上必要な項目	水温	℃	19.3	19.9	24.0	28.1	30.2	26.8	19.5	17.9	12.0	8.6	8.6	13.3	12	30.2	8.6	19.0
	アルカリ度	mg/L	51	51	48	54	62	55	54	43	60	54	46	53	12	62	43	53
	電気伝導率	μS/cm	126	132	134	136	157	148	142	120	152	156	146	156	12	157	120	142
	リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	カリウムイオン	mg/L	2.9	3.2	3.3	3.5	4.1	3.7	3.5	2.7	3.6	3.8	3.6	4.0	12	4.1	2.7	3.5
	カルシウムイオン	mg/L	11	11	12	12	14	13	12	11	13	13	13	14	12	14	11	12
	マグネシウムイオン	mg/L	3.4	3.6	3.6	3.7	4.4	4.1	4.0	3.2	4.4	4.6	4.1	4.4	12	4.6	3.2	4.0
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
	臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	硫酸イオン	mg/L	9	9	10	10	10	10	10	9	10	10	10	11	12	11	9	10
	リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	銀及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	バリウム及びその化合物	mg/L	<0.07			<0.07			<0.07			<0.07			4	<0.07	<0.07	<0.07
	モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
	溶解性物質	mg/L	108			126			131			133			4	133	108	124
	浮遊物質(SS)	mg/L	5			5			3			2			4	5	2	4
	キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006			<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L													0			
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L													0			
	ジブロモアセトニトリル	mg/L													0			
	トリクロロアセトニトリル	mg/L													0			
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L													0			
	紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.185	0.237	0.360	0.194	0.174	0.146	0.163	0.190	0.105	0.111	0.255	0.193	12	0.360	0.105	0.193
	紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.169	0.217	0.333	0.177	0.159	0.133	0.148	0.173	0.094	0.098	0.232	0.174	12	0.333	0.094	0.176
	大腸菌群(定量)	MPN/100mL	3800	1700	7000	7200	7300	6300	15000	7600	1400	2900	4100	14000	12	15000	1400	6500
	大腸菌群(定性)	-													0			
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	mg/L													0			
	ブロモクロロ酢酸	mg/L													0			
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L													0			
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L													0			
	ブロモ酢酸	mg/L													0			
	ジブロモ酢酸	mg/L													0			
	トリブロモ酢酸	mg/L													0			
クリプト指針項目	クリプトスポリジウム	個/10L													0			
	ジアルジア	個/10L													0			
	大腸菌(定量)	MPN/100mL	170	16	32	16	7	29	250	190	34	33	120	290	12	290	7	99
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	18	20	14	16	20	6	39	24	14	22	32	54	12	54	6	23

白滝取水口

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アシュラム	mg/L			<0.009		<0.009								2	<0.009	<0.009	<0.009
	アセフェート	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アミトラズ	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アラクロール	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソキサチオン	mg/L			<0.00005		<0.00005								2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	イプロベンホス(IBP)	mg/L			<0.0009		<0.0009								2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	インダノファン	mg/L			<0.00009		<0.00009								2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
	エスプロカルブ	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	エトフェンプロックス	mg/L			<0.0008		<0.0008								2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	オキサジクロメホン	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	オキシン銅（有機銅）	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	オリサストロビン	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	カズサホス	mg/L			<0.00001		<0.00001								2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	カフェンストロール	mg/L			<0.00008		<0.00008								2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
	カルタップ	mg/L			<0.0008		<0.0008								2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	カルバリル(NAC)	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	キャプタン	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	クミルロン	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	グリホサート	mg/L			<0.02		<0.02								2	<0.02	<0.02	<0.02
	クロメプロップ	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロルピリホス	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	クロロタロニル(TPN)	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	シアノホス(CYAP)	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジウロン(DCMU)	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ジクロベニル(DBN)	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	シハロホップブチル	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	シマジン(CAT)	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジメタメトリン	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	シメトリン	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ダイアジノン	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ダイムロン	mg/L			<0.008		<0.008								2	<0.008	<0.008	<0.008
	チアジニル	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	チウラム	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チオジカルブ	mg/L			<0.0008		<0.0008								2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	チオファネートメチル	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	テフリルトリオン	mg/L			<0.00002		<0.00002								2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
	トリシクラゾール	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	トリフルラリン	mg/L			<0.0006		<0.0006								2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ピラクロニル	mg/L			0.0001		<0.0001								2	0.0001	<0.0001	<0.0001
	ピラゾキシフェン	mg/L			<0.00004		<0.00004								2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピリブチカルブ	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピロキロン	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フィプロニル	mg/L			<0.000005		<0.000005								2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	フェニトロチオン(MEP)	mg/L			<0.0001		<0.0001								2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	フェリムゾン	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェンチオン(MPP)	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	フェントエート(PAP)	mg/L			<0.00007		<0.00007								2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	フェントラザミド	mg/L			<0.0001		<0.0001								2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フサライド	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	ブタクロール	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブタミホス	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ブプロフェジン	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	フルアジナム	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	プレチラクロール	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005

白滝取水口

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	プロシミドン	mg/L			<0.0009		<0.0009								2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	プロチオホス	mg/L			<0.00007		<0.00007								2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	プロピコナゾール	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロピザミド	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロベナゾール	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブロモブチド	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベノミル	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ペンシクロン	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゾビシクロン	mg/L			<0.0009		<0.0009								2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	ベンゾフェナップ	mg/L			<0.00005		<0.00005								2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	ベンタゾン	mg/L			<0.002		<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
	ペンディメタリン	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	ベンフラカルブ	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ベンフレセート	mg/L			<0.0007		<0.0007								2	<0.0007	<0.0007	<0.0007
	ホスチアゼート	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	マラチオン(マラソン)	mg/L			<0.007		<0.007								2	<0.007	<0.007	<0.007
	メソミル	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	メタラキシル	mg/L			<0.002		<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
	メチダチオン(DMTP)	mg/L			<0.00004		<0.00004								2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	メトミノストロビン	mg/L			<0.0004		<0.0004								2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	メフェナセット	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	メプロニル	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	モリネート	mg/L			<0.00005		<0.00005								2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

横尾浄・配水池

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
	天候	-	曇一時晴	晴	曇一時晴	晴	晴	晴	曇一時雨	曇一時晴	晴	雨後晴	晴後曇	雨	12			
	天候（前日）	-	雨後晴	晴	曇後晴	晴	晴一時曇	晴	曇一時雨	晴後曇	晴	雨後晴	曇後晴	雨／曇	12			
	水温	℃	17.1	20.5	23.5	28.8	30.7	27.8	20.9	19.1	12.3	8.5	8.2	13.1	12	30.7	8.2	19.2
	気温	℃	21.8	22.4	27.3	32.6	31.7	30.4	18.8	20.2	10.6	5.2	2.3	9.1	12	32.6	2.3	19.4
水質基準項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.76	0.75	0.81	0.80	0.84	0.80	1.1	0.81	1.0	1.0	1.2	1.0	12	1.2	0.75	0.91
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.14	0.12	0.13	0.15	0.13	0.12	0.10	0.12	0.12	0.11	0.14	12	0.15	0.10	0.12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.02			<0.02			0.02			0.02			4	0.02	<0.02	<0.02
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	0.06	0.08	0.09	0.10	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.10	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	mg/L	0.005	0.010	0.014	0.013	0.012	0.008	0.007	0.005	0.003	0.002	0.005	0.005	12	0.014	0.002	0.007
	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	0.005	0.006	0.006	0.007	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	12	0.007	<0.003	<0.003
	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
	臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	0.009	0.014	0.022	0.020	0.019	0.015	0.012	0.008	0.007	0.005	0.007	0.009	12	0.022	0.005	0.012
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.008	0.008	0.007	0.006	0.005	0.005	0.005	<0.003	<0.003	0.004	<0.003	12	0.008	<0.003	0.004
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.003	0.004	0.005	0.006	0.006	0.005	0.004	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	12	0.006	0.002	0.004
	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04			0.06			0.03			0.02			4	0.06	0.02	0.04
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.2	7.9	7.8	7.8	9.2	8.3	8.3	6.8	8.7	9.0	8.5	9.6	12	9.6	6.8	8.3
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	塩化物イオン	mg/L	5.1	5.6	8.5	5.7	6.5	5.8	6.0	7.2	5.5	5.8	7.1	6.6	12	8.5	5.1	6.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	39	46	43	46	53	51	50	40	53	55	49	54	12	55	39	48
	蒸発残留物	mg/L	90			124			129			143			4	143	90	122
	陰イオン界面活性剤	mg/L													0			
	ジェオスミン	μg/L	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.003	0.002	12	0.003	<0.001	0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L													0			
	フェノール類	mg/L													0			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.7	0.9	0.7	0.7	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4	1.0	0.7	12	1.0	0.4	0.6
	pH値	-	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	12	7.6	7.3	7.4
	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	色度	度	<0.5	0.6	0.7	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

横尾浄・配水池

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L						<0.008						<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L			0.001		0.002								2	0.002	0.001	0.002
	抱水クロラール	mg/L			0.004		0.004								2	0.004	0.004	0.004
	農薬類	-													0			
	残留塩素	mg/L	0.66	0.63	0.75	0.66	0.74	0.59	0.69	0.58	0.47	0.48	0.56	0.46	12	0.75	0.46	0.61
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	39	46	43	46	53	51	50	40	53	55	49	54	12	55	39	48
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	遊離炭酸	mg/L	2.5			3.5			3.7			3.0			4	3.7	2.5	3.2
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L	90			124			129			143			4	143	90	122
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	-	7.5	7.5	7.5	7.4	7.6	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	12	7.6	7.3	7.4
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.4			-1.2			-1.3			-1.5			4	-1.2	-1.5	-1.4
	従属栄養細菌	個/mL	0			0			0			3			4	3	0	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04			0.06			0.03			0.02			4	0.06	0.02	0.04
	ペルフルオロオクタスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					<0.000005								1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
水質管理上必要な項目	水温	℃	17.1	20.5	23.5	28.8	30.7	27.8	20.9	19.1	12.3	8.5	8.2	13.1	12	30.7	8.2	19.2
	アルカリ度	mg/L	39	43	40	44	52	46	47	41	52	49	43	51	12	52	39	46
	電気伝導率	μS/cm	134	145	144	146	170	158	155	126	163	168	156	170	12	170	126	153
	リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	カリウムイオン	mg/L	2.9	3.3	3.3	3.5	4.2	3.7	3.6	2.7	3.7	3.8	3.6	4.1	12	4.2	2.7	3.5
	カルシウムイオン	mg/L	11	12	11	12	14	14	13	11	13	14	13	14	12	14	11	13
	マグネシウムイオン	mg/L	3.5	3.9	3.6	3.8	4.6	4.2	4.2	3.3	4.7	4.9	4.2	4.9	12	4.9	3.3	4.2
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
	臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	硫酸イオン	mg/L	12	13	11	14	15	16	15	10	16	17	14	16	12	17	10	14
	リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	銀及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	バリウム及びその化合物	mg/L	<0.07			<0.07			<0.07			<0.07			4	<0.07	<0.07	<0.07
	モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
	溶解性物質	mg/L	90			124			129			143			4	143	90	122
	浮遊物質(SS)	mg/L													0			
	キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006			<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L						<0.008						<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L						<0.008						<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
	ジブロモアセトニトリル	mg/L			<0.006		<0.006								2	<0.006	<0.006	<0.006
	トリクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.060	0.094	0.105	0.088	0.078	0.070	0.067	0.072	0.046	0.048	0.094	0.062	12	0.105	0.046	0.074
	紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.050	0.080	0.088	0.073	0.063	0.058	0.056	0.059	0.037	0.038	0.079	0.051	12	0.088	0.037	0.061
	大腸菌群(定量)	MPN/100mL													0			
	大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	mg/L					<0.000005								1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	ブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	0.003	<0.002	<0.002
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	トリブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
指針項目	クリプトスポリジウム	個/10L													0			
	ジアルジア	個/10L													0			
	大腸菌(定量)	MPN/100mL													0			
クリプト	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL													0			

横尾浄・配水池

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アシュラム	mg/L			<0.009		<0.009								2	<0.009	<0.009	<0.009
	アセフェート	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アミトラズ	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アラクロール	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソキサチオン	mg/L			<0.00005		<0.00005								2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	イプロベンホス(IBP)	mg/L			<0.0009		<0.0009								2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	インダノファン	mg/L			<0.00009		<0.00009								2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
	エスプロカルブ	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	エトフェンプロックス	mg/L			<0.0008		<0.0008								2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	オキサジクロメホン	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	オキシン銅（有機銅）	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	オリサストロビン	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	カズサホス	mg/L			<0.00001		<0.00001								2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	カフェンストロール	mg/L			<0.00008		<0.00008								2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
	カルタップ	mg/L			<0.0008		<0.0008								2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	カルバリル(NAC)	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	キャプタン	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	クミルロン	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	グリホサート	mg/L			<0.02		<0.02								2	<0.02	<0.02	<0.02
	クロメプロップ	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロルピリホス	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	クロロタロニル(TPN)	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	シアノホス(CYAP)	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジウロン(DCMU)	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ジクロベニル(DBN)	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	シハロホップブチル	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	シマジン(CAT)	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジメタメトリン	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	シメトリン	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ダイアジノン	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ダイムロン	mg/L			<0.008		<0.008								2	<0.008	<0.008	<0.008
	チアジニル	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	チウラム	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チオジカルブ	mg/L			<0.0008		<0.0008								2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	チオファネートメチル	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	テフリルトリオン	mg/L			<0.00002		<0.00002								2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
	トリシクラゾール	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	トリフルラリン	mg/L			<0.0006		<0.0006								2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ピラクロニル	mg/L			<0.0001		<0.0001								2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ピラゾキシフェン	mg/L			<0.00004		<0.00004								2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピリブチカルブ	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピロキロン	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フィプロニル	mg/L			<0.000005		<0.000005								2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	フェニトロチオン(MEP)	mg/L			<0.0001		<0.0001								2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	フェリムゾン	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェンチオン(MPP)	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	フェントエート(PAP)	mg/L			<0.00007		<0.00007								2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	フェントラザミド	mg/L			<0.0001		<0.0001								2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フサライド	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	ブタクロール	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブタミホス	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ブプロフェジン	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	フルアジナム	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	プレチラクロール	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005

横尾浄・配水池

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	プロシミドン	mg/L			<0.0009		<0.0009								2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	プロチオホス	mg/L			<0.00007		<0.00007								2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	プロピコナゾール	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロピザミド	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロベナゾール	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブロモブチド	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベノミル	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ペンシクロン	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゾビシクロン	mg/L			<0.0009		<0.0009								2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	ベンゾフェナップ	mg/L			<0.00005		<0.00005								2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	ベンタゾン	mg/L			<0.002		<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
	ペンディメタリン	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	ベンフラカルブ	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ベンフレセート	mg/L			<0.0007		<0.0007								2	<0.0007	<0.0007	<0.0007
	ホスチアゼート	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	マラチオン(マラソン)	mg/L			<0.007		<0.007								2	<0.007	<0.007	<0.007
	メソミル	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	メタラキシル	mg/L			<0.002		<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
	メチダチオン(DMTP)	mg/L			<0.00004		<0.00004								2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	メトミノストロビン	mg/L			<0.0004		<0.0004								2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	メフェナセット	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	メプロニル	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	モリネート	mg/L			<0.00005		<0.00005								2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

丹生公民館

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	10月23日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
	天候	-	曇一時晴	晴	曇一時晴	晴	晴	晴	曇一時雨	曇時々雨	曇一時晴	晴	雨後晴	晴後曇	雨	12			
	天候（前日）	-	雨後晴	晴	曇後晴	晴	晴一時曇	晴	曇一時雨	雨一時曇	晴後曇	晴	雨後晴	曇後晴	雨／曇	12			
	水温	℃	18.6	20.9	23.8	26.5	31.1	29.6	24.1	25.1	23.8	18.5	13.5	13.0	13.2	12	31.1	13.0	21.4
	気温	℃	21.5	21.8	27.0	35.1	34.9	31.0	19.1	24.1	20.0	12.2	6.7	5.9	10.7	12	35.1	5.9	20.5
水質基準項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.72	0.75	0.87	0.78	0.83	0.96	1.1		0.91	1.0	0.98	1.1	1.0	12	1.1	0.72	0.92
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.14	0.12	0.12	0.15	0.13	0.12		0.10	0.12	0.12	0.12	0.13	12	0.15	0.10	0.12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02				0.02			4	0.02	<0.02	<0.02
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005				<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004				<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	0.09	0.10	0.12	0.11	0.06		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.12	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	mg/L	0.012	0.016	0.023	0.024	0.027	0.019	0.014		0.015	0.008	0.004	0.006	0.008	12	0.027	0.004	0.015
	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.003	<0.003	<0.003
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	0.003	0.003		<0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	12	0.003	<0.001	0.002
	臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	0.018	0.024	0.031	0.034	0.040	0.031	0.023		0.022	0.016	0.010	0.011	0.015	12	0.040	0.010	0.023
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.010	0.012	0.012	0.012	0.011	0.009	0.009		0.011	0.006	0.004	0.004	0.005	12	0.012	0.004	0.009
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.005	0.006	0.007	0.008	0.010	0.008	0.007		0.005	0.005	0.004	0.004	0.005	12	0.010	0.004	0.006
	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008				<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02				<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04			0.06			0.03				0.03			4	0.06	0.03	0.04
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03				<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.6	8.1	8.4	7.4	9.2	8.0	8.4		7.5	8.7	9.1	9.3	9.6	12	9.6	6.6	8.4
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005				<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	塩化物イオン	mg/L	5.6	5.8	8.4	6.2	7.0	5.9	6.0		7.7	5.8	5.8	6.9	6.5	12	8.4	5.6	6.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	38	48	47	41	53	49	50		45	53	55	54	55	12	55	38	49
	蒸発残留物	mg/L	98			118			124				143			4	143	98	121
	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02				<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	μg/L	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001		<0.001	0.001	<0.001	0.002	0.002	12	0.002	<0.001	0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005				<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.6	0.8	0.6	0.7	0.5	0.4		0.6	0.4	0.4	0.6	0.6	12	0.8	0.4	0.6
	pH値	-	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5		7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	12	7.6	7.3	7.4
	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

丹生公民館

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	10月23日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004				<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04				<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L						<0.008							<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L			0.002		0.002									2	0.002	0.002	0.002
	抱水クロラール	mg/L			0.006		0.010									2	0.010	0.006	0.008
	農薬類	-														0			
	残留塩素	mg/L	0.39	0.40	0.40	0.31	0.25	0.34	0.35		0.32	0.41	0.28	0.32	0.23	12	0.41	0.23	0.33
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	38	48	47	41	53	49	50		45	53	55	54	55	12	55	38	49
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005				<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	遊離炭酸	mg/L	2.3			2.8			3.3				2.3			4	3.3	2.3	2.7
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03				<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L	98			118			124				143			4	143	98	121
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	-	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.5		7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	12	7.6	7.3	7.4
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.4			-1.2			-1.2				-1.4			4	-1.2	-1.4	-1.3
	従属栄養細菌	個/mL	1			0			2				0			4	2	0	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04			0.06			0.03				0.03			4	0.06	0.03	0.04
	ペルフルオロオクタスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								<0.000005						1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
水質管理上必要な項目	水温	℃	18.6	20.9	23.8	26.5	31.1	29.6	24.1		23.8	18.5	13.5	13.0	13.2	12	31.1	13.0	21.4
	アルカリ度	mg/L	36	44	47	41	49	44	46		40	47	49	48	50	12	50	36	45
	電気伝導率	μS/cm	122	148	154	135	169	152	157		139	163	169	169	172	12	172	122	154
	リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	カリウムイオン	mg/L	2.4	3.3	3.6	3.1	4.1	3.4	3.6		3.1	3.7	3.9	4.0	4.1	12	4.1	2.4	3.5
	カルシウムイオン	mg/L	10	12	12	11	14	13	13		12	14	14	14	14	12	14	10	13
	マグネシウムイオン	mg/L	3.1	4.0	4.0	3.4	4.5	4.0	4.3		3.6	4.6	4.9	4.8	5.0	12	5.0	3.1	4.2
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
	臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	硫酸イオン	mg/L	11	13	12	12	16	14	15		11	16	17	16	17	12	17	11	14
	リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	銀及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	バリウム及びその化合物	mg/L	<0.07			<0.07			<0.07				<0.07			4	<0.07	<0.07	<0.07
	モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007				<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
	溶解性物質	mg/L	98			118			124				143			4	143	98	121
	浮遊物質(SS)	mg/L														0			
	キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04				<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03				<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006				<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L						<0.008							<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L						<0.008							<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
	ジブロモアセトニトリル	mg/L			<0.006		<0.006									2	<0.006	<0.006	<0.006
	トリクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.053	0.067	0.083	0.076	0.074	0.062	0.056		0.068	0.047	0.045	0.056	0.054	12	0.083	0.045	0.062
	紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.043	0.055	0.068	0.060	0.059	0.050	0.046		0.055	0.038	0.034	0.046	0.043	12	0.068	0.034	0.050
	大腸菌群(定量)	MPN/100mL														0			
	大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	mg/L														0			
	ブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	<0.002	0.002	0.002	0.002	<0.002	0.002	0.002		0.002	0.002	0.002	<0.002	<0.002	12	0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	トリブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クリプト指針項目	クリプトスポリジウム	個/10L														0			
	ジアルジア	個/10L														0			
	大腸菌(定量)	MPN/100mL														0			
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL														0			

一尺屋連絡所

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	10月23日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
	天候	-	曇一時晴	晴	曇一時晴	晴	晴	晴	曇一時雨	曇時々雨	曇一時晴	晴	雨後晴	晴後曇	雨	12			
	天候（前日）	-	雨後晴	晴	曇後晴	晴	晴一時曇	晴	曇一時雨	雨一時曇	晴後曇	晴	雨後晴	曇後晴	雨／曇	12			
	水温	℃	19.1	21.0	23.8	27.1	31.8	30.6	24.8	25.1	23.0	17.9	12.4	11.7	12.8	12	31.8	11.7	21.3
	気温	℃	24.1	20.3	25.1	29.0	33.2	30.9	21.4	24.1	22.2	13.7	8.0	4.3	10.3	12	33.2	4.3	20.2
水質基準項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.73	0.77	0.84	0.68	0.82	0.93	1.0		0.95	1.0	0.94	1.0	1.0	12	1.0	0.68	0.89
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.14	0.12	0.11	0.14	0.11	0.12		0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	12	0.14	0.10	0.12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	<0.02			<0.02			0.02				0.02			4	0.02	<0.02	<0.02
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005				<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004				<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/L	<0.06	0.08	0.09	0.12	0.15	0.10	0.08		0.08	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.15	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	mg/L	0.013	0.020	0.021	0.020	0.032	0.019	0.016		0.016	0.009	0.005	0.005	0.007	12	0.032	0.005	0.015
	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.014	<0.003	<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.014	<0.003	<0.003
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003		0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	12	0.003	0.001	0.002
	臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	0.020	0.029	0.031	0.029	0.044	0.030	0.028		0.025	0.020	0.013	0.013	0.015	12	0.044	0.013	0.025
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.010	0.016	0.012	0.011	0.016	0.011	0.010		0.012	0.007	0.004	0.004	0.005	12	0.016	0.004	0.010
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.005	0.007	0.008	0.007	0.010	0.008	0.008		0.007	0.007	0.005	0.004	0.005	12	0.010	0.004	0.007
	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008				<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02				<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03			0.04			0.03				0.02			4	0.04	0.02	0.03
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03				<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.7	8.1	8.3	7.3	9.2	7.5	8.6		8.1	8.9	9.2	9.4	9.5	12	9.5	6.7	8.4
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005				<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	塩化物イオン	mg/L	7.7	6.2	7.7	8.4	7.2	6.4	6.4		6.0	6.1	6.4	6.7	7.1	12	8.4	6.0	6.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	38	46	47	37	52	46	52		48	54	56	56	57	12	57	37	49
	蒸発残留物	mg/L	94			100			107				137			4	137	94	110
	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02				<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	μg/L	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001		<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	12	0.002	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005				<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4		0.5	0.4	0.3	0.4	0.5	12	0.7	0.3	0.5
	pH値	-	7.4	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6	7.5		7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	12	7.7	7.4	7.5
	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

一尺屋連絡所

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	10月23日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004				<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04				<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L						<0.008							<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L			0.001		0.001									2	0.001	0.001	0.001
	抱水クロラール	mg/L			0.007		0.016									2	0.016	0.007	0.012
	農薬類	-														0			
	残留塩素	mg/L	0.33	0.35	0.31	0.40	0.53	0.27	0.37		0.46	0.41	0.28	0.27	0.32	12	0.53	0.27	0.36
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	38	46	47	37	52	46	52		48	54	56	56	57	12	57	37	49
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005				<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	遊離炭酸	mg/L	2.4			2.5			2.9				2.4			4	2.9	2.4	2.6
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03				<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L	94			100			107				137			4	137	94	110
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	-	7.4	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6	7.5		7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	12	7.7	7.4	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.6			-1.3			-1.1				-1.4			4	-1.1	-1.6	-1.4
	従属栄養細菌	個/mL	0			1			3				0			4	3	0	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03			0.04			0.03				0.02			4	0.04	0.02	0.03
	ペルフルオロオクタスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								<0.000005						1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
水質管理上必要な項目	水温	℃	19.1	21.0	23.8	27.1	31.8	30.6	24.8		23.0	17.9	12.4	11.7	12.8	12	31.8	11.7	21.3
	アルカリ度	mg/L	35	43	44	36	52	42	47		45	50	50	53	51	12	53	35	46
	電気伝導率	μS/cm	122	146	151	125	165	140	160		148	166	170	172	173	12	173	122	153
	リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	カリウムイオン	mg/L	2.2	2.9	3.0	2.6	3.6	2.8	3.4		3.1	3.5	3.5	3.6	3.6	12	3.6	2.2	3.2
	カルシウムイオン	mg/L	9.8	12	12	9.7	13	12	13		13	14	14	14	14	12	14	9.7	13
	マグネシウムイオン	mg/L	3.2	4.0	4.1	3.2	4.5	3.7	4.5		4.0	4.8	5.3	5.3	5.4	12	5.4	3.2	4.3
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
	臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	硫酸イオン	mg/L	10	13	12	9	14	12	15		13	16	16	16	16	12	16	9	14
	リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	銀及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	バリウム及びその化合物	mg/L	<0.07			<0.07			<0.07				<0.07			4	<0.07	<0.07	<0.07
	モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007				<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
	溶解性物質	mg/L	94			100			107				137			4	137	94	110
	浮遊物質(SS)	mg/L														0			
	キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04				<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03				<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006				<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L						<0.008							<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L						<0.008							<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
	ジブロモアセトニトリル	mg/L			<0.006		<0.006									2	<0.006	<0.006	<0.006
	トリクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.054	0.066	0.067	0.065	0.069	0.057	0.050		0.054	0.046	0.039	0.041	0.041	12	0.069	0.039	0.054
	紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.043	0.053	0.054	0.052	0.055	0.046	0.040		0.043	0.036	0.030	0.033	0.033	12	0.055	0.030	0.043
	大腸菌群(定量)	MPN/100mL														0			
	大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	mg/L														0			
	ブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.003	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	0.003	<0.002	<0.002
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003		0.003	0.003	0.003	<0.002	0.002	12	0.003	<0.002	0.002
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	トリブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クリプト指針項目	クリプトスポリジウム	個/10L														0			
	ジアルジア	個/10L														0			
	大腸菌(定量)	MPN/100mL														0			
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL														0			

2．4 坂ノ市浄水場系

坂ノ市ポンプ井

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
	天候	-	曇一時晴	晴	曇一時晴	晴	晴	晴	曇一時雨	曇一時晴	晴	雨後晴	晴後曇	雨	12			
	天候（前日）	-	雨後晴	晴	曇後晴	晴	晴一時曇	晴	曇一時雨	晴後曇	晴	雨後晴	曇後晴	雨／曇	12			
	水温	℃	17.5	17.1	17.5	18.4	20.1	22.6	21.4	22.5	21.2	18.4	18.6	17.6	12	22.6	17.1	19.4
	気温	℃	24.3	20.0	25.7	31.7	30.6	29.6	21.1	19.2	11.8	6.3	4.0	10.2	12	31.7	4.0	19.5
水質基準項目	一般細菌	個/mL	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	12	6	0	1
	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.75	0.65	0.60	0.70	0.48	0.76	0.68	0.70	0.67	0.53	0.47	0.51	12	0.76	0.47	0.62
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	12	0.13	0.11	0.12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02			0.02			0.02			0.02			4	0.02	0.02	0.02
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/L													0			
	クロロ酢酸	mg/L													0			
	クロロホルム	mg/L													0			
	ジクロロ酢酸	mg/L													0			
	ジブロモクロロメタン	mg/L													0			
	臭素酸	mg/L													0			
	総トリハロメタン	mg/L													0			
	トリクロロ酢酸	mg/L													0			
	ブロモジクロロメタン	mg/L													0			
	ブロモホルム	mg/L													0			
	ホルムアルデヒド	mg/L													0			
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.8	8.4	8.6	8.2	8.0	8.1	8.1	8.3	8.2	8.2	8.5	8.5	12	8.8	8.0	8.3
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	塩化物イオン	mg/L	8.3	7.7	7.6	7.2	6.7	6.3	6.8	6.6	6.8	7.1	7.7	8.1	12	8.3	6.3	7.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	79	75	76	73	70	78	72	77	77	68	77	78	12	79	68	75
	蒸発残留物	mg/L	126			123			127			124			4	127	123	125
	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	pH値	-	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.8	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	12	7.0	6.8	6.9
	味	-													0			
	臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	12			
	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

坂ノ市ポンプ井

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.003			0.004			0.002			0.002			4	0.004	0.002	0.003
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L													0			
	亜塩素酸	mg/L													0			
	ジクロロアセトニトリル	mg/L													0			
	抱水クロラール	mg/L													0			
	農薬類	-													0			
	残留塩素	mg/L													0			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	79	75	76	73	70	78	72	77	77	68	77	78	12	79	68	75
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	遊離炭酸	mg/L	9.7			9.9			14			9.4			4	14	9.4	11
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L	126			123			127			124			4	127	123	125
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	-	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	6.8	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	12	7.0	6.8	6.9
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.6			-1.5			-1.5			-1.5			4	-1.5	-1.6	-1.5
	従属栄養細菌	個/mL													0			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	ペルフルオロオクタスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					<0.000005								1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
水質管理上必要な項目	水温	℃	17.5	17.1	17.5	18.4	20.1	22.6	21.4	22.5	21.2	18.4	18.6	17.6	12	22.6	17.1	19.4
	アルカリ度	mg/L	67	66	68	64	65	70	67	71	71	70	70	69	12	71	64	68
	電気伝導率	μS/cm	205	198	200	189	186	196	189	196	197	196	198	199	12	205	186	196
	リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	カリウムイオン	mg/L	1.5	1.4	1.5	1.5	1.6	1.8	1.7	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	12	1.8	1.4	1.6
	カルシウムイオン	mg/L	17	16	16	16	15	17	16	17	17	17	17	17	12	17	15	16
	マグネシウムイオン	mg/L	8.8	8.4	8.6	8.2	7.8	8.5	8.1	8.5	8.5	8.5	8.6	8.7	12	8.8	7.8	8.4
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
	臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	硫酸イオン	mg/L	16	15	15	14	12	12	13	13	12	12	13	14	12	16	12	13
	リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	銀及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	バリウム及びその化合物	mg/L	<0.07			<0.07			<0.07			<0.07			4	<0.07	<0.07	<0.07
	モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
	溶解性物質	mg/L	127			123			127			124			4	127	123	125
	浮遊物質(SS)	mg/L	<1			<1			<1			<1			4	<1	<1	<1
	キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006			<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L													0			
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L													0			
	ジブロモアセトニトリル	mg/L													0			
	トリクロロアセトニトリル	mg/L													0			
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L													0			
	紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.018	0.018	0.017	0.022	0.019	0.021	0.019	0.018	0.016	0.015	0.014	0.016	12	0.022	0.014	0.018
	紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.015	0.015	0.014	0.017	0.016	0.018	0.016	0.015	0.013	0.011	0.012	0.012	12	0.018	0.011	0.014
	大腸菌群(定量)	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	12	1	<1	<1
	大腸菌群(定性)	-													0			
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	mg/L					<0.000005								1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	ブロモクロロ酢酸	mg/L													0			
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L													0			
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L													0			
	ブロモ酢酸	mg/L													0			
	ジブロモ酢酸	mg/L													0			
	トリブロモ酢酸	mg/L													0			
クリプト指針項目	クリプトスポリジウム	個/10L													0			
	ジアルジア	個/10L													0			
	大腸菌(定量)	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0

坂ノ市ポンプ井

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アシュラム	mg/L			<0.009		<0.009								2	<0.009	<0.009	<0.009
	アセフェート	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アミトラズ	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アラクロール	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソキサチオン	mg/L			<0.00005		<0.00005								2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	イプロベンホス(IBP)	mg/L			<0.0009		<0.0009								2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	インダノファン	mg/L			<0.00009		<0.00009								2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
	エスプロカルブ	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	エトフェンプロックス	mg/L			<0.0008		<0.0008								2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	オキサジクロメホン	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	オキシン銅（有機銅）	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	オリサストロビン	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	カズサホス	mg/L			<0.00001		<0.00001								2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	カフェンストロール	mg/L			<0.00008		<0.00008								2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
	カルタップ	mg/L			<0.0008		<0.0008								2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	カルバリル(NAC)	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	キャプタン	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	クミルロン	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	グリホサート	mg/L			<0.02		<0.02								2	<0.02	<0.02	<0.02
	クロメプロップ	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロルピリホス	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	クロロタロニル(TPN)	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	シアノホス(CYAP)	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジウロン(DCMU)	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ジクロベニル(DBN)	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	シハロホップブチル	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	シマジン(CAT)	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジメタメトリン	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	シメトリン	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ダイアジノン	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ダイムロン	mg/L			<0.008		<0.008								2	<0.008	<0.008	<0.008
	チアジニル	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	チウラム	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チオジカルブ	mg/L			<0.0008		<0.0008								2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	チオファネートメチル	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	テフリルトリオン	mg/L			<0.00002		<0.00002								2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
	トリシクラゾール	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	トリフルラリン	mg/L			<0.0006		<0.0006								2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ピラクロニル	mg/L			<0.0001		<0.0001								2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ピラゾキシフェン	mg/L			<0.00004		<0.00004								2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピリブチカルブ	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピロキロン	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フィプロニル	mg/L			<0.000005		<0.000005								2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	フェニトロチオン(MEP)	mg/L			<0.0001		<0.0001								2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	フェリムゾン	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェンチオン(MPP)	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	フェントエート(PAP)	mg/L			<0.00007		<0.00007								2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	フェントラザミド	mg/L			<0.0001		<0.0001								2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フサライド	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	ブタクロール	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブタミホス	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ブプロフェジン	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	フルアジナム	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	プレチラクロール	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005

坂ノ市ポンプ井

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	プロシミドン	mg/L			<0.0009		<0.0009								2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	プロチオホス	mg/L			<0.00007		<0.00007								2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	プロピコナゾール	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロピザミド	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロベナゾール	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブロモブチド	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベノミル	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ペンシクロン	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゾビシクロン	mg/L			<0.0009		<0.0009								2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	ベンゾフェナップ	mg/L			<0.00005		<0.00005								2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	ベンタゾン	mg/L			<0.002		<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
	ペンディメタリン	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	ベンフラカルブ	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ベンフレセート	mg/L			<0.0007		<0.0007								2	<0.0007	<0.0007	<0.0007
	ホスチアゼート	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	マラチオン(マラソン)	mg/L			<0.007		<0.007								2	<0.007	<0.007	<0.007
	メソミル	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	メタラキシル	mg/L			<0.002		<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
	メチダチオン(DMTP)	mg/L			<0.00004		<0.00004								2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	メトミノストロビン	mg/L			<0.0004		<0.0004								2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	メフェナセット	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	メプロニル	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	モリネート	mg/L			<0.00005		<0.00005								2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

市尾上公民館

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	10月23日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
	天候	-	曇一時晴	晴	曇一時晴	晴	晴	晴	曇一時雨	曇時々雨	曇一時晴	晴	雨後晴	晴後曇	雨	12			
	天候（前日）	-	雨後晴	晴	曇後晴	晴	晴一時曇	晴	曇一時雨	雨一時曇	晴後曇	晴	雨後晴	曇後晴	雨／曇	12			
	水温	℃	18.6	20.3	22.6	25.8	30.0	29.4	25.2	25.2	23.1	19.0	15.1	13.1	13.6	12	30.0	13.1	21.3
	気温	℃	23.3	23.4	28.7	36.5	33.1	30.8	20.1	25.4	19.4	13.8	11.9	4.0	9.0	12	36.5	4.0	21.2
水質基準項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L	0.002			0.003			0.003				0.001			4	0.003	0.001	0.002
	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.74	0.66	0.60	0.71	0.49	0.78	0.67		0.68	0.68	0.53	0.48	0.52	12	0.78	0.48	0.63
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12		0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	12	0.12	0.11	0.12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02			0.02			0.03				0.02			4	0.03	0.02	0.02
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005				<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004				<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.001	0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003		0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	12	0.003	0.001	0.002
	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008				<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02				<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03				<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			0.01				<0.01			4	0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.9	8.8	8.8	8.4	8.3	8.6	8.3		8.6	8.4	8.4	8.6	8.7	12	8.9	8.3	8.6
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005				<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	塩化物イオン	mg/L	8.4	8.1	7.8	7.5	6.8	6.5	7.0		6.8	7.0	7.3	7.8	8.2	12	8.4	6.5	7.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	79	77	78	75	72	82	74		79	79	78	79	80	12	82	72	78
	蒸発残留物	mg/L	127			125			132				126			4	132	125	128
	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02				<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005				<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	pH値	-	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0		7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	12	7.1	7.0	7.0
	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

市尾上公民館

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	10月23日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004				<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04				<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L						<0.008							<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	mg/L			<0.002		<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
	農薬類	-														0			
	残留塩素	mg/L	0.34	0.40	0.35	0.33	0.31	0.30	0.25		0.28	0.32	0.29	0.31	0.36	12	0.40	0.25	0.32
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	79	77	78	75	72	82	74		79	79	78	79	80	12	82	72	78
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005				<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	遊離炭酸	mg/L	8.9			8.3			9.8				7.4			4	9.8	7.4	8.6
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03				<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L	127			125			132				126			4	132	125	128
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	-	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0		7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	12	7.1	7.0	7.0
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.4			-1.4			-1.3				-1.5			4	-1.3	-1.5	-1.4
	従属栄養細菌	個/mL	0			0			0				0			4	0	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	ペルフルオロオクタスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								<0.000005						2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
水質管理上必要な項目	水温	℃	18.6	20.3	22.6	25.8	30.0	29.4	25.2		23.1	19.0	15.1	13.1	13.6	12	30.0	13.1	21.3
	アルカリ度	mg/L	69	68	70	66	67	73	70		73	73	72	71	71	12	73	66	70
	電気伝導率	μS/cm	209	203	205	196	192	205	194		201	202	200	202	202	12	209	192	201
	リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	カリウムイオン	mg/L	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.8	1.7		1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	12	1.8	1.5	1.6
	カルシウムイオン	mg/L	18	17	17	17	16	19	17		18	18	17	18	18	12	19	16	18
	マグネシウムイオン	mg/L	8.6	8.4	8.4	8.0	7.6	8.4	7.8		8.3	8.4	8.4	8.5	8.6	12	8.6	7.6	8.3
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
	臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	硫酸イオン	mg/L	16	16	14	14	12	12	13		13	12	12	13	14	12	16	12	13
	リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	銀及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	バリウム及びその化合物	mg/L	<0.07			<0.07			<0.07				<0.07			4	<0.07	<0.07	<0.07
	モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007				<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
	溶解性物質	mg/L	127			125			132				126			4	132	125	128
	浮遊物質(SS)	mg/L														0			
	キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04				<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03				<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006				<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L						<0.008							<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L						<0.008							<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
	ジブロモアセトニトリル	mg/L			<0.006		<0.006									2	<0.006	<0.006	<0.006
	トリクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.020	0.020	0.016	0.023	0.019	0.022	0.020		0.018	0.017	0.016	0.013	0.015	12	0.023	0.013	0.018
	紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.016	0.016	0.013	0.018	0.016	0.017	0.016		0.013	0.013	0.011	0.011	0.012	12	0.018	0.011	0.014
	大腸菌群(定量)	MPN/100mL														0			
	大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	mg/L					<0.000005									1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	ブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	トリブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クリプト指針項目	クリプトスポリジウム	個/10L														0			
	ジアルジア	個/10L														0			
	大腸菌(定量)	MPN/100mL														0			
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL														0			

市尾上公民館

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	10月23日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L			<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アシュラム	mg/L			<0.009		<0.009									2	<0.009	<0.009	<0.009
	アセフェート	mg/L			<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アミトラズ	mg/L			<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アラクロール	mg/L			<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソキサチオン	mg/L			<0.00005		<0.00005									2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L			<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	イプロベンホス(IBP)	mg/L			<0.0009		<0.0009									2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	インダノファン	mg/L			<0.00009		<0.00009									2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
	エスプロカルブ	mg/L			<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	エトフェンプロックス	mg/L			<0.0008		<0.0008									2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	オキサジクロメホン	mg/L			<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	オキシン銅（有機銅）	mg/L			<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	オリサストロビン	mg/L			<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	カズサホス	mg/L			<0.00001		<0.00001									2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	カフェンストロール	mg/L			<0.00008		<0.00008									2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
	カルタップ	mg/L			<0.0008		<0.0008									2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	カルバリル(NAC)	mg/L			<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	キャプタン	mg/L			<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	クミルロン	mg/L			<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	グリホサート	mg/L			<0.02		<0.02									2	<0.02	<0.02	<0.02
	クロメプロップ	mg/L			<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロルピリホス	mg/L			<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	クロロタロニル(TPN)	mg/L			<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	シアノホス(CYAP)	mg/L			<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジウロン(DCMU)	mg/L			<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ジクロベニル(DBN)	mg/L			<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	シハロホップブチル	mg/L			<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	シマジン(CAT)	mg/L			<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジメタメトリン	mg/L			<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	シメトリン	mg/L			<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ダイアジノン	mg/L			<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ダイムロン	mg/L			<0.008		<0.008									2	<0.008	<0.008	<0.008
	チアジニル	mg/L			<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	チウラム	mg/L			<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チオジカルブ	mg/L			<0.0008		<0.0008									2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	チオファネートメチル	mg/L			<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	テフリルトリオン	mg/L			<0.00002		<0.00002									2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
	トリシクラゾール	mg/L			<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	トリフルラリン	mg/L			<0.0006		<0.0006									2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ピラクロニル	mg/L			<0.0001		<0.0001									2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ピラゾキシフェン	mg/L			<0.00004		<0.00004									2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L			<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピリブチカルブ	mg/L			<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピロキロン	mg/L			<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フィプロニル	mg/L			<0.000005		<0.000005									2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	フェニトロチオン(MEP)	mg/L			<0.0001		<0.0001									2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L			<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	フェリムゾン	mg/L			<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェンチオン(MPP)	mg/L			<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	フェントエート(PAP)	mg/L			<0.00007		<0.00007									2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	フェントラザミド	mg/L			<0.0001		<0.0001									2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フサライド	mg/L			<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	ブタクロール	mg/L			<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブタミホス	mg/L			<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ブプロフェジン	mg/L			<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	フルアジナム	mg/L			<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	プレチラクロール	mg/L			<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005

市尾上公民館

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	10月23日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	プロシミドン	mg/L			<0.0009		<0.0009									2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	プロチオホス	mg/L			<0.00007		<0.00007									2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	プロピコナゾール	mg/L			<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロピザミド	mg/L			<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロベナゾール	mg/L			<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブロモブチド	mg/L			<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベノミル	mg/L			<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ペンシクロン	mg/L			<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゾビシクロン	mg/L			<0.0009		<0.0009									2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	ベンゾフェナップ	mg/L			<0.00005		<0.00005									2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	ベンタゾン	mg/L			<0.002		<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
	ペンディメタリン	mg/L			<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	ベンフラカルブ	mg/L			<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ベンフレセート	mg/L			<0.0007		<0.0007									2	<0.0007	<0.0007	<0.0007
	ホスチアゼート	mg/L			<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	マラチオン(マラソン)	mg/L			<0.007		<0.007									2	<0.007	<0.007	<0.007
	メソミル	mg/L			<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	メタラキシル	mg/L			<0.002		<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
	メチダチオン(DMTP)	mg/L			<0.00004		<0.00004									2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	メトミノストロビン	mg/L			<0.0004		<0.0004									2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	メフェナセット	mg/L			<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	メプロニル	mg/L			<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	モリネート	mg/L			<0.00005		<0.00005									2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

2．5 岩ノ下浄水場系

岩ノ下取水井

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
	天候	-	曇一時晴	晴	曇一時晴	晴	晴	晴	曇一時雨	曇一時晴	晴	雨後晴	晴後曇	雨	12			
	天候（前日）	-	雨後晴	晴	曇後晴	晴	晴一時曇	晴	曇一時雨	晴後曇	晴	雨後晴	曇後晴	雨／曇	12			
	水温	℃	20.1	19.9	19.6	21.3	21.9	21.4	21.7	20.0	19.0	17.7	17.6	18.5	12	21.9	17.6	19.9
	気温	℃	22.9	20.8	28.2	33.0	31.3	33.6	20.4	20.5	12.7	7.3	4.4	8.4	12	33.6	4.4	20.3
水質基準項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	3	0	0	0	0	4	0	0	12	4	0	1
	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.95	0.83	0.77	0.74	0.66	0.72	0.76	0.75	0.83	0.73	0.68	0.70	12	0.95	0.66	0.76
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.12	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	12	0.12	0.10	0.11
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03			0.03			0.03			0.03			4	0.03	0.03	0.03
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/L													0			
	クロロ酢酸	mg/L													0			
	クロロホルム	mg/L													0			
	ジクロロ酢酸	mg/L													0			
	ジブロモクロロメタン	mg/L													0			
	臭素酸	mg/L													0			
	総トリハロメタン	mg/L													0			
	トリクロロ酢酸	mg/L													0			
	ブロモジクロロメタン	mg/L													0			
	ブロモホルム	mg/L													0			
	ホルムアルデヒド	mg/L													0			
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.5	7.9	8.1	8.2	8.3	8.6	8.4	8.3	8.0	8.0	8.1	8.3	12	8.6	7.9	8.2
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	塩化物イオン	mg/L	9.9	9.4	9.4	9.2	8.6	8.8	8.8	8.3	8.0	8.4	8.8	9.4	12	9.9	8.0	8.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	70	65	64	66	65	73	71	70	67	66	67	70	12	73	64	68
	蒸発残留物	mg/L	113			116			121			109			4	121	109	115
	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	pH値	-	6.8	7.0	6.9	7.1	7.1	7.0	6.9	7.0	7.2	7.2	7.3	7.0	12	7.3	6.8	7.0
	味	-													0			
	臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	12			
	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1

岩ノ下取水井

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.004			0.004			0.004			0.004			4	0.004	0.004	0.004
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L													0			
	亜塩素酸	mg/L													0			
	ジクロロアセトニトリル	mg/L													0			
	抱水クロラール	mg/L													0			
	農薬類	-													0			
	残留塩素	mg/L													0			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	70	65	64	66	65	73	71	70	67	66	67	70	12	73	64	68
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	遊離炭酸	mg/L	12			11			15			7.7			4	15	7.7	11
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L	113			116			121			109			4	121	109	115
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12	0.1	<0.1	<0.1
	pH値	-	6.8	7.0	6.9	7.1	7.1	7.0	6.9	7.0	7.2	7.2	7.3	7.0	12	7.3	6.8	7.0
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.8			-1.6			-1.6			-1.5			4	-1.5	-1.8	-1.6
	従属栄養細菌	個/mL													0			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	ペルフルオロオクタスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					<0.000005								1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
水質管理上必要な項目	水温	℃	20.1	19.9	19.6	21.3	21.9	21.4	21.7	20.0	19.0	17.7	17.6	18.5	12	21.9	17.6	19.9
	アルカリ度	mg/L	60	56	55	55	58	65	64	63	60	57	58	62	12	65	55	59
	電気伝導率	μS/cm	187	177	175	176	177	191	188	183	177	174	178	184	12	191	174	181
	リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	カリウムイオン	mg/L	1.2	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	12	1.2	1.0	1.1
	カルシウムイオン	mg/L	12	12	11	12	12	13	13	13	12	12	12	12	12	13	11	12
	マグネシウムイオン	mg/L	9.5	8.8	8.6	8.8	8.8	9.6	9.5	9.4	8.9	8.7	9.0	9.5	12	9.6	8.6	9.1
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
	臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	硫酸イオン	mg/L	11	12	12	12	11	11	12	11	11	11	11	11	12	12	11	11
	リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	銀及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	バリウム及びその化合物	mg/L	<0.07			<0.07			<0.07			<0.07			4	<0.07	<0.07	<0.07
	モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
	溶解性物質	mg/L	113			116			121			109			4	121	109	115
	浮遊物質(SS)	mg/L	<1			<1			<1			<1			4	<1	<1	<1
	キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006			<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L													0			
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L													0			
	ジブロモアセトニトリル	mg/L													0			
	トリクロロアセトニトリル	mg/L													0			
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L													0			
	紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.018	0.018	0.017	0.018	0.017	0.017	0.018	0.019	0.016	0.015	0.014	0.017	12	0.019	0.014	0.017
	紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.014	0.014	0.013	0.014	0.014	0.014	0.015	0.014	0.012	0.011	0.011	0.013	12	0.015	0.011	0.013
	大腸菌群(定量)	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	1	<1	<1
	大腸菌群(定性)	-													0			
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	mg/L					<0.000005								1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	ブロモクロロ酢酸	mg/L													0			
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L													0			
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L													0			
	ブロモ酢酸	mg/L													0			
	ジブロモ酢酸	mg/L													0			
	トリブロモ酢酸	mg/L													0			
クリプト指針項目	クリプトスポリジウム	個/10L						0						0	2	0	0	0
	ジアルジア	個/10L						0						0	2	0	0	0
	大腸菌(定量)	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0

岩ノ下取水井

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アシュラム	mg/L			<0.009		<0.009								2	<0.009	<0.009	<0.009
	アセフェート	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アミトラズ	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アラクロール	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソキサチオン	mg/L			<0.00005		<0.00005								2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	イプロベンホス(IBP)	mg/L			<0.0009		<0.0009								2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	インダノファン	mg/L			<0.00009		<0.00009								2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
	エスプロカルブ	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	エトフェンプロックス	mg/L			<0.0008		<0.0008								2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	オキサジクロメホン	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	オキシン銅（有機銅）	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	オリサストロビン	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	カズサホス	mg/L			<0.00001		<0.00001								2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	カフェンストロール	mg/L			<0.00008		<0.00008								2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
	カルタップ	mg/L			<0.0008		<0.0008								2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	カルバリル(NAC)	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	キャプタン	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	クミルロン	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	グリホサート	mg/L			<0.02		<0.02								2	<0.02	<0.02	<0.02
	クロメプロップ	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロルピリホス	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	クロロタロニル(TPN)	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	シアノホス(CYAP)	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジウロン(DCMU)	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ジクロベニル(DBN)	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	シハロホップブチル	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	シマジン(CAT)	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジメタメトリン	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	シメトリン	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ダイアジノン	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ダイムロン	mg/L			<0.008		<0.008								2	<0.008	<0.008	<0.008
	チアジニル	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	チウラム	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チオジカルブ	mg/L			<0.0008		<0.0008								2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	チオファネートメチル	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	テフリルトリオン	mg/L			<0.00002		<0.00002								2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
	トリシクラゾール	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	トリフルラリン	mg/L			<0.0006		<0.0006								2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ピラクロニル	mg/L			<0.0001		<0.0001								2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ピラゾキシフェン	mg/L			<0.00004		<0.00004								2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピリブチカルブ	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピロキロン	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フィプロニル	mg/L			<0.000005		<0.000005								2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	フェニトロチオン(MEP)	mg/L			<0.0001		<0.0001								2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	フェリムゾン	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェンチオン(MPP)	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	フェントエート(PAP)	mg/L			<0.00007		<0.00007								2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	フェントラザミド	mg/L			<0.0001		<0.0001								2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フサライド	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	ブタクロール	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブタミホス	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ブプロフェジン	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	フルアジナム	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	プレチラクロール	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005

岩ノ下取水井

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	プロシミドン	mg/L			<0.0009		<0.0009								2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	プロチオホス	mg/L			<0.00007		<0.00007								2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	プロピコナゾール	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロピザミド	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロベナゾール	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブロモブチド	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベノミル	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ペンシクロン	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゾビシクロン	mg/L			<0.0009		<0.0009								2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	ベンゾフェナップ	mg/L			<0.00005		<0.00005								2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	ベンタゾン	mg/L			<0.002		<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
	ペンディメタリン	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	ベンフラカルブ	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ベンフレセート	mg/L			<0.0007		<0.0007								2	<0.0007	<0.0007	<0.0007
	ホスチアゼート	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	マラチオン(マラソン)	mg/L			<0.007		<0.007								2	<0.007	<0.007	<0.007
	メソミル	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	メタラキシル	mg/L			<0.002		<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
	メチダチオン(DMTP)	mg/L			<0.00004		<0.00004								2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	メトミノストロビン	mg/L			<0.0004		<0.0004								2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	メフェナセット	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	メプロニル	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	モリネート	mg/L			<0.00005		<0.00005								2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

笹原取水井

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
	天候	-	曇一時晴	晴	曇一時晴	晴	晴	晴	曇一時雨	曇一時晴	晴	雨後晴	晴後曇	雨	12			
	天候（前日）	-	雨後晴	晴	曇後晴	晴	晴一時曇	晴	曇一時雨	晴後曇	晴	雨後晴	曇後晴	雨／曇	12			
	水温	℃	20.2	19.7	20.0	19.9	19.9	20.0	19.7	21.1	20.0	18.3	19.3	18.6	12	21.1	18.3	19.7
	気温	℃	22.9	20.8	28.2	33.0	31.3	33.6	20.4	20.5	12.7	7.3	4.4	8.4	12	33.6	4.4	20.3
水質基準項目	一般細菌	個/mL	0	1	12	0	0	0	0	0	0	2	0	0	12	12	0	1
	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.96	0.88	0.82	0.80	0.74	0.68	0.84	0.80	0.92	0.80	0.74	0.72	12	0.96	0.68	0.81
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.13	12	0.13	0.11	0.12
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.06			0.06			0.06			0.05			4	0.06	0.05	0.06
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/L													0			
	クロロ酢酸	mg/L													0			
	クロロホルム	mg/L													0			
	ジクロロ酢酸	mg/L													0			
	ジブロモクロロメタン	mg/L													0			
	臭素酸	mg/L													0			
	総トリハロメタン	mg/L													0			
	トリクロロ酢酸	mg/L													0			
	ブロモジクロロメタン	mg/L													0			
	ブロモホルム	mg/L													0			
	ホルムアルデヒド	mg/L													0			
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	10	9.2	9.6	9.6	9.6	9.9	10	10	9.5	9.0	9.2	8.9	12	10	8.9	9.5
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	塩化物イオン	mg/L	10	9.8	10	9.9	9.7	9.5	9.5	9.2	8.7	8.9	9.2	9.7	12	10	8.7	9.5
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	57	55	55	58	58	65	61	59	56	54	57	57	12	65	54	58
	蒸発残留物	mg/L	103			106			112			100			4	112	100	105
	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	<0.3
	pH値	-	6.8	6.9	6.8	7.0	7.0	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	12	7.1	6.8	6.9
	味	-													0			
	臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	12			
	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

笹原取水井

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.003			0.003			0.004			0.003			4	0.004	0.003	0.003
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L													0			
	亜塩素酸	mg/L													0			
	ジクロロアセトニトリル	mg/L													0			
	抱水クロラール	mg/L													0			
	農薬類	-													0			
	残留塩素	mg/L													0			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	57	55	55	58	58	65	61	59	56	54	57	57	12	65	54	58
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	遊離炭酸	mg/L	10			9.9			13			6.5			4	13	6.5	9.8
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L	103			106			112			100			4	112	100	105
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	-	6.8	6.9	6.8	7.0	7.0	6.8	6.8	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	12	7.1	6.8	6.9
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.9			-1.7			-1.9			-1.8			4	-1.7	-1.9	-1.8
	従属栄養細菌	個/mL													0			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	ペルフルオロオクタスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					<0.000005								1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
水質管理上必要な項目	水温	℃	20.2	19.7	20.0	19.9	19.9	20.0	19.7	21.1	20.0	18.3	19.3	18.6	12	21.1	18.3	19.7
	アルカリ度	mg/L	51	47	48	50	51	58	56	54	50	46	49	48	12	58	46	51
	電気伝導率	μS/cm	172	165	166	168	170	181	176	172	164	160	166	164	12	181	160	169
	リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	カリウムイオン	mg/L	1.1	1.0	1.0	1.1	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	12	1.1	1.0	1.1
	カルシウムイオン	mg/L	12	11	11	12	12	13	12	12	11	11	12	12	12	13	11	12
	マグネシウムイオン	mg/L	6.8	6.5	6.7	6.9	6.9	7.7	7.2	7.0	6.6	6.5	6.8	6.8	12	7.7	6.5	6.9
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
	臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	硫酸イオン	mg/L	12	12	12	12	12	11	12	12	11	11	12	13	12	13	11	12
	リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	銀及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	バリウム及びその化合物	mg/L	<0.07			<0.07			<0.07			<0.07			4	<0.07	<0.07	<0.07
	モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
	溶解性物質	mg/L	103			106			112			100			4	112	100	105
	浮遊物質(SS)	mg/L	<1			<1			<1			<1			4	<1	<1	<1
	キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006			<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L													0			
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L													0			
	ジブロモアセトニトリル	mg/L													0			
	トリクロロアセトニトリル	mg/L													0			
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L													0			
	紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.016	0.017	0.018	0.019	0.017	0.017	0.016	0.017	0.015	0.015	0.015	0.018	12	0.019	0.015	0.017
	紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.012	0.014	0.015	0.015	0.014	0.014	0.014	0.013	0.011	0.011	0.013	0.014	12	0.015	0.011	0.013
	大腸菌群(定量)	MPN/100mL	<1	1	65	1	7	2	<1	<1	<1	2	3	8	12	65	<1	7
	大腸菌群(定性)	-													0			
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	mg/L					<0.000005								1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	ブロモクロロ酢酸	mg/L													0			
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L													0			
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L													0			
	ブロモ酢酸	mg/L													0			
	ジブロモ酢酸	mg/L													0			
	トリブロモ酢酸	mg/L													0			
クリプト指針項目	クリプトスポリジウム	個/10L						0						0	2	0	0	0
	ジアルジア	個/10L						0						0	2	0	0	0
	大腸菌(定量)	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0

笹原取水井

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アシュラム	mg/L			<0.009		<0.009								2	<0.009	<0.009	<0.009
	アセフェート	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アミトラズ	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アラクロール	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソキサチオン	mg/L			<0.00005		<0.00005								2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	イプロベンホス(IBP)	mg/L			<0.0009		<0.0009								2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	インダノファン	mg/L			<0.00009		<0.00009								2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
	エスプロカルブ	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	エトフェンプロックス	mg/L			<0.0008		<0.0008								2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	オキサジクロメホン	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	オキシン銅（有機銅）	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	オリサストロビン	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	カズサホス	mg/L			<0.00001		<0.00001								2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	カフェンストロール	mg/L			<0.00008		<0.00008								2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
	カルタップ	mg/L			<0.0008		<0.0008								2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	カルバリル(NAC)	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	キャプタン	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	クミルロン	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	グリホサート	mg/L			<0.02		<0.02								2	<0.02	<0.02	<0.02
	クロメプロップ	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロルピリホス	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	クロロタロニル(TPN)	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	シアノホス(CYAP)	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジウロン(DCMU)	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ジクロベニル(DBN)	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	シハロホップブチル	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	シマジン(CAT)	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジメタメトリン	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	シメトリン	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ダイアジノン	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ダイムロン	mg/L			<0.008		<0.008								2	<0.008	<0.008	<0.008
	チアジニル	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	チウラム	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チオジカルブ	mg/L			<0.0008		<0.0008								2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	チオファネートメチル	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	テフリルトリオン	mg/L			<0.00002		<0.00002								2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
	トリシクラゾール	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	トリフルラリン	mg/L			<0.0006		<0.0006								2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ピラクロニル	mg/L			<0.0001		<0.0001								2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ピラゾキシフェン	mg/L			<0.00004		<0.00004								2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピリブチカルブ	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピロキロン	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フィプロニル	mg/L			<0.000005		<0.000005								2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	フェニトロチオン(MEP)	mg/L			<0.0001		<0.0001								2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	フェリムゾン	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェンチオン(MPP)	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	フェントエート(PAP)	mg/L			<0.00007		<0.00007								2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	フェントラザミド	mg/L			<0.0001		<0.0001								2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フサライド	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	ブタクロール	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブタミホス	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ブプロフェジン	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	フルアジナム	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	プレチラクロール	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005

笹原取水井

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	プロシミドン	mg/L			<0.0009		<0.0009								2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	プロチオホス	mg/L			<0.00007		<0.00007								2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	プロピコナゾール	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロピザミド	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロベナゾール	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブロモブチド	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベノミル	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ペンシクロン	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゾビシクロン	mg/L			<0.0009		<0.0009								2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	ベンゾフェナップ	mg/L			<0.00005		<0.00005								2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	ベンタゾン	mg/L			<0.002		<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
	ペンディメタリン	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	ベンフラカルブ	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ベンフレセート	mg/L			<0.0007		<0.0007								2	<0.0007	<0.0007	<0.0007
	ホスチアゼート	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	マラチオン(マラソン)	mg/L			<0.007		<0.007								2	<0.007	<0.007	<0.007
	メソミル	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	メタラキシル	mg/L			<0.002		<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
	メチダチオン(DMTP)	mg/L			<0.00004		<0.00004								2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	メトミノストロビン	mg/L			<0.0004		<0.0004								2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	メフェナセット	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	メプロニル	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	モリネート	mg/L			<0.00005		<0.00005								2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

岩ノ下浄水池

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
	天候	-	曇一時晴	晴	曇一時晴	晴	晴	晴	曇一時雨	曇一時晴	晴	雨後晴	晴後曇	雨	12			
	天候（前日）	-	雨後晴	晴	曇後晴	晴	晴一時曇	晴	曇一時雨	晴後曇	晴	雨後晴	曇後晴	雨／曇	12			
	水温	℃	20.3	19.7	21.9	22.0	22.8	24.2	20.2	20.7	20.5	14.1	18.5	19.0	12	24.2	14.1	20.3
	気温	℃	22.9	20.8	28.2	33.0	31.3	33.6	20.4	20.5	12.7	7.3	4.4	8.4	12	33.6	4.4	20.3
水質基準項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.95	0.87	0.79	0.77	0.72	0.70	0.80	0.78	0.88	0.78	0.72	0.70	12	0.95	0.70	0.79
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	12	0.12	0.10	0.11
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.05			0.04			0.05			0.04			4	0.05	0.04	0.04
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02			<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.5	9.0	9.2	9.2	9.3	9.8	9.6	9.6	9.2	8.8	9.0	8.9	12	9.8	8.8	9.3
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	塩化物イオン	mg/L	10	9.9	9.9	9.7	9.5	9.2	9.3	8.9	8.6	8.8	9.3	9.5	12	10	8.6	9.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	63	61	58	60	61	69	66	65	60	59	61	63	12	69	58	62
	蒸発残留物	mg/L	106			104			112			102			4	112	102	106
	陰イオン界面活性剤	mg/L													0			
	ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L													0			
	フェノール類	mg/L													0			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	pH値	-	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	12	7.1	6.9	7.0
	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

岩ノ下浄水池

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.004			0.003			0.004			0.003			4	0.004	0.003	0.004
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L						<0.008						<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	mg/L			<0.002		<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
	農薬類	-													0			
	残留塩素	mg/L	0.38	0.42	0.47	0.43	0.46	0.40	0.36	0.45	0.40	0.36	0.42	0.38	12	0.47	0.36	0.41
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	63	61	58	60	61	69	66	65	60	59	61	63	12	69	58	62
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	遊離炭酸	mg/L	11			11			13			6.7			4	13	6.7	10
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L	106			104			112			102			4	112	102	106
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	-	6.9	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	7.1	7.1	7.0	12	7.1	6.9	7.0
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.8			-1.6			-1.6			-1.7			4	-1.6	-1.8	-1.7
	従属栄養細菌	個/mL	2			1			2			2			4	2	1	2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	ペルフルオロオクタスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					<0.000005								1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
水質管理上必要な項目	水温	℃	20.3	19.7	21.9	22.0	22.8	24.2	20.2	20.7	20.5	14.1	18.5	19.0	12	24.2	14.1	20.3
	アルカリ度	mg/L	55	52	50	52	55	62	60	61	54	52	53	53	12	62	50	55
	電気伝導率	μS/cm	181	172	170	173	174	186	182	179	170	166	171	172	12	186	166	175
	リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	カリウムイオン	mg/L	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	12	1.2	1.0	1.1
	カルシウムイオン	mg/L	12	12	11	11	12	13	13	12	12	11	12	12	12	13	11	12
	マグネシウムイオン	mg/L	8.0	7.8	7.3	7.7	7.7	8.6	8.3	8.2	7.5	7.4	7.7	8.0	12	8.6	7.3	7.8
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
	臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	硫酸イオン	mg/L	12	12	12	12	12	11	12	11	11	11	12	12	12	12	11	12
	リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	銀及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	バリウム及びその化合物	mg/L	<0.07			<0.07			<0.07			<0.07			4	<0.07	<0.07	<0.07
	モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
	溶解性物質	mg/L	106			104			112			102			4	112	102	106
	浮遊物質(SS)	mg/L													0			
	キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04			<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03			<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006			<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L						<0.008						<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L						<0.008						<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
	ジブロモアセトニトリル	mg/L			<0.006		<0.006								2	<0.006	<0.006	<0.006
	トリクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.015	0.018	0.016	0.019	0.018	0.019	0.019	0.017	0.017	0.016	0.015	0.016	12	0.019	0.015	0.017
	紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.011	0.013	0.012	0.014	0.013	0.014	0.015	0.012	0.012	0.010	0.011	0.012	12	0.015	0.010	0.012
	大腸菌群(定量)	MPN/100mL													0			
	大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	mg/L					<0.000005								1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	ブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	トリブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クリプト指針項目	クリプトスポリジウム	個/10L													0			
	ジアルジア	個/10L													0			
	大腸菌(定量)	MPN/100mL													0			
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL													0			

岩ノ下浄水池

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アシュラム	mg/L			<0.009		<0.009								2	<0.009	<0.009	<0.009
	アセフェート	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アミトラズ	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アラクロール	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソキサチオン	mg/L			<0.00005		<0.00005								2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	イプロベンホス(IBP)	mg/L			<0.0009		<0.0009								2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	インダノファン	mg/L			<0.00009		<0.00009								2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
	エスプロカルブ	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	エトフェンプロックス	mg/L			<0.0008		<0.0008								2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	オキサジクロメホン	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	オキシン銅（有機銅）	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	オリサストロビン	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	カズサホス	mg/L			<0.00001		<0.00001								2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	カフェンストロール	mg/L			<0.00008		<0.00008								2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
	カルタップ	mg/L			<0.0008		<0.0008								2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	カルバリル(NAC)	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	キャプタン	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	クミルロン	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	グリホサート	mg/L			<0.02		<0.02								2	<0.02	<0.02	<0.02
	クロメプロップ	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロルピリホス	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	クロロタロニル(TPN)	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	シアノホス(CYAP)	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジウロン(DCMU)	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ジクロベニル(DBN)	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	シハロホップブチル	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	シマジン(CAT)	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジメタメトリン	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	シメトリン	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ダイアジノン	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ダイムロン	mg/L			<0.008		<0.008								2	<0.008	<0.008	<0.008
	チアジニル	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	チウラム	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チオジカルブ	mg/L			<0.0008		<0.0008								2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	チオファネートメチル	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	テフリルトリオン	mg/L			<0.00002		<0.00002								2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
	トリシクラゾール	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	トリフルラリン	mg/L			<0.0006		<0.0006								2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ピラクロニル	mg/L			<0.0001		<0.0001								2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ピラゾキシフェン	mg/L			<0.00004		<0.00004								2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピリブチカルブ	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピロキロン	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フィプロニル	mg/L			<0.000005		<0.000005								2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	フェニトロチオン(MEP)	mg/L			<0.0001		<0.0001								2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	フェリムゾン	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェンチオン(MPP)	mg/L			<0.00006		<0.00006								2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	フェントエート(PAP)	mg/L			<0.00007		<0.00007								2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	フェントラザミド	mg/L			<0.0001		<0.0001								2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フサライド	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	ブタクロール	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブタミホス	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ブプロフェジン	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	フルアジナム	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	プレチラクロール	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005

岩ノ下浄水池

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	プロシミドン	mg/L			<0.0009		<0.0009								2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	プロチオホス	mg/L			<0.00007		<0.00007								2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	プロピコナゾール	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロピザミド	mg/L			<0.0005		<0.0005								2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロベナゾール	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブロモブチド	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベノミル	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ペンシクロン	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゾビシクロン	mg/L			<0.0009		<0.0009								2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	ベンゾフェナップ	mg/L			<0.00005		<0.00005								2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	ベンタゾン	mg/L			<0.002		<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
	ペンディメタリン	mg/L			<0.003		<0.003								2	<0.003	<0.003	<0.003
	ベンフラカルブ	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ベンフレセート	mg/L			<0.0007		<0.0007								2	<0.0007	<0.0007	<0.0007
	ホスチアゼート	mg/L			<0.00003		<0.00003								2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	マラチオン(マラソン)	mg/L			<0.007		<0.007								2	<0.007	<0.007	<0.007
	メソミル	mg/L			<0.0003		<0.0003								2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	メタラキシル	mg/L			<0.002		<0.002								2	<0.002	<0.002	<0.002
	メチダチオン(DMTP)	mg/L			<0.00004		<0.00004								2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	メトミノストロビン	mg/L			<0.0004		<0.0004								2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	メフェナセット	mg/L			<0.0002		<0.0002								2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	メプロニル	mg/L			<0.001		<0.001								2	<0.001	<0.001	<0.001
	モリネート	mg/L			<0.00005		<0.00005								2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

こうざき校区公民館

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	10月23日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
	天候	-	曇一時晴	晴	曇一時晴	晴	晴	晴	曇一時雨	曇時々雨	曇一時晴	晴	雨後晴	晴後曇	雨	12			
	天候（前日）	-	雨後晴	晴	曇後晴	晴	晴一時曇	晴	曇一時雨	雨一時曇	晴後曇	晴	雨後晴	曇後晴	雨／曇	12			
	水温	℃	20.0	21.2	23.1	27.0	30.2	28.4	23.8	23.8	21.9	17.3	13.9	13.4	14.4	12	30.2	13.4	21.2
	気温	℃	25.5	20.4	29.2	32.5	31.9	32.8	20.4	24.8	20.3	13.1	9.1	3.8	10.2	12	32.8	3.8	20.8
水質基準項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003			<0.0003			<0.0003				<0.0003			4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005			<0.00005			<0.00005				<0.00005			4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.95	0.86	0.77	0.78	0.72	0.66	0.80		0.77	0.88	0.77	0.73	0.72	12	0.95	0.66	0.78
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10		0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	12	0.12	0.10	0.11
	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.05			0.04			0.05				0.04			4	0.05	0.04	0.04
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005				<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004			<0.004			<0.004				<0.004			4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸	mg/L	<0.001			<0.001			<0.001				<0.001			4	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003		0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	12	0.003	0.002	0.002
	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L	<0.008			<0.008			<0.008				<0.008			4	<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02				<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03				<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	9.6	9.2	9.3	9.2	9.2	9.8	9.6		9.6	9.2	8.8	8.9	8.9	12	9.8	8.8	9.3
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005				<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	塩化物イオン	mg/L	10	9.8	9.9	9.7	9.4	9.4	9.3		8.9	8.6	8.8	9.2	9.7	12	10	8.6	9.4
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	62	59	62	62	70	67		67	61	60	62	63	12	70	59	63
	蒸発残留物	mg/L	104			108			119				104			4	119	104	109
	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02			<0.02			<0.02				<0.02			4	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005				<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L	<0.0005			<0.0005			<0.0005				<0.0005			4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	pH値	-	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9		6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	12	7.0	6.9	7.0
	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

こうざき校区公民館

区分	項　目	単　位	4月16日	5月15日	6月12日	7月9日	8月7日	9月10日	10月21日	10月23日	11月5日	12月4日	1月7日	2月4日	3月4日	累積回数	最高値	最低値	平均値
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002			<0.0002			<0.0002				<0.0002			4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.004			0.003			0.004				0.003			4	0.004	0.003	0.004
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004			<0.0004			<0.0004				<0.0004			4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04				<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L						<0.008							<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L			<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	mg/L			<0.002		<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
	農薬類	-														0			
	残留塩素	mg/L	0.33	0.39	0.41	0.29	0.41	0.38	0.30		0.35	0.36	0.33	0.35	0.34	12	0.41	0.29	0.35
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	64	62	59	62	62	70	67		67	61	60	62	63	12	70	59	63
	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.005			<0.005			<0.005				<0.005			4	<0.005	<0.005	<0.005
	遊離炭酸	mg/L	9.6			10			12				7.9			4	12	7.9	9.9
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03				<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	<0.002			<0.002			<0.002				<0.002			4	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L	104			108			119				104			4	119	104	109
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	-	7.0	7.0	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9		6.9	7.0	7.0	7.0	7.0	12	7.0	6.9	7.0
	腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.6			-1.7			-1.6				-1.8			4	-1.6	-1.8	-1.7
	従属栄養細菌	個/mL	2			4			2				2			4	4	2	2
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	ペルフルオロオクタスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								<0.000005						1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
水質管理上必要な項目	水温	℃	20.0	21.2	23.1	27.0	30.2	28.4	23.8		21.9	17.3	13.9	13.4	14.4	12	30.2	13.4	21.2
	アルカリ度	mg/L	57	53	52	53	58	63	62		60	56	53	54	54	12	63	52	56
	電気伝導率	μS/cm	183	176	172	174	177	189	185		182	173	168	174	174	12	189	168	177
	リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	カリウムイオン	mg/L	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.1		1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	12	1.2	1.0	1.1
	カルシウムイオン	mg/L	12	12	12	12	12	14	13		13	12	12	12	13	12	14	12	12
	マグネシウムイオン	mg/L	7.9	7.6	7.3	7.6	7.6	8.4	8.3		8.1	7.4	7.3	7.6	7.7	12	8.4	7.3	7.7
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
	臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	硫酸イオン	mg/L	12	12	12	12	11	11	12		11	11	11	12	12	12	12	11	12
	リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	銀及びその化合物	mg/L	<0.01			<0.01			<0.01				<0.01			4	<0.01	<0.01	<0.01
	バリウム及びその化合物	mg/L	<0.07			<0.07			<0.07				<0.07			4	<0.07	<0.07	<0.07
	モリブデン	mg/L	<0.007			<0.007			<0.007				<0.007			4	<0.007	<0.007	<0.007
	溶解性物質	mg/L	104			108			119				104			4	119	104	109
	浮遊物質(SS)	mg/L														0			
	キシレン	mg/L	<0.04			<0.04			<0.04				<0.04			4	<0.04	<0.04	<0.04
	p-ジクロロベンゼン	mg/L	<0.03			<0.03			<0.03				<0.03			4	<0.03	<0.03	<0.03
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L	<0.006			<0.006			<0.006				<0.006			4	<0.006	<0.006	<0.006
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L						<0.008							<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L						<0.008							<0.008	2	<0.008	<0.008	<0.008
	ジブロモアセトニトリル	mg/L			<0.006		<0.006									2	<0.006	<0.006	<0.006
	トリクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L			<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.017	0.018	0.016	0.018	0.018	0.019	0.019		0.018	0.017	0.016	0.015	0.016	12	0.019	0.015	0.017
	紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.013	0.014	0.012	0.013	0.013	0.014	0.015		0.013	0.012	0.011	0.011	0.012	12	0.015	0.011	0.013
	大腸菌群(定量)	MPN/100mL														0			
	大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	mg/L														0			
	ブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	トリブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クリプト指針項目	クリプトスポリジウム	個/10L														0			
	ジアルジア	個/10L														0			
	大腸菌(定量)	MPN/100mL														0			
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL														0			

2．6 野津原東部浄水場系

野津原東部着水井

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
	天候	-	晴後曇	晴	晴一時曇	晴	晴一時曇	曇一時雨	雨一時曇	晴	晴	晴／曇	曇後晴	雨／曇	12			
	天候（前日）	-	曇一時晴	曇後晴	曇一時晴	晴	晴一時曇	晴	曇一時雨	曇一時晴	晴	雨後晴	雨後晴	晴後雨	12			
	水温	℃	15.1	16.9	17.6	19.9	23.5	24.6	22.2	21.6	17.5	12.0	11.3	11.0	12	24.6	11.0	17.8
	気温	℃	22.6	20.6	27.2	32.5	33.3	29.5	22.3	17.6	12.2	7.6	9.4	12.7	12	33.3	7.6	20.6
水質基準項目	一般細菌	個/mL	1	0	0	0	0	5	1	2	0	2	0	0	12	5	0	1
	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L			0.002			0.002			0.002			0.002	4	0.002	0.002	0.002
	六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.78	0.69	0.58	0.63	0.58	0.74	0.65	0.83	0.64	0.57	0.58	0.59	12	0.83	0.57	0.66
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.13	0.11	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.10	0.10	0.11	12	0.13	0.10	0.12
	ホウ素及びその化合物	mg/L			0.11			0.09			0.12			0.17	4	0.17	0.09	0.12
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/L													0			
	クロロ酢酸	mg/L													0			
	クロロホルム	mg/L													0			
	ジクロロ酢酸	mg/L													0			
	ジブロモクロロメタン	mg/L													0			
	臭素酸	mg/L													0			
	総トリハロメタン	mg/L													0			
	トリクロロ酢酸	mg/L													0			
	ブロモジクロロメタン	mg/L													0			
	ブロモホルム	mg/L													0			
	ホルムアルデヒド	mg/L													0			
	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			<0.01			<0.01			<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	16	16	14	13	13	13	13	13	15	18	20	20	12	20	13	15
	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	塩化物イオン	mg/L	12	12	9.5	7.4	9.0	8.3	13	10	13	15	16	17	12	17	7.4	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	72	79	72	66	70	74	72	70	89	100	110	110	12	110	66	82
	蒸発残留物	mg/L			149			151			170			211	4	211	149	170
	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.4	<0.3	<0.3
	pH値	-	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	12	7.4	7.2	7.3
	味	-													0			
	臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	12			
	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.7	<0.5	<0.5
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	<0.1

野津原東部着水井

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			0.0006	4	0.0006	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L													0			
	亜塩素酸	mg/L													0			
	ジクロロアセトニトリル	mg/L													0			
	抱水クロラール	mg/L													0			
	農薬類	-													0			
	残留塩素	mg/L													0			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	72	79	72	66	70	74	72	70	89	100	110	110	12	110	66	82
	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	遊離炭酸	mg/L			4.4			7.4			6.9			5.5	4	7.4	4.4	6.0
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L			149			151			170			211	4	211	149	170
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	0.2	<0.1	<0.1
	pH値	-	7.4	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	12	7.4	7.2	7.3
	腐食性(ランゲリア指数)	-			-1.1			-1.0			-1.0			-0.8	4	-0.8	-1.1	-1.0
	従属栄養細菌	個/mL													0			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			<0.01			<0.01			<0.01	4	0.02	<0.01	<0.01
	ペルフルオロオクタスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					<0.000005								1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
水質管理上必要な項目	水温	℃	15.1	16.9	17.6	19.9	23.5	24.6	22.2	21.6	17.5	12.0	11.3	11.0	12	24.6	11.0	17.8
	アルカリ度	mg/L	74	79	76	74	74	77	71	73	81	92	96	100	12	100	71	81
	電気伝導率	μS/cm	229	243	222	202	217	220	222	211	264	302	316	326	12	326	202	248
	リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	カリウムイオン	mg/L	2.9	3.3	3.0	3.2	3.6	3.8	3.6	3.5	3.5	3.2	3.3	3.3	12	3.8	2.9	3.4
	カルシウムイオン	mg/L	18	20	18	16	18	19	18	18	22	25	27	28	12	28	16	21
	マグネシウムイオン	mg/L	6.5	7.1	6.5	5.9	6.3	6.4	6.5	6.2	8.0	9.4	9.9	10	12	10	5.9	7.4
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
	臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	硫酸イオン	mg/L	17	17	15	12	14	13	14	13	23	29	30	32	12	32	12	19
	リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	銀及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	バリウム及びその化合物	mg/L			<0.07			<0.07			<0.07			<0.07	4	<0.07	<0.07	<0.07
	モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
	溶解性物質	mg/L			149			151			170			211	4	211	149	170
	浮遊物質(SS)	mg/L			<1			<1			<1			<1	4	<1	<1	<1
	キシレン	mg/L			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
	p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L													0			
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L													0			
	ジブロモアセトニトリル	mg/L													0			
	トリクロロアセトニトリル	mg/L													0			
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L													0			
	紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.047	0.040	0.041	0.049	0.043	0.044	0.040	0.048	0.032	0.032	0.033	0.034	12	0.049	0.032	0.040
	紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.041	0.034	0.035	0.042	0.037	0.037	0.034	0.041	0.027	0.029	0.029	0.030	12	0.042	0.027	0.035
	大腸菌群(定量)	MPN/100mL	1	2	8	2	<1	12	1	<1	<1	<1	5	1	12	12	<1	3
	大腸菌群(定性)	-													0			
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	mg/L					<0.000005								1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	ブロモクロロ酢酸	mg/L													0			
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L													0			
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L													0			
	ブロモ酢酸	mg/L													0			
	ジブロモ酢酸	mg/L													0			
	トリブロモ酢酸	mg/L													0			
クリプト指針項目	クリプトスポリジウム	個/10L					0						0		2	0	0	0
	ジアルジア	個/10L					0						0		2	0	0	0
	大腸菌(定量)	MPN/100mL	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0

野津原東部着水井

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アシュラム	mg/L		<0.009		<0.009									2	<0.009	<0.009	<0.009
	アセフェート	mg/L		<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アミトラズ	mg/L		<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アラクロール	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソキサチオン	mg/L		<0.00005		<0.00005									2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	イプロベンホス(IBP)	mg/L		<0.0009		<0.0009									2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	インダノファン	mg/L		<0.00009		<0.00009									2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
	エスプロカルブ	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	エトフェンプロックス	mg/L		<0.0008		<0.0008									2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	オキサジクロメホン	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	オキシン銅（有機銅）	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	オリサストロビン	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	カズサホス	mg/L		<0.00001		<0.00001									2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	カフェンストロール	mg/L		<0.00008		<0.00008									2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
	カルタップ	mg/L		<0.0008		<0.0008									2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	カルバリル(NAC)	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	キャプタン	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	クミルロン	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	グリホサート	mg/L		<0.02		<0.02									2	<0.02	<0.02	<0.02
	クロメプロップ	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロルピリホス	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	クロロタロニル(TPN)	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	シアノホス(CYAP)	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジウロン(DCMU)	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ジクロベニル(DBN)	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	シハロホップブチル	mg/L		<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	シマジン(CAT)	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジメタメトリン	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	シメトリン	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ダイアジノン	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ダイムロン	mg/L		<0.008		<0.008									2	<0.008	<0.008	<0.008
	チアジニル	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	チウラム	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チオジカルブ	mg/L		<0.0008		<0.0008									2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	チオファネートメチル	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	テフリルトリオン	mg/L		<0.00002		<0.00002									2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
	トリシクラゾール	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	トリフルラリン	mg/L		<0.0006		<0.0006									2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ピラクロニル	mg/L		<0.0001		<0.0001									2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ピラゾキシフェン	mg/L		<0.00004		<0.00004									2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピリブチカルブ	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピロキロン	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フィプロニル	mg/L		<0.000005		<0.000005									2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	フェニトロチオン(MEP)	mg/L		<0.0001		<0.0001									2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	フェリムゾン	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェンチオン(MPP)	mg/L		<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	フェントエート(PAP)	mg/L		<0.00007		<0.00007									2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	フェントラザミド	mg/L		<0.0001		<0.0001									2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フサライド	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	ブタクロール	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブタミホス	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ブプロフェジン	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	フルアジナム	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	プレチラクロール	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005

野津原東部着水井

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	プロシミドン	mg/L		<0.0009		<0.0009									2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	プロチオホス	mg/L		<0.00007		<0.00007									2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	プロピコナゾール	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロピザミド	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロベナゾール	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブロモブチド	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベノミル	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ペンシクロン	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゾビシクロン	mg/L		<0.0009		<0.0009									2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	ベンゾフェナップ	mg/L		<0.00005		<0.00005									2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	ベンタゾン	mg/L		<0.002		<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
	ペンディメタリン	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	ベンフラカルブ	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ベンフレセート	mg/L		<0.0007		<0.0007									2	<0.0007	<0.0007	<0.0007
	ホスチアゼート	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	マラチオン(マラソン)	mg/L		<0.007		<0.007									2	<0.007	<0.007	<0.007
	メソミル	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	メタラキシル	mg/L		<0.002		<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
	メチダチオン(DMTP)	mg/L		<0.00004		<0.00004									2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	メトミノストロビン	mg/L		<0.0004		<0.0004									2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	メフェナセット	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	メプロニル	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	モリネート	mg/L		<0.00005		<0.00005									2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

野津原東部浄水池

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
	天候	-	晴後曇	晴	晴一時曇	晴	晴一時曇	曇一時雨	雨一時曇	晴	晴	晴／曇	曇後晴	雨／曇	12			
	天候（前日）	-	曇一時晴	曇後晴	曇一時晴	晴	晴一時曇	晴	曇一時雨	曇一時晴	晴	雨後晴	雨後晴	晴後雨	12			
	水温	℃	15.5	16.8	18.8	20.8	24.4	25.2	22.2	21.6	17.3	12.2	11.4	11.8	12	25.2	11.4	18.2
	気温	℃	22.6	20.6	27.2	32.5	33.3	29.5	22.3	17.6	12.2	7.6	9.4	12.7	12	33.3	7.6	20.6
水質基準項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L			0.002			0.002			0.002			0.002	4	0.002	0.002	0.002
	六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.79	0.69	0.58	0.63	0.56	0.73	0.65	0.83	0.64	0.56	0.58	0.56	12	0.83	0.56	0.65
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	12	0.13	0.09	0.11
	ホウ素及びその化合物	mg/L			0.10			0.09			0.12			0.16	4	0.16	0.09	0.12
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	0.001
	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.02			0.01			0.02	4	0.02	0.01	0.02
	鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	16	16	14	13	14	14	14	14	16	18	20	21	12	21	13	16
	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	塩化物イオン	mg/L	12	13	9.7	7.7	9.3	8.6	13	11	13	15	16	16	12	16	7.7	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	72	80	72	66	70	72	69	70	89	100	110	110	12	110	66	82
	蒸発残留物	mg/L			149			153			169			210	4	210	149	170
	陰イオン界面活性剤	mg/L													0			
	ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L													0			
	フェノール類	mg/L													0			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	pH値	-	7.3	7.2	7.3	7.1	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	12	7.4	7.1	7.3
	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

野津原東部浄水池

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			0.0005	4	0.0005	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008						<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	mg/L		<0.002		<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
	農薬類	-													0			
	残留塩素	mg/L	0.48	0.46	0.53	0.52	0.57	0.51	0.52	0.67	0.51	0.48	0.49	0.49	12	0.67	0.46	0.52
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	72	80	72	66	70	72	69	70	89	100	110	110	12	110	66	82
	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	遊離炭酸	mg/L			6.0			6.9			6.1			8.2	4	8.2	6.0	6.8
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L			149			153			169			210	4	210	149	170
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	-	7.3	7.2	7.3	7.1	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	12	7.4	7.1	7.3
	腐食性(ランゲリア指数)	-			-1.1			-1.0			-1.1			-0.8	4	-0.8	-1.1	-1.0
	従属栄養細菌	個/mL			2			3			0			0	4	3	0	1
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.02			0.01			0.02	4	0.02	0.01	0.02
	ペルフルオロオクタスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					<0.000005								1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
水質管理上必要な項目	水温	℃	15.5	16.8	18.8	20.8	24.4	25.2	22.2	21.6	17.3	12.2	11.4	11.8	12	25.2	11.4	18.2
	アルカリ度	mg/L	76	80	76	73	75	76	71	73	85	93	97	100	12	100	71	81
	電気伝導率	μS/cm	230	244	223	203	219	220	223	213	265	303	317	327	12	327	203	249
	リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	カリウムイオン	mg/L	3.0	3.3	3.1	3.1	3.6	3.7	3.6	3.5	3.5	3.3	3.3	3.3	12	3.7	3.0	3.4
	カルシウムイオン	mg/L	18	20	18	17	18	18	19	18	23	26	27	27	12	27	17	21
	マグネシウムイオン	mg/L	6.5	7.2	6.6	5.9	6.3	6.3	6.5	6.2	8.0	9.4	9.9	9.8	12	9.9	5.9	7.4
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
	臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	硫酸イオン	mg/L	17	17	15	12	14	13	14	13	23	29	31	30	12	31	12	19
	リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	銀及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	バリウム及びその化合物	mg/L			<0.07			<0.07			<0.07			<0.07	4	<0.07	<0.07	<0.07
	モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
	溶解性物質	mg/L			149			153			169			210	4	210	149	170
	浮遊物質(SS)	mg/L													0			
	キシレン	mg/L			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
	p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					<0.008						<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L					<0.008						<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
	ジブロモアセトニトリル	mg/L		<0.006		<0.006									2	<0.006	<0.006	<0.006
	トリクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.037	0.032	0.032	0.038	0.034	0.033	0.032	0.039	0.025	0.025	0.025	0.026	12	0.039	0.025	0.032
	紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.029	0.026	0.026	0.030	0.027	0.026	0.026	0.031	0.019	0.021	0.021	0.022	12	0.031	0.019	0.025
	大腸菌群(定量)	MPN/100mL													0			
	大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	mg/L					<0.000005								1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	ブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	トリブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クリプト指針項目	クリプトスポリジウム	個/10L													0			
	ジアルジア	個/10L													0			
	大腸菌(定量)	MPN/100mL													0			
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL													0			

野津原東部浄水池

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アシュラム	mg/L		<0.009		<0.009									2	<0.009	<0.009	<0.009
	アセフェート	mg/L		<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アミトラズ	mg/L		<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アラクロール	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソキサチオン	mg/L		<0.00005		<0.00005									2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	イプロベンホス(IBP)	mg/L		<0.0009		<0.0009									2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	インダノファン	mg/L		<0.00009		<0.00009									2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
	エスプロカルブ	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	エトフェンプロックス	mg/L		<0.0008		<0.0008									2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	オキサジクロメホン	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	オキシン銅（有機銅）	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	オリサストロビン	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	カズサホス	mg/L		<0.00001		<0.00001									2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	カフェンストロール	mg/L		<0.00008		<0.00008									2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
	カルタップ	mg/L		<0.0008		<0.0008									2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	カルバリル(NAC)	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	キャプタン	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	クミルロン	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	グリホサート	mg/L		<0.02		<0.02									2	<0.02	<0.02	<0.02
	クロメプロップ	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロルピリホス	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	クロロタロニル(TPN)	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	シアノホス(CYAP)	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジウロン(DCMU)	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ジクロベニル(DBN)	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	シハロホップブチル	mg/L		<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	シマジン(CAT)	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジメタメトリン	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	シメトリン	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ダイアジノン	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ダイムロン	mg/L		<0.008		<0.008									2	<0.008	<0.008	<0.008
	チアジニル	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	チウラム	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チオジカルブ	mg/L		<0.0008		<0.0008									2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	チオファネートメチル	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	テフリルトリオン	mg/L		<0.00002		<0.00002									2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
	トリシクラゾール	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	トリフルラリン	mg/L		<0.0006		<0.0006									2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ピラクロニル	mg/L		<0.0001		<0.0001									2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ピラゾキシフェン	mg/L		<0.00004		<0.00004									2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピリブチカルブ	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピロキロン	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フィプロニル	mg/L		<0.000005		<0.000005									2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	フェニトロチオン(MEP)	mg/L		<0.0001		<0.0001									2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	フェリムゾン	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェンチオン(MPP)	mg/L		<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	フェントエート(PAP)	mg/L		<0.00007		<0.00007									2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	フェントラザミド	mg/L		<0.0001		<0.0001									2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フサライド	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	ブタクロール	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブタミホス	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ブプロフェジン	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	フルアジナム	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	プレチラクロール	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005

野津原東部浄水池

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	プロシミドン	mg/L		<0.0009		<0.0009									2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	プロチオホス	mg/L		<0.00007		<0.00007									2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	プロピコナゾール	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロピザミド	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロベナゾール	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブロモブチド	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベノミル	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ペンシクロン	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゾビシクロン	mg/L		<0.0009		<0.0009									2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	ベンゾフェナップ	mg/L		<0.00005		<0.00005									2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	ベンタゾン	mg/L		<0.002		<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
	ペンディメタリン	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	ベンフラカルブ	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ベンフレセート	mg/L		<0.0007		<0.0007									2	<0.0007	<0.0007	<0.0007
	ホスチアゼート	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	マラチオン(マラソン)	mg/L		<0.007		<0.007									2	<0.007	<0.007	<0.007
	メソミル	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	メタラキシル	mg/L		<0.002		<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
	メチダチオン(DMTP)	mg/L		<0.00004		<0.00004									2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	メトミノストロビン	mg/L		<0.0004		<0.0004									2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	メフェナセット	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	メプロニル	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	モリネート	mg/L		<0.00005		<0.00005									2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

大分県立看護科学大学職員宿舎

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	10月24日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
	天候	-	晴後曇	晴	晴一時曇	晴	晴一時曇	曇一時雨	雨一時曇	曇時々晴	晴	晴	晴／曇	曇後晴	雨／曇	12			
	天候（前日）	-	曇一時晴	曇後晴	曇一時晴	晴	晴一時曇	晴	曇一時雨	曇時々雨	曇一時晴	晴	雨後晴	雨後晴	晴後雨	12			
	水温	℃	18.8	20.2	22.8	27.3	31.2	29.2	23.4	23.8	22.2	17.3	11.6	11.2	13.5	12	31.2	11.2	20.7
	気温	℃	22.2	21.9	27.6	31.0	34.2	29.6	20.9	20.5	17.4	15.6	8.0	10.3	11.7	12	34.2	8.0	20.9
水質基準項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003				<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005				<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L			0.002			0.002				0.002			0.002	4	0.002	0.002	0.002
	六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.84	0.71	0.56	0.59	0.58	0.77	0.63		0.77	0.64	0.56	0.54	0.58	12	0.84	0.54	0.65
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	0.13	0.11		0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	12	0.13	0.09	0.11
	ホウ素及びその化合物	mg/L			0.10			0.10				0.12			0.16	4	0.16	0.10	0.12
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002				<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005				<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004				<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	mg/L	0.002	<0.001	0.001	0.003	0.002	0.002	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	<0.001
	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004		0.003	0.003	0.002	0.002	0.003	12	0.004	0.002	0.003
	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	0.008	0.008	0.007	0.010	0.010	0.010	0.009		0.006	0.007	0.005	0.006	0.006	12	0.010	0.005	0.008
	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002		0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	12	0.003	0.001	0.002
	ブロモホルム	mg/L	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002		<0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	12	0.002	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008			<0.008				<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.02			<0.02				<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.02				0.02			0.02	4	0.02	0.02	0.02
	鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03				<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	mg/L			<0.01			0.01				<0.01			<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	16	16	14	13	13	14	13		14	15	18	20	21	12	21	13	16
	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005				<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	塩化物イオン	mg/L	12	13	9.1	7.4	9.1	8.4	13		12	13	15	17	16	12	17	7.4	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	73	77	68	63	70	73	72		71	81	100	110	110	12	110	63	81
	蒸発残留物	mg/L			140			151				157			208	4	208	140	164
	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02				<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005				<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L			<0.0005			<0.0005				<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.3	<0.3	<0.3
	pH値	-	7.6	7.5	7.6	7.4	7.6	7.5	7.5		7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	12	7.6	7.4	7.5
	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

大分県立看護科学大学職員宿舎

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	10月24日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002				<0.0002			0.0004	4	0.0004	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004				<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L			<0.04			<0.04				<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008							<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L		<0.001		<0.001										2	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	mg/L		<0.002		<0.002										2	<0.002	<0.002	<0.002
	農薬類	-														0			
	残留塩素	mg/L	0.30	0.31	0.33	0.29	0.30	0.28	0.40		0.29	0.41	0.39	0.39	0.38	12	0.41	0.28	0.34
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	73	77	68	63	70	73	72		71	81	100	110	110	12	110	63	81
	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005				<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	遊離炭酸	mg/L			3.5			3.3				3.3			4.4	4	4.4	3.3	3.6
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03				<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L			140			151				157			208	4	208	140	164
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	-	7.6	7.5	7.6	7.4	7.6	7.5	7.5		7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	12	7.6	7.4	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)	-			-0.8			-0.7				-0.9			-0.6	4	-0.6	-0.9	-0.8
	従属栄養細菌	個/mL			8			4				6			2	4	8	2	5
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01				<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.02			0.02				0.02			0.02	4	0.02	0.02	0.02
	ペルフルオロオクタスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								<0.000005						1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
水質管理上必要な項目	水温	℃	18.8	20.2	22.8	27.3	31.2	29.2	23.4		22.2	17.3	11.6	11.2	13.5	12	31.2	11.2	20.7
	アルカリ度	mg/L	77	78	74	74	75	77	75		73	84	93	95	99	12	99	73	81
	電気伝導率	μS/cm	230	238	213	198	215	220	221		216	246	303	316	326	12	326	198	245
	リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	カリウムイオン	mg/L	3.0	3.2	3.0	3.1	3.5	3.8	3.6		3.5	3.4	3.3	3.3	3.6	12	3.8	3.0	3.4
	カルシウムイオン	mg/L	18	19	17	16	18	19	18		18	20	26	26	27	12	27	16	20
	マグネシウムイオン	mg/L	6.6	6.9	6.2	5.7	6.2	6.3	6.4		6.3	7.3	9.4	9.8	10	12	10	5.7	7.3
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
	臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	硫酸イオン	mg/L	18	17	14	12	13	13	14		14	19	29	30	31	12	31	12	19
	リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	銀及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01				<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	バリウム及びその化合物	mg/L			<0.07			<0.07				<0.07			<0.07	4	<0.07	<0.07	<0.07
	モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007				<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
	溶解性物質	mg/L			140			151				157			208	4	208	140	164
	浮遊物質(SS)	mg/L														0			
	キシレン	mg/L			<0.04			<0.04				<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
	p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03				<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006				<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					<0.008							<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L					<0.008							<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
	ジブロモアセトニトリル	mg/L		<0.006		<0.006										2	<0.006	<0.006	<0.006
	トリクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003		<0.003										2	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003		<0.003										2	<0.003	<0.003	<0.003
	紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.039	0.033	0.030	0.038	0.032	0.034	0.029		0.034	0.026	0.023	0.024	0.024	12	0.039	0.023	0.030
	紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.031	0.026	0.024	0.030	0.026	0.027	0.024		0.026	0.020	0.019	0.020	0.020	12	0.031	0.019	0.024
	大腸菌群(定量)	MPN/100mL														0			
	大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	mg/L														0			
	ブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	トリブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クリプト指針項目	クリプトスポリジウム	個/10L														0			
	ジアルジア	個/10L														0			
	大腸菌(定量)	MPN/100mL														0			
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL														0			

2．7 野津原西部第2浄水場系

野津原西部第2着水井

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
	天候	-	晴後曇	晴	晴一時曇	晴	晴一時曇	曇一時雨	雨一時曇	晴	晴	晴／曇	曇後晴	雨／曇	12			
	天候（前日）	-	曇一時晴	曇後晴	曇一時晴	晴	晴一時曇	晴	曇一時雨	曇一時晴	晴	雨後晴	雨後晴	晴後雨	12			
	水温	℃	16.2	16.0	18.2	21.0	23.8	22.6	19.5	17.6	12.6	7.9	7.7	9.1	12	23.8	7.7	16.0
	気温	℃	22.7	19.6	27.4	29.4	31.4	28.1	19.4	14.2	14.0	4.4	7.5	10.0	12	31.4	4.4	19.0
水質基準項目	一般細菌	個/mL	180	64	130	210	470	720	840	500	190	46	52	35	12	840	35	290
	大腸菌	-	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	不検出	検出	検出	12			
	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.34	0.36	0.34	0.37	0.37	0.34	0.30	0.30	0.26	0.30	0.45	0.32	12	0.45	0.26	0.34
	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	<0.08	0.08	<0.08	0.08	0.08	12	0.09	<0.08	<0.08
	ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/L													0			
	クロロ酢酸	mg/L													0			
	クロロホルム	mg/L													0			
	ジクロロ酢酸	mg/L													0			
	ジブロモクロロメタン	mg/L													0			
	臭素酸	mg/L													0			
	総トリハロメタン	mg/L													0			
	トリクロロ酢酸	mg/L													0			
	ブロモジクロロメタン	mg/L													0			
	ブロモホルム	mg/L													0			
	ホルムアルデヒド	mg/L													0			
	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.11			0.12			0.03			0.03	4	0.12	0.03	0.07
	鉄及びその化合物	mg/L			0.10			0.10			<0.03			<0.03	4	0.10	<0.03	0.05
	銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.1	4.4	4.3	4.4	5.0	4.6	4.6	4.3	4.8	4.8	4.7	5.0	12	5.0	4.1	4.6
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	0.005	<0.005	<0.005
	塩化物イオン	mg/L	2.4	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.6	2.0	2.1	2.4	2.4	2.3	12	2.6	2.0	2.3
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	21	23	22	22	26	24	24	22	26	28	26	28	12	28	21	24
	蒸発残留物	mg/L			68			68			67			70	4	70	67	68
	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	0.9	0.7	0.6	0.5	0.5	1.4	0.5	0.5	0.4	0.7	0.5	12	1.4	0.4	0.7
	pH値	-	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	12	7.7	7.5	7.6
	味	-													0			
	臭気	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	無臭	無臭	無臭	藻臭	12			
	色度	度	3.1	3.6	3.4	3.8	3.8	3.4	7.4	2.8	1.8	1.5	2.7	2.0	12	7.4	1.5	3.3
	濁度	度	2.6	3.3	2.9	3.4	3.2	2.2	3.5	1.7	0.6	0.4	0.8	0.5	12	3.5	0.4	2.1

野津原西部第2着水井

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L													0			
	亜塩素酸	mg/L													0			
	ジクロロアセトニトリル	mg/L													0			
	抱水クロラール	mg/L													0			
	農薬類	-													0			
	残留塩素	mg/L													0			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	21	23	22	22	26	24	24	22	26	28	26	28	12	28	21	24
	マンガン及びその化合物	mg/L			0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	0.005	<0.005	<0.005
	遊離炭酸	mg/L			1.8			1.9			1.8			1.5	4	1.9	1.5	1.8
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度(TON)	-	1	1	1	1	3	1	1	1	<1	<1	<1	1	12	3	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L			68			68			67			70	4	70	67	68
	濁度	度	2.6	3.3	2.9	3.4	3.2	2.2	3.5	1.7	0.6	0.4	0.8	0.5	12	3.5	0.4	2.1
	pH値	-	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	12	7.7	7.5	7.6
	腐食性(ランゲリア指数)	-			-1.8			-1.6			-1.4			-1.6	4	-1.4	-1.8	-1.6
	従属栄養細菌	個/mL													0			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.11			0.12			0.03			0.03	4	0.12	0.03	0.07
	ペルフルオロオクタスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					<0.000005								1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
水質管理上必要な項目	水温	℃	16.2	16.0	18.2	21.0	23.8	22.6	19.5	17.6	12.6	7.9	7.7	9.1	12	23.8	7.7	16.0
	アルカリ度	mg/L	26	26	28	30	36	26	27	24	37	30	29	31	12	37	24	29
	電気伝導率	μS/cm	67	73	72	72	83	75	77	69	79	83	80	84	12	84	67	76
	リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	カリウムイオン	mg/L	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.1	1.1	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	12	1.2	0.9	1.0
	カルシウムイオン	mg/L	5.8	6.5	6.1	6.2	7.4	6.6	6.8	6.0	7.3	7.6	7.2	7.7	12	7.7	5.8	6.8
	マグネシウムイオン	mg/L	1.5	1.7	1.6	1.6	2.0	1.7	1.8	1.6	1.9	2.1	1.9	2.1	12	2.1	1.5	1.8
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
	臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	硫酸イオン	mg/L	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	4	4	4
	リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	銀及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	バリウム及びその化合物	mg/L			<0.07			<0.07			<0.07			<0.07	4	<0.07	<0.07	<0.07
	モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
	溶解性物質	mg/L			64			66			66			69	4	69	64	66
	浮遊物質(SS)	mg/L			3			3			<1			<1	4	3	<1	2
	キシレン	mg/L			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
	p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L													0			
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L													0			
	ジブロモアセトニトリル	mg/L													0			
	トリクロロアセトニトリル	mg/L													0			
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L													0			
	紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.093	0.096	0.097	0.094	0.083	0.096	0.240	0.084	0.068	0.063	0.117	0.077	12	0.240	0.063	0.101
	紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.084	0.086	0.087	0.084	0.075	0.087	0.217	0.075	0.061	0.057	0.106	0.070	12	0.217	0.057	0.091
	大腸菌群(定量)	MPN/100mL	1300	820	2400	4000	4500	2400	3200	2000	410	330	410	520	12	4500	330	1900
	大腸菌群(定性)	-													0			
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	mg/L					<0.000005								1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	ブロモクロロ酢酸	mg/L													0			
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L													0			
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L													0			
	ブロモ酢酸	mg/L													0			
	ジブロモ酢酸	mg/L													0			
	トリブロモ酢酸	mg/L													0			
クリプト指針項目	クリプトスポリジウム	個/10L					0						0		2	0	0	0
	ジアルジア	個/10L					0						0		2	0	0	0
	大腸菌(定量)	MPN/100mL	20	27	120	550	690	390	410	60	17	<1	5	20	12	690	<1	190
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	8	6	12	8	14	6	14	10	4	3	4	4	12	14	3	8

野津原西部第2着水井

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アシュラム	mg/L		<0.009		<0.009									2	<0.009	<0.009	<0.009
	アセフェート	mg/L		<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アミトラズ	mg/L		<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アラクロール	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソキサチオン	mg/L		<0.00005		<0.00005									2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	イプロベンホス(IBP)	mg/L		<0.0009		<0.0009									2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	インダノファン	mg/L		<0.00009		<0.00009									2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
	エスプロカルブ	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	エトフェンプロックス	mg/L		<0.0008		<0.0008									2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	オキサジクロメホン	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	オキシン銅（有機銅）	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	オリサストロビン	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	カズサホス	mg/L		<0.00001		<0.00001									2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	カフェンストロール	mg/L		<0.00008		<0.00008									2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
	カルタップ	mg/L		<0.0008		<0.0008									2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	カルバリル(NAC)	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	キャプタン	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	クミルロン	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	グリホサート	mg/L		<0.02		<0.02									2	<0.02	<0.02	<0.02
	クロメプロップ	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロルピリホス	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	クロロタロニル(TPN)	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	シアノホス(CYAP)	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジウロン(DCMU)	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ジクロベニル(DBN)	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	シハロホップブチル	mg/L		<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	シマジン(CAT)	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジメタメトリン	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	シメトリン	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ダイアジノン	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ダイムロン	mg/L		<0.008		<0.008									2	<0.008	<0.008	<0.008
	チアジニル	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	チウラム	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チオジカルブ	mg/L		<0.0008		<0.0008									2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	チオファネートメチル	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	テフリルトリオン	mg/L		<0.00002		<0.00002									2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
	トリシクラゾール	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	トリフルラリン	mg/L		<0.0006		<0.0006									2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ピラクロニル	mg/L		<0.0001		<0.0001									2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ピラゾキシフェン	mg/L		<0.00004		<0.00004									2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピリブチカルブ	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピロキロン	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フィプロニル	mg/L		<0.000005		<0.000005									2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	フェニトロチオン(MEP)	mg/L		<0.0001		<0.0001									2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	フェリムゾン	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェンチオン(MPP)	mg/L		<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	フェントエート(PAP)	mg/L		<0.00007		<0.00007									2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	フェントラザミド	mg/L		<0.0001		<0.0001									2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フサライド	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	ブタクロール	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブタミホス	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ブプロフェジン	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	フルアジナム	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	プレチラクロール	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005

野津原西部第2着水井

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	プロシミドン	mg/L		<0.0009		<0.0009									2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	プロチオホス	mg/L		<0.00007		<0.00007									2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	プロピコナゾール	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロピザミド	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロベナゾール	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブロモブチド	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベノミル	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ペンシクロン	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゾビシクロン	mg/L		<0.0009		<0.0009									2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	ベンゾフェナップ	mg/L		<0.00005		<0.00005									2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	ベンタゾン	mg/L		<0.002		<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
	ペンディメタリン	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	ベンフラカルブ	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ベンフレセート	mg/L		<0.0007		<0.0007									2	<0.0007	<0.0007	<0.0007
	ホスチアゼート	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	マラチオン(マラソン)	mg/L		<0.007		<0.007									2	<0.007	<0.007	<0.007
	メソミル	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	メタラキシル	mg/L		<0.002		<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
	メチダチオン(DMTP)	mg/L		<0.00004		<0.00004									2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	メトミノストロビン	mg/L		<0.0004		<0.0004									2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	メフェナセット	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	メプロニル	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	モリネート	mg/L		<0.00005		<0.00005									2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

野津原西部第2配水池

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
	天候	-	晴後曇	晴	晴一時曇	晴	晴一時曇	曇一時雨	雨一時曇	晴	晴	晴／曇	曇後晴	雨／曇	12			
	天候（前日）	-	曇一時晴	曇後晴	曇一時晴	晴	晴一時曇	晴	曇一時雨	曇一時晴	晴	雨後晴	雨後晴	晴後雨	12			
	水温	℃	16.0	16.4	18.8	23.1	25.5	24.4	20.4	18.0	12.5	7.3	7.0	9.6	12	25.5	7.0	16.6
	気温	℃	22.6	19.6	27.0	30.1	32.7	28.1	19.4	14.2	14.0	4.4	7.5	10.0	12	32.7	4.4	19.1
水質基準項目	一般細菌	個/mL	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1	12	2	0	0
	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.35	0.37	0.33	0.37	0.35	0.36	0.32	0.34	0.26	0.30	0.34	0.30	12	0.37	0.26	0.33
	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	12	0.09	<0.08	<0.08
	ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	mg/L	0.004	0.005	0.008	0.007	0.008	0.008	0.010	0.009	0.004	0.003	0.003	0.003	12	0.010	0.003	0.006
	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	0.003	0.005	0.004	0.004	0.004	0.004	0.005	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.005	<0.003	<0.003
	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	0.005	0.005	0.009	0.009	0.010	0.009	0.011	0.010	0.005	0.003	0.003	0.003	12	0.011	0.003	0.007
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.004	0.006	0.005	0.005	0.006	0.005	0.008	0.004	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.008	<0.003	0.004
	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.3	4.8	4.8	4.6	5.3	4.8	5.2	4.6	5.1	5.1	5.0	5.2	12	5.3	4.3	4.9
	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	塩化物イオン	mg/L	2.7	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.4	2.4	2.6	2.3	2.5	12	2.7	2.3	2.6
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	20	23	23	20	25	22	26	20	26	27	27	26	12	27	20	24
	蒸発残留物	mg/L			66			64			61			68	4	68	61	65
	陰イオン界面活性剤	mg/L													0			
	ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L													0			
	フェノール類	mg/L													0			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	0.4	0.3	<0.3	0.4	0.5	0.4	<0.3	0.3	0.4	<0.3	12	0.5	<0.3	<0.3
	pH値	-	7.4	7.5	7.6	7.4	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	12	7.6	7.4	7.5
	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

野津原西部第2配水池

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008						<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	mg/L		<0.002		<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
	農薬類	-													0			
	残留塩素	mg/L	0.47	0.52	0.41	0.51	0.38	0.41	0.36	0.49	0.51	0.44	0.35	0.48	12	0.52	0.35	0.44
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	20	23	23	20	25	22	26	20	26	27	27	26	12	27	20	24
	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	遊離炭酸	mg/L			1.8			2.1			1.8			2.3	4	2.3	1.8	2.0
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L			66			64			61			68	4	68	61	65
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	-	7.4	7.5	7.6	7.4	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	12	7.6	7.4	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)	-			-1.5			-1.6			-1.7			-1.7	4	-1.5	-1.7	-1.6
	従属栄養細菌	個/mL			4			2			0			6	4	6	0	3
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01
	ペルフルオロオクタスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					<0.000005								1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
水質管理上必要な項目	水温	℃	16.0	16.4	18.8	23.1	25.5	24.4	20.4	18.0	12.5	7.3	7.0	9.6	12	25.5	7.0	16.6
	アルカリ度	mg/L	24	27	33	29	32	25	31	26	36	31	30	31	12	36	24	30
	電気伝導率	μS/cm	67	75	77	69	83	74	83	69	81	83	83	84	12	84	67	77
	リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	カリウムイオン	mg/L	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.1	1.1	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	12	1.2	0.9	1.0
	カルシウムイオン	mg/L	5.5	6.5	6.7	5.7	7.1	6.2	7.4	5.8	7.3	7.6	7.6	7.2	12	7.6	5.5	6.7
	マグネシウムイオン	mg/L	1.4	1.7	1.6	1.5	1.8	1.6	1.9	1.4	1.9	2.0	2.0	1.9	12	2.0	1.4	1.7
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
	臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	硫酸イオン	mg/L	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	12	4	4	4
	リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	銀及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	バリウム及びその化合物	mg/L			<0.07			<0.07			<0.07			<0.07	4	<0.07	<0.07	<0.07
	モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
	溶解性物質	mg/L			66			64			61			68	4	68	61	65
	浮遊物質(SS)	mg/L													0			
	キシレン	mg/L			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
	p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					<0.008						<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L					<0.008						<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
	ジブロモアセトニトリル	mg/L		<0.006		<0.006									2	<0.006	<0.006	<0.006
	トリクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.041	0.044	0.059	0.046	0.048	0.053	0.068	0.072	0.044	0.039	0.055	0.035	12	0.072	0.035	0.050
	紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.035	0.037	0.050	0.038	0.039	0.044	0.058	0.061	0.037	0.034	0.047	0.032	12	0.061	0.032	0.043
	大腸菌群(定量)	MPN/100mL													0			
	大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	mg/L					<0.000005								1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	ブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	トリブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クリプト指針項目	クリプトスポリジウム	個/10L													0			
	ジアルジア	個/10L													0			
	大腸菌(定量)	MPN/100mL													0			
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL													0			

野津原西部第2配水池

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アシュラム	mg/L		<0.009		<0.009									2	<0.009	<0.009	<0.009
	アセフェート	mg/L		<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アミトラズ	mg/L		<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アラクロール	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソキサチオン	mg/L		<0.00005		<0.00005									2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	イプロベンホス(IBP)	mg/L		<0.0009		<0.0009									2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	インダノファン	mg/L		<0.00009		<0.00009									2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
	エスプロカルブ	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	エトフェンプロックス	mg/L		<0.0008		<0.0008									2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	オキサジクロメホン	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	オキシン銅（有機銅）	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	オリサストロビン	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	カズサホス	mg/L		<0.00001		<0.00001									2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	カフェンストロール	mg/L		<0.00008		<0.00008									2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
	カルタップ	mg/L		<0.0008		<0.0008									2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	カルバリル(NAC)	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	キャプタン	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	クミルロン	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	グリホサート	mg/L		<0.02		<0.02									2	<0.02	<0.02	<0.02
	クロメプロップ	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロルピリホス	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	クロロタロニル(TPN)	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	シアノホス(CYAP)	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジウロン(DCMU)	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ジクロベニル(DBN)	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	シハロホップブチル	mg/L		<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	シマジン(CAT)	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジメタメトリン	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	シメトリン	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ダイアジノン	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ダイムロン	mg/L		<0.008		<0.008									2	<0.008	<0.008	<0.008
	チアジニル	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	チウラム	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チオジカルブ	mg/L		<0.0008		<0.0008									2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	チオファネートメチル	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	テフリルトリオン	mg/L		<0.00002		<0.00002									2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
	トリシクラゾール	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	トリフルラリン	mg/L		<0.0006		<0.0006									2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ピラクロニル	mg/L		<0.0001		<0.0001									2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ピラゾキシフェン	mg/L		<0.00004		<0.00004									2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピリブチカルブ	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピロキロン	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フィプロニル	mg/L		<0.000005		<0.000005									2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	フェニトロチオン(MEP)	mg/L		<0.0001		<0.0001									2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	フェリムゾン	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェンチオン(MPP)	mg/L		<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	フェントエート(PAP)	mg/L		<0.00007		<0.00007									2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	フェントラザミド	mg/L		<0.0001		<0.0001									2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フサライド	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	ブタクロール	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブタミホス	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ブプロフェジン	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	フルアジナム	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	プレチラクロール	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005

野津原西部第2配水池

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	プロシミドン	mg/L		<0.0009		<0.0009									2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	プロチオホス	mg/L		<0.00007		<0.00007									2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	プロピコナゾール	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロピザミド	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロベナゾール	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブロモブチド	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベノミル	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ペンシクロン	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゾビシクロン	mg/L		<0.0009		<0.0009									2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	ベンゾフェナップ	mg/L		<0.00005		<0.00005									2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	ベンタゾン	mg/L		<0.002		<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
	ペンディメタリン	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	ベンフラカルブ	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ベンフレセート	mg/L		<0.0007		<0.0007									2	<0.0007	<0.0007	<0.0007
	ホスチアゼート	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	マラチオン(マラソン)	mg/L		<0.007		<0.007									2	<0.007	<0.007	<0.007
	メソミル	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	メタラキシル	mg/L		<0.002		<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
	メチダチオン(DMTP)	mg/L		<0.00004		<0.00004									2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	メトミノストロビン	mg/L		<0.0004		<0.0004									2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	メフェナセット	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	メプロニル	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	モリネート	mg/L		<0.00005		<0.00005									2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

上詰公民館

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	10月24日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
	天候	-	晴後曇	晴	晴一時曇	晴	晴一時曇	曇一時雨	雨一時曇	曇時々晴	晴	晴	晴／曇	曇後晴	雨／曇	12			
	天候（前日）	-	曇一時晴	曇後晴	曇一時晴	晴	晴一時曇	晴	曇一時雨	曇時々雨	曇一時晴	晴	雨後晴	雨後晴	晴後雨	12			
	水温	℃	18.1	19.9	22.3	26.3	30.2	29.3	24.2	23.6	22.1	17.1	12.6	11.0	12.4	12	30.2	11.0	20.5
	気温	℃	24.4	23.6	28.2	33.7	33.7	30.3	20.8	19.7	17.0	17.4	6.7	8.6	10.8	12	33.7	6.7	21.3
水質基準項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003				<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005				<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.35	0.37	0.33	0.36	0.35	0.38	0.32		0.32	0.27	0.29	0.31	0.31	12	0.38	0.27	0.33
	フッ素及びその化合物	mg/L	<0.08	0.09	0.08	<0.08	0.09	0.08	0.08		<0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	12	0.09	<0.08	<0.08
	ホウ素及びその化合物	mg/L			<0.02			<0.02				<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002				<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005				<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004				<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.06	0.06	<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	mg/L	0.007	0.007	0.011	0.012	0.012	0.014	0.013		0.017	0.009	0.005	0.003	0.005	12	0.017	0.003	0.010
	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	0.008	0.009	0.013	0.015	0.015	0.016	0.016		0.019	0.011	0.005	0.003	0.005	12	0.019	0.003	0.011
	トリクロロ酢酸	mg/L	0.006	0.007	0.007	0.008	0.007	0.009	0.008		0.014	0.007	0.004	<0.003	<0.003	12	0.014	<0.003	0.006
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	0.001
	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008			<0.008				<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.02			<0.02				<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.01			<0.01				<0.01			<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03				<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01				<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.2	4.8	4.9	4.4	5.3	4.6	5.3		4.7	5.0	5.1	5.2	5.2	12	5.3	4.2	4.9
	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005				<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	塩化物イオン	mg/L	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.9	2.7		2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	12	2.9	2.5	2.7
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	19	23	23	20	26	22	27		22	26	27	28	26	12	28	19	24
	蒸発残留物	mg/L			63			63				64			66	4	66	63	64
	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02				<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005				<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L			<0.0005			<0.0005				<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	0.3	0.3	0.4	0.3		0.5	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	0.5	<0.3	<0.3
	pH値	-	7.4	7.4	7.6	7.3	7.6	7.5	7.6		7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	12	7.6	7.3	7.5
	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

上詰公民館

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	10月24日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002				<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004				<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L			<0.04			<0.04				<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008							<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L		<0.001		0.001										2	0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	mg/L		<0.002		0.002										2	0.002	<0.002	<0.002
	農薬類	-														0			
	残留塩素	mg/L	0.39	0.39	0.35	0.30	0.26	0.23	0.23		0.24	0.29	0.38	0.37	0.43	12	0.43	0.23	0.32
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	19	23	23	20	26	22	27		22	26	27	28	26	12	28	19	24
	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005				<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	遊離炭酸	mg/L			1.6			2.1				1.6			2.2	4	2.2	1.6	1.9
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03				<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L			63			63				64			66	4	66	63	64
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	-	7.4	7.4	7.6	7.3	7.6	7.5	7.6		7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	12	7.6	7.3	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)	-			-1.5			-1.6				-1.6			-1.6	4	-1.5	-1.6	-1.6
	従属栄養細菌	個/mL			3			24				0			1	4	24	0	7
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01				<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.01			<0.01				<0.01			<0.01	4	0.01	<0.01	<0.01
	ペルフルオロオクタスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								<0.000005						1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
水質管理上必要な項目	水温	℃	18.1	19.9	22.3	26.3	30.2	29.3	24.2		22.1	17.1	12.6	11.0	12.4	12	30.2	11.0	20.5
	アルカリ度	mg/L	27	26	29	25	34	27	37		30	36	31	31	31	12	37	25	30
	電気伝導率	μS/cm	65	75	77	68	84	72	84		73	81	84	84	84	12	84	65	78
	リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	カリウムイオン	mg/L	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.1	1.1		1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	12	1.2	0.9	1.0
	カルシウムイオン	mg/L	5.4	6.6	6.8	5.6	7.3	6.2	7.6		6.5	7.4	7.7	7.8	7.2	12	7.8	5.4	6.8
	マグネシウムイオン	mg/L	1.3	1.6	1.6	1.4	1.8	1.5	1.9		1.6	1.9	2.0	2.0	1.8	12	2.0	1.3	1.7
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
	臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	硫酸イオン	mg/L	4	4	4	4	4	4	4		4	4	4	4	4	12	4	4	4
	リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	銀及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01				<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	バリウム及びその化合物	mg/L			<0.07			<0.07				<0.07			<0.07	4	<0.07	<0.07	<0.07
	モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007				<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
	溶解性物質	mg/L			63			63				64			66	4	66	63	64
	浮遊物質(SS)	mg/L														0			
	キシレン	mg/L			<0.04			<0.04				<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
	p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03				<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006				<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					<0.008							<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L					<0.008							<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
	ジブロモアセトニトリル	mg/L		<0.006		<0.006										2	<0.006	<0.006	<0.006
	トリクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003		<0.003										2	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003		<0.003										2	<0.003	<0.003	<0.003
	紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.042	0.046	0.047	0.053	0.047	0.052	0.050		0.074	0.044	0.032	0.031	0.030	12	0.074	0.030	0.046
	紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.036	0.039	0.040	0.043	0.039	0.043	0.042		0.062	0.037	0.028	0.027	0.026	12	0.062	0.026	0.038
	大腸菌群(定量)	MPN/100mL														0			
	大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	mg/L														0			
	ブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	トリブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クリプト指針項目	クリプトスポリジウム	個/10L														0			
	ジアルジア	個/10L														0			
	大腸菌(定量)	MPN/100mL														0			
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL														0			

2．8 野津原西部第3浄水場系

野津原西部第3着水井

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
	天候	-	晴後曇	晴	晴一時曇	晴	晴一時曇	曇一時雨	雨一時曇	晴	晴	晴／曇	曇後晴	雨／曇	12			
	天候（前日）	-	曇一時晴	曇後晴	曇一時晴	晴	晴一時曇	晴	曇一時雨	曇一時晴	晴	雨後晴	雨後晴	晴後雨	12			
	水温	℃	14.7	15.4	16.7	18.9	20.5	20.4	19.6	16.8	14.5	11.2	10.2	11.5	12	20.5	10.2	15.9
	気温	℃	23.1	18.8	25.8	26.3	30.2	25.2	19.6	14.1	14.0	3.9	5.6	9.7	12	30.2	3.9	18.0
水質基準項目	一般細菌	個/mL	14	15	18	80	64	74	74	51	25	22	49	7	12	80	7	41
	大腸菌	-	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	検出	12			
	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.6	1.7	1.5	1.6	1.6	1.8	1.9	1.6	2.1	1.4	1.6	1.5	12	2.1	1.4	1.7
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.10	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	<0.08	<0.08	0.08	0.09	0.09	12	0.10	<0.08	<0.08
	ホウ素及びその化合物	mg/L			0.04			0.03			0.03			0.05	4	0.05	0.03	0.04
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/L													0			
	クロロ酢酸	mg/L													0			
	クロロホルム	mg/L													0			
	ジクロロ酢酸	mg/L													0			
	ジブロモクロロメタン	mg/L													0			
	臭素酸	mg/L													0			
	総トリハロメタン	mg/L													0			
	トリクロロ酢酸	mg/L													0			
	ブロモジクロロメタン	mg/L													0			
	ブロモホルム	mg/L													0			
	ホルムアルデヒド	mg/L													0			
	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.05			0.02			0.02	4	0.05	0.02	0.03
	鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.5	9.4	10	8.6	11	9.0	9.6	8.4	9.4	12	12	13	12	13	8.4	10
	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	塩化物イオン	mg/L	3.9	4.4	5.1	3.9	5.3	4.2	4.3	3.3	3.9	6.3	6.1	6.8	12	6.8	3.3	4.8
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	44	50	55	44	58	46	50	42	49	75	68	75	12	75	42	55
	蒸発残留物	mg/L			136			126			132			167	4	167	126	140
	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.4	0.4	<0.3	<0.3	0.3	0.4	<0.3	<0.3	0.4	0.5	0.4	12	0.5	<0.3	<0.3
	pH値	-	7.5	7.5	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.6	7.7	12	7.7	7.4	7.5
	味	-													0			
	臭気	-	無臭	藻臭	無臭	無臭	無臭	藻臭	無臭	無臭	無臭	藻臭	無臭	無臭	12			
	色度	度	1.1	1.6	1.2	1.1	1.0	1.2	1.6	1.3	0.8	1.1	1.6	1.1	12	1.6	0.8	1.2
	濁度	度	0.4	0.7	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	12	0.7	0.4	0.5

野津原西部第3着水井

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L													0			
	亜塩素酸	mg/L													0			
	ジクロロアセトニトリル	mg/L													0			
	抱水クロラール	mg/L													0			
	農薬類	-													0			
	残留塩素	mg/L													0			
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	44	50	55	44	58	46	50	42	49	75	68	75	12	75	42	55
	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	遊離炭酸	mg/L			3.0			3.5			2.7			2.3	4	3.5	2.3	2.9
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度(TON)	-	<1	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	1	<1	<1	12	1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L			136			126			132			167	4	167	126	140
	濁度	度	0.4	0.7	0.5	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	12	0.7	0.4	0.5
	pH値	-	7.5	7.5	7.4	7.4	7.6	7.5	7.5	7.4	7.6	7.6	7.6	7.7	12	7.7	7.4	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)	-			-1.3			-1.2			-1.2			-0.9	4	-0.9	-1.3	-1.2
	従属栄養細菌	個/mL													0			
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			0.03			0.05			0.02			0.02	4	0.05	0.02	0.03
	ペルフルオロオクタスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					<0.000005								1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
水質管理上必要な項目	水温	℃	14.7	15.4	16.7	18.9	20.5	20.4	19.6	16.8	14.5	11.2	10.2	11.5	12	20.5	10.2	15.9
	アルカリ度	mg/L	49	50	57	45	65	52	55	46	57	67	60	66	12	67	45	56
	電気伝導率	μS/cm	140	158	174	142	185	149	160	136	156	222	205	223	12	223	136	171
	リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	カリウムイオン	mg/L	3.0	3.3	3.5	3.2	3.9	3.4	3.6	3.2	3.6	4.0	3.6	3.9	12	4.0	3.0	3.5
	カルシウムイオン	mg/L	9.9	11	12	9.9	13	11	11	9.8	11	17	15	17	12	17	9.8	12
	マグネシウムイオン	mg/L	4.6	5.2	5.8	4.6	6.1	4.7	5.3	4.4	5.1	7.8	7.2	8.0	12	8.0	4.4	5.7
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
	臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	硫酸イオン	mg/L	11	13	15	10	15	11	12	10	11	23	22	25	12	25	10	15
	リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	銀及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	バリウム及びその化合物	mg/L			<0.07			<0.07			<0.07			<0.07	4	<0.07	<0.07	<0.07
	モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
	溶解性物質	mg/L			136			126			132			167	4	167	126	140
	浮遊物質(SS)	mg/L			<1			<1			<1			<1	4	<1	<1	<1
	キシレン	mg/L			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
	p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L													0			
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L													0			
	ジブロモアセトニトリル	mg/L													0			
	トリクロロアセトニトリル	mg/L													0			
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L													0			
	紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.056	0.064	0.058	0.051	0.049	0.059	0.073	0.055	0.037	0.056	0.077	0.054	12	0.077	0.037	0.057
	紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.047	0.054	0.048	0.042	0.040	0.048	0.061	0.045	0.028	0.047	0.065	0.046	12	0.065	0.028	0.048
	大腸菌群(定量)	MPN/100mL	240	250	410	2400	820	1300	1700	870	210	260	200	73	12	2400	73	730
	大腸菌群(定性)	-													0			
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	mg/L					<0.000005								1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	ブロモクロロ酢酸	mg/L													0			
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L													0			
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L													0			
	ブロモ酢酸	mg/L													0			
	ジブロモ酢酸	mg/L													0			
	トリブロモ酢酸	mg/L													0			
指針項目	クリプトスポリジウム	個/10L					0						0		2	0	0	0
	ジアルジア	個/10L					0						0		2	0	0	0
	大腸菌(定量)	MPN/100mL	120	6	20	44	11	12	13	16	1	4	19	2	12	120	1	22
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	2	1	0	0	0	1	2	0	0	0	0	12	2	0	0

クリプト

野津原西部第3着水井

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アシュラム	mg/L		<0.009		<0.009									2	<0.009	<0.009	<0.009
	アセフェート	mg/L		<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アミトラズ	mg/L		<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アラクロール	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソキサチオン	mg/L		<0.00005		<0.00005									2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	イプロベンホス(IBP)	mg/L		<0.0009		<0.0009									2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	インダノファン	mg/L		<0.00009		<0.00009									2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
	エスプロカルブ	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	エトフェンプロックス	mg/L		<0.0008		<0.0008									2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	オキサジクロメホン	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	オキシン銅（有機銅）	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	オリサストロビン	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	カズサホス	mg/L		<0.00001		<0.00001									2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	カフェンストロール	mg/L		<0.00008		<0.00008									2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
	カルタップ	mg/L		<0.0008		<0.0008									2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	カルバリル(NAC)	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	キャプタン	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	クミルロン	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	グリホサート	mg/L		<0.02		<0.02									2	<0.02	<0.02	<0.02
	クロメプロップ	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロルピリホス	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	クロロタロニル(TPN)	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	シアノホス(CYAP)	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジウロン(DCMU)	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ジクロベニル(DBN)	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	シハロホップブチル	mg/L		<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	シマジン(CAT)	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジメタメトリン	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	シメトリン	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ダイアジノン	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ダイムロン	mg/L		<0.008		<0.008									2	<0.008	<0.008	<0.008
	チアジニル	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	チウラム	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チオジカルブ	mg/L		<0.0008		<0.0008									2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	チオファネートメチル	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	テフリルトリオン	mg/L		<0.00002		<0.00002									2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
	トリシクラゾール	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	トリフルラリン	mg/L		<0.0006		<0.0006									2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ピラクロニル	mg/L		<0.0001		<0.0001									2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ピラゾキシフェン	mg/L		<0.00004		<0.00004									2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピリブチカルブ	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピロキロン	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フィプロニル	mg/L		<0.000005		<0.000005									2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	フェニトロチオン(MEP)	mg/L		<0.0001		<0.0001									2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	フェリムゾン	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェンチオン(MPP)	mg/L		<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	フェントエート(PAP)	mg/L		<0.00007		<0.00007									2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	フェントラザミド	mg/L		<0.0001		<0.0001									2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フサライド	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	ブタクロール	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブタミホス	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ブプロフェジン	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	フルアジナム	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	プレチラクロール	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005

野津原西部第3着水井

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	プロシミドン	mg/L		<0.0009		<0.0009									2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	プロチオホス	mg/L		<0.00007		<0.00007									2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	プロピコナゾール	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロピザミド	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロベナゾール	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブロモブチド	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベノミル	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ペンシクロン	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゾビシクロン	mg/L		<0.0009		<0.0009									2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	ベンゾフェナップ	mg/L		<0.00005		<0.00005									2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	ベンタゾン	mg/L		<0.002		<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
	ペンディメタリン	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	ベンフラカルブ	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ベンフレセート	mg/L		<0.0007		<0.0007									2	<0.0007	<0.0007	<0.0007
	ホスチアゼート	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	マラチオン(マラソン)	mg/L		<0.007		<0.007									2	<0.007	<0.007	<0.007
	メソミル	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	メタラキシル	mg/L		<0.002		<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
	メチダチオン(DMTP)	mg/L		<0.00004		<0.00004									2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	メトミノストロビン	mg/L		<0.0004		<0.0004									2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	メフェナセット	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	メプロニル	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	モリネート	mg/L		<0.00005		<0.00005									2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

野津原西部第3配水池

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
	天候	-	晴後曇	晴	晴一時曇	晴	晴一時曇	曇一時雨	雨一時曇	晴	晴	晴／曇	曇後晴	雨／曇	12			
	天候（前日）	-	曇一時晴	曇後晴	曇一時晴	晴	晴一時曇	晴	曇一時雨	曇一時晴	晴	雨後晴	雨後晴	晴後雨	12			
	水温	℃	15.8	15.6	17.0	20.4	21.1	20.7	18.5	16.9	14.2	11.0	9.0	11.5	12	21.1	9.0	16.0
	気温	℃	23.1	18.8	26.2	32.7	31.7	25.2	19.6	14.1	15.3	3.9	5.6	9.7	12	32.7	3.9	18.8
水質基準項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003			<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.6	1.7	1.5	1.6	1.6	1.8	1.9	1.6	2.1	1.5	1.6	1.4	12	2.1	1.4	1.7
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	<0.08	<0.08	<0.08	0.08	0.08	0.08	12	0.09	<0.08	<0.08
	ホウ素及びその化合物	mg/L			0.04			0.03			0.03			0.05	4	0.05	0.03	0.04
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.06	0.06	0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.06	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
	ジブロモクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.8	9.7	10	8.9	11	9.3	9.9	8.6	9.7	13	12	13	12	13	8.6	10
	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	塩化物イオン	mg/L	4.2	4.7	5.3	4.1	5.4	4.3	4.4	3.4	4.0	6.7	6.2	6.6	12	6.7	3.4	4.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	43	50	55	43	58	45	51	42	53	75	69	72	12	75	42	55
	蒸発残留物	mg/L			135			127			128			165	4	165	127	139
	陰イオン界面活性剤	mg/L													0			
	ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L													0			
	フェノール類	mg/L													0			
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	12	0.4	<0.3	<0.3
	pH値	-	7.2	7.5	7.5	7.3	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	12	7.6	7.2	7.5
	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	12	0.6	<0.5	<0.5
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

野津原西部第3配水池

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004			<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008						<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	mg/L		<0.002		<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
	農薬類	-													0			
	残留塩素	mg/L	0.61	0.57	0.64	0.64	0.62	0.61	0.52	0.52	0.62	0.54	0.48	0.48	12	0.64	0.48	0.57
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	43	50	55	43	58	45	51	42	53	75	69	72	12	75	42	55
	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	遊離炭酸	mg/L			3.4			2.4			2.7			3.5	4	3.5	2.4	3.0
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L			135			127			128			165	4	165	127	139
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	-	7.2	7.5	7.5	7.3	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	12	7.6	7.2	7.5
	腐食性(ランゲリア指数)	-			-1.2			-1.3			-1.3			-1.0	4	-1.0	-1.3	-1.2
	従属栄養細菌	個/mL			6			6			2			0	4	6	0	4
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	ペルフルオロオクタスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L					<0.000005								1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
水質管理上必要な項目	水温	℃	15.8	15.6	17.0	20.4	21.1	20.7	18.5	16.9	14.2	11.0	9.0	11.5	12	21.1	9.0	16.0
	アルカリ度	mg/L	52	50	62	45	61	52	53	51	59	67	61	67	12	67	45	57
	電気伝導率	μS/cm	140	159	175	143	186	150	162	136	157	223	209	225	12	225	136	172
	リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	カリウムイオン	mg/L	3.0	3.3	3.5	3.2	3.8	3.4	3.6	3.2	3.6	4.0	3.7	3.9	12	4.0	3.0	3.5
	カルシウムイオン	mg/L	9.7	11	12	9.9	13	10	12	9.5	11	17	16	16	12	17	9.5	12
	マグネシウムイオン	mg/L	4.5	5.2	5.8	4.5	6.1	4.7	5.3	4.4	5.1	7.8	7.3	7.5	12	7.8	4.4	5.7
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
	臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	硫酸イオン	mg/L	11	13	15	10	15	11	12	10	11	24	23	24	12	24	10	15
	リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	銀及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	バリウム及びその化合物	mg/L			<0.07			<0.07			<0.07			<0.07	4	<0.07	<0.07	<0.07
	モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
	溶解性物質	mg/L			135			127			128			165	4	165	127	139
	浮遊物質(SS)	mg/L													0			
	キシレン	mg/L			<0.04			<0.04			<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
	p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03			<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006			<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					<0.008						<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L					<0.008						<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
	ジブロモアセトニトリル	mg/L		<0.006		<0.006									2	<0.006	<0.006	<0.006
	トリクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.038	0.052	0.045	0.031	0.035	0.042	0.052	0.039	0.028	0.044	0.063	0.042	12	0.063	0.028	0.043
	紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.030	0.042	0.036	0.023	0.027	0.032	0.041	0.030	0.019	0.036	0.051	0.035	12	0.051	0.019	0.034
	大腸菌群(定量)	MPN/100mL													0			
	大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	mg/L					<0.000005								1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	ブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	トリブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
クリプト指針項目	クリプトスポリジウム	個/10L													0			
	ジアルジア	個/10L													0			
	大腸菌(定量)	MPN/100mL													0			
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL													0			

野津原西部第3配水池

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	アシュラム	mg/L		<0.009		<0.009									2	<0.009	<0.009	<0.009
	アセフェート	mg/L		<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アミトラズ	mg/L		<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	アラクロール	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	イソキサチオン	mg/L		<0.00005		<0.00005									2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	イソプロチオラン(IPT)	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	イプロベンホス(IBP)	mg/L		<0.0009		<0.0009									2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	インダノファン	mg/L		<0.00009		<0.00009									2	<0.00009	<0.00009	<0.00009
	エスプロカルブ	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	エトフェンプロックス	mg/L		<0.0008		<0.0008									2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	オキサジクロメホン	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	オキシン銅（有機銅）	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	オリサストロビン	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	カズサホス	mg/L		<0.00001		<0.00001									2	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	カフェンストロール	mg/L		<0.00008		<0.00008									2	<0.00008	<0.00008	<0.00008
	カルタップ	mg/L		<0.0008		<0.0008									2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	カルバリル(NAC)	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	キャプタン	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	クミルロン	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	グリホサート	mg/L		<0.02		<0.02									2	<0.02	<0.02	<0.02
	クロメプロップ	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	クロルピリホス	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	クロロタロニル(TPN)	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	シアノホス(CYAP)	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジウロン(DCMU)	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ジクロベニル(DBN)	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	シハロホップブチル	mg/L		<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	シマジン(CAT)	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ジメタメトリン	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	シメトリン	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ダイアジノン	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	ダイムロン	mg/L		<0.008		<0.008									2	<0.008	<0.008	<0.008
	チアジニル	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	チウラム	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	チオジカルブ	mg/L		<0.0008		<0.0008									2	<0.0008	<0.0008	<0.0008
	チオファネートメチル	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	テフリルトリオン	mg/L		<0.00002		<0.00002									2	<0.00002	<0.00002	<0.00002
	トリシクラゾール	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	トリフルラリン	mg/L		<0.0006		<0.0006									2	<0.0006	<0.0006	<0.0006
	ピラクロニル	mg/L		<0.0001		<0.0001									2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	ピラゾキシフェン	mg/L		<0.00004		<0.00004									2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピリブチカルブ	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ピロキロン	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フィプロニル	mg/L		<0.000005		<0.000005									2	<0.000005	<0.000005	<0.000005
	フェニトロチオン(MEP)	mg/L		<0.0001		<0.0001									2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フェノブカルブ(BPMC)	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	フェリムゾン	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	フェンチオン(MPP)	mg/L		<0.00006		<0.00006									2	<0.00006	<0.00006	<0.00006
	フェントエート(PAP)	mg/L		<0.00007		<0.00007									2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	フェントラザミド	mg/L		<0.0001		<0.0001									2	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	フサライド	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	ブタクロール	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブタミホス	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ブプロフェジン	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	フルアジナム	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	プレチラクロール	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005

野津原西部第3配水池

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
農薬類対象農薬	プロシミドン	mg/L		<0.0009		<0.0009									2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	プロチオホス	mg/L		<0.00007		<0.00007									2	<0.00007	<0.00007	<0.00007
	プロピコナゾール	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロピザミド	mg/L		<0.0005		<0.0005									2	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	プロベナゾール	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	ブロモブチド	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベノミル	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ペンシクロン	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゾビシクロン	mg/L		<0.0009		<0.0009									2	<0.0009	<0.0009	<0.0009
	ベンゾフェナップ	mg/L		<0.00005		<0.00005									2	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	ベンタゾン	mg/L		<0.002		<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
	ペンディメタリン	mg/L		<0.003		<0.003									2	<0.003	<0.003	<0.003
	ベンフラカルブ	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ベンフレセート	mg/L		<0.0007		<0.0007									2	<0.0007	<0.0007	<0.0007
	ホスチアゼート	mg/L		<0.00003		<0.00003									2	<0.00003	<0.00003	<0.00003
	マラチオン(マラソン)	mg/L		<0.007		<0.007									2	<0.007	<0.007	<0.007
	メソミル	mg/L		<0.0003		<0.0003									2	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	メタラキシル	mg/L		<0.002		<0.002									2	<0.002	<0.002	<0.002
	メチダチオン(DMTP)	mg/L		<0.00004		<0.00004									2	<0.00004	<0.00004	<0.00004
	メトミノストロビン	mg/L		<0.0004		<0.0004									2	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	メフェナセット	mg/L		<0.0002		<0.0002									2	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	メプロニル	mg/L		<0.001		<0.001									2	<0.001	<0.001	<0.001
	モリネート	mg/L		<0.00005		<0.00005									2	<0.00005	<0.00005	<0.00005

長尾台公民館

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	10月24日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
	天候	-	晴後曇	晴	晴一時曇	晴	晴一時曇	曇一時雨	雨一時曇	曇時々晴	晴	晴	晴／曇	曇後晴	雨／曇	12			
	天候（前日）	-	曇一時晴	曇後晴	曇一時晴	晴	晴一時曇	晴	曇一時雨	曇時々雨	曇一時晴	晴	雨後晴	雨後晴	晴後雨	12			
	水温	℃	19.2	20.7	23.7	29.0	32.4	30.4	24.7	24.1	22.0	16.6	10.9	9.8	12.6	12	32.4	9.8	21.0
	気温	℃	24.6	23.0	28.9	34.0	35.3	31.6	20.8	19.5	18.5	19.3	7.3	9.5	10.5	12	35.3	7.3	21.9
水質基準項目	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	12	0	0	0
	大腸菌	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	カドミウム及びその化合物	mg/L			<0.0003			<0.0003				<0.0003			<0.0003	4	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L			<0.00005			<0.00005				<0.00005			<0.00005	4	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ヒ素及びその化合物	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.4	1.6	1.6	1.2	1.6	1.6	1.8		1.8	2.0	1.7	1.3	1.4	12	2.0	1.2	1.6
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	<0.08		<0.08	<0.08	<0.08	0.08	0.08	12	0.09	<0.08	<0.08
	ホウ素及びその化合物	mg/L			0.04			0.03				0.03			0.05	4	0.05	0.03	0.04
	四塩化炭素	mg/L			<0.0002			<0.0002				<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	mg/L			<0.005			<0.005				<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			<0.004			<0.004				<0.004			<0.004	4	<0.004	<0.004	<0.004
	ジクロロメタン	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	テトラクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロエチレン	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	ベンゼン	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	0.07	0.07	0.09	<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	0.09	<0.06	<0.06
	クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	クロロホルム	mg/L	0.003	0.003	0.004	0.006	0.004	0.006	0.004		0.003	0.002	0.001	0.001	0.003	12	0.006	0.001	0.003
	ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	0.003	<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.003	<0.003	<0.003
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002		0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	12	0.002	0.001	0.002
	臭素酸	mg/L			<0.001			<0.001				<0.001			<0.001	4	<0.001	<0.001	<0.001
	総トリハロメタン	mg/L	0.007	0.007	0.009	0.011	0.010	0.012	0.010		0.006	0.006	0.006	0.005	0.008	12	0.012	0.005	0.008
	トリクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	0.003	<0.003	0.004	0.004		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12	0.004	<0.003	<0.003
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003		0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	12	0.003	0.002	0.003
	ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド	mg/L			<0.008			<0.008				<0.008			<0.008	4	<0.008	<0.008	<0.008
	亜鉛及びその化合物	mg/L			<0.02			<0.02				<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01				<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物	mg/L			<0.03			<0.03				<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	銅及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01				<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	8.3	9.0	10	8.1	9.8	9.3	10		9.3	9.6	11	14	13	12	14	8.1	10
	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005				<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	塩化物イオン	mg/L	4.0	4.3	5.2	3.8	4.8	4.4	4.9		3.8	4.1	5.8	7.2	6.8	12	7.2	3.8	4.9
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	39	44	51	38	49	44	53		45	48	64	78	72	12	78	38	52
	蒸発残留物	mg/L			131			120				126			162	4	162	120	135
	陰イオン界面活性剤	mg/L			<0.02			<0.02				<0.02			<0.02	4	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	2-メチルイソボルネオール	μg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	非イオン界面活性剤	mg/L			<0.005			<0.005				<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	mg/L			<0.0005			<0.0005				<0.0005			<0.0005	4	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	12	<0.3	<0.3	<0.3
	pH値	-	7.6	7.7	7.8	7.5	7.7	7.7	7.7		7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	12	7.8	7.5	7.7
	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12			
	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

長尾台公民館

区分	項　目	単　位	4月17日	5月14日	6月11日	7月8日	8月6日	9月9日	10月22日	10月24日	11月6日	12月3日	1月8日	2月3日	3月3日	累積回数	最高値	最低値	平均値
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	ウラン及びその化合物	mg/L			<0.0002			<0.0002				<0.0002			<0.0002	4	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	1,2-ジクロロエタン	mg/L			<0.0004			<0.0004				<0.0004			<0.0004	4	<0.0004	<0.0004	<0.0004
	トルエン	mg/L			<0.04			<0.04				<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L					<0.008							<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
	亜塩素酸	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12	<0.06	<0.06	<0.06
	ジクロロアセトニトリル	mg/L		<0.001		<0.001										2	<0.001	<0.001	<0.001
	抱水クロラール	mg/L		<0.002		<0.002										2	<0.002	<0.002	<0.002
	農薬類	-														0			
	残留塩素	mg/L	0.38	0.37	0.39	0.32	0.42	0.39	0.39		0.30	0.41	0.38	0.41	0.45	12	0.45	0.30	0.38
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	39	44	51	38	49	44	53		45	48	64	78	72	12	78	38	52
	マンガン及びその化合物	mg/L			<0.005			<0.005				<0.005			<0.005	4	<0.005	<0.005	<0.005
	遊離炭酸	mg/L			2.2			1.9				1.7			2.3	4	2.3	1.7	2.0
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			<0.03			<0.03				<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L			<0.002			<0.002				<0.002			<0.002	4	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	蒸発残留物	mg/L			131			120				126			162	4	162	120	135
	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	-	7.6	7.7	7.8	7.5	7.7	7.7	7.7		7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	12	7.8	7.5	7.7
	腐食性(ランゲリア指数)	-			-0.9			-1.0				-1.0			-0.8	4	-0.8	-1.0	-0.9
	従属栄養細菌	個/mL			24			14				6			0	4	24	0	11
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L			<0.01			<0.01				<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01				<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	ペルフルオロオクタスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L								<0.000005						1	<0.000005	<0.000005	<0.000005
水質管理上必要な項目	水温	℃	19.2	20.7	23.7	29.0	32.4	30.4	24.7		22.0	16.6	10.9	9.8	12.6	12	32.4	9.8	21.0
	アルカリ度	mg/L	44	45	51	46	59	45	52		52	58	59	69	66	12	69	44	54
	電気伝導率	μS/cm	131	145	166	127	161	145	168		147	155	196	235	221	12	235	127	166
	リチウムイオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	カリウムイオン	mg/L	2.8	3.1	3.4	2.9	3.5	3.2	3.6		3.4	3.5	3.7	4.0	3.8	12	4.0	2.8	3.4
	カルシウムイオン	mg/L	8.9	10	12	8.6	11	10	12		10	11	15	18	16	12	18	8.6	12
	マグネシウムイオン	mg/L	4.1	4.6	5.4	3.9	5.2	4.5	5.5		4.8	5.0	6.7	8.3	7.6	12	8.3	3.9	5.5
	アンモニア態窒素	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	12	<0.05	<0.05	<0.05
	臭化物イオン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	硫酸イオン	mg/L	11	11	13	9	12	10	14		10	11	19	27	24	12	27	9	14
	リン酸イオン	mg/L	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	銀及びその化合物	mg/L			<0.01			<0.01				<0.01			<0.01	4	<0.01	<0.01	<0.01
	バリウム及びその化合物	mg/L			<0.07			<0.07				<0.07			<0.07	4	<0.07	<0.07	<0.07
	モリブデン	mg/L			<0.007			<0.007				<0.007			<0.007	4	<0.007	<0.007	<0.007
	溶解性物質	mg/L			131			120				126			162	4	162	120	135
	浮遊物質(SS)	mg/L														0			
	キシレン	mg/L			<0.04			<0.04				<0.04			<0.04	4	<0.04	<0.04	<0.04
	p-ジクロロベンゼン	mg/L			<0.03			<0.03				<0.03			<0.03	4	<0.03	<0.03	<0.03
	1,2-ジクロロプロパン	mg/L			<0.006			<0.006				<0.006			<0.006	4	<0.006	<0.006	<0.006
	フタル酸ジ(n-ブチル)	mg/L					<0.008							<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
	フタル酸ブチルベンジル	mg/L					<0.008							<0.008		2	<0.008	<0.008	<0.008
	ジブロモアセトニトリル	mg/L		<0.006		<0.006										2	<0.006	<0.006	<0.006
	トリクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003		<0.003										2	<0.003	<0.003	<0.003
	ブロモクロロアセトニトリル	mg/L		<0.003		<0.003										2	<0.003	<0.003	<0.003
	紫外線吸光度E250	ABS/50mm	0.037	0.035	0.037	0.037	0.034	0.041	0.037		0.041	0.029	0.036	0.036	0.034	12	0.041	0.029	0.036
	紫外線吸光度E260	ABS/50mm	0.029	0.026	0.028	0.028	0.025	0.031	0.027		0.030	0.019	0.028	0.028	0.027	12	0.031	0.019	0.027
	大腸菌群(定量)	MPN/100mL														0			
	大腸菌群(定性)	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12			
	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	mg/L														0			
	ブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモジクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモクロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	ジブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	トリブロモ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
指針項目クリプト	クリプトスポリジウム	個/10L														0			
	ジアルジア	個/10L														0			
	大腸菌(定量)	MPN/100mL														0			
	嫌気性芽胞菌	CFU/100mL														0			

２．９　有機フッ素化合物検査結果

本市8浄水場の原水9検体、浄水（坂ノ市浄水場では給水栓水）8検体、給水栓水13検体について、有機フッ素化合物の検査を行いました。

その結果、水質管理目標設定項目である「ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）」は、全ての地点において国が定めた暫定目標値である「PFOS及びPFOAの量の和として0.00005mg/L以下」の10分の1以下の、定量下限値未満でした。

また、原水及び浄水については要検討項目である「ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）」の検査も行いました。

その結果、全ての地点において定量下限値未満でした。なおPFHxSについては、目標値は設定されていません。

浄水場	原水			
	採水日	検体名	PFOS及びPFOA (mg/L)	PFHxS (mg/L)
古国府浄水場	8月6日	羽屋取水口	<0.000005	<0.000005
えのくま浄水場	8月7日	えのくま取水口	<0.000005	<0.000005
横尾浄水場	8月7日	横尾導水ポンプ所	<0.000005	<0.000005
坂ノ市浄水場	8月7日	坂ノ市ポンプ井	<0.000005	<0.000005
岩ノ下浄水場	8月7日	岩ノ下取水井	<0.000005	<0.000005
	8月7日	笹原取水井	<0.000005	<0.000005
野津原東部浄水場	8月6日	野津原東部着水井	<0.000005	<0.000005
野津原西部第2浄水場	8月6日	野津原西部第2着水井	<0.000005	<0.000005
野津原西部第3浄水場	8月6日	野津原西部第3着水井	<0.000005	<0.000005

浄水場	浄水			
	採水日	検体名	PFOS及びPFOA (mg/L)	PFHxS (mg/L)
古国府浄水場	8月6日	古国府浄水池	<0.000005	<0.000005
えのくま浄水場	8月7日	えのくま浄水池	<0.000005	<0.000005
横尾浄水場	8月7日	横尾浄・配水池	<0.000005	<0.000005
坂ノ市浄水場	8月7日	市尾上公民館	<0.000005	<0.000005
岩ノ下浄水場	8月7日	岩ノ下浄水池	<0.000005	<0.000005
野津原東部浄水場	8月6日	野津原東部浄水池	<0.000005	<0.000005
野津原西部第2浄水場	8月6日	野津原西部第2配水池	<0.000005	<0.000005
野津原西部第3浄水場	8月6日	野津原西部第3配水池	<0.000005	<0.000005

浄水場	給水栓水		
	採水日	検体名	PFOS及びPFOA (mg/L)
古国府浄水場	10月24日	やすらぎ公園	<0.000005
	10月24日	八幡公園	<0.000005
	10月24日	吉野公民館	<0.000005
	10月24日	入蔵公民館	<0.000005
えのくま浄水場	10月24日	まほろば公園	<0.000005
	10月24日	神崎校区公民館	<0.000005
横尾浄水場	10月23日	丹生公民館	<0.000005
	10月23日	一尺屋連絡所	<0.000005
坂ノ市浄水場	10月23日	市尾上公民館	<0.000005
岩ノ下浄水場	10月23日	こうざき校区公民館	<0.000005
野津原東部浄水場	10月24日	大分県立看護大学職員宿舎	<0.000005
野津原西部第2浄水場	10月24日	上詰公民館	<0.000005
野津原西部第3浄水場	10月24日	長尾台公民館	<0.000005